Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52504**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: Cuarto Frio (Industrial)	Serie: T14B01153	Servicio: Hemocentro
Código-Placa: IMN-50C	Código ECRI:	Ubicación: CUARTO FRIO
Marca: HEATCRAFT	Riesgo:	Edicio: Ed. Hemocentro (Externo)
Modelo: B0N0300LGC	Clasificación Biomédica:	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
69752	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Martes 5, Agosto 2025	17:12 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspeccionar la ubicación, condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el cuarto frio	**Realizado**	Ninguna
Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta	**Realizado**	Ninguna
¿La temperatura del equipo se encuentra dentro del rango establecido para condiciones hospitalarias?	**Si**	Ninguna
Realice limpieza del equipo interior y exterior	**Realizado**	Ninguna
¿Hay alguna fuga de refrigerante en el equipo?	**No**	Ninguna
Verificación de voltaje en el suministro del equipo, y corrientes en el compresor (escribirlas)	**8,4 amperios 221 voltios**	Ninguna
Realización de limpieza a la unidad condensadora	**Realizado**	Ninguna
Realización de limpieza a la unidad manejadora	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

8,4 amperios

221 voltios

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza voltiamperinetrica,hidrolavadora y herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
Brillalum				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final: Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico Brayan angulo	2025-08-05 17:12:37	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-08-06 09:39:23	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-08-06 09:39:33	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2025