Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **52704**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Compresor (Ind)	Serie API801127	Servicio Subestación
Código-Placa IMCOM-0101/38275	Código ECRI	Ubicación SUBESTACION
Marca Atlas Copco	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo AQ30VSD		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
70099	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Jueves 14, Agosto 2025	13:46 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
DRENAR TANQUE DE AGUA	**Realizado**	Ninguna
VERIFICAR PRESION MAXIMA Y PRESION MINIMA (escribir)	**Lecturas Tomadas**	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR NIVEL DE ACEITE CAMBIAR SI ES NECESARIO USAR 20W50 MOBIL O SHELL	**Verificado**	Ninguna
LIMPIAR FILTROS DE AIRE, CAMBIAR SI ES NECESARIO	**Limpieza Ok**	Ninguna
VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE (escribir lecturas)	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR CORREA, TENSIONAR SI ES NECESARIO	**Verificado**	Ninguna
REVISAR FUGAS DE AIRE Y ACEITE	**Optima**	Ninguna
REVISAR RUIDOS EN RODAMIENTOS	**Sin Ruido**	Ninguna
REVISAR ARRANCADOR CONTACTO Y TERMICO	**Revisado**	Ninguna
REVISION VOLTAJE TRIFASICO Y AMPERAJE	**Ok**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

rele de carga: 89482

horas de carga: 910 horas

horas marcha: 1829

L-L: 223.6 V

consumo: 6.9 amp

p.motor: 30 kw

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: tecnico: nemecio egea	2025-08-14 13:46:41	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-08-15 16:22:22	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-08-15 16:22:32	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025