Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **53209**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo EXTRACTOR TIPO TURBINA (Industrial)	Serie SDOF0447516002	Servicio Nutrición
Código-Placa IMEXT-03	Código ECRI	Ubicación Cuarto Tecnico
	Riesgo	
Marca SODECA	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo HPX-71-4T-3		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
77932	Preventiva	Domingo 31, Agosto 2025	Miércoles 27, Agosto 2025	16:41 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	CTTO 066 DE 2025 INFUSO SAS.	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Protocolo Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revision turbina	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general	**Realizado**	Ninguna
Voltajes equipos	**Realizado**	Ninguna
Revisión correa/poleas	**Realizado**	Ninguna
Revisión rodamientos motor	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: L1: 221.6 V L2: 222.2 V L3: 222.6 V

amperios: L1: 5.29 A L2: 5.55 AMP L3: 5.55 A

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
pinzas amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean 0.1 lts				
dw-40				
grasa industrial				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: tecnico: marlon hernandez	2025-08-27 16:41:17	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2025-09-01 08:15:48	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2025-09-01 08:15:52	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2025