EL SUBGERENTE ADMINISTRATIVO Y FINACIERO Y LAS INGENIERAS DE APOYO A LA SUPERVISION DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER

CERTIFICAN:

Que los elementos relacionados en la factura N°FE150 Con fecha de 24-11-2025.

Regulador de oxigeno CGA-540	und	3
Manguera de desagüe	und	13
Refrigerante R22	kg	4
Limpiador de tuberia	und	1
Gas Mapp	und	3
Valvulas de servicio 1/4	und	1
Canaleta 20x12x2 mt	und	8
Toma corriente 2x20	und	1
Clavija pata trabada	und	1
Soldadura West Arco	kg	1
Refrigerante R410	kg	32
Tuberia de cobre 1/4"	ml	33
Tuberia de cobre 3/8"	ml	18
Rubatex 3/4"	und	1
Capacitor de 40 mf	und	1
Bomba de condensando 110V Wipcool	und	2
Curva Horizontal	und	2
Cable encauchetado 3x12	mt	44
Base Aire 9000-12000 BTU	und	1
Base Aire 24000-36000 BTU	und	1
Tuberia cobre 1/2	mt	15
Optima 80 ducto aire	mt	5
Rubatex 1/2 * 1/2	und	9
Rubatex 5/8 * 1/2	und	9
Cinta vinilo aire acondiciona THR 21	und	20
Tubo Vinilo RTV 1/4 x 30 mm	mt	20
Optima 80 Curva Horizontal 90	und	4
Optima 80 Tapa Final	und	5
Manguera plastica de 1/4'	ml	20
Chazos tipo caiman	und	60
Varilla Roscada 3/8' x 3 mt	und	4
Tuercas 3/8'	und	30
Arandelas 3/8'	und	30
Chazo mariposa metalico 3/8'	und	10
Riel cjanel 4x4x3mt	und	1
Expansor 5 in 1 CT-95-t-193	und	1
Bomba de condensado 220V Max Hiflow	und	1

Optima 80 Curva Interna 90	und	2
Optima 80 Curva Externa	und	2
Codo Radio Largo 1/4 NOM 3/8 OD	und	4
Extractor de 10" CHEKA (14-1008)	und	2
Termohigrometro digital	und	6
Bateria AAA	und	10
Bateria 24A	und	3
Codos de 1/2" Interno	und	2
Codos de 1/2" externo	und	2
Varilla de soldadura	und	2
Tornillo Drywall	und	10
Codo de cobre 3/8'	und	4
Refrigerante R507	kg	31
Refrigerante R134	kg	1
Breaker 20A	und	2
Empaque Nevera plastico 58x131	mt	7
Capacitor 40mf	und	3
Motor 1/3 HP 1E 208/1/60 1075RPM	und	1
Capacitor 10mF	und	1
Ducto Flexible de 12 'x 7,62m	und	1
Rejilla 12x12 4 Vias	und	1
Resistencia siliconada 180W - 220V	und	1
Relé Termico	und	1
Switch 3 Calores	und	2
Capacitor 60mf	und	4
Capacitor 3.5mf	und	2
Bateria LR44	und	6
Perilla reguladora	und	1
Reloj de vacio 1/8' NPT Conexión trasera	und	4
Acople CHEMETRON aire	und	3
Rodamientos 6200	und	2
Terminal 2/0 AWG	und	1
Motor de 34W a 220V	und	1
Yumbolon 12 mm de 1x25m	ml	150
Pegante cemento PL-285	und	5
Zuncho plastico	und	2
Caja de grapas para zuncho	und	2
Cartucho profundidad polipropileno 10 micras	und	1
Cartucho dual de 5 micras y carbon activado	und	1
Cartucho resina Cationica suavizadora	und	1
Pistola de aire	und	1

Fueron recibidos en cantidad, valor, calidad y oportunidad a lo establecido en el cto. 066 de 2025 suscrito con INFUSO INGENIERIA S.A.S. **RP** 501 **CDP** 238 correspondientes.

En Bucaramanga, a los veintiséis días (26) del mes de noviembre de 2025.

VLADIMIR LOPEZ BARON
Subgerente Administrativo y Financiero
Supervisor

CRISTIAN DANILO HERNANDEZ FIGUEROA
Ingeniero Civil de apoyo a la gerencia ESE HUS
Apoyo Técnico a Supervisión

IVAN EDUARDO TORRES CHINCHILLA
Ingeniero electricista
Apoyo Técnico

HENRY ALFONSO CENTENO CENTENO
Ingeniero Mecánico
Apoyo Técnico