ANEXO 2
"ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO"
MÍNIMA CUANTÍA N° MC-026-CENACTUNJA-2026

Tunja , 25 de Marzo de 2026

Señores:
CENAC REGIONAL TUNJA

Ciudad

Referencia: Presentación de propuesta proceso de Selección de Mínima Cuantía N° **026-MC-CENACTUNJA-2026**, convocada por la CENAC REGIONAL TUNJA., cuyo objeto es ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y AGUA RESIDUAL PARA LAS UNIDADES CENTRALIZADAS POR LA CENAC REGIONAL DE TUNJA"

Yo Andrea RincónNombre, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de representante legal de ampresa ARAGAC SAS ; manifiesto bajo la gravedad de juramento que acreditó que los bienes/servicios a suministrar cumplen con las Especificaciones Técnicas que son de obligatorio cumplimiento y que corresponden al ítem o ítems ofertados, de acuerdo a la siguiente descripción:

A continuación, se presentan las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la entidad, las cuales servirán de REFERENCIA para la oferta.

CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	**NOMBRE CUENTA**					
02-02-02-008-03	OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS					
ITEM	**UNSPSC (CCE)**	**DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO**	**UNIDAD MEDIDA**	**CANTIDADES MINIMAS ADQUIRIR**		
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE					**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
1	81151804	CARACTERIZACION DE AGUA POTABLE DE ACUERDO AL RESOLUCION 2115 DE 2007, MUESTRA MANUAL O AUTOMATICA,TIPO DE MUESTRA SIMPLE,REALIZADA POR UN LABORATORIO O EMPRESA CON NEXO COMERCIAL ACREDITADO POR EL IDEAM PARA LOS SIGUIENTES PARAMETROS: AGENTES FISICO QUIMICOS: (color aparente, PH, (medición in situ) turbiedad, cloro residual libre, alcalinidad total, calcio, fosfato, manganeso, molibdeno, magnesio, zinc, dureza total, sulfatos, hierro total, cloruros, nitrato, nitritos, aluminio, floruros, carbono orgánico total. AGENTES MICRO BIOLOGICOS: coliformes totales, escherichia coli, mesofilos totales. - Se deben arrojar los informes de valor irca, entregando los mismos a la unidad militar.	SERVICIO	20	X	

Calle 23 # 3 – 21 / Barrio Dorado
Tunja - Boyacá
cenactun@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co

2	81151804	CARACTERIZACION DE AGUA CRUDA DE ACUERDO AL RESOLUCION 330 DEL 2017, MUESTRA MANUAL O AUTOMATICA POR UN LABORATORIA ECREDITADO POR EL IDEM PARA LOS SIGUIENTES PARAMETROS: Temperatura, PH, color verdadero, turbiedad, oxígeno disuelto, alcalinidad total, magneso, hierro total, dureza total, DBO5,DQO,SSED,SST,COLIFORMES FECALES, COLIFORMES TOTALES , CONDUCTIVIDAD, NITRITOS, NITRATOS, FLORUROS Y CLORUROS.	SERVICIO	16	X	
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES - PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUAL					**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
3	77121701	CARACTERIZACION DE AGUA RESIDUAL A LA RESOLUCION 0631 DE 2015, EN EL AFLUENTE DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO MUESTRA MANUAL O AUTOMATICA ,TIPO DE MUESTRA COMPUESTA,DURACION DE 08 HORAS CON INTEGRACION DE ALICUOTAS CADA HORA, QUE INCLUYA LOS SIGUIENTES PARAMETROS (DQO,DBO5,PH (medición in situ), SST,SSED, grasas aceite, SAAM, AFORO DE CAUDAL)	SERVICIO	10	X	

El proponente: **ARAGAC SAS**

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: ARAGAC SAS
Identificación (NIT ☒ C.C ☐ C.E ☐): 900933266-0
Nombre Representante Legal: Andrea del Rincón Vivas
Identificación (C.C ☒ C.E. ☐) 46455729
Dirección: Calle 23 No 72D-27 T4 Of.408
Teléfono: 3118342686 -3227612510
Email: aragac.proyect@gmail.com

Calle 23 # 3 – 21 / Barrio Dorado
Tunja - Boyacá
cenactun@buzonejercito.mil.co - www.ejercito.mil.co