Gmail **Notificaciones Secretaría Planeación SRC <notificacionesplaneacionsrc@gmail.com>**

OBSERVACIONES PENDIENTES DEL RADICADO 014-2025

1 mensaje

Notificaciones Secretaría Planeación SRC <notificacionesplaneacionsrc@gmail.com> 19 de noviembre de 2025, 11:57

Para: sebastianmarin7223@gmail.com

Buenos días,

Después de revisión de subsanación entregada en días pasados, aún quedan pendientes las siguientes observaciones para subsanar

● OBSERVACIONES ESTRUCTURALES
Presentar captura con el As requerido las diferentes plantas del proyecto. **No coincide las plantas del modelo estructural con las plantas y pórticos en el eje E piso 2. Revisar y corregir.**
Presentar diseño de protección contra el fuego según título J NSR-10 e indicar en planos las recomendaciones. **Presentar la evaluación de resistencia al fuego de la lámina colaborante de la losa.**
Presentar cálculo de cuantía volumétrica de columnas según título C NSR-10.
● OBSERVACIONES GEOTECNIA
Los planos de cimentación deben presentar el visto bueno con el soporte de la firma del profesional en geotecnia, incluidos los planos de detalle. (No digital). (el plano de cimentación no está firmado, además el tiene el nombre de otro geotecnista) **NO SUBSANADO**
Presentar calibración de equipos actualizados.
Firmar el FUN por parte del responsable del estudio geotécnico **NO SUBSANADO**

Si todavía hay interés en continuar con el proceso lo invitamos a acercarse a la secretaría de planeación en los próximos días para subsanar lo pendiente.

Cordialmente,

SUBSECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Planeación Municipal - Alcaldía de Santa Rosa de Cabal