FICHA TÉCNICA

Fecha: noviembre 20 de 2020

ITEM	1
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Extintores
CODIGO UNSPSC	46191601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Recarga y mantenimiento de extintor multipropósito ABC de 10 lbs
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Cambio de agente químico de extintores
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Recarga:** Consiste en reemplazar el agente extintor y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación). **Transporte**: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal. **Mantenimiento**: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea), chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite. **Materiales**: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.

ITEM	2
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Extintores
CODIGO UNSPSC	46191601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Recarga y mantenimiento de extintor multipropósito ABC de 20 lbs
Unidad o medida	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Cambio de agente químico de extintores
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Recarga:** Consiste en reemplazar el agente extintor y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación). **Transporte**: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal. **Mantenimiento**: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea), chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite. **Materiales**: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.

ITEM	3
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Extintores
CODIGO UNSPSC	46191601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Recarga y mantenimiento de extintor multipropósito ABC de 30 lbs
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Cambio de agente químico de extintores
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Recarga:** Consiste en reemplazar el agente extintor y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación). **Transporte**: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal. **Mantenimiento**: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea), chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite. **Materiales**: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.
ITEM	**4**
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Extintores
CODIGO UNSPSC	46191601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Recarga y mantenimiento de extintor multipropósito ABC de 150 lbs
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Cambio de agente químico de extintores
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Recarga:** Consiste en reemplazar el agente extintor y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación). **Transporte**: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal. **Mantenimiento**: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea), chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite. **Materiales**: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIO DE YOPAL

ITEM	5
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Extintores
CODIGO UNSPSC	46191601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Cambio de manómetro de extintores
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Manómetro para extintores de polvo químico seco de 20 libras
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Diseño:** Es un instrumento de medición para la presión contenida en recipientes cerrados. Se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases.1 **Material:** Caja metálica **Presión de servicio:** 195 PSI

ITEM	6
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Extintores
CODIGO UNSPSC	46191601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Recarga y mantenimiento de extintor de polvo quimico seco de 20 lbs
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Cambio de agente químico de extintores
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Recarga:** Consiste en reemplazar el agente extintor y/o completar con el componente adecuado según el caso, ensamblar y acondicionar sus partes y elementos complementarios, colocar todos los elementos y rótulos de control (sellos, etiquetas, placas y anillos de verificación). **Transporte**: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal. **Mantenimiento**: Se debe determinar si el extintor ha perdido presión en algún grado (por mínimo que sea), chequeo completo, con el fin de dar máxima seguridad del funcionamiento e incluye cualquier reparación o repuesto que se necesite. **Materiales**: Todos los materiales utilizados en la recarga, tanto los agentes extintores como los agentes expulsores, deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad.

ITEM	7
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Extintores
CODIGO UNSPSC	46191601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Pintura y mantenimiento de extintor de polvo químico seco de 20 lbs
UNIDAD O MEDIDA	Unidad
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Pintura y mantenimiento
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Transporte**: El contratista deberá recoger y entregar los extintores en las diferentes instalaciones de la Alcaldía de Yopal. **Mantenimiento**: Todos los materiales utilizados deberán ser productos certificados sobre el cumplimiento de las normas de fabricación y/o que correspondan a los fabricantes y/o proveedores que posean aseguramiento de calidad. **Material:** Pintura electrostática **Color:** Rojo

ITEM	8
DENOMINACIÓN DEL BIEN O SERVICIO	Extintores
CODIGO UNSPSC	46191601
DENOMINACIÓN TÉCNICA DEL BIEN	Suministro de extintores de co2 de 10 lbs
UNIDAD O MEDIDA	UNIDAD
IDENTIFICACIÓN ADICIONAL REQUERIDA	Extintor de Bióxido de Carbono ofrece protección rápida, segura y efectiva para los incendios que envuelven equipo eléctrico y líquidos inflamables.
PATRONES MINIMOS DE DESEMPEÑO	**Diseño:** Dispositivo de fácil operación, diseñado para extinguir fuegos de tipo B y C, cilindro de aleación de aluminio, cuenta con un color rojo tanto en manijas como en cuerpo de alta resistencia y durabilidad. Con boquilla dieléctrica de aplicación tipo corneta que va unida al cuerpo de válvula a través de una manguera también dieléctrica, permitiendo un disparo seguro y eficaz de la extinción. Por las características de este extintor y su agente extintor CO2, es muy recomendado en aplicaciones industriales, maquinaria, paneles eléctricos, laboratorios y en general, aplicaciones donde se requiera un agente limpio que no deje residuos una vez aplicado. **Agente químico:** Bióxido de Carbono CO2 de. **Capacidad:** Cilindro x 10 lbs **Color del cilindro:** Rojo

FICHA TÉCNICA

MUNICIPIO DE YOPAL

AYDEE SOLER SANABRIA
Secretaria de Despacho – Secretaría General

Elaboró: Franci Imelda Díaz Chaparro
Cargo: Profesional Universitario

icontec
ISO 9001
SC-CER 346073