




RV: PRIORITARIO -Reporte de fuga de gas y solicitud urgente de apoyo técnico – CDI Color Esperanza

Desde Javier Oswaldo Mora Tapiero <Javier.Morat@icbf.gov.co>

Fecha Jue 19/03/2026 11:56

Para Liliana Piramanrique Mayorga <Liliana.Piramanrique@icbf.gov.co>

 2 archivos adjuntos (509 KB)
pro-E3pK2uQu.jpeg; pro-zzQRKST0.jpeg;

Buen día Lili,

De conformidad con la solicitud, remito para tu consideración la proyección de comunicado con relación a la fuga de gas que se presenta el CDI Color Esperanza – Armenia – Quindío

Para:

Daniela Garcia Arrubla Daniela.Garcia@icbf.gov.co

Copia:

Maria Alejandra Diaz Giraldo MariaA.Diaz@icbf.gov.co; Gloria Patricia Buitrago Gonzalez Gloria.Buitrago@icbf.gov.co; LAURA CASTAÑO COLOR ESPERANZA laucastano153@gmail.com; Efrain Garzon Rodriguez Efrain.Garzon@icbf.gov.co; Javier Oswaldo Mora Tapiero Javier.Morat@icbf.gov.co

Cordial saludo Daniela,

En atención al comunicado remitido respecto a la situación evidenciada en la estufa del CDI Color Esperanza, me permito indicar que, conforme a los riesgos identificados, se acoge la recomendación de suspender su uso de manera inmediata hasta tanto se adelante la revisión técnica correspondiente.

En este sentido, se sugiere a la Regional contactar a la empresa prestadora del servicio de gas o al proveedor autorizado, con el fin de que se realice una visita técnica especializada, se identifique con precisión el origen de la fuga y se adelanten las adecuaciones necesarias para subsanar el evento, garantizando así la prestación del servicio en condiciones seguras.

Así mismo, se indica que los costos asociados a la revisión y a las adecuaciones requeridas podrán ser incluidos dentro de la facturación mensual del servicio, conforme a los procedimientos y condiciones contractuales vigentes.

Lo anterior, teniendo en cuenta que este tipo de intervenciones deben ser ejecutadas exclusivamente por personal certificado y autorizado, conforme a la normatividad vigente en materia de instalaciones de gas.

Agradecemos la información suministrada y quedamos atentos a las gestiones que se adelanten frente a esta situación, así como al reporte de las acciones implementadas.

Cordialmente,



Javier Oswaldo Mora Tapiero

Contratista

Dirección Administrativa

Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ICBF Sede de la Dirección General

Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia

Teléfono: 601 4377630 Ext. 100363

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Efrain Garzon Rodriguez <Efrain.Garzon@icbf.gov.co>

Enviado: jueves, 19 de marzo de 2026 7:15

Para: Liliana Piramanrique Mayorga <Liliana.Piramanrique@icbf.gov.co>; Javier Oswaldo Mora Tapiero <Javier.Morat@icbf.gov.co>

Asunto: PRIORITARIO -Reporte de fuga de gas y solicitud urgente de apoyo técnico – CDI Color Esperanza

Estimados,

Revisar esta tema urgente, verificar que se va realizar y hacer seguimiento.

Cordialmente,



Efraín Garzón Rodríguez

Coordinador Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

Dirección Administrativa

Grupo de Infraestructura Inmobiliaria

ICBF Sede de la Dirección General

Avenida Cr. 68 No. 64C - 75 Bogotá, Colombia

Teléfono: 601 4377630 Ext. 100344

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Daniela Garcia Arrubla <Daniela.Garcia@icbf.gov.co>

Enviado: Miércoles, 18 de Marzo de 2026 15:20

Para: Maria Alejandra Diaz Giraldo <MariaA.Diaz@icbf.gov.co>; Gloria Patricia Buitrago Gonzalez <Gloria.Buitrago@icbf.gov.co>

CC: Efraín Garzón Rodríguez <Efrain.Garzon@icbf.gov.co>; LAURA CASTAÑO COLOR ESPERANZA <laucastano153@gmail.com>

Asunto: Reporte de fuga de gas y solicitud urgente de apoyo técnico – CDI Color Esperanza

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito informar que el día de hoy se realizó la revisión de la estufa del CDI Color Esperanza, en la cual se evidenció una fuga de gas en uno de los chicleros, específicamente en el punto donde va instalada la boquilla.

Debido a los riesgos que esta situación implica, tales como la posibilidad de incendio o explosión por acumulación de gas, intoxicación por inhalación que puede generar afectaciones a la salud, etc., se deja como recomendación inmediata **NO HACER USO DE LA ESTUFA NI EL ESPACIO** hasta tanto no se realice una revisión técnica especializada y la correspondiente corrección por parte de personal certificado.

Es importante resaltar que actualmente el personal con el que contamos no se encuentra capacitado ni autorizado para realizar este tipo de intervenciones, por lo cual se hace necesario y urgente el apoyo de personal técnico calificado, con el fin de garantizar condiciones seguras y permitir la continuidad del funcionamiento de la unidad.

Agradezco su pronta gestión y apoyo frente a esta situación, dado el impacto que tiene en la operación del servicio.

Atentamente,



Daniela Garcia Arrubla

Contratista

Grupo Administrativo y de Talento Humano

ICBF Sede Regional Quindío

Carrera 23 entre Calles 3 y 4 Barrio Sesenta casas

Teléfono: 6067457901

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

De: Andres Felipe Buitrago Velez <Andres.Buitrago@icbf.gov.co>

Enviado: miércoles, 18 de marzo de 2026 15:04

Para: Maria Alejandra Diaz Giraldo <MariaA.Diaz@icbf.gov.co>; Daniela Garcia Arrubla <Daniela.Garcia@icbf.gov.co>

Asunto: Fuga de gas

Se realizó inspección a la estufa del cdi color esperanza por petición de la ing. Daniela, encontrando una fuga de gas peligrosa y contaminante para las sras de la cocino como para los niños,se solicita intervención urgente.

Enviado desde [Outlook para Android](#)

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute

20/3/26, 3:14 p.m.

Correo: Javier Oswaldo Mora Tapiero - Outlook

secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co