EXTINTORES EL SUTAGAO
NIT 11.381.860-1
PERSONA NATURAL
VENTA Y RECARGA DE EXTINTORES – ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

INFORME DE ACTIVIDADES

Fusagasugá, 24 de marzo de 2026.

Señores:
ESE HOSPITAL SAN ANTONIA DE ARBELÁEZ

Asunto: Informe de recarga de extintores de la ESE Hospital San Antonio de Arbeláez y sus centros de salud.

Nos permitimos informar, que se realizó el mantenimiento, revisión y recarga, de los extintores de la ESE Hospital San Antonio de Arbelaez y sus centros de salud; Cabrera, Pandi, Venecia y San Bernardo, según relación adjunta:

DESCRIPCIÓN	HOSPITAL	CENTRO SALUD CABRERA	CENTRO SALUD PANDI	CENTRO SALUD VENECIA	CENTRO SALUD SAN BERNARDO	TOTAL
Extintor de 20 libras abc	23	1	2	1	4	31
Extintor de 10 libras abc	14	7	5	5	0	31
Extintor de 5 libras abc	6	2	2	2	3	15
Extintor de 10 libras CO2	12	2	2	2	2	20
Extintor agua a presión	1	1	1	1	1	5
	56	13	12	11	10	102

Dentro de la revisión y el mantenimiento realizado a los extintores antes mencionados, no se encontraron daños, deterioros o roturas que impidan el funcionamiento correcto de los mismos, fecha de su próxima recarga marzo de 2027.

Atentamente

Luis Enrique Alfonso Bueno
CC. 11.381.860