ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

La Policía Nacional de Colombia – Departamento De Policía Quindío tendrá como parámetro de evaluación técnica el diligenciamiento del presente anexo y cada uno de sus numerales por parte de los oferentes, en el cual se encuentran las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios a adquirir, además de la descripción de requisitos netamente técnicos que los oferentes deberán cumplir.

No de proceso: PN DEQUI MIC 014 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS, BIENES MUEBLES Y ENSERES, DEL CENTRO VACACIONAL EJE CAFETERO (Todos los servicios incluyen insumos, repuestos, mano de obra y puesta en funcionamiento).

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CANT	Cumple	No cumple
1	NEVERA TIPO MINIBAR DE 87 LITROS	Verificación de carga de gas refrigerante y de ser necesario su ajuste, nivelación de aceite dieléctrico, cambio de filtros, limpieza de unidad condensadora, revisión y ajuste de sello hermético y de ser necesario cambio de empaquetadura, limpieza general, cambio de componentes eléctricos (relay y térmicos) cambio de bombillos y verificación de funcionamiento a todo costo.	1	☒	☐
2	NEVERA TIPO MINIBAR DE 121 LITROS		1	☒	☐
3	NEVERA MINIBAR DE mínimo 185 LITROS		1	☒	☐
4	NEVERA MINIBAR DE mínimo 247 LITROS		1	☒	☐
5	SECADORA INDUSTRIAL trifásica marca IPSO a gas	Mantenimiento preventivo general, revisión panel de control, cubierta superior, tapa frontal, filtro de pelusas, arnés eléctrico, base metálica, tambor, rodillos, soporte posterior tambor, banda, polea base, motor, turbina, sistema de combustión, sistema de entrada de gas y de ser necesario el cambio de banda realizarlo al instante.	1	☒	☐
6	LAVADORA INDUSTRIAL con capacidad de 18 kilogramos marca IPSO	Mantenimiento preventivo, cubierta o puerta, tapa cubierta, gabinete, sistema de entrada de agua incluyendo el cambio de las válvulas de entrada de agua, sistema de sensor de presión, sistema de drenaje, agitador, tina centrifuga, tina estacionaria, trasmisión, sistema de nivelación, arnés eléctrico, motor eléctrico, capacitor, acople tina centrifuga y de ser necesario el cambio de banda realizarlo al instante. .	1	☒	☐
7	LAVADORA con capacidad de 13 kilogramos	Mantenimiento preventivo puerta, gabinete, sistema de entrada de agua incluyendo el cambio de las válvulas de entrada de agua, sistema de sensor de presión, sistema de drenaje, agitador, tina centrifuga, tina estacionaria, trasmisión, sistema de nivelación, arnés eléctrico, motor eléctrico, capacitor, acople tina centrifuga y de ser necesario el cambio de banda realizarlo al instante..	1	☒	☐
8	TRANSFORMADOR INTECRI de 150 KVA	Limpiar las partes accesibles con soluciones de agua o jabón suave (no usar detergentes ni disolventes), adoptándose todas las medidas de seguridad para evitar nocivos de la contaminación ambiental, como la corrosión o deterioro de los aislamientos externos. Revisar el aceite, incrementando la periodicidad si está sometido a sobrecargas o se han detectado deficiencias en su funcionamiento o que si revisiones anteriores el aceite tuvo valores cercanos del límite inferior de	1	☒	☐

		rigidez dieléctrica. Las pruebas para determinar el buen estado de aceite son la inspección visual (condición y color) y de tensión de ruptura dieléctrica (kV)			

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Centro vacacional Eje Cafetero

ÍTEM	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO	CANT	Cumple	No cumple
9	LAVADORA INDUSTRIAL con capacidad de 18 kilogramos trifásica marca IPSO	Cambio bomba de descarga de acuerdo a especificaciones técnicas de marca	1	☒	☐
10	Llave metálica de paso de 4”	Cambio e instalación de llave metálica. Incluye mano de obra, instalación, llave metálica y repuestos necesarios para su funcionamiento.	1	☒	☐
11	Llave metálica de paso de 3”	Cambio e instalación de llave metálica. Incluye mano de obra, instalación, llave metálica y repuestos necesarios para su funcionamiento.	1	☒	☐
12	Llave metálica de paso de 2”	Cambio e instalación de llave metálica. Incluye mano de obra, instalación, llave metálica y repuestos necesarios para su funcionamiento.	1	☒	☐
13	Tablero de distribución	Cambio de breaker de mínimo 20 amp	1	☒	☐
14	Tablero de protección trifásico	Cambio de breaker de mínimo 50 amp*3	1	☒	☐
15	Tablero de distribución trifásico de 4 tripolares	Cambio de breake. de mínimo 150 amp	1	☒	☐

Nota 2: la Policía Nacional se reserva el derecho de hacer las verificaciones que considere necesarias en la documentación presentada al igual que en la visita, con el fin constatar el contenido y veracidad de la información.

Yeison Adrian Vanegas M.

Firma del representante legal del proponente
Nombre o razón social del oferente: SCA ELEKTRON CORPORATION SAS
Identificación (NIT ☒ C.C. ☐ C.E. ☐): 901201298-9
Nombre Representante Legal: YEISON ADRIAN VANEGAS MUÑOZ
Identificación (C.C. ☒ C.E. ☐) 1096645626
Dirección: CALLE 49 # 53-50
Teléfono: **3148100112**
Email: **aguirrejulio07@msn.com**