J.J. FUMIGACIONES
NIT: 79.759.138-1
Régimen simplificado

Bogotá, Marzo 16 de 2023

CERTIFICACION

Certificamos que el día de hoy, realizamos la limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable, ubicado en las instalaciones de:

FUNDACIÓN INSTITUTO TECNOLOGICO DEL SUR
HOGAR CASA NOSTRA
DIRECCIÓN: DG. 50A SUR N° 26-80
NIT: 860020194-6

RELACIÒN DE TANQUES

SEDE	CANTIDAD	CAPACIDAD	CLASE
EDIFICIO ANTIGUO	1	32 M3	SUBTERRANEO ENCHAPADO
	1	35 M3	SUBTERRANEO ENCHAPADO

PRODUCTOS UTILIZADO

PRODUCTO	PRESENTACION
HIPOCLORITO DE SODIO 13% Cloro Activo	SOLUCION ACUOSA 200 ppm (1.5 ml/lt)

Estamos autorizados por la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, según acta No 003410 de Noviembre de 2022.

Próximo Lavado Septiembre de 2023
Decreto 1575 de 2017 y la Resolución 2190 de 1991, donde la Secretaria de Salud sugiere lavar los tanques de agua potable como mínimo 2 veces al año.

Cordialmente,

JORGE ANDRES RODRIGUEZ
Representante

2023

Escaneado con CamScanner

FUMIGACIONES	**INFORME TECNICO** **LIMPIEZA Y DESINFECCIÒN DE TANQUES**	**RT-004** **2023**

INFORMACIÒN DEL CLIENTE

FECHA	MARZO 16 DE 2023	Hora	4:00 PM
CLIENTE	HOGAR CASA NOSTRA		
DIRECCION	DG 52B SUR No. 26-80		
CONTACTO	FREDY SEGURA	TEL:	

INFORMACIÒN DEL TANQUE

No. DE TANQUES	CLASE DE TANQUES	DIMENSIONES			CAPACIDAD	MATERIAL
		ALTO	ANCHO	LARGO		
1	SUBTERRANEO				32 M3 APROX	ENCHAPADO
1	SUBTERRANEO				35 M3 APROX	ENCHAPADO

PRODUCTO UTILIZADO: HIPOCLORITO DE SODIO 13 %		TIEMPO CONTACTO DEL DESINFECTANTE:	40 MINUTOS			
APLICACIÒN: POR ASPERSION		TIPO DE TRABAJO ALTURAS		CONFINADO	X	A NIVEL

CONDICIONES FISICAS

TANQUE SUBTERRANEO	ESTADO			OBSERVACIONES
	B	R	D	
TECHOS	X			
PAREDES	X			
PISOS	X			
REGISTRO	X			
TUBERIA EXTERNA	X			
FLOTADOR	X			
ESCALERA				
TUBERIA INTERNA	X			
CONVENCIONES:				**B: BUENO R: REGULAR D: DEFICIENTE**

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS UTILIZADOS

EQUIPOS DE PROTECCIÒN Y EQUIPOS UTILIZADOS				OBSERVACIONES ADICIONALES
EQUIPO (EPI)	X	EQUIPO	X	
CASCO CON BARBUQUEJO	X	BALDES	X	
OVEROL TYVEK O IMPERMEABLE	X	CEPILLOS	X	
GUANTES DE NITRILO	X	ESPONJA O MATERIAL ABSORBENTE (TRAPERO)	X	
BOTAS ANTIDESLIZANTES	X	PALO DE ESCOBA PLSTICO	X	
ARNES	X	ASPERSORA MANUAL	X	
SLINGA DE POSICIONAMIENTO		LINTERNA / REFLECTOR		
LINEA DE VIDA	X	HIDRILAVADORA	X	
PROTECCION RESPIRATORIA	X	MANGUERAS	X	
GAFAS	X	EXTENSION	X	
ESCALERA	X	BOMBA SUMERGIBLE	X	

- Se entregan limpios y desinfectados
- Proximo lavado mes de Septiembre.

Nombre quien recibe: Cargo:	Nombre Técnico: ANDRES RODRIGUEZ

TEL. 724 0293 CEL 314 3277158 E-mail: contactenos@fumigacionesz.com

Escaneado con CamScanner