FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Fecha de inicio:	Año:	2026	Mes:	02	Día:	18	Hora inicial:	
Fecha de terminación:	Año:	2026	Mes:	02	Día:	18	Hora final:	

Marca: N/A	Modelo: N/A	Serie: N/A	Inventario: N/A.
Ubicación: CUARTO TECNICO	Tipo de Equipo: T. REGULADO URGENCIAS 2.		

TIPO DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA				FECHA INICIO GARANTÍA
Preventivo: [X]	Correctivo: [ ]	Instalación: [ ]	Evaluación técnica: [ ]	PERIODO GARANTIA
				FECHA FIN DE GARANTIA

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza limpieza y mantenimiento a tablero regulado, urgencias fase II el cual arroja los siguientes voltajes Voltaje de alimentacion UPS, Linea 1 y Linea 2 220 voltios, Linea 1 y Linea 3 217 voltios Linea 2 y Linea 3 221 voltios; neutro y Linea 1 26 voltios Salidas de la UPS. Linea 1 y Linea 2 208 voltios Linea 1 y Linea 3 209 voltios, Linea 2 y Linea 3 209 vol.

INSUMOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
1	/	/	/

DESCRIPCIÓN DE FALLA REPORTADA

/ / / /

CODIGO NTC:

REPUESTOS UTILIZADOS

CANT.	DESCRIPCIÓN	CANT.	DESCRIPCIÓN
/	/	/	/

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales, conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

FORMATO DE REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE EQUIPOS INDUSTRIALES
GAF-IFR-FO-46, Versión 1
GESTIÓN DEL AMBIENTE FISICO

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

1	1	1	1

OBSERVACIONES

Tablero con voltajes adecuados para su funcionamiento
NOTA. Display esta en corto del tablero.

HERRAMIENTAS UTILIZADAS

pinza amperimetrica herramientes de mano.

REGISTRO FOTOGRAFICO

ESTADO DEL EQUIPO ANTES DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA	ESTADO DEL EQUIPO DESPUÉS DE MANTENIMIENTO Y/O ACTIVIDAD REALIZADA

HARLON HERNANDEZ
Nombre del técnico
CC. 91'292 921.

Virgilio Lazaro Lopez
Nombre de quien recibe a conformidad
CC. 91471306

Nombre del personal que avala el mantenimiento
Cargo:

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí relacionados.