Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57412**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo UMA-UNIDAD MANEJADORA (Industrial)	Serie 24010025	Servicio Patología
Código-Placa IMUMA-11/46310	Código ECRI	Ubicación Patología
Marca TECAM	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 3ADBT-21		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81583	Preventiva	Sábado 21, Febrero 2026	Martes 17, Febrero 2026	10:56 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Realizado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metálicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general de la unidad evaporadora	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general de la unidad condensadora	**Realizado**	Ninguna
Ajuste general de piezas sueltas	**Realizado**	Ninguna
Revisión eléctrica general del sistema	**Realizado**	Ninguna
Revisión de fugas del sistema	**Realizado**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Buen Estado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

Voltaje: 219.7 v

Corriente: 1.22 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Carlos David Plata	2026-02-17 10:56:50	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 10:27:22	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 10:27:36	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2026