Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57467**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Lavadores Industriales	Serie SN20059555	Servicio Nutrición
Código-Placa IMLAV-01	Código ECRI	Ubicación Area de lavado
	Riesgo	
Marca MEIKO	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo UPster H500		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81665	Preventiva	Sábado 21, Febrero 2026	Viernes 20, Febrero 2026	10:04 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	TRIMESTRAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revisión y limpieza exterior	**Realizado**	Ninguna
Limpieza general interna	**Realizado**	Ninguna
Revisión de resistencias	**En Buen Estado**	Ninguna
Revisión de sensores	**Realizado**	Ninguna
Retiro y limpieza de filtros de residuos	**Realizado**	Ninguna
Verificación y limpieza de rociadores	**Realizado**	Ninguna
Revisión de temperaturas de lavado y de enjuague	**Realizado**	Ninguna
Revisión de válvulas y solenoides	**Realizado**	Ninguna
Revisión de bomba de lavado	**Realizado**	Ninguna
Lubricación de partes móviles	**Realizado**	Ninguna
Revision de conexiones electricas	**Verificacion De Cableado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

No registra.

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
Limpia conctactos				
Desplazador de humedad				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: David Fabian Esparza	2026-02-20 10:04:39	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 09:51:53	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 09:51:59	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026