Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57466**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Caldera (Industrial)	Serie N/T	Servicio Caldera a GAS
Código-Placa IMCAL-0102	Código ECRI	Ubicación SUBESTACION
	Riesgo	
Marca NR	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo 20bhp-686		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81401	Preventiva	Sábado 7, Febrero 2026	Viernes 20, Febrero 2026	9:30 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
VERIFICAR QUE SE ESTAN REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SEMANAL	**Si**	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE NIVELES MC DONELL	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR ESTADO DE LA LLAMA	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR EL ESTADO DEL MOTOR DEL VENTILADOR	**Bueno**	Ninguna
VERIFICAR FUGAS DE GAS NATURAL	**Normal**	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DE LA VALVULA REGULADORA DE GAS DEL CREB	**Funciona**	Ninguna
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO DEL PLC	**Funciona**	Ninguna
VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA BOMBA AGUA DE SUMINISTRO	**Funciona**	Ninguna
VERIFICAR TABLERO ELECTRICO SISTEMA DE ALTERNADO DE BOMBAS DE AGUA	**Conexión Optima**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

voltaje: 221.7v

presion: 115 psi

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
ACPM				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Tecnico: Nemecio Egea	2026-02-20 09:30:16	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 09:40:49	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 09:41:48	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandnet Todos los derechos reservados. ©2026