Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57394**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Paquete (Industrial)	Serie 4613UA41327	Servicio Hemocentro
Código-Placa IMA-0063	Código ECRI	Ubicación Auditorio
	Riesgo	
Marca Carrier	Clasificación Biomédica	Edicio Ed. Hemocentro (Externo)
Modelo 40RUAA1442A6AUA0A0		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81495	Preventiva	Sábado 14, Febrero 2026	Viernes 13, Febrero 2026	16:27 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Buen Estado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	**Ajustado**	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	**Revisado**	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	**Normal**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Bueno**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

Equipo tenía aspa de ventilador suelta debido a que el prisionero dañó la rosca de la misma. Se le pone una provisional para que siga trabajando el equipo.

MEDICIONES

Paquete auditorio

Compresor 1

211V

14A

16A

17A

Motor ventilador 1

210V

1.2A

1A

Compresor 2

211V

22A

22A

23A

Motor ventilador 2

210V

1A

1A

HERRAMIENTAS

No registra.

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Freddy Montoya	2026-02-13 16:27:07	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: ok.	2026-02-16 11:42:57	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: ok.	2026-02-16 11:43:01	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026