Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57259**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Paquete (Industrial)	Serie N1C8583470	Servicio UCI UNIDAD CUIDADOS INTENSIVOS
Código-Placa IMA-0452	Código ECRI	Ubicación UCI Plena piso 4
	Riesgo	
Marca York	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo ZF120E00Y2A1AAA1A2		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81379	Preventiva	Sábado 7, Febrero 2026	Jueves 5, Febrero 2026	16:33 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspección de las bases del equipo	**Buen Estado**	Ninguna
Limpieza con anticorrosivo de las partes metalicas	**Realizado**	Ninguna
Limpieza de la unidad evaporadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Limpieza de la unidad condensadora	**Limpieza óptima**	Ninguna
Ajuste de las piezas que se encuentran sueltas	**Ajustado**	Ninguna
Revisión eléctrica del sistema	**Revisado**	Ninguna
Revisión de fugas de aire o refrigerante	**Normal**	Ninguna
Revisión del estado de los ductos	**Bueno**	Ninguna
Revisión del estado de las rejillas	**Bueno**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

Paquete 4 piso #2

Marca YORK

Modelo ZF120C00Y2A1AAA1A2

Capacitores de motores condensadora son de 10uf uno está en 9.8uf y el otro 9.4uf

Correa motor evaporador A56 (se ajustó)

No tiene filtros

Amperaje motor ventilador 4.7 evaporador

Amperaje compresor

10.9A

10.8A

10.5A

220V

221V

222V

HERRAMIENTAS

No registra.

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Freddy Montoya	2026-02-05 16:33:09	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-02-13 08:55:15	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-02-13 08:55:21	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Grandtex Todos los derechos reservados. ©2026