Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57352**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Cuarto Frio (Ind)	Serie T14B01156	Servicio Hemocentro
Código-Placa IMN-50R	Código ECRI	Ubicación CUARTO FRIO
Marca HEATCRAFT	Riesgo Clasificación Biomédica	Edicio Ed. Hemocentro (Externo)
Modelo BDN0300L6C		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81483	Preventiva	Sábado 7, Febrero 2026	Jueves 12, Febrero 2026	9:52 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Inspeccionar la ubicación, condiciones físicas y ambientales en las que se encuentra el cuarto frio	**Realizado**	Ninguna
Revise el estado del empaque y bisagras de la puerta	**Realizado**	Ninguna
¿La temperatura del equipo se encuentra dentro del rango establecido para condiciones hospitalarias?	**Si**	Ninguna
Realice limpieza del equipo interior y exterior	**Realizado**	Ninguna
¿Hay alguna fuga de refrigerante en el equipo?	**No**	Ninguna
Verificación de voltaje en el suministro del equipo, y corrientes en el compresor (escribirlas)	**218V 4A**	Ninguna
Realización de limpieza a la unidad condensadora	**Realizado**	Ninguna
Realización de limpieza a la unidad manejadora	**Realizado**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

218V

218V

219V

3.4A

4.9A

3.3A

HERRAMIENTAS

No registra.

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Freddy Montoya	2026-02-12 09:52:56	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-02-13 08:33:29	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-02-13 08:33:40	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026