Hospital Universitario de Santander
Cra 33 No. 28-126
mantenimiento@hus.gov.co
(7) 6910030. Ext. 117

Referencia Reporte: **57461**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo Compresor (Industrial)	Serie API802495	Servicio Subestación 34.5 KVA
Código-Placa IMCOM-0103	Código ECRI	Ubicación Subestación 34.5 KVA
	Riesgo	
Marca Atlas Copco	Clasificación Biomédica	Edicio Edificio Principal
Modelo AQ30VSD FF		

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
81508	Preventiva	Sábado 14, Febrero 2026	Jueves 19, Febrero 2026	15:36 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	523 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Actividades de Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
DRENAR TANQUE DE AGUA	**Realizado**	Ninguna
VERIFICAR PRESION MAXIMA Y PRESION MINIMA (escribir)	**Lecturas Tomadas**	Pmax 120psi Pmin 109psi
VERIFICAR FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR NIVEL DE ACEITE CAMBIAR SI ES NECESARIO USAR 20W50 MOBIL O SHELL	**Verificado**	Ninguna
LIMPIAR FILTROS DE AIRE, CAMBIAR SI ES NECESARIO	**Limpieza Ok**	Ninguna
VERIFICAR VOLTAJE Y AMPERAJE (escribir lecturas)	**Verificado**	Ninguna
VERIFICAR CORREA, TENSIONAR SI ES NECESARIO	**Verificado**	Ninguna
REVISAR FUGAS DE AIRE Y ACEITE	**Optima**	Ninguna
REVISAR RUIDOS EN RODAMIENTOS	**Sin Ruido**	Ninguna
REVISAR ARRANCADOR CONTACTO Y TERMICO	**Revisado**	Ninguna
REVISION VOLTAJE TRIFASICO Y AMPERAJE	**Ok**	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

NR

MEDICIONES

No registra.

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
herramienta de mano				

INSUMOS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Costo
bio clean chemi clean				

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario

1	REPORTE CREADO: Tecnico: Nemecio Egea	2026-02-19 15:36:26	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-03-02 09:51:18	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-03-02 09:51:23	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

Todos los derechos reservados. ©2026