GEOCONTROL LTDA.

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS - CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍAS.

PROYECTO: PTAR (PICHINDE)

CLIENTE MEDICIONES AMBIENTALES MEDISAM Ltda.

FECHA 06 11 2011

CUADRO RESUMEN DE LABORATORIO

Per No.	Mues No.	Prof. (m)	ANÁLISIS GRANULOMETRICO % QUE PASA EN PESO										LIMITES DE ATTERBERG				HUM NAT %	Weq %	USCS	AASHTO	Qu kg/cm²	P.U.H. t/m³	N
			GRAVA					ARENA				M - C											
			1½"	1"	¾"	½"	⅜"	4	10	40	100	200	LL	LP	IP	IL							
1	1	0,50	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	86,5	39,3	47,2	0,0	40,2	44,3	MH-CH	A-7-5	0,0	0,000	10
1	2	2,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	85,9	64,7	57,2	57,2	53,7	77,8	37,3	40,5	0,4	54,1	40,2	MH-CH	A-7-5	0,0	0,000	13
1	3	3,50	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	51,1	41,9	9,2	-0,4	38,4	27,6	MH	A-5	0,0	0,000	45

OBSERVACIONES: