GEOCONTROL LTDA.

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS - CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍAS.

PROYECTO: PTAR (PICHINDE)

CLIENTE MEDICIONES AMBIENTALES MEDISAM Ltda.

FECHA 06 11 2011

CUADRO RESUMEN DE LABORATORIO

Per No.	Mues No.	Prof. (m)	ANÁLISIS GRANULOMETRICO % QUE PASA EN PESO										LIMITES DE ATTERBERG				HUM NAT	Weq	USCS	AASHTO	Qu kg/cm²	P.U.H. t/m³	N
			GRAVA					ARENA				M - C											
			1½"	1"	¾"	½"	⅜"	4	10	40	100	200	LL	LP	IP	IL	%	%					
2	1	0,50	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	98,6	42,8	55,8	0,3	58,9	49,9	MH-CH	A-7-5	0,0	0,000	16
2	2	2,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	67,5	48,1	19,4	0,0	47,7	35,3	MH	A-7-5	0,0	0,000	19
2	3	3,50	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	66,2	45,7	20,5	0,3	52,8	34,7	MH	A-7-5	0,0	0,000	30
2	4	5,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	93,7	84,2	81,0	81,0	74,7	52,0	41,9	10,1	0,0	42,0	28,1	MH	A-7-5	0,0	0,000	24

OBSERVACIONES: