GEOCONTROL LTDA.

LABORATORIO DE SUELOS Y CONCRETOS - CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES E INTERVENTORÍAS.

PROYECTO: PTAR (PICHINDE)

CLIENTE MEDICIONES AMBIENTALES MEDISAM Ltda.

FECHA 06 11 2011

CUADRO RESUMEN DE LABORATORIO

Per No.	Mues No.	Prof. (m)	ANÁLISIS GRANULOMETRICO % QUE PASA EN PESO										LIMITES DE ATTERBERG				HUM NAT	Weq	USCS	AASHTO	Qu kg/cm²	P.U.H. t/m³	N
			GRAVA					ARENA				M - C											
			1½"	1"	¾"	½"	⅜"	4	10	40	100	200	LL	LP	IP	IL	%	%					
3	1	0,50	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	101,3	41,9	59,5	0,1	50,5	51,2	MH-CH	A-7-5	0,0	0,000	7
3	2	2,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	90,5	47,3	43,1	0,2	56,0	46,1	MH	A-7-5	0,0	0,000	11
3	3	3,50	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	95,1	44,1	50,9	0,3	61,1	48,3	MH	A-7-5	0,0	0,000	18
3	4	6,00	100,0	100,0	100,0	100,0	85,0	78,8	75,8	65,0	65,0	57,8	71,5	51,9	19,6	-0,1	50,9	37,2	MH	A-7-5	0,0	0,000	24

OBSERVACIONES: