



ACTA DE REUNIÓN

Código: PA03-FO-018

Versión: 10

Fecha: 03/06/2025

Conclusiones:

1. Se Realiza Revisión circuito eléctrico local 130-220
2. Se Realiza Revisión limpieza pulsadores y se conecta
3. correctamente el contactor #4

Decisiones	Responsables	Fechas
Realizar instalación de reflectores nuevos	Armando Ballaltes	19/02/2025

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Holger Jiménez	IPES	holgerjimenez62@gmail.com	3108775000	
Armando Ballaltes	IPES	armadoelectrico@gmail.com	3133733676	
Felipe Gomez	SD4E		3203558693	
Leidy Gil Alez	IPES	leidy100517@gmail.com	3112350374	Leidy Gil A.

Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión			



Tema: *Revisión local 130-228 por falta energía eléctrica*

Lugar *PDM Santander*

Fecha:

Hora inicial:

Hora Final:

Objetivo: *Realizar Revisión eléctrica circuito de local 130-228 se encuentra sin luz, Revisión circuito eléctrico reflectores*

Agenda:

1. *presentación administración*
2. *evaluación*
3. *Revisión eléctrica*

Desarrollo:

- * *Se Realiza Revisión local 130-228 por falta de energía eléctrica*
- * *Revisión circuitos eléctricos reflectores*
- * *Revisión pulsadores y energizado contactores en tablero de iluminación*