> VER ACTO O CONDICION INSEGURA

Id	77
Fecha de reporte	Marzo 05-2026
Avance	0%
Centros de trabajo	SECRETARIA JURIDICA
Lugar	Oficinas
Quien reporta	MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ
Responsable de definir el plan de acción	MARIA DEL CARMEN PERDOMO NARVAEZ
Tipo	Condición insegura
Clasificación	posible caída por gravedad de elemento contundente
Descripción	Se ha identificado que los estantes destinados al almacenamiento de expedientes y archivo de gestión: Carecen de anclaje: No presentan sujeción mecánica a muros ni entre sí. Carga excesiva: Debido al volumen documental propio de la gestión jurídica, los estantes presentan un centro de gravedad elevado. Inestabilidad: Se observa oscilación al momento de manipular las carpetas en los niveles superiores.
Solución propuesta	Realizar el anclaje correspondiente ala pared para dar estabilidad
Evidencia fotográfica	**rcp77.pdf**
Condición o acto reportado	AREAS_DE_TRABAJO
Que reporta	Ubicación en la linea de peligro
Comentarios Positivos	
Es tarea Nueva?	si
Condición subestándar	

Plan de Acción

Acción	Responsable(s)	Fecha	Estado	Seguimiento	Ver
Realizar el anclaje correspondiente a pared para mitigar el riesgo de accidentabilidad.	DIEGO ALEJANDRO GUEVARA CATAMA	2026-03-09	Pendiente		

Imprimir Volver