Alexander Quiroga

AQUAIRES

Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado
Móvil. 311214 4750
alexanderquiroga81@yahoo.com

REPORTE SERVICIOS Aires Acondicionados

0283

Ciudad: SOACHA Fecha: 22- ENE- 2026

Equipo: Código: PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

MARCA: TEKAM Ubicación: PLATAFORMA BTU: 40 TON

TIPO DE EQUIPO

Ventana	
Split	
Minisplit	
Multisplit	
Chiller	X
Paquete	
Central	
Centrifugo	
Otro	

TIPO GAS REF

R-22	
R-407	
R-410	X
OTRO	

Observaciones:

Se realiza mantenimiento Preventivo de chiller con lavado de serpentin con desincrustante, lavado general, Verificacion de sistema electrico, Presiones en buenas condiciones de trabajo lavado a Presión, equipo en buenas condiciones de trabajo

H. C. C.

DATOS TÉCNICOS Equipos Nuevos - Correctivos			
Manejadora • Condensadora			
DATOS GENERALES	VOL.	220	
	AMP.		
	H.P.		
	R.P.M.		
Voltaje	V. Fase 1	118	
	V. Fase 2	116	
	V. Fase 3	115	
Amperaje	I1		
	I2	18	
	I3	15	
PRESIÓN	ALTA	17	
	Baja	125	
TEMPERATURA	Retorno		
	Descarga		

Guillermo

Firma jefe / Encargado

Guillermo A. Chaves Romero

Nombre Apellidos

Firma Técnico

Nombre Apellidos

Alexander Quiroga

AQUAIRES

Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado
Móvil. 311214 4750
alexanderquiroga81@yahoo.com

REPORTE SERVICIOS Aires Acondicionados

0284

Ciudad: SOACHA Fecha: 22 - ENE - 2026

Equipo: Código: PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

MARCA: YORK Ubicación: PLATAFORMA. BTU: ESTERILIZACION

TIPO DE EQUIPO

Ventana	
Split	
Minisplit	
Multisplit	
Chiller	
Paquete	
Central	
Centrifugo	
Otro MANEJADO	X

TIPO GAS REF

R-22	
R-407	
R-410	
OTRO H2O	

Observaciones:

Se realiza mantenimiento Preventivo de manejadora, con lavada de serpentin con desincrustante, revision de collares, cambio de filtros, lavado general

H.C.C

DATOS TÉCNICOS	Equipos Nuevos - Correctivos		
Manejadora • Condensadora			
DATOS GENERALES	VOL.	220	
	AMP.		
	H.P.		
	R.P.M.		
Voltaje	V. Fase 1	110	
	V. Fase 2	113	
	V. Fase 3		
Amperaje	I1		
	I2		
	I3		
PRESIÓN	ALTA		
	Baja		
TEMPERATURA	Retorno		
	Descarga		

Guillermo

Firma jefe / Encargado

Guillermo A. Chaves Romero

Nombre Apellidos

Luis Quiroga

Firma Técnico

ALEX Quiroga

Nombre Apellidos

Alexander Quiroga

AQUAIRES

Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado
Móvil. 311214 4750
alexanderquiroga81@yahoo.com

REPORTE SERVICIOS Aires Acondicionados

0285

Ciudad: SOACHA Fecha: 22- ENE- 2026

Equipo: Código: PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

MARCA: YORK Ubicación: PLATAFORMA.
BTU: 54 AS CIRUGIA

TIPO DE EQUIPO

Ventana	
Split	
Minisplit	
Multisplit	
Chiller	
Paquete	
Central	
Centrifugo	
Otro MANEJADO	X

TIPO GAS REF

R-22	
R-407	
R-410	
OTRO H2O	

Observaciones:

Se realiza mantenimiento Preventivo de manejadora con lavado de serpentin con desincrustante, cambio de Filtros, correas, Verificacion de sistema electrico lavado general del equipo

H.C.C.

DATOS TÉCNICOS Equipos Nuevos - Correctivos			
Manejadora • Condensadora			
DATOS GENERALES	VOL.	220	
	AMP.		
	H.P.		
	R.P.M.		
Voltaje	V. Fase 1	115	
	V. Fase 2	116	
	V. Fase 3		
Amperaje	I1		
	I2		
	I3		
PRESIÓN	ALTA		
	Baja		
TEMPERATURA	Retorno		
	Descarga		

Guillermo
Firma jefe / Encargado

Guillermo A. Chaves Romero
Nombre Apellidos

Firma Técnico

ALEX Anaya
Nombre Apellidos

Alexander Quiroga

AQUAIRES

Técnico en Refrigeración y Aire Acondicionado
Móvil. 311214 4750
alexanderquiroga81@yahoo.com

REPORTE SERVICIOS Aires Acondicionados

0286

Ciudad: SOACHA. Fecha: 22 ENE - 2026

Equipo: Código: PREVENTIVO: X CORRECTIVO:

MARCA: YORK Ubicación: PLATAFORMA BTU: HEMODINAMIA

TIPO DE EQUIPO

Ventana	
Split	
Minisplit	
Multisplit	
Chiller	
Paquete	
Central	
Centrifugo	
Otro MANEJAD	X

TIPO GAS REF

R-22	
R-407	
R-410	
OTRO H_2O	

Observaciones:

Se realiza mantenimiento Preventivo de manejadora, con lavado de serpentin con desincrustante, revisión de correas cambio de Filtros, lavado general

U.C.C

DATOS TÉCNICOS Equipos Nuevos - Correctivos			
Manejadora • Condensadora			
DATOS GENERALES	VOL.	220	
	AMP.		
	H.P.		
	R.P.M.		
Voltaje	V. Fase 1	115	
	V. Fase 2	114	
	V. Fase 3		
Amperaje	I1		
	I2		
	I3		
PRESIÓN	ALTA		
	Baja		
TEMPERATURA	Retorno		
	Descarga		

Guillermo
Firma jefe / Encargado

Guillermo A. Chaves Romero
Nombre Apellidos

Firma Técnico

ALEX Quiroga
Nombre Apellidos