RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

ACTA DE REUNIÓN No. 027

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Area Infraestructura RYF SAS

FECHA: 16/01/2026 VIRTUAL: ____ PRESENCIAL: X LUGAR OFICIA DE MANTENIMINETO Y HCC (En caso de ser presencial):

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: REVIOSN DE PENDIENTES

HORA DE INICIO: 8:00 HORA DE FINALIZACIÓN: 10:30

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
JUAN JOSE HERNANDEZ	RYF	INTEREVENTOR INFRAESTRUCTURA	JUJOHERMANSA@GMAIL.COM	3144602447	
EDGAR SEPULVEDA MARQUEZ	HCC	COORDINADOR MANTENIMINETO	ESEPULMAR@GMAIL.COM	3143348405	

1. TEMAS A TRATAR

2. DESARROLLO DE LA REUNION O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

4. COMPROMISOS O ACTIVIDADES PENDIENTES

1) REVISAR TRABAJOS REALIZADOS DEL DIA 16 DE ENERO AL 22 DE ENERO, PENDIENTE POR SUBSANAR, PARA LA SEMANA DEL 30 DE ENERO DEL 2026.
2) POR PARTE DE MANTENIMIENTO SE INFORMA QUE SE COMPRO LLANATAS PARA ATRILES, PINTURA PARA INICIAR EL MANTENIMIENTO DEL MOVILIARIO, SE VERIFICO LA EXISTENCIA DE LOS MATERIALES, Y SU FACTURA.
3) SE REALIZO LA VISITA A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA UNIDAD RENAL.
4) SEGÚN CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO ESTABA PROGRAMADO EL MANTENIMIENTO DE AREA DE PRODUCCION DE AIRE MEDICINAL, EL CUAL FUE REALIZADO DEL 16 AL 22 DE ENERO, REALIZANDO PINTURA GENERAL, EN CIELO RASO, PAREDES Y PISOS CON PINTURA EPOXICA.
5) EN EL RECORRIDO QUE SE REALIZO SE ENCONTRO A LOS SEÑORES DE LA EMPRESA DE FUMIGACIONES, F Y F FUMIGACIONES. ESTO SE REALIZA SEGÚN PROGRAMACION DEL INGENIERO AMBIENTAL.
6) SEGÚN CRONOGRAMA ESTA PENDIENTE EL CAMBIO DE FILTROS DE LA UNIDAD CENTRAL DE SALAS DE CIRUGIAS, EL ING INFORMA QUE ESTA PROGRAMADO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMBIO DE FILTROS, SE VERIFICA QUE LOS FILTROS ESTAN EN EL ALMACEN, LISTOS PARA SU CAMBIO.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	LOS HALLAZGOS EVIDENCIADOS EL 16 DE ENERO DEL 2026, QUEDAN PROGRAMADOS PARA REVISION EL 30 DE ENERO DEL 2026	EDGAR SEPULVEDA SE ENTRAGA INFORMACION COMPLETA	30/12/25
2	SE PROGRAMA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL CUARTO DE ALMACENAMIENTO DE GASES MEDICINALES.	EDGAR SEPULVEDA	20/02/26
3	SE SOLICITA EL INFORME DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES DEL MES DE DICIEMBRE.	EDGAR SEPULVEDA	30/01/26
4	SE SOLICITA EL INFORME DE LA EMPRESA F Y F FUMIGACIONES, QUE REALIZARON LA FUMIGACION EL DIA 22-01-26 (DES-RATIZACION).	EDGAR SEPULVEDA	30/01/26