Outlook

Re: Observaciones documentos cierre FAER 732-19

Desde JEINMYS WLADIMIR GUILLÉN BOADA <subdirproyectos@enelar.com.co>
Fecha Mar 03/03/2026 17:23
Para CESAR ANDRES GARZON BUSTOS <cagarzon@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (17 MB)
enviopendientesctodeobrano385de2020.zip;

AL_385-20.pdf

Buenas tardes,

Ingeniero Cesar,

De acuerdo al correo que antecede me permito remitir la informacion solicitada.

Sin otro en particular,

El lun, 2 mar 2026 a las 10:08, CESAR ANDRES GARZON BUSTOS (<cagarzon@minenergia.gov.co>) escribió:

> Cordial saludo Equipo Enelar, de acuerdo con la revisión adelantada a la documentación remitida del Anexo 3 del contrato mencionado en el asunto, me permito indicar las siguientes observaciones para subsanar y proceder con lo pertinente al cierre contractual de ejecucion del contrato:
>
> - Falta remitir el acta de liquidación del contrato derivado de obra
> - Listado final de usuarios debe venir avalado por la interventoría, falta firma
>
> Informe final de interventoría:
> - Numeral 20. RETIE, corregir numero de dictamen vereda filipinitas
> - Numeral 20. RETIE, incluir la relación de dictámenes de la vereda Campo alegre
> - Numeral 20. RETIE, incluir todos los dictámenes RETIE de las veredas: RosaBlanca, Los Chorros, Campoalegre
>
> **De acuerdo con lo anterior es importante subsanar la documentación antes mencionada con el fin de programar visita de recibo de obra y proceder con el cierre de ejecución del contrato.**
>
> Cesar Andrés Garzón B
> Dirección de Energía Eléctrica
> cagarzon@minenergia.gov.co
> Calle 43 No. 57-31- CAN
> Bogotá, Colombia

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

--

MAYRA LORENA PASTRANA CALDERON
Empresa de Energía de Arauca - ENELAR E.S.P.

Subdirectora Proyectos

subdirproyectos@enelar.com.co
http://www.enelar.com.co




Antes de imprimir este correo, piense si es necesario.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje es para uso del destinatario y puede contener información confidencial o protegida por la ley, por lo que el uso, difusión, retención o copia con cualquier propósito por personas distintas de su destinatario está prohibido. Si obtiene esta comunicación por error, por favor avise al remitente y proceda a eliminar el original. Este mensaje ha sido revisado por programas antivirus. No obstante, ENELAR E.S.P. no asume ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros.