Outlook

Limpieza de colectores aguas lluvias

Desde Diego Fernando Piedrahita Riado <dpiedrar@cendoj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Mar 24/02/2026 9:16 AM
Para Yalenis Maria Meza Pineda <ymezap@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Horacio Jesus Mendoza Dominguez <hmendozad@cendoj.ramajudicial.gov.co>
CC Lina Maria Meriño De La Rosa <lmerinor@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días,

Por medio del presente me permito solicitar se realice el fresado (corte) de raíces de las redes de desagües de aguas lluvias como la que se presenta en la tubería que se pasa por debajo de la jardinera en donde se encuentra la palma de la fachada de la Torre AB y que se presenta a continuación y la cual fue tomada el día de ayer.



Se realice limpieza de todos los desagües de aguas lluvias a la vía pública, ya que se acumulan residuos sólidos (envolturas ,envases, semillas, empaques hijas, etc.) y material particulado (polvo, arena, barro, etc.) en los puntos de evacuación sobre la vía público; por efecto de arrastre de estos materiales, provocado por diferentes condiciones ambientales (por ejemplo el viento y la lluvia), como se pude evidenciar en las siguientes fotos que fueron tomadas el día de ayer.





Lo anterior con el fin de evitar el rebose de las tuberías al interior de las instalaciones del Palacio de Justicia.

Asimismo, en la medida de lo posible, se solicita se programe estas labores para las diferentes Sedes Judiciales de la Seccional o se realicen los trámites correspondientes para que esto se pueda hacer según sea el caso.

Por último, se requiere que estas labores se realicen con un frecuencia mínima semanal en las épocas de lluvia.

Cordialmente,

DIEGO FERNANDO PIEDRAHÍTA RIAÑO
Ing. Ambiental y Sanitario