Bogotá, D.C. octubre del 2025

Señ@res:
Secretaría de Planeación Departamental
Cundinamarca

ASUNTO: RESPUESTA OBSERVACIONES


Cordial saludo

De acuerdo al oficio del 25 de octubre de 2025, se realiza la respuesta a las observaciones correspondientes del área estructural del proyecto.

Falta diseño tanque de almacenamiento.

RTA: Inicialmente se tenía en cuenta un volumen de agua en la losa. Se realiza el ajuste correspondiente a la carga del tanque en la zona de la cubierta, se ajustó la carga, colocando la carga en la zona donde se ubica el tanque en los canos hidráulicos y se rectifican despiezas de losa y de placa. Se actualizan planos y memorias.

Quedo pendiente a cualquier duda o inquietud.



JUAN CARLOS CORTÉS CORTÉS
MP 25202-121612 CND