ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL

INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO

ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026

BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:	FOLT-05-2026	**Fecha:**	02 Marzo/2026	**Hora:**	14:30
Establecimiento de Comercio:	Primax Galaria			**Barrio:**	Galaria
Dirección Comercial:	Calle 53 # 25-56			**Cámara de comercio:**	01587280
TOTAL, DE SURTIDORES	12	**Corriente:**	4	**Extra:**	4
ACPM:	4				
Teléfono:	3176569691	**E-mail:**	eds.galaria@hotmail.com		
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Combustibles AyR Ltda				
NIT / CC:	900178103	**CIIU:**	4731/4732		
Dirección de Notificación Judicial:	Calle 53 # 25-56			**Ciudad:**	Bta
Representante Legal:	Yolma Rojas			**CC:**	52047242
Nombre de quien atendió la visita:	Maisol Rivera				
Cargo de quien atendió la visita:	Administradora			**CC:**	39730548

Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local	
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)	**CC: 79538529**
2.	**CC:**
3.	**CC:**

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Comte 1/1		Extio 1/2		Extia 2/1		Diamte 2/2					
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):	0,15	0,10	0,15	0,10	0,25	0,20	0,20	0,0				
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,145	0,095	0,145	0,095	0,245	0,195	0,195	0,005				
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	19,6 °C		21,5 °C		21,6 °C		20,2 °C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	18,7 °C		20,6 °C		18,6 °C		20,4 °C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	19,6 °C		20,1 °C		19,6 °C		19,6 °C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Comte 3/1		Extia 3/2		Comte 4/1		Extia 4/2					
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):	0,10	0,10	0,10	0,15	0	0	0	0				
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,105	0,095	0,195	0,145	0,005	0,005	0,005	0,005				
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	19,9 °C		19,2 °C		21,1 °C		19,8 °C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,1 °C		19,8 °C		19,8 °C		21,5 °C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	19,6 °C		19,6 °C		20,0 °C		18,6 °C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:												
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):												
ERROR DEL MEDIDOR (%):												
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	°C		°C		°C		°C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	°C		°C		°C		°C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	°C		°C		°C		°C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:												
TIPO DE COMBUSTIBLE:												
LECTURA OBTENIDA (%):												
ERROR DEL MEDIDOR (%):												
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%		
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
TEMPERATURA INICIAL:	°C		°C		°C		°C		°C			
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	°C		°C		°C		°C		°C			
TEMPERATURA FINAL:	°C		°C		°C		°C		°C			
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO			
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente												

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA FINAL:		° C		° C		° C		° C		° C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/2	2/2	2/1	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15490	$ 20990	$ 20990	$ 15490	$
PRECIO INDICADO:	$ 77450	$ 104950	$ 104950	$ 77450	$
PRECIO CALCULADO:	$ 77450	$ 104950	$ 104950	$ 77450	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1	3/2	4/1	4/2	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15490	$ 20990	$ 15490	$ 20990	$
PRECIO INDICADO:	$ 77450	$ 104950	$ 77450	$ 104950	$
PRECIO CALCULADO:	$ 77450	$ 104950	$ 77450	$ 104950	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**	**SI / NO**

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS			
5.1 No Cumplimiento			
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.			
5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.			
5.1.3 Requerimiento			

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO**____ **Cumple** X **NO Cumple**_____

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	X SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	X SI	NO
Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 15:58 del día 02 del mes de MARTO del año **2026**.		

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: Marisol Rueda	NOMBRE
CC: 39730.548	CC:
CARGO: Administradora.	CARGO:
FIRMA: Maria Rues Gomez 39.730.548.	FIRMA:

En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC:
FIRMA:	FIRMA:

En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL** **INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO** ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026	BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:	FDLT-06-2026	**Fecha:**	13 Marzo 2026	**Hora:**	9:15
Establecimiento de Comercio:	Eds Petrobras Calle 45			**Barrio:**	Palermo
Dirección Comercial:	Calle 45 # 16-30			**Cámara de comercio:**	01587280
TOTAL, DE SURTIDORES	16	**Corriente:**	8	**Extra:**	/
ACPM:	8				
Teléfono:	3173489017	**E-mail:**	Willingdon.melo.h@ecopetrol.com.co		
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Combustibles R y H Ltda				
NIT / CC:	900078103-8	**CIIU:**	4731 / 4732		
Dirección de Notificación Judicial:	Calle 45 # 16-30			**Ciudad:**	Bogota
Representante Legal:	Yolima Rojas Gomez			**CC:**	52047242
Nombre de quien atendió la visita:	Willingdon Melo				
Cargo de quien atendió la visita:	Administrador			**CC:**	11411596
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local					
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)				**CC: 79538529**	
2.				**CC:**	
3.				**CC:**	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1		1/1		1/2		1/2			
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Diesel		Corriente		Diesel			
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,15	-0,20	0,15	0,50	-0,05	0,50	-0,10	0,95		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,15	-0,195	0,15	0,55	-0,05	0,50	-0,19	0,90		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	21,9 °C		22,3 °C		21,2 °C		21,3 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,6 °C		22,5 °C		22,0 °C		22,4 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	20,8 °C		22,7 °C		21,8 °C		°C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1		2/1		2/2		2/2			
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Diesel		Corriente		Diesel			
LECTURA OBTENIDA (%):	0	0,15	0,20	-0,15	-0,10	-0,25	0	+0,25		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	0,15	-0,10	+0,15	-0,095	-0,145	0	+0,155		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	20,9 °C		22,0 °C		20,2 °C		20,5 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,2 °C		20,7 °C		19,5 °C		20,0 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	20,7 °C		21,7 °C		20,1 °C		20,1 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1		3/2		3/1		3/2			
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Corriente		Diesel		Corriente		Diesel			
LECTURA OBTENIDA (%):	0	+0,25	0,40	0,50	-0,10	-0,15	-0,10	0,15		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0	+0,25	0,40	0,495	-0,095	-0,145	+0,95	0,155		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	21,5 °C		21,0 °C		21,9 °C		21,2 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	22,0 °C		21,5 °C		21,3 °C		20,6 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	21,7 °C		23,6 °C		21,8 °C		23,3 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Corriente 4/1		Diesel 4/1		Corriente 4/2		Diesel 4/2			
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,10	-0,15	0	0,75	-0,10	-0,70	0	0,75		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,15	-0,145	0	0,755	-0,11	-0,695	0	0,75		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	22,5 °C		22,5 °C		21,5 °C		22,6 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,9 °C		21,5 °C		20,8 °C		21,6 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	21,7 °C		20,1 °C		21,7 °C		22,4 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA FINAL:		° C		° C		° C		° C		° C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1 C	1/1 D	1/2 C	1/2 D	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15290	$ 10540	$ 15290	$ 10540	$
PRECIO INDICADO:	$ 76450	$ 52700	$ 76450	$ 52700	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76450	$ 52700	$ 76450	$ 52700	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0%	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1 C	2/1 D	2/2 C	2/2 D	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15290	$ 10540	$ 15290	$ 10540	$
PRECIO INDICADO:	$ 76450	$ 52700	$ 76450	$ 10540	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76450	$ 52700	$ 76450	$ 52700	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1 C	3/1 D	3/2 C	3/2 D	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15290	$ 10540	$ 15290	$ 10540	$
PRECIO INDICADO:	$ 76450	$ 52700	$ 76450	$ 10540	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76450	$ 52700	$ 76450	$ 52700	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1 C	4/1 D	4/2 C	4/2 D	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15290	$ 10540	$ 15290	$ 10540	$
PRECIO INDICADO:	$ 76450	$ 52700	$ 76450	$ 52700	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76450	$ 52700	$ 76450	$ 52700	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1C	1/1D	1/2C	1/2D	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1C	2/1D	2/2D	2/2C	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/1C	3/1D	3/2C	3/2D	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	4/1C	4/1D	4/2C	4/2D	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS			
5.1 No Cumplimiento			
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.			
5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.			
5.1.3 Requerimiento			

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO** _____ **Cumple** X **NO Cumple** _____

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	SI	NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 12:05 del día 13 del mes de Marzo del año **2026**.

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: William Ortiz	NOMBRE
CC: 1.121.914.210	CC:
CARGO: Administrador	CARGO:
FIRMA: ESTACIÓN DE SERVICIO PETROBRAS CALLE 45 NIT. 900.078.103-0 H&R COMBUSTIBLES	FIRMA:
En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE Jonathan Alexander Gutiérrez
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC: 1.031.166.614
FIRMA:	FIRMA:
En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA:

Pendiente: Somitorio Bomberos

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL** **INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO** ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026	BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:	FDLT-07-2026	**Fecha:**	16 Marzo/2026	**Hora:**	14:00
Establecimiento de Comercio:	EDS Primax Calle 34			**Barrio:**	Teusaquillo
Dirección Comercial:	Av Calle 28 # 34-06			**Cámara de comercio:**	00326168
TOTAL, DE SURTIDORES	18	**Corriente:**	12	**Extra:**	4
ACPM:	2				
Teléfono:	3107968786	**E-mail:**	primax687@districom.com		
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Districom SAS				
NIT / CC:	900786876	**CIIU:**	4731/4732		
Dirección de Notificación Judicial:	Av Calle 28 # 34-06			**Ciudad:**	Bogota
Representante Legal:	Gustavo Mandieta			**CC:**	91488809
Nombre de quien atendió la visita:	Diana Marcela Diaz				
Cargo de quien atendió la visita:	Administradora			**CC:**	52007972
Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local					
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)				**CC: 79538529**	
2.				**CC:**	
3.				**CC:**	

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1		1/2		1/3		1/4		1/5	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Comante		Comante		Comante		Comante		ACPM	
LECTURA OBTENIDA (%):	0,15	0,20	0,15	0,30	0,25	0,50	0,30	0,75	0,10	0,25
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,15	0,20	0,15	0,30	0,25	0,50	0,30	0,75	0,10	0,25
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	18,6 °C		18,7 °C		18,1 °C		18,8 °C		18,7 °C	
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,2 °C		20,1 °C		20,1 °C		20,2 °C		20,6 °C	
TEMPERATURA FINAL:	19,2 °C		19,6 °C		19,8 °C		19,6 °C		19,0 °C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/6		2/1		2/2		2/3		2/4	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Extra		Comante		Comante		Comante		Corriente	
LECTURA OBTENIDA (%):	0,45	0,75	0,05	0,25	0,30	0,75	0,60	0,85	0,70	0,25
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,45	0,75	0,05	0,25	0,30	0,75	0,60	0,85	0,70	0,25
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	18,6 °C		18,7 °C		18,8 °C		18,6 °C		19,9 °C	
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,6 °C		20,1 °C		20,3 °C		20,6 °C		20,1 °C	
TEMPERATURA FINAL:	20,6 °C		20,2 °C		19,6 °C		18,8 °C		19,6 °C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/5		2/6		3/1		3/2		3/3	
TIPO DE COMBUSTIBLE:	ACPM		Extra		Comante		Comante		Comante	
LECTURA OBTENIDA (%):	0,35	0,20	0,20	0,30	0,25	0,40	0,15	0	0,05	0
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,35	0,20	0,10	0,30	0,25	0,40	0,15	0	0,05	0
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	19,2 °C		19,1 °C		19,0 °C		19,2 °C		19,3 °C	
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,1 °C		20,6 °C		20,4 °C		20,3 °C		20,3 °C	
TEMPERATURA FINAL:	20,6 °C		20,7 °C		20,1 °C		20,6 °C		20,1 °C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/4		3/5		3/6					
TIPO DE COMBUSTIBLE:	Comante		Extra		Extra					
LECTURA OBTENIDA (%):	0,20	0,25	0,10	0,65	0,45	0,85				
ERROR DEL MEDIDOR (%):	0,20	0,25	0,10	0,25	0,45	0,85				
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	19,3 °C		19,0 °C		19,1 °C		°C		°C	
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	20,1 °C		20,2 °C		20,4 °C		°C		°C	
TEMPERATURA FINAL:	20,6 °C		20,1 °C		20,6 °C		°C		°C	
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA FINAL:		° C		° C		° C		° C		° C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5
PRECIO POR GALÓN:	$ 15250	$ 15250	$ 15250	$ 15250	$ 20150
PRECIO INDICADO:	$ 76250	$ 76250	$ 76250	$ 76250	$ 100750
PRECIO CALCULADO:	$ 76250	$ 76250	$ 76250	$ 76250	$ 100750
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/6	2/1	2/2	2/3	2/4
PRECIO POR GALÓN:	$ 10200	$ 15250	$ 15250	$ 15250	$ 15250
PRECIO INDICADO:	$ 51000	$ 76250	$ 76250	$ 76250	$ 76250
PRECIO CALCULADO:	$ 51000	$ 76250	$ 76250	$ 76250	$ 76250
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/5	2/6	3/1	3/2	3/3
PRECIO POR GALÓN:	$ 10200	$ 20150	$ 15250	$ 15250	$ 15250
PRECIO INDICADO:	$ 51000	$ 100750	$ 76250	$ 76250	$ 76250
PRECIO CALCULADO:	$ 51000	$ 100750	$ 76250	$ 76250	$ 76250
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/4	3/5	3/6		
PRECIO POR GALÓN:	$ 15250	$ 20150	$ 20150	$	$
PRECIO INDICADO:	$ 76250	$ 100750	$ 100750	$	$
PRECIO CALCULADO:	$ 76250	$ 100750	$ 100750	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/2	1/1	1/3	1/4	1/5
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/6	2/1	2/2	2/3	2/4
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/5	2/6	3/1	3/2	3/3
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	3/4	3/5	3/6		
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS

5.1 No Cumplimiento

El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3

5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.

5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.

5.1.3 Requerimiento Se requiere proteger con contac las calcomanías

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO**____ **Cumple** X **NO Cumple**____

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	SI	NO
Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 16:40 del día 18 del mes de Marzo del año **2026**.		

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: Diana Marcela Diaz	NOMBRE
CC: 52.079.172	CC:
CARGO: Administradora	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC:
FIRMA:	FIRMA:

En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	**VIGILANCIA Y CONTROL METROLOGÍA LEGAL** **INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS DE CONTROL METROLOGÍCO A SURTIDORES, DISPENSADORES Y/O MEDIDORES DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO** ALCALDIA DE TEUSAQUILLO CPS 068-2026	BOGOTÁ Alcaldía Local de Puente Aranda

1. INFORMACIÓN GENERAL					
Número de Radicación:	FDLT - 08-2026	**Fecha:**	26 Marto 2026	**Hora:**	9:15
Establecimiento de Comercio:	EDs Primax San Diego			**Barrio:**	Armania
Dirección Comercial:	Av Carrera 19 # 29 - 41			**Cámara de comercio:**	03876771
TOTAL, DE SURTIDORES	16	**Corriente:**	8	**Extra:** 4	**ACPM:** 4
Teléfono:	3212846192	**E-mail:**	primaxsandiego@autogas.com.co		
Razón Social, Sociedad/Persona natural, Propietaria del Establecimiento:	Grupo EDS Autogas SAS				
NIT / CC:	900459737-5			**CIIU:**	4731 / 4732
Dirección de Notificación Judicial:	Av Cra 19 # 29 - 41			**Ciudad:**	Bogotá
Representante Legal:	Gustavo Mandiota			**CC:**	91488809
Nombre de quien atendió la visita:	Jan Carlos Rivera				
Cargo de quien atendió la visita:	Admnistrador			**CC:**	1102842153

Nombre de los Profesionales Técnicos de la Alcaldía Local	
1. Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA (Metrología Legal)	**CC: 79538529**
2.	**CC:**
3.	**CC:**

4. IDENTIFICACIÓN DE LOS PATRONES DE VERIFICACIÓN UTILIZADOS POR LA ALCADÍA	
RECIPIENTE VOLUMETRICO DE 5 GALONES:	
FABRICANTE: CONASERP SAS	SERIAL: RVPM 007
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: LCV-003-21	FECHA DE CALIBRACIÓN: 25/11/2025
VÓLUMEN REAL DEL RECIPIENTE:	4,9997 galones
TERMOMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: HANNA HI 935005	SERIAL: 02390200991
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1620	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26/11/2025
TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL	
FABRICANTE: FLUKE 971	SERIAL: 49531242
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: T-1621	FECHA DE CALIBRACIÓN: 26//2025

4.1.1 ENSAYO DE EXACTITUD A CAUDAL (Máx/Min)(Numeral 7.10.5.1 de Resol. 77507)										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Taxi 3 Comante		Taxi 4 Comante		Taxi 8 Comante		Taxi 7 Comante			
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,40	-0,50	-0,30	-0,40	0	-0,20	-0,05	-0,05		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,395	-0,495	-0,295	-0,395	0	-0,195	-0,055	-0,045		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	19,5 °C		20,8 °C		20,1 °C		20,3 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,1 °C		20,4 °C		21,0 °C		21,1 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	19,8 °C		19,7 °C		20,0 °C		20,1 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1 Comante		1/1 Comante		2/2 Comante		1/2 Comante			
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):	-0,20	-0,10	-0,10	0	-0,15	-0,25	-0,15	-0,10		
ERROR DEL MEDIDOR (%):	-0,195	-0,095	-0,095	0	-0,145	-0,245	-0,145	-0,095		
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:	21,8 °C		20,6 °C		21,1 °C		18,6 °C			°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:	21,4 °C		21,0 °C		21,7 °C		20,2 °C			°C
TEMPERATURA FINAL:	20,3 °C		20,4 °C		20,8 °C		20,1 °C			°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA FINAL:		°C		°C		°C		°C		°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		°C		°C		°C		°C		°C
TEMPERATURA FINAL:		°C		°C		°C		°C		°C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
Si la respuesta es NO. Debe repetir la verificación nuevamente										

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:										
TIPO DE COMBUSTIBLE:										
LECTURA OBTENIDA (%):										
ERROR DEL MEDIDOR (%):										
ERROR MÁXIMO PERMISIBLE (%):	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0%	±0,5 %	±1.0 %
CONFORME?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	
TEMPERATURA INICIAL:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE:		° C		° C		° C		° C		° C
TEMPERATURA FINAL:		° C		° C		° C		° C		° C
ΔT'S ≤ 10 °C?	SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO		SI / NO	

4.1.2 CONTROL DE PRECIO UNITARIO (Numeral 7.10.5.3.1 de Resol. 77507)					
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Taxi 3	Taxi 4	Taxi 7	Taxi 8	
PRECIO POR GALÓN:	$ 14840	$ 14840	$ 14840	$ 14840	$
PRECIO INDICADO:	$ 14200	$ 14200	$ 14200	$ 14200	$
PRECIO CALCULADO:	$ 14200	$ 14200	$ 14200	$ 14200	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	2/1	1/2	2/2	1/1	
PRECIO POR GALÓN:	$ 15620	$ 15620	$ 15620	$ 15620	$
PRECIO INDICADO:	$ 8100	$ 8100	$ 8100	$ 8100	$
PRECIO CALCULADO:	$ 8100	$ 8100	$ 8100	$ 8100	$
ERROR DEL MEDIDOR:	0 %	0 %	0 %	0 %	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
PRECIO POR GALÓN:	$	$	$	$	$
PRECIO INDICADO:	$	$	$	$	$
PRECIO CALCULADO:	$	$	$	$	$
ERROR DEL MEDIDOR:	%	%	%	%	%
ERROR MÁXIMO PERMITIDO:	1 %	1 %	1 %	1 %	1 %
¿CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

4.1.2 CONTROL DEL DISPOSITIVO DE PUESTA A CERO (Numeral 7.10.5.3.2 de Resol. 77507)

SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	Taxi 3	Taxi 4	Taxi 7	Taxi 8	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:	1/2	1/1	2/1	2/2	
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO
SURTIDOR No. / MANGUERA No.:					
¿INDICACIÓN VOLUMEN Y PRECIO EN CERO, CONFORME?	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO

5. CONCLUSIÓN / INFORME TÉCNICO DE RESULTADOS			
5.1 No Cumplimiento			
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
El Surtidor No. / Manguera No. ___ / ___, NO cumple con la(s) prueba(s):	4.2.1	4.2.2	4.2.3
5.1.1. Lectura del resultado: NO SE AJUSTA a las disposiciones de la Resolución 77507 de 2016 modificada por la Resolución 67760 de 2018.			
5.1.2 Efectos. Imposición de sello Fuera de Servicio, de conformidad con la Ley 1480 de 2011, Artículo 59, numeral 9.			
5.1.3 Requerimiento Colocar el Conta con los calcomanías			

6. OBSERVACIONES DE QUIENES INTERVIENEN EN LA VISITA DE INSPECCIÓN

6.1 OBSERVACIONES DE LOS PROFESIONALES DE LA ALCALDÍA:

Verificación de precintos **SI** X **NO** _____ **Cumple** X **NO Cumple** _____

7. CONSTANCIAS		
7.1 Se anexa certificado de existencia y representación legal. Si no se anexa documentación, deberá allegarla a la Alcaldía Local de Teusaquillo en los próximos tres (3) días hábiles siguientes a esta visita.	SI	NO
7.2 Se deja copia del Informe en la Estación de Servicio.	SI	NO

Una vez leída, para constancia, se firma la presente diligenciada por quienes en ella intervinieron, siendo las 11:15 del día 26 del mes de Marzo del año **2026**.

En representación de la Estación de Servicio de Servicio Inspeccionada:	
NOMBRE: Jan Carlos Rivera	NOMBRE
CC: 1102842153	CC:
CARGO: Administrador	CARGO:
FIRMA:	FIRMA:

GRUPO EDS AUTO GAS S.A.

EDS SAN DIEGO

En representación de la Alcaldía Local de Teusaquillo:	
NOMBRE: **Ing LUIS MARIO SOSA RUEDA**	NOMBRE Sandra Ucrós
CC: **79.538.529 de Bogotá**	CC: 52 305 664
FIRMA:	FIRMA:

En representación de la Secretaría de Gobierno	
NOMBRE:	NOMBRE
CC:	CC:
FIRMA:	FIRMA: