CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025

CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 4037

LAVADO DE TANQUE
Fecha de ejecución: 06/03/2026

DATOS DEL CLIENTE Y SUS SEDES

Razón Social: COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE (IED)
Sede: COL RAFAEL URIBE SEDE A
Dirección: KR 25 #47- 02 SUR SEDE A
Municipio: Bogotá
Departamento: Cundinamarca

PRESTA EL SERVICIO

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78 P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

TRATAMIENTOS

☑ Vigilancia / Monitorización

LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE

El lavado y desinfección de tanques de agua potable tiene como objeto la protección y control de la calidad del agua para así garantizar que no tenga repercusiones y/o riesgos para la salud humana causados por su consumo. Cuando no se realiza el debido aseo periódico a los tanques, se obtiene acumulación de larvas y microbios, generadores de enfermedades gastrointestinales, afectaciones digestivas perjudicando así el bienestar de las personas que tienen contacto con el agua almacenada en el tanque. Se da inicio al lavado y desinfección de tanques de agua potable, se retira suciedad adherida a las paredes del tanque, por medio de maquinaria como lo es hidro lavadora de 1500 PSI, bombas sumergibles, se usaron herramientas manuales como lo son cepillos, escobas, traperos nuevos para evitar la contaminación cruzada se limpian paredes de arriba hacia abajo y posteriormente el piso de afuera hacia dentro, luego de realizar esta labor varias veces hasta eliminar los residuos totales, al terminar la limpieza mecánica que da un 100% de seguridad en la mitigación de microorganismos y bacterias, se realiza la desinfección al interior del tanque utilizando hipoclorito de sodio a 200 ppm logrando un mayor impacto en paredes y pisos de los tanques.

FECHA Y HORARIO

viernes, 6 de marzo de 2026

PRODUCTOS UTILIZADOS

NOMBRE COMERCIAL	COMPONENTE ACTIVO	PLAZO SEGURIDAD	MÉTODO DE APLICACIÓN	DOSIFICACIÓN %	CONSUMO	ZONAS
HIPOCLORITO	HIPOCLORITO	N/A				1 TANQUE DE 140 M3

Incidencia Correctiva

Se da inicio con las labores en las instalaciones de la sede según cronograma establecido entre las dos partes.
Los técnicos contaron con sus elementos de protección personal, tales como mascarilla de protección, botas, guantes y traje anti fluidos (Tyvek) nuevo para evitar contaminaciones externas en estas aguas destinadas al consumo humano,
Se cuenta con el personal idóneo para la prestación del servicio de conformidad con lo señalado en las obligaciones contractuales.
Se realiza inspección previa del tanque de reserva para el adecuado acceso de los técnicos y la herramienta.

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025

CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 4037

LAVADO DE TANQUE

Fecha de ejecución: 06/03/2026



CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
YENY MARCELA HERNANDEZ RODRIGUEZI.A.
TP 25238-361925 CND
Representante legal
CC 39.676.208 de Soacha

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
JEISON BERMUDEZ
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
JULIAN DAVID PAEZ
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
EDWIN MAHECHA
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
NIT 900251672-0
EDWIN MAHECHA
Técnico Aplicador

CONTROL REGIONAL DE HIGIENE MANTENIMIENTO SAS
Cra 78P # 06 Sur - 11
111061 BOGOTA / KENNEDY · Bogotá D.C
3144655803
Concepto Sanitario: SQ07C005422

Código: 065-CS-01
Versión: 02
Fecha de actualización: 15/05/2025

CERTIFICADO DE SERVICIOS N° 4037

LAVADO DE TANQUE
Fecha de ejecución: 06/03/2026

OBSERVACIONES:

Para emergencias químicas y toxicológicas CISPROQUIM, en Bogotá: PBX. 288 6355 Ext. 130-166.