

Informe Evento(s) 2025-3235 Sistema Interconectado Nacional

Este informe se realiza según lo establecido en el Acuerdo CNO 1617 de 2022 (Estructura para caso especial) y aplica para análisis por clasificación a. (Resolución CREG 093 de 2012/CREG 015 de 2018).

Caso especial					
<i>a. Retraso en Consignación N°</i>	<i>b. Disparo proveniente de Generador</i>	<i>c. Omisión cierre equipos</i>	<i>d. Indisponibilidad por apertura manual no programada</i>	<i>e. SAEB</i>	<i>f. Evento N-1 (*)</i>
C2047842					

(*) Aplica para eventos cuyo caso especial no corresponda con los casos “a”, “b”, “c”, “d” o “e”

Detalle del evento

Evento				Causa CNO (Según acuerdo CNO 1239 de 2019)	
<i>Consecutivo</i>	<i>Activo ¹</i>	<i>Inicio (dd/mm/aaaa hh:mm) ²</i>	<i>Fin (dd/mm/aaaa hh:mm) ²</i>	<i>Categoría Causa</i>	<i>Causa Detallada</i>
2025-3235	CARACOLI - TERMOFLORES 1 220 kV	01/12/2025 18:20	01/12/2025 18:41	Origen no forzado	Mantenimiento correctivo

¹ Indisponible, desconectado o con hallazgo

² Asociado con registros del consecutivo del evento para el cálculo de ENS

Referencias

- Informe del evento, suministrado por TRANSELCA.
- Información eléctrica y operativa del CND.

Nota: La información técnica utilizada para el análisis del (de los) evento(s) es de carácter reservada/confidencial. En caso de requerir esta información, podrá ser solicitada a XM, mediante el correo info@xm.com.co, incluyendo la debida justificación.