LABORATORIO DE ENSAYOS
CERTIFICADO DE CALIDAD

Fecha : **Septiembre 30 de 2025**
Referencia : **KIT SILLA YEE 315X160mm**
Norma : **NTC 3722-3**
Lote: **30000079453**

REQUISITO	NORMA NTC	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO
DÍAMETRO INTERNO DE LA CAMPANA	3358	mm	160,50 - 164,00	162,25
LONGITUD ACOPLAMIENTO DE LA CAMPANA Minimo	3358	mm	42,00	76,15
ESPESOR DE CAMPANA Minimo	3358	mm	2,40	3,78
DÍAMETRO INTERIOR DEL MEDIO Minimo	3358	mm	132,30	162,48
ANGULO DE LA DERIVACION	3358	°C	43,50 - 46,50	45,25
ESPESOR DE CUERPO Minimo	3358	mm	2,00	5,75
ENSAYO HORNO	4216	°C	150° x 30 MINUTOS	CUMPLE
ROTULO	3722-3	N/A	GERFOR IND. COL SILLA YEE 315 mm X 160 mm D.E ALCANTARILLADO PVC Rs 8 KN/m2 (1,16Psi) CALIDAD CERTIFICADA ICONTEC NTC 3722-3 REGLAMENTO TECNICO Res 0501 LOTE	CUMPLE

Los resultados que aparecen en el presente certificado, corresponden únicamente a la muestra evaluada.

Realizó:

Juan Manuel Ramos
Coordinador del laboratorio

Reviso y Aprobó:

Jenny Rodriguez
Jefe de Laboratorio.