

CERTIFICACION

Que la Empresa:

C.C. No.

En sus instalaciones ubicadas:

Realizo Servicio:

FUNDACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS - HOGAR NAZARETH
860.046.667-0
KLM.5 VIA ZIPAQUIRA - NEMOCON (VEREDA EL MORTIÑO-COGUA)
LIMPIEZA Y DESINFECCION DE DOS (2) TANQUES AEREOS DE AGUA
POTABLE DE 1.000 LITROS C/U., Y UN (1) SUBTERRANEO DE 40 M3.

XX

TIPO DESINFECCION

Productos Utilizados:

Solución Dorada: HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%

Dosificación: 200 PPM - VER CALCULO DE DOSIFICACION FIRMADA POR INGENIERO QUIMICO.

COMPROBANTE DE SERVICIO No.21924.

FECHA: FEBRERO 09 DE 2.023

NOTAS:

1. SE ANEXA INFORME SOBRE LAS CONDICIONES DEL TANQUE Y EL PH ENCONTRADO, Y PROTOCOLO.
2. DEBE PRACTICARSE LAS PRUEBAS REQUERIDAS POR LA NORMA DECRETO 2190/91 SOBRE ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO.

ACER FUMIGACIONES

NIT 900 392.727-1

ACER FUMIGACIONES LTDA

NIT. 900.392.727-1

CALLE 17A No.100-51 TELS.4040495-2678686

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
CONCEPTO SANITARIO FAVORABLE DSP-CQ-113 DEL 15 DE AGOSTO DE 2.022

