EMPRESA CONTROL DE PLAGAS

A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS

1032429841-8

"erradicamos la plaga con a mas alta tecnologia"

CERTIFICADO CONTROL DE PLAGAS

FECHA: 14-02-2022

SEÑORES: ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA

CONTROL DE: GENERAL DE PLAGAS

RAZON SOCIAL: ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT: 900175374- 5

TELEFONO: 321 3246470

DIRECCION: Cll 121 # 52 -65

CONTROL: CORRECTIVO

PRODUCTOS UTILIZADOS: SOLFAC – RACUMIN - BLATTANEX

COMPONENTE ACTIVO: CYFUTHRINA – COUMATETRAY – IMIDACOPRID

RECOMENDACIONES

No pase las manos por las superficies tratadas.

Si algún alimento en exposición se contamina destrúyalo y bótelo.

Si algún utensilio de cocina o prenda de vestir se impregna. Lávelo con abundante agua y detergente.

FIRMA

Andrea Castellanos

Representante Legal

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTROL DE PLAGAS

A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS

1032429841-8

"erradicamos la plaga con la mas alta tecnologia"

CERTIFICADO LAVADO DE TANQUE

FECHA: 14/02/2022

SEÑORES: ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA

DIRECCION: Cll 121 # 52 -65

TELEFONO: 321 3246470

Apreciados señores:

Asunto: **CERTIFICACION DESINFECCIÓN / LAVADO DE TANQUES**

Apreciados señores.

Nos permitimos certificar el Lavado de tanques – Desinfección.

Para esto utilizamos productos de última generación altamente eficientes, seguros Y efectivos.

DESIECCIÓN – LAVADO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE

CANTIDAD: TANQUE SUBTERRANEO

TIPO DE SERVICIO: Correctivo / preventivo

SISTEMA A UTILIZAR: Lavado – Desinfección.

PERIOCIDAD DE LA DESINFECCION: a convenir

PRODUCTOS UTILIZADOS:

HIPOCLORITO DE SODIO

FIRMA

Representante Legal

Andrea Castellanos

A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS

CONTROL DE PLAGAS - DESINFECCION - LAVADO DE TANQUE

CRR 26 B N° 35 B - 16 SUR

3049178 - 3202938437

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTROL DE PLAGAS

A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS

1032429841-8

"erradicamos la plaga con la mas alta tecnologia"

FECHA: : 14/02/2022

NOMBRE: ASOCIACIÓN DE HOGARES SI A LA VIDA

NIT: 900175374-5

Los servicios de provisión de agua garantizan la potabilidad de dicho elemento.

La limpieza y desinfección de los tanques de agua de todo tipo de dependencias establecer la obligatoriedad de realizar trabajos de limpieza y desinfección en forma semestral.

En todas las edificaciones, los tanques que almacenan el agua potable sufren la inevitable acumulación de impurezas, suciedad, partículas en suspensión y muchos otros elementos. La mayor parte de ellos quedan sedimentados en la superficie de los tanques y se transforman, con el transcurso del tiempo, en gruesas capas barrosas que normalmente provocando la contaminación del agua a niveles no potables o tóxicos.

Las actividades de limpieza, desinfección e inspección sanitaria de los diversos tanques de almacenamiento de agua garantizan almacenar el líquido en buenas condiciones, siempre y cuando se realicen estas actividades periódicamente mediante la utilización de las soluciones en las proporciones y procesos indicados.

Para el proceso de desinfección se utiliza el cloro en sus presentaciones líquida y sólida, en forma de solución para ser aplicada en los tanques de almacenamiento de agua.

Escaneado con CamScanner

EMPRESA CONTROL DE PLAGAS

A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS

1032429841-8

"erradicamos la plaga con la mas alta tecnologia"

Instrucciones para el lavado y desinfección del tanque

1. Tanque de distribución

- 1. Use botas, casco y guantes para la limpieza y desinfección. Aliste cepillos, escobas, baldes, rodillos, bombas aspersores o cualquier otro elemento que necesite.
- 2. Cierre totalmente la entrada de agua y abra la salida para que se desocupe el tanque.
- 3. Retire con cuidado la tapa de inspección del tanque. Si no tiene tapa se recomienda construirla. Si el tanque es oscuro, utilice lámparas de pila (linternas).
- 4. Ingrese al tanque cuando el nivel de agua sea bajo, de 20 a 30 centímetros aproximadamente. A este nivel cierre la salida y abra el desagüe.
- 5. Remueva el material de sedimentación (barro) que se encuentra en el fondo del tanque, utilizando escobas y recipientes para extraer el material.
- 6. Cepille el piso y las paredes con agua.
- 7. Para la desinfección utilice una solución de 0.8 ppm, preparada así:
    - En un recipiente de 20 litros con ayuda de un balde adicione el **HIPOCLORITO DE SODIO** AL 9% y mezcle en forma homogénea.
    - Déjela en reposo 20 minutos.
- 8. Humedezca el rodillo con la solución de cloro y páselo por las paredes como si estuviera pintando. También puede utilizar escobas o cepillos unidos a un palo de escoba.
- 9. Deje actuar la solución durante cuatro horas.
- 10. Enjuague las paredes y el fondo del tanque utilizando una manguera a presión o baldes.
- Deseche estas aguas de lavado mediante el desagüe.



A&R FUMIGACIONES Y SERVICIOS
CONTROL DE PLAGAS - DESINFECCION - LAVADO DE TANQUE
CRR 26 B N° 35 B - 16 SUR
3049178 - 3202938437



Escaneado con CamScanner

- 11. Retire todo el material que utilizó en la limpieza.
- 12. Cierre el desagüe y permita nuevamente la entrada del agua al tanque.
- 13. Chequé el cloro residual, el cual puede ser hasta de 5 ppm.
- 14. Abra la válvula que de acceso a la red de distribución.
- 15. Vuelva a lavar y desinfectar el tanque una vez al año cuando menos.

Es necesario que el tanque se encuentre bien aireado para permitir la evacuación de los fuertes olores producto de la aplicación del cloro

2. Tanques domiciliarios

Se deben limpiar y desinfectar por lo menos cada cuatro meses.
El procedimiento utilizado es el mismo que el anterior, con la diferencia que estos tanques son generalmente de menor tamaño.
La solución de cloro también se puede preparar disolviendo una botella de blanqueador comercial en 10 litros en un balde de agua y utilizar el mismo procedimiento.

FIRMAR

Representante Legal

Andrea Castellanos

Escaneado con CamScanner