SGR – 2021-13748

Bogotá DC, 25/11/2021

Señores:
ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA--ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA CL 121
Dirección: CL 121 52 65
Teléfono: 3213246470
Ciudad

ASUNTO: Envió resultado visita de inspección No. 2021-13748

Cordial saludo,

La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá D.C., dentro de sus funciones legalmente conferidas tiene el de realizar visitas técnicas de seguridad y emitir los correspondientes conceptos técnicos con base en la normatividad aplicable y dando cumplimiento a lo especificado en la Ley 1575 de 2012 “por medio de la cual se establece la ley general de Bomberos de Colombia” en el Articulo 42 y decreto 555 de 2011.

Después de efectuar la inspección técnica del siguiente establecimiento se encontró que **no cumple** con las normas mínimas legales de seguridad humana y sistemas de protección contra incendios las cuales relaciono así:

NO.	RAZÓN SOCIAL	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO	TELÉFONO	CRITERIO DE NOTIFICACIÓN
2021-13748	ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA--ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA CL 121	CL 121 52 65	3213246470	EL ESTABLECIMIENTO EVALUADO CON NSR 10, CLASIFICACIÓN I2 NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS PARA SPCI Y SH. EL ESTABLECIMIENTO DEBE CONTAR CON ROCIADORES AUTOMÁTICOS SEGÚN NSR 10 LITERAL J4.3.4.1 Y DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS LITERAL J.4.2-1. DEBE CONTAR CON SEÑALIZACIÓN DE ESPACIO LIBRE DE HUMO DE TABACO Y/O CIGARRILLO.

De la misma manera se informa que el trámite efectuado de revisiones técnicas por la UAECOB como entidad de inspección, no ejerce funciones de vigilancia y control. Por lo anterior, para acceder a una nueva visita y verificar que el usuario objeto de solicitud haya acatado los incumplimientos y recomendaciones, este deberá iniciar nuevamente su trámite de pago y radicación ante nuestra entidad, ya que este documento informa los incumplimientos detectados en la respectiva visita inicial.

CORDIALMENTE,
Subdirector de Gestión del Riesgo

Código de verificación: 2d40ecfa-b900-4b7c-9b30-287aa13021fd

Subdirector de Gestión del Riesgo

Reviso: xxxx
Proyecto: xxxxx

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN.	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1	21/03/2018	CREACIÓN DEL DOCUMENTO.