Tabla 4. Condiciones de Seguridad y Salubridad del Inmueble Servicios Públicos						
ASPECTO	**ITEM**	**CONDICIÓN**	**REQUISITO MÍNIMO**	**REQUISITO NECESARIO**	**REQUISITO NO MINIMO**	
Servicios públicos e Infraestructura Básica y de seguridad Humana	1	El inmueble cuenta con servicio de acueducto y alcantarillado y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida.	X			
	2	El inmueble cuenta con tanque(s) de almacenamiento de agua potable aéreo o subterráneo conectad directamente al sistema de cocina y baños para garantizar su permanente circulación. El volumen de tanque de almacenamiento de agua potable cuenta con abastecimiento de agua mínimo para un día d servicio, dicha condición se calcula con un promedio de 4 litros por ración de comida principal ofrecid a las personas mayores, como pernoctan, se dispone adicionalmente de 25 litros por m2 de área d dormitorio. Durante la prestación del servicio se debe garantizar el suministro de agua potable permanentement a la población atendida.		X		Certificado de lavado de tanques que indique el volúmen de almacenamiento 25 lt por m2 en habitaciones = 125 lt por persona 4 lt por ración de comida principal =12 lt por persona Total = 137 lt por persona - Se cuenta con tanque de 22 m3 y se adjunta certificado.

3	El inmueble cuenta con servicio de energía eléctrica y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera interrumpida	X			
4	El inmueble cuenta con servicio de gas y deberá garantizar la prestación de dicho servicio en la Unidad Operativa de manera ininterrumpida	X			

	5	El inmueble cuenta con sistema de motobombas funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)		X		
	6	EL inmueble cuenta con calderas o calderines funcional, en buen estado y con un programa de mantenimiento (en caso de que existan)		X		
	7	El inmueble cuenta con sistema de detección de incendio debidamente certificado por el cuerpo de bomberos			X	
	8	El inmueble NO se encuentra continuo a zonas de almacenamiento de combustibles	X			

Ubicación y riesgos antrópicos	9	El inmueble NO se encuentra afectado por su cercanía a focos de contaminación (Rellenos sanitarios, botaderos, plazas de mercado)	X			
Cerramiento y fachada	10	Los cerramientos o muros que delimitan la planta física con las viviendas vecinas y exteriores impiden el acceso de extraños	X			
Instalaciones eléctricas	11	La instalación eléctrica se encuentra en buen estado y funcionando	X			

Disneyla Díaz Cadena
Coordinadora Comunidad de Cuidado Gratitud