

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. MUNICIPALIDAD DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO</p> <p>FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES</p>	Código: FOR-TH-006
		Versión: 0
		Fecha: Memo INT 80658 - 25/11/2016
		Página 1 de 1

Fecha de Inspección: 25/03/2026										Hora: 7:30 pm										Área/Unidad operativa: CENTRO CUIDADO TRANSITORIO CUNDINAMARCA										Localidad: PUENTE ARANDA									
Inspección realizada por: Adriana Astrid Moreno Rivera																				Nombre responsable unidad: YEINY VICTORIA MARTINEZ																			
No	2026	ESTADO DEL EXTINTOR																AGENTE EXTINTOR				Observaciones																	
		Fecha Vencimiento recarga		Manómetro		Pasador de seguridad		Boquilla		Manija		Cilindro		Pintura		Señalización		Ubicación		Visibilidad			Acceso al extintor		ABC Multiproposito	CO2	Solkaflam	Agua presurizada											
		Mes	Año	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala	Buena	Mala		Buena	Mala															
1	Entrada Unidad	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					20 LIBRAS										
2	Area de lavandería	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					10 LIBRAS										
3	Bodega de Alimentos	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X			10 LIBRAS										
4	Comedor	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					10 LIBRAS										
5	Taller creativo	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					10 LIBRAS										
6	Zona de computo	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X			10 LIBRAS										
7	Dormitorios segundo piso	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X				X			10 LIBRAS										
8	Dormitorios segundo piso	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					10 LIBRAS										
9	Pasillo delantero segundo piso	5	2026	X		X		X		X		X		X		X		X		X		X		X					10 LIBRAS										
10																																							
11																																							



Firma responsable inspección



Firma responsable unidad operativa