CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLOMBIA

AUDITORIA PLANES DE MERGENCIA

FECHA			EMPRESA:	UBICACIÓN:
DÍA	MES	AÑO		
26	11	25	SEXTA · IKH	Hora 7:55 A.M.
TIPO DE ACTIVIDAD AREA: Sector Educacion				NOMBRE INSPECTOR(ES): Cr. Oswaldo Gutierrez A. en Lucy Parpal
TIPO DE PROCESOS QUE OPERAN: Procesos Educativos				

NOMBRES Y CARGOS DE QUIEN(ES) ATIENDE(N) LA INSPECCIÓN:
Ricardo Edixson Giraldo.
• Dinamizador Salud y Seguridad en el trabajo.

1	1. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN			
No.	Aspecto a verificar	Verificación	Evaluación	Notas
1.1	¿Tiene la organización un plan de respuesta a emergencia debidamente aprobado?	• Verificar PAE	☑ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	Aprobado Dic general.
1.2	¿Coordina la organización sus procedimientos de emergencia con los de otras organizaciones?	• Verificar procedimientos de coordinación • Verificar directorios telefónicos • Verificar actas de ensayo del Plan.	☑ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	Por. Implementar.
1.3	¿Tiene la organización procesos para comunicar y distribuir los procedimientos del plan entre las personas y dependencias encargadas de su cumplimiento?	• Verificar procedimientos de distribución PAE • Verificar proceso comunicación PAE	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	Plataforma. compromisos - Socializacion por docentes.
1.4	¿Se efectúan periódicamente simulacros del plan de emergencia?	• Verificar actas, (evidencias) y procedimientos de simulacros	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	3 Anuales. Allegar evidencia
1.5	¿Se ha establecido y se cumple un programa periódico de revisión del Plan?	• Verificar programa de actualizaciones y su cumplimiento	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	Revisar Anual. plataforma Compromisos

1.6	¿Se brinda entrenamiento en respuestas de emergencia al personal de la organización?	• Verificar programa de entrenamiento PAE • Verificar actas de ensayos y de entrenamiento del Plan	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
1.7	¿Recibió (recibe) el personal que implementó el plan, capacitación y recursos para el desarrollo del mismo?	• Verificar qué recursos se utilizaron en la implementación (humanos, técnicos, etc.), si fueron suficientes y apropiados al tipo de organización	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	
1.8	¿Propone el plan de implementación su ejecución por fases?	• En cuentas fases fue implementado el plan	□ Satisfactorio □ No satisfactorio □ No aplicable	

LISTA DE VERIFICACION QUE SE DEBE TENER EN CUENTA ANTES DE UN PROCESO DE EVACUACION

Las preguntas de esta lista se contestan únicamente con Si, No, Observaciones

Nº	CONDICION	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Están en un lugar visible los planos de cada piso			
2	Es cada plano legible			
3	El plano indica las puertas de emergencia en cada área			
4	Si una persona mira el plano puede orientarse fácilmente y saber en qué sitio se encuentra.			
5	Esta la identificación de las áreas de acuerdo a como lo indica el plano			
6	Están claramente identificadas las vías de evacuación y escaleras			
7	Es comprensible por cualquier persona lo que indican las flechas de señalización en el plano.			
8	Están las puertas de emergencia señalizadas y pintadas con color diferente.			
9	Permanecen las vías de evacuación libres de obstáculos.			
10	Están claramente señalizados los ascensores sobre el riesgo de uso en caso de un incendio.			
11	Existen personas con limitaciones físicas o mentales que necesiten asistencia especial en caso de evacuación o incendio.			
12	Que se tiene previsto para una movilización de estas personas en caso de una evacuación o incendio.			

13	Están todas las salidas de emergencia bien señalizadas.	✓		
14	Son las puertas de salida fácilmente operables y en dirección hacia fuera.		X	
15	Existe alguna puerta bloqueada, asegurada parcialmente u obstruida.		X	
16	Mantienen todas las puertas de salida cerradas u ocasionalmente se abren por conveniencia por ejemplo para ventilación.	✓		
17	Están las escalas de emergencia en buenas condiciones y con barandillas.	✓		
18	Están las escalas libres de obstáculos como escobas, trapos, cajas o cualquier otro elemento.		X	
19	Tienen todas las escalas el correspondiente pasamano.		X	
20	Para casos de emergencia hay salidas al exterior sin obstáculos.	✓		
21	Algunas escaleras terminan en el punto medio del edificio, si es así están claramente identificadas las vías que lleven a la salida.		X	
22	Existen porteros en el edificio	✓		
23	Existen áreas aisladas donde se puedan refugiar los ocupantes del edificio.	✓		
24	Hay personas nombradas como coordinadores de evacuación.	✓		
25	Es suficiente la iluminación de las escaleras	✓		
26	Existen lámparas que no estén prestando un verdadero servicio.	✓	X	
27	Están las salidas bien señalizadas	✓		
28	Hay iluminación para el día, la noche y los apagones.	✓		
29	Existen puertas que no son de salida que puedan causar confusión, están señalizadas para que son.		X	
30	Existe en ambos lados de la puerta el número que indique el piso en el cual se encuentre y son fácilmente identificables.		X	
31	En caso de corte de energía el sistema de iluminación de las escalas se habilita automáticamente.	✓		
32	Existe en cada piso control de energía de las lámparas de las escalas.	✓		
33	Cuanto tiempo puede el sistema de iluminación de emergencia proveer luz.	✓		
34	Se revisa mensualmente el sistema de iluminación de emergencia.	✓		

35	Como puede notificarse a los futuros ocupantes del edificio el sistema de evacuación que tienen.	✓		Inducción
36	Existe sistema de comunicación entre los pisos.		X	
37	Conocen todos los ocupantes del edificio el código de sonidos en caso de evacuación.	✓		
38	¿El tipo de construcción es sismo resistente?	✓		
39	¿Las escaleras para el uso de emergencias se encuentran en buen estado y cuenta con cinta antideslizante y doble pasamanos?			+ Complementar.
40	¿Se cuenta con algún sistema de alarmas?	✓		
41	¿Se cuenta con sistemas para la detección de incendios?		X	
42	¿Se cuenta con un sistema de comunicaciones internas?	✓		Radios
43	¿Se cuenta con programa de mantenimiento preventivo para los equipos de emergencia?	✓		
44	¿Se cuenta con una planta de energía?	✓		
45	¿Sistema de iluminación autónoma de emergencia?	✓		Parcialmente
46	Se cuenta asegurada la edificación en caso de terremoto, incendio, atentados terrorista etc.	✓		
47	Se cuenta con un sistema alterno para asegurar los expedientes medio magnético	✓		
48	Se cuenta asegurados los equipos y todos los bienes en general	✓		

Responsable: _____ **Fecha:** _____

PARAMETRIZACION RECURSOS OPERACION

1	¿Dentro de la inducción a los trabajadores nuevos se les habla del Plan para control de emergencias? (Ver registros de inducción).	✓					Allegar.
	Procedimientos Operativos						
2	¿Se tienen objetivos para control de cada una de las posibles emergencias?	✓					
3	¿Existen procedimientos definidos para cada una de las posibles emergencias que se pueden presentar en la Empresa?	✓					
	PARAMETRO	**Sí**	**No**	**B**	**R**	**M**	**Observaciones**

	PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS						
4	¿Los procedimientos específicos para control de emergencias son revisados por la parte técnica de la empresa?	✓					Allegar.
5	¿Estos procedimientos contemplan: ¿Guías técnicas? ¿Procedimientos operativos normalizados antes- durante- después?	✓					Allegar.
6	¿Existe un plan de ayuda externa? (Ver funciones, teléfonos de instituciones de ayuda externa, ayuda mutua).						Articular procedimiento.
	Recursos						
7	¿Se tienen actualizados y disponibles para el Plan los siguientes teléfonos:	✓					
	Teléfonos de instituciones de ayudas externas.	✓					
8	Teléfonos de emergencia de la Planta (Desde el Gerente hasta los brigadistas).						
	Se cuenta con los siguientes inventarios:						
9	Recursos médicos - Equipos e implementos médicos.	✓					Allegar.
10	Elementos de seguridad en Bodega o cuarto de la Brigada.						
11	Elementos de seguridad instalados.	✓					
12	Proveedores y servicios.						
13	¿Se hace inspección de los recursos y elementos nombrados anteriormente (Ver formatos)?	✓					
14	¿Se tiene un programa de control, uso y estado de los equipos para atención de emergencias?	✓					
	Evaluación						
15	¿Se hacen auditorías a los simulacros?	✓					Entidades Operativas
B: BUENO – R: REGULAR – M: MALO							

PLAN DE EVACUACION

Con el fin de garantizar que en caso de ser necesaria una evacuación esta sea exitosa, verifique periódicamente los siguientes aspectos:

Sección: _____ Fecha: _____ Hora: _____

Nº	CONDICION A OBSERVAR	SI	NO	OBSERVACIONES
1	Las instrucciones y los planos de evacuación están en su sitio y son visibles.		X	
2	Las vías de evacuación y las salidas de emergencia se encuentran libres de obstáculos.	✓		
3	Las luces de emergencia, linternas, bengalas funcionan correctamente.	✓		
4	La señalización de las rutas de evacuación y salidas de emergencia es clara y entendible.	Parcialmente		

5	Conoce todo el personal del área el plan de evacuación y las vías de evacuación.	✓		
6	Conocen todos los empleados del área los coordinadores de evacuación.	✓		
7	Los empleados del área reconocen a los integrantes del comité de emergencias.	✓		
8	Reconocen los trabajadores del área a los miembros de la brigada de emergencia.	✓		
9	Saben los empleados que hacer en caso de una emergencia.	✓		
10	Los extintores y equipos de protección se encuentran libres de obstáculos.	✓		

Nota: en caso de encontrar respuestas negativas, notifique inmediatamente al comité de emergencias o al superior inmediato.

Observaciones Generales del Evaluador:

Nombre: _____ Firma _____

Este documento debe ser entregado en la oficina de seguridad y salud en el trabajo, una vez diligenciado.

Notas Los sistemas de detección y alarma no cumplen con los requerimientos de la NORMA NFPA 72 Ni con los requerimientos de seguridad humana para NFPA 101 — Deben implementarse los sistemas de Red contra incendios, bocas de incendios Rociadores: NFPA 13, 14, 20, 25 y de conformidad a los títulos J y K de NSR10.

FIRMA DELEGADO ENTIDAD

_____ **Nombres** Ricardo Enrique Granados C.C 79658649

AUDITOR C.B.V.S

Lucy Paipa Cardenas 46368276 Lucy Paipa C.