

 ALCALDIA DE SANTIAGO DE CALI DESARROLLO SOCIAL SERVICIOS PÚBLICOS	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG)		MMDS01.08.04.P001.F002	
	INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA PARA VIABILIZACIÓN DE OBRAS EN LA ZONA RURAL		VERSIÓN	002
TIPO DE VISITA				
INICIAL <input checked="" type="checkbox"/>		VERIFICACION <input type="checkbox"/>		SEGUIMIENTO <input type="checkbox"/>
CORREGIMIENTO/VEREDA		TIPO DE OBRA		
Diamante / Felidia		Acueducto <input type="checkbox"/>	PTAP <input checked="" type="checkbox"/>	Alcantarillado <input type="checkbox"/>
		PTAR <input type="checkbox"/>		
Otro: Contemplar cubierta de PTAP compacta-techo				
ESTADO DE LA OBRA				
Sin iniciar <input type="checkbox"/>	En ejecución <input type="checkbox"/>	Abandonada <input type="checkbox"/>	Terminada <input checked="" type="checkbox"/>	Otras actividades <input type="checkbox"/>
OPERADOR DE LA INFRAESTRUCTURA			CONTRATO No.	
LOCALIZACIÓN		ELEMENTO	DIMENSIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)
NORTE:	ESTE:			26/año/2022
ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA				
BUENO <input checked="" type="checkbox"/>		REGULAR <input type="checkbox"/>		MALO <input type="checkbox"/>
DIAGNOSTICO: Se realiza visita a PTAP compacta que abastecerá a los sectores del Diamante-Soledad y Cedral, dicha planta no cuenta con techo o cubierta, solo tiene un plástico negro que la cubre. Por tal motivo se plantea la necesidad de techo, escalera tipo gato-acceso losa, andén perimetral, caga de registro, acceso a la planta.				
SOLUCIÓN PROPUESTA: Se proyectará presupuesto de las actividades que contribuyan con la mejora y crecimiento de la PTAP Diamante-Soledad y Cedral. Se anexa esquema				
REGISTRO FOTOGRAFICO O ESQUEMAS:				
RESPONSABLE DE REALIZAR LA VISITA			FIRMA	
Johanna Cuellar / Diego Bermúdez				
NOMBRE DE QUIEN ATENDIÓ LA INSPECCIÓN			FIRMA	
Juan David Echeverry Henao				

16680854

REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA 26 DE AGOSTO 2022
PTAP DIAMANTE-SOLEDAD-CEDRAL

