
Cantera Santa Rita	ENSAYO DE MATERIALES	FO-1-108
		Versión: 1
		17/01/2025

ANÁLISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS

Norma:	NTC 174-67 INV-E 213
Desripción:	TRITURADO 3/4"
Localización:	PLANTA P84
Fecha:	22/09/2025

GRADACION

	PESO 1 (g)	3361.0		PESO 2 (g)	3336.0
TAMIZ	**DIÁMETRO (mm)**	**PESOS**	**% RETENIDO**	**% ACUMULAD**	**% PASA**
1 1/2"	37.5	0	0.0	0.0	100.0
1"	25.0	0	0.0	0.0	100.0
3/4"	19.0	0	0.0	0.0	100.0
1/2"	12.5	1247	37.1	37.1	62.9
3/8"	9.5	1242	37.0	74.1	25.9
No 4	4.75	807	24.0	98.1	1.9
No 10	2.0	22	0.7	98.7	1.3
No 40	0.425	3	0.1	98.8	1.2
No 200	0.075	15	0.4	99.3	0.7
PASA		25	0.7	100.0	



OBSERVACIONES

Código	Equipo utilizado	Marca	Fecha calibración
CSR-M003	Balanza 20Kg	Ohaus	4/07/2025

EJECUTÓ	APROBACIÓN		REVISÓ
Wilder Cano			
Wilder Cano	Jorge Silva	Jairo E.Perez	Maria E. Gómez
Laboratorista	Jefe de producción	Director	Ingeniera Civil