Gmail CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>

RV: Hallazgos de irregularidades en la señalizacion

Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co> 10 de diciembre de 2025 a las 10:54
Para: CONSORCIO MED URBANO <consorciomedurbano@gmail.com>, Natalia Calderón <directora.vialmed2025@gmail.com>

Buenos días Ingenieras, verificar detalladamente y responder punto a punto cada solicitud.

Gabriel J. Cardona Londoño
Profesional Universitario
Secretaría de Infraestructura Física
(604) 385 55 55.
Oficina 908, piso 9
CAD, Calle 44 # 52-165
gabriel.cardona@medellin.gov.co

www.medellin.gov.co

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

De: Farley De Jesus Mira Sanchez
Enviado el: miércoles, 10 de diciembre de 2025 9:18
Para: Gabriel Jaime Cardona Londoño <gabriel.cardona@medellin.gov.co>
CC: Juan Carlos Usuga Montoya <juan.usuga@medellin.gov.co>
Asunto: Hallazgos de irregularidades en la señalizacion

Gabriel Buen dia.

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito las observaciones y hallazgos resultantes de las visitas de campo a los segmentos intervenidos bajo el contrato de Malla Vial de la Secretaría de Infraestructura Física.

A continuación, se detallan las novedades (se anexa registro fotográfico de cada punto):

- **Calle 95 entre carreras 68 y 69:** Se realizó la repavimentación de la vía, pero el tramo quedó **sin señalizar**.



- **Carrera 69 entre calles 96 y 95:** En el cruce con la calle 96 falta la señalización de **PARE** y la flecha de maniobra para el carril derecho.



- **Calle 123 entre carreras 50 y 49B:** No se evidencia ninguna intervención. El pavimento continúa en **mal estado**



- **Segmento 2001519 (Carretera vieja al mar):** No se evidencia intervención. El tramo presenta múltiples afectaciones en el pavimento.



- **Calle 53A cruce con carrera 81:** Error crítico de señalización. Se pintó un paso peatonal (cebra) sobre la señal de PARE, lo cual impide su lectura y genera confusión en la prelación del paso, aumentando el riesgo de accidentes.



- **Segmento 5007628 (Carrera 61 - Frente a la Plaza Minorista):** La vía se encuentra repavimentada, pero **carece totalmente de señalización vial**.



Agradezco la atención prestada y quedo atento a cualquier inquietud