NIT: 900544894-7

ESTUDIO DE PATOLOGÍA, VULNERABILIDAD SÍSMICA Y ANALISIS DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN PARA LOS EDIFICIOS QUE COMPONEN EL CENTRO DISTRITAL DE SALUD

CÁLCULOS Y DISEÑOS ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES DE ACUERDO CON NSR-10.

EDIFICIO AUDITORIO

BOGOTÁ, D.C

NIT: 900544894-7

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN		
Título del Documento	cálculos y diseños estructurales y elementos no estructurales de acuerdo con nsr-10.	
CONTROL DE CAMBIOS		
Rev.	**Fecha**	**Descripción**
0	Diciembre de 2025	Entrega inicial para revisión de la entidad
REPRESENTANTES CONTRATISTA CONSULTOR		
ELABORÓ Especialista en estructura NATURAL DE COLOMBIA	NOMBRE:	Ing. Jimmy jimenez cañizares
	FIRMA	
	MAT:	
	FECHA:	Diciembre de 2025

NIT: 900544894-7

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 5

2. OBJETIVOS 5

2.1 OBJETIVO GENERAL 6

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 6

3. ALCANCE 7

4. ANTECEDENTES 7

4. MARCO LEGAL 8

5. MARCO TEORICO 8

6. GENERALIDADES 16

6.1 LOCALIZACIÓN GENERAL 16

6.2 LOCALIZACIÓN DETALLADA 16

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS 18

7.1 Auditorio 18

7.2 Cimentación 19

7.3 Elementos Estructurales 20

7.4 Caracterización Mecánica de los Materiales: 21

7.5 Cargas Sísmicas 22

7.6 Combinmaciones de Carga 23

8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL 25

8.1 Modelo de la Estructura 25

8.2 Evaluación de la Demanda Sísmica 39

8.3 Espectro según la NSR-10 39

8.4 Cálculo de la Deriva máxima de la Estructura 39

8.5 Clasificación del Sistema Estructural 40

8.6 Capacidad de Disipación de Energía 40

8.7 Chequeo y Verificación de Irregularidades en la Edificación 41

8.7.1 Irregularidad en Planta 41

7.2 Irregularidad en Altura 42
8.8 Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía R 42
8.9 Irregularidad Torsional 42
8.10 Retrocesos en las Esquinas 44
8.11 Irregularidad del Diafragma 44
8.12 Desplazamiento de los Planos de Acción 45
8.13 Sistemas No Paralelos 45
8.14 Irregularidades en Altura 46
8.15 Análisis Estructural 46
8.15.1 Propiedades de los Materiales 46
8.15.2 Determinación o Avalúo de las cargas sobre los elementos 47
8.15.3 Espectro de Diseño 50
8.15.4 Cálculo de Fuerza Horizontal Equivalente 51
8.15.5 Comparación Cortante Sísmico Análisis Dinámico – Estático 51
8.15.6 Chequeo de la Deriva 51
8.15.7 Verificaciónde los Indices de Flexibilidad en Centro de Rigidez por Piso. 56
8.15.8 Determinación de los Indices de Sobreesfuerzo de los elementos. 58
8.15.9 Determinación de los Indices de Sobreesfuerzo en Vigas. 79
9. ANÁLISIS DE RESULTADOS 242
10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 243
11. ANEXOS 244
11.1 Reportes etabs cálculos y diseños estructurales 244

1. INTRODUCCIÓN

Durante los últimos años, en Colombia se han desarrollado diversos estudios de vulnerabilidad sísmica con el propósito de cumplir con la normativa sismo resistente vigente. Estos estudios resultan fundamentales para reducir al mínimo el riesgo de pérdida de vidas humanas y salvaguardar el patrimonio público y privado ante la ocurrencia de eventos sísmicos.

La vulnerabilidad sísmica se define como el grado de daño potencial que puede experimentar una estructura o conjunto de estructuras ante un movimiento sísmico del terreno, de acuerdo con sus características físicas, constructivas y de diseño estructural.

En este contexto, la Secretaría Distrital de Salud, en el marco de sus competencias institucionales, promueve el mejoramiento, adecuación y actualización de su infraestructura física, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos estructurales, normativos y de seguridad establecidos para edificaciones esenciales. Estas acciones buscan asegurar la operatividad continua de los servicios, la protección del personal y de los usuarios, y la preservación de los bienes e instalaciones ante la eventualidad de un sismo.

El conocimiento del comportamiento sísmico de las edificaciones permite establecer los mecanismos de respuesta estructural y definir las acciones de reforzamiento necesarias para mitigar los efectos adversos asociados a los movimientos del terreno.

Por lo anterior, el presente documento desarrolla el Análisis y Evaluación de la Vulnerabilidad Sísmica de las edificaciones adscritas a la Secretaría Distrital de Salud, como parte del proceso de gestión del riesgo y fortalecimiento de la infraestructura institucional.

2. OBJETIVOS

Los edificios objeto de estudio fue construido bajo la vigencia de la primera normativa sismo resistente del país, perteneciendo al grupo de edificaciones en las cuales se presume la aplicación de criterios estructurales básicos orientados al comportamiento sísmico en su diseño y construcción.

En el presente documento se desarrolla la metodología y el proceso de evaluación de la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones en su estado actual, conforme a los lineamientos técnicos establecidos por la normativa vigente.

El objetivo del estudio es realizar una evaluación detallada de la vulnerabilidad sísmica de los edificios que conforman la Secretaría Distrital de Salud, aplicando la metodología establecida en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Capítulo A.10. A través de este procedimiento se determinan los índices de sobreesfuerzo y de flexibilidad global de la estructura, con el propósito de estimar su nivel de vulnerabilidad sísmica y, en consecuencia, definir el grado de intervención o refuerzo estructural requerido para garantizar su desempeño adecuado frente a eventos sísmicos.

Esta evaluación permite contar con una herramienta técnica para la toma de decisiones en materia de gestión del riesgo sísmico, asegurando la integridad estructural y funcional de la edificación en concordancia con los criterios de seguridad y sostenibilidad exigidos por la normativa nacional.

2.1 OBJETIVO GENERAL

Evaluar la vulnerabilidad sísmica de las edificaciones que conforman la Secretaría Distrital de Salud, mediante la aplicación de la metodología establecida en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, Capítulo A.10, con el fin de determinar su comportamiento estructural ante acciones sísmicas y establecer el nivel de intervención requerido para garantizar su seguridad y funcionalidad.

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Caracterizar estructural y constructivamente la edificación, identificando su tipología, sistema resistente y condiciones actuales que puedan influir en su comportamiento sísmico.
- Aplicar la metodología de evaluación establecida en el Capítulo A.10 de la NSR-10, determinando los índices de sobreesfuerzo, flexibilidad y demás parámetros relevantes para la valoración de la vulnerabilidad sísmica.

- Analizar los resultados obtenidos a partir de los índices calculados, estableciendo el nivel de vulnerabilidad global de la estructura conforme a los criterios normativos.
- Proponer 2 alternativas de solución frente al estado actual de la edificación técnicos de intervención o reforzamiento estructural de ser requeridos, orientados a mejorar el desempeño sísmico del edificio y reducir los riesgos asociados a su ocupación y uso institucional.
- Contribuir a la gestión del riesgo sísmico de la Secretaría Distrital de Salud, proporcionando información técnica confiable para la toma de decisiones en materia de seguridad estructural.

3. ALCANCE

El alcance del presente documento se circunscribe al análisis de vulnerabilidad sísmica de las edificaciones que conforman la Secretaría Distrital de Salud, desarrollado conforme a la metodología establecida en el Capítulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10.

El estudio comprende la evaluación técnica y cuantitativa de los parámetros estructurales, constructivos y de comportamiento sísmico de la edificación, con el fin de determinar su nivel de vulnerabilidad ante eventos sísmicos y establecer, de acuerdo con los criterios normativos vigentes, las acciones de intervención o reforzamiento estructural necesarias para garantizar su seguridad, funcionalidad y conformidad con los estándares de desempeño exigidos por la normativa nacional.

4. ANTECEDENTES

El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente, promulgado mediante la Ley 400 de 1997, establece la obligatoriedad de evaluar, rehabilitar y reforzar las edificaciones clasificadas como indispensables o de atención a la comunidad, garantizando su operatividad y seguridad estructural ante la ocurrencia de un evento sísmico. Asimismo, dicha normativa define los criterios técnicos, procedimientos y parámetros de diseño aplicables para la evaluación del desempeño sísmico, así como para la modificación, adecuación o complementación de los sistemas estructurales en edificaciones existentes.

La edificación analizada en este estudio fue construida alrededor del año 2000, según la información planimétrica y documental disponible, lo que indica que su diseño y ejecución se realizaron bajo la vigencia del Reglamento NSR-98. En consecuencia, se presume que la estructura fue concebida considerando los requisitos sismo resistentes establecidos en dicho reglamento, los cuales contemplan la capacidad del sistema estructural para resistir tanto cargas gravitacionales (verticales) como acciones sísmicas (horizontales), conforme a los principios de ductilidad, rigidez y capacidad de disipación de energía exigidos por la normativa vigente en ese periodo.

4. MARCO LEGAL

El presente documento se desarrolla en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, emitido en el marco de la Ley 400 de 1997, y sus posteriores modificaciones y actualizaciones establecidas por la Ley 1229 de 2008, la Ley 1796 de 2016 y los respectivos decretos reglamentarios. Estas disposiciones constituyen el fundamento normativo que regula los criterios técnicos, estructurales y procedimentales aplicables al análisis y evaluación de la vulnerabilidad sísmica de edificaciones en el territorio nacional.

5. MARCO TEORICO

El desempeño estructural de una edificación está intrínsecamente condicionado por un conjunto de variables físicas, mecánicas y ambientales que determinan su capacidad resistente y su respuesta dinámica ante diferentes tipos de solicitaciones. Entre los factores determinantes se destacan las propiedades mecánicas de los materiales constitutivos (módulo de elasticidad, límite de fluencia, resistencia última y ductilidad), las características geométricas de los elementos estructurales (longitud, sección transversal, esbeltez y disposición estructural), así como los factores externos asociados a la ubicación geográfica, condiciones topográficas, tipo de suelo, régimen de cargas y acciones ambientales que inciden directamente en el comportamiento global del sistema estructural.

La evaluación de dicho desempeño se realiza mediante la determinación de parámetros representativos del comportamiento estructural, los cuales permiten cuantificar la capacidad del

sistema resistente para soportar las solicitaciones equivalentes generadas por cargas sísmicas de diseño. En este contexto, el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, en su Capítulo A.10, establece las metodologías y relaciones fundamentales entre los parámetros de demanda sísmica y capacidad estructural, que sirven de base para el análisis de vulnerabilidad y la valoración del nivel de seguridad estructural.

De acuerdo con la NSR-10, la relación Demanda–Capacidad constituye el eje principal del proceso evaluativo. Esta relación permite estimar el grado en que la estructura puede resistir las acciones sísmicas impuestas, comparando la solicitación equivalente derivada de los efectos sísmicos (demanda) con la resistencia efectiva del sistema estructural (capacidad).

Dentro de este marco, se define el índice de sobreesfuerzo (IS) como el cociente entre la demanda estructural equivalente y la capacidad resistente efectiva de los elementos analizados, conforme al procedimiento descrito en el numeral A.10.4.2 de la NSR-10. Este índice constituye un parámetro adimensional de desempeño que refleja el nivel de exigencia al cual está sometida la estructura frente a las cargas sísmicas de diseño. Valores de IS mayores a la unidad indican que la estructura podría experimentar un comportamiento no lineal significativo, evidenciando potenciales deficiencias de resistencia o rigidez que comprometen su desempeño sísmico.

En complemento, el índice de flexibilidad permite caracterizar la respuesta deformacional de la edificación, identificando posibles irregularidades en la distribución de rigidez o en la configuración estructural. La interpretación conjunta de ambos índices —sobreesfuerzo y flexibilidad— proporciona un diagnóstico integral del comportamiento sísmico de la estructura, constituyendo la base técnica para la toma de decisiones en materia de reforzamiento, adecuación o rehabilitación estructural conforme a los criterios establecidos en la normativa vigente.

El índice de flexibilidad constituye un parámetro fundamental dentro del proceso de evaluación sísmica, ya que permite cuantificar la tendencia de una estructura a experimentar deformaciones o desplazamientos laterales que superen los límites admisibles establecidos por la normativa. Este indicador refleja el grado de rigidez global y local de la edificación, así como su capacidad para controlar derivas inter-piso y deformaciones verticales dentro de márgenes estructuralmente seguros.

De acuerdo con los lineamientos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10, la determinación del índice de flexibilidad se realiza con el propósito de verificar la

compatibilidad de deformaciones entre los distintos niveles de la estructura y garantizar que las derivas máximas se mantengan dentro de los valores permisibles.

El reglamento distingue dos tipos de índices de flexibilidad:

a) Índice de flexibilidad de entrepiso:

Corresponde a la relación entre la deriva o desplazamiento relativo obtenido mediante el análisis estructural y el valor máximo permitido por la NSR-10 para dicho entrepiso. Este parámetro permite identificar zonas con posibles deficiencias de rigidez o irregularidades en la distribución estructural, que podrían afectar el comportamiento dinámico del edificio.

b) Índice de flexibilidad global:

Se define como el valor máximo de los índices de flexibilidad de entrepiso obtenidos en el análisis de toda la edificación. Este indicador representa la respuesta deformacional más crítica del sistema estructural, tanto en términos de deriva lateral como de deflexión vertical, y constituye una medida directa del comportamiento global frente a solicitaciones sísmicas.

En conjunto, estos índices permiten establecer la susceptibilidad de la estructura a presentar desplazamientos excesivos, evaluar su nivel de rigidez efectiva y determinar la necesidad de acciones correctivas o de reforzamiento para asegurar el cumplimiento de los criterios de desempeño estructural exigidos por la normativa sismo resistente vigente.

Tabla A.10.4-1
Valores de ϕ_c y ϕ_e

	Calidad del diseño y la construcción, o del estado de la edificación		
	Buena	Regular	Mala
ϕ_c o ϕ_e	1.0	0.8	0.6

El Índice de Sobreesfuerzo Estructural (ISE) se define como la razón entre la demanda de resistencia y la capacidad resistente efectiva del sistema estructural:

$$ISE = \frac{\text{Demanda de Resistencia}}{\text{Resistencia Efectiva}}$$

Este parámetro constituye un indicador cuantitativo del nivel de exigencia estructural frente a las acciones sísmicas consideradas en el análisis. Su valor refleja la relación entre las solicitaciones inducidas por el sismo de diseño y la capacidad real de los elementos estructurales para resistir dichas cargas.

Cuando una edificación ha sido concebida bajo los principios de un diseño sismo resistente moderno, con criterios conservadores y conforme a normativas vigentes, su capacidad resistente suele ser superior a la demanda sísmica equivalente. En tales casos, el valor del índice resulta menor que la unidad (ISE < 1), lo que indica un comportamiento estructural seguro y una adecuada reserva de capacidad.


Por el contrario, en edificaciones antiguas o diseñadas únicamente para cargas gravitacionales, la resistencia efectiva suele ser insuficiente para responder a las acciones horizontales impuestas por un sismo, lo que genera valores del índice superiores a la unidad (ISE > 1). Cuanto mayor sea este valor, mayor será la deficiencia estructural y, en consecuencia, la vulnerabilidad sísmica. Este comportamiento es especialmente crítico en estructuras con materiales frágiles, como la mampostería no reforzada, o en edificaciones con irregularidad direccional, donde la capacidad de disipación de energía y la rigidez lateral son limitadas.

De manera análoga, el Índice de Flexibilidad (IFL) se determina como el cociente entre la deriva real obtenida del análisis estructural y la deriva máxima admisible establecida por la NSR-10:

$$IFL = \frac{\text{Deriva Obtenida}}{\text{Deriva Permitida (NSR-10)}}$$

La deriva corresponde al desplazamiento relativo entre dos niveles consecutivos de la estructura generado por las acciones sísmicas horizontales. Este parámetro permite evaluar el comportamiento deformacional del edificio y su capacidad para limitar desplazamientos excesivos que puedan afectar tanto la estabilidad estructural como los elementos no estructurales y las instalaciones internas.

En síntesis, los índices ISE e IFL constituyen herramientas fundamentales para el diagnóstico del desempeño sísmico de edificaciones existentes, permitiendo establecer con precisión la reserva de



Desplazamiento y deriva de una edificación

(Fuente: NSR-10)

resistencia y rigidez, identificar deficiencias estructurales y determinar el nivel de intervención o reforzamiento requerido conforme a los criterios establecidos por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10.

Cuando una edificación presenta una baja rigidez lateral, su comportamiento ante acciones sísmicas horizontales tiende a ser más flexible, lo que se traduce en derivas inter-piso elevadas al aplicarse las fuerzas sísmicas equivalentes correspondientes al sismo de diseño establecido por la NSR-10. En este escenario, la relación entre la deriva calculada y la deriva permisible excede la unidad, resultando en un Índice de Flexibilidad (IFL > 1), lo que evidencia una susceptibilidad significativa a deformaciones excesivas y, por ende, una mayor vulnerabilidad estructural.

En contraste, cuando la estructura exhibe alta rigidez lateral y un comportamiento predominantemente elástico frente a las cargas sísmicas de diseño, las derivas obtenidas se mantienen dentro de los límites admisibles definidos por la norma, dando lugar a un Índice de Flexibilidad inferior a la unidad (IFL < 1). Esta condición refleja un adecuado control de deformaciones y una respuesta estructural eficiente, característica de edificaciones con un buen desempeño sísmico.

De manera análoga, la interpretación conjunta de los Índices de Sobreesfuerzo (ISE) y Flexibilidad (IFL) permite establecer una evaluación integral del comportamiento estructural:

Valores menores que la unidad (ISE < 1 y/o IFL < 1) indican que la edificación posee reserva de capacidad y rigidez suficiente, siendo estructuralmente segura y no vulnerable ante las solicitaciones sísmicas de diseño.

Valores mayores que la unidad (ISE > 1 y/o IFL > 1) revelan que la estructura no cumple con los requisitos mínimos de desempeño, presentando deficiencias de resistencia o rigidez que incrementan su nivel de vulnerabilidad sísmica.

En términos prácticos, entre mayor sea el valor de estos índices, mayor será la demanda estructural no satisfecha, y, por tanto, más crítico será el comportamiento sísmico esperado. Dichos parámetros constituyen criterios técnicos fundamentales para la clasificación de la vulnerabilidad y la definición de estrategias de reforzamiento o rehabilitación estructural, conforme a los lineamientos del Capítulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente – NSR-10.

Adicionalmente a los criterios previamente expuestos, la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente – NSR-10 establece una serie de parámetros de modificación y ajuste que deben considerarse en la evaluación del comportamiento estructural frente a las acciones sísmicas, con el propósito de reflejar de manera más precisa las condiciones reales de desempeño de la edificación. Estos factores permiten representar las variaciones en la capacidad de disipación de energía, rigidez y redundancia estructural, derivadas de las características geométricas y configuracionales del sistema resistente.

Los principales parámetros de evaluación sísmica definidos por la NSR-10 son los siguientes:

R – Coeficiente de reducción de fuerzas sísmicas:

Representa la capacidad del sistema estructural para disipar energía a través del comportamiento inelástico de sus elementos resistentes. Este coeficiente permite reducir las fuerzas sísmicas elásticas a valores equivalentes de diseño, en función de la ductilidad, sobre resistencia y redundancia del sistema.

Øa – Factor de reducción por irregularidad en altura:

Corresponde al coeficiente de ajuste de la capacidad de disipación de energía asociado a irregularidades verticales, tales como cambios abruptos en rigidez, masa o configuración estructural

entre pisos. Estas discontinuidades afectan el flujo de esfuerzos y desplazamientos, reduciendo la eficiencia del sistema ante solicitaciones sísmicas.

Øp – Factor de reducción por irregularidad en planta:

Este parámetro tiene en cuenta la variación en la distribución de rigidez y masa en el plano horizontal, la cual puede generar torsiones accidentales y concentraciones de esfuerzos. La presencia de irregularidades en planta limita la capacidad del sistema para responder de forma uniforme a las acciones sísmicas, disminuyendo su eficiencia energética y ductilidad global.

Ør – Factor de reducción por falta de redundancia estructural:


Evalúa el impacto de la ausencia de redundancia o múltiples trayectorias resistentes dentro del sistema estructural. Una estructura con baja redundancia presenta un comportamiento más frágil, ya que la falla de un elemento crítico puede comprometer significativamente la estabilidad global. Este factor penaliza los sistemas con baja redistribución de esfuerzos o con configuraciones altamente dependientes de pocos elementos resistentes.

En conjunto, estos parámetros permiten ajustar la demanda sísmica efectiva aplicada sobre la estructura y reflejar de manera realista su capacidad de disipación y deformación. Su correcta aplicación garantiza una evaluación más precisa del desempeño sísmico, asegurando que los modelos de análisis y los resultados obtenidos sean representativos del comportamiento estructural real conforme a los lineamientos del Capítulo A.10 de la NSR-10.

Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7


Tipo 1P - Irregularidad Torsional

$A_1 > 1.2\,(A_1 + A_2)/2$




Tipo 2P - Esquinas Reentrantes

$A > 0.15\,B$
y
$C > 0.15\,D$




Tipo 3P - Discontinuidad de Diafragma


$C \cdot D > 0.5\,A \cdot B$
y
$(C \cdot D + C \cdot E) > 0.5\,A \cdot B$



Tipo 4P - Desviaciones Fuera del Plano




Tipo 5P - Sistemas No Paralelos




Tipo 1A - Irregularidad de rigidez (piso blando)

Rigidez $K_n < 0.70$ Rigidez K_m
o
Rigidez $K_n < 0.80\,(K_m + K_o + K_p)/3$



Tipo 2A - Irregularidad de peso (masa)

$m_n > 1.50\,m_m$
o
$m_n > 1.50\,m_m$




Tipo 3A - Irregularidad vertical geométrica

$a > 1.30\,b$




Tipo 4A - Discontinuidad en el plano de los elementos verticales resistente a las fuerzas laterales

$b > a$



Tipo 1A - Discontinuidad en capacidad (piso débil)

Resistencia Piso B < 0.70 Resistencia Piso C



NIT: 900544894-7

6. GENERALIDADES

6.1 LOCALIZACIÓN GENERAL

ID	PREDIO	DIRECCIÓN
1	SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD	CL 13 32 69 - KR 32 12 81 - KR 33 12 42 - 48 - KR 33 12 90 - Bogotá



6.2 LOCALIZACIÓN DETALLADA


La sede del Centro Distrital de Salud, está conformado por cuatro edificios principales, además de cuatro sedes en custodia que juntas cuentan aproximadamente con las siguientes áreas:

CUADRO ÁREAS ESTIMADO CENTRO DISTRITAL DE SALUD			
	Edificio	Cantidad	Unidad
1	Administrativo	10.077,00	m²
2	Hemocentro	6.774,00	m²
3	DUES	1.892,00	m²
4	LSP (Laboratorio)	5.535,00	m²
5	Auditorio	364,00	m²
6	Sótano	11.523,00	m²
7	Áreas comunes	13.406,00	m²
TOTAL		**49.571,00**	**m²**

- **Condiciones del entorno:** Tras el análisis realizado, no se observaron condiciones en el entorno que representen riesgos o afectaciones que pudieran comprometer la seguridad estructural o la confiabilidad de los edificios. Asimismo, no se identificaron interferencias urbanas, cargas externas, ni modificaciones en las construcciones adyacentes que pudieran generar esfuerzos adicionales o alterar el comportamiento del sistema estructural, teniendo en cuenta que el sistema de transporte público masivo es circundante a las edificaciones y las vibraciones y cargas producidas no han afectado el conjunto de edificaciones. En consecuencia, se puede afirmar que las condiciones del entorno son estables y que la edificación mantiene un nivel adecuado de seguridad y desempeño estructural, acorde con los criterios establecidos por la NSR-10 para este tipo de evaluaciones.

Parámetros Sísmicos Relevantes de las edificaciones:

- **Zona de amenaza sísmica:** La edificación de acuerdo con la ubicación geográfica corresponde a la zona de amenaza sísmica intermedia, la cual se presenta en la figura.



En la siguiente tabla se relaciona los parámetros sísmicos por edificación:

PARAMETROS SISMICOS DE EDIFICACIONES									
		Tabla A.2.3-2	Tabla A.2.3-2	Tabla A.2.3-2					
	EDIFICIO	Aa	Av	Grupo de Uso	Perfil del Suelo	Ae	Ad	Fa	Fv
1	Administrativo	0.15	0.20	IV - 1.5	E	0.13	0.06	1.05	2.10
2	Hemocentro	0.15	0.20	IV - 1.5	E	0.13	0.06	1.05	2.10
3	DUES	0.15	0.20	IV - 1.5	E	0.13	0.06	1.05	2.10
4	LSP (Laboratorio)	0.15	0.20	IV - 1.5	E	0.13	0.06	1.05	2.10
5	Auditorio	0.15	0.20	IV - 1.5	E	0.13	0.06	1.05	2.10
6	Sótano	0.15	0.20	IV - 1.5	E	0.13	0.06	1.05	2.10
7	Áreas comunes	0.15	0.20	IV - 1.5	E	0.13	0.06	1.05	2.10

Parámetros Arquitectónicos de las edificaciones:

Las edificaciones no presentan retrocesos en las esquinas ni desplazamientos significativos de los planos de fachada, manteniendo una configuración volumétrica regular sin presencia de voladizos o elementos sobresalientes de gran proyección. Las estructuras portantes están conformadas por sistemas de pórticos de concreto reforzado, que garantizan la estabilidad y rigidez del conjunto.

Los cerramientos perimetrales y algunos muros divisorios interiores están construidos en mampostería confinada, mientras que otros elementos interiores no estructurales se ejecutaron mediante sistemas livianos tipo panel (Drywall). El cielo raso también corresponde a un sistema liviano suspendido. En general, la configuración estructural y constructiva de las edificaciones evidencia un adecuado comportamiento ante cargas gravitacionales, con una distribución regular de los elementos resistentes y sin irregularidades geométricas que comprometan su desempeño estructural.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS

7.1 Auditorio

La construcción consta de un sótano, 2 niveles superiores y una cubierta en estructura metalica con una losa en metaldeck, bajo la cual se dispone un falso piso elaborado concreto. Se trata de una

edificación de configuración habitual, caracterizada por su distribución en varios niveles y una planta de forma regular.

AUDITORIO		
N° PISOS	**AREA m2**	
Sotano	288.95	m2
Piso 1	288.95	m2
Piso 2	288.95	m2
Cubierta	288.95	m2
Total	**1155.8**	**m2**

AUDITORIO		
Altura Libre Cubierta	1.00	m
Altura Libre Piso 2	3.60	m
Altura Libre Piso 1	3.60	m
Altura Libre Sótano	3.80	m
Total	**12.00**	**m**

La altura de la placa aligerada es de 0.60 m, por lo tanto, la altura total de la edificación es de **12.00 m.**

7.2 Cimentación

A partir de la información suministrada se tiene que el edificio se apoya sobre una losa de cimentación continua (o losa flotante) y grupos de pilotes que reciben las cargas a flexo compresión de la edificacion, de la planta de los edificios que conforman la secretaria de salud distrital, extendiéndose a lo largo de la base de la estructura visible en el alzado.

Características y Función:

- ✓ Tipo de Cimentación: Es una cimentación por losa y grupo de pilotes, también conocida como platea o losa flotante. Este tipo de cimentación distribuye las cargas de todo el edificio sobre una superficie mucho mayor del terreno, reduciendo las presiones sobre el suelo y minimizando los asentamientos diferenciales.

- ✓ Espesor: La losa tiene un espesor considerable de 1 metro (100 cm). Este grosor le confiere una gran rigidez, lo que es crucial para un edificio de múltiples plantas y con sótanos, asegurando que las deformaciones sean uniformes y que la estructura se comporte de manera monolítica.
- ✓ Material: concreto reforzado cuya resistencia el esfuerzo cilíndrico corresponde a 28 Mpa.
- ✓ Ubicación: Se encuentra bajo el nivel del terreno, sirviendo como la base estructural directa sobre la que se construyen los muros y columnas de los sótanos y la superestructura.
- ✓ Interacción con los Sótanos: La losa es fundamental para los sótanos. Actúa como el piso inferior de los mismos, y sobre ella se apoyan directamente los muros perimetrales y las columnas de los niveles subterráneos. Su espesor también contribuye a la estanqueidad y resistencia a la subpresión hidrostática, en caso de haber un nivel freático alto.
- ✓ Sistema Estructural Integrado: Una losa de cimentación de este espesor implica que la base del edificio funciona como una caja rígida junto con los muros y forjados de los sótanos. Esta rigidez es muy beneficiosa para la estabilidad del edificio, especialmente frente a cargas horizontales como las sísmicas o las del viento.
- ✓ Comportamiento del sistema:
- ✓ Distribución de Cargas: Ideal para terrenos con baja capacidad portante o cuando las cargas de la superestructura son muy elevadas. (perfil de suelo tipo E)
- ✓ Control de Asentamientos: Reduce la probabilidad de asientos diferenciales (hundimientos desiguales), lo que podría causar daños en la estructura.
- ✓ Resistencia a la Subpresión: Su peso y rigidez ayudan a resistir las fuerzas de levantamiento del agua (subpresión) en terrenos con nivel freático alto.
- ✓ Estructura Monolítica: Crea una base muy estable y robusta para el conjunto del edificio.

En conclusión, la cimentación de este edificio es una robusta losa de hormigón armado de 1 metro de espesor con grupo de pilotes por columnas, diseñada para distribuir eficazmente las cargas de la estructura sobre el terreno, garantizar la estabilidad y rigidez de la base, y soportar los niveles subterráneos de manera integral.

7.3 Elementos Estructurales

Las secciones son en concreto reforzados de las siguientes dimensiones.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES	SECCIÓN
Columnas	C50x50
Vigas	V30x30
Vigas	V50x50
Viguetas	Viguetas60x20
Viguetas	Viguetas60x10

La edificación presenta un sistema estructural compuesto por pórticos de concreto reforzado diseñados para resistir momentos, acompañados de muros de mampostería no confinada. El entrepiso está conformado por losas aligeradas de 0.60 m de espesor, mientras que la cubierta es plana, también en concreto reforzado, e incorpora plaquetas de concreto utilizadas como piso falso.

7.4 Caracterización Mecánica de los Materiales:

Resulta fundamental disponer de información precisa sobre las propiedades mecánicas y constructivas de los materiales empleados en la edificación del Laboratorio de Salud Pública, incluyendo la resistencia de los elementos estructurales, el tipo y las cuantías del refuerzo, las características del acero, el estado de conservación de la mampostería, las condiciones actuales de la estructura, el sistema constructivo utilizado, así como la identificación de fisuras, grietas o posibles deterioros ocasionados por el paso del tiempo o por la acción de eventos sísmicos.

El presente estudio de vulnerabilidad sísmica se fundamentó en un diagnóstico integral y en una evaluación patológica detallada de la estructura. Este proceso permitió determinar las dimensiones y secciones de los elementos estructurales, establecer la resistencia promedio del concreto mediante ensayos de extracción y ruptura de núcleos, realizar pruebas de tracción al acero de refuerzo existente, ejecutar regatas para la verificación directa del armado, estimar la resistencia superficial del concreto mediante ensayos con esclerómetro y evaluar su grado de carbonatación, con el fin de obtener una caracterización completa del estado estructural y su desempeño ante acciones sísmicas.

Los ensayos realizados permitieron obtener los valores representativos de la capacidad resistente de los elementos estructurales, proporcionando información técnica precisa sobre el comportamiento mecánico de los materiales que los conforman.

ELEMENTOS	RESISTENCIA
Concreto Columnas	f´c = 28 Mpa*85%
Concreto vigas y viguetas	f´c = 21 Mpa*85%
Mampostería	No confinada
Acero de refuerzo	Fy = 420 Mpa

La edificación no evidencia presencia de fisuración ni de ningún tipo de deterioro que comprometa su estabilidad global o su capacidad portante. Los elementos estructurales principales —incluyendo columnas, vigas y componentes asociados— se encuentran en adecuado estado de conservación, sin manifestaciones de fracturas, fisuras o grietas que afecten la integridad estructural ni representen un riesgo para el desempeño del sistema resistente.

Para la verificación de la capacidad mecánica de los elementos estructurales se consideraron los valores de resistencia a la compresión obtenidos en los ensayos realizados, correspondientes a 21 MPa y 28 MPa. Estos valores fueron empleados aplicando el factor de reducción del 85%, conforme a criterios de evaluación estructural conservadores y normativamente aceptados, garantizando así una apreciación técnica confiable del comportamiento del material y de la seguridad de la estructura.

7.5 Cargas Sísmicas

De acuerdo al uso de la estructura, se define grupo de uso IV, de edificaciones indispensables, para efectos de determinar las cargas sísmicas de diseño.

Se usará el análisis modal basado en el espectro de diseño para evaluar los efectos sísmicos en la estructura, de acuerdo con lo establecido en la norma NSR-10. A continuación, se describe la información a utilizada para la aplicación de este.

Localización, Nivel de Ameneza Sismica y Valor de Aa y Av Tabla. A.2.3-2 Nsr-10

Localización = Bogota, Cundinamarca, Colombia.

Zona de amenaza sísmica = Intermedia

Coeficiente de aceleración pico efectiva, Aa = 0.15

Coeficiente de velocidad pico efectiva, Av = 0.20

Definición de los Movimientos Sismicos de Diseño Tabla. 4.2.4-1 NSR-10

Perfil del suelo = E

Coeficiente de Amplificación, Fa = 1.05

Coeficiente de Amplificación, Fv = 2.10

Estructura = IV

Coeficiente de importancia, I = 1.50

Caracteristicas de la Estructura y el Material Estructural Empleado

Sistema estructural = Porticos de concretos resistentes a momentos

Capacidad de disipación de energía en el rango inelástico = DES

Coeficiente de disipación de Energia Basico. R = 5.00

7.6 Combinmaciones de Carga

Definiciones de Cargas

Las cargas utilizadas para el análisis de la estructura son:

D: Cargas muertas del sistema.

L: Cargas vivas en el sistema (Cargas Teóricas Según Código de Construcción).

Sx: Fuerza sísmica en dirección X usando el análisis Modal-Espectral.

Sy: Fuerza sísmica en dirección Y usando el análisis Modal-Espectral.

Sismo: SRSS (Sx; Sy) – Raiz cuadrada de la suma de los cuadrados de los efectos de los casos de carga Sx y Sy. Internamente el programa toma en cuenta la dirección del sismo (positiva y negativa conrespecto a los ejes X y Y).

R: Coeficiente de capacidad de Disipación de Energia.

Combinaciones para la revisión de los elementos

Las siguientes son las combinaciones de carga mayoradas usando el método de resistencia de acuerdo a la sección B.2.4 NSR-10

$$1.4(D+F) \qquad \text{(B.2.4-1)}$$

$$1.2(D+F+T)+1.6(L+H)+0.5(L_r \text{ ó } G \text{ ó } L_e) \qquad \text{(B.2.4-2)}$$

$$1.2D+1.6(L_r \text{ ó } G \text{ ó } L_e)+(L \text{ ó } 0.8W) \qquad \text{(B.2.4-3)}$$

$$1.2D+1.6W+1.0L+0.5(L_r \text{ ó } G \text{ ó } L_e) \qquad \text{(B.2.4-4)}$$


$$1.2D+1.0E+1.0L \qquad \text{(B.2.4-5)}$$


$$0.9D+1.6W+1.6H \qquad \text{(B.2.4-6)}$$

$$0.9D+1.0E+1.6H \qquad \text{(B.2.4-7)}$$


8. ANÁLISIS ESTRUCTURAL


8.1 Modelo de la Estructura







Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7






Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7






NIT: 900544894-7


ID NUDOS







Natural
DE COLOMBIA

NIT: 900544894-7







Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7




ID FRAMES




Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7







Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7




ID SHELLS




Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7







NIT: 900544894-7




CARGAS MUERTAS




Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7







NIT: 900544894-7





CARGAS VIVAS



Natural
DE COLOMBIA
NIT: 900544894-7







El análisis del comportamiento estructural se llevó a cabo en el software ETABS, con el uso de una licencia profesional No Lservrc_ETABS2022.0.0.

Las estructuras se modelarán y se analizarán mediante el programa de análisis estructural por elementos finitos ETABS, por medio de elementos frame y tipo Shell, teniendo en cuentas totas las disposiciones geométricas y de cargas del proyecto, asi como los requisitos según la gobernabilidad estructural y según las normas aplicables.

Las combinaciones de carga se concultan en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo-Resistente NSR-10, Titulo B.

El diseño estrctural se hara para el caso mas critico de los resultados de todas y cada una de las combinaciones de carga estudiadas. Para las vigas, esto significa los máximos, ambos negativos y positivos, pero para las columnas y cimentaciones, es necesario considerar cada una de las combinaciones para obtener las parejas de carga axial y momento.

Las propiedades mecánicas utilizadas para el modelamiento de la estructura fueron:

- Concreto Columnas F’c = 28 MPa*85%
- Concreto Vigas F’c = 21 MPa*85%

- Acero Vigas y Columnas Fy = 420 MPa

8.2 Evaluación de la Demanda Sísmica

La evaluación de la demanda sísmica se efectuó conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo A.10 del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10)**,** el cual define los criterios para la determinación de las fuerzas sísmicas de diseño y los parámetros de respuesta dinámica de la estructura.

8.3 Espectro según la NSR-10

El espectro de diseño se define conforme a los lineamientos establecidos en el Capítulo A.10 de la Norma Colombiana de Construcción Sismo Resistente, NSR-10. Este espectro corresponde a la representación normativa de la demanda sísmica que la estructura debe ser capaz de resistir, expresada como la variación de la aceleración espectral elástica en función del periodo fundamental de vibración.

La NSR-10 establece los parámetros sísmicos zonales, los factores de amplificación del suelo, las formas espectrales y los procedimientos para construir el espectro aplicable a

De acuerdo con la norma, este espectro constituye la base para el análisis dinámico elástico y para la definición de fuerzas sísmicas de diseño en métodos estáticos equivalentes o dinámicos, asegurando un nivel adecuado de seguridad y confiabilidad estructural frente a acciones sísmicas.

8.4 Cálculo de la Deriva máxima de la Estructura

La deriva entre pisos es un parámetro crítico en el diseño sismo resistente, ya que controla los daños estructurales y no estructurales provocados por deformaciones laterales excesivas. La NSR-10 define límites estrictos para garantizar un comportamiento adecuado durante un evento sísmico.

Si la edificación presenta una baja rigidez lateral, su comportamiento frente a acciones sísmicas se caracteriza por deformaciones excesivas. Bajo la aplicación de las fuerzas horizontales derivadas del sismo de diseño, definidas por el espectro de respuesta de la NSR-10, la estructura desarrolla

desplazamientos relativos entre pisos significativamente mayores que los límites admisibles establecidos por la norma.

En este escenario, la edificación evidencia un modo de respuesta altamente flexible, lo cual incrementa la demanda de deformación en los sistemas resistentes. Este incremento se refleja en derivas inter-piso superiores a los valores normativos, generando condiciones no aceptables desde el punto de vista de desempeño sísmico.

8.5 Clasificación del Sistema Estructural

El Edificio DUES se clasifica en el sistema estructural de Pórticos en Concreto Reforzado con Capacidad Moderada de Disipación de Energía (DMO).

8.6 Capacidad de Disipación de Energía

Tabla A.3-3
Sistema estructural de pórtico resistente a momentos (Nota 1)

C. SISTEMA DE PÓRTICO RESISTENTE A MOMENTOS		Valor R_0 (Nota 2)	Valor Ω_0 (Nota 4)	zonas de amenaza sísmica					
				Alta		Intermedia		baja	
Sistema resistencia sísmica (fuerzas horizontales)	Sistema resistencia para cargas verticales			uso permit	altura máx.	uso permit	altura máx.	uso permit	altura máx.
1. Pórticos resistentes a momentos con capacidad especial de disipación de energía (*DES*)									
a. De concreto (*DES*)	el mismo	7.0	3.0	si	sin límite	si	sin límite	si	sin límite
b. De acero (*DES*)	el mismo	7.0 (Nota-3)	3.0	si	sin límite	si	sin límite	si	sin límite
c. Mixtos	Pórticos de acero o mixtos resistentes o no a momentos	7.0	3.0	si	sin límite	si	sin límite	si	sin límite
d. De acero con cerchas dúctiles (*DES*)	Pórticos de acero resistentes o no a momentos	6.0	3.0	si	30 m	si	45 m	si	sin límite
2. Pórticos resistentes a momentos con capacidad moderada de disipación de energía (*DMO*)									
a. De concreto (*DMO*)	el mismo	5.0	3.0	no se permite		si	sin límite	si	sin límite
b. De acero (*DMO*)	el mismo	5.0 (Nota-3)	3.0	no se permite		si	sin límite	si	sin límite
c. Mixtos con conexiones rígidas (*DMO*)	Pórticos de acero o mixtos resistentes o no a momentos	5.0	3.0	no se permite		si	sin límite	si	sin límite

Edificación, el factor de reducción por ductilidad y sobre resistencia RRR se expresa mediante la relación:

Ro corresponde al coeficiente básico de capacidad de disipación de energía del sistema estructural. Este parámetro refleja el potencial intrínseco del sistema resistente para desarrollar comportamiento inelástico y disipar energía sísmica mediante mecanismos dúctiles.

$$R = \phi_a \, \phi_p \, \phi_r \, R_0$$

La expresión completa del factor R permite integrar, de manera normativa, la ductilidad, la sobre resistencia y la confiabilidad global de la configuración estructural, asegurando que la reducción de fuerzas sísmicas utilizada en el análisis sea coherente con las características reales del sistema resistente.

8.7 Chequeo y Verificación de Irregularidades en la Edificación

8.7.1 Irregularidad en Planta

IREGULARIDADES EN PLANTA					
IRREGULARIDADES EN PLANTA TIPO:		ϕa	NO	SI	ϕa
1aP	Irregularidad torcional	0.90		X	0.90
1bP	Irregularidad torcional extrema	0.80		X	0.80
2P	Retrocesos excesivos en las esquinas	0.90	X		1.00
3P	Discontinuidad de diafragma	0.90	X		1.00
4P	Discontinuidad de los planos de acción	0.80	X		1.00
5P	Sistemas no paralelos	0.90	X		1.00

ϕp Definitivo		0.80
	AUSENCIA DE REDUNDANCIA	
ϕr Definitivo		1.00

NIT: 900544894-7

7.2 Irregularidad en Altura

IREGULARIDADES EN ALTURA					
IRREGULARIDADES EN ALTURA TIPO:		ϕa	NO	SI	ϕa
1aP	Irregularidad torcional	0.90	X		1.00
1bP	Irregularidad torcional extrema	0.80	X		1.00
2P	Retrocesos excesivos en las esquinas	0.90	X		1.00
3P	Discontinuidad de diafragma	0.90	X		1.00
4P	Discontinuidad de los planos de acción	0.80	X		1.00
5P	Sistemas no paralelos	0.90	X		1.00

ϕp Definitivo 1.00


8.8 Coeficiente de Capacidad de Disipación de Energía R

Coeficiente de capacidad de disipación de energia

R = ϕp * ϕa * ϕr *Ro

SISTEMA ESTRUCTURAL		Ro	R
Sistema estructural	Porticos (DMO)	5.00	4.00

8.9 Irregularidad Torsional



- Piso 3

	Piso 3						
	Punto	Δ_1	Δ_2	$1.2((\Delta_1+\Delta_2)/2)$	$1.4((\Delta_1+\Delta_2)/2)$	Irregularidad Torsional	Irregularidad Torsional Extrema
Sx	166	0.007	0.0003	0.004	0.005	SI Irregularidad	SI Irregularidad
	164	0.007	0.0002	0.005	0.005	SI Irregularidad	SI Irregularidad
	156	0.0002	0.0003	0.000	0.000	SI Irregularidad	NO Irregularidad
	157	0.0002	0.0004	0.000	0.000	SI Irregularidad	NO Irregularidad

	Piso 3						
	Punto	Δ_1	Δ_2	$1.2((\Delta_1+\Delta_2)/2)$	$1.4((\Delta_1+\Delta_2)/2)$	Irregularidad Torsional	Irregularidad Torsional Extrema
Sy	166	0.0001	0.004	0.002	0.003	SI Irregularidad	NO Irregularidad
	164	0.0002	0.005	0.003	0.004	SI Irregularidad	NO Irregularidad
	156	0.0001	0.004	0.002	0.003	SI Irregularidad	NO Irregularidad
	157	0.0000	0.005	0.003	0.003	SI Irregularidad	NO Irregularidad

- Piso 1

	Piso 1						
	Punto	Δ_1	Δ_2	$1.2((\Delta_1+\Delta_2)/2)$	$1.4((\Delta_1+\Delta_2)/2)$	Irregularidad Torsional	Irregularidad Torsional Extrema
Sx	112	0.005	0.002	0.004	0.005	SI Irregularidad	SI Irregularidad
	118	0.005	0.001	0.004	0.004	SI Irregularidad	SI Irregularidad
	66	0.001	0.002	0.001	0.002	SI Irregularidad	NO Irregularidad
	70	0.001	0.002	0.001	0.002	SI Irregularidad	NO Irregularidad


	Piso 1						
	Punto	Δ_1	Δ_2	$1.2((\Delta_1+\Delta_2)/2)$	$1.4((\Delta_1+\Delta_2)/2)$	Irregularidad Torsional	Irregularidad Torsional Extrema
Sy	112	0.0001	0.003	0.002	0.002	SI Irregularidad	NO Irregularidad
	118	0.0001	0.003	0.002	0.002	SI Irregularidad	NO Irregularidad
	66	0.0001	0.003	0.002	0.002	SI Irregularidad	NO Irregularidad
	70	0.0001	0.003	0.002	0.002	SI Irregularidad	NO Irregularidad

NIT: 900544894-7

8.10 Retrocesos en las Esquinas

Tipo 2P — Retrocesos en las esquinas — $\phi_p = 0.9$

$A > 0.15B$ y $C > 0.15D$




Dimensines	
A	0.00
B	21.00
C	0.00
D	26.25


No Aplica

8.11 Irregularidad del Diafragma

Tipo 3P — Irregularidad del diafragma — $\phi_p = 0.9$

1) $C \times D > 0.5A \times B$ **2)** $(C \times D + C \times E) > 0.5A \times B$






Dimensines	
A	21.00
B	26.25
C	0.00
D	0.00
E	0.00

No Aplica

8.12 Desplazamiento de los Planos de Acción


Tipo 4P — Desplazamiento de los planos de Acción — $\phi_p = 0.8$



No Existe Irregularidad.

8.13 Sistemas No Paralelos

Tipo 5P — Sistemas no paralelos — $\phi_p = 0.9$



No Existe Irregularidad.

NIT: 900544894-7

8.14 Irregularidades en Altura






Tipo 1aA — Piso flexible $\phi_a = 0.9$ 0.60 Rigidez $K_D \leq$ Rigidez $K_C <$ 0.70 Rigidez K_D o 0.70 $(K_D+K_E+K_F)$ /3 ≤ Rigidez $K_C <$ 0.80 $(K_D+K_E+K_F)$ /3	
Tipo 1bA — Piso flexible extremo $\phi_a = 0.8$ Rigidez $K_C <$ 0.60 Rigidez K_D o Rigidez $K_C <$ 0.70 $(K_D+K_E+K_F)$ /3	
Tipo 2A — Distribución masa — $\phi_a = 0.9$ $m_D > 1.50\ m_E$ o $m_D > 1.50\ m_C$	
Tipo 3A — Geométrica — $\phi_a = 0.9$ a > 1.30 b	
Tipo 4A — Desplazamiento dentro del plano de acción — $\phi_a = 0.8$ b > a	
Tipo 5aA — Piso débil $\phi_a = 0.9$ 0.65 Resist. Piso C ≤ Resist. Piso B < 0.80 Resist. Piso C	
Tipo 5bA — Piso débil extremo $\phi_a = 0.8$ Resistencia Piso B < 0.65 Resistencia Piso C	

Figura A.3-2 — Irregularidades en la altura

No Existe Irregularidad en Ningún de los casos.

8.15 Análisis Estructural

8.15.1 Propiedades de los Materiales

Concreto Columnas: F’c = 28 Mpa*85%

Concreto Vigas: F’c = 21 Mpa*85%

Acero Vigas y Columnas: Fy = 420 Mpa


v Acero = 0.3

v Concreto: 0.2

8.15.2 Determinación o Avalúo de las cargas sobre los elementos

AUDITORIO

PISO 1.




CARGAS MUERTA

PISO 1		
Loseta	1.44	Kn/M2
Vigueta	1.57	Kn/M2
Acabados	1.10	Kn/M2
Cielo Raso	0.20	Kn/M2
Muros	2.00	Kn/M2
Total, de carga muerta (D)	**6.31**	**Kn/M2**

CARGA VIVA

Considerando la Tabla B.4.2.1-1 del Título B (NSR vigente) y el uso previsto de la edificación, se adopta una sobrecarga de uso uniforme 5.0 kN/m2 en todos los pisos, para cubrir el tránsito por corredores y escaleras. Este valor se empleará en las combinaciones de carga de diseño correspondientes (LRFD/ASD), sin aplicar reducciones por área en zonas de circulación y escaleras, y sujeto a verificación de cargas concentradas o lineales adicionales que pudieran requerir los equipos o barandajes según especificaciones de fabricante y detalles de borde de losa.

PISO 2




CARGAS MUERTA

PISO 2		
Loseta	1.44	Kn/M2
Vigueta	1.57	Kn/M2
Acabados	1.10	Kn/M2
Total, de carga muerta (D)	**4.11**	**Kn/M2**

CARGA VIVA

Considerando la Tabla B.4.2.1-1 del Título B (NSR vigente) y el uso previsto de la edificación, se adopta una sobrecarga de uso uniforme 5.0 kN/m2 en todos los pisos, para cubrir el tránsito por corredores y escaleras. Este valor se empleará en las combinaciones de carga de diseño correspondientes (LRFD/ASD), sin aplicar reducciones por área en zonas de circulación y escaleras, y sujeto a verificación de cargas concentradas o lineales adicionales que pudieran requerir los equipos o barandajes según especificaciones de fabricante y detalles de borde de losa.

PISO 3



NIT: 900544894-7


CARGAS MUERTA

PISO 3		
Loseta	1.44	Kn/M2
Vigueta	1.57	Kn/M2
Acabados	1.10	Kn/M2
Total, de carga muerta (D)	**4.11**	**Kn/M2**

CARGA VIVA

Considerando la Tabla B.4.2.1-1 del Título B (NSR vigente) y el uso previsto de la edificación, se adopta una sobrecarga de uso uniforme 5.0 kN/m2 en todos los pisos, para cubrir el tránsito por corredores y escaleras. Este valor se empleará en las combinaciones de carga de diseño correspondientes (LRFD/ASD), sin aplicar reducciones por área en zonas de circulación y escaleras, y sujeto a verificación de cargas concentradas o lineales adicionales que pudieran requerir los equipos o barandajes según especificaciones de fabricante y detalles de borde de losa.

CUBIERTA




CARGAS MUERTA

CUBIERTA FINAL		
Loseta	1.44	Kn/M2
Estructura metalica	2.00	Kn/M2
Acabados	1.10	Kn/M2
Total, de carga muerta (D)	**4.54**	**Kn/M2**

CARGA VIVA

Considerando la Tabla B.4.2.1-1 del Título B (NSR vigente) y el uso previsto de la edificación, se adopta una sobrecarga de uso uniforme 5.0 kN/m2 en todos los pisos, para cubrir el tránsito por corredores y escaleras. Este valor se empleará en las combinaciones de carga de diseño correspondientes (LRFD/ASD), sin aplicar reducciones por área en zonas de circulación y escaleras, y sujeto a verificación de cargas concentradas o lineales adicionales que pudieran requerir los equipos o barandajes según especificaciones de fabricante y detalles de borde de losa.

8.15.3 Espectro de Diseño



8.15.4 Cálculo de Fuerza Horizontal Equivalente

	Nivel	hi (m)	ht (m)	mx (KN)	mxhx^K	Cvx	Fi (Kn)	Vi (Kn)
Sx	Cubierta Final	1.0	12.0	569.29	6831.45	0.05	336.22	336.22
	Piso 3	3.6	11.0	2550.32	28053.5552	0.23	1506.22	1506.22
	Piso 2	3.6	7.4	1670.89	12364.5527	0.15	986.82	986.82
	Piso 1	3.8	3.8	6343.87	24106.7022	0.57	3746.69	3746.69
				11134.37		1.00	6575.96	

	Nivel	hi (m)	ht (m)	mx (KN)	mxhx^K	Cvx	Fi (Kn)	Vi (Kn)
Sy	Cubierta Final	1.0	12.0	569.29	6831.45	0.05	336.22	336.22
	Piso 3	3.6	11.0	2550.32	28053.56	0.23	1506.22	1506.22
	Piso 2	3.6	7.4	1670.89	12364.55	0.15	986.82	986.82
	Piso 1	3.8	3.8	6343.87	24106.70	0.57	3746.69	3746.69
				11134.37		1.00	6575.96	

Sa	0.5906
Vs (Kn)	6575.96
90% Vs	5918.36

8.15.5 Comparación Cortante Sísmico Análisis Dinámico – Estático

COMPARACIÓN ANALISIS ESTATICO - DINAMICO				
Método de analisis	Cortante Sismico (Vs)		Porcentaje FHE (%)	
	Sentido x	Sentido y	Sentido x	Sentido y
Análisis Dinámico	6575.96	5918.36	0.90	90%
Análisis Estático FHE	5918.36	5326.52		

8.15.6 Chequeo de la Deriva

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	Disp X mm	Disp Y mm	Drift X	Drift Y	Drift X	Drift Y
Cubierta	1	4	B.2.4-5	Combination	Max	0.347	3.025	3.00E-05	0.000157	0.00	0.02
Cubierta	1	4	B.2.4-7	Combination	Max	0.374	2.664	1.70E-05	0.00012	0.00	0.01
Cubierta	3	1	B.2.4-5	Combination	Max	0.422	2.84	7.30E-05	0.000134	0.01	0.01
Cubierta	3	1	B.2.4-7	Combination	Max	0.429	2.568	6.00E-05	0.000106	0.01	0.01
Cubierta	4	10	B.2.4-5	Combination	Max	5.636	2.818	0.000472	0.000103	0.05	0.01
Cubierta	4	10	B.2.4-7	Combination	Max	4.924	2.55	0.000467	8.10E-05	0.05	0.01
Cubierta	8	5	B.2.4-5	Combination	Max	4.176	3.004	0.000703	0.000121	0.07	0.01

Cubierta	8	5	B.2.4-7	Combination	Max	4.247	2.647	0.000577	9.20E-05	0.06	0.01
Cubierta	9	6	B.2.4-5	Combination	Max	9.26	3.003	0.001081	0.000118	0.11	0.01
Cubierta	9	6	B.2.4-7	Combination	Max	8.746	2.645	0.000902	8.80E-05	0.09	0.01
Cubierta	13	9	B.2.4-5	Combination	Max	10.924	2.816	0.000932	0.000107	0.09	0.01
Cubierta	13	9	B.2.4-7	Combination	Max	9.621	2.546	0.000849	8.10E-05	0.08	0.01
Cubierta	14	7	B.2.4-5	Combination	Max	12.976	3.012	0.000459	0.000122	0.05	0.01
Cubierta	14	7	B.2.4-7	Combination	Max	11.683	2.651	0.000404	9.20E-05	0.04	0.01
Cubierta	15	12	B.2.4-5	Combination	Max	12.936	2.379	0.000336	0.000698	0.03	0.07
Cubierta	15	12	B.2.4-7	Combination	Max	11.652	1.857	0.000312	0.000474	0.03	0.05
Cubierta	17	11	B.2.4-5	Combination	Max	13.239	3.155	0.000747	0.001459	0.07	0.15
Cubierta	17	11	B.2.4-7	Combination	Max	11.861	2.43	0.000594	0.000995	0.06	0.10
Cubierta	18	8	B.2.4-5	Combination	Max	13.261	2.836	0.000781	0.00015	0.08	0.02
Cubierta	18	8	B.2.4-7	Combination	Max	11.878	2.56	0.000625	0.000109	0.06	0.01
Cubierta	28	2	B.2.4-5	Combination	Max	0.41	1.96	6.20E-05	0.000228	0.01	0.02
Cubierta	28	2	B.2.4-7	Combination	Max	0.418	1.729	5.10E-05	0.000185	0.01	0.02
Cubierta	29	3	B.2.4-5	Combination	Max	0.343	2.134	3.60E-05	0.000252	0.00	0.03
Cubierta	29	3	B.2.4-7	Combination	Max	0.368	1.785	2.30E-05	0.000195	0.00	0.02
Piso 3	1	157	B.2.4-5	Combination	Max	0.381	2.876	2.40E-05	0.000258	0.00	0.03
Piso 3	1	157	B.2.4-7	Combination	Max	0.394	2.553	2.20E-05	0.000209	0.00	0.02
Piso 3	3	156	B.2.4-5	Combination	Max	0.352	2.712	6.00E-06	0.000199	0.00	0.02
Piso 3	3	156	B.2.4-7	Combination	Max	0.371	2.467	1.30E-05	0.000174	0.00	0.02
Piso 3	4	171	B.2.4-5	Combination	Max	5.17	2.72	0.000501	0.000202	0.05	0.02
Piso 3	4	171	B.2.4-7	Combination	Max	4.464	2.474	0.000491	0.000176	0.05	0.02
Piso 3	8	158	B.2.4-5	Combination	Max	3.48	2.891	0.000707	0.000264	0.07	0.03
Piso 3	8	158	B.2.4-7	Combination	Max	3.677	2.563	0.0006	0.000213	0.06	0.02
Piso 3	9	159	B.2.4-5	Combination	Max	8.189	2.892	0.001294	0.000267	0.13	0.03
Piso 3	9	159	B.2.4-7	Combination	Max	7.854	2.564	0.001106	0.000214	0.11	0.02
Piso 3	13	170	B.2.4-5	Combination	Max	10.001	2.713	0.001131	0.0002	0.11	0.02
Piso 3	13	170	B.2.4-7	Combination	Max	8.781	2.47	0.001034	0.000175	0.10	0.02
Piso 3	14	160	B.2.4-5	Combination	Max	12.523	2.895	0.001542	0.000271	0.15	0.03
Piso 3	14	160	B.2.4-7	Combination	Max	11.285	2.564	0.001312	0.000216	0.13	0.02
Piso 3	15	173	B.2.4-5	Combination	Max	12.605	1.697	0.001556	0.000258	0.16	0.03
Piso 3	15	173	B.2.4-7	Combination	Max	11.346	1.399	0.001324	0.00019	0.13	0.02
Piso 3	17	172	B.2.4-5	Combination	Max	12.497	1.701	0.001529	9.20E-05	0.15	0.01
Piso 3	17	172	B.2.4-7	Combination	Max	11.272	1.44	0.001306	7.70E-05	0.13	0.01
Piso 3	18	169	B.2.4-5	Combination	Max	12.486	2.69	0.001517	0.000192	0.15	0.02
Piso 3	18	169	B.2.4-7	Combination	Max	11.259	2.454	0.001299	0.000169	0.13	0.02
Piso 3	19	178	B.2.4-5	Combination	Max	13.665	2.888	0.001861	0.000126	0.19	0.01
Piso 3	19	178	B.2.4-7	Combination	Max	12.448	2.559	0.001561	0.000124	0.16	0.01

Piso 3	20	163	B.2.4-5	Combination	Max	13.671	1.682	0.000763	5.90E-05	0.08	0.01
Piso 3	20	163	B.2.4-7	Combination	Max	12.451	1.389	0.000857	1.20E-05	0.09	0.00
Piso 3	21	164	B.2.4-5	Combination	Max	14.735	1.671	0.001452	0.000201	0.15	0.02
Piso 3	21	164	B.2.4-7	Combination	Max	13.543	1.38	0.001336	0.000127	0.13	0.01
Piso 3	22	176	B.2.4-5	Combination	Max	14.737	0.584	0.001668	0.000106	0.17	0.01
Piso 3	22	176	B.2.4-7	Combination	Max	13.543	0.331	0.001475	4.90E-05	0.15	0.00
Piso 3	23	165	B.2.4-5	Combination	Max	14.737	1.551	0.001783	2.20E-05	0.18	0.00
Piso 3	23	165	B.2.4-7	Combination	Max	13.54	1.343	0.001535	3.10E-05	0.15	0.00
Piso 3	24	166	B.2.4-5	Combination	Max	14.736	2.589	0.00178	0.000148	0.18	0.01
Piso 3	24	166	B.2.4-7	Combination	Max	13.536	2.385	0.001533	0.000141	0.15	0.01
Piso 3	25	167	B.2.4-5	Combination	Max	13.775	2.637	0.001723	0.000171	0.17	0.02
Piso 3	25	167	B.2.4-7	Combination	Max	12.512	2.418	0.001462	0.000156	0.15	0.02
Piso 3	26	168	B.2.4-5	Combination	Max	13.756	1.622	0.001723	5.60E-05	0.17	0.01
Piso 3	26	168	B.2.4-7	Combination	Max	12.501	1.389	0.00146	5.30E-05	0.15	0.01
Piso 3	28	145	B.2.4-5	Combination	Max	0.349	1.739	1.00E-05	0.000158	0.00	0.02
Piso 3	28	145	B.2.4-7	Combination	Max	0.369	1.55	1.50E-05	0.000138	0.00	0.01
Piso 3	29	146	B.2.4-5	Combination	Max	0.381	1.889	1.70E-05	0.000191	0.00	0.02
Piso 3	29	146	B.2.4-7	Combination	Max	0.394	1.596	1.90E-05	0.000151	0.00	0.02
Piso 2	1	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.309	2.045	2.40E-05	0.000297	0.00	0.03
Piso 2	1	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.329	1.899	3.00E-05	0.000262	0.00	0.03
Piso 2	3	121	B.2.4-5	Combination	Max	0.343	2.067	3.50E-05	0.000289	0.00	0.03
Piso 2	3	121	B.2.4-7	Combination	Max	0.337	1.913	3.40E-05	0.00026	0.00	0.03
Piso 2	4	135	B.2.4-5	Combination	Max	3.398	2.065	0.000729	0.000288	0.07	0.03
Piso 2	4	135	B.2.4-7	Combination	Max	2.729	1.912	0.000549	0.000258	0.05	0.03
Piso 2	8	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.968	2.038	6.70E-05	0.000295	0.01	0.03
Piso 2	8	123	B.2.4-7	Combination	Max	1.55	1.896	0.000228	0.00026	0.02	0.03
Piso 2	9	124	B.2.4-5	Combination	Max	3.574	2.031	0.000636	0.000294	0.06	0.03
Piso 2	9	124	B.2.4-7	Combination	Max	3.916	1.893	0.000732	0.000259	0.07	0.03
Piso 2	13	134	B.2.4-5	Combination	Max	5.973	2.067	0.00129	0.000287	0.13	0.03
Piso 2	13	134	B.2.4-7	Combination	Max	5.104	1.914	0.001056	0.000257	0.11	0.03
Piso 2	14	125	B.2.4-5	Combination	Max	7.045	2.024	0.001436	0.000297	0.14	0.03
Piso 2	14	125	B.2.4-7	Combination	Max	6.635	1.891	0.00133	0.000262	0.13	0.03
Piso 2	15	137	B.2.4-5	Combination	Max	7.077	0.83	0.001449	8.80E-05	0.14	0.01
Piso 2	15	137	B.2.4-7	Combination	Max	6.652	0.776	0.001338	7.90E-05	0.13	0.01
Piso 2	17	136	B.2.4-5	Combination	Max	7.071	1.44	0.001449	0.000247	0.14	0.02
Piso 2	17	136	B.2.4-7	Combination	Max	6.646	1.232	0.001337	0.000196	0.13	0.02
Piso 2	18	133	B.2.4-5	Combination	Max	7.1	2.072	0.001454	0.000289	0.15	0.03
Piso 2	18	133	B.2.4-7	Combination	Max	6.66	1.92	0.001339	0.000258	0.13	0.03
Piso 2	19	126	B.2.4-5	Combination	Max	7.026	2.524	0.001304	0.000437	0.13	0.04

Piso 2	19	126	B.2.4-7	Combination	Max	6.89	2.205	0.001274	0.000351	0.13	0.04
Piso 2	20	127	B.2.4-5	Combination	Max	10.97	1.935	0.002397	0.000394	0.24	0.04
Piso 2	20	127	B.2.4-7	Combination	Max	9.412	1.473	0.001975	0.000272	0.20	0.03
Piso 2	21	128	B.2.4-5	Combination	Max	9.585	0.991	0.001872	0.000135	0.19	0.01
Piso 2	21	128	B.2.4-7	Combination	Max	8.809	0.964	0.001669	0.000133	0.17	0.01
Piso 2	22	129	B.2.4-5	Combination	Max	8.788	0.233	0.001655	3.70E-05	0.17	0.00
Piso 2	22	129	B.2.4-7	Combination	Max	8.288	0.184	0.001528	3.10E-05	0.15	0.00
Piso 2	23	130	B.2.4-5	Combination	Max	8.423	1.553	0.001544	0.000247	0.15	0.02
Piso 2	23	130	B.2.4-7	Combination	Max	8.118	1.315	0.00147	0.000199	0.15	0.02
Piso 2	24	131	B.2.4-5	Combination	Max	8.43	2.125	0.001546	0.000296	0.15	0.03
Piso 2	24	131	B.2.4-7	Combination	Max	8.122	1.947	0.001469	0.000262	0.15	0.03
Piso 2	25	132	B.2.4-5	Combination	Max	7.662	2.093	0.001484	0.000291	0.15	0.03
Piso 2	25	132	B.2.4-7	Combination	Max	7.341	1.93	0.001399	0.000259	0.14	0.03
Piso 2	28	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.326	1.207	3.10E-05	0.000175	0.00	0.02
Piso 2	28	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.329	1.092	3.30E-05	0.000153	0.00	0.02
Piso 2	29	120	B.2.4-5	Combination	Max	0.332	1.234	3.00E-05	0.000193	0.00	0.02
Piso 2	29	120	B.2.4-7	Combination	Max	0.34	1.084	3.30E-05	0.000158	0.00	0.02
Piso 1	1	70	B.2.4-5	Combination	Max	0.233	1.051	6.10E-05	0.000277	0.01	0.03
Piso 1	1	70	B.2.4-7	Combination	Max	0.23	1.033	6.00E-05	0.000272	0.01	0.03
Piso 1	2	68	B.2.4-5	Combination	Max	0.229	0.109	6.00E-05	2.90E-05	0.01	0.00
Piso 1	2	68	B.2.4-7	Combination	Max	0.227	0.08	6.00E-05	2.10E-05	0.01	0.00
Piso 1	3	66	B.2.4-5	Combination	Max	0.224	1.094	5.90E-05	0.000288	0.01	0.03
Piso 1	3	66	B.2.4-7	Combination	Max	0.222	1.048	5.90E-05	0.000276	0.01	0.03
Piso 1	4	80	B.2.4-5	Combination	Max	0.798	1.098	0.00021	0.000289	0.02	0.03
Piso 1	4	80	B.2.4-7	Combination	Max	0.777	1.052	0.000204	0.000277	0.02	0.03
Piso 1	5	78	B.2.4-5	Combination	Max	0.784	0.607	0.000206	0.00016	0.02	0.02
Piso 1	5	78	B.2.4-7	Combination	Max	0.769	0.572	0.000202	0.000151	0.02	0.02
Piso 1	6	76	B.2.4-5	Combination	Max	0.776	0.108	0.000204	2.90E-05	0.02	0.00
Piso 1	6	76	B.2.4-7	Combination	Max	0.766	0.08	0.000202	2.10E-05	0.02	0.00
Piso 1	7	74	B.2.4-5	Combination	Max	0.768	0.554	0.000202	0.000146	0.02	0.01
Piso 1	7	74	B.2.4-7	Combination	Max	0.762	0.532	0.000201	0.00014	0.02	0.01
Piso 1	8	72	B.2.4-5	Combination	Max	0.752	1.053	0.000198	0.000277	0.02	0.03
Piso 1	8	72	B.2.4-7	Combination	Max	0.755	1.036	0.000199	0.000273	0.02	0.03
Piso 1	9	90	B.2.4-5	Combination	Max	1.323	1.045	0.000348	0.000275	0.03	0.03
Piso 1	9	90	B.2.4-7	Combination	Max	1.318	1.032	0.000347	0.000272	0.03	0.03
Piso 1	10	88	B.2.4-5	Combination	Max	1.332	0.555	0.00035	0.000146	0.04	0.01
Piso 1	10	88	B.2.4-7	Combination	Max	1.319	0.533	0.000347	0.00014	0.03	0.01
Piso 1	11	86	B.2.4-5	Combination	Max	1.34	0.111	0.000353	2.90E-05	0.04	0.00
Piso 1	11	86	B.2.4-7	Combination	Max	1.322	0.081	0.000348	2.10E-05	0.03	0.00

Piso 1	12	84	B.2.4-5	Combination	Max	1.348	0.606	0.000355	0.000159	0.04	0.02
Piso 1	12	84	B.2.4-7	Combination	Max	1.326	0.571	0.000349	0.00015	0.03	0.02
Piso 1	13	82	B.2.4-5	Combination	Max	1.368	1.096	0.00036	0.000288	0.04	0.03
Piso 1	13	82	B.2.4-7	Combination	Max	1.338	1.053	0.000352	0.000277	0.04	0.03
Piso 1	14	92	B.2.4-5	Combination	Max	1.942	1.023	0.000511	0.000269	0.05	0.03
Piso 1	14	92	B.2.4-7	Combination	Max	1.915	1.016	0.000504	0.000267	0.05	0.03
Piso 1	15	98	B.2.4-5	Combination	Max	1.929	0.551	0.000508	0.000145	0.05	0.01
Piso 1	15	98	B.2.4-7	Combination	Max	1.904	0.529	0.000501	0.000139	0.05	0.01
Piso 1	16	100	B.2.4-5	Combination	Max	1.906	0.114	0.000502	3.00E-05	0.05	0.00
Piso 1	16	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.883	0.083	0.000495	2.20E-05	0.05	0.00
Piso 1	17	106	B.2.4-5	Combination	Max	1.923	0.576	0.000506	0.000152	0.05	0.02
Piso 1	17	106	B.2.4-7	Combination	Max	1.899	0.553	0.0005	0.000146	0.05	0.01
Piso 1	18	108	B.2.4-5	Combination	Max	1.932	1.089	0.000509	0.000287	0.05	0.03
Piso 1	18	108	B.2.4-7	Combination	Max	1.907	1.047	0.000502	0.000275	0.05	0.03
Piso 1	19	94	B.2.4-5	Combination	Max	2.431	1.019	0.00064	0.000268	0.06	0.03
Piso 1	19	94	B.2.4-7	Combination	Max	2.401	1.008	0.000632	0.000265	0.06	0.03
Piso 1	20	96	B.2.4-5	Combination	Max	2.449	0.555	0.000645	0.000146	0.06	0.01
Piso 1	20	96	B.2.4-7	Combination	Max	2.412	0.531	0.000635	0.00014	0.06	0.01
Piso 1	21	118	B.2.4-5	Combination	Max	2.96	0.539	0.000779	0.000142	0.08	0.01
Piso 1	21	118	B.2.4-7	Combination	Max	2.914	0.52	0.000767	0.000137	0.08	0.01
Piso 1	22	116	B.2.4-5	Combination	Max	2.958	0.112	0.000778	3.00E-05	0.08	0.00
Piso 1	22	116	B.2.4-7	Combination	Max	2.917	0.082	0.000768	2.20E-05	0.08	0.00
Piso 1	23	114	B.2.4-5	Combination	Max	2.968	0.688	0.000781	0.000181	0.08	0.02
Piso 1	23	114	B.2.4-7	Combination	Max	2.93	0.621	0.000771	0.000163	0.08	0.02
Piso 1	24	112	B.2.4-5	Combination	Max	2.966	1.107	0.000781	0.000291	0.08	0.03
Piso 1	24	112	B.2.4-7	Combination	Max	2.932	1.051	0.000772	0.000277	0.08	0.03
Piso 1	25	110	B.2.4-5	Combination	Max	2.404	1.099	0.000633	0.000289	0.06	0.03
Piso 1	25	110	B.2.4-7	Combination	Max	2.39	1.048	0.000629	0.000276	0.06	0.03
Piso 1	26	104	B.2.4-5	Combination	Max	2.41	0.624	0.000634	0.000164	0.06	0.02
Piso 1	26	104	B.2.4-7	Combination	Max	2.386	0.582	0.000628	0.000153	0.06	0.02
Piso 1	27	102	B.2.4-5	Combination	Max	2.419	0.115	0.000637	3.00E-05	0.06	0.00
Piso 1	27	102	B.2.4-7	Combination	Max	2.392	0.084	0.000629	2.20E-05	0.06	0.00
Piso 1	28	62	B.2.4-5	Combination	Max	0.221	0.604	5.80E-05	0.000159	0.01	0.02
Piso 1	28	62	B.2.4-7	Combination	Max	0.22	0.568	5.80E-05	0.000149	0.01	0.01
Piso 1	29	64	B.2.4-5	Combination	Max	0.234	0.557	6.20E-05	0.000147	0.01	0.01
Piso 1	29	64	B.2.4-7	Combination	Max	0.23	0.533	6.00E-05	0.00014	0.01	0.01

8.15.7 Verificaciónde los Indices de Flexibilidad en Centro de Rigidez por Piso.

De acuerdo a la NSR-10, la deriva maxima en cualquier punto del piso i, se obtiene como la diferencia entre los dezplazamientos horizontales totales maximos del punto en el piso i y los desplazamientos horizontales totales maximos de un punto localizado en el mismo eje vertical en el piso i-1, por medio de la siguiente ecuación:

$$\Delta^{i}_{max} = \sqrt{\sum_{j=1}^{2} \left(\delta^{i}_{tot,j} - \delta^{i-1}_{tot,j} \right)^2}$$

La deriva máxima evaluada en cualquier punto de la estructura, no puede exceder los limites establecidos en la siguiente figura, en la cual la deriva máxima se expresa como un porcentaje de la altura de piso hpi:

Estructuras de:	Deriva máxima
concreto reforzado, metálicas, de madera, y de mampostería que cumplen los requisitos de A.6.4.2.2	$1.0\% \left(\Delta^{i}_{max} \leq 0.010\, h_{pi} \right)$
de mampostería que cumplen los requisitos de A.6.4.2.3	$0.5\% \left(\Delta^{i}_{max} \leq 0.005\, h_{pi} \right)$


Ademas de la verificación de las derivas se calculo el índice de flexibilidad el cual indica la susceptibilidad de la estructura a tener deflexiones o derivas excesivas, con respecto a las permitidas.

El índice de flexibilidad de piso, se define como el cociente entre la deflexión o deriva obtenida del análisis de la estructura, y la permitida por el reglamento, para cada uno de los pisos de la edificación, y el índice de flexibilidad de la estructura se define como el mayor valor de los índices de flezxibilidad de piso de toda la estructura.


Como se realiza un análisis modal espectral, se verifican las derivas aplicando el sismo en su totalidad en cada una de las direcciones, es decir sismo en la dirección X y sismo en la dirección Y.

A continuación, se muestran las figuras en donde se verificaron las derivas de piso, deacuerdo a los resultados obtenidos en la modelación en el programa ETABS.

NIT: 900544894-7



	N° Pisos	Altura de Piso	Drifts por Piso	Max NSR - 10	Indice de flexibilidad
Dirección X (Dir x)	Piso 4	1.00	0.005	0.010	0.50
	Piso 3	3.60	0.007	0.036	0.19
	Piso 2	3.60	0.009	0.036	0.25
	Piso 1	3.80	0.009	0.038	0.24
	Base	0.00	0.00	0.000	0.00



	N° Pisos	Altura de Piso	Drifts por Piso	Max NSR - 10	Indice de flexibilidad
Dirección Y (Dir y)	Cubierta Final	1.00	0.002	0.010	0.20
	Piso 3	3.60	0.006	0.036	0.17
	Piso 2	3.60	0.006	0.036	0.17
	Piso 1	3.80	0.003	0.038	0.08
	Base	0.00	0.00	0.000	0.00

8.15.8 Determinación de los Indices de Sobreesfuerzo de los elementos.

Con el fin de realizar el estudio de la estructura existente se debe determinar si la edificación actual esta capacidad de resistir y comportarse de acuerdo a lo establecido en la NSR-10. De acuerdo con lo anterior y con el resultado del análisis, se obtienen los diferentes parámetros con los cuales se califica el grado de vulnerabilidad por medio del calculo de la relación entre la demanda y capacidad de la estructura, lo cual se define como la evaluación de los índices de sobreesfuerzo que se mencionan enseguida.

El índice de sobreesfuerzo de los elementos se refiere al índice de sobreesfuerzo de cada uno de los elementos estructurales individuales. Dicho índice se calcula comparando la resistencia efectiva que posee el elemento actual contra los nuevos esfuerzos que produce la aplicación de la fuerza sísmica bajo los criteriosde las normas vigentes.

De manera practica se tiene que, si al dividir el esfuerzo actuante por la resistencia efectiva del elemento se obtiene un índice que supera la unidad, significa que a dicho elemento le hace falta determinar cantidad de resistencia para adsorber satisfactoriamente las nuevas solicitaciones.

A continuación, se presentan los índices de sobreesfuerzo, analizando la situación con las combinaciones de carga, teniendo en cuenta las condiciones reales de servicio que presenta la estructura, y el sometimiento a las cargas de diseño exigidas por el reglamento actual, donde se incluye los efectos sísmicos.

INDICES DE SOBRE-ESFUERZOS EN COLUMNAS CON CARGAS VERTICALES

***Mefectivo** = Φc * Φe * Mresistente* $\rho = 0.03$

NIT: 900544894-7

Indice de sobreesfuerzo = *Mactuante / Mefectivo*

Φc = 0.8*;* ***Φe*** = 1.0

Story	Column	Section Property	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	M2	M3	M. EFFECTIVE	Effort index in x	Effort index in y
							kN-m	kN-m			
Cubierta	C1	C50x50	8	B.2.4-5	Combination	Max	44.2356	-15.2587	499.60	0.09	-0.03
Cubierta	C1	C50x50	8	B.2.4-5	Combination	Max	49.3747	-16.0662	499.60	0.10	-0.03
Cubierta	C1	C50x50	8	B.2.4-5	Combination	Max	54.5205	-16.8721	499.60	0.11	-0.03
Cubierta	C1	C50x50	8	B.2.4-7	Combination	Max	38.0419	-8.6352	499.60	0.08	-0.02
Cubierta	C1	C50x50	8	B.2.4-7	Combination	Max	42.656	-9.0188	499.60	0.09	-0.02
Cubierta	C1	C50x50	8	B.2.4-7	Combination	Max	47.2768	-9.4007	499.60	0.09	-0.02
Cubierta	C3	C50x50	5	B.2.4-5	Combination	Max	26.6602	21.9193	499.60	0.05	0.04
Cubierta	C3	C50x50	5	B.2.4-5	Combination	Max	29.1843	23.8145	499.60	0.06	0.05
Cubierta	C3	C50x50	5	B.2.4-5	Combination	Max	31.7183	25.7116	499.60	0.06	0.05
Cubierta	C3	C50x50	5	B.2.4-7	Combination	Max	23.8017	17.8687	499.60	0.05	0.04
Cubierta	C3	C50x50	5	B.2.4-7	Combination	Max	26.244	19.6055	499.60	0.05	0.04
Cubierta	C3	C50x50	5	B.2.4-7	Combination	Max	28.6961	21.3442	499.60	0.06	0.04
Cubierta	C4	C50x50	14	B.2.4-5	Combination	Max	3.2898	44.6083	499.60	0.01	0.09
Cubierta	C4	C50x50	14	B.2.4-5	Combination	Max	3.4141	47.6787	499.60	0.01	0.10
Cubierta	C4	C50x50	14	B.2.4-5	Combination	Max	3.5427	50.8037	499.60	0.01	0.10
Cubierta	C4	C50x50	14	B.2.4-7	Combination	Max	9.6456	31.9203	499.60	0.02	0.06
Cubierta	C4	C50x50	14	B.2.4-7	Combination	Max	10.8341	33.9031	499.60	0.02	0.07
Cubierta	C4	C50x50	14	B.2.4-7	Combination	Max	12.027	35.9404	499.60	0.02	0.07
Cubierta	C8	C50x50	9	B.2.4-5	Combination	Max	27.2003	-32.6312	499.60	0.05	-0.07
Cubierta	C8	C50x50	9	B.2.4-5	Combination	Max	31.3097	-35.7284	499.60	0.06	-0.07
Cubierta	C8	C50x50	9	B.2.4-5	Combination	Max	35.4219	-38.7609	499.60	0.07	-0.08
Cubierta	C8	C50x50	9	B.2.4-7	Combination	Max	29.8798	-21.4852	499.60	0.06	-0.04
Cubierta	C8	C50x50	9	B.2.4-7	Combination	Max	34.428	-23.364	499.60	0.07	-0.05
Cubierta	C8	C50x50	9	B.2.4-7	Combination	Max	38.9791	-25.178	499.60	0.08	-0.05
Cubierta	C9	C50x50	10	B.2.4-5	Combination	Max	29.1687	-25.5458	499.60	0.06	-0.05
Cubierta	C9	C50x50	10	B.2.4-5	Combination	Max	33.244	-28.627	499.60	0.07	-0.06
Cubierta	C9	C50x50	10	B.2.4-5	Combination	Max	37.3209	-31.6601	499.60	0.07	-0.06
Cubierta	C9	C50x50	10	B.2.4-7	Combination	Max	30.6244	-15.1954	499.60	0.06	-0.03
Cubierta	C9	C50x50	10	B.2.4-7	Combination	Max	35.1914	-17.0666	499.60	0.07	-0.03
Cubierta	C9	C50x50	10	B.2.4-7	Combination	Max	39.76	-18.8899	499.60	0.08	-0.04
Cubierta	C13	C50x50	13	B.2.4-5	Combination	Max	3.3173	55.4635	499.60	0.01	0.11
Cubierta	C13	C50x50	13	B.2.4-5	Combination	Max	3.304	58.9894	499.60	0.01	0.12

Cubierta	C13	C50x50	13	B.2.4-5	Combination	Max	3.2937	62.5624	499.60	0.01	0.13
Cubierta	C13	C50x50	13	B.2.4-7	Combination	Max	10.2731	40.8325	499.60	0.02	0.08
Cubierta	C13	C50x50	13	B.2.4-7	Combination	Max	11.4502	43.1614	499.60	0.02	0.09
Cubierta	C13	C50x50	13	B.2.4-7	Combination	Max	12.6304	45.5376	499.60	0.03	0.09
Cubierta	C14	C50x50	11	B.2.4-5	Combination	Max	-53.1228	-60.4003	499.60	-0.11	-0.12
Cubierta	C14	C50x50	11	B.2.4-5	Combination	Max	-48.0448	-50.1999	499.60	-0.10	-0.10
Cubierta	C14	C50x50	11	B.2.4-5	Combination	Max	-37.4408	-39.8352	499.60	-0.07	-0.08
Cubierta	C14	C50x50	11	B.2.4-7	Combination	Max	-35.7064	-41.1972	499.60	-0.07	-0.08
Cubierta	C14	C50x50	11	B.2.4-7	Combination	Max	-32.562	-32.7133	499.60	-0.07	-0.07
Cubierta	C14	C50x50	11	B.2.4-7	Combination	Max	-23.8916	-24.065	499.60	-0.05	-0.05
Cubierta	C15	C50x50	16	B.2.4-5	Combination	Max	-14.4505	90.4819	499.60	-0.03	0.18
Cubierta	C15	C50x50	16	B.2.4-5	Combination	Max	-23.6896	26.6746	499.60	-0.05	0.05
Cubierta	C15	C50x50	16	B.2.4-5	Combination	Max	-32.8499	-35.5388	499.60	-0.07	-0.07
Cubierta	C15	C50x50	16	B.2.4-7	Combination	Max	-5.6675	69.7231	499.60	-0.01	0.14
Cubierta	C15	C50x50	16	B.2.4-7	Combination	Max	-13.4886	26.2824	499.60	-0.03	0.05
Cubierta	C15	C50x50	16	B.2.4-7	Combination	Max	-21.2308	-15.5643	499.60	-0.04	-0.03
Cubierta	C17	C50x50	15	B.2.4-5	Combination	Max	-92.2527	-94.8833	499.60	-0.18	-0.19
Cubierta	C17	C50x50	15	B.2.4-5	Combination	Max	-83.4595	-14.4458	499.60	-0.17	-0.03
Cubierta	C17	C50x50	15	B.2.4-5	Combination	Max	-74.5544	67.2007	499.60	-0.15	0.13
Cubierta	C17	C50x50	15	B.2.4-7	Combination	Max	-61.17	-69.442	499.60	-0.12	-0.14
Cubierta	C17	C50x50	15	B.2.4-7	Combination	Max	-55.9168	-9.5837	499.60	-0.11	-0.02
Cubierta	C17	C50x50	15	B.2.4-7	Combination	Max	-50.5518	51.4836	499.60	-0.10	0.10
Cubierta	C18	C50x50	12	B.2.4-5	Combination	Max	42.7158	13.6825	499.60	0.09	0.03
Cubierta	C18	C50x50	12	B.2.4-5	Combination	Max	6.9214	23.8039	499.60	0.01	0.05
Cubierta	C18	C50x50	12	B.2.4-5	Combination	Max	-20.3677	33.9881	499.60	-0.04	0.07
Cubierta	C18	C50x50	12	B.2.4-7	Combination	Max	36.6557	15.176	499.60	0.07	0.03
Cubierta	C18	C50x50	12	B.2.4-7	Combination	Max	7.5368	22.5282	499.60	0.02	0.05
Cubierta	C18	C50x50	12	B.2.4-7	Combination	Max	-13.0769	29.9431	499.60	-0.03	0.06
Cubierta	C28	C50x50	6	B.2.4-5	Combination	Max	75.6977	56.5355	499.60	0.15	0.11
Cubierta	C28	C50x50	6	B.2.4-5	Combination	Max	74.6425	66.8301	499.60	0.15	0.13
Cubierta	C28	C50x50	6	B.2.4-5	Combination	Max	73.7817	86.0397	499.60	0.15	0.17
Cubierta	C28	C50x50	6	B.2.4-7	Combination	Max	54.8902	43.3409	499.60	0.11	0.09
Cubierta	C28	C50x50	6	B.2.4-7	Combination	Max	53.8139	48.206	499.60	0.11	0.10
Cubierta	C28	C50x50	6	B.2.4-7	Combination	Max	52.9319	61.9862	499.60	0.11	0.12
Cubierta	C29	C50x50	7	B.2.4-5	Combination	Max	82.7589	-30.1889	499.60	0.17	-0.06
Cubierta	C29	C50x50	7	B.2.4-5	Combination	Max	84.219	-55.399	499.60	0.17	-0.11
Cubierta	C29	C50x50	7	B.2.4-5	Combination	Max	85.9567	-74.6059	499.60	0.17	-0.15
Cubierta	C29	C50x50	7	B.2.4-7	Combination	Max	59.1059	-17.8064	499.60	0.12	-0.04
Cubierta	C29	C50x50	7	B.2.4-7	Combination	Max	60.0942	-36.9942	499.60	0.12	-0.07

Cubierta	C29	C50x50	7	B.2.4-7	Combination	Max	61.3601	-50.1788	499.60	0.12	-0.10
Cubierta	C31	C50x50	39	B.2.4-5	Combination	Max	-9.7482	0.279	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C31	C50x50	39	B.2.4-5	Combination	Max	0.3118	0.3932	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C31	C50x50	39	B.2.4-5	Combination	Max	10.575	0.5166	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C31	C50x50	39	B.2.4-7	Combination	Max	-6.711	0.2002	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C31	C50x50	39	B.2.4-7	Combination	Max	0.2178	0.275	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C31	C50x50	39	B.2.4-7	Combination	Max	7.3497	0.359	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C32	C50x50	67	B.2.4-5	Combination	Max	-7.2882	0.4935	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C32	C50x50	67	B.2.4-5	Combination	Max	-2.2549	0.45	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C32	C50x50	67	B.2.4-5	Combination	Max	2.8024	0.4065	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C32	C50x50	67	B.2.4-7	Combination	Max	-5.0368	0.3427	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C32	C50x50	67	B.2.4-7	Combination	Max	-1.5585	0.3125	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C32	C50x50	67	B.2.4-7	Combination	Max	1.9437	0.2824	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C33	C50x50	69	B.2.4-5	Combination	Max	-8.7776	0.7093	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C33	C50x50	69	B.2.4-5	Combination	Max	5.496	-0.3101	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C33	C50x50	69	B.2.4-5	Combination	Max	19.7927	-1.3292	499.60	0.04	0.00
Cubierta	C33	C50x50	69	B.2.4-7	Combination	Max	-6.0643	0.4926	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C33	C50x50	69	B.2.4-7	Combination	Max	3.8027	-0.2122	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C33	C50x50	69	B.2.4-7	Combination	Max	13.6927	-0.9168	499.60	0.03	0.00
Cubierta	C34	C50x50	178	B.2.4-5	Combination	Max	-14.4532	2.6712	499.60	-0.03	0.01
Cubierta	C34	C50x50	178	B.2.4-5	Combination	Max	-8.6326	1.4498	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C34	C50x50	178	B.2.4-5	Combination	Max	-2.8038	0.2288	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C34	C50x50	178	B.2.4-7	Combination	Max	-9.99	1.849	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C34	C50x50	178	B.2.4-7	Combination	Max	-5.967	1.0041	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C34	C50x50	178	B.2.4-7	Combination	Max	-1.9358	0.1596	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C35	C50x50	199	B.2.4-5	Combination	Max	6.5728	0.2489	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C35	C50x50	199	B.2.4-5	Combination	Max	1.6648	0.1663	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C35	C50x50	199	B.2.4-5	Combination	Max	-3.2362	0.0838	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C35	C50x50	199	B.2.4-7	Combination	Max	4.547	0.1732	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C35	C50x50	199	B.2.4-7	Combination	Max	1.1522	0.1163	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C35	C50x50	199	B.2.4-7	Combination	Max	-2.2355	0.0595	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C36	C50x50	203	B.2.4-5	Combination	Max	3.6894	0.1259	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C36	C50x50	203	B.2.4-5	Combination	Max	1.0586	-0.0763	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C36	C50x50	203	B.2.4-5	Combination	Max	-1.5631	-0.2783	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C36	C50x50	203	B.2.4-7	Combination	Max	2.5551	0.0886	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C36	C50x50	203	B.2.4-7	Combination	Max	0.7308	-0.0503	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C36	C50x50	203	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0844	-0.189	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C37	C50x50	210	B.2.4-5	Combination	Max	8.1135	0.5014	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C37	C50x50	210	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0015	0.2859	499.60	0.00	0.00

Cubierta	C37	C50x50	210	B.2.4-5	Combination	Max	-8.1147	0.0705	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C37	C50x50	210	B.2.4-7	Combination	Max	5.6274	0.3592	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C37	C50x50	210	B.2.4-7	Combination	Max	0.0055	0.2112	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C37	C50x50	210	B.2.4-7	Combination	Max	-5.6147	0.0633	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C38	C50x50	211	B.2.4-5	Combination	Max	11.1097	0.0682	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C38	C50x50	211	B.2.4-5	Combination	Max	2.0198	0.0522	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C38	C50x50	211	B.2.4-5	Combination	Max	-7.0515	0.0361	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C38	C50x50	211	B.2.4-7	Combination	Max	7.6904	0.0612	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C38	C50x50	211	B.2.4-7	Combination	Max	1.3992	0.0498	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C38	C50x50	211	B.2.4-7	Combination	Max	-4.8734	0.0385	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C39	C50x50	284	B.2.4-5	Combination	Max	9.6606	0.0496	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C39	C50x50	284	B.2.4-5	Combination	Max	-0.8963	-0.007	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C39	C50x50	284	B.2.4-5	Combination	Max	-11.3713	-0.0631	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C39	C50x50	284	B.2.4-7	Combination	Max	6.7042	0.0488	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C39	C50x50	284	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6104	0.0025	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C39	C50x50	284	B.2.4-7	Combination	Max	-7.8431	-0.0432	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C40	C50x50	313	B.2.4-5	Combination	Max	-11.7261	-0.2509	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C40	C50x50	313	B.2.4-5	Combination	Max	0.187	-0.4549	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C40	C50x50	313	B.2.4-5	Combination	Max	12.4399	-0.6481	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C40	C50x50	313	B.2.4-7	Combination	Max	-8.0525	-0.1652	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C40	C50x50	313	B.2.4-7	Combination	Max	0.1331	-0.3103	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C40	C50x50	313	B.2.4-7	Combination	Max	8.6584	-0.4448	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C41	C50x50	314	B.2.4-5	Combination	Max	-7.3647	-0.5648	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C41	C50x50	314	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2487	-0.5715	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C41	C50x50	314	B.2.4-5	Combination	Max	4.8977	-0.5782	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C41	C50x50	314	B.2.4-7	Combination	Max	-5.0867	-0.3879	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C41	C50x50	314	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8622	-0.3925	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C41	C50x50	314	B.2.4-7	Combination	Max	3.3927	-0.3971	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C42	C50x50	315	B.2.4-5	Combination	Max	-6.4158	-0.4807	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C42	C50x50	315	B.2.4-5	Combination	Max	-0.684	-0.2844	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C42	C50x50	315	B.2.4-5	Combination	Max	5.0892	-0.088	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C42	C50x50	315	B.2.4-7	Combination	Max	-4.4271	-0.3283	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C42	C50x50	315	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4713	-0.1927	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C42	C50x50	315	B.2.4-7	Combination	Max	3.526	-0.0571	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C43	C50x50	316	B.2.4-5	Combination	Max	2.3799	-0.114	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C43	C50x50	316	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2113	0.0569	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C43	C50x50	316	B.2.4-5	Combination	Max	-2.7913	0.2279	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C43	C50x50	316	B.2.4-7	Combination	Max	1.6523	-0.0763	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C43	C50x50	316	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1433	0.0418	499.60	0.00	0.00

Cubierta	C43	C50x50	316	B.2.4-7	Combination	Max	-1.9276	0.1599	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C44	C50x50	317	B.2.4-5	Combination	Max	4.0908	0.2361	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C44	C50x50	317	B.2.4-5	Combination	Max	1.5335	0.3174	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C44	C50x50	317	B.2.4-5	Combination	Max	-1.0165	0.3988	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C44	C50x50	317	B.2.4-7	Combination	Max	2.8316	0.1653	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C44	C50x50	317	B.2.4-7	Combination	Max	1.061	0.2216	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C44	C50x50	317	B.2.4-7	Combination	Max	-0.7022	0.2779	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C45	C50x50	318	B.2.4-5	Combination	Max	6.6073	-0.1503	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C45	C50x50	318	B.2.4-5	Combination	Max	-6.1257	1.056	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C45	C50x50	318	B.2.4-5	Combination	Max	-18.8453	2.2628	499.60	-0.04	0.00
Cubierta	C45	C50x50	318	B.2.4-7	Combination	Max	4.573	-0.102	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C45	C50x50	318	B.2.4-7	Combination	Max	-4.2325	0.7321	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C45	C50x50	318	B.2.4-7	Combination	Max	-13.0247	1.5666	499.60	-0.03	0.00
Cubierta	C46	C50x50	319	B.2.4-5	Combination	Max	30.9973	-2.446	499.60	0.06	0.00
Cubierta	C46	C50x50	319	B.2.4-5	Combination	Max	10.6131	-1.2547	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C46	C50x50	319	B.2.4-5	Combination	Max	-9.7561	-0.0633	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C46	C50x50	319	B.2.4-7	Combination	Max	21.4348	-1.6781	499.60	0.04	0.00
Cubierta	C46	C50x50	319	B.2.4-7	Combination	Max	7.339	-0.8536	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C46	C50x50	319	B.2.4-7	Combination	Max	-6.7418	-0.0291	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C47	C50x50	320	B.2.4-5	Combination	Max	10.2389	-0.137	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C47	C50x50	320	B.2.4-5	Combination	Max	0.6491	-0.0651	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C47	C50x50	320	B.2.4-5	Combination	Max	-8.9188	0.0069	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C47	C50x50	320	B.2.4-7	Combination	Max	7.0822	-0.081	499.60	0.01	0.00
Cubierta	C47	C50x50	320	B.2.4-7	Combination	Max	0.4519	-0.0315	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C47	C50x50	320	B.2.4-7	Combination	Max	-6.1565	0.0179	499.60	-0.01	0.00
Cubierta	C48	C50x50	321	B.2.4-5	Combination	Max	11.0693	-0.0014	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C48	C50x50	321	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2594	0.0218	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C48	C50x50	321	B.2.4-5	Combination	Max	-11.4957	0.0457	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C48	C50x50	321	B.2.4-7	Combination	Max	7.6774	0.0131	499.60	0.02	0.00
Cubierta	C48	C50x50	321	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1713	0.0221	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C48	C50x50	321	B.2.4-7	Combination	Max	-7.9275	0.0318	499.60	-0.02	0.00
Cubierta	C64	C50x50	427	B.2.4-5	Combination	Max	0.1897	-6.8978	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C64	C50x50	427	B.2.4-5	Combination	Max	0.3127	0.6863	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C64	C50x50	427	B.2.4-5	Combination	Max	0.4497	8.5017	499.60	0.00	0.02
Cubierta	C64	C50x50	427	B.2.4-7	Combination	Max	0.1364	-4.721	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C64	C50x50	427	B.2.4-7	Combination	Max	0.2188	0.4743	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C64	C50x50	427	B.2.4-7	Combination	Max	0.3151	5.9008	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C65	C50x50	428	B.2.4-5	Combination	Max	0.4028	-1.9959	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C65	C50x50	428	B.2.4-5	Combination	Max	0.3606	-1.153	499.60	0.00	0.00

Cubierta	C65	C50x50	428	B.2.4-5	Combination	Max	0.3184	-0.2785	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C65	C50x50	428	B.2.4-7	Combination	Max	0.2811	-1.377	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C65	C50x50	428	B.2.4-7	Combination	Max	0.2519	-0.7972	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C65	C50x50	428	B.2.4-7	Combination	Max	0.2228	-0.1858	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C66	C50x50	429	B.2.4-5	Combination	Max	0.5428	-3.1757	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C66	C50x50	429	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7322	3.3243	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C66	C50x50	429	B.2.4-5	Combination	Max	-2.0071	9.8524	499.60	0.00	0.02
Cubierta	C66	C50x50	429	B.2.4-7	Combination	Max	0.3798	-2.193	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C66	C50x50	429	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5019	2.3006	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C66	C50x50	429	B.2.4-7	Combination	Max	-1.3834	6.8225	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C67	C50x50	430	B.2.4-5	Combination	Max	2.1657	-17.0279	499.60	0.00	-0.03
Cubierta	C67	C50x50	430	B.2.4-5	Combination	Max	1.1039	-5.4718	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C67	C50x50	430	B.2.4-5	Combination	Max	0.0422	6.0962	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C67	C50x50	430	B.2.4-7	Combination	Max	1.5013	-11.7638	499.60	0.00	-0.02
Cubierta	C67	C50x50	430	B.2.4-7	Combination	Max	0.7669	-3.7829	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C67	C50x50	430	B.2.4-7	Combination	Max	0.0326	4.2101	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C68	C50x50	431	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0051	0.4718	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C68	C50x50	431	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0553	0.4435	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C68	C50x50	431	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1054	0.4206	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C68	C50x50	431	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0013	0.3301	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C68	C50x50	431	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0361	0.308	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C68	C50x50	431	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0708	0.2913	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C69	C50x50	432	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0582	0.475	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C69	C50x50	432	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0529	0.6702	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C69	C50x50	432	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0466	0.8858	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C69	C50x50	432	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0399	0.332	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C69	C50x50	432	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0364	0.4646	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C69	C50x50	432	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0318	0.6176	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C70	C50x50	433	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2691	-2.4616	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C70	C50x50	433	B.2.4-5	Combination	Max	0.0413	-1.2191	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C70	C50x50	433	B.2.4-5	Combination	Max	0.352	0.0323	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C70	C50x50	433	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1794	-1.6861	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C70	C50x50	433	B.2.4-7	Combination	Max	0.033	-0.8377	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C70	C50x50	433	B.2.4-7	Combination	Max	0.2455	0.0197	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C71	C50x50	434	B.2.4-5	Combination	Max	0.4259	6.2456	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C71	C50x50	434	B.2.4-5	Combination	Max	0.4437	1.004	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C71	C50x50	434	B.2.4-5	Combination	Max	0.4616	-4.2348	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C71	C50x50	434	B.2.4-7	Combination	Max	0.2974	4.3163	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C71	C50x50	434	B.2.4-7	Combination	Max	0.3097	0.694	499.60	0.00	0.00

Cubierta	C71	C50x50	434	B.2.4-7	Combination	Max	0.322	-2.9255	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C72	C50x50	435	B.2.4-5	Combination	Max	0.3957	7.8605	499.60	0.00	0.02
Cubierta	C72	C50x50	435	B.2.4-5	Combination	Max	0.2975	0.2434	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C72	C50x50	435	B.2.4-5	Combination	Max	0.1995	-7.3683	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C72	C50x50	435	B.2.4-7	Combination	Max	0.2767	5.432	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C72	C50x50	435	B.2.4-7	Combination	Max	0.2092	0.1706	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C72	C50x50	435	B.2.4-7	Combination	Max	0.1419	-5.0854	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C73	C50x50	436	B.2.4-5	Combination	Max	0.1646	0.3812	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C73	C50x50	436	B.2.4-5	Combination	Max	0.1247	0.5649	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C73	C50x50	436	B.2.4-5	Combination	Max	0.0849	0.7514	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C73	C50x50	436	B.2.4-7	Combination	Max	0.1285	0.2716	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C73	C50x50	436	B.2.4-7	Combination	Max	0.1013	0.3917	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C73	C50x50	436	B.2.4-7	Combination	Max	0.0741	0.5146	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C74	C50x50	437	B.2.4-5	Combination	Max	0.0594	4.6862	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C74	C50x50	437	B.2.4-5	Combination	Max	0.053	1.0096	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C74	C50x50	437	B.2.4-5	Combination	Max	0.0466	-2.6555	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C74	C50x50	437	B.2.4-7	Combination	Max	0.0554	3.2432	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C74	C50x50	437	B.2.4-7	Combination	Max	0.0507	0.6991	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C74	C50x50	437	B.2.4-7	Combination	Max	0.0461	-1.8335	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C75	C50x50	438	B.2.4-5	Combination	Max	0.0592	7.1815	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C75	C50x50	438	B.2.4-5	Combination	Max	0.0017	-1.6213	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C75	C50x50	438	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0548	-10.3112	499.60	0.00	-0.02
Cubierta	C75	C50x50	438	B.2.4-7	Combination	Max	0.0533	4.9733	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C75	C50x50	438	B.2.4-7	Combination	Max	0.0075	-1.1039	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C75	C50x50	438	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0375	-7.0683	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C49	C50x50	366	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1907	-8.0375	499.60	0.00	-0.02
Cubierta	C49	C50x50	366	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3674	0.5184	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C49	C50x50	366	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5314	9.3879	499.60	0.00	0.02
Cubierta	C49	C50x50	366	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1276	-5.4936	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C49	C50x50	366	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2521	0.3586	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C49	C50x50	366	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3638	6.5244	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C50	C50x50	367	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4585	-2.3975	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C50	C50x50	367	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4717	-0.5062	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C50	C50x50	367	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4849	1.4327	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C50	C50x50	367	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3148	-1.6496	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C50	C50x50	367	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3242	-0.349	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C50	C50x50	367	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3335	0.9993	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C51	C50x50	368	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3753	-0.4411	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C51	C50x50	368	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1932	-0.3682	499.60	0.00	0.00

Cubierta	C51	C50x50	368	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0111	-0.2702	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C51	C50x50	368	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2576	-0.2988	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C51	C50x50	368	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1309	-0.2547	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C51	C50x50	368	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0043	-0.1855	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C52	C50x50	369	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2055	-5.621	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C52	C50x50	369	B.2.4-5	Combination	Max	0.0059	-0.2205	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C52	C50x50	369	B.2.4-5	Combination	Max	0.2175	5.1894	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C52	C50x50	369	B.2.4-7	Combination	Max	-0.14	-3.8732	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C52	C50x50	369	B.2.4-7	Combination	Max	0.0069	-0.1492	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C52	C50x50	369	B.2.4-7	Combination	Max	0.1541	3.5843	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C53	C50x50	370	B.2.4-5	Combination	Max	0.2737	-0.5417	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C53	C50x50	370	B.2.4-5	Combination	Max	0.2913	-0.2544	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C53	C50x50	370	B.2.4-5	Combination	Max	0.3089	0.0373	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C53	C50x50	370	B.2.4-7	Combination	Max	0.1917	-0.374	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C53	C50x50	370	B.2.4-7	Combination	Max	0.2039	-0.1757	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C53	C50x50	370	B.2.4-7	Combination	Max	0.216	0.027	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C54	C50x50	371	B.2.4-5	Combination	Max	0.2903	1.4257	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C54	C50x50	371	B.2.4-5	Combination	Max	0.3558	0.3454	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C54	C50x50	371	B.2.4-5	Combination	Max	0.4216	-0.7149	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C54	C50x50	371	B.2.4-7	Combination	Max	0.2024	0.9863	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C54	C50x50	371	B.2.4-7	Combination	Max	0.2481	0.2418	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C54	C50x50	371	B.2.4-7	Combination	Max	0.2941	-0.4828	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C55	C50x50	372	B.2.4-5	Combination	Max	0.4827	-0.5579	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C55	C50x50	372	B.2.4-5	Combination	Max	0.3063	-0.552	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C55	C50x50	372	B.2.4-5	Combination	Max	0.1305	-0.5365	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C55	C50x50	372	B.2.4-7	Combination	Max	0.3415	-0.3765	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C55	C50x50	372	B.2.4-7	Combination	Max	0.2172	-0.3789	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C55	C50x50	372	B.2.4-7	Combination	Max	0.0935	-0.3719	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C56	C50x50	373	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0437	6.2867	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C56	C50x50	373	B.2.4-5	Combination	Max	0.0129	1.6972	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C56	C50x50	373	B.2.4-5	Combination	Max	0.0694	-2.8898	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C56	C50x50	373	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0268	4.3438	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C56	C50x50	373	B.2.4-7	Combination	Max	0.0122	1.1733	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C56	C50x50	373	B.2.4-7	Combination	Max	0.0514	-1.9946	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C57	C50x50	374	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4711	11.151	499.60	0.00	0.02
Cubierta	C57	C50x50	374	B.2.4-5	Combination	Max	0.9568	-3.7945	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C57	C50x50	374	B.2.4-5	Combination	Max	2.3849	-18.7284	499.60	0.00	-0.04
Cubierta	C57	C50x50	374	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3229	7.706	499.60	0.00	0.02
Cubierta	C57	C50x50	374	B.2.4-7	Combination	Max	0.6643	-2.6215	499.60	0.00	-0.01

Cubierta	C57	C50x50	374	B.2.4-7	Combination	Max	1.6517	-12.9375	499.60	0.00	-0.03
Cubierta	C58	C50x50	375	B.2.4-5	Combination	Max	-3.193	12.9372	499.60	-0.01	0.03
Cubierta	C58	C50x50	375	B.2.4-5	Combination	Max	-1.7356	6.6459	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C58	C50x50	375	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2781	0.3592	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C58	C50x50	375	B.2.4-7	Combination	Max	-2.1943	8.9512	499.60	0.00	0.02
Cubierta	C58	C50x50	375	B.2.4-7	Combination	Max	-1.186	4.5951	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C58	C50x50	375	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1777	0.2437	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C59	C50x50	376	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1658	2.247	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C59	C50x50	376	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1022	-0.1377	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C59	C50x50	376	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0385	-2.5006	499.60	0.00	-0.01
Cubierta	C59	C50x50	376	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1016	1.5585	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C59	C50x50	376	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0575	-0.0937	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C59	C50x50	376	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0135	-1.7241	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C60	C50x50	378	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0488	6.8856	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C60	C50x50	378	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0124	-1.2267	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C60	C50x50	378	B.2.4-5	Combination	Max	0.0251	-9.1839	499.60	0.00	-0.02
Cubierta	C60	C50x50	378	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0211	4.7754	499.60	0.00	0.01
Cubierta	C60	C50x50	378	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0022	-0.8275	499.60	0.00	0.00
Cubierta	C60	C50x50	378	B.2.4-7	Combination	Max	0.0178	-6.2754	499.60	0.00	-0.01
Piso 3	C1	C50x50	182	B.2.4-5	Combination	Max	27.4416	12.9756	499.60	0.05	0.03
Piso 3	C1	C50x50	182	B.2.4-5	Combination	Max	12.4231	-8.0887	499.60	0.02	-0.02
Piso 3	C1	C50x50	182	B.2.4-5	Combination	Max	44.2356	-15.2587	499.60	0.09	-0.03
Piso 3	C1	C50x50	182	B.2.4-7	Combination	Max	28.8075	13.494	499.60	0.06	0.03
Piso 3	C1	C50x50	182	B.2.4-7	Combination	Max	10.0093	-4.5178	499.60	0.02	-0.01
Piso 3	C1	C50x50	182	B.2.4-7	Combination	Max	38.0419	-8.6352	499.60	0.08	-0.02
Piso 3	C3	C50x50	181	B.2.4-5	Combination	Max	21.9334	13.17	499.60	0.04	0.03
Piso 3	C3	C50x50	181	B.2.4-5	Combination	Max	9.8972	9.5185	499.60	0.02	0.02
Piso 3	C3	C50x50	181	B.2.4-5	Combination	Max	26.6602	21.9193	499.60	0.05	0.04
Piso 3	C3	C50x50	181	B.2.4-7	Combination	Max	20.2537	11.4007	499.60	0.04	0.02
Piso 3	C3	C50x50	181	B.2.4-7	Combination	Max	7.6281	6.6085	499.60	0.02	0.01
Piso 3	C3	C50x50	181	B.2.4-7	Combination	Max	23.8017	17.8687	499.60	0.05	0.04
Piso 3	C4	C50x50	195	B.2.4-5	Combination	Max	59.1134	3.0957	499.60	0.12	0.01
Piso 3	C4	C50x50	195	B.2.4-5	Combination	Max	8.4139	22.2186	499.60	0.02	0.04
Piso 3	C4	C50x50	195	B.2.4-5	Combination	Max	3.2898	44.6083	499.60	0.01	0.09
Piso 3	C4	C50x50	195	B.2.4-7	Combination	Max	50.1449	6.0699	499.60	0.10	0.01
Piso 3	C4	C50x50	195	B.2.4-7	Combination	Max	7.1076	17.3618	499.60	0.01	0.03
Piso 3	C4	C50x50	195	B.2.4-7	Combination	Max	9.6456	31.9203	499.60	0.02	0.06
Piso 3	C8	C50x50	183	B.2.4-5	Combination	Max	66.5003	14.2027	499.60	0.13	0.03
Piso 3	C8	C50x50	183	B.2.4-5	Combination	Max	10.053	-10.5516	499.60	0.02	-0.02

Piso 3	C8	C50x50	183	B.2.4-5	Combination	Max	27.2003	-32.6312	499.60	0.05	-0.07
Piso 3	C8	C50x50	183	B.2.4-7	Combination	Max	62.8597	7.8028	499.60	0.13	0.02
Piso 3	C8	C50x50	183	B.2.4-7	Combination	Max	9.5725	-8.1786	499.60	0.02	-0.02
Piso 3	C8	C50x50	183	B.2.4-7	Combination	Max	29.8798	-21.4852	499.60	0.06	-0.04
Piso 3	C9	C50x50	184	B.2.4-5	Combination	Max	71.235	20.4059	499.60	0.14	0.04
Piso 3	C9	C50x50	184	B.2.4-5	Combination	Max	13.2536	-4.126	499.60	0.03	-0.01
Piso 3	C9	C50x50	184	B.2.4-5	Combination	Max	29.1687	-25.5458	499.60	0.06	-0.05
Piso 3	C9	C50x50	184	B.2.4-7	Combination	Max	65.6104	13.3336	499.60	0.13	0.03
Piso 3	C9	C50x50	184	B.2.4-7	Combination	Max	11.1692	-2.487	499.60	0.02	0.00
Piso 3	C9	C50x50	184	B.2.4-7	Combination	Max	30.6244	-15.1954	499.60	0.06	-0.03
Piso 3	C13	C50x50	194	B.2.4-5	Combination	Max	62.2271	7.1201	499.60	0.12	0.01
Piso 3	C13	C50x50	194	B.2.4-5	Combination	Max	7.7503	29.4214	499.60	0.02	0.06
Piso 3	C13	C50x50	194	B.2.4-5	Combination	Max	3.3173	55.4635	499.60	0.01	0.11
Piso 3	C13	C50x50	194	B.2.4-7	Combination	Max	52.0404	9.7244	499.60	0.10	0.02
Piso 3	C13	C50x50	194	B.2.4-7	Combination	Max	6.1348	23.4081	499.60	0.01	0.05
Piso 3	C13	C50x50	194	B.2.4-7	Combination	Max	10.2731	40.8325	499.60	0.02	0.08
Piso 3	C14	C50x50	185	B.2.4-5	Combination	Max	-43.2335	105.2211	499.60	-0.09	0.21
Piso 3	C14	C50x50	185	B.2.4-5	Combination	Max	-5.8144	17.1866	499.60	-0.01	0.03
Piso 3	C14	C50x50	185	B.2.4-5	Combination	Max	91.0351	-0.1885	499.60	0.18	0.00
Piso 3	C14	C50x50	185	B.2.4-7	Combination	Max	-8.5242	89.7106	499.60	-0.02	0.18
Piso 3	C14	C50x50	185	B.2.4-7	Combination	Max	5.0193	16.9986	499.60	0.01	0.03
Piso 3	C14	C50x50	185	B.2.4-7	Combination	Max	77.9932	14.946	499.60	0.16	0.03
Piso 3	C15	C50x50	197	B.2.4-5	Combination	Max	-0.233	141.1069	499.60	0.00	0.28
Piso 3	C15	C50x50	197	B.2.4-5	Combination	Max	13.4727	5.1911	499.60	0.03	0.01
Piso 3	C15	C50x50	197	B.2.4-5	Combination	Max	32.0887	-33.2237	499.60	0.06	-0.07
Piso 3	C15	C50x50	197	B.2.4-7	Combination	Max	3.4556	114.7976	499.60	0.01	0.23
Piso 3	C15	C50x50	197	B.2.4-7	Combination	Max	14.0751	4.688	499.60	0.03	0.01
Piso 3	C15	C50x50	197	B.2.4-7	Combination	Max	29.6048	-7.9208	499.60	0.06	-0.02
Piso 3	C17	C50x50	196	B.2.4-5	Combination	Max	-213.9264	21.0799	499.60	-0.43	0.04
Piso 3	C17	C50x50	196	B.2.4-5	Combination	Max	-47.8959	4.4574	499.60	-0.10	0.01
Piso 3	C17	C50x50	196	B.2.4-5	Combination	Max	144.2622	92.4077	499.60	0.29	0.18
Piso 3	C17	C50x50	196	B.2.4-7	Combination	Max	-127.0384	30.1568	499.60	-0.25	0.06
Piso 3	C17	C50x50	196	B.2.4-7	Combination	Max	-25.2442	4.5252	499.60	-0.05	0.01
Piso 3	C17	C50x50	196	B.2.4-7	Combination	Max	102.6776	83.4663	499.60	0.21	0.17
Piso 3	C18	C50x50	193	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7238	39.3333	499.60	0.00	0.08
Piso 3	C18	C50x50	193	B.2.4-5	Combination	Max	7.5638	15.741	499.60	0.02	0.03
Piso 3	C18	C50x50	193	B.2.4-5	Combination	Max	38.7012	64.0292	499.60	0.08	0.13
Piso 3	C18	C50x50	193	B.2.4-7	Combination	Max	12.1169	38.7515	499.60	0.02	0.08
Piso 3	C18	C50x50	193	B.2.4-7	Combination	Max	10.3773	13.0288	499.60	0.02	0.03

Piso 3	C18	C50x50	193	B.2.4-7	Combination	Max	31.4876	59.1867	499.60	0.06	0.12
Piso 3	C20	C50x50	187	B.2.4-5	Combination	Max	-6.8356	-28.6425	499.60	-0.01	-0.06
Piso 3	C20	C50x50	187	B.2.4-5	Combination	Max	3.0753	-41.7705	499.60	0.01	-0.08
Piso 3	C20	C50x50	187	B.2.4-5	Combination	Max	13.1663	-54.1719	499.60	0.03	-0.11
Piso 3	C20	C50x50	187	B.2.4-7	Combination	Max	-2.2976	-19.6967	499.60	0.00	-0.04
Piso 3	C20	C50x50	187	B.2.4-7	Combination	Max	7.418	-20.0678	499.60	0.01	-0.04
Piso 3	C20	C50x50	187	B.2.4-7	Combination	Max	17.3138	-19.7123	499.60	0.03	-0.04
Piso 3	C21	C50x50	188	B.2.4-5	Combination	Max	3.7844	-0.3948	499.60	0.01	0.00
Piso 3	C21	C50x50	188	B.2.4-5	Combination	Max	-1.7955	6.6733	499.60	0.00	0.01
Piso 3	C21	C50x50	188	B.2.4-5	Combination	Max	-6.3045	14.4785	499.60	-0.01	0.03
Piso 3	C21	C50x50	188	B.2.4-7	Combination	Max	1.3304	0.8656	499.60	0.00	0.00
Piso 3	C21	C50x50	188	B.2.4-7	Combination	Max	0.8675	14.7124	499.60	0.00	0.03
Piso 3	C21	C50x50	188	B.2.4-7	Combination	Max	1.4754	29.2962	499.60	0.00	0.06
Piso 3	C22	C50x50	217	B.2.4-5	Combination	Max	6.4652	9.6043	499.60	0.01	0.02
Piso 3	C22	C50x50	217	B.2.4-5	Combination	Max	-6.7052	37.5668	499.60	-0.01	0.08
Piso 3	C22	C50x50	217	B.2.4-5	Combination	Max	-15.9507	65.7781	499.60	-0.03	0.13
Piso 3	C22	C50x50	217	B.2.4-7	Combination	Max	4.2183	7.7839	499.60	0.01	0.02
Piso 3	C22	C50x50	217	B.2.4-7	Combination	Max	-4.9297	42.1912	499.60	-0.01	0.08
Piso 3	C22	C50x50	217	B.2.4-7	Combination	Max	-10.1529	76.8475	499.60	-0.02	0.15
Piso 3	C23	C50x50	189	B.2.4-5	Combination	Max	233.2016	140.6262	499.60	0.47	0.28
Piso 3	C23	C50x50	189	B.2.4-5	Combination	Max	12.2564	37.1069	499.60	0.02	0.07
Piso 3	C23	C50x50	189	B.2.4-5	Combination	Max	-167.7017	66.9278	499.60	-0.34	0.13
Piso 3	C23	C50x50	189	B.2.4-7	Combination	Max	159.0181	114.1718	499.60	0.32	0.23
Piso 3	C23	C50x50	189	B.2.4-7	Combination	Max	5.8077	29.2008	499.60	0.01	0.06
Piso 3	C23	C50x50	189	B.2.4-7	Combination	Max	-106.4157	77.5699	499.60	-0.21	0.16
Piso 3	C24	C50x50	190	B.2.4-5	Combination	Max	76.8624	77.7431	499.60	0.15	0.16
Piso 3	C24	C50x50	190	B.2.4-5	Combination	Max	5.7035	8.2102	499.60	0.01	0.02
Piso 3	C24	C50x50	190	B.2.4-5	Combination	Max	-29.6302	55.8789	499.60	-0.06	0.11
Piso 3	C24	C50x50	190	B.2.4-7	Combination	Max	53.2114	77.6561	499.60	0.11	0.16
Piso 3	C24	C50x50	190	B.2.4-7	Combination	Max	1.5876	9.6863	499.60	0.00	0.02
Piso 3	C24	C50x50	190	B.2.4-7	Combination	Max	-14.211	58.9181	499.60	-0.03	0.12
Piso 3	C25	C50x50	191	B.2.4-5	Combination	Max	60.4115	-142.3955	499.60	0.12	-0.29
Piso 3	C25	C50x50	191	B.2.4-5	Combination	Max	3.8242	-7.868	499.60	0.01	-0.02
Piso 3	C25	C50x50	191	B.2.4-5	Combination	Max	11.6701	176.1863	499.60	0.02	0.35
Piso 3	C25	C50x50	191	B.2.4-7	Combination	Max	50.9725	-78.895	499.60	0.10	-0.16
Piso 3	C25	C50x50	191	B.2.4-7	Combination	Max	2.8783	0.579	499.60	0.01	0.00
Piso 3	C25	C50x50	191	B.2.4-7	Combination	Max	19.2172	129.5797	499.60	0.04	0.26
Piso 3	C26	C50x50	192	B.2.4-5	Combination	Max	73.9656	-100.7475	499.60	0.15	-0.20

Piso 3	C26	C50x50	192	B.2.4-5	Combination	Max	19.6734	13.3003	499.60	0.04	0.03
Piso 3	C26	C50x50	192	B.2.4-5	Combination	Max	2.2646	258.6185	499.60	0.00	0.52
Piso 3	C26	C50x50	192	B.2.4-7	Combination	Max	54.7484	-55.1175	499.60	0.11	-0.11
Piso 3	C26	C50x50	192	B.2.4-7	Combination	Max	13.2184	8.7737	499.60	0.03	0.02
Piso 3	C26	C50x50	192	B.2.4-7	Combination	Max	8.5719	203.9354	499.60	0.02	0.41
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-5	Combination	Max	5.5197	15.4863	499.60	0.01	0.03
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-5	Combination	Max	-2.4232	38.0007	499.60	0.00	0.08
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-5	Combination	Max	-3.6815	36.1583	499.60	-0.01	0.07
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-5	Combination	Max	-6.4121	48.9355	499.60	-0.01	0.10
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-5	Combination	Max	-8.8524	61.9121	499.60	-0.02	0.12
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-5	Combination	Max	-4.3733	61.7714	499.60	-0.01	0.12
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-5	Combination	Max	-23.3146	83.1784	499.60	-0.05	0.17
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-7	Combination	Max	5.2438	13.3048	499.60	0.01	0.03
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8391	29.5135	499.60	0.00	0.06
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-7	Combination	Max	-1.2467	27.9874	499.60	0.00	0.06
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-7	Combination	Max	-3.4227	36.8804	499.60	-0.01	0.07
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-7	Combination	Max	-5.3085	45.9727	499.60	-0.01	0.09
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-7	Combination	Max	-1.2048	45.4749	499.60	0.00	0.09
Piso 3	C28	C50x50	179	B.2.4-7	Combination	Max	-14.5477	59.6621	499.60	-0.03	0.12
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-5	Combination	Max	6.0872	18.8284	499.60	0.01	0.04
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-5	Combination	Max	9.1547	40.4954	499.60	0.02	0.08
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-5	Combination	Max	12.9477	39.2171	499.60	0.03	0.08
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-5	Combination	Max	14.2978	52.0768	499.60	0.03	0.10
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-5	Combination	Max	15.8105	65.423	499.60	0.03	0.13
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-5	Combination	Max	16.7575	65.5726	499.60	0.03	0.13
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-5	Combination	Max	34.8405	91.0286	499.60	0.07	0.18
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-7	Combination	Max	7.2788	16.8349	499.60	0.01	0.03
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-7	Combination	Max	7.6038	31.9252	499.60	0.02	0.06
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-7	Combination	Max	10.6314	30.899	499.60	0.02	0.06
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-7	Combination	Max	11.3073	39.5442	499.60	0.02	0.08
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-7	Combination	Max	12.1458	48.6758	499.60	0.02	0.10
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-7	Combination	Max	13.5697	48.3833	499.60	0.03	0.10
Piso 3	C29	C50x50	180	B.2.4-7	Combination	Max	26.1211	65.0853	499.60	0.05	0.13
Piso 3	C30	C50x50	186	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0914	499.60	0.00	0.00
Piso 3	C30	C50x50	186	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0111	499.60	0.00	0.00
Piso 3	C30	C50x50	186	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0693	499.60	0.00	0.00
Piso 3	C30	C50x50	186	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0914	499.60	0.00	0.00
Piso 3	C30	C50x50	186	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0111	499.60	0.00	0.00
Piso 3	C30	C50x50	186	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0693	499.60	0.00	0.00

Piso 2	C1	C50x50	140	B.2.4-5	Combination	Max	23.5086	59.8114	499.60	0.05	0.12
Piso 2	C1	C50x50	140	B.2.4-5	Combination	Max	6.2333	21.0717	499.60	0.01	0.04
Piso 2	C1	C50x50	140	B.2.4-5	Combination	Max	30.4617	-12.8593	499.60	0.06	-0.03
Piso 2	C1	C50x50	140	B.2.4-7	Combination	Max	28.031	34.8367	499.60	0.06	0.07
Piso 2	C1	C50x50	140	B.2.4-7	Combination	Max	7.471	11.2429	499.60	0.01	0.02
Piso 2	C1	C50x50	140	B.2.4-7	Combination	Max	28.4148	-7.5423	499.60	0.06	-0.02
Piso 2	C3	C50x50	139	B.2.4-5	Combination	Max	39.1498	-32.9112	499.60	0.08	-0.07
Piso 2	C3	C50x50	139	B.2.4-5	Combination	Max	9.7316	-10.8504	499.60	0.02	-0.02
Piso 2	C3	C50x50	139	B.2.4-5	Combination	Max	16.6057	16.5169	499.60	0.03	0.03
Piso 2	C3	C50x50	139	B.2.4-7	Combination	Max	34.8535	-14.2981	499.60	0.07	-0.03
Piso 2	C3	C50x50	139	B.2.4-7	Combination	Max	8.2724	-3.788	499.60	0.02	-0.01
Piso 2	C3	C50x50	139	B.2.4-7	Combination	Max	17.9835	12.0289	499.60	0.04	0.02
Piso 2	C4	C50x50	153	B.2.4-5	Combination	Max	69.9122	-29.2717	499.60	0.14	-0.06
Piso 2	C4	C50x50	153	B.2.4-5	Combination	Max	14.7506	-15.4051	499.60	0.03	-0.03
Piso 2	C4	C50x50	153	B.2.4-5	Combination	Max	19.7829	-0.2772	499.60	0.04	0.00
Piso 2	C4	C50x50	153	B.2.4-7	Combination	Max	60.717	-8.5611	499.60	0.12	-0.02
Piso 2	C4	C50x50	153	B.2.4-7	Combination	Max	12.1918	-2.6047	499.60	0.02	-0.01
Piso 2	C4	C50x50	153	B.2.4-7	Combination	Max	23.8606	4.6131	499.60	0.05	0.01
Piso 2	C8	C50x50	141	B.2.4-5	Combination	Max	55.7284	70.5879	499.60	0.11	0.14
Piso 2	C8	C50x50	141	B.2.4-5	Combination	Max	12.9623	44.2431	499.60	0.03	0.09
Piso 2	C8	C50x50	141	B.2.4-5	Combination	Max	45.0548	19.2514	499.60	0.09	0.04
Piso 2	C8	C50x50	141	B.2.4-7	Combination	Max	56.0128	42.6901	499.60	0.11	0.09
Piso 2	C8	C50x50	141	B.2.4-7	Combination	Max	12.2863	25.9105	499.60	0.02	0.05
Piso 2	C8	C50x50	141	B.2.4-7	Combination	Max	43.4182	10.484	499.60	0.09	0.02
Piso 2	C9	C50x50	142	B.2.4-5	Combination	Max	58.497	86.8583	499.60	0.12	0.17
Piso 2	C9	C50x50	142	B.2.4-5	Combination	Max	9.5234	51.538	499.60	0.02	0.10
Piso 2	C9	C50x50	142	B.2.4-5	Combination	Max	38.0594	21.824	499.60	0.08	0.04
Piso 2	C9	C50x50	142	B.2.4-7	Combination	Max	57.5637	57.7092	499.60	0.12	0.12
Piso 2	C9	C50x50	142	B.2.4-7	Combination	Max	10.2324	32.3614	499.60	0.02	0.06
Piso 2	C9	C50x50	142	B.2.4-7	Combination	Max	40.4107	12.6197	499.60	0.08	0.03
Piso 2	C13	C50x50	152	B.2.4-5	Combination	Max	72.4673	-14.7862	499.60	0.15	-0.03
Piso 2	C13	C50x50	152	B.2.4-5	Combination	Max	13.3865	-8.6529	499.60	0.03	-0.02
Piso 2	C13	C50x50	152	B.2.4-5	Combination	Max	12.8226	3.0484	499.60	0.03	0.01
Piso 2	C13	C50x50	152	B.2.4-7	Combination	Max	62.0504	6.0644	499.60	0.12	0.01
Piso 2	C13	C50x50	152	B.2.4-7	Combination	Max	11.4186	3.8695	499.60	0.02	0.01
Piso 2	C13	C50x50	152	B.2.4-7	Combination	Max	19.3038	7.2427	499.60	0.04	0.01
Piso 2	C14	C50x50	143	B.2.4-5	Combination	Max	30.3808	167.6605	499.60	0.06	0.34
Piso 2	C14	C50x50	143	B.2.4-5	Combination	Max	29.202	47.2827	499.60	0.06	0.09
Piso 2	C14	C50x50	143	B.2.4-5	Combination	Max	69.0792	20.3845	499.60	0.14	0.04

Piso 2	C14	C50x50	143	B.2.4-7	Combination	Max	40.9441	121.8324	499.60	0.08	0.24
Piso 2	C14	C50x50	143	B.2.4-7	Combination	Max	21.2467	29.3059	499.60	0.04	0.06
Piso 2	C14	C50x50	143	B.2.4-7	Combination	Max	42.6053	30.259	499.60	0.09	0.06
Piso 2	C15	C50x50	155	B.2.4-5	Combination	Max	10.3667	101.1879	499.60	0.02	0.20
Piso 2	C15	C50x50	155	B.2.4-5	Combination	Max	9.1535	19.0509	499.60	0.02	0.04
Piso 2	C15	C50x50	155	B.2.4-5	Combination	Max	12.5358	61.137	499.60	0.03	0.12
Piso 2	C15	C50x50	155	B.2.4-7	Combination	Max	10.1497	101.5846	499.60	0.02	0.20
Piso 2	C15	C50x50	155	B.2.4-7	Combination	Max	7.5797	19.9002	499.60	0.02	0.04
Piso 2	C15	C50x50	155	B.2.4-7	Combination	Max	9.6052	62.439	499.60	0.02	0.12
Piso 2	C17	C50x50	154	B.2.4-5	Combination	Max	-15.2858	98.0124	499.60	-0.03	0.20
Piso 2	C17	C50x50	154	B.2.4-5	Combination	Max	46.8174	32.1611	499.60	0.09	0.06
Piso 2	C17	C50x50	154	B.2.4-5	Combination	Max	124.1868	100.8282	499.60	0.25	0.20
Piso 2	C17	C50x50	154	B.2.4-7	Combination	Max	-3.6284	98.2144	499.60	-0.01	0.20
Piso 2	C17	C50x50	154	B.2.4-7	Combination	Max	28.8429	28.3261	499.60	0.06	0.06
Piso 2	C17	C50x50	154	B.2.4-7	Combination	Max	76.5803	92.9562	499.60	0.15	0.19
Piso 2	C18	C50x50	151	B.2.4-5	Combination	Max	64.9004	14.9172	499.60	0.13	0.03
Piso 2	C18	C50x50	151	B.2.4-5	Combination	Max	17.7978	-2.4207	499.60	0.04	0.00
Piso 2	C18	C50x50	151	B.2.4-5	Combination	Max	35.6469	78.4735	499.60	0.07	0.16
Piso 2	C18	C50x50	151	B.2.4-7	Combination	Max	59.2961	46.6515	499.60	0.12	0.09
Piso 2	C18	C50x50	151	B.2.4-7	Combination	Max	12.6094	8.2946	499.60	0.03	0.02
Piso 2	C18	C50x50	151	B.2.4-7	Combination	Max	30.8744	68.1697	499.60	0.06	0.14
Piso 2	C19	C50x50	144	B.2.4-5	Combination	Max	3.6803	7.3783	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C19	C50x50	144	B.2.4-5	Combination	Max	1.8401	3.6891	499.60	0.00	0.01
Piso 2	C19	C50x50	144	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	499.60	0.00	0.00
Piso 2	C19	C50x50	144	B.2.4-7	Combination	Max	3.6803	7.3783	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C19	C50x50	144	B.2.4-7	Combination	Max	1.8401	3.6891	499.60	0.00	0.01
Piso 2	C19	C50x50	144	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	499.60	0.00	0.00
Piso 2	C20	C50x50	145	B.2.4-5	Combination	Max	21.41	143.7688	499.60	0.04	0.29
Piso 2	C20	C50x50	145	B.2.4-5	Combination	Max	3.1584	54.6256	499.60	0.01	0.11
Piso 2	C20	C50x50	145	B.2.4-5	Combination	Max	-6.8356	-28.6425	499.60	-0.01	-0.06
Piso 2	C20	C50x50	145	B.2.4-7	Combination	Max	26.4014	123.0857	499.60	0.05	0.25
Piso 2	C20	C50x50	145	B.2.4-7	Combination	Max	7.9231	48.7569	499.60	0.02	0.10
Piso 2	C20	C50x50	145	B.2.4-7	Combination	Max	-2.2976	-19.6967	499.60	0.00	-0.04
Piso 2	C21	C50x50	146	B.2.4-5	Combination	Max	55.124	115.821	499.60	0.11	0.23
Piso 2	C21	C50x50	146	B.2.4-5	Combination	Max	28.4793	51.9029	499.60	0.06	0.10
Piso 2	C21	C50x50	146	B.2.4-5	Combination	Max	3.7844	-0.3948	499.60	0.01	0.00
Piso 2	C21	C50x50	146	B.2.4-7	Combination	Max	40.7855	101.3377	499.60	0.08	0.20
Piso 2	C21	C50x50	146	B.2.4-7	Combination	Max	20.0831	45.2914	499.60	0.04	0.09
Piso 2	C21	C50x50	146	B.2.4-7	Combination	Max	1.3304	0.8656	499.60	0.00	0.00

Piso 2	C22	C50x50	147	B.2.4-5	Combination	Max	38.7331	147.4833	499.60	0.08	0.30
Piso 2	C22	C50x50	147	B.2.4-5	Combination	Max	22.5273	72.4178	499.60	0.05	0.14
Piso 2	C22	C50x50	147	B.2.4-5	Combination	Max	6.4652	9.6043	499.60	0.01	0.02
Piso 2	C22	C50x50	147	B.2.4-7	Combination	Max	27.1441	130.6939	499.60	0.05	0.26
Piso 2	C22	C50x50	147	B.2.4-7	Combination	Max	15.6094	63.1129	499.60	0.03	0.13
Piso 2	C22	C50x50	147	B.2.4-7	Combination	Max	4.2183	7.7839	499.60	0.01	0.02
Piso 2	C23	C50x50	148	B.2.4-5	Combination	Max	60.7955	149.8615	499.60	0.12	0.30
Piso 2	C23	C50x50	148	B.2.4-5	Combination	Max	-23.8123	39.3471	499.60	-0.05	0.08
Piso 2	C23	C50x50	148	B.2.4-5	Combination	Max	-90.1321	69.0946	499.60	-0.18	0.14
Piso 2	C23	C50x50	148	B.2.4-7	Combination	Max	42.5515	143.8241	499.60	0.09	0.29
Piso 2	C23	C50x50	148	B.2.4-7	Combination	Max	-12.9818	39.5426	499.60	-0.03	0.08
Piso 2	C23	C50x50	148	B.2.4-7	Combination	Max	-50.2272	75.5227	499.60	-0.10	0.15
Piso 2	C24	C50x50	149	B.2.4-5	Combination	Max	67.2568	69.1939	499.60	0.13	0.14
Piso 2	C24	C50x50	149	B.2.4-5	Combination	Max	5.0682	22.4663	499.60	0.01	0.04
Piso 2	C24	C50x50	149	B.2.4-5	Combination	Max	-19.111	116.1961	499.60	-0.04	0.23
Piso 2	C24	C50x50	149	B.2.4-7	Combination	Max	52.1428	87.5591	499.60	0.10	0.18
Piso 2	C24	C50x50	149	B.2.4-7	Combination	Max	6.3563	22.8875	499.60	0.01	0.05
Piso 2	C24	C50x50	149	B.2.4-7	Combination	Max	-1.4208	98.6734	499.60	0.00	0.20
Piso 2	C25	C50x50	150	B.2.4-5	Combination	Max	75.5724	-13.0938	499.60	0.15	-0.03
Piso 2	C25	C50x50	150	B.2.4-5	Combination	Max	11.6862	36.8592	499.60	0.02	0.07
Piso 2	C25	C50x50	150	B.2.4-5	Combination	Max	5.8737	187.6555	499.60	0.01	0.38
Piso 2	C25	C50x50	150	B.2.4-7	Combination	Max	64.0568	31.816	499.60	0.13	0.06
Piso 2	C25	C50x50	150	B.2.4-7	Combination	Max	10.1581	33.933	499.60	0.02	0.07
Piso 2	C25	C50x50	150	B.2.4-7	Combination	Max	14.3329	136.8932	499.60	0.03	0.27
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-5	Combination	Max	18.5479	5.4585	499.60	0.04	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-5	Combination	Max	6.6221	6.748	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-5	Combination	Max	3.1217	5.506	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-5	Combination	Max	2.756	6.146	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-5	Combination	Max	3.7006	8.8714	499.60	0.01	0.02
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-5	Combination	Max	1.6523	8.1644	499.60	0.00	0.02
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-5	Combination	Max	2.8408	13.0497	499.60	0.01	0.03
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-7	Combination	Max	17.4009	6.7639	499.60	0.03	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-7	Combination	Max	5.3913	6.401	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-7	Combination	Max	3.1973	5.8519	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-7	Combination	Max	2.5956	5.9215	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-7	Combination	Max	2.967	7.2616	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-7	Combination	Max	2.208	7.2257	499.60	0.00	0.01
Piso 2	C28	C50x50	137	B.2.4-7	Combination	Max	2.5184	10.7117	499.60	0.01	0.02
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-5	Combination	Max	1.9587	0.0357	499.60	0.00	0.00

Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-5	Combination	Max	-0.8382	5.7271	499.60	0.00	0.01
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-5	Combination	Max	1.4664	5.5377	499.60	0.00	0.01
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-5	Combination	Max	0.5423	6.9089	499.60	0.00	0.01
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-5	Combination	Max	-0.628	11.3357	499.60	0.00	0.02
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-5	Combination	Max	4.0188	10.2008	499.60	0.01	0.02
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-5	Combination	Max	0.92	15.6772	499.60	0.00	0.03
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-7	Combination	Max	2.7881	3.9811	499.60	0.01	0.01
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-7	Combination	Max	0.2075	6.6576	499.60	0.00	0.01
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-7	Combination	Max	1.6027	6.9202	499.60	0.00	0.01
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-7	Combination	Max	0.9277	7.5304	499.60	0.00	0.02
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-7	Combination	Max	0.3622	10.1091	499.60	0.00	0.02
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-7	Combination	Max	3.649	9.672	499.60	0.01	0.02
Piso 2	C29	C50x50	138	B.2.4-7	Combination	Max	1.211	13.6755	499.60	0.00	0.03
Piso 1	C1	C50x50	74	B.2.4-5	Combination	Max	37.7223	25.8278	499.60	0.08	0.05
Piso 1	C1	C50x50	74	B.2.4-5	Combination	Max	19.5595	-2.8434	499.60	0.04	-0.01
Piso 1	C1	C50x50	74	B.2.4-5	Combination	Max	13.0004	-26.3952	499.60	0.03	-0.05
Piso 1	C1	C50x50	74	B.2.4-7	Combination	Max	38.1949	15.6609	499.60	0.08	0.03
Piso 1	C1	C50x50	74	B.2.4-7	Combination	Max	18.5129	0.5572	499.60	0.04	0.00
Piso 1	C1	C50x50	74	B.2.4-7	Combination	Max	10.4345	-9.427	499.60	0.02	-0.02
Piso 1	C2	C50x50	73	B.2.4-5	Combination	Max	16.9012	12.6603	499.60	0.03	0.03
Piso 1	C2	C50x50	73	B.2.4-5	Combination	Max	7.4363	1.8607	499.60	0.01	0.00
Piso 1	C2	C50x50	73	B.2.4-5	Combination	Max	13.6776	1.1896	499.60	0.03	0.00
Piso 1	C2	C50x50	73	B.2.4-7	Combination	Max	17.3174	12.2154	499.60	0.03	0.02
Piso 1	C2	C50x50	73	B.2.4-7	Combination	Max	6.2137	2.08	499.60	0.01	0.00
Piso 1	C2	C50x50	73	B.2.4-7	Combination	Max	10.8163	2.0733	499.60	0.02	0.00
Piso 1	C3	C50x50	72	B.2.4-5	Combination	Max	32.5147	-7.7506	499.60	0.07	-0.02
Piso 1	C3	C50x50	72	B.2.4-5	Combination	Max	18.9173	7.8509	499.60	0.04	0.02
Piso 1	C3	C50x50	72	B.2.4-5	Combination	Max	19.2324	29.6583	499.60	0.04	0.06
Piso 1	C3	C50x50	72	B.2.4-7	Combination	Max	32.5774	1.0134	499.60	0.07	0.00
Piso 1	C3	C50x50	72	B.2.4-7	Combination	Max	17.0963	5.1	499.60	0.03	0.01
Piso 1	C3	C50x50	72	B.2.4-7	Combination	Max	15.5277	15.3926	499.60	0.03	0.03
Piso 1	C4	C50x50	79	B.2.4-5	Combination	Max	42.6561	-6.0365	499.60	0.09	-0.01
Piso 1	C4	C50x50	79	B.2.4-5	Combination	Max	15.5684	19.8221	499.60	0.03	0.04
Piso 1	C4	C50x50	79	B.2.4-5	Combination	Max	16.7905	56.4635	499.60	0.03	0.11
Piso 1	C4	C50x50	79	B.2.4-7	Combination	Max	41.0358	11.6416	499.60	0.08	0.02
Piso 1	C4	C50x50	79	B.2.4-7	Combination	Max	14.334	13.7866	499.60	0.03	0.03
Piso 1	C4	C50x50	79	B.2.4-7	Combination	Max	15.9421	26.7144	499.60	0.03	0.05
Piso 1	C5	C50x50	78	B.2.4-5	Combination	Max	21.8363	32.8495	499.60	0.04	0.07
Piso 1	C5	C50x50	78	B.2.4-5	Combination	Max	10.9728	6.5516	499.60	0.02	0.01

Piso 1	C5	C50x50	78	B.2.4-5	Combination	Max	0.9378	19.4117	499.60	0.00	0.04
Piso 1	C5	C50x50	78	B.2.4-7	Combination	Max	20.157	32.9168	499.60	0.04	0.07
Piso 1	C5	C50x50	78	B.2.4-7	Combination	Max	10.0886	6.5335	499.60	0.02	0.01
Piso 1	C5	C50x50	78	B.2.4-7	Combination	Max	0.8486	19.3082	499.60	0.00	0.04
Piso 1	C6	C50x50	77	B.2.4-5	Combination	Max	26.0024	31.788	499.60	0.05	0.06
Piso 1	C6	C50x50	77	B.2.4-5	Combination	Max	5.1462	8.3426	499.60	0.01	0.02
Piso 1	C6	C50x50	77	B.2.4-5	Combination	Max	5.95	13.1151	499.60	0.01	0.03
Piso 1	C6	C50x50	77	B.2.4-7	Combination	Max	23.3882	31.6533	499.60	0.05	0.06
Piso 1	C6	C50x50	77	B.2.4-7	Combination	Max	4.6951	8.4457	499.60	0.01	0.02
Piso 1	C6	C50x50	77	B.2.4-7	Combination	Max	7.662	13.456	499.60	0.02	0.03
Piso 1	C7	C50x50	76	B.2.4-5	Combination	Max	24.4088	24.8109	499.60	0.05	0.05
Piso 1	C7	C50x50	76	B.2.4-5	Combination	Max	11.9726	9.1456	499.60	0.02	0.02
Piso 1	C7	C50x50	76	B.2.4-5	Combination	Max	0.2265	31.7781	499.60	0.00	0.06
Piso 1	C7	C50x50	76	B.2.4-7	Combination	Max	23.1667	28.9752	499.60	0.05	0.06
Piso 1	C7	C50x50	76	B.2.4-7	Combination	Max	11.4248	7.8746	499.60	0.02	0.02
Piso 1	C7	C50x50	76	B.2.4-7	Combination	Max	0.3729	25.0718	499.60	0.00	0.05
Piso 1	C8	C50x50	75	B.2.4-5	Combination	Max	49.1807	61.6841	499.60	0.10	0.12
Piso 1	C8	C50x50	75	B.2.4-5	Combination	Max	15.6565	-3.3754	499.60	0.03	-0.01
Piso 1	C8	C50x50	75	B.2.4-5	Combination	Max	12.2714	-59.0726	499.60	0.02	-0.12
Piso 1	C8	C50x50	75	B.2.4-7	Combination	Max	47.57	39.7125	499.60	0.10	0.08
Piso 1	C8	C50x50	75	B.2.4-7	Combination	Max	15.3453	4.272	499.60	0.03	0.01
Piso 1	C8	C50x50	75	B.2.4-7	Combination	Max	13.2597	-21.8062	499.60	0.03	-0.04
Piso 1	C9	C50x50	84	B.2.4-5	Combination	Max	47.1999	78.3392	499.60	0.09	0.16
Piso 1	C9	C50x50	84	B.2.4-5	Combination	Max	16.2016	4.0788	499.60	0.03	0.01
Piso 1	C9	C50x50	84	B.2.4-5	Combination	Max	13.5588	-59.1711	499.60	0.03	-0.12
Piso 1	C9	C50x50	84	B.2.4-7	Combination	Max	46.4853	56.1174	499.60	0.09	0.11
Piso 1	C9	C50x50	84	B.2.4-7	Combination	Max	15.687	11.8097	499.60	0.03	0.02
Piso 1	C9	C50x50	84	B.2.4-7	Combination	Max	13.2442	-21.4874	499.60	0.03	-0.04
Piso 1	C10	C50x50	83	B.2.4-5	Combination	Max	24.3399	48.8464	499.60	0.05	0.10
Piso 1	C10	C50x50	83	B.2.4-5	Combination	Max	12.1593	14.0339	499.60	0.02	0.03
Piso 1	C10	C50x50	83	B.2.4-5	Combination	Max	0.5522	45.9061	499.60	0.00	0.09
Piso 1	C10	C50x50	83	B.2.4-7	Combination	Max	23.1863	53.0218	499.60	0.05	0.11
Piso 1	C10	C50x50	83	B.2.4-7	Combination	Max	11.5709	12.7545	499.60	0.02	0.03
Piso 1	C10	C50x50	83	B.2.4-7	Combination	Max	0.529	39.1719	499.60	0.00	0.08
Piso 1	C11	C50x50	82	B.2.4-5	Combination	Max	24.8186	55.1413	499.60	0.05	0.11
Piso 1	C11	C50x50	82	B.2.4-5	Combination	Max	5.5736	14.5601	499.60	0.01	0.03
Piso 1	C11	C50x50	82	B.2.4-5	Combination	Max	7.1355	23.9357	499.60	0.01	0.05
Piso 1	C11	C50x50	82	B.2.4-7	Combination	Max	22.5586	54.8764	499.60	0.05	0.11
Piso 1	C11	C50x50	82	B.2.4-7	Combination	Max	5.0056	14.68	499.60	0.01	0.03

Piso 1	C11	C50x50	82	B.2.4-7	Combination	Max	8.2593	24.4403	499.60	0.02	0.05
Piso 1	C12	C50x50	81	B.2.4-5	Combination	Max	22.1479	57.2168	499.60	0.04	0.11
Piso 1	C12	C50x50	81	B.2.4-5	Combination	Max	11.2294	11.2943	499.60	0.02	0.02
Piso 1	C12	C50x50	81	B.2.4-5	Combination	Max	1.0794	33.4824	499.60	0.00	0.07
Piso 1	C12	C50x50	81	B.2.4-7	Combination	Max	20.4672	57.1784	499.60	0.04	0.11
Piso 1	C12	C50x50	81	B.2.4-7	Combination	Max	10.3028	11.2919	499.60	0.02	0.02
Piso 1	C12	C50x50	81	B.2.4-7	Combination	Max	0.907	33.5161	499.60	0.00	0.07
Piso 1	C13	C50x50	80	B.2.4-5	Combination	Max	43.3851	9.2611	499.60	0.09	0.02
Piso 1	C13	C50x50	80	B.2.4-5	Combination	Max	15.8048	27.6533	499.60	0.03	0.06
Piso 1	C13	C50x50	80	B.2.4-5	Combination	Max	17.2588	59.1424	499.60	0.03	0.12
Piso 1	C13	C50x50	80	B.2.4-7	Combination	Max	41.8768	27.3752	499.60	0.08	0.05
Piso 1	C13	C50x50	80	B.2.4-7	Combination	Max	14.5105	21.4552	499.60	0.03	0.04
Piso 1	C13	C50x50	80	B.2.4-7	Combination	Max	16.1784	28.6322	499.60	0.03	0.06
Piso 1	C14	C50x50	85	B.2.4-5	Combination	Max	52.5601	88.3884	499.60	0.11	0.18
Piso 1	C14	C50x50	85	B.2.4-5	Combination	Max	13.8089	15.3145	499.60	0.03	0.03
Piso 1	C14	C50x50	85	B.2.4-5	Combination	Max	5.5677	-51.7714	499.60	0.01	-0.10
Piso 1	C14	C50x50	85	B.2.4-7	Combination	Max	49.0273	69.2807	499.60	0.10	0.14
Piso 1	C14	C50x50	85	B.2.4-7	Combination	Max	14.4048	21.7061	499.60	0.03	0.04
Piso 1	C14	C50x50	85	B.2.4-7	Combination	Max	10.2922	-19.8804	499.60	0.02	-0.04
Piso 1	C15	C50x50	88	B.2.4-5	Combination	Max	22.2972	54.2151	499.60	0.04	0.11
Piso 1	C15	C50x50	88	B.2.4-5	Combination	Max	13.1296	26.4786	499.60	0.03	0.05
Piso 1	C15	C50x50	88	B.2.4-5	Combination	Max	5.6115	26.3943	499.60	0.01	0.05
Piso 1	C15	C50x50	88	B.2.4-7	Combination	Max	20.8858	57.9258	499.60	0.04	0.12
Piso 1	C15	C50x50	88	B.2.4-7	Combination	Max	12.6628	25.225	499.60	0.03	0.05
Piso 1	C15	C50x50	88	B.2.4-7	Combination	Max	6.0894	20.1765	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C16	C50x50	89	B.2.4-5	Combination	Max	26.9523	85.3616	499.60	0.05	0.17
Piso 1	C16	C50x50	89	B.2.4-5	Combination	Max	5.1655	19.665	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C16	C50x50	89	B.2.4-5	Combination	Max	3.5663	37.5178	499.60	0.01	0.08
Piso 1	C16	C50x50	89	B.2.4-7	Combination	Max	23.6225	83.9069	499.60	0.05	0.17
Piso 1	C16	C50x50	89	B.2.4-7	Combination	Max	4.8411	20.0612	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C16	C50x50	89	B.2.4-7	Combination	Max	6.2473	39.7648	499.60	0.01	0.08
Piso 1	C17	C50x50	92	B.2.4-5	Combination	Max	30.8388	61.8984	499.60	0.06	0.12
Piso 1	C17	C50x50	92	B.2.4-5	Combination	Max	8.4221	23.6849	499.60	0.02	0.05
Piso 1	C17	C50x50	92	B.2.4-5	Combination	Max	-10.0899	14.5704	499.60	-0.02	0.03
Piso 1	C17	C50x50	92	B.2.4-7	Combination	Max	24.6455	62.589	499.60	0.05	0.13
Piso 1	C17	C50x50	92	B.2.4-7	Combination	Max	9.1742	23.4826	499.60	0.02	0.05
Piso 1	C17	C50x50	92	B.2.4-7	Combination	Max	-2.3924	13.4752	499.60	0.00	0.03
Piso 1	C18	C50x50	93	B.2.4-5	Combination	Max	45.7557	21.0945	499.60	0.09	0.04
Piso 1	C18	C50x50	93	B.2.4-5	Combination	Max	15.588	37.6335	499.60	0.03	0.08

Piso 1	C18	C50x50	93	B.2.4-5	Combination	Max	12.9844	60.409	499.60	0.03	0.12
Piso 1	C18	C50x50	93	B.2.4-7	Combination	Max	42.9687	38.3735	499.60	0.09	0.08
Piso 1	C18	C50x50	93	B.2.4-7	Combination	Max	14.6343	31.8349	499.60	0.03	0.06
Piso 1	C18	C50x50	93	B.2.4-7	Combination	Max	13.8641	31.5328	499.60	0.03	0.06
Piso 1	C19	C50x50	86	B.2.4-5	Combination	Max	57.2876	126.4232	499.60	0.11	0.25
Piso 1	C19	C50x50	86	B.2.4-5	Combination	Max	11.7141	14.1931	499.60	0.02	0.03
Piso 1	C19	C50x50	86	B.2.4-5	Combination	Max	7.009	-22.5145	499.60	0.01	-0.05
Piso 1	C19	C50x50	86	B.2.4-7	Combination	Max	53.7785	108.7344	499.60	0.11	0.22
Piso 1	C19	C50x50	86	B.2.4-7	Combination	Max	12.2727	20.1707	499.60	0.02	0.04
Piso 1	C19	C50x50	86	B.2.4-7	Combination	Max	11.6352	7.1295	499.60	0.02	0.01
Piso 1	C20	C50x50	87	B.2.4-5	Combination	Max	8.3593	72.9551	499.60	0.02	0.15
Piso 1	C20	C50x50	87	B.2.4-5	Combination	Max	18.0572	33.2473	499.60	0.04	0.07
Piso 1	C20	C50x50	87	B.2.4-5	Combination	Max	36.2739	55.451	499.60	0.07	0.11
Piso 1	C20	C50x50	87	B.2.4-7	Combination	Max	16.7006	77.0816	499.60	0.03	0.15
Piso 1	C20	C50x50	87	B.2.4-7	Combination	Max	14.3275	31.6814	499.60	0.03	0.06
Piso 1	C20	C50x50	87	B.2.4-7	Combination	Max	20.4731	48.1927	499.60	0.04	0.10
Piso 1	C21	C50x50	98	B.2.4-5	Combination	Max	47.7347	95.9455	499.60	0.10	0.19
Piso 1	C21	C50x50	98	B.2.4-5	Combination	Max	4.594	40.7939	499.60	0.01	0.08
Piso 1	C21	C50x50	98	B.2.4-5	Combination	Max	-26.4432	22.2387	499.60	-0.05	0.04
Piso 1	C21	C50x50	98	B.2.4-7	Combination	Max	36.6938	94.8324	499.60	0.07	0.19
Piso 1	C21	C50x50	98	B.2.4-7	Combination	Max	7.4959	40.5039	499.60	0.02	0.08
Piso 1	C21	C50x50	98	B.2.4-7	Combination	Max	-9.5985	22.7717	499.60	-0.02	0.05
Piso 1	C22	C50x50	97	B.2.4-5	Combination	Max	35.1969	126.0438	499.60	0.07	0.25
Piso 1	C22	C50x50	97	B.2.4-5	Combination	Max	3.1609	36.4227	499.60	0.01	0.07
Piso 1	C22	C50x50	97	B.2.4-5	Combination	Max	-16.5341	29.2008	499.60	-0.03	0.06
Piso 1	C22	C50x50	97	B.2.4-7	Combination	Max	26.0003	120.1256	499.60	0.05	0.24
Piso 1	C22	C50x50	97	B.2.4-7	Combination	Max	4.3288	37.352	499.60	0.01	0.07
Piso 1	C22	C50x50	97	B.2.4-7	Combination	Max	-5.0018	36.9777	499.60	-0.01	0.07
Piso 1	C23	C50x50	96	B.2.4-5	Combination	Max	4.1242	106.4291	499.60	0.01	0.21
Piso 1	C23	C50x50	96	B.2.4-5	Combination	Max	20.3635	37.7105	499.60	0.04	0.08
Piso 1	C23	C50x50	96	B.2.4-5	Combination	Max	38.6698	40.3574	499.60	0.08	0.08
Piso 1	C23	C50x50	96	B.2.4-7	Combination	Max	7.87	107.7088	499.60	0.02	0.22
Piso 1	C23	C50x50	96	B.2.4-7	Combination	Max	16.7473	36.6869	499.60	0.03	0.07
Piso 1	C23	C50x50	96	B.2.4-7	Combination	Max	27.6915	37.0304	499.60	0.06	0.07
Piso 1	C24	C50x50	95	B.2.4-5	Combination	Max	40.8533	77.7558	499.60	0.08	0.16
Piso 1	C24	C50x50	95	B.2.4-5	Combination	Max	18.7613	47.4944	499.60	0.04	0.10
Piso 1	C24	C50x50	95	B.2.4-5	Combination	Max	11.7461	34.3955	499.60	0.02	0.07
Piso 1	C24	C50x50	95	B.2.4-7	Combination	Max	39.3271	84.8259	499.60	0.08	0.17
Piso 1	C24	C50x50	95	B.2.4-7	Combination	Max	16.9282	44.6317	499.60	0.03	0.09

Piso 1	C24	C50x50	95	B.2.4-7	Combination	Max	9.606	21.6001	499.60	0.02	0.04
Piso 1	C25	C50x50	94	B.2.4-5	Combination	Max	46.0468	52.2783	499.60	0.09	0.10
Piso 1	C25	C50x50	94	B.2.4-5	Combination	Max	16.36	40.1037	499.60	0.03	0.08
Piso 1	C25	C50x50	94	B.2.4-5	Combination	Max	17.5799	35.5088	499.60	0.04	0.07
Piso 1	C25	C50x50	94	B.2.4-7	Combination	Max	43.8343	63.5747	499.60	0.09	0.13
Piso 1	C25	C50x50	94	B.2.4-7	Combination	Max	14.9537	36.4238	499.60	0.03	0.07
Piso 1	C25	C50x50	94	B.2.4-7	Combination	Max	16.9798	16.8527	499.60	0.03	0.03
Piso 1	C26	C50x50	91	B.2.4-5	Combination	Max	22.8699	105.268	499.60	0.05	0.21
Piso 1	C26	C50x50	91	B.2.4-5	Combination	Max	12.0399	22.1659	499.60	0.02	0.04
Piso 1	C26	C50x50	91	B.2.4-5	Combination	Max	2.1351	70.6669	499.60	0.00	0.14
Piso 1	C26	C50x50	91	B.2.4-7	Combination	Max	21.1787	106.7902	499.60	0.04	0.21
Piso 1	C26	C50x50	91	B.2.4-7	Combination	Max	10.847	21.5974	499.60	0.02	0.04
Piso 1	C26	C50x50	91	B.2.4-7	Combination	Max	1.4407	68.0078	499.60	0.00	0.14
Piso 1	C27	C50x50	90	B.2.4-5	Combination	Max	19.0864	113.7693	499.60	0.04	0.23
Piso 1	C27	C50x50	90	B.2.4-5	Combination	Max	7.2767	25.0264	499.60	0.01	0.05
Piso 1	C27	C50x50	90	B.2.4-5	Combination	Max	18.2353	28.7312	499.60	0.04	0.06
Piso 1	C27	C50x50	90	B.2.4-7	Combination	Max	20.3756	107.1555	499.60	0.04	0.21
Piso 1	C27	C50x50	90	B.2.4-7	Combination	Max	5.7496	26.6222	499.60	0.01	0.05
Piso 1	C27	C50x50	90	B.2.4-7	Combination	Max	13.8917	38.5366	499.60	0.03	0.08
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-5	Combination	Max	14.9016	34.8727	499.60	0.03	0.07
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-5	Combination	Max	4.3273	20.2076	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-5	Combination	Max	3.1976	20.9556	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-5	Combination	Max	2.9994	18.2425	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-5	Combination	Max	5.0059	13.5279	499.60	0.01	0.03
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-5	Combination	Max	3.8165	15.1051	499.60	0.01	0.03
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-5	Combination	Max	3.2256	12.6074	499.60	0.01	0.03
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-7	Combination	Max	13.9244	33.2753	499.60	0.03	0.07
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-7	Combination	Max	4.8274	18.6687	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-7	Combination	Max	3.872	19.4995	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-7	Combination	Max	3.2447	16.4297	499.60	0.01	0.03
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-7	Combination	Max	4.2624	10.893	499.60	0.01	0.02
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-7	Combination	Max	3.9012	12.9324	499.60	0.01	0.03
Piso 1	C28	C50x50	70	B.2.4-7	Combination	Max	3.5405	10.5326	499.60	0.01	0.02
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-5	Combination	Max	11.3025	43.6826	499.60	0.02	0.09
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-5	Combination	Max	7.6026	23.3709	499.60	0.02	0.05
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-5	Combination	Max	7.3401	23.954	499.60	0.01	0.05
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-5	Combination	Max	4.1681	19.4584	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9197	9.8936	499.60	0.00	0.02
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-5	Combination	Max	3.7691	9.8098	499.60	0.01	0.02

Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-5	Combination	Max	-5.4402	3.0471	499.60	-0.01	0.01
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-7	Combination	Max	11.1372	40.3182	499.60	0.02	0.08
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-7	Combination	Max	7.2433	22.1485	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-7	Combination	Max	6.3164	23.1269	499.60	0.01	0.05
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-7	Combination	Max	3.936	18.9867	499.60	0.01	0.04
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-7	Combination	Max	0.6722	10.2409	499.60	0.00	0.02
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-7	Combination	Max	3.633	11.1611	499.60	0.01	0.02
Piso 1	C29	C50x50	71	B.2.4-7	Combination	Max	-2.0129	5.1339	499.60	0.00	0.01

8.15.9 Determinación de los Indices de Sobreesfuerzo en Vigas.


Con el fin de realizar el estudio de la estructura existente, es necesario establecer si la edificación posee la capacidad de resistir y responder adecuadamente conforme a lo estipulado en la NSR-10. En este contexto, y a partir de los resultados del análisis estructural, se determinan los parámetros que permiten calificar el grado de vulnerabilidad mediante el cálculo de la relación demanda-capacidad de la estructura, definida a través de los índices de sobreesfuerzo descritos a continuación.

El índice de sobreesfuerzo de los elementos corresponde al indicador que evalúa el nivel de exigencia respecto a la capacidad resistente de cada componente estructural individual. En el caso particular de las vigas, dicho índice se obtiene comparando la resistencia efectiva que estas conservan actualmente con los esfuerzos inducidos por la demanda sísmica, evaluados conforme a los criterios y combinaciones de carga establecidos en la normativa vigente.

Para la determinación de la resistencia efectiva de las vigas, se consideran las propiedades mecánicas reales del concreto —incluyendo los valores de resistencia a la compresión obtenidos en los ensayos y ajustados mediante los factores normativos correspondientes, así como la geometría, cuantía de refuerzo y condiciones de confinamiento propias de cada elemento. Esta resistencia efectiva representa la capacidad real de la viga para absorber los esfuerzos de flexión y cortante generados por la acción sísmica.

De manera práctica, se toma el pórtico Elevation View 5. del ETABS para el análisis de las vigas con su max**,** si al dividir el esfuerzo actuante entre la resistencia efectiva de la viga se obtiene un índice mayor que la unidad, se concluye que el elemento presenta un déficit de capacidad estructural y, por tanto, requiere incrementar su resistencia para absorber adecuadamente las nuevas solicitaciones.

Si el índice es igual o inferior a uno, la viga se considera apta para resistir las demandas sísmicas bajo las condiciones evaluadas.



INDICES DE SOBRE-ESFUERZOS EN VIGAS CON CARGAS

Mefectivo *= Φc * Mresistente* ***ρ*** *= 0.015*

Indice de sobreesfuerzo *= Mactuante / Mefectivo*

Φ = 0.9*;*

Story	Beam	Section Property	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	M2	M3	M. EFFECTIVE	Effort index in x	Effort index in y
							kN-m	kN-m			
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	2.8775	13.8401	430.14	0.01	0.03
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	1.3565	27.6368	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0715	40.0254	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	-1.4734	51.0061	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	12.4281	51.0061	430.14	0.03	0.12
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	8.8256	39.2678	430.14	0.02	0.09
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	5.2297	26.4123	430.14	0.01	0.06
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	1.6407	19.3602	430.14	0.00	0.05

Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	-1.9414	13.5062	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	13.0623	13.5062	430.14	0.03	0.03
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	4.1297	-17.2113	430.14	0.01	-0.04
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	-4.7344	-49.3369	430.14	-0.01	-0.11
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-5	Combination	Max	-13.5826	-82.8704	430.14	-0.03	-0.19
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	2.1	18.6141	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	1.1031	26.5411	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	0.1991	33.4121	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6788	39.227	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	8.8785	39.227	430.14	0.02	0.09
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	6.382	29.4894	430.14	0.01	0.07
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	3.892	18.9142	430.14	0.01	0.04
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	1.4089	14.4221	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0672	11.4078	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	9.1423	11.4078	430.14	0.02	0.03
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	3.0668	-8.7137	430.14	0.01	-0.02
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	-2.9402	-29.8911	430.14	-0.01	-0.07
Cubierta	B13	V50x50	32	B.2.4-7	Combination	Max	-8.9312	-52.1246	430.14	-0.02	-0.12
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	-10.9219	-259.1071	430.14	-0.03	-0.60
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	-4.6639	-175.3269	430.14	-0.01	-0.41
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	1.6793	-93.3468	430.14	0.00	-0.22
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	8.1953	-13.1666	430.14	0.02	-0.03
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	1.8807	-13.1666	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	2.8233	30.4831	430.14	0.01	0.07
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	3.8791	72.7546	430.14	0.01	0.17
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	5.0271	113.6481	430.14	0.01	0.26
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	6.1971	153.1636	430.14	0.01	0.36
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	1.1043	153.1636	430.14	0.00	0.36
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	1.7749	166.2696	430.14	0.00	0.39
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	2.4843	177.998	430.14	0.01	0.41
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	3.3973	188.3498	430.14	0.01	0.44
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-5	Combination	Max	4.3863	197.4225	430.14	0.01	0.46
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	-7.3096	-177.8237	430.14	-0.02	-0.41
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	-3.0489	-119.4241	430.14	-0.01	-0.28
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	1.297	-62.3744	430.14	0.00	-0.15
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	5.8157	-6.6746	430.14	0.01	-0.02
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	1.3702	-6.6746	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	1.9944	23.6889	430.14	0.00	0.06

Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	2.7318	53.019	430.14	0.01	0.12
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	3.5615	81.3154	430.14	0.01	0.19
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	4.4131	108.5784	430.14	0.01	0.25
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	0.8768	108.5784	430.14	0.00	0.25
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	1.2881	117.5417	430.14	0.00	0.27
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	1.7382	125.4718	430.14	0.00	0.29
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	2.3919	132.3699	430.14	0.01	0.31
Cubierta	B14	V50x50	31	B.2.4-7	Combination	Max	3.1216	138.3335	430.14	0.01	0.32
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	3.4784	197.425	430.14	0.01	0.46
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	2.4867	186.6565	430.14	0.01	0.43
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	1.5742	174.6257	430.14	0.00	0.41
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	0.8127	161.2185	430.14	0.00	0.37
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	0.0871	146.4335	430.14	0.00	0.34
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	7.2345	146.4335	430.14	0.02	0.34
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	6.2065	105.2391	430.14	0.01	0.24
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	5.2296	62.6667	430.14	0.01	0.15
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	4.3531	18.7162	430.14	0.01	0.04
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	3.5289	-26.6124	430.14	0.01	-0.06
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	9.1635	-26.6124	430.14	0.02	-0.06
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	0.2124	-108.7113	430.14	0.00	-0.25
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	-8.6566	-192.6102	430.14	-0.02	-0.45
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-5	Combination	Max	-17.4616	-278.3091	430.14	-0.04	-0.65
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	2.4975	138.3352	430.14	0.01	0.32
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	1.7647	131.2731	430.14	0.00	0.31
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	1.111	123.2931	430.14	0.00	0.29
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	0.6084	114.2813	430.14	0.00	0.27
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	0.1416	104.2362	430.14	0.00	0.24
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	5.1182	104.2362	430.14	0.01	0.24
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	4.3623	75.8915	430.14	0.01	0.18
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	3.6576	46.5133	430.14	0.01	0.11
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	3.0533	16.1015	430.14	0.01	0.04
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	2.5013	-15.3438	430.14	0.01	-0.04
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	6.5211	-15.3438	430.14	0.02	-0.04
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	0.3022	-72.2798	430.14	0.00	-0.17
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	-5.8346	-130.5658	430.14	-0.01	-0.30
Cubierta	B15	V50x50	30	B.2.4-7	Combination	Max	-11.9074	-190.2017	430.14	-0.03	-0.44
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	-17.3785	-87.0062	430.14	-0.04	-0.20
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	-6.5019	-47.8362	430.14	-0.02	-0.11

Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	4.4116	-10.4662	430.14	0.01	-0.02
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	15.4751	25.1039	430.14	0.04	0.06
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	-1.6563	25.1039	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	1.4649	29.7201	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	4.5914	35.1932	430.14	0.01	0.08
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	7.7234	46.5687	430.14	0.02	0.11
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	10.8607	56.5683	430.14	0.03	0.13
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	-3.5278	56.5683	430.14	-0.01	0.13
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	-1.0669	37.7018	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	1.4203	17.0353	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-5	Combination	Max	3.9462	-5.4311	430.14	0.01	-0.01
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	-11.6773	-53.2264	430.14	-0.03	-0.12
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	-4.2586	-27.3947	430.14	-0.01	-0.06
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	3.1971	-2.9129	430.14	0.01	-0.01
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	10.8029	20.219	430.14	0.03	0.05
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8842	20.219	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	1.251	22.0861	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	3.3916	25.1547	430.14	0.01	0.06
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	5.5376	34.4701	430.14	0.01	0.08
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	7.689	42.7542	430.14	0.02	0.10
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	-2.1951	42.7542	430.14	-0.01	0.10
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5153	31.2235	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	1.1907	18.3428	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B16	V50x50	29	B.2.4-7	Combination	Max	2.9355	4.1122	430.14	0.01	0.01
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	3.1391	5.4993	430.14	0.01	0.01
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	2.4857	16.3486	430.14	0.01	0.04
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	1.84	23.1524	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	1.2826	25.9378	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	0.7858	24.8819	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	0.2933	24.3081	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1984	26.8785	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6898	25.8447	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	-1.1811	20.8113	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	-1.6722	11.7367	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-5	Combination	Max	-2.1634	-1.39	430.14	-0.01	0.00
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	2.2983	13.7598	430.14	0.01	0.03
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	1.8183	19.2047	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	1.3461	21.7673	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	0.962	21.4746	430.14	0.00	0.05

Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	0.6387	18.5041	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	0.3195	17.1788	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	0.0013	20.161	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3167	20.7021	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6346	18.4069	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	-0.9523	13.2338	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B27	V50x50	28	B.2.4-7	Combination	Max	-1.27	5.1719	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	1.2158	2.7418	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	1.0454	14.4228	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.8794	22.0437	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.7214	25.6051	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.5783	25.1111	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.462	20.9086	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.3839	22.0893	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.3412	19.6196	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.3209	13.0945	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.3127	2.5101	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-5	Combination	Max	0.311	-12.1345	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.9668	9.0887	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.8203	16.0494	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.6783	20.1132	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.5442	21.2808	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.425	19.5563	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.3327	15.2865	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.2785	17.5631	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.2597	17.3526	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.2634	14.2499	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.2791	8.2512	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B28	V50x50	27	B.2.4-7	Combination	Max	0.3013	-0.6445	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2313	30.245	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9048	38.916	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5764	43.5264	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2446	44.0761	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	0.0955	40.5654	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	0.46	32.9965	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	0.8996	27.7948	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	1.4395	24.8332	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	2.0231	17.8133	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	2.6201	6.733	430.14	0.01	0.02

Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-5	Combination	Max	3.2222	-8.4079	430.14	0.01	-0.02
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6439	31.9102	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4477	36.1889	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2498	37.5702	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0483	36.0541	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	0.1614	31.641	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	0.3956	24.3328	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	0.7048	20.555	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	1.1144	20.1806	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	1.5676	16.9112	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	2.0342	10.7446	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B29	V50x50	26	B.2.4-7	Combination	Max	2.506	1.6806	430.14	0.01	0.00
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	29.5035	-114.2282	430.14	0.07	-0.27
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	13.6638	-68.8663	430.14	0.03	-0.16
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-2.1599	-25.2956	430.14	-0.01	-0.06
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-17.6568	16.4952	430.14	-0.04	0.04
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2946	16.4952	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-2.9195	26.6027	430.14	-0.01	0.06
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-5.5007	35.5551	430.14	-0.01	0.08
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-8.0449	44.9513	430.14	-0.02	0.10
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-10.5597	55.2161	430.14	-0.02	0.13
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	6.0258	55.2161	430.14	0.01	0.13
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	2.8465	37.0214	430.14	0.01	0.09
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2964	17.0931	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-5	Combination	Max	-3.3586	-4.6146	430.14	-0.01	-0.01
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	21.9068	-76.226	430.14	0.05	-0.18
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	10.4559	-45.0924	430.14	0.02	-0.10
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	-0.979	-15.3001	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	-12.0871	13.1624	430.14	-0.03	0.03
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	0.2572	13.1624	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	-1.5468	19.7419	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	-3.3071	25.5108	430.14	-0.01	0.06
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	-5.0304	32.0681	430.14	-0.01	0.07
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	-6.7243	39.8385	430.14	-0.02	0.09
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	4.5454	39.8385	430.14	0.01	0.09
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	2.2841	28.0894	430.14	0.01	0.07
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	0.0591	15.0567	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B30	V50x50	25	B.2.4-7	Combination	Max	-2.0852	0.6947	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-3.6317	196.3454	430.14	-0.01	0.46

Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-2.5124	185.4399	430.14	-0.01	0.43
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9485	173.3893	430.14	0.00	0.40
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	0.9214	159.9898	430.14	0.00	0.37
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	2.8249	145.2202	430.14	0.01	0.34
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-8.4193	145.2202	430.14	-0.02	0.34
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-8.5448	104.0443	430.14	-0.02	0.24
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-8.6326	61.492	430.14	-0.02	0.14
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-8.6454	17.5625	430.14	-0.02	0.04
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-8.5344	-27.7446	430.14	-0.02	-0.06
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	-10.4854	-27.7446	430.14	-0.02	-0.06
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	2.6665	-109.8184	430.14	0.01	-0.26
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	15.9359	-193.692	430.14	0.04	-0.45
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-5	Combination	Max	29.2282	-279.3652	430.14	0.07	-0.65
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-2.3026	137.7539	430.14	-0.01	0.32
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-1.643	130.3107	430.14	0.00	0.30
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5389	122.067	430.14	0.00	0.28
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	0.8713	112.8189	430.14	0.00	0.26
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	2.315	102.5452	430.14	0.01	0.24
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-5.4547	102.5452	430.14	-0.01	0.24
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-5.6193	73.975	430.14	-0.01	0.17
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-5.7464	44.3728	430.14	-0.01	0.10
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-5.7984	13.738	430.14	-0.01	0.03
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-5.7267	-17.9298	430.14	-0.01	-0.04
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	-7.0177	-17.9298	430.14	-0.02	-0.04
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	2.34	-75.1196	430.14	0.01	-0.17
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	11.8152	-133.659	430.14	0.03	-0.31
Cubierta	B31	V50x50	24	B.2.4-7	Combination	Max	21.3133	-193.5482	430.14	0.05	-0.45
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	26.3897	-275.9614	430.14	0.06	-0.64
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	14.2152	-190.6257	430.14	0.03	-0.44
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	2.052	-107.0897	430.14	0.00	-0.25
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-10.0558	-25.3533	430.14	-0.02	-0.06
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-10.1236	-25.3533	430.14	-0.02	-0.06
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-9.6576	19.6584	430.14	-0.02	0.05
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-9.0507	63.2926	430.14	-0.02	0.15
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-8.3053	105.5496	430.14	-0.02	0.25
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-7.472	146.43	430.14	-0.02	0.34
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	1.2581	146.43	430.14	0.00	0.34

Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0436	160.9041	430.14	0.00	0.37
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3245	174.0077	430.14	0.00	0.40
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-2.3572	185.7604	430.14	-0.01	0.43
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-5	Combination	Max	-2.8875	196.3454	430.14	-0.01	0.46
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	19.3976	-191.3518	430.14	0.05	-0.44
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	10.6631	-131.6794	430.14	0.02	-0.31
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	1.94	-73.3567	430.14	0.00	-0.17
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-6.7277	-16.3837	430.14	-0.02	-0.04
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-6.7163	-16.3837	430.14	-0.02	-0.04
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-6.4439	15.0944	430.14	-0.01	0.04
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-6.0305	45.5395	430.14	-0.01	0.11
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-5.4786	74.952	430.14	-0.01	0.17
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-4.8389	103.3324	430.14	-0.01	0.24
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	1.2553	103.3324	430.14	0.00	0.24
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	0.2179	113.4162	430.14	0.00	0.26
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-0.7987	122.4741	430.14	0.00	0.28
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-1.5671	130.5256	430.14	0.00	0.30
Cubierta	B32	V50x50	23	B.2.4-7	Combination	Max	-1.833	137.7539	430.14	0.00	0.32
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	-2.8491	13.1316	430.14	-0.01	0.03
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	0.382	25.8364	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	3.6954	37.148	430.14	0.01	0.09
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	7.0519	47.1021	430.14	0.02	0.11
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	-12.7271	47.1021	430.14	-0.03	0.11
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	-10.0926	34.7702	430.14	-0.02	0.08
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	-7.4375	24.5701	430.14	-0.02	0.06
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	-4.754	15.2215	430.14	-0.01	0.04
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	-2.032	4.8958	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	-17.1392	4.8958	430.14	-0.04	0.01
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7156	-30.8053	430.14	0.00	-0.07
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	16.25	-67.902	430.14	0.04	-0.16
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-5	Combination	Max	33.2502	-106.4012	430.14	0.08	-0.25
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	-1.7136	13.3788	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	0.5422	21.3366	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	2.8803	28.2533	430.14	0.01	0.07
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	5.2616	34.1645	430.14	0.01	0.08
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	-8.0536	34.1645	430.14	-0.02	0.08
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	-6.3063	24.834	430.14	-0.01	0.06
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	-4.5384	17.9149	430.14	-0.01	0.04

Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	-2.7422	12.1271	430.14	-0.01	0.03
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	-0.9074	5.6417	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	-11.6548	5.6417	430.14	-0.03	0.01
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	0.0847	-18.3405	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	12.3662	-43.3664	430.14	0.03	-0.10
Cubierta	B33	V50x50	22	B.2.4-7	Combination	Max	24.6823	-69.4428	430.14	0.06	-0.16
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	3.444	28.6938	430.14	0.01	0.07
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	2.7554	36.6734	430.14	0.01	0.09
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	2.0681	40.8337	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	1.3835	41.1749	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	0.706	37.6979	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	0.0554	30.4101	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4861	23.6297	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9091	16.5514	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3008	5.66	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	-1.6847	-9.0499	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-5	Combination	Max	-2.0656	-27.5789	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	2.6788	25.9377	430.14	0.01	0.06
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	2.1468	30.6317	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	1.6162	32.5946	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	1.0882	31.8268	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	0.5673	28.329	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	0.0733	22.1086	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3116	17.4839	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	-0.578	13.6495	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8131	7.0903	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0403	-2.1992	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B34	V50x50	21	B.2.4-7	Combination	Max	-1.2646	-14.2194	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	0.0244	0.1842	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1051	12.1361	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.231	20.2697	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3505	24.5866	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.458	25.0927	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5434	21.8731	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.595	18.8921	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6123	13.7281	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6067	4.7683	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5886	-8.0062	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-5	Combination	Max	-0.564	-24.5985	430.14	0.00	-0.06

Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	0.2103	3.8509	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	0.0978	11.7	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0111	16.819	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1136	19.2095	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2042	18.8775	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2726	15.908	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3071	14.2654	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3075	11.5281	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2849	6.0832	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2499	-2.0882	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B35	V50x50	34	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2082	-12.989	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	-3.1448	14.881	430.14	-0.01	0.03
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	-2.7243	21.7754	430.14	-0.01	0.05
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	-2.2156	24.8675	430.14	-0.01	0.06
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	-1.5856	24.2039	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9471	20.6487	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3073	21.2542	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	0.3328	19.6452	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	0.9731	14.2978	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	1.6135	5.1508	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	2.254	-7.8077	430.14	0.01	-0.02
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-5	Combination	Max	2.8945	-24.5818	430.14	0.01	-0.06
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	-2.1777	16.4194	430.14	-0.01	0.04
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	-1.9104	19.9185	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	-1.5548	20.7037	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0779	18.8214	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5925	15.1358	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1059	16.6991	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	0.3811	17.1362	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	0.8683	14.9231	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	1.3556	9.9987	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	1.8429	2.351	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B36	V50x50	33	B.2.4-7	Combination	Max	2.3303	-8.024	430.14	0.01	-0.02
Cubierta	B156	V50x50	800	B.2.4-5	Combination	Max	0.0855	-28.8537	430.14	0.00	-0.07
Cubierta	B156	V50x50	800	B.2.4-5	Combination	Max	0.0732	-6.6835	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B156	V50x50	800	B.2.4-5	Combination	Max	0.0609	11.0876	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B156	V50x50	800	B.2.4-7	Combination	Max	0.0686	-19.714	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B156	V50x50	800	B.2.4-7	Combination	Max	0.0596	-4.5387	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B156	V50x50	800	B.2.4-7	Combination	Max	0.0507	7.7347	430.14	0.00	0.02

Cubierta	B157	V50x50	801	B.2.4-5	Combination	Max	0.0546	-0.7662	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B157	V50x50	801	B.2.4-5	Combination	Max	0.0443	4.2779	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B157	V50x50	801	B.2.4-5	Combination	Max	0.034	6.4578	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B157	V50x50	801	B.2.4-5	Combination	Max	0.0238	5.8214	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B157	V50x50	801	B.2.4-7	Combination	Max	0.046	-0.4933	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B157	V50x50	801	B.2.4-7	Combination	Max	0.0386	2.9781	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B157	V50x50	801	B.2.4-7	Combination	Max	0.0312	4.4722	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B157	V50x50	801	B.2.4-7	Combination	Max	0.0239	4.0369	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B158	V50x50	802	B.2.4-5	Combination	Max	0.0209	1.516	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B158	V50x50	802	B.2.4-5	Combination	Max	0.0092	-2.1549	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B158	V50x50	802	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0023	-8.6838	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B158	V50x50	802	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0138	-18.0737	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B158	V50x50	802	B.2.4-7	Combination	Max	0.0216	1.057	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B158	V50x50	802	B.2.4-7	Combination	Max	0.0133	-1.4857	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B158	V50x50	802	B.2.4-7	Combination	Max	0.005	-5.9996	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B158	V50x50	802	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0031	-12.4876	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B159	V50x50	803	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0201	-49.33	430.14	0.00	-0.11
Cubierta	B159	V50x50	803	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0275	-10.5128	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B159	V50x50	803	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0348	24.9175	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B159	V50x50	803	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0419	56.9622	430.14	0.00	0.13
Cubierta	B159	V50x50	803	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0076	-34.0947	430.14	0.00	-0.08
Cubierta	B159	V50x50	803	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0129	-7.2652	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B159	V50x50	803	B.2.4-7	Combination	Max	-0.018	17.234	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B159	V50x50	803	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0229	39.4046	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B160	V50x50	804	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0161	34.8766	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B160	V50x50	804	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0161	24.7178	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B160	V50x50	804	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0161	11.145	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B160	V50x50	804	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0161	-5.8323	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B160	V50x50	804	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0059	24.1299	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B160	V50x50	804	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0063	17.098	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B160	V50x50	804	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0067	7.7088	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B160	V50x50	804	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0071	-4.028	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B161	V50x50	805	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0144	-5.5627	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B161	V50x50	805	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0169	-0.0327	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B161	V50x50	805	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0193	2.6336	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B161	V50x50	805	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0217	2.4419	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B161	V50x50	805	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0063	-3.8404	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B161	V50x50	805	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0084	-0.0214	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B161	V50x50	805	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0104	1.8207	430.14	0.00	0.00

Cubierta	B161	V50x50	805	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0125	1.6917	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B162	V50x50	806	B.2.4-5	Combination	Max	-0.019	5.3614	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B162	V50x50	806	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0203	5.0683	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B162	V50x50	806	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0216	1.9185	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B162	V50x50	806	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0228	-4.0955	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B162	V50x50	806	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0109	3.7107	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B162	V50x50	806	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0122	3.5079	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B162	V50x50	806	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0134	1.3354	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B162	V50x50	806	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0146	-2.8145	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B163	V50x50	807	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0226	-3.6489	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B163	V50x50	807	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0221	3.8181	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B163	V50x50	807	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0207	7.9086	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B163	V50x50	807	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0186	8.6033	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B163	V50x50	807	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0147	-2.4851	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B163	V50x50	807	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0145	2.651	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B163	V50x50	807	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0134	5.4672	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B163	V50x50	807	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0116	5.9446	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B164	V50x50	808	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0209	7.8337	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B164	V50x50	808	B.2.4-5	Combination	Max	-0.017	7.2356	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B164	V50x50	808	B.2.4-5	Combination	Max	-0.013	3.2239	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B164	V50x50	808	B.2.4-5	Combination	Max	-0.009	-4.1853	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B164	V50x50	808	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0095	5.4182	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B164	V50x50	808	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0071	5.0008	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B164	V50x50	808	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0046	2.2265	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B164	V50x50	808	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0022	-2.8885	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B165	V50x50	809	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0054	4.6423	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B165	V50x50	809	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0022	3.9616	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B165	V50x50	809	B.2.4-5	Combination	Max	0.001	0.4274	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B165	V50x50	809	B.2.4-5	Combination	Max	0.0042	-5.9706	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B165	V50x50	809	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	3.2233	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B165	V50x50	809	B.2.4-7	Combination	Max	0.0021	2.7434	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B165	V50x50	809	B.2.4-7	Combination	Max	0.004	0.2968	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B165	V50x50	809	B.2.4-7	Combination	Max	0.006	-4.1266	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B166	V50x50	810	B.2.4-5	Combination	Max	0.0078	1.7758	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B166	V50x50	810	B.2.4-5	Combination	Max	0.0114	4.7477	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B166	V50x50	810	B.2.4-5	Combination	Max	0.015	4.9304	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B166	V50x50	810	B.2.4-5	Combination	Max	0.0187	2.2479	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B166	V50x50	810	B.2.4-7	Combination	Max	0.0083	1.2413	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B166	V50x50	810	B.2.4-7	Combination	Max	0.0105	3.2935	430.14	0.00	0.01

Cubierta	B166	V50x50	810	B.2.4-7	Combination	Max	0.0128	3.4433	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B166	V50x50	810	B.2.4-7	Combination	Max	0.0151	1.6149	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B167	V50x50	811	B.2.4-5	Combination	Max	0.022	11.5034	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B167	V50x50	811	B.2.4-5	Combination	Max	0.0267	-10.7233	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B167	V50x50	811	B.2.4-5	Combination	Max	0.0316	-37.3762	430.14	0.00	-0.09
Cubierta	B167	V50x50	811	B.2.4-7	Combination	Max	0.0172	8.041	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B167	V50x50	811	B.2.4-7	Combination	Max	0.0202	-7.3577	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B167	V50x50	811	B.2.4-7	Combination	Max	0.0234	-25.6853	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B41	V50x50	289	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0295	-39.141	430.14	0.00	-0.09
Cubierta	B41	V50x50	289	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0216	-9.9206	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B41	V50x50	289	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0137	14.9526	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B41	V50x50	289	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0112	-26.6475	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B41	V50x50	289	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0063	-6.7144	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B41	V50x50	289	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0013	10.4456	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B106	V50x50	290	B.2.4-5	Combination	Max	-0.01	1.5041	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B106	V50x50	290	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0031	4.8779	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B106	V50x50	290	B.2.4-5	Combination	Max	0.0037	5.2406	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B106	V50x50	290	B.2.4-5	Combination	Max	0.0106	2.6773	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B106	V50x50	290	B.2.4-7	Combination	Max	0.0009	1.0993	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B106	V50x50	290	B.2.4-7	Combination	Max	0.0053	3.4056	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B106	V50x50	290	B.2.4-7	Combination	Max	0.0096	3.6333	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B106	V50x50	290	B.2.4-7	Combination	Max	0.0141	1.8673	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B115	V50x50	291	B.2.4-5	Combination	Max	0.0135	-4.3916	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B115	V50x50	291	B.2.4-5	Combination	Max	0.0206	1.2611	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B115	V50x50	291	B.2.4-5	Combination	Max	0.0277	3.9044	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B115	V50x50	291	B.2.4-5	Combination	Max	0.0349	3.542	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B115	V50x50	291	B.2.4-7	Combination	Max	0.0157	-3.0227	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B115	V50x50	291	B.2.4-7	Combination	Max	0.0203	0.8787	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B115	V50x50	291	B.2.4-7	Combination	Max	0.0249	2.7031	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B115	V50x50	291	B.2.4-7	Combination	Max	0.0295	2.454	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B116	V50x50	292	B.2.4-5	Combination	Max	0.0393	-3.6442	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B116	V50x50	292	B.2.4-5	Combination	Max	0.0461	3.297	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B116	V50x50	292	B.2.4-5	Combination	Max	0.0529	6.6815	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B116	V50x50	292	B.2.4-5	Combination	Max	0.0598	6.5006	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B116	V50x50	292	B.2.4-7	Combination	Max	0.0324	-2.5035	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B116	V50x50	292	B.2.4-7	Combination	Max	0.0367	2.2828	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B116	V50x50	292	B.2.4-7	Combination	Max	0.0412	4.6233	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B116	V50x50	292	B.2.4-7	Combination	Max	0.0457	4.5094	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B117	V50x50	293	B.2.4-5	Combination	Max	0.0634	3.6372	430.14	0.00	0.01

Cubierta	B117	V50x50	293	B.2.4-5	Combination	Max	0.0596	6.2339	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B117	V50x50	293	B.2.4-5	Combination	Max	0.0557	5.2423	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B117	V50x50	293	B.2.4-5	Combination	Max	0.0519	0.6729	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B117	V50x50	293	B.2.4-7	Combination	Max	0.0501	2.5301	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B117	V50x50	293	B.2.4-7	Combination	Max	0.047	4.3167	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B117	V50x50	293	B.2.4-7	Combination	Max	0.0438	3.626	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B117	V50x50	293	B.2.4-7	Combination	Max	0.0406	0.4684	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B118	V50x50	294	B.2.4-5	Combination	Max	0.0485	2.5658	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B118	V50x50	294	B.2.4-5	Combination	Max	0.0454	3.9471	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B118	V50x50	294	B.2.4-5	Combination	Max	0.0423	2.3176	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B118	V50x50	294	B.2.4-5	Combination	Max	0.0393	-2.3138	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B118	V50x50	294	B.2.4-7	Combination	Max	0.0378	1.7805	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B118	V50x50	294	B.2.4-7	Combination	Max	0.0352	2.7302	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B118	V50x50	294	B.2.4-7	Combination	Max	0.0326	1.6014	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B118	V50x50	294	B.2.4-7	Combination	Max	0.03	-1.597	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B119	V50x50	295	B.2.4-5	Combination	Max	0.0335	-2.7707	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B119	V50x50	295	B.2.4-5	Combination	Max	0.0319	8.53	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B119	V50x50	295	B.2.4-5	Combination	Max	0.0304	16.8225	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B119	V50x50	295	B.2.4-5	Combination	Max	0.0289	22.1037	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B119	V50x50	295	B.2.4-7	Combination	Max	0.0256	-1.9106	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B119	V50x50	295	B.2.4-7	Combination	Max	0.0241	5.8986	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B119	V50x50	295	B.2.4-7	Combination	Max	0.0226	11.632	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B119	V50x50	295	B.2.4-7	Combination	Max	0.0212	15.2863	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B120	V50x50	296	B.2.4-5	Combination	Max	0.0264	51.1472	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B120	V50x50	296	B.2.4-5	Combination	Max	0.0215	21.1747	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B120	V50x50	296	B.2.4-5	Combination	Max	0.0175	-12.3464	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B120	V50x50	296	B.2.4-5	Combination	Max	0.0141	-49.4345	430.14	0.00	-0.11
Cubierta	B120	V50x50	296	B.2.4-7	Combination	Max	0.0192	35.3753	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B120	V50x50	296	B.2.4-7	Combination	Max	0.0156	14.6409	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B120	V50x50	296	B.2.4-7	Combination	Max	0.0129	-8.5311	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B120	V50x50	296	B.2.4-7	Combination	Max	0.0108	-34.1593	430.14	0.00	-0.08
Cubierta	B121	V50x50	297	B.2.4-5	Combination	Max	0.0319	-27.4191	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B121	V50x50	297	B.2.4-5	Combination	Max	0.0268	-14.0774	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B121	V50x50	297	B.2.4-5	Combination	Max	0.0216	-4.3229	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B121	V50x50	297	B.2.4-5	Combination	Max	0.0165	1.8574	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B121	V50x50	297	B.2.4-7	Combination	Max	0.0247	-18.947	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B121	V50x50	297	B.2.4-7	Combination	Max	0.021	-9.7298	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B121	V50x50	297	B.2.4-7	Combination	Max	0.0174	-2.9887	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B121	V50x50	297	B.2.4-7	Combination	Max	0.0138	1.2889	430.14	0.00	0.00

Cubierta	B122	V50x50	298	B.2.4-5	Combination	Max	0.0114	14.4903	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B122	V50x50	298	B.2.4-5	Combination	Max	0.0085	9.7733	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B122	V50x50	298	B.2.4-5	Combination	Max	0.0057	2.0533	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B122	V50x50	298	B.2.4-5	Combination	Max	0.0028	-8.6762	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B122	V50x50	298	B.2.4-7	Combination	Max	0.0103	10.0241	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B122	V50x50	298	B.2.4-7	Combination	Max	0.0082	6.7576	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B122	V50x50	298	B.2.4-7	Combination	Max	0.0062	1.4203	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B122	V50x50	298	B.2.4-7	Combination	Max	0.0042	-5.9941	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B123	V50x50	299	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0026	0.7521	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B123	V50x50	299	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0065	3.8893	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B123	V50x50	299	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0105	4.1025	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B123	V50x50	299	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0145	1.3043	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B123	V50x50	299	B.2.4-7	Combination	Max	0.0004	0.531	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B123	V50x50	299	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0024	2.7021	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B123	V50x50	299	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0052	2.8816	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B123	V50x50	299	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0079	0.9819	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B124	V50x50	300	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0182	11.3426	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B124	V50x50	300	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0233	-8.8014	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B124	V50x50	300	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0284	-33.5561	430.14	0.00	-0.08
Cubierta	B124	V50x50	300	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0105	7.9507	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B124	V50x50	300	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0141	-6.0338	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B124	V50x50	300	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0176	-23.055	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B141	V50x50	395	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0716	-31.5562	430.14	0.00	-0.07
Cubierta	B141	V50x50	395	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0114	-12.1147	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B141	V50x50	395	B.2.4-5	Combination	Max	0.0497	8.0339	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B141	V50x50	395	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0369	-21.3233	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B141	V50x50	395	B.2.4-7	Combination	Max	0.0024	-8.2039	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B141	V50x50	395	B.2.4-7	Combination	Max	0.0426	5.6434	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-5	Combination	Max	0.0875	-2.8744	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-5	Combination	Max	0.1138	20.9132	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-5	Combination	Max	-0.178	20.9132	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1034	8.3491	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0202	-4.1623	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-7	Combination	Max	0.0678	-1.9275	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-7	Combination	Max	0.0854	14.4669	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1177	14.4668	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0661	5.7797	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B142	V50x50	396	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0059	-2.8402	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-5	Combination	Max	0.0551	-3.5317	430.14	0.00	-0.01

Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-5	Combination	Max	0.1429	-2.1537	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-5	Combination	Max	0.2313	-0.8331	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1742	-0.8359	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1118	-35.0883	430.14	0.00	-0.08
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-7	Combination	Max	0.0495	-2.4111	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-7	Combination	Max	0.1143	-1.4813	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-7	Combination	Max	0.1798	-0.5943	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0985	-0.5962	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B143	V50x50	397	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0568	-24.25	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B144	V50x50	398	B.2.4-5	Combination	Max	-0.02	-61.5137	430.14	0.00	-0.14
Cubierta	B144	V50x50	398	B.2.4-5	Combination	Max	0.1096	-20.9216	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B144	V50x50	398	B.2.4-5	Combination	Max	0.2399	19.6431	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B144	V50x50	398	B.2.4-5	Combination	Max	0.3715	60.1779	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B144	V50x50	398	B.2.4-7	Combination	Max	0.0044	-42.5146	430.14	0.00	-0.10
Cubierta	B144	V50x50	398	B.2.4-7	Combination	Max	0.091	-14.4556	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B144	V50x50	398	B.2.4-7	Combination	Max	0.1783	13.5912	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B144	V50x50	398	B.2.4-7	Combination	Max	0.2668	41.6235	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B145	V50x50	399	B.2.4-5	Combination	Max	0.1534	36.2323	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B145	V50x50	399	B.2.4-5	Combination	Max	0.0886	20.7667	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B145	V50x50	399	B.2.4-5	Combination	Max	0.026	5.2254	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B145	V50x50	399	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0354	-10.3729	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B145	V50x50	399	B.2.4-7	Combination	Max	0.1123	25.0619	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B145	V50x50	399	B.2.4-7	Combination	Max	0.0682	14.3706	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B145	V50x50	399	B.2.4-7	Combination	Max	0.0263	3.6226	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B145	V50x50	399	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0144	-7.1635	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0731	-18.0764	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1053	16.4326	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-5	Combination	Max	0.0967	16.4339	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-5	Combination	Max	0.064	5.9915	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-5	Combination	Max	0.0315	-4.5149	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0393	-12.4789	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0605	11.3336	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-7	Combination	Max	0.0801	11.3346	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-7	Combination	Max	0.0543	4.1383	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B146	V50x50	400	B.2.4-7	Combination	Max	0.0287	-3.1037	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-5	Combination	Max	0.0083	-6.2346	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0215	5.1777	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0431	16.5364	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0192	16.5349	430.14	0.00	0.04

Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0269	-17.1192	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-7	Combination	Max	0.0105	-4.2907	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0125	3.5816	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0272	11.4186	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0083	11.4176	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B147	V50x50	401	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0151	-11.7985	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B148	V50x50	402	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0342	-25.192	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B148	V50x50	402	B.2.4-5	Combination	Max	-0.036	-6.9807	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B148	V50x50	402	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0325	11.2123	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B148	V50x50	402	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0282	29.3898	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B148	V50x50	402	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0215	-17.3529	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B148	V50x50	402	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0218	-4.8009	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B148	V50x50	402	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0167	7.7516	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B148	V50x50	402	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0109	20.3078	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B149	V50x50	403	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0568	22.1597	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B149	V50x50	403	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0516	12.0187	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B149	V50x50	403	B.2.4-5	Combination	Max	-0.046	1.8018	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B149	V50x50	403	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0365	-8.4695	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B149	V50x50	403	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0297	15.3108	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B149	V50x50	403	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0294	8.3104	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B149	V50x50	403	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0287	1.253	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B149	V50x50	403	B.2.4-7	Combination	Max	-0.024	-5.8397	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0237	-7.9603	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-5	Combination	Max	-0.011	21.2388	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0501	21.2394	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0242	5.1329	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-5	Combination	Max	0.0109	-11.0325	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0143	-5.4807	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0041	14.6601	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0309	14.6606	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0138	3.5462	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B150	V50x50	404	B.2.4-7	Combination	Max	0.0124	-7.6088	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-5	Combination	Max	0.0381	-6.2034	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-5	Combination	Max	0.0762	7.0182	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-5	Combination	Max	0.1145	20.1746	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1559	20.174	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1069	-11.7935	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-7	Combination	Max	0.0332	-4.2702	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-7	Combination	Max	0.0625	4.8502	430.14	0.00	0.01

Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-7	Combination	Max	0.092	13.9236	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0944	13.9232	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B151	V50x50	405	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0618	-8.133	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B152	V50x50	406	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0496	-4.7352	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B152	V50x50	406	B.2.4-5	Combination	Max	0.0433	-1.9137	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B152	V50x50	406	B.2.4-5	Combination	Max	0.1374	0.8563	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B152	V50x50	406	B.2.4-5	Combination	Max	0.2335	3.5818	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B152	V50x50	406	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0237	-3.2511	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B152	V50x50	406	B.2.4-7	Combination	Max	0.0384	-1.3099	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B152	V50x50	406	B.2.4-7	Combination	Max	0.1016	0.5989	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B152	V50x50	406	B.2.4-7	Combination	Max	0.1669	2.4821	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B153	V50x50	407	B.2.4-5	Combination	Max	0.4129	4.4299	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B153	V50x50	407	B.2.4-5	Combination	Max	0.2754	1.106	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B153	V50x50	407	B.2.4-5	Combination	Max	0.1393	-2.2921	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B153	V50x50	407	B.2.4-5	Combination	Max	0.004	-5.7565	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B153	V50x50	407	B.2.4-7	Combination	Max	0.2942	3.0642	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B153	V50x50	407	B.2.4-7	Combination	Max	0.2007	0.7715	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B153	V50x50	407	B.2.4-7	Combination	Max	0.1087	-1.5765	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B153	V50x50	407	B.2.4-7	Combination	Max	0.0176	-3.9717	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0795	-5.5283	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-5	Combination	Max	-0.151	21.4017	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-5	Combination	Max	0.1364	21.4018	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-5	Combination	Max	0.0717	2.893	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-5	Combination	Max	0.0075	-15.6871	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0386	-3.8059	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0867	14.7722	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-7	Combination	Max	0.1118	14.7723	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-7	Combination	Max	0.063	2.0084	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B154	V50x50	408	B.2.4-7	Combination	Max	0.0149	-10.8085	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0382	-13.0235	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0982	6.374	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1516	25.8438	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-5	Combination	Max	0.1003	25.8445	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-5	Combination	Max	0.0785	-0.1999	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0192	-8.9499	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0632	4.4105	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1005	17.8616	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-7	Combination	Max	0.0772	17.862	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B155	V50x50	409	B.2.4-7	Combination	Max	0.0624	-0.0871	430.14	0.00	0.00

Cubierta	B168	V50x50	410	B.2.4-5	Combination	Max	0.0538	7.1236	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B168	V50x50	410	B.2.4-5	Combination	Max	0.0227	-8.4068	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B168	V50x50	410	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0075	-23.271	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B168	V50x50	410	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0372	-38.1841	430.14	0.00	-0.09
Cubierta	B168	V50x50	410	B.2.4-7	Combination	Max	0.0459	4.9885	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B168	V50x50	410	B.2.4-7	Combination	Max	0.0254	-5.734	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B168	V50x50	410	B.2.4-7	Combination	Max	0.0057	-15.7781	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B168	V50x50	410	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0134	-25.8589	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B101	V50x50	334	B.2.4-5	Combination	Max	0.0671	-38.5417	430.14	0.00	-0.09
Cubierta	B101	V50x50	334	B.2.4-5	Combination	Max	0.0171	-14.023	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B101	V50x50	334	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0286	11.4956	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B101	V50x50	334	B.2.4-7	Combination	Max	0.047	-26.0026	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B101	V50x50	334	B.2.4-7	Combination	Max	0.0128	-9.4727	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B101	V50x50	334	B.2.4-7	Combination	Max	-0.017	8.078	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0552	-0.3742	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0732	21.217	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-5	Combination	Max	0.2314	21.2163	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-5	Combination	Max	0.1889	6.2934	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-5	Combination	Max	0.1469	-8.5202	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-7	Combination	Max	-0.034	-0.1704	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0454	14.6922	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-7	Combination	Max	0.1734	14.6917	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-7	Combination	Max	0.143	4.3595	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B103	V50x50	335	B.2.4-7	Combination	Max	0.1129	-5.8488	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-5	Combination	Max	0.1107	-11.3567	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-5	Combination	Max	0.0699	2.4728	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-5	Combination	Max	0.0298	16.2446	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-5	Combination	Max	0.2833	16.2442	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-5	Combination	Max	0.1954	-6.4145	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-7	Combination	Max	0.0873	-7.8193	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-7	Combination	Max	0.0584	1.7235	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-7	Combination	Max	0.0303	11.2234	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-7	Combination	Max	0.2029	11.2231	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B125	V50x50	336	B.2.4-7	Combination	Max	0.1423	-4.4106	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B126	V50x50	337	B.2.4-5	Combination	Max	0.0669	-9.8859	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B126	V50x50	337	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1138	-3.9264	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B126	V50x50	337	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2941	1.9773	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B126	V50x50	337	B.2.4-5	Combination	Max	-0.474	7.848	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B126	V50x50	337	B.2.4-7	Combination	Max	0.0537	-6.7899	430.14	0.00	-0.02

Cubierta	B126	V50x50	337	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0708	-2.6953	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B126	V50x50	337	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1948	1.3588	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B126	V50x50	337	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3184	5.395	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B127	V50x50	338	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2894	4.0794	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B127	V50x50	338	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1712	1.8749	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B127	V50x50	338	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0527	-0.4055	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B127	V50x50	338	B.2.4-5	Combination	Max	0.0662	-2.7395	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B127	V50x50	338	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1913	2.8061	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B127	V50x50	338	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1108	1.2935	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B127	V50x50	338	B.2.4-7	Combination	Max	-0.03	-0.2761	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B127	V50x50	338	B.2.4-7	Combination	Max	0.0512	-1.8801	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-5	Combination	Max	0.1402	-9.7008	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-5	Combination	Max	0.2039	21.223	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-5	Combination	Max	0.0579	21.2236	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-5	Combination	Max	0.066	6.9567	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-5	Combination	Max	0.0754	-7.3675	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-7	Combination	Max	0.1019	-6.6843	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-7	Combination	Max	0.1456	14.6482	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-7	Combination	Max	0.0429	14.6486	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-7	Combination	Max	0.0483	4.8059	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B128	V50x50	339	B.2.4-7	Combination	Max	0.0549	-5.0759	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-5	Combination	Max	0.0829	-8.6465	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-5	Combination	Max	0.094	4.8497	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-5	Combination	Max	0.1056	18.2922	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-5	Combination	Max	0.0043	18.2912	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-5	Combination	Max	0.0104	-13.4078	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-7	Combination	Max	0.0605	-5.9582	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-7	Combination	Max	0.0688	3.3519	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-7	Combination	Max	0.0776	12.6265	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-7	Combination	Max	0.0075	12.6258	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B129	V50x50	340	B.2.4-7	Combination	Max	0.011	-9.2415	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B130	V50x50	341	B.2.4-5	Combination	Max	0.0176	-17.9473	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B130	V50x50	341	B.2.4-5	Combination	Max	0.0295	-4.4574	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B130	V50x50	341	B.2.4-5	Combination	Max	0.0432	9.0161	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B130	V50x50	341	B.2.4-5	Combination	Max	0.0605	22.4804	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B130	V50x50	341	B.2.4-7	Combination	Max	0.0151	-12.3648	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B130	V50x50	341	B.2.4-7	Combination	Max	0.022	-3.0636	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B130	V50x50	341	B.2.4-7	Combination	Max	0.0307	6.2404	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B130	V50x50	341	B.2.4-7	Combination	Max	0.0431	15.5541	430.14	0.00	0.04

Cubierta	B131	V50x50	342	B.2.4-5	Combination	Max	0.0883	17.3521	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B131	V50x50	342	B.2.4-5	Combination	Max	0.0663	9.3161	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B131	V50x50	342	B.2.4-5	Combination	Max	0.0482	1.204	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B131	V50x50	342	B.2.4-5	Combination	Max	0.031	-6.9593	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B131	V50x50	342	B.2.4-7	Combination	Max	0.0628	12.0026	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B131	V50x50	342	B.2.4-7	Combination	Max	0.0469	6.4511	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B131	V50x50	342	B.2.4-7	Combination	Max	0.0351	0.8426	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B131	V50x50	342	B.2.4-7	Combination	Max	0.0242	-4.7983	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-5	Combination	Max	0.0204	-5.3852	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-5	Combination	Max	0.0114	21.3861	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-5	Combination	Max	0.0901	21.3863	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-5	Combination	Max	0.0734	2.6941	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-5	Combination	Max	0.057	-16.054	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-7	Combination	Max	0.0175	-3.7049	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-7	Combination	Max	0.0118	14.7593	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-7	Combination	Max	0.0677	14.7594	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-7	Combination	Max	0.0551	1.8598	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B132	V50x50	343	B.2.4-7	Combination	Max	0.0426	-11.0775	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-5	Combination	Max	0.0451	-14.2728	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-5	Combination	Max	0.0291	11.1903	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-5	Combination	Max	0.0138	36.5901	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-5	Combination	Max	0.2156	36.5919	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-5	Combination	Max	0.1511	16.1124	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-7	Combination	Max	0.0337	-9.848	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-7	Combination	Max	0.0218	7.7336	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-7	Combination	Max	0.0105	25.2702	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-7	Combination	Max	0.1533	25.2714	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B133	V50x50	344	B.2.4-7	Combination	Max	0.109	11.1565	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B134	V50x50	345	B.2.4-5	Combination	Max	0.076	48.8704	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B134	V50x50	345	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0446	14.8596	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B134	V50x50	345	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1651	-19.2027	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B134	V50x50	345	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2855	-53.319	430.14	0.00	-0.12
Cubierta	B134	V50x50	345	B.2.4-7	Combination	Max	0.0576	33.8033	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B134	V50x50	345	B.2.4-7	Combination	Max	-0.025	10.2842	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B134	V50x50	345	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1073	-13.2675	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B134	V50x50	345	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1896	-36.854	430.14	0.00	-0.09
Cubierta	B135	V50x50	346	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4971	-30.5684	430.14	0.00	-0.07
Cubierta	B135	V50x50	346	B.2.4-5	Combination	Max	-0.311	-19.5167	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B135	V50x50	346	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1247	-8.5409	430.14	0.00	-0.02

Cubierta	B135	V50x50	346	B.2.4-5	Combination	Max	0.0619	2.3912	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B135	V50x50	346	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3343	-21.1217	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B135	V50x50	346	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2069	-13.4805	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B135	V50x50	346	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0793	-5.8961	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B135	V50x50	346	B.2.4-7	Combination	Max	0.0487	1.6636	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-5	Combination	Max	0.1776	2.5581	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-5	Combination	Max	0.2771	26.2968	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-5	Combination	Max	0.0045	26.2962	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-5	Combination	Max	0.0563	4.4077	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-5	Combination	Max	0.1087	-17.5528	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-7	Combination	Max	0.1281	1.787	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-7	Combination	Max	0.1964	18.1557	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-7	Combination	Max	0.0114	18.1553	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-7	Combination	Max	0.0474	3.0584	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B136	V50x50	347	B.2.4-7	Combination	Max	0.0839	-12.0923	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-5	Combination	Max	0.1471	-14.8384	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-5	Combination	Max	0.2003	4.8397	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-5	Combination	Max	0.2539	24.6517	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0857	24.6523	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0645	-1.0708	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-7	Combination	Max	0.1108	-10.1951	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-7	Combination	Max	0.1481	3.3547	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-7	Combination	Max	0.1859	17.0566	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0539	17.057	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B137	V50x50	348	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0406	-0.6566	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B138	V50x50	349	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0396	5.4741	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B138	V50x50	349	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0068	-7.2095	430.14	0.00	-0.02
Cubierta	B138	V50x50	349	B.2.4-5	Combination	Max	0.0272	-18.9591	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B138	V50x50	349	B.2.4-5	Combination	Max	0.0634	-30.7577	430.14	0.00	-0.07
Cubierta	B138	V50x50	349	B.2.4-7	Combination	Max	-0.025	3.8905	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B138	V50x50	349	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0041	-4.888	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B138	V50x50	349	B.2.4-7	Combination	Max	0.0179	-12.7204	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B138	V50x50	349	B.2.4-7	Combination	Max	0.0422	-20.5893	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16

Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B102	V50x50	37	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09

Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B139	V50x50	42	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B140	V50x50	377	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B169	V50x50	458	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B170	V50x50	462	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09

Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	67.1652	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	62.6876	430.14	0.00	0.15
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.7322	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	40.2991	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.3884	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	46.3335	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.2446	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	37.0668	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	27.8001	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	15.4445	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B171	V50x50	466	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12

Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B172	V50x50	470	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B173	V50x50	474	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14

Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B174	V50x50	478	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B175	V50x50	482	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B176	V50x50	486	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07

Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B177	V50x50	490	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B178	V50x50	494	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17

Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B179	V50x50	498	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10

Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B180	V50x50	502	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B181	V50x50	506	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B182	V50x50	510	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B183	V50x50	514	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10

Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B184	V50x50	518	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12

Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B185	V50x50	522	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B186	V50x50	526	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14

Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B187	V50x50	530	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B188	V50x50	534	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	74.4737	430.14	0.00	0.17
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	69.5088	430.14	0.00	0.16
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	59.579	430.14	0.00	0.14
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	44.6842	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.8246	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	51.3707	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	47.946	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.0965	430.14	0.00	0.10
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	30.8224	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	17.1236	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B189	V50x50	538	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	2.22E-05	20.2877	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	4.44E-05	35.6105	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	45.9683	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	51.3613	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	51.7893	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	47.2524	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	37.7506	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	23.2839	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	3.8523	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	-20.5442	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	-49.9057	430.14	0.00	-0.12
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0001	-48.0266	430.14	0.00	-0.11
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	-3.73E-05	-23.3243	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	-5.97E-06	-3.5869	430.14	0.00	-0.01

Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	4.43E-05	11.1856	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	20.9934	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	25.8369	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	25.719	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0003	20.6395	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0004	10.5955	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0005	-4.4132	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0005	-24.3868	430.14	0.00	-0.06
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0006	-49.3252	430.14	0.00	-0.11
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0006	-50.0426	430.14	0.00	-0.12
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0006	-20.6687	430.14	0.00	-0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0005	3.7403	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0005	23.1843	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0004	37.6635	430.14	0.00	0.09
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0004	47.1777	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0003	51.7271	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	51.3115	430.14	0.00	0.12
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	45.931	430.14	0.00	0.11
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	35.5856	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	20.2752	430.14	0.00	0.05
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	2.08E-05	13.9947	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	4.16E-05	24.5647	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	31.71	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	35.4305	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	35.7264	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	32.5975	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	26.0439	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	16.0656	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	2.6626	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	-14.1651	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	-34.4175	430.14	0.00	-0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	-2.13E-05	-33.1169	430.14	0.00	-0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	-1.41E-05	-16.0792	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	6.03E-06	-2.4661	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	4.51E-05	7.7223	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	14.4861	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	17.8258	430.14	0.00	0.04

Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	17.7444	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	14.2415	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	7.3144	430.14	0.00	0.02
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0004	-3.0373	430.14	0.00	-0.01
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0005	-16.8136	430.14	0.00	-0.04
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0005	-34.0146	430.14	0.00	-0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0005	-34.5123	430.14	0.00	-0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0004	-14.2512	430.14	0.00	-0.03
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0004	2.5851	430.14	0.00	0.01
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0004	15.9967	430.14	0.00	0.04
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	25.9836	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	32.5458	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	35.6833	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	35.396	430.14	0.00	0.08
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	31.6841	430.14	0.00	0.07
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	24.5474	430.14	0.00	0.06
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	4.46E-05	13.9861	430.14	0.00	0.03
Cubierta	B190	V50x50	542	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	3.9557	107.6353	430.14	0.01	0.25
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	3.4668	94.3962	430.14	0.01	0.22
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	2.979	79.8688	430.14	0.01	0.19
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	2.4941	64.0531	430.14	0.01	0.15
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	2.0212	46.9494	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	1.73	28.5585	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	4.8719	28.5595	430.14	0.01	0.07
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	2.3283	12.2763	430.14	0.01	0.03
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	0.2564	10.2531	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	-1.1147	6.9433	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	-2.4822	2.3453	430.14	-0.01	0.01
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-5	Combination	Max	-3.8493	-3.5408	430.14	-0.01	-0.01
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	3.4853	99.0359	430.14	0.01	0.23
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	2.977	85.8927	430.14	0.01	0.20
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	2.4698	71.7833	430.14	0.01	0.17
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	1.9656	56.7078	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	1.4733	40.6662	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	1.1628	23.6596	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	3.5702	23.6603	430.14	0.01	0.06
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	1.672	11.2987	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	0.2455	13.519	430.14	0.00	0.03

Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4802	14.7748	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	-1.2024	15.0646	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B6	V50x50	214	B.2.4-7	Combination	Max	-1.9241	14.3883	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6743	55.5287	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	-0.072	59.4254	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	0.5382	61.6981	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	1.2066	62.3478	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	2.4708	61.3779	430.14	0.01	0.14
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	4.0731	58.8509	430.14	0.01	0.14
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	0.8913	65.2315	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	0.491	44.9821	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	0.1058	27.6544	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2119	8.7133	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4705	-11.8499	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7173	-34.0368	430.14	0.00	-0.08
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	0.146	51.1805	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	0.3523	52.2278	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	0.5665	52.0572	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	0.8388	50.6697	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	1.7069	48.0687	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	2.9132	44.3168	430.14	0.01	0.10
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	0.6467	49.1023	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	0.3664	35.859	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	0.1012	25.9435	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0964	14.8209	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2351	2.4821	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B7	V50x50	215	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3619	-11.0741	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5163	0.9927	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	-0.463	15.3477	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4085	28.0785	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3475	39.1859	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1893	48.678	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	0.0791	71.0991	430.14	0.00	0.17
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	1.9134	64.7179	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	1.467	62.5319	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	1.5018	58.7256	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	1.6154	53.2956	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	1.7425	46.2413	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-5	Combination	Max	1.874	37.5626	430.14	0.00	0.09

Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1624	12.0896	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1736	20.2509	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1835	27.1941	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	-0.187	32.9201	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0932	37.4368	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	0.1107	55.2888	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	1.3106	50.5029	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	1.0008	52.0749	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	1.1721	52.4327	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	1.4223	51.5728	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	1.686	49.4949	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B8	V50x50	216	B.2.4-7	Combination	Max	1.954	46.1986	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	2.5305	-149.9456	430.14	0.01	-0.35
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	1.865	-113.1583	430.14	0.00	-0.26
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	1.2056	-77.6592	430.14	0.00	-0.18
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	0.5615	-43.4481	430.14	0.00	-0.10
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0298	-10.5246	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4579	21.1152	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	1.6232	21.1145	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	0.7275	41.338	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	0.0256	67.5481	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2428	92.4743	430.14	0.00	0.21
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4955	116.1128	430.14	0.00	0.27
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7467	138.4633	430.14	0.00	0.32
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	2.1017	-84.3835	430.14	0.00	-0.20
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	1.5662	-62.2578	430.14	0.00	-0.14
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	1.0367	-41.0982	430.14	0.00	-0.10
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	0.5227	-20.9046	430.14	0.00	-0.05
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	0.0613	-1.6765	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2369	16.59	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	1.2724	16.5896	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	0.5627	28.1926	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	0.0469	46.1043	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0355	63.0542	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1023	79.0385	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B9	V50x50	220	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1675	94.0568	430.14	0.00	0.22
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	0.6507	-105.894	430.14	0.00	-0.25
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	0.2734	-40.1162	430.14	0.00	-0.09
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1026	24.0371	430.14	0.00	0.06

Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4669	86.566	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4364	147.4705	430.14	0.00	0.34
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2185	206.7506	430.14	0.00	0.48
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3158	213.1303	430.14	0.00	0.50
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2909	208.3291	430.14	0.00	0.48
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2631	202.1501	430.14	0.00	0.47
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2307	194.5935	430.14	0.00	0.45
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1904	185.6602	430.14	0.00	0.43
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1379	175.3535	430.14	0.00	0.41
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0705	163.7336	430.14	0.00	0.38
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	0.7766	-78.5496	430.14	0.00	-0.18
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	0.4172	-29.4161	430.14	0.00	-0.07
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	0.059	18.499	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2874	65.1959	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2392	110.6744	430.14	0.00	0.26
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0034	154.9347	430.14	0.00	0.36
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1552	159.7195	430.14	0.00	0.37
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1479	155.9347	430.14	0.00	0.36
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1379	151.1166	430.14	0.00	0.35
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1232	145.2655	430.14	0.00	0.34
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1006	138.3821	430.14	0.00	0.32
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0658	130.4699	430.14	0.00	0.30
Piso 3	B10	V50x50	218	B.2.4-7	Combination	Max	-0.016	121.5891	430.14	0.00	0.28
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	-0.034	163.7336	430.14	0.00	0.38
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	0.0235	156.4046	430.14	0.00	0.36
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	0.0915	149.3828	430.14	0.00	0.35
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	0.1686	140.9934	430.14	0.00	0.33
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	0.2525	131.2282	430.14	0.00	0.31
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	0.3409	120.0857	430.14	0.00	0.28
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	0.4322	107.5654	430.14	0.00	0.25
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	-1.0711	101.1864	430.14	0.00	0.24
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9192	22.3357	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7117	-58.1394	430.14	0.00	-0.14
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0178	-140.2388	430.14	0.00	-0.33
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	0.791	-223.9627	430.14	0.00	-0.52
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-5	Combination	Max	1.6059	-309.311	430.14	0.00	-0.72
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.0104	121.5891	430.14	0.00	0.28
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.0502	117.3436	430.14	0.00	0.27
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.1004	113.7499	430.14	0.00	0.26

Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.1599	109.1332	430.14	0.00	0.25
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.2261	103.4851	430.14	0.00	0.24
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.2968	96.8043	430.14	0.00	0.23
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.3704	89.0903	430.14	0.00	0.21
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5197	84.3059	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	-0.515	26.988	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4545	-31.5482	430.14	0.00	-0.07
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.0923	-91.3026	430.14	0.00	-0.21
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	0.754	-152.2754	430.14	0.00	-0.35
Piso 3	B11	V50x50	219	B.2.4-7	Combination	Max	1.4218	-214.4664	430.14	0.00	-0.50
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.2984	-182.7703	430.14	0.00	-0.42
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.25	-153.7687	430.14	0.00	-0.36
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.2017	-126.5668	430.14	0.00	-0.29
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.1534	-101.1647	430.14	0.00	-0.24
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.1054	-77.562	430.14	0.00	-0.18
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.0581	-55.7584	430.14	0.00	-0.13
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.0131	-35.7523	430.14	0.00	-0.08
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.0196	-17.5369	430.14	0.00	-0.04
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.3806	-0.8383	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	0.7838	20.4772	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-5	Combination	Max	1.1892	40.6437	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.7199	-129.2183	430.14	0.00	-0.30
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.612	-108.4012	430.14	0.00	-0.25
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.5043	-88.9339	430.14	0.00	-0.21
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.3967	-70.8164	430.14	0.00	-0.16
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.2893	-54.0483	430.14	0.00	-0.13
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.1825	-38.6293	430.14	0.00	-0.09
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.0781	-24.5578	430.14	0.00	-0.06
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.0252	-11.827	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.3269	-0.1629	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	0.6707	16.568	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B12	V50x50	221	B.2.4-7	Combination	Max	1.0167	32.5999	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	3.255	45.2247	430.14	0.01	0.11
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	1.9249	42.184	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	0.7378	37.855	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	0.1572	32.2377	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3547	25.3322	430.14	0.00	0.06

Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	-0.8613	17.1397	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	-2.9126	17.1397	430.14	-0.01	0.04
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	-1.9202	15.071	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9229	13.4139	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	0.0963	10.4687	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	1.3096	6.2351	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-5	Combination	Max	2.8389	0.7133	430.14	0.01	0.00
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	2.4866	46.2061	430.14	0.01	0.11
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	1.4719	41.4609	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	0.6002	35.7495	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	0.335	29.0719	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	0.1385	21.4281	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0527	12.8193	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	-1.5286	12.8193	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	-0.9888	12.8716	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4441	13.6577	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	0.1225	13.4776	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	0.8831	12.3313	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B13	V50x50	208	B.2.4-7	Combination	Max	1.9598	10.2187	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2732	-124.2243	430.14	0.00	-0.29
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2686	-79.8336	430.14	0.00	-0.19
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2556	-37.0675	430.14	0.00	-0.09
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2174	4.0742	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1076	43.5914	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	0.0851	81.4841	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3865	81.4841	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3194	85.8124	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2405	88.7626	430.14	0.00	0.21
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-1.1475	90.3348	430.14	0.00	0.21
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-1.0431	90.5289	430.14	0.00	0.21
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-0.932	89.3457	430.14	0.00	0.21
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-5	Combination	Max	-0.8171	86.8751	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1791	-88.2927	430.14	0.00	-0.21
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1652	-55.4767	430.14	0.00	-0.13
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1429	-23.879	430.14	0.00	-0.06
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0953	6.5003	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	0.0237	35.6612	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	0.2257	63.6038	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8882	63.6038	430.14	0.00	0.15

Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8512	66.4107	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8024	68.1841	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.7396	68.9239	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6654	68.6304	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5844	67.3039	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B14	V50x50	207	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4997	65.0346	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7695	86.8751	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7009	87.255	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6252	86.3522	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5409	84.0721	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4478	80.4139	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3472	75.3778	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2409	68.9635	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	0.0708	68.9635	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1753	28.4251	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3932	-13.7378	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5551	-57.5251	430.14	0.00	-0.13
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.654	-102.937	430.14	0.00	-0.24
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7162	-149.9734	430.14	0.00	-0.35
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4679	65.0346	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4295	65.9603	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3839	65.9479	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3298	64.9027	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2669	62.824	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1965	59.7118	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1203	55.566	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	0.1594	55.566	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0483	25.8842	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2277	-5.0159	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3511	-37.1344	430.14	0.00	-0.09
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4115	-70.4713	430.14	0.00	-0.16
Piso 3	B15	V50x50	206	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4352	-105.0265	430.14	0.00	-0.24
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	0.5986	31.5696	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	0.641	28.5861	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	0.6834	23.9782	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	0.726	17.7458	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	0.7692	9.8892	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	0.8155	1.124	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	0.9783	7.2247	430.14	0.00	0.02

Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	1.2964	11.7174	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	1.6194	14.5859	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	1.9431	15.83	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-5	Combination	Max	2.2671	15.4496	430.14	0.01	0.04
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	0.7752	33.4166	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	0.7408	29.1758	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	0.7065	23.7166	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	0.6725	17.0392	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	0.6389	9.1436	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	0.6086	0.7455	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	0.6947	7.6195	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	0.936	13.2916	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	1.1824	17.7456	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	1.4294	20.9813	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B16	V50x50	205	B.2.4-7	Combination	Max	1.6766	22.9987	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	4.8687	-29.5107	430.14	0.01	-0.07
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	2.5006	-13.612	430.14	0.01	-0.03
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	0.3675	-1.6515	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6434	6.4073	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	-0.074	10.3235	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4621	15.9795	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6006	22.3697	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6331	25.8623	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6552	26.3471	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	1.2555	22.4094	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	1.1272	18.2321	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	1.014	10.1111	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-5	Combination	Max	0.9164	-1.9549	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	3.7519	-19.3966	430.14	0.01	-0.05
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	1.9041	-8.039	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	0.2913	0.3668	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1993	5.8575	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	0.065	8.7947	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	-0.257	13.0091	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3293	18.7131	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2958	22.2748	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2518	23.5839	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	1.1527	20.6306	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	1.0402	18.5795	430.14	0.00	0.04

Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	0.9428	13.571	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B25	V50x50	223	B.2.4-7	Combination	Max	0.8609	5.6041	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	0.8234	-97.0975	430.14	0.00	-0.23
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1941	-58.4158	430.14	0.00	-0.14
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9953	-25.8255	430.14	0.00	-0.06
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2238	0.6734	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	0.3224	0.6734	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3307	18.8238	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9205	32.3112	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6801	41.1367	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1934	45.3025	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	1.3156	45.3025	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	0.4711	44.7765	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	0.4567	39.6468	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	0.5059	31.8211	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-5	Combination	Max	0.5593	23.5109	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	0.9397	-64.4751	430.14	0.00	-0.15
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	0.0625	-36.3747	430.14	0.00	-0.08
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5983	-12.8428	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6865	6.1208	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	0.4636	6.1208	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1234	18.937	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	-0.647	28.2562	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3405	34.0795	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	0.2123	36.4092	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	1.0522	36.4092	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	0.3732	35.2231	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	0.5242	30.5991	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	0.7388	24.4453	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B26	V50x50	222	B.2.4-7	Combination	Max	0.9577	18.973	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	3.9216	29.1066	430.14	0.01	0.07
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	2.1102	39.5228	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	0.4225	46.2103	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9421	49.1745	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	0.4094	49.1745	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	0.4103	44.3715	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	0.4228	36.782	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	0.4794	27.1755	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	0.6997	21.6783	430.14	0.00	0.05

Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	2.3828	21.6783	430.14	0.01	0.05
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0058	9.0189	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	-2.3642	-7.2571	430.14	-0.01	-0.02
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-5	Combination	Max	-4.6865	-27.2413	430.14	-0.01	-0.06
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	3.0431	29.4052	430.14	0.01	0.07
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	1.6732	35.8684	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	0.4269	39.5363	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4961	40.4142	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	0.5482	40.4142	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	0.4573	35.6402	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	0.3779	28.7942	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	0.3427	20.6458	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	0.4712	17.3213	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	1.766	17.3213	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	0.1695	9.2641	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	-1.3966	-1.4764	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B37	V50x50	212	B.2.4-7	Combination	Max	-2.9268	-14.9917	430.14	-0.01	-0.03
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	-4.2525	-4.6134	430.14	-0.01	-0.01
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	-1.8678	10.7067	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	0.5435	22.2945	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	3.4543	30.1531	430.14	0.01	0.07
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	0.7674	30.1531	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	1.105	29.64	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	1.4477	30.1955	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	1.8008	31.0843	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	2.1783	29.1346	430.14	0.01	0.07
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1731	29.1346	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	0.2339	18.433	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	0.6488	3.9992	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-5	Combination	Max	1.0771	-14.1674	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	-2.4369	-1.5926	430.14	-0.01	0.00
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0143	9.446	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	0.4351	17.6859	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	2.3839	23.1298	430.14	0.01	0.05
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	0.6735	23.1298	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	0.8754	22.358	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	1.0824	23.3695	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	1.2999	25.4289	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	1.5418	25.3642	430.14	0.00	0.06

Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	0.2252	25.3642	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	0.4836	18.9364	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	0.75	9.7097	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B38	V50x50	213	B.2.4-7	Combination	Max	1.0297	-2.3164	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	-3.3776	249.62	430.14	-0.01	0.58
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	-1.5245	223.9323	430.14	0.00	0.52
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	0.3812	192.3706	430.14	0.00	0.45
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	2.469	154.9426	430.14	0.01	0.36
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	0.4987	155.8103	430.14	0.00	0.36
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	0.682	113.7579	430.14	0.00	0.26
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	0.8684	67.4809	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	1.2311	23.7198	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	2.3211	-20.1358	430.14	0.01	-0.05
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7314	-21.0017	430.14	0.00	-0.05
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1826	-82.6934	430.14	0.00	-0.19
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	0.4002	-150.2362	430.14	0.00	-0.35
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-5	Combination	Max	1.9362	-223.6491	430.14	0.00	-0.52
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	-2.2077	172.2936	430.14	-0.01	0.40
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	-0.9569	155.9075	430.14	0.00	0.36
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	0.3465	135.1173	430.14	0.00	0.31
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	1.832	109.9307	430.14	0.00	0.26
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	0.7842	110.5814	430.14	0.00	0.26
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	0.758	81.5747	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	0.7349	49.4689	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	0.8882	21.0044	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	1.7687	-6.4294	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	0.0006	-7.0789	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	0.1607	-47.0712	430.14	0.00	-0.11
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	0.3549	-91.4446	430.14	0.00	-0.21
Piso 3	B39	V50x50	226	B.2.4-7	Combination	Max	1.5023	-140.2182	430.14	0.00	-0.33
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	5.844	-240.4911	430.14	0.01	-0.56
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	2.2628	-166.7853	430.14	0.01	-0.39
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-1.268	-98.8996	430.14	0.00	-0.23
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-4.5709	-36.7105	430.14	-0.01	-0.09
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-1.0614	-35.8445	430.14	0.00	-0.08
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-1.0074	9.9535	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9411	54.3898	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-0.846	97.006	430.14	0.00	0.23

Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-0.699	135.6548	430.14	0.00	0.32
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	2.7186	134.7872	430.14	0.01	0.31
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	0.5784	167.3856	430.14	0.00	0.39
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-1.5344	194.1629	430.14	0.00	0.45
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-5	Combination	Max	-2.9827	215.0868	430.14	-0.01	0.50
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	4.2298	-156.2509	430.14	0.01	-0.36
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	1.6539	-106.2207	430.14	0.00	-0.25
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8716	-60.5408	430.14	0.00	-0.14
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-3.1692	-19.0876	430.14	-0.01	-0.04
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6485	-18.438	430.14	0.00	-0.04
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-0.623	11.5509	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5852	41.3035	430.14	0.00	0.10
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5187	70.3613	430.14	0.00	0.16
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4001	96.5772	430.14	0.00	0.22
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	2.2605	95.9265	430.14	0.01	0.22
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	0.596	117.2472	430.14	0.00	0.27
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-1.041	134.2168	430.14	0.00	0.31
Piso 3	B40	V50x50	225	B.2.4-7	Combination	Max	-2.0136	146.8027	430.14	0.00	0.34
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	-0.8355	0.9554	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0934	27.7191	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	0.9677	46.2481	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	2.4304	56.5456	430.14	0.01	0.13
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	4.1381	60.4633	430.14	0.01	0.14
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	2.7568	62.703	430.14	0.01	0.15
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	1.4748	58.6707	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	0.9348	48.5608	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	0.3983	35.6104	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	1.8293	31.6742	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	1.3518	11.2566	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	0.8962	-17.2243	430.14	0.00	-0.04
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-5	Combination	Max	0.489	-53.9148	430.14	0.00	-0.13
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4005	6.9951	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	0.0385	26.0113	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	0.7965	38.8523	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	1.956	45.5213	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	3.1288	48.4595	430.14	0.01	0.11
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	2.049	49.2198	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	1.0685	45.2849	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	0.83	36.8492	430.14	0.00	0.09

Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	0.5949	27.1497	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	1.6273	24.1975	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	1.2333	9.6964	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	0.8612	-10.8085	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B42	V50x50	224	B.2.4-7	Combination	Max	0.5375	-37.4636	430.14	0.00	-0.09
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	-1.32E-06	4.7039	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	-2.65E-06	9.4001	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	-3.97E-06	14.0886	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	-5.30E-06	18.7694	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	-6.62E-06	23.4424	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	2.15E-05	23.4416	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	1.72E-05	18.7688	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	1.29E-05	14.0882	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	8.61E-06	9.3999	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	4.31E-06	4.7038	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	-7.39E-07	3.528	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	-1.48E-06	7.0502	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	-2.22E-06	10.5666	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	-2.95E-06	14.0772	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	-3.69E-06	17.582	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	1.69E-05	17.5815	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	1.35E-05	14.0768	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	1.01E-05	10.5663	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	6.75E-06	7.05	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	3.38E-06	3.5279	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B43	V50x50	1	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	-2.57E-06	4.7046	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	-5.13E-06	9.4014	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	-7.70E-06	14.0905	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	-1.03E-05	18.7719	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	-1.28E-05	23.4456	430.14	0.00	0.05

Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	3.51E-05	23.4455	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	2.81E-05	18.7718	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	2.11E-05	14.0905	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	1.40E-05	9.4014	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	7.02E-06	4.7046	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	-1.49E-06	3.5284	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	-2.99E-06	7.0511	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	-4.48E-06	10.5679	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	-5.97E-06	14.079	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	-7.46E-06	17.5842	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	2.68E-05	17.5841	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	2.14E-05	14.0789	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	1.61E-05	10.5679	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	1.07E-05	7.051	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	5.36E-06	3.5284	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B44	V50x50	2	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1585	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	7.30E-07	0.3103	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	1.10E-06	0.4555	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	1.46E-06	0.5941	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	1.82E-06	0.7261	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	2.19E-06	0.8515	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	1.18E-06	0.443	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	9.82E-07	0.3857	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	7.86E-07	0.3218	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	5.89E-07	0.2513	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1741	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0904	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.1189	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	8.39E-07	0.2328	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	1.26E-06	0.3417	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	1.68E-06	0.4457	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	2.10E-06	0.5447	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	2.52E-06	0.6388	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	2.47E-06	0.3323	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	2.06E-06	0.2894	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	1.65E-06	0.2414	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	1.24E-06	0.1885	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	8.24E-07	0.1306	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0678	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B45	V50x50	3	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	-9.64E-07	1.0798	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	-1.93E-06	2.153	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	-2.89E-06	3.2196	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	-3.86E-06	4.2796	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	-4.82E-06	5.333	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	-5.79E-06	6.3798	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	1.10E-05	0.4392	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	9.13E-06	0.3825	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	7.30E-06	0.3193	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	5.48E-06	0.2494	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	3.65E-06	0.1729	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	1.83E-06	0.0897	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.8099	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	-7.64E-07	1.6148	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	-1.15E-06	2.4148	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	-1.53E-06	3.2097	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	-1.91E-06	3.9998	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	-2.29E-06	4.7848	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	9.59E-06	0.3294	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	7.99E-06	0.2869	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	6.39E-06	0.2395	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	4.80E-06	0.187	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	3.20E-06	0.1297	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	1.60E-06	0.0673	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B46	V50x50	4	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	7.13E-07	-0.0859	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	1.43E-06	-0.1784	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	2.14E-06	-0.2775	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	2.85E-06	-0.3832	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	3.56E-06	-0.4955	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	4.28E-06	-0.6144	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	5.46E-07	-0.2052	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	0	-0.1545	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	0	-0.1103	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	0	-0.0728	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	0	-0.0419	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	0	-0.0177	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	7.65E-07	-0.0644	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	1.53E-06	-0.1337	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	2.30E-06	-0.2079	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	3.06E-06	-0.2872	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	3.82E-06	-0.3714	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	4.59E-06	-0.4605	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	9.65E-07	-0.1536	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	8.04E-07	-0.1156	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	6.43E-07	-0.0826	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.0545	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.0314	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.0132	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B47	V50x50	17	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	2.64E-06	-0.0861	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	5.29E-06	-0.1787	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	7.93E-06	-0.278	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	1.06E-05	-0.3839	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	1.32E-05	-0.4964	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	1.59E-05	-0.6155	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	-5.82E-06	5.3249	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	-4.85E-06	4.4539	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	-3.88E-06	3.5764	430.14	0.00	0.01

Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	-2.91E-06	2.6922	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	-1.94E-06	1.8014	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	-9.70E-07	0.904	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	2.29E-06	-0.0645	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	4.58E-06	-0.134	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	6.86E-06	-0.2084	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	9.15E-06	-0.2878	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	1.14E-05	-0.3722	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	1.37E-05	-0.4615	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	-1.52E-06	3.9938	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	-1.27E-06	3.3406	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	-1.01E-06	2.6824	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	-7.59E-07	2.0192	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	-5.06E-07	1.3511	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.678	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B48	V50x50	18	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	7.39E-07	4.7044	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	1.48E-06	9.4011	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	2.22E-06	14.09	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	2.96E-06	18.7712	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	3.69E-06	23.4447	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	-1.05E-05	23.4454	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	-8.42E-06	18.7718	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	-6.32E-06	14.0904	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	-4.21E-06	9.4014	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	-2.11E-06	4.7045	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	7.55E-07	3.5283	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	1.51E-06	7.0508	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	2.27E-06	10.5675	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	3.02E-06	14.0784	430.14	0.00	0.03

Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	3.78E-06	17.5835	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	-6.35E-06	17.584	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	-5.08E-06	14.0788	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	-3.81E-06	10.5678	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	-2.54E-06	7.051	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	-1.27E-06	3.5284	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B49	V50x50	19	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	1.13E-06	4.7039	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	2.26E-06	9.4001	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	3.39E-06	14.0886	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	4.52E-06	18.7694	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	5.65E-06	23.4424	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	-4.28E-06	23.4423	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	-3.43E-06	18.7693	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	-2.57E-06	14.0886	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	-1.71E-06	9.4001	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	-8.57E-07	4.7039	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	1.09E-06	3.528	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	2.18E-06	7.0502	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	3.26E-06	10.5666	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	4.35E-06	14.0771	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	5.44E-06	17.5819	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	-1.41E-06	17.5819	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	-1.13E-06	14.0771	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	-8.45E-07	10.5665	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	-5.63E-07	7.0502	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	0	3.528	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B50	V50x50	20	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1584	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.3102	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.4553	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.5939	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.7258	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.8511	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	-1.29E-05	0.4426	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	-1.07E-05	0.3854	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	-8.59E-06	0.3215	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	-6.44E-06	0.2511	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	-4.30E-06	0.174	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	-2.15E-06	0.0903	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.1188	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.2326	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.3415	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	5.26E-07	0.4454	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	6.57E-07	0.5444	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	7.89E-07	0.6384	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	-8.54E-06	0.332	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	-7.11E-06	0.2891	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	-5.69E-06	0.2412	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	-4.27E-06	0.1883	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	-2.85E-06	0.1305	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	-1.42E-06	0.0677	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B51	V50x50	35	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	7.79E-07	1.0799	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	1.56E-06	2.1532	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	2.34E-06	3.2198	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	3.12E-06	4.2799	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	3.89E-06	5.3333	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	4.67E-06	6.3801	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	-1.13E-05	0.4406	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	-9.44E-06	0.3837	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	-7.55E-06	0.3202	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	-5.66E-06	0.25	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	-3.78E-06	0.1733	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	-1.89E-06	0.09	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	6.93E-07	0.8099	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	1.39E-06	1.6149	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	2.08E-06	2.4149	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	2.77E-06	3.21	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	3.46E-06	4.0001	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	4.16E-06	4.7852	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	-6.90E-06	0.3305	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	-5.75E-06	0.2878	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	-4.60E-06	0.2402	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	-3.45E-06	0.1876	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	-2.30E-06	0.13	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	-1.15E-06	0.0675	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B52	V50x50	48	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-5.11E-07	-0.0859	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-1.02E-06	-0.1784	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-1.53E-06	-0.2775	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-2.05E-06	-0.3832	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-2.56E-06	-0.4955	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-3.07E-06	-0.6145	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-7.89E-06	-0.2067	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-6.58E-06	-0.1557	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-5.26E-06	-0.1113	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-3.95E-06	-0.0736	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-2.63E-06	-0.0424	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	-1.32E-06	-0.0179	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.0644	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-6.11E-07	-0.1337	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-9.16E-07	-0.208	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-1.22E-06	-0.2873	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-1.53E-06	-0.3715	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-1.83E-06	-0.4606	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-4.72E-06	-0.1548	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-3.93E-06	-0.1166	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-3.15E-06	-0.0833	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-2.36E-06	-0.0551	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-1.57E-06	-0.0317	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	-7.87E-07	-0.0134	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B53	V50x50	49	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	0	-0.0861	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	0	-0.1789	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	0	-0.2782	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-5.93E-07	-0.3842	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-7.41E-07	-0.4968	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-8.90E-07	-0.616	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-3.15E-06	5.3237	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-2.62E-06	4.4529	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-2.10E-06	3.5756	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-1.57E-06	2.6916	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-1.05E-06	1.801	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	-5.24E-07	0.9038	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.0645	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.134	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.2085	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.2879	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.3723	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	-0.4617	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	-1.09E-06	3.9931	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	-9.09E-07	3.34	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	-7.27E-07	2.6819	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	-5.46E-07	2.0189	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	1.3509	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.6779	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B54	V50x50	58	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0394	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0709	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0945	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1102	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1181	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1181	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1102	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0945	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0709	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0394	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0295	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0531	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0709	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0827	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0886	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0886	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0827	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0709	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0531	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0295	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B55	V50x50	59	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0394	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0709	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0945	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1102	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1181	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1181	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.1102	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0945	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0709	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0.0394	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0295	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0531	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0709	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0827	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0886	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0886	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0827	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0709	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0531	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0.0295	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B56	V50x50	60	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	6.36E-06	7.6817	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	1.27E-05	12.3962	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	1.91E-05	14.1437	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	2.54E-05	12.924	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	-4.69E-05	12.0565	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	-2.51E-05	16.507	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	-3.10E-06	17.9904	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	2.45E-05	16.5067	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	12.0559	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	-1.59E-06	12.9217	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	-1.19E-06	14.142	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	-7.94E-07	12.3951	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	0	7.6811	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	4.55E-06	5.7612	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	9.10E-06	9.2971	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	1.36E-05	10.6077	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	1.82E-05	9.6929	430.14	0.00	0.02

Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	-2.93E-05	9.0423	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	-1.56E-05	12.3802	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	-1.69E-06	13.4928	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	1.78E-05	12.3801	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	3.94E-05	9.042	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	0	9.6915	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	0	10.6066	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	0	9.2964	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	0	5.7609	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B81	V50x50	61	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	-3.97E-06	7.681	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	-7.93E-06	12.3949	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	-1.19E-05	14.1417	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	-1.59E-05	12.9214	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	3.86E-05	12.0556	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	1.94E-05	16.5064	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	0	17.9901	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	-1.66E-05	16.5067	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	-3.01E-05	12.0562	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	6.09E-06	12.9238	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	4.57E-06	14.1435	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	3.04E-06	12.3961	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	1.52E-06	7.6816	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	-2.57E-06	5.7608	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	-5.14E-06	9.2963	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	-7.70E-06	10.6064	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	-1.03E-05	9.6912	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	2.92E-05	9.0418	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	1.51E-05	12.3799	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	1.10E-06	13.4926	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	-1.09E-05	12.38	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	-1.93E-05	9.0421	430.14	0.00	0.02

Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	5.44E-06	9.6928	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	4.08E-06	10.6076	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	2.72E-06	9.2971	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	1.36E-06	5.7612	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B82	V50x50	62	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	1.14E-06	26.6683	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	2.29E-06	48.4011	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	3.43E-06	65.1983	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	4.57E-06	77.06	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	8.54E-06	77.0598	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	8.99E-07	84.1561	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	-6.07E-06	86.3168	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	-1.90E-06	83.5419	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	3.94E-06	75.8314	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	1.79E-05	75.8315	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	1.35E-05	64.277	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	8.97E-06	47.7869	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	4.48E-06	26.3612	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	1.04E-06	20.0013	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	2.07E-06	36.301	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	3.11E-06	48.899	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	4.14E-06	57.7953	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	1.04E-05	57.7952	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	3.19E-06	63.1174	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	-3.39E-06	64.7379	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	1.15E-06	62.6567	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	7.38E-06	56.8738	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	1.45E-05	56.8739	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	1.09E-05	48.208	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	7.26E-06	35.8403	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	3.63E-06	19.771	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B86	V50x50	63	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	-2.66E-06	26.6683	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	-5.32E-06	48.4011	430.14	0.00	0.11

Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	-7.99E-06	65.1983	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	-1.07E-05	77.06	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	2.44E-05	77.0598	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	1.22E-05	84.1561	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	0	86.3168	430.14	0.00	0.20
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	-9.64E-06	83.5419	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	-1.82E-05	75.8314	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	0	75.8315	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	0	64.277	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	0	47.7869	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	0	26.3612	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	-1.59E-06	20.0013	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	-3.18E-06	36.301	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	-4.77E-06	48.899	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	-6.36E-06	57.7953	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	1.84E-05	57.7952	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	9.31E-06	63.1174	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	0	64.7379	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	-6.50E-06	62.6568	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	-1.20E-05	56.8739	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	1.40E-06	56.874	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	1.05E-06	48.208	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	7.00E-07	35.8404	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	0	19.771	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B87	V50x50	64	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	-1.10E-06	27.0187	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	-2.20E-06	49.1018	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	-3.30E-06	66.2493	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	-4.40E-06	78.4613	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	2.89E-05	74.5452	430.14	0.00	0.17
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	1.94E-05	81.6394	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	1.01E-05	83.798	430.14	0.00	0.19

Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	7.88E-06	81.0211	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	1.18E-05	73.3086	430.14	0.00	0.17
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	-9.66E-06	77.2462	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	-7.25E-06	65.338	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	-4.83E-06	48.4942	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	-2.42E-06	26.7149	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	0	20.264	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	0	36.8264	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	-7.17E-07	49.6871	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	-9.56E-07	58.8461	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	2.51E-05	55.909	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	1.63E-05	61.2296	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	7.64E-06	62.8486	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	6.10E-06	60.7659	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	1.07E-05	54.9816	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	-4.83E-06	57.9347	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	-3.63E-06	49.0035	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	-2.42E-06	36.3707	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	-1.21E-06	20.0362	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B91	V50x50	65	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	0	27.0192	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	0	49.1028	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	0	66.2508	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	5.74E-07	78.4633	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	1.75E-05	74.5457	430.14	0.00	0.17
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	1.00E-05	81.6403	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	2.62E-06	83.7994	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	-4.15E-06	81.0228	430.14	0.00	0.19
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	-9.58E-06	73.3107	430.14	0.00	0.17
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	2.15E-05	77.2468	430.14	0.00	0.18
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	1.61E-05	65.3384	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	1.08E-05	48.4945	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	5.38E-06	26.715	430.14	0.00	0.06

Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	0	20.2644	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	0	36.8271	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	5.23E-07	49.6882	430.14	0.00	0.12
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	6.97E-07	58.8475	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	1.36E-05	55.9094	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	7.98E-06	61.2303	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	2.47E-06	62.8496	430.14	0.00	0.15
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	-2.43E-06	60.7672	430.14	0.00	0.14
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	-5.99E-06	54.9831	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	1.64E-05	57.9352	430.14	0.00	0.13
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	1.23E-05	49.0039	430.14	0.00	0.11
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	8.17E-06	36.3709	430.14	0.00	0.08
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	4.09E-06	20.0363	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B92	V50x50	66	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B157	V50x50	813	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3208	-4.8011	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B157	V50x50	813	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0521	-1.5072	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B157	V50x50	813	B.2.4-5	Combination	Max	0.2173	1.7082	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B157	V50x50	813	B.2.4-5	Combination	Max	0.487	4.8548	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B157	V50x50	813	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2113	-3.3157	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B157	V50x50	813	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0221	-1.0354	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B157	V50x50	813	B.2.4-7	Combination	Max	0.1679	1.1871	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B157	V50x50	813	B.2.4-7	Combination	Max	0.3581	3.3613	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B158	V50x50	814	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1579	-4.6566	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B158	V50x50	814	B.2.4-5	Combination	Max	0.1562	1.6443	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B158	V50x50	814	B.2.4-5	Combination	Max	0.471	7.8695	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B158	V50x50	814	B.2.4-5	Combination	Max	0.7875	14.0214	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B158	V50x50	814	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0859	-3.2191	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B158	V50x50	814	B.2.4-7	Combination	Max	0.1269	1.1414	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B158	V50x50	814	B.2.4-7	Combination	Max	0.3406	5.4466	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B158	V50x50	814	B.2.4-7	Combination	Max	0.5559	9.6992	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B159	V50x50	815	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2062	7.8445	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B159	V50x50	815	B.2.4-5	Combination	Max	0.9547	-2.7942	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B159	V50x50	815	B.2.4-5	Combination	Max	2.1656	-13.5055	430.14	0.01	-0.03
Piso 3	B159	V50x50	815	B.2.4-5	Combination	Max	3.3928	-24.299	430.14	0.01	-0.06
Piso 3	B159	V50x50	815	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1284	5.4229	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B159	V50x50	815	B.2.4-7	Combination	Max	0.665	-1.9278	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B159	V50x50	815	B.2.4-7	Combination	Max	1.5085	-9.3305	430.14	0.00	-0.02

Piso 3	B159	V50x50	815	B.2.4-7	Combination	Max	2.3681	-16.7948	430.14	0.01	-0.04
Piso 3	B160	V50x50	816	B.2.4-5	Combination	Max	-4.9009	-45.4125	430.14	-0.01	-0.11
Piso 3	B160	V50x50	816	B.2.4-5	Combination	Max	-1.8981	-11.2252	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B160	V50x50	816	B.2.4-5	Combination	Max	1.11	22.9144	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B160	V50x50	816	B.2.4-5	Combination	Max	4.1492	57.0049	430.14	0.01	0.13
Piso 3	B160	V50x50	816	B.2.4-7	Combination	Max	-3.3616	-31.3929	430.14	-0.01	-0.07
Piso 3	B160	V50x50	816	B.2.4-7	Combination	Max	-1.2956	-7.756	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B160	V50x50	816	B.2.4-7	Combination	Max	0.7757	15.8538	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B160	V50x50	816	B.2.4-7	Combination	Max	2.8781	39.435	430.14	0.01	0.09
Piso 3	B161	V50x50	817	B.2.4-5	Combination	Max	0.5042	29.3712	430.14	0.00	0.07
Piso 3	B161	V50x50	817	B.2.4-5	Combination	Max	0.5555	17.1896	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B161	V50x50	817	B.2.4-5	Combination	Max	0.6101	4.9258	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B161	V50x50	817	B.2.4-5	Combination	Max	0.6668	-7.4051	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B161	V50x50	817	B.2.4-7	Combination	Max	0.3564	20.3134	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B161	V50x50	817	B.2.4-7	Combination	Max	0.3924	11.8928	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B161	V50x50	817	B.2.4-7	Combination	Max	0.4316	3.4106	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B161	V50x50	817	B.2.4-7	Combination	Max	0.4728	-5.118	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B162	V50x50	818	B.2.4-5	Combination	Max	0.3646	1.7587	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B162	V50x50	818	B.2.4-5	Combination	Max	0.2924	1.9563	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B162	V50x50	818	B.2.4-5	Combination	Max	0.227	2.0792	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B162	V50x50	818	B.2.4-5	Combination	Max	0.1788	2.1229	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B162	V50x50	818	B.2.4-7	Combination	Max	0.2653	1.2168	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B162	V50x50	818	B.2.4-7	Combination	Max	0.2103	1.3553	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B162	V50x50	818	B.2.4-7	Combination	Max	0.162	1.4397	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B162	V50x50	818	B.2.4-7	Combination	Max	0.131	1.4656	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B163	V50x50	819	B.2.4-5	Combination	Max	0.0063	5.8655	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B163	V50x50	819	B.2.4-5	Combination	Max	0.1554	4.0206	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B163	V50x50	819	B.2.4-5	Combination	Max	0.3138	2.1091	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B163	V50x50	819	B.2.4-5	Combination	Max	0.4735	0.116	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B163	V50x50	819	B.2.4-7	Combination	Max	0.0119	4.0517	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B163	V50x50	819	B.2.4-7	Combination	Max	0.1251	2.7867	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B163	V50x50	819	B.2.4-7	Combination	Max	0.2477	1.4759	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B163	V50x50	819	B.2.4-7	Combination	Max	0.3715	0.1039	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B164	V50x50	820	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4565	1.1024	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B164	V50x50	820	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0374	2.0719	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B164	V50x50	820	B.2.4-5	Combination	Max	0.3818	2.9898	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B164	V50x50	820	B.2.4-5	Combination	Max	0.8018	3.837	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B164	V50x50	820	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2171	0.7949	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B164	V50x50	820	B.2.4-7	Combination	Max	0.0426	1.4455	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B164	V50x50	820	B.2.4-7	Combination	Max	0.3023	2.065	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B164	V50x50	820	B.2.4-7	Combination	Max	0.5628	2.6344	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B165	V50x50	821	B.2.4-5	Combination	Max	0.234	11.0825	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B165	V50x50	821	B.2.4-5	Combination	Max	0.1699	5.9912	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B165	V50x50	821	B.2.4-5	Combination	Max	0.1393	0.8247	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B165	V50x50	821	B.2.4-5	Combination	Max	0.1815	-4.4074	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B165	V50x50	821	B.2.4-7	Combination	Max	0.1898	7.6585	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B165	V50x50	821	B.2.4-7	Combination	Max	0.129	4.1427	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B165	V50x50	821	B.2.4-7	Combination	Max	0.1016	0.5724	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B165	V50x50	821	B.2.4-7	Combination	Max	0.1471	-3.043	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B166	V50x50	822	B.2.4-5	Combination	Max	0.0957	8.0951	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B166	V50x50	822	B.2.4-5	Combination	Max	0.0843	2.5423	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B166	V50x50	822	B.2.4-5	Combination	Max	0.0737	-3.0757	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B166	V50x50	822	B.2.4-5	Combination	Max	0.0633	-8.7752	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B166	V50x50	822	B.2.4-7	Combination	Max	0.0697	5.6029	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B166	V50x50	822	B.2.4-7	Combination	Max	0.0666	1.7627	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B166	V50x50	822	B.2.4-7	Combination	Max	0.0644	-2.122	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B166	V50x50	822	B.2.4-7	Combination	Max	0.0624	-6.0678	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B106	V50x50	302	B.2.4-5	Combination	Max	0.4203	-5.0932	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B106	V50x50	302	B.2.4-5	Combination	Max	0.0453	-1.022	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B106	V50x50	302	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3294	2.9685	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B106	V50x50	302	B.2.4-5	Combination	Max	-0.704	6.8998	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B106	V50x50	302	B.2.4-7	Combination	Max	0.3004	-3.5093	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B106	V50x50	302	B.2.4-7	Combination	Max	0.0462	-0.6955	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B106	V50x50	302	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2076	2.0583	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B106	V50x50	302	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4614	4.7734	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B115	V50x50	303	B.2.4-5	Combination	Max	0.0545	-2.3354	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B115	V50x50	303	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4051	0.595	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B115	V50x50	303	B.2.4-5	Combination	Max	-0.8645	3.4515	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B115	V50x50	303	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3238	6.244	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B115	V50x50	303	B.2.4-7	Combination	Max	0.0633	-1.6097	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B115	V50x50	303	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2572	0.4171	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B115	V50x50	303	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5775	2.3907	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B115	V50x50	303	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8977	4.3206	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B116	V50x50	304	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6517	-0.6798	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B116	V50x50	304	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3723	1.6949	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B116	V50x50	304	B.2.4-5	Combination	Max	-2.0635	3.9978	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B116	V50x50	304	B.2.4-5	Combination	Max	-2.7174	6.2188	430.14	-0.01	0.01
Piso 3	B116	V50x50	304	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4295	-0.4711	430.14	0.00	0.00

Piso 3	B116	V50x50	304	B.2.4-7	Combination	Max	-0.9375	1.1754	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B116	V50x50	304	B.2.4-7	Combination	Max	-1.4162	2.7705	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B116	V50x50	304	B.2.4-7	Combination	Max	-1.8575	4.3044	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B117	V50x50	305	B.2.4-5	Combination	Max	-1.6289	4.9042	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B117	V50x50	305	B.2.4-5	Combination	Max	-1.5241	4.3996	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B117	V50x50	305	B.2.4-5	Combination	Max	-1.4164	3.8475	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B117	V50x50	305	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2965	3.2411	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B117	V50x50	305	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0822	3.3995	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B117	V50x50	305	B.2.4-7	Combination	Max	-1.022	3.047	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B117	V50x50	305	B.2.4-7	Combination	Max	-0.9589	2.6675	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B117	V50x50	305	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8835	2.2542	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B118	V50x50	306	B.2.4-5	Combination	Max	-1.1171	4.7912	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B118	V50x50	306	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6971	4.3825	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B118	V50x50	306	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2684	3.8917	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B118	V50x50	306	B.2.4-5	Combination	Max	0.1714	3.3255	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B118	V50x50	306	B.2.4-7	Combination	Max	-0.7575	3.3146	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B118	V50x50	306	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4708	3.0348	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B118	V50x50	306	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1754	2.6937	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B118	V50x50	306	B.2.4-7	Combination	Max	0.131	2.2976	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B119	V50x50	307	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1285	8.3409	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B119	V50x50	307	B.2.4-5	Combination	Max	0.2317	2.88	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B119	V50x50	307	B.2.4-5	Combination	Max	0.6066	-2.6564	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B119	V50x50	307	B.2.4-5	Combination	Max	0.993	-8.2704	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B119	V50x50	307	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0757	5.7657	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B119	V50x50	307	B.2.4-7	Combination	Max	0.17	1.9936	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B119	V50x50	307	B.2.4-7	Combination	Max	0.4305	-1.8334	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B119	V50x50	307	B.2.4-7	Combination	Max	0.7024	-5.7175	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B120	V50x50	308	B.2.4-5	Combination	Max	1.2984	-4.9559	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B120	V50x50	308	B.2.4-5	Combination	Max	0.7722	9.5811	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B120	V50x50	308	B.2.4-5	Combination	Max	0.2568	24.0522	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B120	V50x50	308	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2557	38.4412	430.14	0.00	0.09
Piso 3	B120	V50x50	308	B.2.4-7	Combination	Max	0.9142	-3.4257	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B120	V50x50	308	B.2.4-7	Combination	Max	0.5604	6.6275	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B120	V50x50	308	B.2.4-7	Combination	Max	0.2173	16.6354	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B120	V50x50	308	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1228	26.5817	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B121	V50x50	309	B.2.4-5	Combination	Max	6.0249	62.9842	430.14	0.01	0.15
Piso 3	B121	V50x50	309	B.2.4-5	Combination	Max	2.8601	21.6872	430.14	0.01	0.05
Piso 3	B121	V50x50	309	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3044	-19.664	430.14	0.00	-0.05
Piso 3	B121	V50x50	309	B.2.4-5	Combination	Max	-3.4662	-61.0776	430.14	-0.01	-0.14

Piso 3	B121	V50x50	309	B.2.4-7	Combination	Max	4.2535	43.5453	430.14	0.01	0.10
Piso 3	B121	V50x50	309	B.2.4-7	Combination	Max	2.0389	14.9954	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B121	V50x50	309	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1755	-13.588	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B121	V50x50	309	B.2.4-7	Combination	Max	-2.3871	-42.2133	430.14	-0.01	-0.10
Piso 3	B122	V50x50	310	B.2.4-5	Combination	Max	0.0124	-15.8599	430.14	0.00	-0.04
Piso 3	B122	V50x50	310	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1407	-9.0731	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B122	V50x50	310	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2546	-2.3606	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B122	V50x50	310	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3081	4.2774	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B122	V50x50	310	B.2.4-7	Combination	Max	0.0338	-10.9638	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B122	V50x50	310	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0875	-6.2686	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B122	V50x50	310	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1696	-1.6273	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B122	V50x50	310	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1913	2.9602	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B123	V50x50	311	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1419	13.2215	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B123	V50x50	311	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0954	5.2746	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B123	V50x50	311	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0483	-2.7391	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B123	V50x50	311	B.2.4-5	Combination	Max	-0.001	-10.8339	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B123	V50x50	311	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0943	9.141	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B123	V50x50	311	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0575	3.6495	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B123	V50x50	311	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0202	-1.8884	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B123	V50x50	311	B.2.4-7	Combination	Max	0.0174	-7.4866	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B142	V50x50	412	B.2.4-5	Combination	Max	0.2371	-1.34	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B142	V50x50	412	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0002	-0.1063	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B142	V50x50	412	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2361	1.0609	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B142	V50x50	412	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4713	2.2052	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B142	V50x50	412	B.2.4-7	Combination	Max	0.1701	-0.9083	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B142	V50x50	412	B.2.4-7	Combination	Max	0.0083	-0.0602	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B142	V50x50	412	B.2.4-7	Combination	Max	-0.152	0.7381	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B142	V50x50	412	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3117	1.5302	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B143	V50x50	413	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0033	-3.3032	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B143	V50x50	413	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3244	1.9532	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B143	V50x50	413	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6433	7.1451	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B143	V50x50	413	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9594	12.3024	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B143	V50x50	413	B.2.4-7	Combination	Max	0.0106	-2.2739	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B143	V50x50	413	B.2.4-7	Combination	Max	-0.213	1.3586	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B143	V50x50	413	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4344	4.9434	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B143	V50x50	413	B.2.4-7	Combination	Max	-0.653	8.5103	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B144	V50x50	414	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2569	12.2478	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B144	V50x50	414	B.2.4-5	Combination	Max	-1.621	-3.4144	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B144	V50x50	414	B.2.4-5	Combination	Max	-2.9704	-19.1243	430.14	-0.01	-0.04

Piso 3	B144	V50x50	414	B.2.4-5	Combination	Max	-4.3104	-34.9004	430.14	-0.01	-0.08
Piso 3	B144	V50x50	414	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1672	8.4662	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B144	V50x50	414	B.2.4-7	Combination	Max	-1.1133	-2.3593	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B144	V50x50	414	B.2.4-7	Combination	Max	-2.0447	-13.2158	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B144	V50x50	414	B.2.4-7	Combination	Max	-2.9666	-24.1217	430.14	-0.01	-0.06
Piso 3	B145	V50x50	415	B.2.4-5	Combination	Max	4.1626	-56.9297	430.14	0.01	-0.13
Piso 3	B145	V50x50	415	B.2.4-5	Combination	Max	1.7089	-17.9564	430.14	0.00	-0.04
Piso 3	B145	V50x50	415	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7443	20.9654	430.14	0.00	0.05
Piso 3	B145	V50x50	415	B.2.4-5	Combination	Max	-3.1876	59.8418	430.14	-0.01	0.14
Piso 3	B145	V50x50	415	B.2.4-7	Combination	Max	2.9049	-39.3511	430.14	0.01	-0.09
Piso 3	B145	V50x50	415	B.2.4-7	Combination	Max	1.199	-12.4084	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B145	V50x50	415	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5064	14.5035	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B145	V50x50	415	B.2.4-7	Combination	Max	-2.202	41.3906	430.14	-0.01	0.10
Piso 3	B146	V50x50	416	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2349	27.8445	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B146	V50x50	416	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1812	17.1896	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B146	V50x50	416	B.2.4-5	Combination	Max	-0.108	6.4533	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B146	V50x50	416	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0311	-4.3492	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B146	V50x50	416	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1583	19.2584	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B146	V50x50	416	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1237	11.8915	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B146	V50x50	416	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0697	4.4638	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B146	V50x50	416	B.2.4-7	Combination	Max	-0.012	-3.0095	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B147	V50x50	417	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0639	-2.9404	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B147	V50x50	417	B.2.4-5	Combination	Max	0.0914	0.8498	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B147	V50x50	417	B.2.4-5	Combination	Max	0.2468	4.5727	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B147	V50x50	417	B.2.4-5	Combination	Max	0.4024	8.218	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B147	V50x50	417	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0371	-2.0317	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B147	V50x50	417	B.2.4-7	Combination	Max	0.0715	0.589	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B147	V50x50	417	B.2.4-7	Combination	Max	0.1804	3.1631	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B147	V50x50	417	B.2.4-7	Combination	Max	0.2895	5.6801	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B148	V50x50	418	B.2.4-5	Combination	Max	0.3235	9.1917	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B148	V50x50	418	B.2.4-5	Combination	Max	0.5081	2.4919	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B148	V50x50	418	B.2.4-5	Combination	Max	0.6929	-4.2611	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B148	V50x50	418	B.2.4-5	Combination	Max	0.8781	-11.0962	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B148	V50x50	418	B.2.4-7	Combination	Max	0.2345	6.3485	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B148	V50x50	418	B.2.4-7	Combination	Max	0.3612	1.7287	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B148	V50x50	418	B.2.4-7	Combination	Max	0.4882	-2.9237	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B148	V50x50	418	B.2.4-7	Combination	Max	0.6156	-7.6378	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B149	V50x50	419	B.2.4-5	Combination	Max	0.8898	-15.8065	430.14	0.00	-0.04
Piso 3	B149	V50x50	419	B.2.4-5	Combination	Max	1.0826	-2.3443	430.14	0.00	-0.01

Piso 3	B149	V50x50	419	B.2.4-5	Combination	Max	1.2799	11.1058	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B149	V50x50	419	B.2.4-5	Combination	Max	1.4906	24.5262	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B149	V50x50	419	B.2.4-7	Combination	Max	0.6237	-10.8812	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B149	V50x50	419	B.2.4-7	Combination	Max	0.7537	-1.6051	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B149	V50x50	419	B.2.4-7	Combination	Max	0.8881	7.6795	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B149	V50x50	419	B.2.4-7	Combination	Max	1.0358	16.9549	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B150	V50x50	420	B.2.4-5	Combination	Max	1.1147	16.8899	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B150	V50x50	420	B.2.4-5	Combination	Max	0.7047	10.4422	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B150	V50x50	420	B.2.4-5	Combination	Max	0.2948	3.9127	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B150	V50x50	420	B.2.4-5	Combination	Max	-0.115	-2.6778	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B150	V50x50	420	B.2.4-7	Combination	Max	0.7779	11.6722	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B150	V50x50	420	B.2.4-7	Combination	Max	0.493	7.2204	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B150	V50x50	420	B.2.4-7	Combination	Max	0.2081	2.7072	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B150	V50x50	420	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0766	-1.8465	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B151	V50x50	421	B.2.4-5	Combination	Max	0.4506	4.4619	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B151	V50x50	421	B.2.4-5	Combination	Max	0.0372	3.1204	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B151	V50x50	421	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3606	1.6984	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B151	V50x50	421	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7484	0.2013	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B151	V50x50	421	B.2.4-7	Combination	Max	0.3183	3.0844	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B151	V50x50	421	B.2.4-7	Combination	Max	0.0285	2.1606	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B151	V50x50	421	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2457	1.177	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B151	V50x50	421	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5099	0.1388	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B152	V50x50	422	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2334	9.0178	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B152	V50x50	422	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7365	3.9286	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B152	V50x50	422	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2374	-1.2308	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B152	V50x50	422	B.2.4-5	Combination	Max	-1.738	-6.4725	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B152	V50x50	422	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1535	6.2284	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B152	V50x50	422	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4929	2.7186	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B152	V50x50	422	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8302	-0.8408	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B152	V50x50	422	B.2.4-7	Combination	Max	-1.1671	-4.4619	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B153	V50x50	423	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0867	-4.3279	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B153	V50x50	423	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1896	-1.1895	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B153	V50x50	423	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2925	1.8906	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B153	V50x50	423	B.2.4-5	Combination	Max	-0.395	4.9233	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B153	V50x50	423	B.2.4-7	Combination	Max	0.0222	-2.9788	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B153	V50x50	423	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0749	-0.8142	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B153	V50x50	423	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1719	1.3126	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B153	V50x50	423	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2686	3.4126	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B154	V50x50	424	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1699	5.3564	430.14	0.00	0.01

Piso 3	B154	V50x50	424	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1781	3.7872	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B154	V50x50	424	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1502	2.1384	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B154	V50x50	424	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0638	0.4141	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B154	V50x50	424	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0934	3.7069	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B154	V50x50	424	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1138	2.6231	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B154	V50x50	424	B.2.4-7	Combination	Max	-0.098	1.4801	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B154	V50x50	424	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0238	0.2823	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B155	V50x50	425	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1074	5.2561	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B155	V50x50	425	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0644	1.5291	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B155	V50x50	425	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0195	-2.2638	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B155	V50x50	425	B.2.4-5	Combination	Max	0.0255	-6.1379	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B155	V50x50	425	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0723	3.6301	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B155	V50x50	425	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0385	1.0622	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B155	V50x50	425	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0028	-1.551	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B155	V50x50	425	B.2.4-7	Combination	Max	0.033	-4.2249	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B103	V50x50	363	B.2.4-5	Combination	Max	-0.241	-1.5142	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B103	V50x50	363	B.2.4-5	Combination	Max	0.0816	0.5175	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B103	V50x50	363	B.2.4-5	Combination	Max	0.4052	2.4825	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B103	V50x50	363	B.2.4-5	Combination	Max	0.7292	4.4481	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B103	V50x50	363	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1616	-1.0158	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B103	V50x50	363	B.2.4-7	Combination	Max	0.0644	0.3782	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B103	V50x50	363	B.2.4-7	Combination	Max	0.2914	1.7222	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B103	V50x50	363	B.2.4-7	Combination	Max	0.5189	3.0835	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B125	V50x50	364	B.2.4-5	Combination	Max	0.1735	-1.0331	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B125	V50x50	364	B.2.4-5	Combination	Max	0.5261	0.863	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B125	V50x50	364	B.2.4-5	Combination	Max	0.8812	2.6924	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B125	V50x50	364	B.2.4-5	Combination	Max	1.2391	4.4819	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B125	V50x50	364	B.2.4-7	Combination	Max	0.1341	-0.698	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B125	V50x50	364	B.2.4-7	Combination	Max	0.3771	0.6073	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B125	V50x50	364	B.2.4-7	Combination	Max	0.6228	1.8627	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B125	V50x50	364	B.2.4-7	Combination	Max	0.8713	3.0947	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B126	V50x50	365	B.2.4-5	Combination	Max	0.7843	3.8781	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B126	V50x50	365	B.2.4-5	Combination	Max	1.3512	1.1426	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B126	V50x50	365	B.2.4-5	Combination	Max	1.9269	-1.6475	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B126	V50x50	365	B.2.4-5	Combination	Max	2.5074	-4.5044	430.14	0.01	-0.01
Piso 3	B126	V50x50	365	B.2.4-7	Combination	Max	0.5587	2.6739	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B126	V50x50	365	B.2.4-7	Combination	Max	0.9527	0.793	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B126	V50x50	365	B.2.4-7	Combination	Max	1.3554	-1.1259	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B126	V50x50	365	B.2.4-7	Combination	Max	1.7631	-3.0948	430.14	0.00	-0.01

Piso 3	B127	V50x50	358	B.2.4-5	Combination	Max	0.7205	-7.6209	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B127	V50x50	358	B.2.4-5	Combination	Max	0.859	-1.4506	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B127	V50x50	358	B.2.4-5	Combination	Max	1.0002	4.6577	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B127	V50x50	358	B.2.4-5	Combination	Max	1.1542	10.7311	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B127	V50x50	358	B.2.4-7	Combination	Max	0.5261	-5.2317	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B127	V50x50	358	B.2.4-7	Combination	Max	0.6143	-0.9875	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B127	V50x50	358	B.2.4-7	Combination	Max	0.7052	3.2152	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B127	V50x50	358	B.2.4-7	Combination	Max	0.8088	7.4035	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B128	V50x50	359	B.2.4-5	Combination	Max	0.8575	3.4463	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B128	V50x50	359	B.2.4-5	Combination	Max	0.6277	3.5804	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B128	V50x50	359	B.2.4-5	Combination	Max	0.4061	3.6347	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B128	V50x50	359	B.2.4-5	Combination	Max	0.1901	3.6194	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B128	V50x50	359	B.2.4-7	Combination	Max	0.602	2.3707	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B128	V50x50	359	B.2.4-7	Combination	Max	0.4417	2.4711	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B128	V50x50	359	B.2.4-7	Combination	Max	0.2898	2.5123	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B128	V50x50	359	B.2.4-7	Combination	Max	0.1433	2.5046	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B129	V50x50	360	B.2.4-5	Combination	Max	0.5363	1.6675	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B129	V50x50	360	B.2.4-5	Combination	Max	0.3266	3.0222	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B129	V50x50	360	B.2.4-5	Combination	Max	0.1177	4.311	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B129	V50x50	360	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0906	5.5238	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B129	V50x50	360	B.2.4-7	Combination	Max	0.3804	1.1538	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B129	V50x50	360	B.2.4-7	Combination	Max	0.2357	2.0916	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B129	V50x50	360	B.2.4-7	Combination	Max	0.0918	2.9841	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B129	V50x50	360	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0514	3.8212	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B130	V50x50	361	B.2.4-5	Combination	Max	0.2841	7.5497	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B130	V50x50	361	B.2.4-5	Combination	Max	0.124	2.9963	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B130	V50x50	361	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0358	-1.6107	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B130	V50x50	361	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1951	-6.3001	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B130	V50x50	361	B.2.4-7	Combination	Max	0.2084	5.2156	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B130	V50x50	361	B.2.4-7	Combination	Max	0.0965	2.0745	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B130	V50x50	361	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0151	-1.0997	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B130	V50x50	361	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1262	-4.3356	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B131	V50x50	354	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1889	-8.8847	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B131	V50x50	354	B.2.4-5	Combination	Max	-0.541	-0.3477	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B131	V50x50	354	B.2.4-5	Combination	Max	-0.885	8.1815	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B131	V50x50	354	B.2.4-5	Combination	Max	-1.215	16.6858	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B131	V50x50	354	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1218	-6.1161	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B131	V50x50	354	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3693	-0.2309	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B131	V50x50	354	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6087	5.667	430.14	0.00	0.01

Piso 3	B131	V50x50	354	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8341	11.5606	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B132	V50x50	355	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6153	12.8018	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B132	V50x50	355	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6293	8.7034	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B132	V50x50	355	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6412	4.5228	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B132	V50x50	355	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6503	0.2839	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B132	V50x50	355	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4185	8.8575	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B132	V50x50	355	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4296	6.0248	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B132	V50x50	355	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4386	3.1304	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B132	V50x50	355	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4449	0.1983	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B133	V50x50	356	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7258	7.9421	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B133	V50x50	356	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7373	2.2897	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B133	V50x50	356	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7357	-3.4393	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B133	V50x50	356	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7291	-9.2448	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B133	V50x50	356	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4948	5.4875	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B133	V50x50	356	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5039	1.5847	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B133	V50x50	356	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4997	-2.3742	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B133	V50x50	356	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4906	-6.389	430.14	0.00	-0.01
Piso 3	B134	V50x50	357	B.2.4-5	Combination	Max	-1.4695	-0.543	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B134	V50x50	357	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2949	8.6297	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B134	V50x50	357	B.2.4-5	Combination	Max	0.8826	17.7291	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B134	V50x50	357	B.2.4-5	Combination	Max	2.0609	26.7463	430.14	0.00	0.06
Piso 3	B134	V50x50	357	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0015	-0.3822	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B134	V50x50	357	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1801	5.9675	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B134	V50x50	357	B.2.4-7	Combination	Max	0.6441	12.2644	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B134	V50x50	357	B.2.4-7	Combination	Max	1.4692	18.4997	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B135	V50x50	350	B.2.4-5	Combination	Max	-5.3147	50.5086	430.14	-0.01	0.12
Piso 3	B135	V50x50	350	B.2.4-5	Combination	Max	-1.9525	16.166	430.14	0.00	0.04
Piso 3	B135	V50x50	350	B.2.4-5	Combination	Max	1.4108	-18.229	430.14	0.00	-0.04
Piso 3	B135	V50x50	350	B.2.4-5	Combination	Max	4.7829	-52.6761	430.14	0.01	-0.12
Piso 3	B135	V50x50	350	B.2.4-7	Combination	Max	-3.6014	34.9309	430.14	-0.01	0.08
Piso 3	B135	V50x50	350	B.2.4-7	Combination	Max	-1.2991	11.1839	430.14	0.00	0.03
Piso 3	B135	V50x50	350	B.2.4-7	Combination	Max	1.0043	-12.5948	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B135	V50x50	350	B.2.4-7	Combination	Max	3.3165	-36.4052	430.14	0.01	-0.08
Piso 3	B136	V50x50	351	B.2.4-5	Combination	Max	0.4222	-24.6727	430.14	0.00	-0.06
Piso 3	B136	V50x50	351	B.2.4-5	Combination	Max	0.4345	-13.0713	430.14	0.00	-0.03
Piso 3	B136	V50x50	351	B.2.4-5	Combination	Max	0.4799	-1.5437	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B136	V50x50	351	B.2.4-5	Combination	Max	0.577	9.9226	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B136	V50x50	351	B.2.4-7	Combination	Max	0.3156	-17.0495	430.14	0.00	-0.04
Piso 3	B136	V50x50	351	B.2.4-7	Combination	Max	0.3107	-9.031	430.14	0.00	-0.02

Piso 3	B136	V50x50	351	B.2.4-7	Combination	Max	0.3389	-1.0656	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B136	V50x50	351	B.2.4-7	Combination	Max	0.4189	6.859	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B137	V50x50	352	B.2.4-5	Combination	Max	0.2625	9.2051	430.14	0.00	0.02
Piso 3	B137	V50x50	352	B.2.4-5	Combination	Max	0.2299	4.0156	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B137	V50x50	352	B.2.4-5	Combination	Max	0.1994	-1.2307	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B137	V50x50	352	B.2.4-5	Combination	Max	0.1693	-6.5588	430.14	0.00	-0.02
Piso 3	B137	V50x50	352	B.2.4-7	Combination	Max	0.1852	6.3615	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B137	V50x50	352	B.2.4-7	Combination	Max	0.1666	2.7817	430.14	0.00	0.01
Piso 3	B137	V50x50	352	B.2.4-7	Combination	Max	0.15	-0.8343	430.14	0.00	0.00
Piso 3	B137	V50x50	352	B.2.4-7	Combination	Max	0.1339	-4.5116	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	-1.8171	124.6022	430.14	0.00	0.29
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9912	118.0325	430.14	0.00	0.27
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0138	110.0548	430.14	0.00	0.26
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	1.3715	100.6692	430.14	0.00	0.23
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	-2.8215	102.2664	430.14	-0.01	0.24
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	-1.9628	72.0916	430.14	0.00	0.17
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	-0.606	45.5969	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	1.0593	66.6627	430.14	0.00	0.15
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	2.7277	86.6115	430.14	0.01	0.20
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	-2.5387	87.8	430.14	-0.01	0.20
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1865	85.527	430.14	0.00	0.20
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	2.261	81.846	430.14	0.01	0.19
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-5	Combination	Max	4.7294	76.7569	430.14	0.01	0.18
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0855	136.6883	430.14	0.00	0.32
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6131	117.8696	430.14	0.00	0.27
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	0.0109	97.9949	430.14	0.00	0.23
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	1.0427	77.0643	430.14	0.00	0.18
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	-1.8194	78.1899	430.14	0.00	0.18
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	-1.327	49.2675	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3365	24.3048	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	0.9625	47.1823	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	2.2646	69.2223	430.14	0.01	0.16
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	-1.6514	69.974	430.14	0.00	0.16
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	0.028	83.1734	430.14	0.00	0.19
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	1.8026	95.3169	430.14	0.00	0.22
Piso 2	B6	V50x50	172	B.2.4-7	Combination	Max	3.5982	106.4044	430.14	0.01	0.25
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2416	-217.1078	430.14	0.00	-0.50
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	0.2741	-144.4322	430.14	0.00	-0.34
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	1.0042	-73.1626	430.14	0.00	-0.17

Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	2.0169	-3.2964	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4355	-5.5461	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0093	26.3789	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	0.524	57.2684	430.14	0.00	0.13
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	1.2914	99.9093	430.14	0.00	0.23
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	2.0804	154.3819	430.14	0.00	0.36
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	-1.1892	152.1992	430.14	0.00	0.35
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4998	177.8946	430.14	0.00	0.41
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	0.2683	202.4827	430.14	0.00	0.47
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	1.068	225.9561	430.14	0.00	0.53
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-5	Combination	Max	1.8821	248.3126	430.14	0.00	0.58
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	0.09	-108.2684	430.14	0.00	-0.25
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	0.3229	-71.7457	430.14	0.00	-0.17
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	0.7702	-36.2771	430.14	0.00	-0.08
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	1.5001	-1.8599	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1309	-3.4553	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	0.0788	13.4352	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	0.3958	29.5699	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	0.9469	57.7357	430.14	0.00	0.13
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	1.5195	98.0129	430.14	0.00	0.23
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6256	96.5704	430.14	0.00	0.22
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1329	124.0437	430.14	0.00	0.29
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	0.4384	150.6895	430.14	0.00	0.35
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	1.0415	176.5001	430.14	0.00	0.41
Piso 2	B9	V50x50	173	B.2.4-7	Combination	Max	1.6588	201.4735	430.14	0.00	0.47
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	2.9558	79.412	430.14	0.01	0.18
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	2.7695	65.5089	430.14	0.01	0.15
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	2.5854	50.0153	430.14	0.01	0.12
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	2.4055	32.9312	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	2.2349	14.2567	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	2.0918	7.7187	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	2.0753	23.7992	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	2.4876	38.2894	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	3.17	51.189	430.14	0.01	0.12
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-5	Combination	Max	3.9072	62.4983	430.14	0.01	0.15
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	2.4799	83.1644	430.14	0.01	0.19
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	2.3047	67.7043	430.14	0.01	0.16
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	2.1318	51.0512	430.14	0.00	0.12
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	1.963	33.2053	430.14	0.00	0.08

Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	1.8035	14.1666	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	1.6716	7.6621	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	1.6662	24.1737	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	2.0897	39.4925	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	2.7832	53.6185	430.14	0.01	0.12
Piso 2	B13	V50x50	164	B.2.4-7	Combination	Max	3.5315	66.5516	430.14	0.01	0.15
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	4.3264	8.6154	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	3.7242	19.4913	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	3.1298	28.5673	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	2.5528	35.8432	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	2.025	41.3192	430.14	0.00	0.10
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	1.6542	44.9951	430.14	0.00	0.10
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	1.547	46.8711	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	1.5787	46.947	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	1.6535	45.223	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	1.744	41.699	430.14	0.00	0.10
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-5	Combination	Max	1.8417	37.1923	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	3.6898	15.4704	430.14	0.01	0.04
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	3.1488	22.7007	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	2.6156	28.5811	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	2.0998	33.1114	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	1.6332	36.2918	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	1.3236	38.1221	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	1.2775	38.6025	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	1.3704	37.7329	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	1.5064	35.5132	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	1.6581	31.9436	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B14	V50x50	165	B.2.4-7	Combination	Max	1.8169	27.8414	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	3.6452	37.1923	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	2.7763	38.7476	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	1.931	38.5032	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	1.1258	36.4589	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	0.3893	32.6146	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2377	26.9703	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7261	19.526	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	-1.0899	10.2817	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3696	-0.7626	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	-1.5996	-13.607	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-5	Combination	Max	-1.8007	-28.2513	430.14	0.00	-0.07

Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	3.2216	27.8414	430.14	0.01	0.06
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	2.4937	30.251	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	1.7893	31.3111	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	1.1249	31.0212	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	0.5293	29.3813	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	0.0432	26.3914	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3044	22.0515	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5272	16.3616	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	-0.666	9.3217	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	-0.7551	0.9318	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B15	V50x50	166	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8153	-8.8081	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7824	93.5674	430.14	0.00	0.22
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6302	79.4449	430.14	0.00	0.18
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4721	63.698	430.14	0.00	0.15
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2902	46.3265	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	0.1506	27.3306	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	1.3004	10.6107	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	2.5728	21.986	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	3.86	31.7379	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	5.1516	39.8654	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	6.445	46.3684	430.14	0.01	0.11
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-5	Combination	Max	7.7393	51.2469	430.14	0.02	0.12
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1169	87.7682	430.14	0.00	0.20
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1764	73.7543	430.14	0.00	0.17
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	-0.23	58.5219	430.14	0.00	0.14
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2598	42.0712	430.14	0.00	0.10
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0307	24.4022	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	0.9074	9.4153	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	1.9681	22.9297	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	3.0436	35.2269	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	4.1235	46.3057	430.14	0.01	0.11
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	5.2052	56.1662	430.14	0.01	0.13
Piso 2	B16	V50x50	167	B.2.4-7	Combination	Max	6.2879	64.8084	430.14	0.01	0.15
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	10.2829	52.7246	430.14	0.02	0.12
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	7.9068	44.276	430.14	0.02	0.10
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	5.5345	34.2038	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	3.176	22.5096	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	1.0684	9.2052	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	1.9044	1.9306	430.14	0.00	0.00

Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	3.232	7.2124	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	4.5772	10.906	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	5.9266	12.9789	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	7.2778	13.4284	430.14	0.02	0.03
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-5	Combination	Max	8.6298	12.254	430.14	0.02	0.03
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	7.0798	48.8961	430.14	0.02	0.11
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	5.4259	41.1893	430.14	0.01	0.10
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	3.7758	32.265	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	2.1396	22.1249	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	0.7541	10.7806	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	2.3123	5.8723	430.14	0.01	0.01
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	4.3621	13.9265	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	6.4295	20.7986	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	8.5011	26.4561	430.14	0.02	0.06
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	10.5745	30.8965	430.14	0.02	0.07
Piso 2	B27	V50x50	168	B.2.4-7	Combination	Max	12.6487	34.119	430.14	0.03	0.08
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	3.3586	39.6577	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	3.5722	37.0402	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	3.826	32.7984	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	4.1074	26.932	430.14	0.01	0.06
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	4.4076	19.4413	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	4.7209	10.3422	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	5.0436	16.9807	430.14	0.01	0.04
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	5.3731	22.6133	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	5.7078	26.6215	430.14	0.01	0.06
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	6.0463	29.0054	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-5	Combination	Max	6.3878	29.7647	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	1.6838	40.7851	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	1.8623	36.5489	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	2.0811	31.0943	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	2.3275	24.4215	430.14	0.01	0.06
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	2.5927	16.5304	430.14	0.01	0.04
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	2.871	7.4369	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	3.1587	14.4872	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	3.4532	20.9377	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	3.7528	26.1701	430.14	0.01	0.06
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	4.0563	30.1841	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B28	V50x50	169	B.2.4-7	Combination	Max	4.3628	32.9798	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	1.4105	39.7339	430.14	0.00	0.09

Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	1.476	37.1345	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	1.5421	32.9105	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	1.6093	27.0621	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	1.6795	19.5893	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	1.7612	10.4926	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	2.0269	15.0098	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	3.3306	22.946	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	4.7954	29.2578	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	6.2708	33.9451	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-5	Combination	Max	7.7492	37.008	430.14	0.02	0.09
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	4.4754	43.3686	430.14	0.01	0.10
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	3.8897	38.854	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	3.3045	33.1209	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	2.7206	26.1695	430.14	0.01	0.06
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	2.1395	17.9998	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	1.57	8.6123	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	1.1845	13.2449	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	1.837	21.7026	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	2.6505	28.9421	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	3.4748	34.9632	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B29	V50x50	170	B.2.4-7	Combination	Max	4.3019	39.7659	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	-2.8673	16.2608	430.14	-0.01	0.04
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	-2.7567	18.0415	430.14	-0.01	0.04
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	-2.6392	18.1985	430.14	-0.01	0.04
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	-2.5094	16.7328	430.14	-0.01	0.04
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	-2.3545	13.6502	430.14	-0.01	0.03
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	-2.1367	9.3442	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	-1.7125	7.5572	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6645	4.3495	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	1.0376	-0.4761	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	2.9657	-6.9245	430.14	0.01	-0.02
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-5	Combination	Max	4.9617	-14.9968	430.14	0.01	-0.03
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5978	13.6789	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6101	14.7893	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6156	14.6821	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6088	13.3584	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5768	10.8239	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4818	7.4721	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1806	7.0453	430.14	0.00	0.02

Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	0.7444	5.6041	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	2.3236	2.9511	430.14	0.01	0.01
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	4.1288	-0.9186	430.14	0.01	0.00
Piso 2	B30	V50x50	171	B.2.4-7	Combination	Max	6.0019	-6.006	430.14	0.01	-0.01
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	9.9587	-2.1711	430.14	0.02	-0.01
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	6.9498	2.9141	430.14	0.02	0.01
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	4.05	6.4095	430.14	0.01	0.01
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	1.5335	8.3166	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0346	8.6462	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9265	10.0514	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	-1.6196	13.4581	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	-2.2489	15.2949	430.14	-0.01	0.04
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	-2.8516	15.5437	430.14	-0.01	0.04
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-5	Combination	Max	-3.4408	14.203	430.14	-0.01	0.03
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	9.4659	3.3273	430.14	0.02	0.01
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	6.8187	6.1192	430.14	0.02	0.01
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	4.2806	7.719	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	2.1258	8.128	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	0.9194	7.3571	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	0.3892	8.0595	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	0.0579	11.161	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2097	13.0902	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4507	13.8291	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B33	V50x50	156	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6782	13.376	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	1.7685	44.1235	430.14	0.00	0.10
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	1.1671	40.7526	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	0.5664	35.7572	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0329	29.1374	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6289	20.8931	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2141	11.0255	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	-1.7111	9.8885	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2938	10.6909	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	-0.445	9.8692	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	0.4304	7.4229	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-5	Combination	Max	1.3116	3.3522	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	0.9266	40.5018	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	0.6031	36.571	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	0.2804	31.422	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0409	25.0545	430.14	0.00	0.06

Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3589	17.4688	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6661	8.6658	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8852	8.9996	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1899	11.679	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	0.9369	13.1402	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	2.0903	13.3831	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B34	V50x50	157	B.2.4-7	Combination	Max	3.2495	12.4077	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6126	42.4786	430.14	0.00	0.10
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	-0.193	39.0972	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	0.2769	34.0914	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	0.7798	27.4611	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	1.3043	19.2065	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	1.8432	9.5898	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	2.392	10.7599	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	2.9479	10.3269	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	3.5089	8.2696	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	4.0738	4.5879	430.14	0.01	0.01
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-5	Combination	Max	4.6417	-0.7184	430.14	0.01	0.00
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	0.8084	37.7766	430.14	0.00	0.09
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	1.1484	34.0162	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	1.5388	29.0375	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	1.9622	22.8404	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	2.4071	15.425	430.14	0.01	0.04
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	2.8665	7.0538	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	3.3358	9.8755	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	3.8121	11.5002	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	4.2936	11.9067	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	4.779	11.0949	430.14	0.01	0.03
Piso 2	B35	V50x50	158	B.2.4-7	Combination	Max	5.2674	9.0647	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	6.7661	49.0672	430.14	0.02	0.11
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	5.0906	43.5222	430.14	0.01	0.10
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	3.4197	36.3543	430.14	0.01	0.08
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	1.764	27.5656	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	0.2496	17.166	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	1.0615	5.4216	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	2.9022	2.5563	430.14	0.01	0.01
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	4.7825	-0.1607	430.14	0.01	0.00
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	6.6711	-4.481	430.14	0.02	-0.01
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	8.5626	-10.4209	430.14	0.02	-0.02

Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-5	Combination	Max	10.4556	-17.9834	430.14	0.02	-0.04
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	8.3862	41.5692	430.14	0.02	0.10
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	6.3531	36.7614	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	4.3246	30.7367	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	2.3113	23.4975	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	0.4393	15.0535	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	0.8936	5.6708	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	2.3767	5.5734	430.14	0.01	0.01
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	3.8994	6.0303	430.14	0.01	0.01
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	5.4303	5.2901	430.14	0.01	0.01
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	6.9643	3.3364	430.14	0.02	0.01
Piso 2	B36	V50x50	159	B.2.4-7	Combination	Max	8.4997	0.1661	430.14	0.02	0.00
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	2.8389	-10.8034	430.14	0.01	-0.03
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	3.1366	8.0303	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	3.453	23.4843	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	1.869	24.829	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	2.2956	40.0255	430.14	0.01	0.09
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	3.169	48.7108	430.14	0.01	0.11
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	-1.0906	56.7956	430.14	0.00	0.13
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	-1.481	57.1139	430.14	0.00	0.13
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2691	55.1864	430.14	0.00	0.13
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2831	52.6642	430.14	0.00	0.12
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	0.707	43.7352	430.14	0.00	0.10
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	0.2258	48.1792	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	1.135	18.4546	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	2.7945	-15.332	430.14	0.01	-0.04
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-5	Combination	Max	5.0469	-53.2005	430.14	0.01	-0.12
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	2.4219	9.7378	430.14	0.01	0.02
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	2.6103	16.873	430.14	0.01	0.04
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	2.8174	22.3437	430.14	0.01	0.05
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	1.4884	23.2511	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	1.739	27.6495	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	2.4365	28.8984	430.14	0.01	0.07
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6726	34.5345	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0765	31.7412	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	-0.878	30.0637	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	0.0946	31.1531	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	1.0712	29.1974	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	0.2317	31.7973	430.14	0.00	0.07

Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	0.8334	18.1033	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	2.1854	2.1109	430.14	0.01	0.00
Piso 2	B37	V50x50	160	B.2.4-7	Combination	Max	4.1301	-16.1998	430.14	0.01	-0.04
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	2.4856	24.1842	430.14	0.01	0.06
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	2.1202	30.8732	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	1.7553	33.8641	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	1.3913	33.1575	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	1.0294	28.7569	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	0.674	23.0325	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	0.3484	25.3281	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	0.0971	23.9698	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1184	18.9155	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3262	10.1634	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5317	-2.2868	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	1.9388	31.0687	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	1.6544	31.1949	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	1.3705	29.2147	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	1.0875	25.1286	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	0.8065	18.94	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	0.5321	13.0194	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	0.2875	16.7102	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	0.1172	18.3388	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0174	17.8631	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1442	15.2811	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B38	V50x50	161	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2687	10.5927	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	4.8561	297.7914	430.14	0.01	0.69
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	4.0994	255.4023	430.14	0.01	0.59
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	3.3429	208.9242	430.14	0.01	0.49
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	2.587	158.3696	430.14	0.01	0.37
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	1.8319	103.7941	430.14	0.00	0.24
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	1.0785	46.133	430.14	0.00	0.11
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	0.3298	-3.6544	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4	-54.5561	430.14	0.00	-0.13
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	-0.997	-109.4339	430.14	0.00	-0.25
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3846	-168.3813	430.14	0.00	-0.39
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-5	Combination	Max	-1.7306	-231.4157	430.14	0.00	-0.54
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	3.9637	219.761	430.14	0.01	0.51
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	3.363	186.1464	430.14	0.01	0.43

Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	2.7627	150.2063	430.14	0.01	0.35
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	2.1628	111.9534	430.14	0.01	0.26
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	1.5638	71.443	430.14	0.00	0.17
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	0.9665	29.6106	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	0.3739	-2.5846	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1998	-34.1304	430.14	0.00	-0.08
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6407	-67.8889	430.14	0.00	-0.16
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8723	-103.9534	430.14	0.00	-0.24
Piso 2	B39	V50x50	162	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0622	-142.3413	430.14	0.00	-0.33
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-1.9128	-286.4467	430.14	0.00	-0.67
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-1.6616	-193.466	430.14	0.00	-0.45
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3869	-112.7603	430.14	0.00	-0.26
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-2.8296	-114.0749	430.14	-0.01	-0.27
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-3.0253	-26.6127	430.14	-0.01	-0.06
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-2.5998	37.4689	430.14	-0.01	0.09
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-3.8311	29.2523	430.14	-0.01	0.07
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-1.7853	68.0883	430.14	0.00	0.16
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	0.2865	103.6834	430.14	0.00	0.24
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	2.6367	135.4315	430.14	0.01	0.31
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	5.5651	161.3022	430.14	0.01	0.37
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-4.7888	154.7298	430.14	-0.01	0.36
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	-1.8341	170.064	430.14	0.00	0.40
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	1.7104	182.3925	430.14	0.00	0.42
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	5.5333	191.6559	430.14	0.01	0.45
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-5	Combination	Max	9.3664	197.8253	430.14	0.02	0.46
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-0.9887	-170.649	430.14	0.00	-0.40
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0068	-120.5032	430.14	0.00	-0.28
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0014	-75.7916	430.14	0.00	-0.18
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-2.0053	-76.5942	430.14	0.00	-0.18
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-2.2062	-26.7481	430.14	-0.01	-0.06
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-1.7859	13.1254	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-2.537	7.6984	430.14	-0.01	0.02
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-1.1162	33.2786	430.14	0.00	0.08
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	0.3307	58.9797	430.14	0.00	0.14
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	2.056	84.1953	430.14	0.00	0.20
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	4.3595	106.8952	430.14	0.01	0.25
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-3.3187	101.9302	430.14	-0.01	0.24

Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	-1.2583	118.7058	430.14	0.00	0.28
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	1.3918	133.8258	430.14	0.00	0.31
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	4.3205	147.231	430.14	0.01	0.34
Piso 2	B40	V50x50	163	B.2.4-7	Combination	Max	7.2593	158.8925	430.14	0.02	0.37
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	0.3106	0.6544	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	0.2375	1.989	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	0.1645	2.7438	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	0.0916	2.9186	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	0.0195	2.5137	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0328	1.5299	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0471	1.9043	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0591	2.9359	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0709	3.3881	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0827	3.2604	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0943	2.5529	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	0.2735	3.5806	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	0.2093	3.9464	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	0.1453	3.8772	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	0.0813	3.3731	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	0.0182	2.4342	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0251	1.0613	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0305	1.1917	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0336	2.1242	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0364	2.6223	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0392	2.6856	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B49	V50x50	46	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0419	2.3139	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.5388	-28.5831	430.14	0.00	-0.07
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.4501	-19.8806	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.3617	-11.5805	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.2749	-3.6827	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.2106	3.8134	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.2041	4.4666	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.1248	7.4534	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.1054	10.0436	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.1012	12.9783	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.0982	17.0407	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	0.1066	18.0352	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0215	16.3408	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1495	14.248	430.14	0.00	0.03

Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2774	11.7539	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4053	8.8576	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.4511	-14.4915	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.3708	-9.8841	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.2909	-5.5784	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.2125	-1.5744	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.1566	2.1286	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.163	2.5992	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.0941	4.1712	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.0853	5.4472	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.0916	7.1685	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.0991	10.1182	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.0932	10.8092	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	0.0037	10.7953	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0855	10.4836	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1747	9.8713	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B50	V50x50	47	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2638	8.9574	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	0.0768	-41.0891	430.14	0.00	-0.10
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	0.0637	-19.3497	430.14	0.00	-0.04
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	0.0506	-2.0604	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	0.0375	10.7791	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	0.0244	19.1689	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	0.0114	23.1125	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	0.0004	22.8343	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	-0.007	18.2283	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0143	9.1737	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0215	-4.3307	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0288	-22.285	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-5	Combination	Max	-0.036	-44.6894	430.14	0.00	-0.10
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	0.0587	-17.3249	430.14	0.00	-0.04
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	0.0486	-7.7912	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	0.0386	-0.2482	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	0.0286	5.3041	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	0.0186	8.8661	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	0.0086	10.4413	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	0.0007	10.254	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0036	8.1982	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0078	4.1532	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	-0.012	-1.8824	430.14	0.00	0.00

Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0162	-9.9086	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B104	V50x50	44	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0204	-19.9255	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	0.0783	-37.5503	430.14	0.00	-0.09
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	0.0633	-16.437	430.14	0.00	-0.04
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	0.0484	0.2264	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	0.0335	12.44	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	0.0185	20.2042	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	0.0036	23.5248	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0113	22.6578	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0231	17.5181	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0335	7.9318	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0438	-6.1041	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0541	-24.5898	430.14	0.00	-0.06
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0644	-47.5254	430.14	0.00	-0.11
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	0.0592	-14.8563	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	0.048	-5.7586	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	0.0369	1.3485	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	0.0258	6.4651	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	0.0147	9.5917	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	0.0036	10.734	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0075	10.148	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0156	7.7486	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0221	3.3619	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0286	-3.0149	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0351	-11.3823	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B105	V50x50	45	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0417	-21.7403	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.2389	-45.4505	430.14	0.00	-0.11
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.2342	-36.0759	430.14	0.00	-0.08
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.2296	-27.3292	430.14	0.00	-0.06
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.2249	-19.2104	430.14	0.00	-0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.2203	-11.7195	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.2157	-4.8566	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.211	1.3785	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.2064	6.9857	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.2017	11.965	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1971	16.3163	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1924	20.0398	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1878	23.1353	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1832	25.603	430.14	0.00	0.06

Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1785	27.4429	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1739	28.6551	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1692	29.2443	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1646	29.6053	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.16	29.4149	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1553	28.597	430.14	0.00	0.07
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1507	27.1513	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1461	25.0777	430.14	0.00	0.06
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1414	22.3763	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1368	19.0469	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1322	15.0897	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1276	10.5045	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.123	5.2915	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1183	-0.5495	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1137	-7.0183	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1091	-14.1151	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.1045	-21.8398	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.0999	-30.1924	430.14	0.00	-0.07
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.0953	-39.1729	430.14	0.00	-0.09
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-5	Combination	Max	0.0907	-48.7813	430.14	0.00	-0.11
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.192	-33.4596	430.14	0.00	-0.08
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1881	-26.4702	430.14	0.00	-0.06
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1841	-19.9517	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1801	-13.9042	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1762	-8.3276	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1722	-3.2219	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1683	1.4128	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1643	5.5766	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1604	9.2695	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1564	12.4914	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1524	15.2425	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1485	17.5226	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1445	19.3318	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1406	20.6702	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1366	21.5378	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1327	21.9395	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1287	22.2699	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1248	22.2059	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1208	21.6714	430.14	0.00	0.05

Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1169	20.6661	430.14	0.00	0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1129	19.1899	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.109	17.2428	430.14	0.00	0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.105	14.8247	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.1011	11.9358	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0972	8.5759	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0932	4.745	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0893	0.4433	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0854	-4.3294	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0814	-9.573	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0775	-15.2876	430.14	0.00	-0.04
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0736	-21.473	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0697	-28.1295	430.14	0.00	-0.07
Piso 2	B107	V50x50	50	B.2.4-7	Combination	Max	0.0658	-35.2568	430.14	0.00	-0.08
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-5	Combination	Max	8.537	-148.2447	430.14	0.02	-0.34
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-5	Combination	Max	8.6976	-97.5447	430.14	0.02	-0.23
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-5	Combination	Max	8.8682	-56.5145	430.14	0.02	-0.13
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-5	Combination	Max	2.5624	-56.3657	430.14	0.01	-0.13
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-5	Combination	Max	2.493	-19.1135	430.14	0.01	-0.04
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-5	Combination	Max	2.5522	-0.8134	430.14	0.01	0.00
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-7	Combination	Max	8.4814	-77.5272	430.14	0.02	-0.18
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-7	Combination	Max	8.2941	-51.9628	430.14	0.02	-0.12
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-7	Combination	Max	8.1168	-30.7668	430.14	0.02	-0.07
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-7	Combination	Max	1.9202	-30.6928	430.14	0.00	-0.07
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-7	Combination	Max	1.8914	-11.3021	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B108	V50x50	51	B.2.4-7	Combination	Max	1.9914	-0.4725	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-5	Combination	Max	-0.106	1.3127	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0509	3.7221	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-5	Combination	Max	0.0057	2.4499	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-5	Combination	Max	0.1464	-2.4565	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-5	Combination	Max	0.2927	-11.0284	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0644	1.2459	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0308	2.1605	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-7	Combination	Max	0.0044	1.4601	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-7	Combination	Max	0.1237	-0.808	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B109	V50x50	52	B.2.4-7	Combination	Max	0.2485	-4.6751	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1839	-0.1403	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0951	3.882	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-5	Combination	Max	0.0099	4.1907	430.14	0.00	0.01

Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-5	Combination	Max	0.2041	0.7851	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-5	Combination	Max	0.3988	-6.3411	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1171	0.1632	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-7	Combination	Max	-0.062	2.2303	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-7	Combination	Max	0.0092	2.6502	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-7	Combination	Max	0.1696	1.4224	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B110	V50x50	53	B.2.4-7	Combination	Max	0.3306	-1.4596	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0582	0.2492	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0505	0.894	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.043	1.2811	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0357	1.4105	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0292	1.2822	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0254	0.8961	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0261	0.8882	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0289	0.8156	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0322	0.4852	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0357	-0.1029	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-5	Combination	Max	0.0393	-0.9487	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0479	0.8305	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0414	1.1862	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0349	1.3487	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0287	1.3178	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0232	1.0937	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0204	0.6763	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0222	0.7014	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.026	0.7262	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0303	0.5578	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0349	0.1961	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B111	V50x50	54	B.2.4-7	Combination	Max	0.0395	-0.3589	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0249	-22.3997	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0236	-18.2686	430.14	0.00	-0.04
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0225	-14.3998	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0217	-10.7935	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0213	-7.4495	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0215	-4.368	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0221	-1.5489	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0231	1.0078	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0242	3.302	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0253	5.3339	430.14	0.00	0.01

Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0266	7.1034	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-5	Combination	Max	0.0279	8.6104	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0187	-16.6665	430.14	0.00	-0.04
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0175	-13.5764	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0164	-10.6832	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0157	-7.9868	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0154	-5.4872	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0156	-3.1844	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0163	-1.0785	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0173	0.8307	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0185	2.5431	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0198	4.0586	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0211	5.3774	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B112	V50x50	55	B.2.4-7	Combination	Max	0.0225	6.4993	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0283	8.6104	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0266	9.855	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0252	10.8372	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0244	11.557	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0244	12.0145	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.025	12.2305	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0263	12.2571	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0278	12.0214	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0297	11.5234	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0316	10.7629	430.14	0.00	0.03
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0337	9.74	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-5	Combination	Max	0.0358	8.4548	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0229	6.4993	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0212	7.4244	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0199	8.1527	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0192	8.6842	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0192	9.019	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0199	9.1779	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0212	9.213	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0229	9.0515	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0248	8.6931	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0268	8.138	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0289	7.3861	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B113	V50x50	56	B.2.4-7	Combination	Max	0.0311	6.4373	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0305	8.4548	430.14	0.00	0.02

Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0285	6.9071	430.14	0.00	0.02
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0265	5.097	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0246	3.0244	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0228	0.6895	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0213	-1.9078	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0202	-4.7676	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0199	-7.8898	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0204	-11.2744	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0215	-14.9214	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.023	-18.8308	430.14	0.00	-0.04
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-5	Combination	Max	0.0247	-23.0026	430.14	0.00	-0.05
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0258	6.4373	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0239	5.2918	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.022	3.9494	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0201	2.4102	430.14	0.00	0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0184	0.6742	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0169	-1.2586	430.14	0.00	0.00
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0159	-3.3882	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0157	-5.7146	430.14	0.00	-0.01
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0162	-8.2379	430.14	0.00	-0.02
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0174	-10.9579	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.019	-13.8748	430.14	0.00	-0.03
Piso 2	B114	V50x50	57	B.2.4-7	Combination	Max	0.0207	-16.9884	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	5.2781	-53.1178	430.14	0.01	-0.12
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	3.3652	-7.6406	430.14	0.01	-0.02
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	1.4728	26.6678	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	2.3326	49.8812	430.14	0.01	0.12
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	1.1878	66.4041	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	1.2693	81.8406	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	1.5486	91.546	430.14	0.00	0.21
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	1.9236	92.7593	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	2.3403	85.4237	430.14	0.01	0.20
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	1.0929	68.8692	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	0.3709	50.4604	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1796	20.8739	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0493	-19.8916	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	4.9033	-24.2467	430.14	0.01	-0.06
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	3.0185	-1.5881	430.14	0.01	0.00
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	1.1543	15.1576	430.14	0.00	0.04

Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	2.0422	26.0642	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	1.0192	33.1527	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	1.1218	41.46	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	1.4222	48.0602	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	1.8183	50.1924	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	2.256	47.7998	430.14	0.01	0.11
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	1.0421	40.6977	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	0.4342	32.5922	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0022	18.5648	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B1	V50x50	99	B.2.4-7	Combination	Max	0.2423	-1.3856	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	0.1297	-16.295	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	0.1887	0.3819	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	0.6278	5.8801	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	1.5324	0.201	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	1.315	16.724	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	1.2896	24.5053	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	1.2765	23.7561	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	1.2937	15.3599	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	1.3993	0.3497	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	1.3846	-16.2048	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	0.6788	-20.4935	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	2.3621	-35.9505	430.14	0.01	-0.08
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-5	Combination	Max	4.3691	-62.5841	430.14	0.01	-0.15
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	0.4807	-8.3459	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	0.3185	2.3221	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	0.5364	7.0673	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.2198	5.8911	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.4909	12.9797	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.3291	16.4846	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.1797	15.4831	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.0604	10.8586	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.0297	3.6442	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.4802	-3.4579	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	0.5103	-7.1947	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	1.9295	-16.8439	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B2	V50x50	100	B.2.4-7	Combination	Max	3.6724	-32.4139	430.14	0.01	-0.08
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	2.3651	-22.6736	430.14	0.01	-0.05
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	1.4352	-7.1315	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	0.741	4.8831	430.14	0.00	0.01

Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	1.9938	13.3711	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5283	29.8234	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	0.1173	32.7988	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	0.8962	33.7407	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	1.6998	34.9034	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	2.5112	33.4119	430.14	0.01	0.08
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	0.0613	17.4523	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	0.6247	7.9442	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	1.3085	-5.091	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-5	Combination	Max	2.1095	-21.6538	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	2.624	-11.202	430.14	0.01	-0.03
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	1.5402	-0.979	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	0.6922	6.5984	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	1.7913	11.5311	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2181	18.5942	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	0.2875	20.0565	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	0.9264	20.1604	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	1.5901	21.1603	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	2.2616	20.1814	430.14	0.01	0.05
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	0.2897	13.3356	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	0.6029	7.7788	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	1.0364	-0.4231	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B3	V50x50	101	B.2.4-7	Combination	Max	1.5871	-11.2706	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	1.0071	-24.8139	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	0.8752	-9.7988	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	1.0328	1.6885	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	1.8773	9.6488	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	-0.072	26.0972	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	0.0428	28.6096	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	0.4275	29.2621	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	1.0884	29.3816	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	1.8261	26.8167	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1787	10.3301	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0603	0.5144	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	1.0824	-12.8288	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-5	Combination	Max	2.265	-29.6999	430.14	0.01	-0.07
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	1.3068	-13.698	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.9812	-3.4977	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.945	4.0569	430.14	0.00	0.01

Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	1.5958	8.9664	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.1905	16.0293	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.1713	17.4697	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.4219	17.7256	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.9487	18.1238	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	1.5524	16.5128	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.077	9.4323	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.0025	3.5561	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	0.9523	-4.9656	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B4	V50x50	102	B.2.4-7	Combination	Max	1.9419	-16.1331	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	0.8195	4.4309	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	0.2127	16.6421	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	0.1322	25.3259	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	1.5227	30.4831	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	0.424	46.4609	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	0.2159	45.7896	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	0.1584	42.4273	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	0.8934	36.6259	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	1.9639	32.2452	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	0.1366	15.7476	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0908	4.4037	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	1.0424	-10.4551	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-5	Combination	Max	2.3929	-28.839	430.14	0.01	-0.07
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	1.1828	7.5771	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	0.4185	15.4311	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	0.1804	20.6396	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	1.4132	23.2035	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	0.7844	30.0707	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	0.4263	29.1582	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	0.2187	26.2301	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	0.8036	21.5382	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	1.7241	18.9422	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	0.3964	11.8574	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0136	5.4025	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	0.9368	-3.6854	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B5	V50x50	103	B.2.4-7	Combination	Max	2.1046	-15.4163	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	1.7316	61.5056	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	0.8972	69.4357	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	0.0712	76.0774	430.14	0.00	0.18

Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	-0.734	81.4309	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	-1.4754	85.4962	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	-2.0448	88.2734	430.14	0.00	0.21
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	-2.1445	93.5028	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	-1.2231	70.7321	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1548	60.5257	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	1.4106	49.031	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	3.0218	36.2481	430.14	0.01	0.08
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-5	Combination	Max	4.6369	22.1769	430.14	0.01	0.05
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	1.5642	86.3502	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	0.9439	79.8429	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	0.3321	72.3694	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2591	63.9297	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	-0.7863	54.5238	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	-1.1416	44.152	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	-1.0584	46.3953	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6183	40.7419	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0314	47.9748	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	1.0528	54.2415	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	2.1826	59.5421	430.14	0.01	0.14
Piso 1	B6	V50x50	104	B.2.4-7	Combination	Max	3.3164	63.8765	430.14	0.01	0.15
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	4.0642	4.369	430.14	0.01	0.01
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	2.72	27.1109	430.14	0.01	0.06
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	1.3825	48.2284	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	0.0696	67.7214	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	-1.1271	85.5903	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	-2.1555	101.839	430.14	-0.01	0.24
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	-1.4087	97.13	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	-1.1911	74.3109	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	-0.8637	56.739	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3268	37.5433	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	0.2614	16.7232	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-5	Combination	Max	0.8588	-5.7213	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	2.8483	44.5847	430.14	0.01	0.10
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	1.9238	47.6848	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	1.0061	49.5666	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	0.113	50.2301	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6638	49.6756	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	-1.2725	47.907	430.14	0.00	0.11

Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	-0.7355	45.8869	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	-0.6637	40.2791	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4821	40.3246	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0909	39.1524	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	0.3516	36.762	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B7	V50x50	105	B.2.4-7	Combination	Max	0.8032	33.1533	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.1984	40.3939	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.1572	40.0221	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.1194	38.0257	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.1008	34.4048	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.2503	29.1595	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.5316	35.9486	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.0515	35.9486	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.1334	42.9443	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.3654	48.3156	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.6148	52.0624	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	0.867	54.1847	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-5	Combination	Max	1.1202	54.6825	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.3668	59.2612	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.2627	51.4535	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.1619	42.4274	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.0803	32.1829	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.1669	20.7201	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.3851	21.6979	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.0156	21.6978	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.081	33.3064	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.2967	43.6967	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.5298	52.8686	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	0.7657	60.8222	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B8	V50x50	106	B.2.4-7	Combination	Max	1.0025	67.5573	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.6107	-12.9663	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.4163	26.445	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.2327	64.5693	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.0984	101.4075	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.0688	136.9629	430.14	0.00	0.32
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.0829	171.2492	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.403	176.4787	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.1857	104.623	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.2064	53.166	430.14	0.00	0.12

Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.3365	5.1611	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.4771	-44.0967	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-5	Combination	Max	0.6202	-94.635	430.14	0.00	-0.22
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.5162	37.5495	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.3556	48.6808	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.2057	58.8471	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.1052	68.0495	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.1094	76.291	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.1572	83.5856	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.3484	85.8289	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.1539	47.3697	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.1973	29.6312	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.3502	15.6668	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.5135	0.7716	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B9	V50x50	122	B.2.4-7	Combination	Max	0.6794	-15.082	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.6982	-123.1792	430.14	0.00	-0.29
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.5214	-58.8223	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.3469	3.9104	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.1778	65.0196	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.0233	124.5098	430.14	0.00	0.29
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0923	186.2774	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.8069	181.5683	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.4928	128.1206	430.14	0.00	0.30
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.207	73.0666	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	0.0157	16.3898	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0709	-41.911	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1231	-101.8361	430.14	0.00	-0.24
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.5899	-39.8413	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.4513	-13.4756	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.315	11.6722	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.1841	35.6025	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.0677	58.3199	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0096	83.7209	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.6729	81.7008	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.4208	62.0891	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.1971	41.2772	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.0679	19.2486	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.0433	-3.9978	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B10	V50x50	123	B.2.4-7	Combination	Max	0.0531	-28.4624	430.14	0.00	-0.07

Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	0.4539	-64.9419	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	0.2759	-28.3702	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	0.1075	6.5802	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0054	39.9159	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0214	71.6966	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0121	112.0757	430.14	0.00	0.26
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0273	117.132	430.14	0.00	0.27
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0153	85.7659	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	0.0282	52.837	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	0.1222	18.2929	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	0.2335	-17.8726	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-5	Combination	Max	0.3489	-55.6611	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.3873	-5.5085	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.241	6.4195	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.1042	17.1324	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.023	26.6367	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.0387	34.9922	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.0796	52.3522	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.0264	54.5212	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.0158	45.9874	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.0367	36.2969	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.1081	25.3974	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.1968	13.2826	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B11	V50x50	124	B.2.4-7	Combination	Max	0.2896	-0.0492	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	1.8211	-17.3344	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	1.3301	13.0751	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.848	41.8674	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.3994	69.0526	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.1604	94.6757	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.3322	119.5963	430.14	0.00	0.28
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.5762	114.54	430.14	0.00	0.27
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.1989	91.6553	430.14	0.00	0.21
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.1172	71.3848	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.2403	49.5958	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.4031	26.2062	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-5	Combination	Max	0.5763	1.2013	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	1.781	28.686	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	1.3132	36.7466	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.8544	43.5961	430.14	0.00	0.10

Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.429	49.2447	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.2133	53.7372	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.4084	57.9334	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.4823	55.7644	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.1912	49.2129	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.1957	45.6818	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.405	41.0383	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.654	35.2003	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B12	V50x50	108	B.2.4-7	Combination	Max	0.9134	28.1532	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	1.0814	-26.2338	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	0.9324	14.9076	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	0.8312	54.7606	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	0.8045	93.3254	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	0.841	130.6021	430.14	0.00	0.30
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	0.9104	166.5921	430.14	0.00	0.39
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	2.0499	171.8215	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	1.2975	123.14	430.14	0.00	0.29
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	0.5487	79.9	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1965	35.372	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	-0.9384	-10.4442	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-5	Combination	Max	-1.6773	-57.5487	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	0.8385	25.3342	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	0.6961	37.4433	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	0.6017	48.5861	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	0.5817	58.7628	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	0.6249	67.9734	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	0.701	76.2193	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	1.2771	78.4627	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	0.8447	62.4254	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	0.4158	52.1516	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0094	40.9118	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	-0.4314	28.706	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B13	V50x50	125	B.2.4-7	Combination	Max	-0.8503	15.5339	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6531	-84.9426	430.14	0.00	-0.20
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3876	-27.1532	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1114	29.0127	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	0.2078	83.5564	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	0.6791	136.4813	430.14	0.00	0.32
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	1.2734	187.8063	430.14	0.00	0.44

Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	1.7024	183.0972	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	1.1186	112.6639	430.14	0.00	0.26
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	0.5824	54.7354	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	0.2097	-4.4332	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1231	-65.2094	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4512	-127.6055	430.14	0.00	-0.30
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1111	-9.2318	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0322	12.4909	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	0.0573	32.9964	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	0.1898	52.2856	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	0.4745	70.3622	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	0.8821	87.245	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	1.1245	85.225	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	0.7244	50.5521	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	0.3718	28.7902	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	0.1828	6.1944	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	0.0336	-17.603	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B14	V50x50	126	B.2.4-7	Combination	Max	-0.111	-42.6141	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.7101	-127.9357	430.14	0.00	-0.30
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.4593	-65.7803	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.2154	-5.2447	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.0638	53.6846	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.0451	111.4487	430.14	0.00	0.26
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.0392	181.8264	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.6016	186.8827	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.3798	133.0963	430.14	0.00	0.31
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.2131	77.7101	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.1505	20.7052	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.1044	-37.9219	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-5	Combination	Max	0.0608	-98.1724	430.14	0.00	-0.23
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.558	-42.5371	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.3604	-17.6698	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.1697	5.9839	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.0714	28.4375	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.106	50.1319	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.1533	84.846	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.4551	87.015	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.2784	68.9959	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.1569	49.7831	430.14	0.00	0.12

Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.1394	29.3577	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.1385	7.7162	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B15	V50x50	127	B.2.4-7	Combination	Max	0.1401	-15.1426	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.3753	-94.6036	430.14	0.00	-0.22
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.2889	-32.4648	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.2043	28.0496	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.1246	86.9396	430.14	0.00	0.20
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.0661	144.2061	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.1021	205.4193	430.14	0.00	0.48
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.7277	200.363	430.14	0.00	0.47
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.4939	152.4616	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.4231	102.9422	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.4147	51.7986	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.4165	-0.9694	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-5	Combination	Max	0.4212	-55.3618	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.4017	-5.4503	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.3118	15.5058	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.2237	35.2436	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.1404	53.7632	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.0783	71.0653	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.1108	92.7203	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.5045	90.5512	430.14	0.00	0.21
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.3312	76.9677	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.3209	62.1721	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.373	46.1586	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.4353	28.9268	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B16	V50x50	128	B.2.4-7	Combination	Max	0.5005	10.4767	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	1.6463	-39.0737	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	1.1244	5.1772	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	0.6123	48.1401	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	0.1476	89.8153	430.14	0.00	0.21
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1053	130.2036	430.14	0.00	0.30
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1994	169.3092	430.14	0.00	0.39
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	0.9854	174.5387	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	0.5445	107.7612	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	0.1697	51.6357	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	0.1281	-5.46	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	0.1583	-63.8388	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-5	Combination	Max	0.1943	-123.5046	430.14	0.00	-0.29

Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	1.2569	3.7309	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.8628	20.5732	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.4785	36.4496	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.1416	51.3603	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.0165	65.3061	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.0502	78.2914	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.8253	80.5347	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.4573	48.025	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.1552	26.4894	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.1865	4.3056	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.2895	-18.8392	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B17	V50x50	129	B.2.4-7	Combination	Max	0.3983	-42.9489	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	0.7015	-134.7743	430.14	0.00	-0.31
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	0.4518	-68.8081	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	0.2204	-4.4663	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	0.0515	58.2511	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0274	119.3443	430.14	0.00	0.28
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0693	180.4226	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	0.9276	175.7135	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	0.5261	118.2011	430.14	0.00	0.27
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	0.1575	59.0665	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	0.0052	-1.6925	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0115	-64.076	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0133	-128.0839	430.14	0.00	-0.30
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.5701	-52.8361	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.3743	-24.0631	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.1966	3.4915	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.0815	29.8278	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.0564	54.9461	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.0684	80.4556	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.778	78.4355	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.4471	55.557	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.149	31.4623	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.0672	6.1494	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.1209	-20.3818	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B18	V50x50	130	B.2.4-7	Combination	Max	0.1897	-48.1314	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.9231	-128.2554	430.14	0.00	-0.30
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.5947	-64.2646	430.14	0.00	-0.15

Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.2779	-1.8982	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.0789	58.8437	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.038	117.9612	430.14	0.00	0.27
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.0159	175.4564	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.5662	180.5127	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.3922	117.7654	430.14	0.00	0.27
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.2404	54.6697	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.1246	-10.0502	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	0.0434	-76.3945	430.14	0.00	-0.18
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0174	-144.3634	430.14	0.00	-0.34
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.7539	-48.0635	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.4853	-20.383	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.2281	6.0792	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.0888	31.3231	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.1076	55.3487	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.1452	78.1581	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.4617	80.3271	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.3237	54.3248	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.2079	28.3803	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.128	1.2177	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.0828	-27.1633	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B19	V50x50	131	B.2.4-7	Combination	Max	0.0579	-56.7626	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.7455	-148.1787	430.14	0.00	-0.34
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.4809	-75.5917	430.14	0.00	-0.18
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.2204	-4.6281	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0132	64.7151	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0639	132.5932	430.14	0.00	0.31
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0142	210.0362	430.14	0.00	0.49
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.5554	204.9799	430.14	0.00	0.48
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.3165	153.0615	430.14	0.00	0.36
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.2791	99.5237	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.4213	44.3626	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.587	-12.4225	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-5	Combination	Max	0.7575	-70.8319	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.6832	-54.3075	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.461	-24.1118	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.2428	4.8666	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.0515	32.6306	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.0433	59.3357	430.14	0.00	0.14

Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.1353	96.0119	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.5117	93.8429	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.2564	75.0336	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.2027	55.0111	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.3286	33.7714	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.4779	11.3138	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B20	V50x50	132	B.2.4-7	Combination	Max	0.6321	-12.362	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	1.3796	-57.704	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.8729	-10.4159	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.368	35.584	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0327	80.296	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.0558	123.7204	430.14	0.00	0.29
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.1622	165.8599	430.14	0.00	0.39
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	1.1249	171.0893	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.6035	107.4998	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.2054	48.9478	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.306	-10.8253	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.4871	-71.8844	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-5	Combination	Max	0.6752	-134.2311	430.14	0.00	-0.31
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	1.2905	-14.2516	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.8359	5.5383	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.383	24.3621	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.0343	42.22	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.1749	59.1124	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.3333	75.042	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.9598	77.2853	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.5021	47.874	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.1679	23.8222	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.3323	-1.1285	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.5771	-27.0432	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B21	V50x50	133	B.2.4-7	Combination	Max	0.829	-53.9234	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.8724	-141.3389	430.14	0.00	-0.33
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.5643	-73.9873	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.2723	-8.2602	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.0686	55.8425	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.0763	118.3209	430.14	0.00	0.28
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.1598	180.1962	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.9402	175.4872	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.5059	116.582	430.14	0.00	0.27

Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.1437	56.0537	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.1114	-6.099	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.1907	-69.8761	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-5	Combination	Max	0.2821	-135.2777	430.14	0.00	-0.31
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.8026	-59.5146	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.5303	-29.3315	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.2741	-0.3668	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.1062	27.3796	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.1497	53.9079	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.269	80.2392	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.8148	78.2191	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.443	53.9726	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.1434	28.5091	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.1737	1.8273	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.3156	-26.0728	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B22	V50x50	134	B.2.4-7	Combination	Max	0.4695	-55.1912	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	1.3603	-135.6625	430.14	0.00	-0.32
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.8955	-70.2354	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.4447	-6.4327	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.0996	55.7455	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.0433	116.2993	430.14	0.00	0.27
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.0643	175.231	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.7178	180.2873	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.4131	116.5461	430.14	0.00	0.27
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.1975	52.0274	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.1445	-14.1154	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.1523	-81.8826	430.14	0.00	-0.19
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-5	Combination	Max	0.174	-151.2744	430.14	0.00	-0.35
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	1.161	-55.5852	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.7686	-26.4531	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.3903	1.4606	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.1177	28.1559	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.1338	53.6331	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.2274	77.8942	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.6006	80.0632	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.3511	53.0822	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.1906	25.7299	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.1927	-2.8404	430.14	0.00	-0.01

Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.2557	-32.629	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B23	V50x50	135	B.2.4-7	Combination	Max	0.3325	-63.636	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	1.2349	-159.1155	430.14	0.00	-0.37
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.828	-83.8294	430.14	0.00	-0.19
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.4278	-10.1673	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.0816	61.8718	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.1152	132.3211	430.14	0.00	0.31
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.3093	207.0016	430.14	0.00	0.48
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.8694	201.9453	430.14	0.00	0.47
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.4478	147.2724	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.0453	90.9774	430.14	0.00	0.21
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0229	33.0585	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.0205	-26.4847	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-5	Combination	Max	0.0675	-87.6522	430.14	0.00	-0.20
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	1.1519	-65.2249	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.7765	-32.3158	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.4079	-0.6246	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.0932	29.8497	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.1583	59.1405	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.3839	93.0685	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.7453	90.8995	430.14	0.00	0.21
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.4082	69.3501	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.0901	46.5848	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.1064	22.6016	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.2343	-2.5997	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B24	V50x50	136	B.2.4-7	Combination	Max	0.3657	-29.0192	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.8021	-8.7407	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.4037	18.4643	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.2256	40.0436	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	1.1455	55.9971	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.8479	58.2671	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.8379	58.0646	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.8322	53.5799	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.8291	53.5199	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.8279	50.0928	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.8621	47.8226	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.5669	27.7215	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.4326	1.9948	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-5	Combination	Max	0.413	-29.3578	430.14	0.00	-0.07

Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.8306	10.8735	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.4039	21.3296	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.1977	28.7968	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	1.0894	33.2753	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.722	34.2497	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.7315	31.6148	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.7453	26.7166	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.7618	28.2621	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.7801	28.4593	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.7159	27.4849	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.4685	20.2211	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.3821	9.9685	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B25	V50x50	107	B.2.4-7	Combination	Max	0.4104	-3.2729	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.7851	11.96	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.5488	16.1845	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.319	14.7867	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.6344	7.7723	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.0737	25.3467	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	-0.036	26.8225	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.0384	24.2958	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.1779	25.3634	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.3226	24.9308	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.2291	7.3216	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.407	14.6278	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.5893	16.3232	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-5	Combination	Max	0.7872	12.398	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	1.1874	19.5779	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.7763	20.2412	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.3717	17.9193	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.5124	12.6176	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.1797	20.1571	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.0599	18.3209	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.1241	14.5012	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.2534	16.2947	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.388	18.6069	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.617	11.0525	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.5705	16.5357	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.5283	19.0451	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B26	V50x50	109	B.2.4-7	Combination	Max	0.5017	18.5708	430.14	0.00	0.04

Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.5711	15.5998	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.4136	19.0979	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.2955	16.9701	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.2335	9.2164	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.0556	26.7909	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.0707	27.5921	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.0942	24.0923	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.1695	28.8301	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.3738	29.8962	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.6609	12.2871	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.3313	21.2328	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	0.6165	24.5526	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-5	Combination	Max	1.2119	22.2465	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.5171	23.3019	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.4237	22.9899	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.3696	19.6889	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.3717	13.399	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.2169	20.9386	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.1795	18.21	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.1506	13.1993	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.1735	18.4452	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.3254	22.0382	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.6904	14.4838	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.2841	21.3576	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	0.4927	25.2425	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B27	V50x50	110	B.2.4-7	Combination	Max	1.0115	26.1384	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	0.9289	18.3971	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	0.519	20.7123	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	0.3355	17.4015	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	0.3723	8.4649	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1209	26.0394	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1622	25.8055	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1843	21.6974	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1039	26.0286	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	0.1047	26.0574	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2164	8.4483	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	0.4187	16.2085	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	1.4927	18.3428	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-5	Combination	Max	2.5783	14.8511	430.14	0.01	0.03

Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.4396	24.2332	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.2305	23.4051	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.2478	19.5879	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.4854	12.7818	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.1923	20.3214	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.12	17.1411	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.0668	12.1056	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.1163	17.5282	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.2939	20.6674	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.0433	13.113	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	0.3537	19.4681	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	1.1031	22.8342	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B28	V50x50	111	B.2.4-7	Combination	Max	1.8641	23.2113	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	1.3653	25.1733	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.9222	27.0095	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.6486	23.2198	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	1.1055	13.8042	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.2318	31.3788	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.0914	30.7258	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0376	25.7656	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.1628	26.9486	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.5925	28.0094	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.2137	10.4003	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.0216	19.3399	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	0.7932	22.6536	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-5	Combination	Max	1.8589	20.3414	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	1.1396	30.6671	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.7238	29.2298	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.4773	24.8036	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.9614	17.3883	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.4462	24.9279	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.2607	21.2146	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.0868	15.2132	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.2422	17.3736	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.6269	21.4309	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.5287	13.8765	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.1287	21.2808	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	0.6925	25.6961	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B29	V50x50	112	B.2.4-7	Combination	Max	1.5503	27.1225	430.14	0.00	0.06

Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	3.7569	-79.8616	430.14	0.01	-0.19
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	2.7308	-39.6917	430.14	0.01	-0.09
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	1.7219	-1.1463	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	0.8083	35.7748	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	0.6693	71.0719	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	1.1915	104.8041	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	0.9182	104.8041	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	0.5643	75.3017	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	0.2181	44.2589	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1171	11.5923	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4367	-22.6987	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-5	Combination	Max	-0.7364	-58.6142	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	3.397	-32.4117	430.14	0.01	-0.08
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	2.4646	-13.9132	430.14	0.01	-0.03
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	1.5494	3.367	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	0.7295	19.4289	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	0.6842	34.2731	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	1.3002	47.9583	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	0.8669	47.9583	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	0.613	35.6335	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	0.3668	22.1745	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	0.1317	7.4977	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	-0.088	-8.3973	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B30	V50x50	113	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2877	-25.5106	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	1.2097	-79.6963	430.14	0.00	-0.19
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.8183	-42.3082	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.5282	-6.5361	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.4893	27.6404	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.635	60.4385	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.8362	93.235	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	1.342	93.235	430.14	0.00	0.22
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.5911	62.6757	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.3602	30.5416	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.5315	-3.2051	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	0.7814	-38.5716	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-5	Combination	Max	1.051	-75.5604	430.14	0.00	-0.18
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	1.0631	-36.4178	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	0.7254	-18.602	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	0.4892	-1.9961	430.14	0.00	0.00

Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	0.5041	13.4203	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	0.7035	27.8644	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	0.9585	42.7132	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	1.2764	42.7132	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	0.6045	30.2095	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	0.4525	16.5372	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	0.7027	1.6585	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	1.0315	-14.4339	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B31	V50x50	114	B.2.4-7	Combination	Max	1.3801	-31.7425	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	1.7638	-43.2018	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	1.2828	-19.9655	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	0.8264	1.6487	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	0.4967	21.6429	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	0.8255	40.0233	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	1.6362	56.8165	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	1.8796	56.8165	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	1.3217	38.8054	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	0.7964	20.3626	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	0.4216	0.7063	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	0.4382	-20.5264	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-5	Combination	Max	0.646	-43.371	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	1.9226	-18.9531	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	1.3953	-7.0687	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	0.8926	3.5997	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	0.5165	13.0542	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	0.799	21.3011	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	1.5634	28.3668	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	1.7528	28.3668	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	1.2369	19.9378	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	0.7535	11.4833	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	0.4206	2.2214	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	0.4791	-8.211	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B32	V50x50	174	B.2.4-7	Combination	Max	0.7289	-19.8489	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2675	-40.6988	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1236	-12.7705	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	0.0844	13.8696	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	0.3463	39.2218	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	0.6412	63.2873	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	0.9542	86.16	430.14	0.00	0.20

Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	2.717	86.1601	430.14	0.01	0.20
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	1.4365	58.3596	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	0.5824	29.4324	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	0.9696	-0.7814	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	1.5851	-32.2832	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-5	Combination	Max	2.2277	-65.073	430.14	0.01	-0.15
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	0.0174	-15.5854	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	0.0989	-2.7052	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	0.2445	9.209	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	0.444	20.1573	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	0.6765	30.1409	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	0.9272	39.2538	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	2.4858	39.2539	430.14	0.01	0.09
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	1.3054	28.1375	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	0.5512	16.2164	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	1.0384	3.3308	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	1.7539	-10.5206	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B33	V50x50	116	B.2.4-7	Combination	Max	2.4964	-25.3382	430.14	0.01	-0.06
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0969	33.3161	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	-0.228	33.9556	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	-0.2405	29.3482	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.7199	19.4937	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.5326	19.4937	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.3773	18.1199	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.2264	12.729	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.3988	11.5423	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.8994	9.5581	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.6806	9.5581	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.0854	14.4823	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	0.6342	14.1596	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-5	Combination	Max	1.5406	8.5899	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.4693	31.8671	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.131	30.3678	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0887	26.0418	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.6645	18.8891	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.595	18.8891	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.3748	15.2614	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.1591	9.4697	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.2666	9.7352	430.14	0.00	0.02

Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.7023	11.0564	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.6769	11.0564	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.0761	15.1043	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	0.6193	16.3256	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B34	V50x50	117	B.2.4-7	Combination	Max	1.52	14.7202	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6895	26.9782	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4085	28.2146	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	0.2296	24.2041	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	1.0441	14.9466	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	0.307	14.9466	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	0.3144	14.0953	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	0.3446	9.3543	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	0.5448	10.6605	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	0.903	7.9768	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	0.1652	7.9767	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	0.2475	12.1016	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	1.0047	10.9795	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-5	Combination	Max	1.7876	4.6104	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	-0.065	25.7982	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0913	24.9733	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.2393	21.3217	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.7466	14.8436	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.2708	14.8436	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.2071	11.8062	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.1661	6.7322	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.2952	9.5585	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.5823	10.2479	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.1641	10.2478	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	0.3069	13.5739	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	1.1246	14.0733	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B35	V50x50	118	B.2.4-7	Combination	Max	1.968	11.7461	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4784	29.39	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	-0.062	30.2226	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.4352	25.8082	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	1.1189	16.1469	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.0746	16.1469	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.183	14.9422	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.3247	10.1887	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.5297	11.7459	430.14	0.00	0.03

Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.7928	9.2915	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0132	9.2915	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.0297	13.6783	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	0.4706	12.8182	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-5	Combination	Max	1.1681	6.7111	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0585	28.2828	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.0828	26.9501	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.3049	22.7907	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.7136	15.8047	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.1136	15.8047	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.1515	12.3229	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.2226	7.1453	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.357	10.1317	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.5496	10.9594	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.1709	10.9593	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.1225	14.4433	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	0.472	15.1007	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B36	V50x50	119	B.2.4-7	Combination	Max	1.0782	12.9315	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	2.0967	22.7879	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	1.2403	24.8171	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	0.4012	21.5994	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	1.0507	13.1348	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5195	13.1348	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	-0.346	12.9773	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1488	8.8113	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	0.0571	10.3429	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	0.2669	8.4108	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	-1.3534	8.4108	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	0.0609	13.3949	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	1.5297	13.132	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-5	Combination	Max	3.0272	7.6221	430.14	0.01	0.02
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	2.0781	23.9139	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	1.1748	23.4652	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	0.2889	20.19	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	0.8914	14.0881	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2431	14.0881	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	-0.093	11.38	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	0.0809	6.5166	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	0.2635	9.2038	430.14	0.00	0.02

Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	0.45	10.2804	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	-0.7833	10.2803	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	0.1202	14.049	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	1.0783	14.9911	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B37	V50x50	120	B.2.4-7	Combination	Max	2.0651	13.1066	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	2.8827	37.9017	430.14	0.01	0.09
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	1.267	36.3889	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	-0.1262	29.6291	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	-1.1431	17.6224	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	-0.3698	17.6224	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	-0.4406	14.3654	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	-0.509	10.7138	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	-0.5724	11.3953	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	-0.6223	8.0599	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	0.8075	8.0599	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	0.8304	11.4397	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	0.8998	9.5727	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-5	Combination	Max	1.3877	2.4586	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	2.0425	33.4665	430.14	0.00	0.08
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	0.8888	30.6449	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0423	24.9967	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	-0.5972	16.5218	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0114	16.5218	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1002	11.7372	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	-0.1867	8.411	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	-0.2682	11.2711	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	-0.3361	11.9672	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	0.871	11.9672	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	0.751	15.3008	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	0.6775	15.8078	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B38	V50x50	121	B.2.4-7	Combination	Max	1.0226	13.4881	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.4943	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	7.98E-07	-24.9964	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	1.20E-06	-37.5062	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	1.60E-06	-50.0237	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	1.99E-06	-62.549	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	1.19E-06	-62.6038	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	9.55E-07	-50.0675	430.14	0.00	-0.12

Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	7.16E-07	-37.5391	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	0	-25.0183	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.5053	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.3541	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	6.73E-07	-10.714	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	1.01E-06	-16.0797	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	1.35E-06	-21.4512	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	1.68E-06	-26.8285	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	1.74E-06	-26.852	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	1.39E-06	-21.47	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	1.04E-06	-16.0938	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	6.96E-07	-10.7234	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.3588	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B43	V50x50	227	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	1.81E-06	-11.4607	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	3.62E-06	-22.9292	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	5.43E-06	-34.4054	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	7.25E-06	-45.8893	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	9.06E-06	-57.381	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	0	-62.5555	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	0	-50.0289	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	0	-37.5101	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	0	-24.999	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.4956	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	1.47E-06	-4.9107	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	2.94E-06	-9.8272	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	4.42E-06	-14.7495	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	5.89E-06	-19.6776	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	7.36E-06	-24.6114	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	2.79E-06	-26.8312	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	2.23E-06	-21.4534	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	1.67E-06	-16.0813	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	1.12E-06	-10.7151	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	5.57E-07	-5.3546	430.14	0.00	-0.01

Piso 1	B44	V50x50	228	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7132	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	0	-21.433	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	0	-32.1594	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	-5.84E-07	-42.8925	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	-7.30E-07	-53.6321	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	-8.76E-07	-64.3784	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	5.15E-06	-64.3267	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	4.29E-06	-53.589	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	3.43E-06	-42.858	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	2.58E-06	-32.1336	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	1.72E-06	-21.4158	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	8.59E-07	-10.7046	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.59	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	0	-9.185	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	0	-13.785	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	0	-18.3899	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	0	-22.9998	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	0	-27.6146	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	4.10E-06	-27.5924	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	3.41E-06	-22.9813	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	2.73E-06	-18.3751	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	2.05E-06	-13.7739	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	1.37E-06	-9.1776	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	6.83E-07	-4.5863	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B45	V50x50	229	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7221	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	0	-21.4509	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	0	-32.1863	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	0	-42.9283	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	0	-53.6769	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	5.47E-07	-64.4321	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	8.41E-06	-59.7748	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	7.01E-06	-49.7958	430.14	0.00	-0.12

Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	5.60E-06	-39.8234	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	4.20E-06	-29.8577	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	2.80E-06	-19.8985	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	1.40E-06	-9.9459	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.5939	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	6.82E-07	-9.1927	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	1.02E-06	-13.7965	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	1.36E-06	-18.4053	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	1.70E-06	-23.019	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	2.05E-06	-27.6377	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	7.63E-06	-25.6398	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	6.36E-06	-21.3541	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	5.09E-06	-17.0734	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	3.81E-06	-12.7976	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	2.54E-06	-8.5268	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	1.27E-06	-4.2609	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B46	V50x50	230	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	0	9.5444	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	6.38E-07	19.0821	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	9.57E-07	28.6132	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	1.28E-06	38.1377	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	1.60E-06	47.6556	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	1.92E-06	57.1669	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	-9.03E-07	57.1669	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	-7.53E-07	47.6556	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	-6.02E-07	38.1377	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	0	28.6132	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	0	19.0821	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	0	9.5444	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	4.1	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	5.80E-07	8.1951	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	8.70E-07	12.2852	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	1.16E-06	16.3703	430.14	0.00	0.04

Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	1.45E-06	20.4505	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	1.74E-06	24.5257	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.5257	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	20.4505	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	16.3703	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	12.2852	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	8.1951	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	4.1	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B47	V50x50	231	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	8.83E-07	9.5443	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	1.77E-06	19.0819	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	2.65E-06	28.613	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	3.53E-06	38.1374	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	4.41E-06	47.6552	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	5.30E-06	57.1664	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	2.79E-06	57.1665	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	2.33E-06	47.6553	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	1.86E-06	38.1374	430.14	0.00	0.09
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	1.40E-06	28.613	430.14	0.00	0.07
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	9.30E-07	19.082	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	0	9.5443	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	7.88E-07	4.1	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	1.58E-06	8.1951	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	2.36E-06	12.2852	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	3.15E-06	16.3703	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	3.94E-06	20.4504	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	4.73E-06	24.5256	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	3.03E-06	24.5257	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	2.52E-06	20.4505	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	2.02E-06	16.3703	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	1.51E-06	12.2852	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	1.01E-06	8.1951	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	5.05E-07	4.1	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B48	V50x50	232	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	-8.08E-07	-12.4943	430.14	0.00	-0.03

Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	-1.62E-06	-24.9963	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	-2.42E-06	-37.5061	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	-3.23E-06	-50.0236	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	-4.04E-06	-62.5488	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	9.98E-06	-62.6036	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	7.98E-06	-50.0674	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	5.99E-06	-37.539	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	3.99E-06	-25.0183	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	2.00E-06	-12.5053	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.3541	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	-7.41E-07	-10.7139	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	-1.11E-06	-16.0796	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	-1.48E-06	-21.4511	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	-1.85E-06	-26.8283	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	6.55E-06	-26.8519	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	5.24E-06	-21.4699	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	3.93E-06	-16.0937	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	2.62E-06	-10.7233	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	1.31E-06	-5.3588	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B49	V50x50	233	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	7.27E-07	-11.4607	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	1.45E-06	-22.9292	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	2.18E-06	-34.4054	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	2.91E-06	-45.8894	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	3.63E-06	-57.381	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	9.39E-06	-62.5556	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	7.51E-06	-50.029	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	5.63E-06	-37.5101	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	3.75E-06	-24.999	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	1.88E-06	-12.4956	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	9.20E-07	-4.9107	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	1.84E-06	-9.8272	430.14	0.00	-0.02

Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	2.76E-06	-14.7494	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	3.68E-06	-19.6775	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	4.60E-06	-24.6114	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	7.44E-06	-26.8312	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	5.96E-06	-21.4534	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	4.47E-06	-16.0813	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	2.98E-06	-10.7151	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	1.49E-06	-5.3546	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B50	V50x50	234	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7132	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	0	-21.433	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	0	-32.1595	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	5.79E-07	-42.8925	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	7.23E-07	-53.6322	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	8.68E-07	-64.3785	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	3.88E-06	-64.3268	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	3.23E-06	-53.5891	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	2.58E-06	-42.8581	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	1.94E-06	-32.1336	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	1.29E-06	-21.4158	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	6.46E-07	-10.7046	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.59	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	0	-9.185	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	6.89E-07	-13.785	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	9.18E-07	-18.3899	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	1.15E-06	-22.9998	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	1.38E-06	-27.6147	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	2.99E-06	-27.5925	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	2.49E-06	-22.9813	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	1.99E-06	-18.3752	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	1.49E-06	-13.7739	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	9.95E-07	-9.1777	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.5863	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B51	V50x50	235	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7221	430.14	0.00	-0.02

Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	0	-21.4508	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	6.05E-07	-32.186	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	8.07E-07	-42.928	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	1.01E-06	-53.6765	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	1.21E-06	-64.4316	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	4.84E-06	-59.7743	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	4.03E-06	-49.7954	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	3.23E-06	-39.8231	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	2.42E-06	-29.8574	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	1.61E-06	-19.8983	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	8.07E-07	-9.9459	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.5938	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	6.88E-07	-9.1926	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	1.03E-06	-13.7964	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	1.38E-06	-18.4051	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	1.72E-06	-23.0187	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	2.06E-06	-27.6374	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	4.10E-06	-25.6395	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	3.42E-06	-21.3538	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	2.74E-06	-17.0732	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	2.05E-06	-12.7974	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	1.37E-06	-8.5267	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	6.84E-07	-4.2608	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B52	V50x50	236	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	5.12E-07	-11.2175	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	1.02E-06	-22.4416	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	1.54E-06	-33.6724	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	2.05E-06	-44.9097	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	2.56E-06	-56.1537	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	3.07E-06	-67.4043	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	3.03E-06	-67.4605	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	2.53E-06	-56.2005	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	2.02E-06	-44.9472	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	1.52E-06	-33.7005	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	1.01E-06	-22.4604	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	5.06E-07	-11.2269	430.14	0.00	-0.03

Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	5.91E-07	-4.8062	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	1.18E-06	-9.6173	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	1.77E-06	-14.4334	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	2.36E-06	-19.2545	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	2.95E-06	-24.0805	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	3.55E-06	-28.9115	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	2.35E-06	-28.9356	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	1.95E-06	-24.1006	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	1.56E-06	-19.2706	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	1.17E-06	-14.4455	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	7.82E-07	-9.6254	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.8102	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B53	V50x50	237	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.3939	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	0	-20.7945	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	0	-31.2016	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	6.18E-07	-41.6154	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	7.73E-07	-52.0358	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	9.27E-07	-62.4628	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	3.55E-06	-67.4627	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	2.96E-06	-56.2024	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	2.37E-06	-44.9487	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	1.78E-06	-33.7016	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	1.18E-06	-22.4611	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	5.92E-07	-11.2272	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.4529	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	5.38E-07	-8.9108	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	8.06E-07	-13.3736	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	1.08E-06	-17.8414	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	1.34E-06	-22.3141	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	1.61E-06	-26.7918	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	2.75E-06	-28.9367	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	2.29E-06	-24.1015	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	1.83E-06	-19.2713	430.14	0.00	-0.04

Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	1.38E-06	-14.446	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	9.17E-07	-9.6257	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.8104	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B54	V50x50	238	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.2133	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	-24.4332	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	-36.6597	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	-48.8929	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	-61.1326	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	-73.379	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	2.59E-06	-73.3227	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	2.16E-06	-61.0857	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	1.73E-06	-48.8554	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	1.30E-06	-36.6316	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	8.63E-07	-24.4145	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.2039	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.2334	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	0	-10.4717	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	6.13E-07	-15.715	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	8.17E-07	-20.9633	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	1.02E-06	-26.2165	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	1.23E-06	-31.4747	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	2.04E-06	-31.4506	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	1.70E-06	-26.1964	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	1.36E-06	-20.9472	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	1.02E-06	-15.703	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	6.81E-07	-10.4637	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.2294	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B55	V50x50	239	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.213	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	5.18E-07	-24.4325	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	7.76E-07	-36.6587	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	1.04E-06	-48.8915	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	1.29E-06	-61.1309	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	1.55E-06	-73.377	430.14	0.00	-0.17

Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	3.51E-06	-68.377	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	2.93E-06	-56.9643	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	2.34E-06	-45.5582	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	1.76E-06	-34.1588	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	1.17E-06	-22.7659	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	5.85E-07	-11.3796	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	5.49E-07	-5.2332	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	1.10E-06	-10.4714	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	1.65E-06	-15.7146	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	2.20E-06	-20.9627	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	2.75E-06	-26.2158	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	3.30E-06	-31.4738	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	2.81E-06	-29.329	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	2.34E-06	-24.4284	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	1.87E-06	-19.5328	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	1.41E-06	-14.6422	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	9.37E-07	-9.7565	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.8758	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B56	V50x50	240	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	-5.03E-07	-12.4943	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	-1.01E-06	-24.9964	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	-1.51E-06	-37.5062	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	-2.01E-06	-50.0237	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	-2.51E-06	-62.549	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	9.89E-06	-62.6038	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	7.91E-06	-50.0675	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	5.93E-06	-37.5391	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	3.95E-06	-25.0183	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	1.98E-06	-12.5053	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.3541	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	0	-10.714	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	0	-16.0797	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	0	-21.4512	430.14	0.00	-0.05

Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	-5.35E-07	-26.8285	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	7.42E-06	-26.852	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	5.93E-06	-21.47	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	4.45E-06	-16.0938	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	2.97E-06	-10.7234	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	1.48E-06	-5.3588	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B57	V50x50	241	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	-5.10E-07	-11.4608	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	-1.02E-06	-22.9292	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	-1.53E-06	-34.4055	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	-2.04E-06	-45.8894	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	-2.55E-06	-57.3811	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	1.10E-05	-62.5556	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	8.80E-06	-50.029	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	6.60E-06	-37.5102	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	4.40E-06	-24.9991	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	2.20E-06	-12.4957	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.9107	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	0	-9.8272	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	0	-14.7495	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	0	-19.6777	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	-5.09E-07	-24.6116	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	7.96E-06	-26.8313	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	6.36E-06	-21.4535	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	4.77E-06	-16.0814	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	3.18E-06	-10.7151	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	1.59E-06	-5.3547	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B58	V50x50	242	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7132	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	0	-21.4331	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	0	-32.1595	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	0	-42.8926	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	0	-53.6323	430.14	0.00	-0.12

Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	-5.34E-07	-64.3786	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	5.38E-06	-64.3269	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	4.48E-06	-53.5892	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	3.58E-06	-42.8582	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	2.69E-06	-32.1337	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	1.79E-06	-21.4158	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	8.96E-07	-10.7046	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.5901	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	0	-9.1851	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	0	-13.7851	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	0	-18.39	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	5.17E-07	-22.9999	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	6.21E-07	-27.6148	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	4.46E-06	-27.5926	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	3.71E-06	-22.9814	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	2.97E-06	-18.3752	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	2.23E-06	-13.774	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	1.49E-06	-9.1777	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	7.43E-07	-4.5864	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B59	V50x50	243	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7221	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	6.00E-07	-21.4509	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	9.00E-07	-32.1863	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	1.20E-06	-42.9283	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	1.50E-06	-53.6769	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	1.80E-06	-64.4321	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	6.15E-06	-59.7748	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	5.12E-06	-49.7958	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	4.10E-06	-39.8234	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	3.07E-06	-29.8576	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	2.05E-06	-19.8985	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	1.02E-06	-9.9459	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.5939	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	7.34E-07	-9.1927	430.14	0.00	-0.02

Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	1.10E-06	-13.7965	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	1.47E-06	-18.4053	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	1.84E-06	-23.019	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	2.20E-06	-27.6377	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	5.36E-06	-25.6399	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	4.47E-06	-21.3542	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	3.57E-06	-17.0734	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	2.68E-06	-12.7976	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	1.79E-06	-8.5268	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	8.93E-07	-4.2609	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B60	V50x50	244	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	0	-11.2175	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	0	-22.4417	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	0	-33.6724	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	0	-44.9098	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	0	-56.1538	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	0	-67.4044	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	4.32E-06	-67.4606	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	3.60E-06	-56.2007	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	2.88E-06	-44.9473	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	2.16E-06	-33.7005	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	1.44E-06	-22.4604	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	7.20E-07	-11.2269	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.8062	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	0	-9.6174	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	0	-14.4335	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	0	-19.2546	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	0	-24.0806	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	0	-28.9116	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	3.49E-06	-28.9358	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	2.91E-06	-24.1007	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	2.33E-06	-19.2707	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	1.74E-06	-14.4456	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	1.16E-06	-9.6254	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	5.82E-07	-4.8102	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B61	V50x50	245	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.3939	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	0	-20.7945	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	6.77E-07	-31.2016	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	9.03E-07	-41.6154	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	1.13E-06	-52.0358	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	1.35E-06	-62.4628	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	5.02E-06	-67.4628	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	4.18E-06	-56.2024	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	3.35E-06	-44.9487	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	2.51E-06	-33.7016	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	1.67E-06	-22.4611	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	8.37E-07	-11.2273	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.4529	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	6.36E-07	-8.9108	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	9.54E-07	-13.3736	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	1.27E-06	-17.8414	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	1.59E-06	-22.3141	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	1.91E-06	-26.7918	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	4.22E-06	-28.9367	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	3.51E-06	-24.1015	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	2.81E-06	-19.2713	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	2.11E-06	-14.446	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	1.41E-06	-9.6257	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	7.03E-07	-4.8104	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B62	V50x50	246	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.2133	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	7.54E-07	-24.4332	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	1.13E-06	-36.6598	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	1.51E-06	-48.8929	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	1.88E-06	-61.1327	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	2.26E-06	-73.3791	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	3.98E-06	-73.3228	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	3.32E-06	-61.0858	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	2.66E-06	-48.8554	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	1.99E-06	-36.6316	430.14	0.00	-0.09

Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	1.33E-06	-24.4145	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	6.64E-07	-12.2039	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.2334	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	7.88E-07	-10.4717	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	1.18E-06	-15.7151	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	1.58E-06	-20.9633	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	1.97E-06	-26.2166	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	2.36E-06	-31.4748	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	3.57E-06	-31.4507	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	2.98E-06	-26.1965	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	2.38E-06	-20.9473	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	1.79E-06	-15.703	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	1.19E-06	-10.4637	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	5.96E-07	-5.2294	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B63	V50x50	247	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	5.59E-07	-12.213	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	1.12E-06	-24.4325	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	1.68E-06	-36.6587	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	2.24E-06	-48.8915	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	2.80E-06	-61.1309	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	3.36E-06	-73.377	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	3.91E-06	-68.377	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	3.26E-06	-56.9643	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	2.61E-06	-45.5582	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	1.95E-06	-34.1587	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	1.30E-06	-22.7659	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	6.51E-07	-11.3796	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	5.46E-07	-5.2332	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	1.09E-06	-10.4714	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	1.64E-06	-15.7146	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	2.18E-06	-20.9627	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	2.73E-06	-26.2158	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	3.28E-06	-31.4739	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	3.57E-06	-29.329	430.14	0.00	-0.07

Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	2.98E-06	-24.4285	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	2.38E-06	-19.5328	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	1.79E-06	-14.6422	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	1.19E-06	-9.7565	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	5.96E-07	-4.8758	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B64	V50x50	248	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.4943	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	9.12E-07	-24.9964	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	1.37E-06	-37.5062	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	1.82E-06	-50.0237	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	2.28E-06	-62.549	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	9.32E-06	-62.6038	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	7.46E-06	-50.0675	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	5.59E-06	-37.5391	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	3.73E-06	-25.0183	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	1.87E-06	-12.5053	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	6.03E-07	-5.3541	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	1.21E-06	-10.714	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	1.81E-06	-16.0797	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	2.41E-06	-21.4512	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	3.02E-06	-26.8285	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	8.32E-06	-26.852	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	6.65E-06	-21.47	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	4.99E-06	-16.0938	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	3.33E-06	-10.7234	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	1.66E-06	-5.3588	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B65	V50x50	249	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	0	-11.4607	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	-6.22E-07	-22.9292	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	-9.34E-07	-34.4054	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	-1.25E-06	-45.8893	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	-1.56E-06	-57.381	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	8.26E-06	-62.5555	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	6.61E-06	-50.0289	430.14	0.00	-0.12

Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	4.96E-06	-37.5101	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	3.30E-06	-24.999	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	1.65E-06	-12.4956	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.9107	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	0	-9.8272	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	0	-14.7495	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	0	-19.6776	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	0	-24.6115	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	6.22E-06	-26.8312	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	4.98E-06	-21.4534	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	3.73E-06	-16.0813	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	2.49E-06	-10.7151	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	1.25E-06	-5.3546	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B66	V50x50	250	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7132	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	0	-21.4331	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	5.14E-07	-32.1595	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	6.86E-07	-42.8926	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	8.57E-07	-53.6323	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	1.03E-06	-64.3786	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	5.78E-06	-64.3269	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	4.81E-06	-53.5892	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	3.85E-06	-42.8582	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	2.89E-06	-32.1337	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	1.93E-06	-21.4158	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	9.63E-07	-10.7046	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.5901	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	7.15E-07	-9.1851	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	1.07E-06	-13.7851	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	1.43E-06	-18.39	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	1.79E-06	-22.9999	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	2.15E-06	-27.6148	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	4.99E-06	-27.5926	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	4.16E-06	-22.9814	430.14	0.00	-0.05

Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	3.33E-06	-18.3752	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	2.50E-06	-13.774	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	1.66E-06	-9.1777	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	8.32E-07	-4.5864	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B67	V50x50	251	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7221	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	0	-21.4509	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	0	-32.1862	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	0	-42.9282	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	0	-53.6768	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	0	-64.432	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	5.27E-06	-59.7747	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	4.39E-06	-49.7957	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	3.51E-06	-39.8233	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	2.63E-06	-29.8576	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	1.76E-06	-19.8984	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	8.78E-07	-9.9459	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.5939	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	0	-9.1927	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	0	-13.7965	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	6.62E-07	-18.4052	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	8.27E-07	-23.0189	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	9.93E-07	-27.6376	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	4.31E-06	-25.6397	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	3.59E-06	-21.354	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	2.87E-06	-17.0733	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	2.15E-06	-12.7975	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	1.44E-06	-8.5267	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	7.18E-07	-4.2609	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B68	V50x50	252	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	0	-11.2175	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	0	-22.4417	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	0	-33.6724	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	0	-44.9098	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	0	-56.1538	430.14	0.00	-0.13

Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	0	-67.4044	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	6.06E-06	-67.4606	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	5.05E-06	-56.2006	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	4.04E-06	-44.9473	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	3.03E-06	-33.7005	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	2.02E-06	-22.4604	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	1.01E-06	-11.2269	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.8062	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	0	-9.6174	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	6.18E-07	-14.4335	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	8.24E-07	-19.2546	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	1.03E-06	-24.0806	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	1.24E-06	-28.9116	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	5.12E-06	-28.9357	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	4.27E-06	-24.1007	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	3.42E-06	-19.2706	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	2.56E-06	-14.4455	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	1.71E-06	-9.6254	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	8.54E-07	-4.8102	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B69	V50x50	253	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.3939	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	0	-20.7944	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	0	-31.2016	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	0	-41.6153	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	0	-52.0357	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	0	-62.4627	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	4.64E-06	-67.4627	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	3.87E-06	-56.2023	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	3.10E-06	-44.9486	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	2.32E-06	-33.7016	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	1.55E-06	-22.4611	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	7.74E-07	-11.2272	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.4529	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	0	-8.9107	430.14	0.00	-0.02

Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	0	-13.3735	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	0	-17.8413	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	0	-22.314	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	5.42E-07	-26.7917	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	3.86E-06	-28.9365	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	3.22E-06	-24.1014	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	2.58E-06	-19.2712	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	1.93E-06	-14.4459	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	1.29E-06	-9.6257	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	6.44E-07	-4.8104	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B70	V50x50	254	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.2133	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	0	-24.4332	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	0	-36.6598	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	0	-48.8929	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	0	-61.1327	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	5.34E-07	-73.379	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	6.61E-06	-73.3228	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	5.51E-06	-61.0858	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	4.41E-06	-48.8554	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	3.31E-06	-36.6316	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	2.20E-06	-24.4145	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	1.10E-06	-12.2039	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.2334	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	7.02E-07	-10.4717	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	1.05E-06	-15.7151	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	1.40E-06	-20.9633	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	1.76E-06	-26.2166	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	2.11E-06	-31.4748	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	5.31E-06	-31.4507	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	4.42E-06	-26.1965	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	3.54E-06	-20.9473	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	2.65E-06	-15.703	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	1.77E-06	-10.4637	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	8.84E-07	-5.2294	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B71	V50x50	255	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.2129	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	0	-24.4325	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	0	-36.6586	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	0	-48.8914	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	0	-61.1308	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	5.37E-07	-73.3768	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	2.01E-06	-68.3768	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	1.67E-06	-56.9641	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	1.34E-06	-45.5581	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	1.00E-06	-34.1586	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	6.69E-07	-22.7658	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	0	-11.3796	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	0	-5.2332	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	0	-10.4714	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	0	-15.7145	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	0	-20.9626	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	5.20E-07	-26.2157	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	6.24E-07	-31.4737	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	2.40E-06	-29.3289	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	2.00E-06	-24.4283	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	1.60E-06	-19.5327	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	1.20E-06	-14.6421	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	7.99E-07	-9.7564	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.8757	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B72	V50x50	256	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	1.34E-06	-12.4943	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	2.68E-06	-24.9963	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	4.02E-06	-37.506	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	5.36E-06	-50.0234	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	6.70E-06	-62.5486	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	9.02E-06	-62.6034	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	7.21E-06	-50.0673	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	5.41E-06	-37.5389	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	3.61E-06	-25.0182	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	1.80E-06	-12.5052	430.14	0.00	-0.03

Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	1.45E-06	-5.3541	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	2.89E-06	-10.7139	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	4.34E-06	-16.0796	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	5.78E-06	-21.4511	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	7.23E-06	-26.8283	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	9.06E-06	-26.8518	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	7.25E-06	-21.4699	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	5.44E-06	-16.0937	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	3.63E-06	-10.7233	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	1.81E-06	-5.3588	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B73	V50x50	257	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	6.76E-07	-11.4607	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	1.35E-06	-22.9292	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	2.03E-06	-34.4054	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	2.70E-06	-45.8894	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	3.38E-06	-57.3811	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	1.05E-05	-62.5556	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	8.39E-06	-50.029	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	6.30E-06	-37.5101	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	4.20E-06	-24.999	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	2.10E-06	-12.4956	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	9.53E-07	-4.9107	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	1.91E-06	-9.8272	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	2.86E-06	-14.7495	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	3.81E-06	-19.6776	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	4.76E-06	-24.6115	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	9.61E-06	-26.8313	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	7.69E-06	-21.4534	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	5.76E-06	-16.0814	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	3.84E-06	-10.7151	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	1.92E-06	-5.3547	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B74	V50x50	258	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	7.70E-07	-10.7133	430.14	0.00	-0.02

Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	1.54E-06	-21.4332	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	2.31E-06	-32.1597	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	3.08E-06	-42.8928	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	3.85E-06	-53.6325	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	4.62E-06	-64.3788	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	7.38E-06	-64.3272	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	6.15E-06	-53.5894	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	4.92E-06	-42.8583	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	3.69E-06	-32.1338	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	2.46E-06	-21.4159	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	1.23E-06	-10.7047	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	8.60E-07	-4.5901	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	1.72E-06	-9.1851	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	2.58E-06	-13.7851	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	3.44E-06	-18.39	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	4.30E-06	-23	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	5.16E-06	-27.6148	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	7.10E-06	-27.5927	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	5.92E-06	-22.9815	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	4.73E-06	-18.3753	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	3.55E-06	-13.774	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	2.37E-06	-9.1777	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	1.18E-06	-4.5864	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B75	V50x50	259	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.7221	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	6.36E-07	-21.4509	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	9.54E-07	-32.1862	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	1.27E-06	-42.9282	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	1.59E-06	-53.6768	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	1.91E-06	-64.432	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	4.72E-06	-59.7747	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	3.93E-06	-49.7957	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	3.15E-06	-39.8233	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	2.36E-06	-29.8576	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	1.57E-06	-19.8984	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	7.87E-07	-9.9459	430.14	0.00	-0.02

Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.5939	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	9.29E-07	-9.1927	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	1.39E-06	-13.7965	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	1.86E-06	-18.4052	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	2.32E-06	-23.019	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	2.79E-06	-27.6376	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	4.30E-06	-25.6398	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	3.58E-06	-21.3541	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	2.87E-06	-17.0733	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	2.15E-06	-12.7976	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	1.43E-06	-8.5267	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	7.16E-07	-4.2609	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B76	V50x50	260	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	0	-11.2175	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	6.70E-07	-22.4416	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	1.00E-06	-33.6723	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	1.34E-06	-44.9097	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	1.67E-06	-56.1536	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	2.01E-06	-67.4042	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	8.73E-06	-67.4604	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	7.27E-06	-56.2005	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	5.82E-06	-44.9472	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	4.36E-06	-33.7004	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	2.91E-06	-22.4603	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	1.46E-06	-11.2269	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	6.19E-07	-4.8062	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	1.24E-06	-9.6173	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	1.86E-06	-14.4334	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	2.48E-06	-19.2545	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	3.09E-06	-24.0805	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	3.71E-06	-28.9115	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	7.81E-06	-28.9356	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	6.51E-06	-24.1006	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	5.21E-06	-19.2706	430.14	0.00	-0.04

Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	3.90E-06	-14.4455	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	2.60E-06	-9.6254	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	1.30E-06	-4.8102	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B77	V50x50	261	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	0	-10.3939	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	0	-20.7945	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	0	-31.2016	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	0	-41.6154	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	0	-52.0357	430.14	0.00	-0.12
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	0	-62.4627	430.14	0.00	-0.15
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	7.23E-06	-67.4627	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	6.03E-06	-56.2024	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	4.82E-06	-44.9487	430.14	0.00	-0.10
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	3.62E-06	-33.7016	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	2.41E-06	-22.4611	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	1.21E-06	-11.2272	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	0	-4.4529	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	0	-8.9107	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	6.64E-07	-13.3735	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	8.86E-07	-17.8413	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	1.11E-06	-22.3141	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	1.33E-06	-26.7917	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	6.32E-06	-28.9366	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	5.27E-06	-24.1014	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	4.22E-06	-19.2712	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	3.16E-06	-14.446	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	2.11E-06	-9.6257	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	1.05E-06	-4.8104	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B78	V50x50	262	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.2133	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	5.34E-07	-24.4332	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	8.02E-07	-36.6598	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	1.07E-06	-48.8929	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	1.34E-06	-61.1327	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	1.60E-06	-73.3791	430.14	0.00	-0.17

Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	1.18E-05	-73.3229	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	9.84E-06	-61.0859	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	7.87E-06	-48.8555	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	5.90E-06	-36.6317	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	3.94E-06	-24.4145	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	1.97E-06	-12.2039	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	6.49E-07	-5.2334	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	1.30E-06	-10.4717	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	1.95E-06	-15.715	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	2.59E-06	-20.9633	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	3.24E-06	-26.2165	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	3.89E-06	-31.4747	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	1.01E-05	-31.4506	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	8.44E-06	-26.1964	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	6.75E-06	-20.9472	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	5.06E-06	-15.703	430.14	0.00	-0.04
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	3.38E-06	-10.4637	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	1.69E-06	-5.2294	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B79	V50x50	263	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	0	-12.2129	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	6.38E-07	-24.4325	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	9.57E-07	-36.6587	430.14	0.00	-0.09
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	1.28E-06	-48.8914	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	1.60E-06	-61.1308	430.14	0.00	-0.14
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	1.91E-06	-73.3768	430.14	0.00	-0.17
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	7.76E-06	-68.3769	430.14	0.00	-0.16
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	6.47E-06	-56.9642	430.14	0.00	-0.13
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	5.17E-06	-45.5581	430.14	0.00	-0.11
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	3.88E-06	-34.1587	430.14	0.00	-0.08
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	2.59E-06	-22.7658	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	1.29E-06	-11.3796	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	5.73E-07	-5.2332	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	1.15E-06	-10.4714	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	1.72E-06	-15.7146	430.14	0.00	-0.04

Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	2.29E-06	-20.9627	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	2.87E-06	-26.2158	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	3.44E-06	-31.4738	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	7.07E-06	-29.3289	430.14	0.00	-0.07
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	5.89E-06	-24.4284	430.14	0.00	-0.06
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	4.72E-06	-19.5328	430.14	0.00	-0.05
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	3.54E-06	-14.6421	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	2.36E-06	-9.7565	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	1.18E-06	-4.8758	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B80	V50x50	264	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.9143	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	98.5472	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	139.8985	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	175.9683	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	2.56E-06	175.9687	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	1.45E-06	183.5693	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	185.8884	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	182.926	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	174.6821	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	-5.42E-07	174.6817	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	138.9335	430.14	0.00	0.32
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	97.9039	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.5927	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.269	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	42.2744	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	60.0161	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	75.4943	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	2.06E-06	75.4945	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	1.19E-06	78.7519	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.7457	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	78.4759	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.9425	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.9424	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	59.6022	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.9984	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.131	430.14	0.00	0.05

Piso 1	B81	V50x50	265	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.9143	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	5.76E-07	98.5471	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	8.64E-07	139.8984	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	1.15E-06	175.9681	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	175.9686	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	183.5692	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	185.8884	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	1.57E-06	182.9261	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	3.21E-06	174.6823	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	-6.46E-07	174.6819	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	138.9337	430.14	0.00	0.32
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	97.904	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.5927	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.2689	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	5.37E-07	42.2743	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	8.05E-07	60.016	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	1.07E-06	75.4941	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	6.01E-07	75.4943	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	78.7518	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.7457	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	1.14E-06	78.476	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	2.40E-06	74.9427	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.9425	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	59.6023	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.9984	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.131	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B82	V50x50	266	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.9143	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	5.77E-07	98.5471	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	8.66E-07	139.8983	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	1.16E-06	175.9681	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	-9.19E-07	175.9685	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	183.5691	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	185.8882	430.14	0.00	0.43

Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	1.59E-06	182.9259	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	3.05E-06	174.682	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	174.6815	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	138.9334	430.14	0.00	0.32
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	97.9038	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.5926	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.2689	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	42.2743	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	6.40E-07	60.016	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	8.53E-07	75.4941	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	75.4943	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	78.7517	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.7455	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	1.20E-06	78.4758	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	2.28E-06	74.9424	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.9422	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	59.6021	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.9983	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.1309	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B83	V50x50	267	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.9143	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	6.19E-07	98.5471	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	9.29E-07	139.8983	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	1.24E-06	175.9681	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	175.9685	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	183.5692	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	185.8883	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	1.46E-06	182.9259	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	2.81E-06	174.6821	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	174.6816	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	138.9335	430.14	0.00	0.32
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	97.9038	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.5927	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.2689	430.14	0.00	0.05

Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	42.2743	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	6.92E-07	60.016	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	9.23E-07	75.4942	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	75.4943	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	78.7518	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.7456	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	1.29E-06	78.4759	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	2.39E-06	74.9425	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.9423	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	59.6021	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.9984	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.131	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B84	V50x50	268	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.9142	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	98.5469	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	7.28E-07	139.8981	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	9.70E-07	175.9678	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	1.25E-06	175.9683	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	5.79E-07	183.5689	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	185.888	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	1.56E-06	182.9257	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	3.33E-06	174.6819	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	174.6815	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	138.9334	430.14	0.00	0.32
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	97.9037	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	51.5926	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.2689	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	0	42.2742	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	5.88E-07	60.0159	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	7.84E-07	75.494	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	1.68E-06	75.4942	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	8.29E-07	78.7516	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.7455	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	1.45E-06	78.4757	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	3.04E-06	74.9424	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	6.02E-07	74.9422	430.14	0.00	0.17

Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	0	59.6021	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	0	41.9983	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.1309	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B85	V50x50	269	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.4778	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	6.53E-07	101.0938	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	9.79E-07	142.848	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	1.31E-06	178.7404	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	9.89E-07	162.2177	430.14	0.00	0.38
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	7.41E-07	170.7578	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	5.03E-07	173.4361	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	1.10E-06	170.2527	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	2.28E-06	161.2075	430.14	0.00	0.37
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	7.81E-07	177.7619	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	5.86E-07	142.1141	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	0	100.6045	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.2331	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.9396	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	5.79E-07	43.3671	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	8.68E-07	61.2824	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	1.16E-06	76.6855	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	1.21E-06	69.597	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	8.15E-07	73.2569	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.4047	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	8.87E-07	73.0403	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	1.93E-06	69.1637	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	5.48E-07	76.2657	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	0	60.9675	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.1572	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.8347	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B86	V50x50	270	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.4777	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	6.24E-07	101.0937	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	9.36E-07	142.8479	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	1.25E-06	178.7403	430.14	0.00	0.42

Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	162.2175	430.14	0.00	0.38
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	170.7576	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	173.4359	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	9.15E-07	170.2525	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	1.77E-06	161.2073	430.14	0.00	0.37
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	177.7617	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	142.1139	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	100.6044	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.2331	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.9396	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.367	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	6.89E-07	61.2823	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	9.19E-07	76.6853	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	6.44E-07	69.5968	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	73.2568	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.4045	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	7.08E-07	73.0401	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	1.40E-06	69.1636	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	76.2656	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	60.9675	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.1572	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.8347	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B87	V50x50	271	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.4778	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	5.85E-07	101.0937	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	8.77E-07	142.848	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	1.17E-06	178.7404	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	162.2175	430.14	0.00	0.38
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	170.7576	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	173.436	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	1.04E-06	170.2525	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	2.07E-06	161.2073	430.14	0.00	0.37
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	-5.34E-07	177.7616	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	142.1139	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	100.6044	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.2331	430.14	0.00	0.12

Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.9396	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	5.01E-07	43.3671	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	7.51E-07	61.2823	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	1.00E-06	76.6854	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	6.82E-07	69.5969	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	73.2568	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.4045	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	8.79E-07	73.0401	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	1.75E-06	69.1635	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	76.2655	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	60.9674	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.1571	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.8346	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B88	V50x50	272	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.4778	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	5.61E-07	101.0937	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	8.42E-07	142.8479	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	1.12E-06	178.7404	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	162.2175	430.14	0.00	0.38
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	170.7577	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	173.436	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	1.11E-06	170.2526	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	2.15E-06	161.2074	430.14	0.00	0.37
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	177.7617	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	142.114	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	100.6044	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.2331	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.9396	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.367	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	7.09E-07	61.2823	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	9.45E-07	76.6854	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	69.5969	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	73.2568	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.4046	430.14	0.00	0.17

Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	9.39E-07	73.0402	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	1.79E-06	69.1636	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	76.2656	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	60.9675	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.1572	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.8347	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B89	V50x50	273	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.4778	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	5.93E-07	101.0939	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	8.89E-07	142.8482	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	1.19E-06	178.7407	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	5.50E-07	162.2178	430.14	0.00	0.38
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	170.7578	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	173.4361	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	1.11E-06	170.2527	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	2.00E-06	161.2075	430.14	0.00	0.37
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	177.7617	430.14	0.00	0.41
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	142.1139	430.14	0.00	0.33
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	100.6044	430.14	0.00	0.23
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	53.2331	430.14	0.00	0.12
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.9396	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	5.34E-07	43.3671	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	8.01E-07	61.2824	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	1.07E-06	76.6855	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	7.49E-07	69.597	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	0	73.2569	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.4046	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	1.01E-06	73.0402	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	1.81E-06	69.1636	430.14	0.00	0.16
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	5.20E-07	76.2656	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	0	60.9674	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.1571	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	0	22.8347	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B90	V50x50	274	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	13.2239	430.14	0.00	0.03

Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	20.5861	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	6.79E-07	22.0865	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	9.05E-07	17.7251	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	1.62E-06	15.4551	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	9.24E-07	24.2478	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	27.1788	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	24.248	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	5.89E-07	15.4554	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	6.29E-07	17.7256	430.14	0.00	0.04
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	22.0868	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	20.5863	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	13.2241	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	5.6716	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	8.831	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	6.53E-07	9.4782	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	8.71E-07	7.6133	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	1.43E-06	6.639	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	8.20E-07	10.4073	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	11.6634	430.14	0.00	0.03
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	10.4074	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	7.32E-07	6.6392	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	5.11E-07	7.6136	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	9.4784	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	8.8311	430.14	0.00	0.02
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	5.6717	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B91	V50x50	275	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	54.4825	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	103.1032	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	6.93E-07	145.8621	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	9.24E-07	182.7593	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	5.48E-07	182.7598	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	191.278	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	193.9345	430.14	0.00	0.45
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	9.79E-07	190.7291	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	1.89E-06	181.6621	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	181.6616	430.14	0.00	0.42

Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	145.0388	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	102.5543	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	54.2081	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	23.3703	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	44.2283	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	5.19E-07	62.5742	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	6.93E-07	78.408	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	8.36E-07	78.4082	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	82.0587	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	83.1971	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	8.38E-07	81.8233	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	1.60E-06	77.9373	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	5.01E-07	77.9371	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	62.2211	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.9929	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	23.2525	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B92	V50x50	276	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	54.4825	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	5.60E-07	103.1031	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	8.39E-07	145.8621	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	1.12E-06	182.7592	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	182.7597	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	191.2779	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	193.9344	430.14	0.00	0.45
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	9.31E-07	190.7291	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	1.86E-06	181.662	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	181.6615	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	145.0388	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	102.5543	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	54.208	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	23.3702	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	44.2283	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	7.25E-07	62.5741	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	9.66E-07	78.4078	430.14	0.00	0.18

Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	5.88E-07	78.408	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	82.0586	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	83.197	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	7.68E-07	81.8232	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	1.55E-06	77.9372	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	77.937	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	62.221	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.9928	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	23.2525	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B93	V50x50	277	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	54.4825	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	5.28E-07	103.1032	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	7.92E-07	145.8621	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	1.06E-06	182.7592	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	182.7597	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	191.278	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	193.9345	430.14	0.00	0.45
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	9.89E-07	190.7292	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	1.89E-06	181.6621	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	181.6617	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	145.0389	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	102.5544	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	54.2081	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	23.3702	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	44.2283	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	6.72E-07	62.5742	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	8.95E-07	78.4079	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	78.4081	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	82.0586	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	83.197	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	8.12E-07	81.8232	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	1.55E-06	77.9373	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	77.9371	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	62.2211	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.9929	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	23.2525	430.14	0.00	0.05

Piso 1	B94	V50x50	278	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	54.4824	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	5.05E-07	103.1031	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	7.58E-07	145.862	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	1.01E-06	182.7591	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	182.7596	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	191.2778	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	193.9343	430.14	0.00	0.45
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	1.47E-06	190.7291	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	2.69E-06	181.662	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	181.6615	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	145.0388	430.14	0.00	0.34
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	102.5543	430.14	0.00	0.24
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	54.208	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	23.3702	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	44.2283	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	6.57E-07	62.5741	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	8.76E-07	78.4078	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	5.02E-07	78.408	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	82.0586	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	83.1969	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	1.26E-06	81.8231	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	2.28E-06	77.9372	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	77.937	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	62.221	430.14	0.00	0.14
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	43.9928	430.14	0.00	0.10
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	23.2525	430.14	0.00	0.05
Piso 1	B95	V50x50	279	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	56.4519	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	107.0421	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	5.67E-07	151.7705	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	7.56E-07	190.6371	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	173.0628	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	181.5777	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	184.2308	430.14	0.00	0.43

Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	5.07E-07	181.0222	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	1.40E-06	171.9517	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	189.5607	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	150.9632	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	106.5039	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	56.1828	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.2152	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	45.9181	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	65.1089	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	5.66E-07	81.7876	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	8.01E-07	74.2481	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	5.14E-07	77.8972	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.0341	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	77.6589	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	1.03E-06	73.7714	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	5.43E-07	81.3258	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	64.7626	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	45.6872	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.0997	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B96	V50x50	280	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	56.4519	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	107.0421	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	5.55E-07	151.7704	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	7.40E-07	190.637	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	6.87E-07	173.0627	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	181.5776	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	184.2307	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	9.29E-07	181.022	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	1.70E-06	171.9516	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	189.5606	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	150.9631	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	106.5038	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	56.1828	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.2151	430.14	0.00	0.06

Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	45.9181	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	65.1089	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	6.12E-07	81.7875	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	8.03E-07	74.248	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	77.8971	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.034	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	8.27E-07	77.6588	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	1.53E-06	73.7714	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	81.3257	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	64.7625	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	45.6872	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.0997	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B97	V50x50	281	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	56.4519	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	107.0421	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	151.7704	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	6.50E-07	190.637	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	173.0627	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	181.5776	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	184.2307	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	1.19E-06	181.0221	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	2.04E-06	171.9517	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	189.5607	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	150.9632	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	106.5039	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	56.1828	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.2151	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	45.9181	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	5.04E-07	65.1089	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	6.72E-07	81.7875	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	74.248	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	77.8971	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.0341	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	9.53E-07	77.6589	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	1.68E-06	73.7715	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	81.3258	430.14	0.00	0.19

Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	64.7626	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	45.6873	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.0997	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B98	V50x50	282	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	0	56.452	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	0	107.0422	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	6.00E-07	151.7706	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	8.00E-07	190.6372	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	1.10E-06	173.0628	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	6.82E-07	181.5776	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	5.01E-07	184.2307	430.14	0.00	0.43
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	1.72E-06	181.0221	430.14	0.00	0.42
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	3.23E-06	171.9517	430.14	0.00	0.40
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	0	189.5606	430.14	0.00	0.44
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	0	150.9631	430.14	0.00	0.35
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	0	106.5038	430.14	0.00	0.25
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	0	56.1828	430.14	0.00	0.13
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.2152	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	45.9181	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	6.05E-07	65.1089	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	8.07E-07	81.7876	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	1.44E-06	74.248	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	8.26E-07	77.8971	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	79.0341	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	1.46E-06	77.6588	430.14	0.00	0.18
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	2.76E-06	73.7714	430.14	0.00	0.17
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	81.3257	430.14	0.00	0.19
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	64.7626	430.14	0.00	0.15
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	45.6872	430.14	0.00	0.11
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	24.0997	430.14	0.00	0.06
Piso 1	B99	V50x50	283	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B100	V50x50	175	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B100	V50x50	175	B.2.4-5	Combination	Max	0.0708	-1.2323	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B100	V50x50	175	B.2.4-5	Combination	Max	0.1416	-4.9293	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B100	V50x50	175	B.2.4-5	Combination	Max	0.2124	-11.0909	430.14	0.00	-0.03
Piso 1	B100	V50x50	175	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

Piso 1	B100	V50x50	175	B.2.4-7	Combination	Max	0.0708	-0.9242	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B100	V50x50	175	B.2.4-7	Combination	Max	0.1416	-3.697	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B100	V50x50	175	B.2.4-7	Combination	Max	0.2124	-8.3182	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	5.0196	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	2.3371	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0003	-8.0475	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	-7.5023	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	1.3012	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	4.35E-05	4.2078	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0004	1.2266	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0008	-7.6179	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	-7.6745	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	2.15E-06	1.0487	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	3.8755	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0007	0.8054	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0011	-8.1616	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0003	-8.1106	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0003	0.8303	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	3.8742	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0004	1.0213	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0008	-7.7285	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	-3.04E-05	-7.654	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	-7.28E-06	1.1777	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	4.1182	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0004	1.1828	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0007	-7.6493	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	-3.40E-05	-7.7172	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0001	1.0182	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	3.8568	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0006	0.7984	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.001	-8.1568	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.001	-8.0997	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0007	0.8453	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0003	3.8933	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0003	1.0444	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0009	-7.7013	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0002	-7.6305	430.14	0.00	-0.02

Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	-0.0001	1.2052	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0002	4.1487	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0006	1.2226	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0009	-7.6	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	-8.1949	430.14	0.00	-0.02
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0.0001	2.2388	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	4.83E-05	4.9705	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-5	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	2.1934	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	1.0711	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	-3.3667	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	-3.1453	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	0.6274	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	1.8617	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	0.5665	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0007	-3.2336	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	-3.2507	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	4.95E-05	0.4814	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	1.6753	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0006	0.3308	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.001	-3.5522	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0005	-3.5298	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0004	0.3413	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	1.674	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	0.4681	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0007	-3.2763	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	-3.2506	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	4.47E-05	0.543	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	1.8038	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	0.5471	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0006	-3.248	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	-3.2696	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	-1.11E-05	0.4673	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	1.6656	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0005	0.3255	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0009	-3.5532	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0011	-3.513	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0007	0.3584	430.14	0.00	0.00

Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0004	1.6912	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	0.4855	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0009	-3.2587	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	-0.0001	-3.2332	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	6.76E-06	0.5606	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0003	1.8204	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0005	0.5691	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0008	-3.2204	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0002	-3.4767	430.14	0.00	-0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	0.9978	430.14	0.00	0.00
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0.0001	2.1567	430.14	0.00	0.01
Piso 1	B190	V50x50	545	B.2.4-7	Combination	Max	0	0	430.14	0.00	0.00

9. ANÁLISIS DE RESULTADOS

- Del analisis del Índice Global de Sobreesfuerzo en las columnas, vigas y muros, se observa que todos los valores permanecen por debajo de 1. Esto indica que los elementos cuentan con capacidad adecuada para soportar tanto cargas verticales como laterales, cumpliendo las exigencias de la NSR-10. Por lo tanto, no se requiere aplicar ningún tipo de refuerzo estructural.
- En las columnas, los valores de sobreesfuerzo están determinados principalmente por su resistencia a la flexión más que por la capacidad a cortante. El valor más alto alcanza aproximadamente un 42% de la demanda admisible, lo que confirma que sigue dentro del límite permitido y no supera el nivel de referencia igual a 1.
- En las vigas, los valores de sobreesfuerzo están determinados principalmente por su resistencia a la flexión más que por la capacidad a cortante. El valor más alto alcanza aproximadamente un 43% de la demanda admisible, lo que confirma que sigue dentro del límite permitido y no supera el nivel de referencia igual a 1
- Los índices globales de sobreesfuerzo de la estructura no estan superando la unidad, tal y como se aprecia en las tablas de resultados de los elementos.
- La estructura cumple con el límite de deriva del 1% establecido por la NSR-10, ya que los desplazamientos calculados se mantienen por debajo de ese valor.
- A partir de las pruebas realizadas en las columnas, se verificó que el concreto alcanza una resistencia de 28 MPa aplicando el factor de reducción del 85%, coincidiendo con la especificación indicada en los resultados obtenidos por medio de los ensayos realizados. Esto confirma que tanto el diseño como la ejecución de la obra lograron la calidad prevista.
- El comportamiento flexible de la estructura puede clasificarse como reducido, ya que todos los valores obtenidos se mantienen por debajo de 1. Ningún indicador excede ese umbral ni

compromete la capacidad del sistema para enfrentar las demandas sísmicas en las distintas combinaciones analizadas.

- En cuanto al posible ingreso al comportamiento inelástico, se verifica que la estructura mantiene un desempeño adecuado y no alcanza niveles que impliquen daños significativos.


10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Se considera que la edificación se encuentra en buen estado según lo que arroja el análisis del índice de flexibilidad y el índice de sobreesfuerzos como se puede observar en el capitulo 9.15.7 Verificaciónde los Indices de Flexibilidad en Centro de Rigidez por Piso.
2. El concreto general de la edificación cumple, por lo tanto, se realiza se la verificación de la capacidad mecánica de los elementos estructurales se consideraron los valores de resistencia a la compresión obtenidos en los ensayos realizados, correspondientes a 21 MPa y 28 MPa. Estos valores fueron empleados aplicando el factor de reducción del 85%, conforme a criterios de evaluación estructural conservadores y normativamente aceptados, garantizando así una apreciación técnica confiable del comportamiento del material y de la seguridad de la estructura.
3. En el análisis de vulnerabilidad sísmica realizada a la estructura, se observa que los elementos cumplen satisfactoriamente los requisitos de diseño para cargas verticales, es decir cargas muertas (debidas al peso propio de los elementos) y cargas vivas (cargas propias del uso mismo de la edificación).
4. Los elementos no estructurales internos de la edificación se encuentran en buen estado de conservación, estos no presentan fallas ni agrietamientos que pueden llevar a un colapso, por ese motivo no se requiere la intervención para mantenimiento o reforzamiento.
5. La edificación presenta un buen comportamiento ante las cargas actuantes de servicio, los elementos de placa, vigas, viguetas y las columnas presentan una resistencia adecuada ante cargas de servicio. Entiendase como cargas de servicio las solicitaciones por parte de la secretaria frente a los nuevos usos proyectados para la edificación.
6. Teniendo en cuenta los resultados en el estudio de vulnerabilidad se deduce que, si la estructura cambia de uso actual, no se requiere un reforzamiento estrutural, ya que con la actualización a las normas vigentes en cuanto a requisitos de rigides y resistencia el sistema estructural presenta un buen desempeño.

11. ANEXOS

11.1 Reportes etabs cálculos y diseños estructurales

ETABS®



EDIFICIO AUDITORIO NUEVO USO

Model File: EDIFICIO AUDITORIO ACTUAL, Revision 0
12/12/2025

Table of Contents

1. Structure Data 5
   - 1.1 Story Data 5
   - 1.2 Grid Data 5
   - 1.3 Point Coordinates 5
   - 1.4 Line Connectivity 13
   - 1.5 Area Connectivity 16
   - 1.6 Mass 18
   - 1.7 Groups 19
2. Properties 20
   - 2.1 Materials 20
   - 2.2 Frame Sections 20
   - 2.3 Shell Sections 21
   - 2.4 Reinforcement Sizes 21
   - 2.5 Links 22
   - 2.6 Tendon Sections 22
3. Assignments 23
   - 3.1 Joint Assignments 23
   - 3.2 Frame Assignments 28
   - 3.3 Shell Assignments 34
4. Loads 36
   - 4.1 Load Patterns 36
   - 4.2 Load Sets 36
   - 4.3 Auto Seismic Loading 36
   - 4.4 Applied Loads 45
     - 4.4.1 Area Loads 45
   - 4.5 Functions 45
     - 4.5.1 Response Spectrum Functions 45
     - 4.5.2 Time History Functions 46
   - 4.6 Load Cases 46
   - 4.7 Load Combinations 47
5. Analysis Results 49
   - 5.1 Structure Results 49
   - 5.2 Story Results 51
   - 5.3 Point Results 76
   - 5.4 Modal Results 114

List of Tables

Table 1.1 Story Definitions 5
Table 1.2 Grid Definitions - General 5
Table 1.3 Grid Definitions - Grid Lines 5
Table 1.4 Point Bays 5
Table 1.5 Point Object Connectivity 8
Table 1.6 Column Bays 13
Table 1.7 Beam Bays 14
Table 1.8 Floor Bays 16
Table 1.9 Wall Bays 18
Table 1.10 Mass Source Definition 18
Table 1.11 Mass Summary by Story 18
Table 1.12 Mass Summary by Group 19
Table 1.13 Group Definitions 19
Table 2.1 Material Properties - General 20
Table 2.2 Frame Section Property Definitions - Summary 20
Table 2.3 Area Section Property Definitions - Summary 21
Table 2.4 Reinforcing Bar Sizes 21
Table 2.5 Link Property Definitions - Summary 22
Table 2.6 Tendon Section Properties 22
Table 3.1 Joint Assignments - Summary 23
Table 3.2 Frame Assignments - Summary 28
Table 3.3 Area Assignments - Summary 34
Table 4.1 Load Pattern Definitions 36
Table 4.2 Shell Uniform Load Sets 36
Table 4.7 Area Load Assignments - Uniform Load Sets 45
Table 4.8 Functions - Response Spectrum - Columbia NSR-10 45
Table 4.9 Functions - Response Spectrum - User Defined 46
Table 4.10 Functions - Time History - User Defined 46
Table 4.11 Load Case Definitions - Summary 46
Table 4.12 Load Combination Definitions 47
Table 5.1 Base Reactions 49
Table 5.2 Story Drifts 51
Table 5.3 Story Max Over Avg Drifts 58
Table 5.4 Story Forces 66
Table 5.5 Joint Reactions 76
Table 5.6 Modal Periods And Frequencies 114
Table 5.7 Modal Participating Mass Ratios 115
Table 5.8 Modal Load Participation Ratios 115
Table 5.9 Modal Direction Factors 115

1 Structure Data

This chapter provides model geometry information, including items such as story levels, point coordinates, and element connectivity.

1.1 Story Data

Table 1.1 - Story Definitions

Tower	Name	Height m	Master Story	Similar To	Splice Story	Color
T1	Cubierta	1	Yes	None	No	Red
T1	Piso 3	3.6	No	None	No	Magenta
T1	Piso 2	3.6	No	None	No	Yellow
T1	Piso 1	3.8	No	None	No	Gray8Dark

1.2 Grid Data

Table 1.2 - Grid Definitions - General

Tower	Name	Type	Ux m	Uy m	Rz deg	Story Range	Bubble Size mm	Color
T1	G1	Cartesian	0	0	0	Default	1250	Gray6

Table 1.3 - Grid Definitions - Grid Lines

Name	Grid Line Type	ID	Ordinate m	Bubble Location	Visible
G1	X (Cartesian)	4′	0	End	Yes
G1	X (Cartesian)	5	4.73	End	Yes
G1	X (Cartesian)	6	9.98	End	Yes
G1	X (Cartesian)	7	15.23	End	Yes
G1	X (Cartesian)	8	20.48	End	Yes
G1	Y (Cartesian)	V	0	Start	Yes
G1	Y (Cartesian)	U	5.25	Start	Yes
G1	Y (Cartesian)	T	10.5	Start	Yes
G1	Y (Cartesian)	S	15.75	Start	Yes
G1	Y (Cartesian)	R	21	Start	Yes
G1	Y (Cartesian)	Q	26.25	Start	Yes

1.3 Point Coordinates

Table 1.4 - Point Bays

Label	Is Auto Point	X m	Y m	DZBelow m
1	No	20.48	0	0
2	No	9.98	0	0
3	No	0	0	0
4	No	0	5.25	0
5	No	4.73	5.25	0
6	No	9.98	5.25	0
7	No	15.23	5.25	0
8	No	20.48	5.25	0
9	No	20.48	10.5	0
10	No	15.23	10.5	0
11	No	9.98	10.5	0
12	No	4.73	10.5	0
13	No	0	10.5	0
14	No	20.48	15.75	0
15	No	15.23	15.75	0

Label	Is Auto Point	X m	Y m	DZBelow m
16	No	9.98	15.75	0
17	No	4.73	15.75	0
18	No	0	15.75	0
19	No	20.48	21	0
20	No	15.23	21	0
21	No	15.23	26.25	0
22	No	9.98	26.25	0
23	No	4.73	26.25	0
24	No	0	26.25	0
25	No	0	21	0
26	No	4.73	21	0
27	No	9.98	21	0
28	No	4.73	0	0
29	No	15.23	0	0
30	No	1.5767	21	0
32	No	4.73	22.75	0
33	No	0	22.75	0
34	No	4.73	24.5	0
35	No	0	24.5	0
36	No	9.98	22.75	0
37	No	9.98	24.5	0
38	No	15.23	22.75	0
39	No	15.23	24.5	0
40	No	4.73	17.5	0
41	No	0	17.5	0
42	No	4.73	19.25	0
43	No	0	19.25	0
44	No	9.98	17.5	0
45	No	9.98	19.25	0
46	No	15.23	17.5	0
47	No	15.23	19.25	0
48	No	20.48	17.5	0
49	No	20.48	19.25	0
50	No	4.73	12.25	0
51	No	0	12.25	0
52	No	4.73	14	0
53	No	0	14	0
54	No	9.98	12.25	0
55	No	9.98	14	0
56	No	15.23	12.25	0
57	No	15.23	14	0
58	No	20.48	12.25	0
59	No	20.48	14	0
60	No	4.73	7	0
61	No	0	7	0
62	No	4.73	8.75	0
63	No	0	8.75	0
64	No	9.98	7	0
65	No	9.98	8.75	0
66	No	15.23	7	0
67	No	15.23	8.75	0
68	No	20.48	7	0
69	No	20.48	8.75	0
70	No	4.73	1.75	0
71	No	0	1.75	0
72	No	4.73	3.5	0

Label	Is Auto Point	X m	Y m	DZBelow m
73	No	0	3.5	0
74	No	9.98	1.75	0
75	No	9.98	3.5	0
76	No	15.23	1.75	0
77	No	15.23	3.5	0
78	No	20.48	1.75	0
79	No	20.48	3.5	0
80	No	2.365	21	0
81	No	2.365	26.25	0
82	No	2.365	15.75	0
83	No	2.365	10.5	0
84	No	2.365	5.25	0
85	No	2.365	0	0
86	No	7.355	21	0
87	No	7.355	26.25	0
88	No	7.355	15.75	0
89	No	7.355	10.5	0
90	No	7.355	5.25	0
91	No	7.355	0	0
92	No	12.605	21	0
93	No	12.605	26.25	0
94	No	12.605	15.75	0
95	No	12.605	10.5	0
96	No	12.605	5.25	0
97	No	12.605	0	0
98	No	17.855	15.75	0
99	No	17.855	21	0
100	No	17.855	10.5	0
101	No	17.855	5.25	0
102	No	17.855	0	0
103	No	9.9799	-1.5037	0
104	No	1.5767	26.25	0
105	No	3.1533	21	0
106	No	3.1533	26.25	0
108	No	1.5767	19.25	0
109	No	3.1533	19.25	0
110	No	4.73	16.625	0
111	No	0	16.625	0

Table 1.5 - Point Object Connectivity

UniqueName	Is Auto Point	Story	PointBay	IsSpecial	X m	Y m	Z m
4	No	Cubierta	1	No	20.48	0	12
17	No	Cubierta	2	No	9.98	0	12
1	No	Cubierta	3	No	0	0	12
10	No	Cubierta	4	No	0	5.25	12
5	No	Cubierta	8	No	20.48	5.25	12
6	No	Cubierta	9	No	20.48	10.5	12
9	No	Cubierta	13	No	0	10.5	12
7	No	Cubierta	14	No	20.48	15.75	12
12	No	Cubierta	15	No	15.23	15.75	12
18	No	Cubierta	16	No	9.98	15.75	12
11	No	Cubierta	17	No	4.73	15.75	12
8	No	Cubierta	18	No	0	15.75	12
2	No	Cubierta	28	Yes	4.73	0	12

UniqueName	Is Auto Point	Story	PointBay	IsSpecial	X m	Y m	Z m
3	No	Cubierta	29	Yes	15.23	0	12
157	No	Piso 3	1	No	20.48	0	11
58	No	Piso 3	2	No	9.98	0	11
156	No	Piso 3	3	No	0	0	11
171	No	Piso 3	4	No	0	5.25	11
158	No	Piso 3	8	No	20.48	5.25	11
159	No	Piso 3	9	No	20.48	10.5	11
170	No	Piso 3	13	No	0	10.5	11
160	No	Piso 3	14	No	20.48	15.75	11
173	No	Piso 3	15	No	15.23	15.75	11
175	No	Piso 3	16	No	9.98	15.75	11
172	No	Piso 3	17	No	4.73	15.75	11
169	No	Piso 3	18	No	0	15.75	11
178	No	Piso 3	19	No	20.48	21	11
163	No	Piso 3	20	No	15.23	21	11
164	No	Piso 3	21	No	15.23	26.25	11
176	No	Piso 3	22	No	9.98	26.25	11
165	No	Piso 3	23	No	4.73	26.25	11
166	No	Piso 3	24	No	0	26.25	11
167	No	Piso 3	25	No	0	21	11
168	No	Piso 3	26	No	4.73	21	11
177	No	Piso 3	27	No	9.98	21	11
145	No	Piso 3	28	No	4.73	0	11
146	No	Piso 3	29	No	15.23	0	11
13	No	Piso 3	32	No	4.73	22.75	11
14	No	Piso 3	33	No	0	22.75	11
15	No	Piso 3	34	No	4.73	24.5	11
16	No	Piso 3	35	No	0	24.5	11
27	No	Piso 3	36	No	9.98	22.75	11
28	No	Piso 3	37	No	9.98	24.5	11
37	No	Piso 3	38	No	15.23	22.75	11
38	No	Piso 3	39	No	15.23	24.5	11
39	No	Piso 3	40	No	4.73	17.5	11
40	No	Piso 3	41	No	0	17.5	11
41	No	Piso 3	42	No	4.73	19.25	11
42	No	Piso 3	43	No	0	19.25	11
43	No	Piso 3	44	No	9.98	17.5	11
44	No	Piso 3	45	No	9.98	19.25	11
45	No	Piso 3	46	No	15.23	17.5	11
46	No	Piso 3	47	No	15.23	19.25	11
47	No	Piso 3	48	No	20.48	17.5	11
48	No	Piso 3	49	No	20.48	19.25	11
49	No	Piso 3	80	No	2.365	21	11
50	No	Piso 3	81	No	2.365	26.25	11
51	No	Piso 3	82	No	2.365	15.75	11
52	No	Piso 3	86	No	7.355	21	11
53	No	Piso 3	87	No	7.355	26.25	11
54	No	Piso 3	88	No	7.355	15.75	11
55	No	Piso 3	92	No	12.605	21	11
56	No	Piso 3	93	No	12.605	26.25	11
57	No	Piso 3	94	No	12.605	15.75	11
122	No	Piso 2	1	No	20.48	0	7.4
151	No	Piso 2	2	No	9.98	0	7.4
121	No	Piso 2	3	No	0	0	7.4
135	No	Piso 2	4	No	0	5.25	7.4
123	No	Piso 2	8	No	20.48	5.25	7.4

UniqueName	Is Auto Point	Story	PointBay	IsSpecial	X m	Y m	Z m
124	No	Piso 2	9	No	20.48	10.5	7.4
134	No	Piso 2	13	No	0	10.5	7.4
125	No	Piso 2	14	No	20.48	15.75	7.4
137	No	Piso 2	15	No	15.23	15.75	7.4
139	No	Piso 2	16	No	9.98	15.75	7.4
136	No	Piso 2	17	No	4.73	15.75	7.4
133	No	Piso 2	18	No	0	15.75	7.4
126	No	Piso 2	19	No	20.48	21	7.4
127	No	Piso 2	20	No	15.23	21	7.4
128	No	Piso 2	21	No	15.23	26.25	7.4
129	No	Piso 2	22	No	9.98	26.25	7.4
130	No	Piso 2	23	No	4.73	26.25	7.4
131	No	Piso 2	24	No	0	26.25	7.4
132	No	Piso 2	25	No	0	21	7.4
138	No	Piso 2	26	No	4.73	21	7.4
119	No	Piso 2	28	No	4.73	0	7.4
120	No	Piso 2	29	No	15.23	0	7.4
161	No	Piso 2	32	No	4.73	22.75	7.4
162	No	Piso 2	33	No	0	22.75	7.4
269	No	Piso 2	34	No	4.73	24.5	7.4
282	No	Piso 2	35	No	0	24.5	7.4
23	No	Piso 2	40	No	4.73	17.5	7.4
24	No	Piso 2	41	No	0	17.5	7.4
25	No	Piso 2	42	No	4.73	19.25	7.4
26	No	Piso 2	43	No	0	19.25	7.4
29	No	Piso 2	48	No	20.48	17.5	7.4
19	No	Piso 2	30	No	1.5767	21	7.4
20	No	Piso 2	104	No	1.5767	26.25	7.4
21	No	Piso 2	105	No	3.1533	21	7.4
22	No	Piso 2	106	No	3.1533	26.25	7.4
30	No	Piso 2	108	No	1.5767	19.25	7.4
31	No	Piso 2	109	No	3.1533	19.25	7.4
32	No	Piso 2	110	No	4.73	16.625	7.4
33	No	Piso 2	111	No	0	16.625	7.4
70	No	Piso 1	1	No	20.48	0	3.8
68	No	Piso 1	2	No	9.98	0	3.8
66	No	Piso 1	3	No	0	0	3.8
80	No	Piso 1	4	No	0	5.25	3.8
78	No	Piso 1	5	No	4.73	5.25	3.8
76	No	Piso 1	6	No	9.98	5.25	3.8
74	No	Piso 1	7	No	15.23	5.25	3.8
72	No	Piso 1	8	No	20.48	5.25	3.8
90	No	Piso 1	9	No	20.48	10.5	3.8
88	No	Piso 1	10	No	15.23	10.5	3.8
86	No	Piso 1	11	No	9.98	10.5	3.8
84	No	Piso 1	12	No	4.73	10.5	3.8
82	No	Piso 1	13	No	0	10.5	3.8
92	No	Piso 1	14	No	20.48	15.75	3.8
98	No	Piso 1	15	No	15.23	15.75	3.8
100	No	Piso 1	16	No	9.98	15.75	3.8
106	No	Piso 1	17	No	4.73	15.75	3.8
108	No	Piso 1	18	No	0	15.75	3.8
94	No	Piso 1	19	No	20.48	21	3.8
96	No	Piso 1	20	No	15.23	21	3.8
118	No	Piso 1	21	No	15.23	26.25	3.8
116	No	Piso 1	22	No	9.98	26.25	3.8

UniqueName	Is Auto Point	Story	PointBay	IsSpecial	X m	Y m	Z m
114	No	Piso 1	23	No	4.73	26.25	3.8
112	No	Piso 1	24	No	0	26.25	3.8
110	No	Piso 1	25	No	0	21	3.8
104	No	Piso 1	26	No	4.73	21	3.8
102	No	Piso 1	27	No	9.98	21	3.8
62	No	Piso 1	28	No	4.73	0	3.8
64	No	Piso 1	29	No	15.23	0	3.8
179	No	Piso 1	32	No	4.73	22.75	3.8
180	No	Piso 1	33	No	0	22.75	3.8
181	No	Piso 1	34	No	4.73	24.5	3.8
182	No	Piso 1	35	No	0	24.5	3.8
183	No	Piso 1	36	No	9.98	22.75	3.8
184	No	Piso 1	37	No	9.98	24.5	3.8
185	No	Piso 1	38	No	15.23	22.75	3.8
186	No	Piso 1	39	No	15.23	24.5	3.8
187	No	Piso 1	40	No	4.73	17.5	3.8
188	No	Piso 1	41	No	0	17.5	3.8
189	No	Piso 1	42	No	4.73	19.25	3.8
190	No	Piso 1	43	No	0	19.25	3.8
191	No	Piso 1	44	No	9.98	17.5	3.8
192	No	Piso 1	45	No	9.98	19.25	3.8
193	No	Piso 1	46	No	15.23	17.5	3.8
194	No	Piso 1	47	No	15.23	19.25	3.8
195	No	Piso 1	48	No	20.48	17.5	3.8
196	No	Piso 1	49	No	20.48	19.25	3.8
197	No	Piso 1	50	No	4.73	12.25	3.8
198	No	Piso 1	51	No	0	12.25	3.8
199	No	Piso 1	52	No	4.73	14	3.8
200	No	Piso 1	53	No	0	14	3.8
201	No	Piso 1	54	No	9.98	12.25	3.8
202	No	Piso 1	55	No	9.98	14	3.8
203	No	Piso 1	56	No	15.23	12.25	3.8
204	No	Piso 1	57	No	15.23	14	3.8
205	No	Piso 1	58	No	20.48	12.25	3.8
206	No	Piso 1	59	No	20.48	14	3.8
207	No	Piso 1	60	No	4.73	7	3.8
208	No	Piso 1	61	No	0	7	3.8
209	No	Piso 1	62	No	4.73	8.75	3.8
210	No	Piso 1	63	No	0	8.75	3.8
211	No	Piso 1	64	No	9.98	7	3.8
212	No	Piso 1	65	No	9.98	8.75	3.8
213	No	Piso 1	66	No	15.23	7	3.8
214	No	Piso 1	67	No	15.23	8.75	3.8
215	No	Piso 1	68	No	20.48	7	3.8
216	No	Piso 1	69	No	20.48	8.75	3.8
217	No	Piso 1	70	No	4.73	1.75	3.8
218	No	Piso 1	71	No	0	1.75	3.8
219	No	Piso 1	72	No	4.73	3.5	3.8
220	No	Piso 1	73	No	0	3.5	3.8
221	No	Piso 1	74	No	9.98	1.75	3.8
222	No	Piso 1	75	No	9.98	3.5	3.8
223	No	Piso 1	76	No	15.23	1.75	3.8
224	No	Piso 1	77	No	15.23	3.5	3.8
225	No	Piso 1	78	No	20.48	1.75	3.8
226	No	Piso 1	79	No	20.48	3.5	3.8
227	No	Piso 1	80	No	2.365	21	3.8

UniqueName	Is Auto Point	Story	PointBay	IsSpecial	X m	Y m	Z m
228	No	Piso 1	81	No	2.365	26.25	3.8
229	No	Piso 1	82	No	2.365	15.75	3.8
230	No	Piso 1	83	No	2.365	10.5	3.8
231	No	Piso 1	84	No	2.365	5.25	3.8
232	No	Piso 1	85	No	2.365	0	3.8
233	No	Piso 1	86	No	7.355	21	3.8
234	No	Piso 1	87	No	7.355	26.25	3.8
235	No	Piso 1	88	No	7.355	15.75	3.8
236	No	Piso 1	89	No	7.355	10.5	3.8
237	No	Piso 1	90	No	7.355	5.25	3.8
238	No	Piso 1	91	No	7.355	0	3.8
239	No	Piso 1	92	No	12.605	21	3.8
240	No	Piso 1	93	No	12.605	26.25	3.8
241	No	Piso 1	94	No	12.605	15.75	3.8
242	No	Piso 1	95	No	12.605	10.5	3.8
243	No	Piso 1	96	No	12.605	5.25	3.8
244	No	Piso 1	97	No	12.605	0	3.8
245	No	Piso 1	98	No	17.855	15.75	3.8
246	No	Piso 1	99	No	17.855	21	3.8
247	No	Piso 1	100	No	17.855	10.5	3.8
248	No	Piso 1	101	No	17.855	5.25	3.8
249	No	Piso 1	102	No	17.855	0	3.8
149	No	Piso 1	103	No	9.9799	-1.5037	3.8
69	No	Base	1	No	20.48	0	0
67	No	Base	2	No	9.98	0	0
65	No	Base	3	No	0	0	0
79	No	Base	4	No	0	5.25	0
77	No	Base	5	No	4.73	5.25	0
75	No	Base	6	No	9.98	5.25	0
73	No	Base	7	No	15.23	5.25	0
71	No	Base	8	No	20.48	5.25	0
89	No	Base	9	No	20.48	10.5	0
87	No	Base	10	No	15.23	10.5	0
85	No	Base	11	No	9.98	10.5	0
83	No	Base	12	No	4.73	10.5	0
81	No	Base	13	No	0	10.5	0
91	No	Base	14	No	20.48	15.75	0
97	No	Base	15	No	15.23	15.75	0
99	No	Base	16	No	9.98	15.75	0
105	No	Base	17	No	4.73	15.75	0
107	No	Base	18	No	0	15.75	0
93	No	Base	19	No	20.48	21	0
95	No	Base	20	No	15.23	21	0
117	No	Base	21	No	15.23	26.25	0
115	No	Base	22	No	9.98	26.25	0
113	No	Base	23	No	4.73	26.25	0
111	No	Base	24	No	0	26.25	0
109	No	Base	25	No	0	21	0
103	No	Base	26	No	4.73	21	0
101	No	Base	27	No	9.98	21	0
61	No	Base	28	No	4.73	0	0
63	No	Base	29	No	15.23	0	0

1.4 Line Connectivity

Table 1.6 - Column Bays

Label	PointBayI	PointBayJ	IEndStory
C1	1	1	Below
C2	2	2	Below
C3	3	3	Below
C4	4	4	Below
C5	5	5	Below
C6	6	6	Below
C7	7	7	Below
C8	8	8	Below
C9	9	9	Below
C10	10	10	Below
C11	11	11	Below
C12	12	12	Below
C13	13	13	Below
C14	14	14	Below
C15	15	15	Below
C16	16	16	Below
C17	17	17	Below
C18	18	18	Below
C19	19	19	Below
C20	20	20	Below
C21	21	21	Below
C22	22	22	Below
C23	23	23	Below
C24	24	24	Below
C25	25	25	Below
C26	26	26	Below
C27	27	27	Below
C28	28	28	Below
C29	29	29	Below

Table 1.7 - Beam Bays

Label	PointBayI	PointBayJ
B1	27	22
B2	16	27
B3	11	16
B4	6	11
B5	2	6
B6	24	23
B7	23	22
B8	22	21
B9	25	26
B10	26	27
B11	27	20
B12	20	19
B13	18	17
B14	17	16
B15	16	15
B16	15	14
B17	13	12
B18	12	11
B19	11	10
B20	10	9
B21	4	5
B22	5	6
B23	6	7
B24	7	8

Label	PointBayI	PointBayJ
B25	20	21
B26	14	19
B27	9	14
B28	8	9
B29	1	8
B30	29	1
B31	2	29
B32	28	2
B33	3	28
B34	3	4
B35	4	13
B36	13	18
B37	18	25
B38	25	24
B39	26	23
B40	17	26
B42	15	20
B43	33	32
B44	35	34
B45	32	36
B46	34	37
B47	36	38
B48	37	39
B49	41	40
B50	43	42
B51	40	44
B52	42	45
B53	44	46
B54	45	47
B55	46	48
B56	47	49
B57	51	50
B58	53	52
B59	50	54
B60	52	55
B61	54	56
B62	55	57
B63	56	58
B64	57	59
B65	61	60
B66	63	62
B67	60	64
B68	62	65
B69	64	66
B70	65	67
B71	66	68
B72	67	69
B73	71	70
B74	73	72
B75	70	74
B76	72	75
B77	74	76
B78	75	77
B79	76	78
B80	77	79
B81	80	81
B82	82	80

Label	PointBayI	PointBayJ
B83	83	82
B84	84	83
B85	85	84
B86	86	87
B87	88	86
B88	89	88
B89	90	89
B90	91	90
B91	92	93
B92	94	92
B93	95	94
B94	96	95
B95	97	96
B96	98	99
B97	100	98
B98	101	100
B99	102	101
B100	103	2
B104	30	104
B105	105	106
B107	40	48
B108	14	48
B109	108	30
B110	109	105
B111	111	110
B190	2	16

1.5 Area Connectivity

Table 1.8 - Floor Bays

Label	NumPoints	PointNumber	PointBay
F1	4	1	25
F1		2	26
F1		3	23
F1		4	24
F2	4	1	18
F2		2	17
F2		3	26
F2		4	25
F3	4	1	13
F3		2	12
F3		3	17
F3		4	18
F4	4	1	4
F4		2	5
F4		3	12
F4		4	13
F5	4	1	3
F5		2	28
F5		3	5
F5		4	4
F6	4	1	18
F6		2	17
F6		3	23
F6		4	24
F7	4	1	26

Label	NumPoints	PointNumber	PointBay
F7		2	27
F7		3	22
F7		4	23
F8	4	1	27
F8		2	20
F8		3	21
F8		4	22
F9	4	1	17
F9		2	16
F9		3	27
F9		4	26
F10	4	1	16
F10		2	15
F10		3	20
F10		4	27
F11	4	1	15
F11		2	14
F11		3	19
F11		4	20
F12	4	1	12
F12		2	11
F12		3	16
F12		4	17
F13	4	1	5
F13		2	6
F13		3	11
F13		4	12
F14	4	1	28
F14		2	2
F14		3	6
F14		4	5
F15	4	1	11
F15		2	10
F15		3	15
F15		4	16
F16	4	1	10
F16		2	9
F16		3	14
F16		4	15
F17	4	1	6
F17		2	7
F17		3	10
F17		4	11
F18	4	1	2
F18		2	29
F18		3	7
F18		4	6
F19	4	1	7
F19		2	8
F19		3	9
F19		4	10
F20	4	1	29
F20		2	1
F20		3	8
F20		4	7
F21	4	1	17
F21		2	14

Label	NumPoints	PointNumber	PointBay
F21		3	48
F21		4	40
F22	4	1	18
F22		2	15
F22		3	21
F22		4	24

Table 1.9 - Wall Bays

Label	NumPoints	PointNumber	PointBay	PointStory
W2	4	1	28	Below
W2		2	29	Below
W2		3	29	Same
W2		4	28	Same

1.6 Mass

Table 1.10 - Mass Source Definition

Name	Is Default	Include Lateral Mass?	Include Vertical Mass?	Lump Mass?	Source Self Mass?	Source Added Mass?	Source Load Patterns?	Move Mass Centroid?	Load Pattern	Multiplier
MsSrc1	Yes	Yes	No	Yes	No	No	Yes	No	Dead	1

Table 1.11 - Mass Summary by Story

Story	UX kg	UY kg	UZ kg
Cubierta	44891.35	44891.35	0
Piso 3	236546.13	236546.13	0
Piso 2	171484.2	171484.2	0
Piso 1	620022.7	620022.7	0
Base	57979.54	57979.54	0

Table 1.12 - Mass Summary by Group

Group	Self Mass kg	Self Weight kN	Mass X kg	Mass Y kg	Mass Z kg
All	0	6436.8763	1135389.25	1135389.25	0

1.7 Groups

Table 1.13 - Group Definitions

Name	Color	Steel Design?	Concrete Design?	Composite Design?
All	Yellow	No	No	No

2 Properties

This chapter provides property information for materials, frame sections, shell sections, and links.

2.1 Materials

Table 2.1 - Material Properties - General

Material	Type	SymType	Grade	Color	Notes
21Mpax85%	Concrete	Isotropic	21Mpax85%	Cyan	
28Mpax85%	Concrete	Isotropic	28Mpax85%	Magenta	
A36	Steel	Isotropic	Grade 36	Gray8Dark	
A416Gr270	Tendon	Uniaxial	Grade 270	Gray8Dark	
A615Gr60	Rebar	Uniaxial	Grade 60	Yellow	
A992Fy50	Steel	Isotropic	Grade 50	Red	

2.2 Frame Sections

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 1 of 4)

Name	Material	Shape	Color	Area cm2	J cm4	I33 cm4	I22 cm4	As2 cm2	As3 cm2
C50x50	28Mpax85%	Concrete Rectangular	Magenta	2500	880208.3	520833.3	520833.3	2083.3	2083.3
C50x60	28Mpax85%	Concrete Rectangular	Red	3000	1240246.4	900000	625000	2500	2500
C8X11.5	A36	Steel Channel	Yellow	21.7	5.4	1352.8	54.5	11.4	11.4
L4x4x1/4"	A36	Steel Double Angle	Blue	25	3.3	253	445.6	11.5	12.5
L5x5x3/8"	A36	Steel Double Angle	Red	46.5	13.7	727.6	1306.8	21.5	23.6
V20x20	21Mpax85%	Concrete Rectangular	Cyan	400	22533.3	13333.3	13333.3	333.3	333.3
V30x30	21Mpax85%	Concrete Rectangular	Red	900	114075	67500	67500	750	750
V50x50	21Mpax85%	Concrete Rectangular	Gray8Dark	2500	880208.3	520833.3	520833.3	2083.3	2083.3
V70x70	21Mpax85%	Concrete Rectangular	Green	4900	3381408.3	2000833.3	2000833.3	4083.3	4083.3
Vigueta60x10	21Mpax85%	Concrete Rectangular	Blue	6	1.8	18	0.5	5	5
Viguetas60x20	21Mpax85%	Concrete Rectangular	Gray8Dark	12	12.6	36	4	10	10

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 2 of 4)

Name	S33Pos cm3	S33Neg cm3	S22Pos cm3	S22Neg cm3	Z33 cm3	Z22 cm3	R33 mm	R22 mm	Cw cm6	Fillet Radius mm	CG Offset 3 mm
C50x50	20833.3	20833.3	20833.3	20833.3	31250	31250	144.3	144.3			0
C50x60	30000	30000	25000	25000	45000	37500	173.2	144.3			0
C8X11.5	133.1	133.1	37.5	12.7	157.8	25.7	78.9	15.8	4407.7	13.9	14.2
L4x4x1/4"	91.2	34.3	43.9	43.9	61.7	69.4	31.8	42.2	27.1		0
L5x5x3/8"	206.3	79.3	102.9	102.9	142.9	164.2	39.5	53	175.1		0
V20x20	1333.3	1333.3	1333.3	1333.3	2000	2000	57.7	57.7			0
V30x30	4500	4500	4500	4500	6750	6750	86.6	86.6			0
V50x50	20833.3	20833.3	20833.3	20833.3	31250	31250	144.3	144.3			0
V70x70	57166.7	57166.7	57166.7	57166.7	85750	85750	202.1	202.1			0
Vigueta60x10	6	6	1	1	9	1.5	17.3	2.9			0
Viguetas60x20	12	12	4	4	18	6	17.3	5.8			0

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 3 of 4)

Name	CG Offset 2 mm	PNA Offset 3 mm	PNA Offset 2 mm	SC Offset 3 mm	SC Offset 2 mm	Area Modifier	As2 Modifier	As3 Modifier	J Modifier	I33 Modifier	I22 Modifier
C50x50	0	0	0			1	1	1	1	1	1
C50x60	0	0	0			1	1	1	1	1	1
C8X11.5	0	23.1	0	46.4	0	1	1	1	1	1	1
L4x4x1/4"	23	0	44.6	0	47.6	1	1	1	1	1	1

Name	CG Offset 2 mm	PNA Offset 3 mm	PNA Offset 2 mm	SC Offset 3 mm	SC Offset 2 mm	Area Modifier	As2 Modifier	As3 Modifier	J Modifier	I33 Modifier	I22 Modifier
L5x5x3/8"	28.2	0	54.3	0	58.7	1	1	1	1	1	1
V20x20	0	0	0			1	1	1	1	1	1
V30x30	0	0	0			1	1	1	1	1	1
V50x50	0	0	0			1	1	1	1	1	1
V70x70	0	0	0			1	1	1	1	1	1
Vigueta60x10	0	0	0			1	1	1	1	1	1
Viguetas60x20	0	0	0			1	1	1	1	1	1

Table 2.2 - Frame Section Property Definitions - Summary (Part 4 of 4)

Name	Mass Modifier	Weight Modifier
C50x50	1	1
C50x60	1	1
C8X11.5	1	1
L4x4x1/4"	1	1
L5x5x3/8"	1	1
V20x20	1	1
V30x30	1	1
V50x50	1	1
V70x70	1	1
Vigueta60x10	1	1
Viguetas60x20	1	1

2.3 Shell Sections

Table 2.3 - Area Section Property Definitions - Summary

Name	Type	Element Type	Material	Total Thickness mm	Deck Material	Deck Depth mm
Cubierta Auditorio	Deck	Membrane	21Mpax85%	235	A36	75
Muro20cm	Wall	Shell-Thin	28Mpax85%	200		
Placa6cm	Slab	Membrane	21Mpax85%	60		
Plank1	Slab	Membrane	28Mpax85%	200		
Slab1	Slab	Shell-Thin	28Mpax85%	200		
Wall1	Wall	Shell-Thin	28Mpax85%	250		

2.4 Reinforcement Sizes

Table 2.4 - Reinforcing Bar Sizes

Name	Diameter mm	Area cm2
6	6	0.3
8	8	0.5
10	10	0.8
12	12	1.1
14	14	1.5
16	16	2
18	18	2.5
20	20	3.1
22	22	3.8
25	25	4.9
26	26	5.3
28	28	6.2

Name	Diameter mm	Area cm2
32	32	8
36	36	10.2
40	40	12.6
50	50	19.6

2.5 Links

Table 2.5 - Link Property Definitions - Summary

Name	Type	Degrees of Freedom	Mass kg	Weight kN	Defined Length m	Defined Area m2
Link1	Linear	U1	0	0	1	1

2.6 Tendon Sections

Table 2.6 - Tendon Section Properties

Name	Material	StrandArea cm2	Color	Notes
Tendon1	A416Gr270	1	Red	

3 Assignments

This chapter provides a listing of the assignments applied to the model.

3.1 Joint Assignments

Table 3.1 - Joint Assignments - Summary

Story	Label	UniqueName	Diaphragm	Restraints
Cubierta	1	4	From Area	
Cubierta	2	17	From Area	
Cubierta	3	1	From Area	
Cubierta	4	10	From Area	
Cubierta	8	5	From Area	
Cubierta	9	6	From Area	
Cubierta	13	9	From Area	
Cubierta	14	7	From Area	
Cubierta	15	12	From Area	
Cubierta	16	18	From Area	
Cubierta	17	11	From Area	
Cubierta	18	8	From Area	
Cubierta	28	2	From Area	
Cubierta	29	3	From Area	
Piso 3	1	157	From Area	
Piso 3	2	58	From Area	
Piso 3	3	156	From Area	
Piso 3	4	171	From Area	
Piso 3	8	158	From Area	
Piso 3	9	159	From Area	
Piso 3	13	170	From Area	
Piso 3	14	160	From Area	
Piso 3	15	173	From Area	
Piso 3	16	175	From Area	
Piso 3	17	172	From Area	
Piso 3	18	169	From Area	
Piso 3	19	178	From Area	
Piso 3	20	163	From Area	
Piso 3	21	164	From Area	
Piso 3	22	176	From Area	
Piso 3	23	165	From Area	
Piso 3	24	166	From Area	
Piso 3	25	167	From Area	
Piso 3	26	168	From Area	
Piso 3	27	177	From Area	
Piso 3	28	145	From Area	
Piso 3	29	146	From Area	
Piso 3	32	13	From Area	
Piso 3	33	14	From Area	
Piso 3	34	15	From Area	
Piso 3	35	16	From Area	
Piso 3	36	27	From Area	
Piso 3	37	28	From Area	
Piso 3	38	37	From Area	
Piso 3	39	38	From Area	
Piso 3	40	39	From Area	
Piso 3	41	40	From Area	
Piso 3	42	41	From Area	
Piso 3	43	42	From Area	
Piso 3	44	43	From Area	

Story	Label	UniqueName	Diaphragm	Restraints
Piso 3	45	44	From Area	
Piso 3	46	45	From Area	
Piso 3	47	46	From Area	
Piso 3	48	47	From Area	
Piso 3	49	48	From Area	
Piso 3	80	49	From Area	
Piso 3	81	50	From Area	
Piso 3	82	51	From Area	
Piso 3	86	52	From Area	
Piso 3	87	53	From Area	
Piso 3	88	54	From Area	
Piso 3	92	55	From Area	
Piso 3	93	56	From Area	
Piso 3	94	57	From Area	
Piso 2	1	122	From Area	
Piso 2	2	151	From Area	
Piso 2	3	121	From Area	
Piso 2	4	135	From Area	
Piso 2	8	123	From Area	
Piso 2	9	124	From Area	
Piso 2	13	134	From Area	
Piso 2	14	125	From Area	
Piso 2	15	137	From Area	
Piso 2	16	139	From Area	
Piso 2	17	136	From Area	
Piso 2	18	133	From Area	
Piso 2	19	126	From Area	
Piso 2	20	127	From Area	
Piso 2	21	128	From Area	
Piso 2	22	129	From Area	
Piso 2	23	130	From Area	
Piso 2	24	131	From Area	
Piso 2	25	132	From Area	
Piso 2	26	138	From Area	
Piso 2	28	119	From Area	
Piso 2	29	120	From Area	
Piso 2	32	161	From Area	
Piso 2	33	162	From Area	
Piso 2	34	269	From Area	
Piso 2	35	282	From Area	
Piso 2	40	23	From Area	
Piso 2	41	24	From Area	
Piso 2	42	25	From Area	
Piso 2	43	26	From Area	
Piso 2	48	29	From Area	
Piso 2	30	19	From Area	
Piso 2	104	20	From Area	
Piso 2	105	21	From Area	
Piso 2	106	22	From Area	
Piso 2	108	30	From Area	
Piso 2	109	31	From Area	
Piso 2	110	32	From Area	
Piso 2	111	33	From Area	
Piso 1	1	70	From Area	
Piso 1	2	68	From Area	
Piso 1	3	66	From Area	
Piso 1	4	80	From Area	

Story	Label	UniqueName	Diaphragm	Restraints
Piso 1	5	78	From Area	
Piso 1	6	76	From Area	
Piso 1	7	74	From Area	
Piso 1	8	72	From Area	
Piso 1	9	90	From Area	
Piso 1	10	88	From Area	
Piso 1	11	86	From Area	
Piso 1	12	84	From Area	
Piso 1	13	82	From Area	
Piso 1	14	92	From Area	
Piso 1	15	98	From Area	
Piso 1	16	100	From Area	
Piso 1	17	106	From Area	
Piso 1	18	108	From Area	
Piso 1	19	94	From Area	
Piso 1	20	96	From Area	
Piso 1	21	118	From Area	
Piso 1	22	116	From Area	
Piso 1	23	114	From Area	
Piso 1	24	112	From Area	
Piso 1	25	110	From Area	
Piso 1	26	104	From Area	
Piso 1	27	102	From Area	
Piso 1	28	62	From Area	
Piso 1	29	64	From Area	
Piso 1	32	179	From Area	
Piso 1	33	180	From Area	
Piso 1	34	181	From Area	
Piso 1	35	182	From Area	
Piso 1	36	183	From Area	
Piso 1	37	184	From Area	
Piso 1	38	185	From Area	
Piso 1	39	186	From Area	
Piso 1	40	187	From Area	
Piso 1	41	188	From Area	
Piso 1	42	189	From Area	
Piso 1	43	190	From Area	
Piso 1	44	191	From Area	
Piso 1	45	192	From Area	
Piso 1	46	193	From Area	
Piso 1	47	194	From Area	
Piso 1	48	195	From Area	
Piso 1	49	196	From Area	
Piso 1	50	197	From Area	
Piso 1	51	198	From Area	
Piso 1	52	199	From Area	
Piso 1	53	200	From Area	
Piso 1	54	201	From Area	
Piso 1	55	202	From Area	
Piso 1	56	203	From Area	
Piso 1	57	204	From Area	
Piso 1	58	205	From Area	
Piso 1	59	206	From Area	
Piso 1	60	207	From Area	
Piso 1	61	208	From Area	
Piso 1	62	209	From Area	
Piso 1	63	210	From Area	

Story	Label	UniqueName	Diaphragm	Restraints
Piso 1	64	211	From Area	
Piso 1	65	212	From Area	
Piso 1	66	213	From Area	
Piso 1	67	214	From Area	
Piso 1	68	215	From Area	
Piso 1	69	216	From Area	
Piso 1	70	217	From Area	
Piso 1	71	218	From Area	
Piso 1	72	219	From Area	
Piso 1	73	220	From Area	
Piso 1	74	221	From Area	
Piso 1	75	222	From Area	
Piso 1	76	223	From Area	
Piso 1	77	224	From Area	
Piso 1	78	225	From Area	
Piso 1	79	226	From Area	
Piso 1	80	227	From Area	
Piso 1	81	228	From Area	
Piso 1	82	229	From Area	
Piso 1	83	230	From Area	
Piso 1	84	231	From Area	
Piso 1	85	232	From Area	
Piso 1	86	233	From Area	
Piso 1	87	234	From Area	
Piso 1	88	235	From Area	
Piso 1	89	236	From Area	
Piso 1	90	237	From Area	
Piso 1	91	238	From Area	
Piso 1	92	239	From Area	
Piso 1	93	240	From Area	
Piso 1	94	241	From Area	
Piso 1	95	242	From Area	
Piso 1	96	243	From Area	
Piso 1	97	244	From Area	
Piso 1	98	245	From Area	
Piso 1	99	246	From Area	
Piso 1	100	247	From Area	
Piso 1	101	248	From Area	
Piso 1	102	249	From Area	
Piso 1	103	149	From Area	
Base	1	69	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	2	67	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	3	65	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	4	79	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	5	77	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	6	75	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	7	73	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	8	71	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	9	89	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	10	87	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	11	85	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	12	83	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	13	81	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	14	91	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	15	97	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	16	99	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	17	105	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ

Story	Label	UniqueName	Diaphragm	Restraints
Base	18	107	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	19	93	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	20	95	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	21	117	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	22	115	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	23	113	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	24	111	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	25	109	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	26	103	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	27	101	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	28	61	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ
Base	29	63	From Area	UX; UY; UZ; RX; RY; RZ

3.2 Frame Assignments

Table 3.2 - Frame Assignments - Summary

Story	Label	UniqueName	Design Type	Length m	Analysis Section	Design Section	Axis Angle deg	Max Station Spacing m	Min Number Stations	Releases
Cubierta	B13	32	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B14	31	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B15	30	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B16	29	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B27	28	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B28	27	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B29	26	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B30	25	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B31	24	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B32	23	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B33	22	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B34	21	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B35	34	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	B36	33	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Cubierta	C1	8	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C3	5	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C4	14	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C8	9	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C9	10	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C13	13	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C14	11	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C15	16	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C17	15	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C18	12	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C28	6	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Cubierta	C29	7	Column	1	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	B6	214	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B7	215	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B8	216	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B9	220	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B10	218	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B11	219	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B12	221	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B13	208	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B14	207	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B15	206	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B16	205	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		

Story	Label	UniqueName	Design Type	Length m	Analysis Section	Design Section	Axis Angle deg	Max Station Spacing m	Min Number Stations	Releases
Piso 3	B25	223	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B26	222	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B27	69	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B28	68	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B29	67	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B30	57	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B31	56	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B32	55	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B33	54	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B34	53	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B35	52	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B36	45	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B37	212	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B38	213	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B39	226	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B40	225	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B42	224	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 3	B43	1	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B44	2	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B45	3	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B46	4	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B47	17	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B48	18	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B49	19	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B50	20	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B51	35	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B52	48	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B53	49	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B54	58	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B55	59	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B56	60	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B81	61	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B82	62	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B86	63	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B87	64	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B91	65	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	B92	66	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 3	C1	182	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C3	181	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C4	195	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C8	183	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C9	184	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C13	194	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C14	185	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C15	197	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C17	196	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C18	193	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C19	186	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C20	187	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C21	188	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C22	217	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C23	189	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C24	190	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C25	191	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	

Story	Label	UniqueName	Design Type	Length m	Analysis Section	Design Section	Axis Angle deg	Max Station Spacing m	Min Number Stations	Releases
Piso 3	C26	192	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 3	C28	179	Column	3.6	C50x60	C50x60	90		3	
Piso 3	C29	180	Column	3.6	C50x60	C50x60	90		3	
Piso 2	B6	172	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B9	173	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B13	164	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B14	165	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B15	166	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B16	167	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B27	168	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B28	169	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B29	170	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B30	171	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B31	178	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B32	176	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B33	156	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B34	157	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B35	158	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B36	159	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B37	160	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B38	161	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B39	162	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B40	163	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B43	199	Beam	4.73	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 2	B44	203	Beam	4.73	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 2	B49	46	Beam	4.73	V30x30	V30x30		0.5		
Piso 2	B50	47	Beam	4.73	V30x30	V30x30		0.5		
Piso 2	B104	37	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 2	B105	38	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 2	B107	50	Beam	15.75	V30x30	V30x30		0.5		
Piso 2	B108	51	Beam	1.75	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 2	B109	39	Beam	1.75	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 2	B110	40	Beam	1.75	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 2	B111	41	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 2	C1	140	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C3	139	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C4	153	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C8	141	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C9	142	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C13	152	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C14	143	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C15	155	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C17	154	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C18	151	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C19	144	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C20	145	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C21	146	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C22	147	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C23	148	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C24	149	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C25	150	Column	3.6	C50x50	C50x50			3	
Piso 2	C28	137	Column	3.6	C50x60	C50x60	90		3	
Piso 2	C29	138	Column	3.6	C50x60	C50x60	90		3	
Piso 1	B1	99	Beam	5.25	V70x70	V70x70		0.5		

Story	Label	UniqueName	Design Type	Length m	Analysis Section	Design Section	Axis Angle deg	Max Station Spacing m	Min Number Stations	Releases
Piso 1	B2	100	Beam	5.25	V70x70	V70x70		0.5		
Piso 1	B3	101	Beam	5.25	V70x70	V70x70		0.5		
Piso 1	B4	102	Beam	5.25	V70x70	V70x70		0.5		
Piso 1	B5	103	Beam	5.25	V70x70	V70x70		0.5		
Piso 1	B6	104	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B7	105	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B8	106	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B9	122	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B10	123	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B11	124	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B12	108	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B13	125	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B14	126	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B15	127	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B16	128	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B17	129	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B18	130	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B19	131	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B20	132	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B21	133	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B22	134	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B23	135	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B24	136	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B25	107	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B26	109	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B27	110	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B28	111	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B29	112	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B30	113	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B31	114	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B32	174	Beam	5.25	C50x50	C50x50		0.5		
Piso 1	B33	116	Beam	4.73	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B34	117	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B35	118	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B36	119	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B37	120	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B38	121	Beam	5.25	V50x50	V50x50		0.5		
Piso 1	B43	227	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B44	228	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B45	229	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B46	230	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B47	231	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B48	232	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B49	233	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B50	234	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B51	235	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B52	236	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B53	237	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B54	238	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B55	239	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B56	240	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B57	241	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B58	242	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B59	243	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes

Story	Label	UniqueName	Design Type	Length m	Analysis Section	Design Section	Axis Angle deg	Max Station Spacing m	Min Number Stations	Releases
Piso 1	B60	244	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B61	245	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B62	246	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B63	247	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B64	248	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B65	249	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B66	250	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B67	251	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B68	252	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B69	253	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B70	254	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B71	255	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B72	256	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B73	257	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B74	258	Beam	4.73	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B75	259	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B76	260	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B77	261	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B78	262	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B79	263	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B80	264	Beam	5.25	Viguetas60x20	Viguetas60x20		0.5		Yes
Piso 1	B81	265	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B82	266	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B83	267	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B84	268	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B85	269	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B86	270	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B87	271	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B88	272	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B89	273	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B90	274	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B91	275	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B92	276	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B93	277	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B94	278	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B95	279	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B96	280	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B97	281	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B98	282	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B99	283	Beam	5.25	Vigueta60x10	Vigueta60x10		0.5		Yes
Piso 1	B100	175	Beam	1.5037	V70x70	V70x70		0.5		
Piso 1	B190	545	Beam	15.75	C8X11.5	C8X11.5		0.5		Yes
Piso 1	C1	74	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C2	73	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C3	72	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C4	79	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C5	78	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C6	77	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C7	76	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C8	75	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C9	84	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C10	83	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C11	82	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C12	81	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	

Story	Label	UniqueName	Design Type	Length m	Analysis Section	Design Section	Axis Angle deg	Max Station Spacing m	Min Number Stations	Releases
Piso 1	C13	80	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C14	85	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C15	88	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C16	89	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C17	92	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C18	93	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C19	86	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C20	87	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C21	98	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C22	97	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C23	96	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C24	95	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C25	94	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C26	91	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C27	90	Column	3.8	C50x50	C50x50			3	
Piso 1	C28	70	Column	3.8	C50x60	C50x60	90		3	
Piso 1	C29	71	Column	3.8	C50x60	C50x60	90		3	

3.3 Shell Assignments

Table 3.3 - Area Assignments - Summary

Story	Label	UniqueName	Section Property	Property Type
Cubierta	W2	8	Muro20cm	Wall
Piso 3	F11	27	Placa6cm	Slab
Piso 3	F22	26	Placa6cm	Slab
Piso 3	W2	28	Muro20cm	Wall
Piso 2	F6	24	Placa6cm	Slab
Piso 2	F21	25	Placa6cm	Slab
Piso 2	W2	29	Muro20cm	Wall
Piso 1	F1	1	Placa6cm	Slab
Piso 1	F2	2	Placa6cm	Slab
Piso 1	F3	3	Placa6cm	Slab
Piso 1	F4	4	Placa6cm	Slab
Piso 1	F5	6	Placa6cm	Slab
Piso 1	F7	10	Placa6cm	Slab
Piso 1	F8	11	Placa6cm	Slab
Piso 1	F9	12	Placa6cm	Slab
Piso 1	F10	13	Placa6cm	Slab
Piso 1	F11	14	Placa6cm	Slab
Piso 1	F12	15	Placa6cm	Slab
Piso 1	F13	16	Placa6cm	Slab
Piso 1	F14	17	Placa6cm	Slab
Piso 1	F15	18	Placa6cm	Slab
Piso 1	F16	19	Placa6cm	Slab
Piso 1	F17	20	Placa6cm	Slab
Piso 1	F18	21	Placa6cm	Slab
Piso 1	F19	22	Placa6cm	Slab
Piso 1	F20	23	Placa6cm	Slab
Piso 1	W2	7	Muro20cm	Wall

4 Loads

This chapter provides loading information as applied to the model.

4.1 Load Patterns

Table 4.1 - Load Pattern Definitions

Name	Is Auto Load	Type	Self Weight Multiplier	Auto Load
~LLRF	Yes	Other	0	
Dead	No	Dead	1	
Ex	No	Seismic	0	User Coefficient
Ex(1/3)	Yes	Seismic	0	User Coefficient
Ex(2/3)	Yes	Seismic	0	User Coefficient
Ex(3/3)	Yes	Seismic	0	User Coefficient
Ey	No	Seismic	0	User Coefficient
Ey(1/3)	Yes	Seismic	0	User Coefficient
Ey(2/3)	Yes	Seismic	0	User Coefficient
Ey(3/3)	Yes	Seismic	0	User Coefficient
Live	No	Live	0	
Sx	No	Seismic (Drift)	0	User Coefficient
Sy	No	Seismic (Drift)	0	User Coefficient

4.2 Load Sets

Table 4.2 - Shell Uniform Load Sets

Name	Load Pattern	Load Value kN/m2
Auditorio	Dead	6.31
Auditorio	Live	5
Auditorio 2	Dead	4.11
Auditorio 2	Live	5
Cubierta concreto	Dead	4.54
Cubierta concreto	Live	1

4.3 Auto Seismic Loading

User Coefficient Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern Sx using the user input coefficients, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = X

Factors and Coefficients

Equivalent Lateral Forces


Base Shear Coefficient, C $C = 0.5906$

Base Shear, V $V = CW$

Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	C	W (kN)	V (kN)
X	0	0	10521.9901	6214.2874

Applied Story Forces



Story	Elevation	X-Dir	Y-Dir
	m	kN	kN
Cubierta	12	494.7865	0
Piso 3	11	2389.9149	0
Piso 2	7.4	1165.5469	0
Piso 1	3.8	2164.0391	0
Base	0	0	0

User Coefficient Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern Sy using the user input coefficients, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Y

Factors and Coefficients

Equivalent Lateral Forces


Base Shear Coefficient, C $C = 0.5906$

Base Shear, V $V = CW$

Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	C	W (kN)	V (kN)
Y	0	0	10521.9901	6214.2874

Applied Story Forces



Story	Elevation	X-Dir	Y-Dir
	m	kN	kN
Cubierta	12	0	494.7865
Piso 3	11	0	2389.9149
Piso 2	7.4	0	1165.5469
Piso 1	3.8	0	2164.0391
Base	0	0	0

User Coefficient Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern Ex using the user input coefficients, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Multiple

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Factors and Coefficients

Equivalent Lateral Forces


Base Shear Coefficient, C $C = 0.5906$

Base Shear, V $V = CW$

Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	C	W (kN)	V (kN)
X	0	0	10521.9901	6214.2874
X + Ecc. Y	0	0	10521.9901	6214.2874
X - Ecc. Y	0	0	10521.9901	6214.2874

Applied Story Forces



Story	Elevation	X-Dir	Y-Dir
	m	kN	kN
Cubierta	12	494.7865	0
Piso 3	11	2389.9149	0
Piso 2	7.4	1165.5469	0
Piso 1	3.8	2164.0391	0
Base	0	0	0

User Coefficient Auto Seismic Load Calculation

This calculation presents the automatically generated lateral seismic loads for load pattern Ey using the user input coefficients, as calculated by ETABS.

Direction and Eccentricity

Direction = Multiple

Eccentricity Ratio = 5% for all diaphragms

Factors and Coefficients

Equivalent Lateral Forces


Base Shear Coefficient, C $C = 0.5906$

Base Shear, V $V = CW$

Calculated Base Shear

Direction	Period Used (sec)	C	W (kN)	V (kN)
Y	0	0	10521.9901	6214.2874
Y + Ecc. X	0	0	10521.9901	6214.2874
Y - Ecc. X	0	0	10521.9901	6214.2874

Applied Story Forces



Story	Elevation	X-Dir	Y-Dir
	m	kN	kN
Cubierta	12	0	494.7865
Piso 3	11	0	2389.9149
Piso 2	7.4	0	1165.5469
Piso 1	3.8	0	2164.0391
Base	0	0	0

4.4 Applied Loads

4.4.1 Area Loads

Table 4.7 - Area Load Assignments - Uniform Load Sets

Story	Label	UniqueName	Load Set
Cubierta	W2	8	Auditorio 2
Piso 3	F11	27	Cubierta concreto
Piso 3	F22	26	Cubierta concreto
Piso 2	F6	24	Auditorio 2
Piso 2	F21	25	Auditorio 2
Piso 1	F1	1	Auditorio
Piso 1	F2	2	Auditorio
Piso 1	F3	3	Auditorio
Piso 1	F4	4	Auditorio
Piso 1	F5	6	Auditorio
Piso 1	F7	10	Auditorio
Piso 1	F8	11	Auditorio
Piso 1	F9	12	Auditorio
Piso 1	F10	13	Auditorio
Piso 1	F11	14	Auditorio
Piso 1	F12	15	Auditorio
Piso 1	F13	16	Auditorio
Piso 1	F14	17	Auditorio
Piso 1	F15	18	Auditorio
Piso 1	F16	19	Auditorio
Piso 1	F17	20	Auditorio
Piso 1	F18	21	Auditorio
Piso 1	F19	22	Auditorio
Piso 1	F20	23	Auditorio
Piso 1	W2	7	Auditorio

4.5 Functions

4.5.1 Response Spectrum Functions

Table 4.8 - Functions - Response Spectrum - Columbia NSR-10

Name	Period sec	Value	Aa	Av	Ae	Ad	Group of Use	Fa	Fv	Damping Ratio
Auditorio	0	0.590625	0.15	0.2	0.13	0.06	4	1.05	2.1	0.05
Auditorio	0.1	0.590625								
Auditorio	0.2	0.590625								
Auditorio	0.3	0.590625								
Auditorio	0.4	0.590625								
Auditorio	0.5	0.590625								
Auditorio	0.6	0.590625								
Auditorio	0.7	0.590625								
Auditorio	0.8	0.590625								
Auditorio	0.9	0.590625								
Auditorio	1	0.590625								
Auditorio	1.2	0.590625								
Auditorio	1.5	0.504								
Auditorio	1.7	0.444706								
Auditorio	2	0.378								
Auditorio	2.5	0.3024								
Auditorio	3	0.252								
Auditorio	3.5	0.216								
Auditorio	4	0.189								

Name	Period sec	Value	Aa	Av	Ae	Ad	Group of Use	Fa	Fv	Damping Ratio
Auditorio	5	0.1512								
Auditorio	8	0.059535								
Auditorio	11	0.03149								
Auditorio	15	0.016934								

Table 4.9 - Functions - Response Spectrum - User Defined

Name	Period sec	Value	Damping Ratio
UnifRS	0	1	0.05
UnifRS	1	1	

4.5.2 Time History Functions

Table 4.10 - Functions - Time History - User Defined

Name	Time sec	Value
RampTH	0	0
RampTH	1	1
RampTH	4	1
UnifTH	0	1
UnifTH	1	1

4.6 Load Cases

Table 4.11 - Load Case Definitions - Summary

Name	Type
Dead	Linear Static
Live	Linear Static
Modal	Modal - Eigen
Sx	Linear Static
Sy	Linear Static
Sismo	Response Spectrum
Ex	Linear Static
Ey	Linear Static
1.0Ex+0.3Ey	Linear Static
1.0Ex-0.3Ey	Linear Static
1.0Ey+0.3Ex	Linear Static
1.0Ey-0.3Ex	Linear Static

4.7 Load Combinations

Table 4.12 - Load Combination Definitions

Name	Type	Is Auto	Load Name	SF	Notes
B.2.4-1	Linear Add	No	Dead	1.4	
B.2.4-2	Linear Add	No	Dead	1.2	
B.2.4-2			Live	1.6	
B.2.4-4	Linear Add	No	Dead	1.2	
B.2.4-4			Live	1	
B.2.4-5	Linear Add	No	Dead	1.2	
B.2.4-5			Live	1	
B.2.4-5			Sismo	0.2	
B.2.4-5 - 1	Linear Add	No	Dead	1.2	
B.2.4-5 - 1			Live	1	
B.2.4-5 - 1			1.0Ex+0.3Ey	0.2	

Name	Type	Is Auto	Load Name	SF	Notes
B.2.4-5 - 2	Linear Add	No	Dead	1.2	
B.2.4-5 - 2			Live	1	
B.2.4-5 - 2			1.0Ex-0.3Ey	0.2	
B.2.4-5 - 3	Linear Add	No	Dead	1.2	
B.2.4-5 - 3			Live	1	
B.2.4-5 - 3			1.0Ey+0.3Ex	0.2	
B.2.4-5 - 4	Linear Add	No	Dead	1.2	
B.2.4-5 - 4			Live	1	
B.2.4-5 - 4			1.0Ey-0.3Ex	0.2	
B.2.4-6	Linear Add	No	Dead	0.9	
B.2.4-7	Linear Add	No	Dead	0.9	
B.2.4-7			Sismo	0.2	
B.2.4-7 - 1	Linear Add	No	Dead	0.9	
B.2.4-7 - 1			1.0Ex+0.3Ey	0.2	
B.2.4-7 - 2	Linear Add	No	Dead	0.9	
B.2.4-7 - 2			1.0Ex-0.3Ey	0.2	
B.2.4-7 - 3	Linear Add	No	Dead	0.9	
B.2.4-7 - 3			1.0Ey+0.3Ex	0.2	
B.2.4-7 - 4	Linear Add	No	Dead	0.9	
B.2.4-7 - 4			1.0Ey-0.3Ex	0.2	
EFVigas	Envelope	No	B.2.4-1	1	
EFVigas			B.2.4-2	1	
EFVigas			B.2.4-4	1	
EFVigas			B.2.4-5 - 1	1	
EFVigas			B.2.4-5 - 2	1	
EFVigas			B.2.4-5 - 3	1	
EFVigas			B.2.4-5 - 4	1	
EFVigas			B.2.4-6	1	
EFVigas			B.2.4-7 - 1	1	
EFVigas			B.2.4-7 - 2	1	
EFVigas			B.2.4-7 - 3	1	
EFVigas			B.2.4-7 - 4	1	
EFVigas			B.2.4-7	1	
EMVIgas	Envelope	No	B.2.4-1	1	
EMVIgas			B.2.4-2	1	
EMVIgas			B.2.4-4	1	
EMVIgas			B.2.4-5	1	
EMVIgas			B.2.4-6	1	
EMVIgas			B.2.4-7	1	
EMViguetas	Linear Add	No	B.2.4-1	1	
EMViguetas			B.2.4-2	1	

5 Analysis Results

This chapter provides analysis results.

5.1 Structure Results

Table 5.1 - Base Reactions (Part 1 of 2)

Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m	X m
Dead	LinStatic		0	0	11134.3652	139346.3005	-105939.8583	0	0
Live	LinStatic		0	0	3389.1965	43133.3553	-31747.4059	0	0
Sx	LinStatic		-6214.2874	0	0	0	-49074.8973	84000.2814	0
Sy	LinStatic		0	-6214.2874	0	49074.8973	0	-58373.5481	0
Sismo	LinRespSpec	Max	3352.4796	126.0904	0	727.6167	25843.2961	63617.2195	0
Ex	LinStatic	Max	-6214.2874	0	0	0	-49074.8973	84000.2814	0
Ex	LinStatic	Min	-6214.2874	0	0	0	-49074.8973	84000.2814	0
Ey	LinStatic	Max	0	-6214.2874	0	49074.8973	0	-58373.5481	0
Ey	LinStatic	Min	0	-6214.2874	0	49074.8973	0	-58373.5481	0
1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-6214.2874	-1864.2862	0	14722.4692	-49074.8973	66488.217	0
1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-6214.2874	-1864.2862	0	14722.4692	-49074.8973	66488.217	0
1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-6214.2874	1864.2862	0	-14722.4692	-49074.8973	101512.3458	0
1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-6214.2874	1864.2862	0	-14722.4692	-49074.8973	101512.3458	0
1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-1864.2862	-6214.2874	0	49074.8973	-14722.4692	-33173.4637	0
1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-1864.2862	-6214.2874	0	49074.8973	-14722.4692	-33173.4637	0
1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	1864.2862	-6214.2874	0	49074.8973	14722.4692	-83573.6325	0
1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	1864.2862	-6214.2874	0	49074.8973	14722.4692	-83573.6325	0
B.2.4-1	Combination		0	0	15588.1113	195084.8207	-148315.8016	0	0
B.2.4-2	Combination		0	0	18783.9526	236228.9291	-177923.6794	0	0
B.2.4-4	Combination		0	0	16750.4347	210348.9159	-158875.2359	0	0
B.2.4-5	Combination	Max	670.4959	25.2181	16750.4347	210494.4392	-153706.5766	12723.4439	0
B.2.4-5	Combination	Min	-670.4959	-25.2181	16750.4347	210203.3925	-164043.8951	-12723.4439	0
B.2.4-6	Combination		0	0	10020.9287	125411.6704	-95345.8725	0	0
B.2.4-7	Combination	Max	670.4959	25.2181	10020.9287	125557.1938	-90177.2133	12723.4439	0
B.2.4-7	Combination	Min	-670.4959	-25.2181	10020.9287	125266.1471	-100514.5317	-12723.4439	0
EMVIgas	Combination	Max	670.4959	25.2181	18783.9526	236228.9291	-90177.2133	12723.4439	0
EMVIgas	Combination	Min	-670.4959	-25.2181	10020.9287	125266.1471	-177923.6794	-12723.4439	0
EMViguetas	Combination		0	0	34372.0638	431313.7497	-326239.481	0	0
B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-1242.8575	-372.8572	16750.4347	213293.4097	-168690.2153	13297.6434	0
B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-1242.8575	-372.8572	16750.4347	213293.4097	-168690.2153	13297.6434	0
B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-1242.8575	372.8572	16750.4347	207404.422	-168690.2153	20302.4692	0
B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-1242.8575	372.8572	16750.4347	207404.422	-168690.2153	20302.4692	0
B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-372.8572	-1242.8575	16750.4347	220163.8953	-161819.7297	-6634.6927	0
B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-372.8572	-1242.8575	16750.4347	220163.8953	-161819.7297	-6634.6927	0
B.2.4-5 - 4	Combination	Max	372.8572	-1242.8575	16750.4347	220163.8953	-155930.742	-16714.7265	0
B.2.4-5 - 4	Combination	Min	372.8572	-1242.8575	16750.4347	220163.8953	-155930.742	-16714.7265	0
B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-1242.8575	-372.8572	10020.9287	128356.1643	-105160.8519	13297.6434	0
B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-1242.8575	-372.8572	10020.9287	128356.1643	-105160.8519	13297.6434	0
B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-1242.8575	372.8572	10020.9287	122467.1766	-105160.8519	20302.4692	0
B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-1242.8575	372.8572	10020.9287	122467.1766	-105160.8519	20302.4692	0
B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-372.8572	-1242.8575	10020.9287	135226.6499	-98290.3663	-6634.6927	0
B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-372.8572	-1242.8575	10020.9287	135226.6499	-98290.3663	-6634.6927	0
B.2.4-7 - 4	Combination	Max	372.8572	-1242.8575	10020.9287	135226.6499	-92401.3786	-16714.7265	0
B.2.4-7 - 4	Combination	Min	372.8572	-1242.8575	10020.9287	135226.6499	-92401.3786	-16714.7265	0
EFVigas	Combination	Max	670.4959	372.8572	18783.9526	236228.9291	-90177.2133	20302.4692	0
EFVigas	Combination	Min	-1242.8575	-1242.8575	10020.9287	122467.1766	-177923.6794	-16714.7265	0

Table 5.1 - Base Reactions (Part 2 of 2)

Y m	Z m
0	0
0	0
0	0

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Drift	Label	X m	Y m	Z m
Cubierta	Live	LinStatic		Y	0.00017	17	4.73	15.75	12
Cubierta	Sx	LinStatic		X	0.005097	13	0	10.5	12
Cubierta	Sy	LinStatic		Y	0.002826	29	15.23	0	12
Cubierta	Sismo	LinRespSpec	Max	X	0.003341	13	0	10.5	12
Cubierta	Sismo	LinRespSpec	Max	Y	0.000572	17	4.73	15.75	12
Cubierta	Ex	LinStatic	Max	X	0.005097	13	0	10.5	12
Cubierta	Ex	LinStatic	Min	X	0.005097	13	0	10.5	12
Cubierta	Ey	LinStatic	Max	Y	0.002826	29	15.23	0	12
Cubierta	Ey	LinStatic	Min	Y	0.002826	29	15.23	0	12
Cubierta	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	X	0.005265	13	0	10.5	12
Cubierta	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	Y	0.001285	17	4.73	15.75	12
Cubierta	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	X	0.005265	13	0	10.5	12
Cubierta	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	Y	0.001285	17	4.73	15.75	12
Cubierta	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	X	0.005211	9	20.48	10.5	12
Cubierta	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	Y	0.001087	29	15.23	0	12
Cubierta	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	X	0.005211	9	20.48	10.5	12
Cubierta	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	Y	0.001087	29	15.23	0	12
Cubierta	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	X	0.002088	13	0	10.5	12
Cubierta	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	Y	0.002805	28	4.73	0	12
Cubierta	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	X	0.002088	13	0	10.5	12
Cubierta	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	Y	0.002805	28	4.73	0	12
Cubierta	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	X	0.001965	9	20.48	10.5	12
Cubierta	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	Y	0.002898	29	15.23	0	12
Cubierta	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	X	0.001965	9	20.48	10.5	12
Cubierta	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	Y	0.002898	29	15.23	0	12
Cubierta	B.2.4-1	Combination		X	0.000445	18	0	15.75	12
Cubierta	B.2.4-1	Combination		Y	0.001371	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-2	Combination		X	0.000479	18	0	15.75	12
Cubierta	B.2.4-2	Combination		Y	0.001446	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-4	Combination		X	0.000442	18	0	15.75	12
Cubierta	B.2.4-4	Combination		Y	0.001344	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5	Combination	Max	X	0.001081	9	20.48	10.5	12
Cubierta	B.2.4-5	Combination	Max	Y	0.001459	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5	Combination	Min	X	0.000404	13	0	10.5	12
Cubierta	B.2.4-5	Combination	Min	Y	0.00123	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-6	Combination		X	0.000286	18	0	15.75	12
Cubierta	B.2.4-6	Combination		Y	0.000881	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7	Combination	Max	X	0.000902	9	20.48	10.5	12
Cubierta	B.2.4-7	Combination	Max	Y	0.000995	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7	Combination	Min	X	0.000488	13	0	10.5	12
Cubierta	B.2.4-7	Combination	Min	Y	0.000767	17	4.73	15.75	12
Cubierta	EMVIgas	Combination	Max	X	0.001081	9	20.48	10.5	12
Cubierta	EMVIgas	Combination	Max	Y	0.001459	17	4.73	15.75	12
Cubierta	EMVIgas	Combination	Min	X	0.000488	13	0	10.5	12
Cubierta	EMVIgas	Combination	Min	Y	0.000767	17	4.73	15.75	12
Cubierta	EMViguetas	Combination		X	0.000924	18	0	15.75	12
Cubierta	EMViguetas	Combination		Y	0.002817	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	X	0.001405	9	20.48	10.5	12
Cubierta	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	Y	0.001601	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	X	0.001405	9	20.48	10.5	12
Cubierta	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	Y	0.001601	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	X	0.001458	9	20.48	10.5	12
Cubierta	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	Y	0.001342	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	X	0.001458	9	20.48	10.5	12
Cubierta	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	Y	0.001342	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	X	0.000682	13	0	10.5	12

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Drift	Label	X m	Y m	Z m
Cubierta	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	Y	0.001815	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	X	0.000682	13	0	10.5	12
Cubierta	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	Y	0.001815	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	Y	0.001738	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	Y	0.001738	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	X	0.001234	13	0	10.5	12
Cubierta	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	Y	0.001138	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	X	0.001234	13	0	10.5	12
Cubierta	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	Y	0.001138	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	X	0.001279	9	20.48	10.5	12
Cubierta	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	Y	0.000879	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	X	0.001279	9	20.48	10.5	12
Cubierta	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	Y	0.000879	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	X	0.000598	13	0	10.5	12
Cubierta	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	Y	0.001352	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	X	0.000598	13	0	10.5	12
Cubierta	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	Y	0.001352	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	Y	0.001275	17	4.73	15.75	12
Cubierta	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	Y	0.001275	17	4.73	15.75	12
Cubierta	EFVigas	Combination	Max	X	0.001458	9	20.48	10.5	12
Cubierta	EFVigas	Combination	Max	Y	0.001815	17	4.73	15.75	12
Cubierta	EFVigas	Combination	Min	X	0.000488	13	0	10.5	12
Cubierta	EFVigas	Combination	Min	Y	0.000767	17	4.73	15.75	12
Piso 3	Dead	LinStatic		X	0.000524	26	4.73	21	11
Piso 3	Live	LinStatic		X	0.000147	19	20.48	21	11
Piso 3	Live	LinStatic		Y	5.9E-05	21	15.23	26.25	11
Piso 3	Sx	LinStatic		X	0.007557	22	9.98	26.25	11
Piso 3	Sy	LinStatic		Y	0.006233	22	9.98	26.25	11
Piso 3	Sismo	LinRespSpec	Max	X	0.005858	22	9.98	26.25	11
Piso 3	Sismo	LinRespSpec	Max	Y	0.000873	19	20.48	21	11
Piso 3	Ex	LinStatic	Max	X	0.007557	22	9.98	26.25	11
Piso 3	Ex	LinStatic	Min	X	0.007557	22	9.98	26.25	11
Piso 3	Ey	LinStatic	Max	Y	0.006233	22	9.98	26.25	11
Piso 3	Ey	LinStatic	Min	Y	0.006233	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	X	0.007488	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	Y	0.001811	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	X	0.007488	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	Y	0.001811	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	X	0.007627	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	Y	0.001948	19	20.48	21	11
Piso 3	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	X	0.007627	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	Y	0.001948	19	20.48	21	11
Piso 3	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	X	0.002668	13	0	10.5	11
Piso 3	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	Y	0.006215	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	X	0.002668	13	0	10.5	11
Piso 3	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	Y	0.006215	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	X	0.002498	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	Y	0.006251	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	X	0.002498	22	9.98	26.25	11
Piso 3	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	Y	0.006251	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-1	Combination		X	0.000733	26	4.73	21	11
Piso 3	B.2.4-2	Combination		X	0.000847	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-4	Combination		X	0.000758	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5	Combination	Max	X	0.001861	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5	Combination	Max	Y	0.000271	14	20.48	15.75	11
Piso 3	B.2.4-5	Combination	Min	X	0.001426	20	15.23	21	11

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Drift	Label	X m	Y m	Z m
Piso 3	B.2.4-6	Combination		X	0.000471	26	4.73	21	11
Piso 3	B.2.4-7	Combination	Max	X	0.001561	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7	Combination	Max	Y	0.000216	14	20.48	15.75	11
Piso 3	B.2.4-7	Combination	Min	X	0.001332	20	15.23	21	11
Piso 3	B.2.4-7	Combination	Min	Y	0.000226	19	20.48	21	11
Piso 3	EMVIgas	Combination	Max	X	0.001861	19	20.48	21	11
Piso 3	EMVIgas	Combination	Max	Y	0.000271	14	20.48	15.75	11
Piso 3	EMVIgas	Combination	Min	X	0.001426	20	15.23	21	11
Piso 3	EMVIgas	Combination	Min	Y	0.000226	19	20.48	21	11
Piso 3	EMViguetas	Combination		X	0.00156	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	X	0.002232	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	Y	0.000453	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	X	0.002232	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	Y	0.000453	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	X	0.002222	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	Y	0.000465	20	15.23	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	X	0.002222	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	Y	0.000465	20	15.23	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	X	0.001215	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	Y	0.001334	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	X	0.001215	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	Y	0.001334	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	X	0.000762	20	15.23	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	Y	0.001341	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	X	0.000762	20	15.23	21	11
Piso 3	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	Y	0.001341	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	X	0.001932	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	Y	0.000396	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	X	0.001932	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	Y	0.000396	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	X	0.001922	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	Y	0.000441	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	X	0.001922	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	Y	0.000441	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	X	0.000915	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	Y	0.001277	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	X	0.000915	19	20.48	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	Y	0.001277	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	X	0.000668	20	15.23	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	Y	0.001284	22	9.98	26.25	11
Piso 3	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	X	0.000668	20	15.23	21	11
Piso 3	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	Y	0.001284	22	9.98	26.25	11
Piso 3	EFVigas	Combination	Max	X	0.002232	19	20.48	21	11
Piso 3	EFVigas	Combination	Max	Y	0.001341	22	9.98	26.25	11
Piso 3	EFVigas	Combination	Min	X	0.001332	20	15.23	21	11
Piso 3	EFVigas	Combination	Min	Y	0.000465	20	15.23	21	11
Piso 2	Dead	LinStatic		X	0.000858	20	15.23	21	7.4
Piso 2	Dead	LinStatic		Y	0.00017	20	15.23	21	7.4
Piso 2	Live	LinStatic		X	0.000165	20	15.23	21	7.4
Piso 2	Live	LinStatic		Y	7.1E-05	20	15.23	21	7.4
Piso 2	Sx	LinStatic		X	0.009125	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	Sy	LinStatic		Y	0.006402	15	15.23	15.75	7.4
Piso 2	Sismo	LinRespSpec	Max	X	0.006907	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	Sismo	LinRespSpec	Max	Y	0.001195	14	20.48	15.75	7.4
Piso 2	Ex	LinStatic	Max	X	0.009125	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	Ex	LinStatic	Min	X	0.009125	23	4.73	26.25	7.4

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Drift	Label	X m	Y m	Z m
Piso 2	Ey	LinStatic	Max	Y	0.006402	15	15.23	15.75	7.4
Piso 2	Ey	LinStatic	Min	Y	0.006402	15	15.23	15.75	7.4
Piso 2	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	X	0.008952	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	Y	0.002565	25	0	21	7.4
Piso 2	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	X	0.008952	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	Y	0.002565	25	0	21	7.4
Piso 2	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	X	0.009297	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	Y	0.002745	14	20.48	15.75	7.4
Piso 2	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	X	0.009297	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	Y	0.002745	14	20.48	15.75	7.4
Piso 2	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	X	0.002939	18	0	15.75	7.4
Piso 2	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	Y	0.006533	17	4.73	15.75	7.4
Piso 2	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	X	0.002939	18	0	15.75	7.4
Piso 2	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	Y	0.006533	17	4.73	15.75	7.4
Piso 2	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	X	0.003312	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	Y	0.00654	15	15.23	15.75	7.4
Piso 2	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	X	0.003312	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	Y	0.00654	15	15.23	15.75	7.4
Piso 2	B.2.4-1	Combination		X	0.001201	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-1	Combination		Y	0.000238	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-2	Combination		X	0.001294	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-2	Combination		Y	0.000317	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-4	Combination		X	0.001195	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-4	Combination		Y	0.000274	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5	Combination	Max	X	0.002397	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5	Combination	Max	Y	0.000437	19	20.48	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5	Combination	Min	X	0.001219	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	B.2.4-6	Combination		X	0.000772	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-6	Combination		Y	0.000153	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7	Combination	Max	X	0.001975	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7	Combination	Max	Y	0.000351	19	20.48	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7	Combination	Min	X	0.001293	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	B.2.4-7	Combination	Min	Y	0.000216	14	20.48	15.75	7.4
Piso 2	EMVIgas	Combination	Max	X	0.002397	20	15.23	21	7.4
Piso 2	EMVIgas	Combination	Max	Y	0.000437	19	20.48	21	7.4
Piso 2	EMVIgas	Combination	Min	X	0.001293	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	EMVIgas	Combination	Min	Y	0.000216	14	20.48	15.75	7.4
Piso 2	EMViguetas	Combination		X	0.002495	20	15.23	21	7.4
Piso 2	EMViguetas	Combination		Y	0.000554	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	X	0.002833	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	Y	0.000597	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	X	0.002833	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	Y	0.000597	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	X	0.002826	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	Y	0.000503	15	15.23	15.75	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	X	0.002826	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	Y	0.000503	15	15.23	15.75	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	X	0.001697	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	Y	0.00147	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	X	0.001697	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	Y	0.00147	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	Y	0.001528	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	Y	0.001528	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	X	0.00241	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	Y	0.000554	24	0	26.25	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	X	0.00241	20	15.23	21	7.4

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Drift	Label	X m	Y m	Z m
Piso 2	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	Y	0.000554	24	0	26.25	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	X	0.002403	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	Y	0.000526	14	20.48	15.75	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	X	0.002403	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	Y	0.000526	14	20.48	15.75	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	X	0.001274	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	Y	0.001372	17	4.73	15.75	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	X	0.001274	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	Y	0.001372	17	4.73	15.75	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	X	0.000574	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	Y	0.001407	20	15.23	21	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	X	0.000574	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	Y	0.001407	20	15.23	21	7.4
Piso 2	EFVigas	Combination	Max	X	0.002833	20	15.23	21	7.4
Piso 2	EFVigas	Combination	Max	Y	0.001528	20	15.23	21	7.4
Piso 2	EFVigas	Combination	Min	X	0.001293	23	4.73	26.25	7.4
Piso 2	EFVigas	Combination	Min	Y	0.000526	14	20.48	15.75	7.4
Piso 1	Dead	LinStatic		X	2.3E-05	21	15.23	26.25	3.8
Piso 1	Dead	LinStatic		Y	3.1E-05	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	Live	LinStatic		X	5E-06	21	15.23	26.25	3.8
Piso 1	Live	LinStatic		Y	8E-06	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	Sx	LinStatic		X	0.005174	24	0	26.25	3.8
Piso 1	Sy	LinStatic		Y	0.003095	24	0	26.25	3.8
Piso 1	Sismo	LinRespSpec	Max	X	0.00379	24	0	26.25	3.8
Piso 1	Sismo	LinRespSpec	Max	Y	0.001333	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	Ex	LinStatic	Max	X	0.005174	24	0	26.25	3.8
Piso 1	Ex	LinStatic	Min	X	0.005174	24	0	26.25	3.8
Piso 1	Ey	LinStatic	Max	Y	0.003095	24	0	26.25	3.8
Piso 1	Ey	LinStatic	Min	Y	0.003095	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	X	0.005218	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	Y	0.002537	4	0	5.25	3.8
Piso 1	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	X	0.005218	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	Y	0.002537	4	0	5.25	3.8
Piso 1	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	X	0.00513	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	Y	0.002619	8	20.48	5.25	3.8
Piso 1	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	X	0.00513	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	Y	0.002619	8	20.48	5.25	3.8
Piso 1	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	X	0.001698	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	Y	0.003563	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	X	0.001698	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	Y	0.003563	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	X	0.001406	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	Y	0.003384	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	X	0.001406	24	0	26.25	3.8
Piso 1	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	Y	0.003384	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	B.2.4-1	Combination		X	3.2E-05	21	15.23	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-1	Combination		Y	4.3E-05	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-2	Combination		X	3.5E-05	21	15.23	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-2	Combination		Y	5E-05	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-4	Combination		X	3.2E-05	21	15.23	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-4	Combination		Y	4.6E-05	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5	Combination	Max	X	0.000781	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5	Combination	Max	Y	0.000291	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5	Combination	Min	X	0.000735	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5	Combination	Min	Y	0.000258	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	B.2.4-6	Combination		X	2E-05	21	15.23	26.25	3.8

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Drift	Label	X m	Y m	Z m
Piso 1	B.2.4-6	Combination		Y	2.8E-05	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7	Combination	Max	X	0.000772	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7	Combination	Max	Y	0.000277	13	0	10.5	3.8
Piso 1	B.2.4-7	Combination	Min	X	0.000744	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7	Combination	Min	Y	0.000262	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	EMVIgas	Combination	Max	X	0.000781	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	EMVIgas	Combination	Max	Y	0.000291	24	0	26.25	3.8
Piso 1	EMVIgas	Combination	Min	X	0.000744	24	0	26.25	3.8
Piso 1	EMVIgas	Combination	Min	Y	0.000262	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	EMViguetas	Combination		X	6.7E-05	21	15.23	26.25	3.8
Piso 1	EMViguetas	Combination		Y	9.4E-05	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	X	0.001066	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	Y	0.000539	4	0	5.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	X	0.001066	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	Y	0.000539	4	0	5.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	X	0.001049	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	Y	0.000514	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	X	0.001049	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	Y	0.000514	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	X	0.000366	21	15.23	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	Y	0.00075	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	X	0.000366	21	15.23	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	Y	0.00075	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	X	0.000259	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	Y	0.000685	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	X	0.000259	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	Y	0.000685	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	X	0.001057	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	Y	0.000527	4	0	5.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	X	0.001057	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	Y	0.000527	4	0	5.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	X	0.00104	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	Y	0.000518	8	20.48	5.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	X	0.00104	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	Y	0.000518	8	20.48	5.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	X	0.000355	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	Y	0.000735	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	X	0.000355	23	4.73	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	Y	0.000735	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	X	0.000268	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	Y	0.000682	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	X	0.000268	24	0	26.25	3.8
Piso 1	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	Y	0.000682	9	20.48	10.5	3.8
Piso 1	EFVigas	Combination	Max	X	0.001066	24	0	26.25	3.8
Piso 1	EFVigas	Combination	Max	Y	0.00075	24	0	26.25	3.8
Piso 1	EFVigas	Combination	Min	X	0.000744	24	0	26.25	3.8
Piso 1	EFVigas	Combination	Min	Y	0.000518	8	20.48	5.25	3.8

Table 5.3 - Story Max Over Avg Drifts

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Max Drift mm	Avg Drift mm	Ratio
Cubierta	Dead	LinStatic		X	0.318	0.136	2.331
Cubierta	Dead	LinStatic		Y	0.979	0.513	1.907
Cubierta	Live	LinStatic		X	0.1	0.045	2.212

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Max Drift mm	Avg Drift mm	Ratio
Cubierta	Live	LinStatic		Y	0.17	0.084	2.02
Cubierta	Sx	LinStatic		X	5.097	2.639	1.931
Cubierta	Sy	LinStatic		Y	2.826	1.845	1.531
Cubierta	Sismo	LinRespSpec	Max	X	3.341	1.708	1.956
Cubierta	Sismo	LinRespSpec	Max	Y	0.572	0.37	1.547
Cubierta	Ex	LinStatic	Max	X	5.097	2.639	1.931
Cubierta	Ex	LinStatic	Min	X	5.097	2.639	1.931
Cubierta	Ey	LinStatic	Max	Y	2.826	1.845	1.531
Cubierta	Ey	LinStatic	Min	Y	2.826	1.845	1.531
Cubierta	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	X	5.265	2.721	1.935
Cubierta	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	Y	1.285	0.742	1.732
Cubierta	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	X	5.265	2.721	1.935
Cubierta	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	Y	1.285	0.742	1.732
Cubierta	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	X	5.211	2.695	1.933
Cubierta	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	Y	1.087	0.55	1.978
Cubierta	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	X	5.211	2.695	1.933
Cubierta	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	Y	1.087	0.55	1.978
Cubierta	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	X	2.088	1.026	2.036
Cubierta	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	Y	2.805	1.852	1.515
Cubierta	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	X	2.088	1.026	2.036
Cubierta	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	Y	2.805	1.852	1.515
Cubierta	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	X	1.965	0.96	2.046
Cubierta	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	Y	2.898	1.864	1.555
Cubierta	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	X	1.965	0.96	2.046
Cubierta	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	Y	2.898	1.864	1.555
Cubierta	B.2.4-1	Combination		X	0.445	0.191	2.331
Cubierta	B.2.4-1	Combination		Y	1.371	0.719	1.907
Cubierta	B.2.4-2	Combination		X	0.479	0.213	2.254
Cubierta	B.2.4-2	Combination		Y	1.446	0.758	1.909
Cubierta	B.2.4-4	Combination		X	0.442	0.194	2.279
Cubierta	B.2.4-4	Combination		Y	1.344	0.704	1.908
Cubierta	B.2.4-5	Combination	Max	X	1.081	0.523	2.069
Cubierta	B.2.4-5	Combination	Max	Y	1.459	0.781	1.868
Cubierta	B.2.4-5	Combination	Min	X	0.404	0.139	2.909
Cubierta	B.2.4-5	Combination	Min	Y	1.23	0.628	1.958
Cubierta	B.2.4-6	Combination		X	0.286	0.123	2.331
Cubierta	B.2.4-6	Combination		Y	0.881	0.462	1.907
Cubierta	B.2.4-7	Combination	Max	X	0.902	0.44	2.052
Cubierta	B.2.4-7	Combination	Max	Y	0.995	0.538	1.85
Cubierta	B.2.4-7	Combination	Min	X	0.488	0.233	2.091
Cubierta	B.2.4-7	Combination	Min	Y	0.767	0.383	2.002
Cubierta	EMVIgas	Combination	Max	X	1.081	0.529	2.043
Cubierta	EMVIgas	Combination	Max	Y	1.459	0.781	1.868
Cubierta	EMVIgas	Combination	Min	X	0.488	0.233	2.091
Cubierta	EMVIgas	Combination	Min	Y	0.767	0.383	2.002
Cubierta	EMViguetas	Combination		X	0.924	0.403	2.291
Cubierta	EMViguetas	Combination		Y	2.817	1.476	1.908
Cubierta	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	X	1.405	0.695	2.022
Cubierta	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	Y	1.601	0.865	1.852
Cubierta	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	X	1.405	0.695	2.022
Cubierta	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	Y	1.601	0.865	1.852
Cubierta	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	X	1.458	0.721	2.02
Cubierta	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	Y	1.342	0.656	2.045
Cubierta	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	X	1.458	0.721	2.02
Cubierta	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	Y	1.342	0.656	2.045

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Max Drift mm	Avg Drift mm	Ratio
Cubierta	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	X	0.682	0.31	2.198
Cubierta	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	Y	1.815	1.043	1.74
Cubierta	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	X	0.682	0.31	2.198
Cubierta	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	Y	1.815	1.043	1.74
Cubierta	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	Y	1.738	1.006	1.728
Cubierta	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	Y	1.738	1.006	1.728
Cubierta	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	X	1.234	0.616	2.003
Cubierta	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	Y	1.138	0.618	1.841
Cubierta	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	X	1.234	0.616	2.003
Cubierta	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	Y	1.138	0.618	1.841
Cubierta	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	X	1.279	0.639	2.003
Cubierta	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	Y	0.879	0.406	2.165
Cubierta	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	X	1.279	0.639	2.003
Cubierta	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	Y	0.879	0.406	2.165
Cubierta	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	X	0.598	0.275	2.174
Cubierta	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	Y	1.352	0.796	1.698
Cubierta	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	X	0.598	0.275	2.174
Cubierta	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	Y	1.352	0.796	1.698
Cubierta	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	Y	1.275	0.758	1.682
Cubierta	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	Y	1.275	0.758	1.682
Cubierta	EFVigas	Combination	Max	X	1.458	0.729	2
Cubierta	EFVigas	Combination	Max	Y	1.815	1.048	1.732
Cubierta	EFVigas	Combination	Min	X	0.488	0.233	2.091
Cubierta	EFVigas	Combination	Min	Y	0.767	0.35	2.191
Piso 3	Dead	LinStatic		X	1.886	0.467	4.036
Piso 3	Live	LinStatic		X	0.53	0.239	2.222
Piso 3	Live	LinStatic		Y	0.214	0.077	2.787
Piso 3	Sx	LinStatic		X	27.206	13.972	1.947
Piso 3	Sy	LinStatic		Y	22.439	16.212	1.384
Piso 3	Sismo	LinRespSpec	Max	X	21.087	10.726	1.966
Piso 3	Sismo	LinRespSpec	Max	Y	3.143	1.711	1.837
Piso 3	Ex	LinStatic	Max	X	27.206	13.972	1.947
Piso 3	Ex	LinStatic	Min	X	27.206	13.972	1.947
Piso 3	Ey	LinStatic	Max	Y	22.439	16.212	1.384
Piso 3	Ey	LinStatic	Min	Y	22.439	16.212	1.384
Piso 3	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	X	26.957	13.823	1.95
Piso 3	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	Y	6.519	4.17	1.563
Piso 3	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	X	26.957	13.823	1.95
Piso 3	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	Y	6.519	4.17	1.563
Piso 3	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	X	27.456	14.079	1.95
Piso 3	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	Y	7.011	4.56	1.538
Piso 3	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	X	27.456	14.079	1.95
Piso 3	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	Y	7.011	4.56	1.538
Piso 3	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	X	9.605	4.816	1.994
Piso 3	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	Y	22.376	16.064	1.393
Piso 3	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	X	9.605	4.816	1.994
Piso 3	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	Y	22.376	16.064	1.393
Piso 3	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	X	8.994	4.528	1.986
Piso 3	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	Y	22.503	16.111	1.397
Piso 3	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	X	8.994	4.528	1.986
Piso 3	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	Y	22.503	16.111	1.397
Piso 3	B.2.4-1	Combination		X	2.64	0.654	4.036
Piso 3	B.2.4-2	Combination		X	3.049	0.911	3.346
Piso 3	B.2.4-4	Combination		X	2.73	0.768	3.555
Piso 3	B.2.4-5	Combination	Max	X	6.7	3.361	1.994

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Max Drift mm	Avg Drift mm	Ratio
Piso 3	B.2.4-5	Combination	Max	Y	0.975	0.382	2.552
Piso 3	B.2.4-5	Combination	Min	X	5.135	2.598	1.976
Piso 3	B.2.4-6	Combination		X	1.697	0.42	4.036
Piso 3	B.2.4-7	Combination	Max	X	5.62	2.833	1.984
Piso 3	B.2.4-7	Combination	Max	Y	0.777	0.368	2.115
Piso 3	B.2.4-7	Combination	Min	X	4.797	2.433	1.972
Piso 3	B.2.4-7	Combination	Min	Y	0.813	0.35	2.325
Piso 3	EMVIgas	Combination	Max	X	6.7	3.373	1.986
Piso 3	EMVIgas	Combination	Max	Y	0.975	0.466	2.09
Piso 3	EMVIgas	Combination	Min	X	5.135	2.602	1.974
Piso 3	EMVIgas	Combination	Min	Y	0.813	0.35	2.325
Piso 3	EMViguetas	Combination		X	5.615	1.529	3.673
Piso 3	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	X	8.034	4.061	1.978
Piso 3	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	Y	1.63	1.035	1.575
Piso 3	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	X	8.034	4.061	1.978
Piso 3	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	Y	1.63	1.035	1.575
Piso 3	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	X	7.999	4.055	1.973
Piso 3	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	Y	1.676	0.89	1.883
Piso 3	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	X	7.999	4.055	1.973
Piso 3	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	Y	1.676	0.89	1.883
Piso 3	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	X	4.376	2.165	2.021
Piso 3	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	Y	4.801	3.584	1.339
Piso 3	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	X	4.376	2.165	2.021
Piso 3	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	Y	4.801	3.584	1.339
Piso 3	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	X	2.744	0.736	3.73
Piso 3	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	Y	4.827	3.544	1.362
Piso 3	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	X	2.744	0.736	3.73
Piso 3	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	Y	4.827	3.544	1.362
Piso 3	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	X	6.954	3.533	1.968
Piso 3	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	Y	1.426	1.017	1.402
Piso 3	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	X	6.954	3.533	1.968
Piso 3	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	Y	1.426	1.017	1.402
Piso 3	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	X	6.918	3.526	1.962
Piso 3	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	Y	1.586	0.882	1.798
Piso 3	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	X	6.918	3.526	1.962
Piso 3	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	Y	1.586	0.882	1.798
Piso 3	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	X	3.295	1.637	2.013
Piso 3	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	Y	4.597	3.439	1.337
Piso 3	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	X	3.295	1.637	2.013
Piso 3	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	Y	4.597	3.439	1.337
Piso 3	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	X	2.405	1.039	2.315
Piso 3	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	Y	4.623	3.405	1.358
Piso 3	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	X	2.405	1.039	2.315
Piso 3	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	Y	4.623	3.405	1.358
Piso 3	EFVigas	Combination	Max	X	8.034	4.085	1.967
Piso 3	EFVigas	Combination	Max	Y	4.827	3.597	1.342
Piso 3	EFVigas	Combination	Min	X	4.797	2.433	1.972
Piso 3	EFVigas	Combination	Min	Y	1.676	0.927	1.808
Piso 2	Dead	LinStatic		X	3.089	1.272	2.428
Piso 2	Dead	LinStatic		Y	0.612	0.236	2.597
Piso 2	Live	LinStatic		X	0.595	0.09	6.642
Piso 2	Live	LinStatic		Y	0.254	0.118	2.153
Piso 2	Sx	LinStatic		X	32.85	16.93	1.94
Piso 2	Sy	LinStatic		Y	23.046	16.145	1.427
Piso 2	Sismo	LinRespSpec	Max	X	24.864	12.741	1.952

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Max Drift mm	Avg Drift mm	Ratio
Piso 2	Sismo	LinRespSpec	Max	Y	4.303	2.235	1.925
Piso 2	Ex	LinStatic	Max	X	32.85	16.93	1.94
Piso 2	Ex	LinStatic	Min	X	32.85	16.93	1.94
Piso 2	Ey	LinStatic	Max	Y	23.046	16.145	1.427
Piso 2	Ey	LinStatic	Min	Y	23.046	16.145	1.427
Piso 2	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	X	32.229	16.619	1.939
Piso 2	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	Y	9.233	4.839	1.908
Piso 2	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	X	32.229	16.619	1.939
Piso 2	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	Y	9.233	4.839	1.908
Piso 2	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	X	33.471	17.214	1.944
Piso 2	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	Y	9.882	5.362	1.843
Piso 2	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	X	33.471	17.214	1.944
Piso 2	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	Y	9.882	5.362	1.843
Piso 2	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	X	10.582	5.404	1.958
Piso 2	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	Y	23.519	16.032	1.467
Piso 2	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	X	10.582	5.404	1.958
Piso 2	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	Y	23.519	16.032	1.467
Piso 2	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	X	11.925	6.002	1.987
Piso 2	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	Y	23.545	16.179	1.455
Piso 2	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	X	11.925	6.002	1.987
Piso 2	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	Y	23.545	16.179	1.455
Piso 2	B.2.4-1	Combination		X	4.324	1.781	2.428
Piso 2	B.2.4-1	Combination		Y	0.856	0.33	2.597
Piso 2	B.2.4-2	Combination		X	4.658	1.67	2.789
Piso 2	B.2.4-2	Combination		Y	1.14	0.545	2.093
Piso 2	B.2.4-4	Combination		X	4.301	1.616	2.661
Piso 2	B.2.4-4	Combination		Y	0.988	0.446	2.213
Piso 2	B.2.4-5	Combination	Max	X	8.63	4.358	1.98
Piso 2	B.2.4-5	Combination	Max	Y	1.574	0.853	1.845
Piso 2	B.2.4-5	Combination	Min	X	4.388	2.17	2.022
Piso 2	B.2.4-6	Combination		X	2.78	1.145	2.428
Piso 2	B.2.4-6	Combination		Y	0.55	0.212	2.597
Piso 2	B.2.4-7	Combination	Max	X	7.109	3.609	1.97
Piso 2	B.2.4-7	Combination	Max	Y	1.265	0.689	1.836
Piso 2	B.2.4-7	Combination	Min	X	4.655	2.389	1.948
Piso 2	B.2.4-7	Combination	Min	Y	0.779	0.329	2.364
Piso 2	EMVIgas	Combination	Max	X	8.63	4.369	1.975
Piso 2	EMVIgas	Combination	Max	Y	1.574	0.853	1.845
Piso 2	EMVIgas	Combination	Min	X	4.655	2.389	1.948
Piso 2	EMVIgas	Combination	Min	Y	0.779	0.329	2.364
Piso 2	EMViguetas	Combination		X	8.982	3.451	2.603
Piso 2	EMViguetas	Combination		Y	1.996	0.874	2.283
Piso 2	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	X	10.198	5.18	1.969
Piso 2	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	Y	2.15	1.291	1.666
Piso 2	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	X	10.198	5.18	1.969
Piso 2	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	Y	2.15	1.291	1.666
Piso 2	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	X	10.173	5.173	1.967
Piso 2	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	Y	1.81	0.862	2.101
Piso 2	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	X	10.173	5.173	1.967
Piso 2	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	Y	1.81	0.862	2.101
Piso 2	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	X	6.108	2.56	2.386
Piso 2	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	Y	5.292	3.672	1.441
Piso 2	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	X	6.108	2.56	2.386
Piso 2	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	Y	5.292	3.672	1.441
Piso 2	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	Y	5.501	3.76	1.463

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Max Drift mm	Avg Drift mm	Ratio
Piso 2	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	Y	5.501	3.76	1.463
Piso 2	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	X	8.677	4.431	1.958
Piso 2	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	Y	1.995	1.151	1.733
Piso 2	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	X	8.677	4.431	1.958
Piso 2	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	Y	1.995	1.151	1.733
Piso 2	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	X	8.652	4.422	1.957
Piso 2	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	Y	1.895	0.943	2.009
Piso 2	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	X	8.652	4.422	1.957
Piso 2	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	Y	1.895	0.943	2.009
Piso 2	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	X	4.587	2.089	2.196
Piso 2	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	Y	4.938	3.432	1.439
Piso 2	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	X	4.587	2.089	2.196
Piso 2	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	Y	4.938	3.432	1.439
Piso 2	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	X	2.067	0.505	4.09
Piso 2	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	Y	5.064	3.502	1.446
Piso 2	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	X	2.067	0.505	4.09
Piso 2	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	Y	5.064	3.502	1.446
Piso 2	EFVigas	Combination	Max	X	10.198	5.197	1.962
Piso 2	EFVigas	Combination	Max	Y	5.501	3.878	1.418
Piso 2	EFVigas	Combination	Min	X	4.655	2.389	1.948
Piso 2	EFVigas	Combination	Min	Y	1.895	1.046	1.811
Piso 1	Dead	LinStatic		X	0.087	0.043	2.032
Piso 1	Dead	LinStatic		Y	0.118	0.067	1.768
Piso 1	Live	LinStatic		X	0.019	0.007	2.695
Piso 1	Live	LinStatic		Y	0.032	0.017	1.866
Piso 1	Sx	LinStatic		X	19.662	10.863	1.81
Piso 1	Sy	LinStatic		Y	11.76	10.746	1.094
Piso 1	Sismo	LinRespSpec	Max	X	14.401	7.752	1.858
Piso 1	Sismo	LinRespSpec	Max	Y	5.067	2.612	1.939
Piso 1	Ex	LinStatic	Max	X	19.662	10.863	1.81
Piso 1	Ex	LinStatic	Min	X	19.662	10.863	1.81
Piso 1	Ey	LinStatic	Max	Y	11.76	10.746	1.094
Piso 1	Ey	LinStatic	Min	Y	11.76	10.746	1.094
Piso 1	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	X	19.828	10.868	1.825
Piso 1	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	Y	9.642	3.079	3.131
Piso 1	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	X	19.828	10.868	1.825
Piso 1	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	Y	9.642	3.079	3.131
Piso 1	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	X	19.495	10.719	1.819
Piso 1	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	Y	9.953	3.531	2.819
Piso 1	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	X	19.495	10.719	1.819
Piso 1	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	Y	9.953	3.531	2.819
Piso 1	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	X	6.454	3.275	1.971
Piso 1	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	Y	13.539	11.116	1.218
Piso 1	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	X	6.454	3.275	1.971
Piso 1	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	Y	13.539	11.116	1.218
Piso 1	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	X	5.343	2.745	1.947
Piso 1	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	Y	12.858	10.885	1.181
Piso 1	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	X	5.343	2.745	1.947
Piso 1	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	Y	12.858	10.885	1.181
Piso 1	B.2.4-1	Combination		X	0.121	0.06	2.032
Piso 1	B.2.4-1	Combination		Y	0.165	0.093	1.768
Piso 1	B.2.4-2	Combination		X	0.135	0.066	2.029
Piso 1	B.2.4-2	Combination		Y	0.192	0.107	1.793
Piso 1	B.2.4-4	Combination		X	0.123	0.061	2.004
Piso 1	B.2.4-4	Combination		Y	0.173	0.097	1.785

Story	Output Case	Case Type	Step Type	Direction	Max Drift mm	Avg Drift mm	Ratio
Piso 1	B.2.4-5	Combination	Max	X	2.968	1.595	1.861
Piso 1	B.2.4-5	Combination	Max	Y	1.107	0.608	1.821
Piso 1	B.2.4-5	Combination	Min	X	2.795	1.501	1.862
Piso 1	B.2.4-5	Combination	Min	Y	0.982	0.465	2.111
Piso 1	B.2.4-6	Combination		X	0.078	0.038	2.032
Piso 1	B.2.4-6	Combination		Y	0.106	0.06	1.768
Piso 1	B.2.4-7	Combination	Max	X	2.932	1.576	1.86
Piso 1	B.2.4-7	Combination	Max	Y	1.053	0.567	1.859
Piso 1	B.2.4-7	Combination	Min	X	2.828	1.52	1.861
Piso 1	B.2.4-7	Combination	Min	Y	0.995	0.487	2.042
Piso 1	EMVIgas	Combination	Max	X	2.968	1.595	1.861
Piso 1	EMVIgas	Combination	Max	Y	1.107	0.608	1.821
Piso 1	EMVIgas	Combination	Min	X	2.828	1.52	1.861
Piso 1	EMVIgas	Combination	Min	Y	0.995	0.487	2.042
Piso 1	EMViguetas	Combination		X	0.256	0.127	2.01
Piso 1	EMViguetas	Combination		Y	0.357	0.2	1.781
Piso 1	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	X	4.051	2.223	1.822
Piso 1	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	Y	2.047	0.695	2.946
Piso 1	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	X	4.051	2.223	1.822
Piso 1	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	Y	2.047	0.695	2.946
Piso 1	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	X	3.985	2.187	1.822
Piso 1	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	Y	1.952	0.627	3.112
Piso 1	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	X	3.985	2.187	1.822
Piso 1	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	Y	1.952	0.627	3.112
Piso 1	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	X	1.39	0.712	1.954
Piso 1	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	Y	2.848	2.321	1.227
Piso 1	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	X	1.39	0.712	1.954
Piso 1	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	Y	2.848	2.321	1.227
Piso 1	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	X	0.983	0.506	1.942
Piso 1	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	Y	2.603	2.242	1.161
Piso 1	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	X	0.983	0.506	1.942
Piso 1	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	Y	2.603	2.242	1.161
Piso 1	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	X	4.018	2.204	1.823
Piso 1	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	Y	2.002	0.664	3.015
Piso 1	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	X	4.018	2.204	1.823
Piso 1	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	Y	2.002	0.664	3.015
Piso 1	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	X	3.951	2.169	1.821
Piso 1	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	Y	1.968	0.658	2.99
Piso 1	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	X	3.951	2.169	1.821
Piso 1	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	Y	1.968	0.658	2.99
Piso 1	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	X	1.35	0.689	1.958
Piso 1	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	Y	2.793	2.285	1.222
Piso 1	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	X	1.35	0.689	1.958
Piso 1	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	Y	2.793	2.285	1.222
Piso 1	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	X	1.017	0.524	1.942
Piso 1	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	Y	2.59	2.218	1.168
Piso 1	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	X	1.017	0.524	1.942
Piso 1	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	Y	2.59	2.218	1.168
Piso 1	EFVigas	Combination	Max	X	4.051	2.246	1.803
Piso 1	EFVigas	Combination	Max	Y	2.848	2.528	1.127
Piso 1	EFVigas	Combination	Min	X	2.828	1.522	1.858
Piso 1	EFVigas	Combination	Min	Y	1.968	1.188	1.656

Table 5.4 - Story Forces (Part 1 of 2)

Story	Location	Output Case	Case Type	Step Type	P kN	VX kN	VY kN	T kN-m	MX kN-m
Cubierta	Top	Dead	LinStatic		398.76	0	0	0	3140.235
Cubierta	Bottom	Dead	LinStatic		569.2875	0	0	0	3610.1687
Cubierta	Top	Live	LinStatic		0	0	0	0	0
Cubierta	Bottom	Live	LinStatic		55.2904	0	0	0	-54.4704
Cubierta	Top	Sx	LinStatic		0	-494.7865	0	3847.9961	0
Cubierta	Bottom	Sx	LinStatic		0	-494.7865	0	3847.9961	0
Cubierta	Top	Sy	LinStatic		0	0	-494.7865	-5065.0139	0
Cubierta	Bottom	Sy	LinStatic		0	0	-494.7865	-5065.0139	494.7865
Cubierta	Top	Sismo	LinRespSpec	Max	0	178.0679	17.0234	2973.4041	0
Cubierta	Bottom	Sismo	LinRespSpec	Max	0	178.0679	17.0234	2973.4041	17.0234
Cubierta	Top	Ex	LinStatic	Max	0	-494.7865	0	3847.9961	0
Cubierta	Bottom	Ex	LinStatic	Max	0	-494.7865	0	3847.9961	0
Cubierta	Top	Ex	LinStatic	Min	0	-494.7865	0	3847.9961	0
Cubierta	Bottom	Ex	LinStatic	Min	0	-494.7865	0	3847.9961	0
Cubierta	Top	Ey	LinStatic	Max	0	0	-494.7865	-5065.0139	0
Cubierta	Bottom	Ey	LinStatic	Max	0	0	-494.7865	-5065.0139	494.7865
Cubierta	Top	Ey	LinStatic	Min	0	0	-494.7865	-5065.0139	0
Cubierta	Bottom	Ey	LinStatic	Min	0	0	-494.7865	-5065.0139	494.7865
Cubierta	Top	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	0	-494.7865	-148.4359	2328.4919	0
Cubierta	Bottom	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	0	-494.7865	-148.4359	2328.4919	148.4359
Cubierta	Top	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	0	-494.7865	-148.4359	2328.4919	0
Cubierta	Bottom	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	0	-494.7865	-148.4359	2328.4919	148.4359
Cubierta	Top	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	0	-494.7865	148.4359	5367.5003	0
Cubierta	Bottom	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	0	-494.7865	148.4359	5367.5003	-148.4359
Cubierta	Top	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	0	-494.7865	148.4359	5367.5003	0
Cubierta	Bottom	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	0	-494.7865	148.4359	5367.5003	-148.4359
Cubierta	Top	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	0	-148.4359	-494.7865	-3910.6151	0
Cubierta	Bottom	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	0	-148.4359	-494.7865	-3910.6151	494.7865
Cubierta	Top	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	0	-148.4359	-494.7865	-3910.6151	0
Cubierta	Bottom	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	0	-148.4359	-494.7865	-3910.6151	494.7865
Cubierta	Top	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	0	148.4359	-494.7865	-6219.4127	0
Cubierta	Bottom	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	0	148.4359	-494.7865	-6219.4127	494.7865
Cubierta	Top	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	0	148.4359	-494.7865	-6219.4127	0
Cubierta	Bottom	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	0	148.4359	-494.7865	-6219.4127	494.7865
Cubierta	Top	B.2.4-1	Combination		558.264	0	0	0	4396.329
Cubierta	Bottom	B.2.4-1	Combination		797.0025	0	0	0	5054.2361
Cubierta	Top	B.2.4-2	Combination		478.512	0	0	0	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-2	Combination		771.6097	0	0	0	4245.0497
Cubierta	Top	B.2.4-4	Combination		478.512	0	0	0	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-4	Combination		738.4354	0	0	0	4277.732
Cubierta	Top	B.2.4-5	Combination	Max	478.512	35.6136	3.4047	594.6808	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5	Combination	Max	738.4354	35.6136	3.4047	594.6808	4281.1366
Cubierta	Top	B.2.4-5	Combination	Min	478.512	-35.6136	-3.4047	-594.6808	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5	Combination	Min	738.4354	-35.6136	-3.4047	-594.6808	4274.3273
Cubierta	Top	B.2.4-6	Combination		358.884	0	0	0	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-6	Combination		512.3588	0	0	0	3249.1518
Cubierta	Top	B.2.4-7	Combination	Max	358.884	35.6136	3.4047	594.6808	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7	Combination	Max	512.3588	35.6136	3.4047	594.6808	3252.5565
Cubierta	Top	B.2.4-7	Combination	Min	358.884	-35.6136	-3.4047	-594.6808	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7	Combination	Min	512.3588	-35.6136	-3.4047	-594.6808	3245.7471
Cubierta	Top	EMVIgas	Combination	Max	558.264	35.6136	3.4047	594.6808	4396.329
Cubierta	Bottom	EMVIgas	Combination	Max	797.0025	35.6136	3.4047	594.6808	5054.2361
Cubierta	Top	EMVIgas	Combination	Min	358.884	-35.6136	-3.4047	-594.6808	2826.2115
Cubierta	Bottom	EMVIgas	Combination	Min	512.3588	-35.6136	-3.4047	-594.6808	3245.7471
Cubierta	Top	EMViguetas	Combination		1036.776	0	0	0	8164.611
Cubierta	Bottom	EMViguetas	Combination		1568.6122	0	0	0	9299.2858

Story	Location	Output Case	Case Type	Step Type	P kN	VX kN	VY kN	T kN-m	MX kN-m
Cubierta	Top	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	478.512	-98.9573	-29.6872	465.6984	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	738.4354	-98.9573	-29.6872	465.6984	4307.4191
Cubierta	Top	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	478.512	-98.9573	-29.6872	465.6984	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	738.4354	-98.9573	-29.6872	465.6984	4307.4191
Cubierta	Top	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	478.512	-98.9573	29.6872	1073.5001	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	738.4354	-98.9573	29.6872	1073.5001	4248.0448
Cubierta	Top	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	478.512	-98.9573	29.6872	1073.5001	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	738.4354	-98.9573	29.6872	1073.5001	4248.0448
Cubierta	Top	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	478.512	-29.6872	-98.9573	-782.123	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	738.4354	-29.6872	-98.9573	-782.123	4376.6893
Cubierta	Top	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	478.512	-29.6872	-98.9573	-782.123	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	738.4354	-29.6872	-98.9573	-782.123	4376.6893
Cubierta	Top	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	478.512	29.6872	-98.9573	-1243.8825	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	738.4354	29.6872	-98.9573	-1243.8825	4376.6893
Cubierta	Top	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	478.512	29.6872	-98.9573	-1243.8825	3768.282
Cubierta	Bottom	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	738.4354	29.6872	-98.9573	-1243.8825	4376.6893
Cubierta	Top	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	358.884	-98.9573	-29.6872	465.6984	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	512.3588	-98.9573	-29.6872	465.6984	3278.839
Cubierta	Top	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	358.884	-98.9573	-29.6872	465.6984	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	512.3588	-98.9573	-29.6872	465.6984	3278.839
Cubierta	Top	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	358.884	-98.9573	29.6872	1073.5001	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	512.3588	-98.9573	29.6872	1073.5001	3219.4646
Cubierta	Top	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	358.884	-98.9573	29.6872	1073.5001	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	512.3588	-98.9573	29.6872	1073.5001	3219.4646
Cubierta	Top	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	358.884	-29.6872	-98.9573	-782.123	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	512.3588	-29.6872	-98.9573	-782.123	3348.1091
Cubierta	Top	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	358.884	-29.6872	-98.9573	-782.123	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	512.3588	-29.6872	-98.9573	-782.123	3348.1091
Cubierta	Top	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	358.884	29.6872	-98.9573	-1243.8825	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	512.3588	29.6872	-98.9573	-1243.8825	3348.1091
Cubierta	Top	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	358.884	29.6872	-98.9573	-1243.8825	2826.2115
Cubierta	Bottom	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	512.3588	29.6872	-98.9573	-1243.8825	3348.1091
Cubierta	Top	EFVigas	Combination	Max	558.264	35.6136	29.6872	1073.5001	4396.329
Cubierta	Bottom	EFVigas	Combination	Max	797.0025	35.6136	29.6872	1073.5001	5054.2361
Cubierta	Top	EFVigas	Combination	Min	358.884	-98.9573	-98.9573	-1243.8825	2826.2115
Cubierta	Bottom	EFVigas	Combination	Min	512.3588	-98.9573	-98.9573	-1243.8825	3219.4646
Piso 3	Top	Dead	LinStatic		2487.8871	0	0	0	38591.2605
Piso 3	Bottom	Dead	LinStatic		3119.6107	0	0	0	44526.6106
Piso 3	Top	Live	LinStatic		242.7679	0	0	0	3810.2055
Piso 3	Bottom	Live	LinStatic		242.7679	0	0	0	3810.2055
Piso 3	Top	Sx	LinStatic		0	-2884.7014	0	43187.0862	0
Piso 3	Bottom	Sx	LinStatic		0	-2884.7014	0	43187.0862	0
Piso 3	Top	Sy	LinStatic		0	0	-2884.7014	-27508.9402	494.7865
Piso 3	Bottom	Sy	LinStatic		0	0	-2884.7014	-27508.9402	10879.7115
Piso 3	Top	Sismo	LinRespSpec	Max	0	1720.8215	44.5705	36414.1817	17.0234
Piso 3	Bottom	Sismo	LinRespSpec	Max	0	1720.8215	44.5705	36414.1817	168.1486
Piso 3	Top	Ex	LinStatic	Max	0	-2884.7014	0	43187.0862	0
Piso 3	Bottom	Ex	LinStatic	Max	0	-2884.7014	0	43187.0862	0
Piso 3	Top	Ex	LinStatic	Min	0	-2884.7014	0	43187.0862	0
Piso 3	Bottom	Ex	LinStatic	Min	0	-2884.7014	0	43187.0862	0
Piso 3	Top	Ey	LinStatic	Max	0	0	-2884.7014	-27508.9402	494.7865
Piso 3	Bottom	Ey	LinStatic	Max	0	0	-2884.7014	-27508.9402	10879.7115
Piso 3	Top	Ey	LinStatic	Min	0	0	-2884.7014	-27508.9402	494.7865
Piso 3	Bottom	Ey	LinStatic	Min	0	0	-2884.7014	-27508.9402	10879.7115
Piso 3	Top	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	0	-2884.7014	-865.4104	34934.4041	148.4359
Piso 3	Bottom	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	0	-2884.7014	-865.4104	34934.4041	3263.9135

Story	Location	Output Case	Case Type	Step Type	P kN	VX kN	VY kN	T kN-m	MX kN-m
Piso 3	Top	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	0	-2884.7014	-865.4104	34934.4041	148.4359
Piso 3	Bottom	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	0	-2884.7014	-865.4104	34934.4041	3263.9135
Piso 3	Top	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	0	-2884.7014	865.4104	51439.7683	-148.4359
Piso 3	Bottom	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	0	-2884.7014	865.4104	51439.7683	-3263.9135
Piso 3	Top	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	0	-2884.7014	865.4104	51439.7683	-148.4359
Piso 3	Bottom	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	0	-2884.7014	865.4104	51439.7683	-3263.9135
Piso 3	Top	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	0	-865.4104	-2884.7014	-14552.8144	494.7865
Piso 3	Bottom	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	0	-865.4104	-2884.7014	-14552.8144	10879.7115
Piso 3	Top	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	0	-865.4104	-2884.7014	-14552.8144	494.7865
Piso 3	Bottom	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	0	-865.4104	-2884.7014	-14552.8144	10879.7115
Piso 3	Top	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	0	865.4104	-2884.7014	-40465.0661	494.7865
Piso 3	Bottom	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	0	865.4104	-2884.7014	-40465.0661	10879.7115
Piso 3	Top	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	0	865.4104	-2884.7014	-40465.0661	494.7865
Piso 3	Bottom	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	0	865.4104	-2884.7014	-40465.0661	10879.7115
Piso 3	Top	B.2.4-1	Combination		3483.0419	0	0	0	54027.7647
Piso 3	Bottom	B.2.4-1	Combination		4367.455	0	0	0	62337.2549
Piso 3	Top	B.2.4-2	Combination		3373.8931	0	0	0	52405.8414
Piso 3	Bottom	B.2.4-2	Combination		4131.9615	0	0	0	59528.2616
Piso 3	Top	B.2.4-4	Combination		3228.2324	0	0	0	50119.7181
Piso 3	Bottom	B.2.4-4	Combination		3986.3008	0	0	0	57242.1383
Piso 3	Top	B.2.4-5	Combination	Max	3228.2324	344.1643	8.9141	7282.8363	50123.1228
Piso 3	Bottom	B.2.4-5	Combination	Max	3986.3008	344.1643	8.9141	7282.8363	57275.768
Piso 3	Top	B.2.4-5	Combination	Min	3228.2324	-344.1643	-8.9141	-7282.8363	50116.3134
Piso 3	Bottom	B.2.4-5	Combination	Min	3986.3008	-344.1643	-8.9141	-7282.8363	57208.5085
Piso 3	Top	B.2.4-6	Combination		2239.0983	0	0	0	34732.1344
Piso 3	Bottom	B.2.4-6	Combination		2807.6496	0	0	0	40073.9496
Piso 3	Top	B.2.4-7	Combination	Max	2239.0983	344.1643	8.9141	7282.8363	34735.5391
Piso 3	Bottom	B.2.4-7	Combination	Max	2807.6496	344.1643	8.9141	7282.8363	40107.5793
Piso 3	Top	B.2.4-7	Combination	Min	2239.0983	-344.1643	-8.9141	-7282.8363	34728.7298
Piso 3	Bottom	B.2.4-7	Combination	Min	2807.6496	-344.1643	-8.9141	-7282.8363	40040.3199
Piso 3	Top	EMVIgas	Combination	Max	3483.0419	344.1643	8.9141	7282.8363	54027.7647
Piso 3	Bottom	EMVIgas	Combination	Max	4367.455	344.1643	8.9141	7282.8363	62337.2549
Piso 3	Top	EMVIgas	Combination	Min	2239.0983	-344.1643	-8.9141	-7282.8363	34728.7298
Piso 3	Bottom	EMVIgas	Combination	Min	2807.6496	-344.1643	-8.9141	-7282.8363	40040.3199
Piso 3	Top	EMViguetas	Combination		6856.935	0	0	0	106433.6061
Piso 3	Bottom	EMViguetas	Combination		8499.4165	0	0	0	121865.5165
Piso 3	Top	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	3228.2324	-576.9403	-173.0821	6986.8808	50149.4053
Piso 3	Bottom	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	3986.3008	-576.9403	-173.0821	6986.8808	57894.921
Piso 3	Top	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	3228.2324	-576.9403	-173.0821	6986.8808	50149.4053
Piso 3	Bottom	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	3986.3008	-576.9403	-173.0821	6986.8808	57894.921
Piso 3	Top	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	3228.2324	-576.9403	173.0821	10287.9537	50090.0309
Piso 3	Bottom	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	3986.3008	-576.9403	173.0821	10287.9537	56589.3556
Piso 3	Top	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	3228.2324	-576.9403	173.0821	10287.9537	50090.0309
Piso 3	Bottom	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	3986.3008	-576.9403	173.0821	10287.9537	56589.3556
Piso 3	Top	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	3228.2324	-173.0821	-576.9403	-2910.5629	50218.6754
Piso 3	Bottom	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	3986.3008	-173.0821	-576.9403	-2910.5629	59418.0806
Piso 3	Top	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	3228.2324	-173.0821	-576.9403	-2910.5629	50218.6754
Piso 3	Bottom	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	3986.3008	-173.0821	-576.9403	-2910.5629	59418.0806
Piso 3	Top	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	3228.2324	173.0821	-576.9403	-8093.0132	50218.6754
Piso 3	Bottom	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	3986.3008	173.0821	-576.9403	-8093.0132	59418.0806
Piso 3	Top	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	3228.2324	173.0821	-576.9403	-8093.0132	50218.6754
Piso 3	Bottom	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	3986.3008	173.0821	-576.9403	-8093.0132	59418.0806
Piso 3	Top	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	2239.0983	-576.9403	-173.0821	6986.8808	34761.8216
Piso 3	Bottom	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	2807.6496	-576.9403	-173.0821	6986.8808	40726.7323
Piso 3	Top	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	2239.0983	-576.9403	-173.0821	6986.8808	34761.8216
Piso 3	Bottom	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	2807.6496	-576.9403	-173.0821	6986.8808	40726.7323

Story	Location	Output Case	Case Type	Step Type	P kN	VX kN	VY kN	T kN-m	MX kN-m
Piso 3	Top	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	2239.0983	-576.9403	173.0821	10287.9537	34702.4473
Piso 3	Bottom	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	2807.6496	-576.9403	173.0821	10287.9537	39421.1669
Piso 3	Top	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	2239.0983	-576.9403	173.0821	10287.9537	34702.4473
Piso 3	Bottom	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	2807.6496	-576.9403	173.0821	10287.9537	39421.1669
Piso 3	Top	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	2239.0983	-173.0821	-576.9403	-2910.5629	34831.0917
Piso 3	Bottom	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	2807.6496	-173.0821	-576.9403	-2910.5629	42249.8919
Piso 3	Top	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	2239.0983	-173.0821	-576.9403	-2910.5629	34831.0917
Piso 3	Bottom	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	2807.6496	-173.0821	-576.9403	-2910.5629	42249.8919
Piso 3	Top	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	2239.0983	173.0821	-576.9403	-8093.0132	34831.0917
Piso 3	Bottom	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	2807.6496	173.0821	-576.9403	-8093.0132	42249.8919
Piso 3	Top	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	2239.0983	173.0821	-576.9403	-8093.0132	34831.0917
Piso 3	Bottom	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	2807.6496	173.0821	-576.9403	-8093.0132	42249.8919
Piso 3	Top	EFVigas	Combination	Max	3483.0419	344.1643	173.0821	10287.9537	54027.7647
Piso 3	Bottom	EFVigas	Combination	Max	4367.455	344.1643	173.0821	10287.9537	62337.2549
Piso 3	Top	EFVigas	Combination	Min	2239.0983	-576.9403	-576.9403	-8093.0132	34702.4473
Piso 3	Bottom	EFVigas	Combination	Min	2807.6496	-576.9403	-576.9403	-8093.0132	39421.1669
Piso 2	Top	Dead	LinStatic		4180.3726	0	0	0	60822.387
Piso 2	Bottom	Dead	LinStatic		4790.4962	0	0	0	66304.1372
Piso 2	Top	Live	LinStatic		628.9054	0	0	0	11316.1633
Piso 2	Bottom	Live	LinStatic		628.9054	0	0	0	11316.1633
Piso 2	Top	Sx	LinStatic		0	-4050.2483	0	58437.1208	0
Piso 2	Bottom	Sx	LinStatic		0	-4050.2483	0	58437.1208	0
Piso 2	Top	Sy	LinStatic		0	0	-4050.2483	-37095.0297	10879.7115
Piso 2	Bottom	Sy	LinStatic		0	0	-4050.2483	-37095.0297	25460.6053
Piso 2	Top	Sismo	LinRespSpec	Max	0	2265.3581	74.7195	46710.5045	168.1486
Piso 2	Bottom	Sismo	LinRespSpec	Max	0	2265.3581	74.7195	46710.5045	376.0317
Piso 2	Top	Ex	LinStatic	Max	0	-4050.2483	0	58437.1208	0
Piso 2	Bottom	Ex	LinStatic	Max	0	-4050.2483	0	58437.1208	0
Piso 2	Top	Ex	LinStatic	Min	0	-4050.2483	0	58437.1208	0
Piso 2	Bottom	Ex	LinStatic	Min	0	-4050.2483	0	58437.1208	0
Piso 2	Top	Ey	LinStatic	Max	0	0	-4050.2483	-37095.0297	10879.7115
Piso 2	Bottom	Ey	LinStatic	Max	0	0	-4050.2483	-37095.0297	25460.6053
Piso 2	Top	Ey	LinStatic	Min	0	0	-4050.2483	-37095.0297	10879.7115
Piso 2	Bottom	Ey	LinStatic	Min	0	0	-4050.2483	-37095.0297	25460.6053
Piso 2	Top	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	0	-4050.2483	-1215.0745	47308.6119	3263.9135
Piso 2	Bottom	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	0	-4050.2483	-1215.0745	47308.6119	7638.1816
Piso 2	Top	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	0	-4050.2483	-1215.0745	47308.6119	3263.9135
Piso 2	Bottom	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	0	-4050.2483	-1215.0745	47308.6119	7638.1816
Piso 2	Top	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	0	-4050.2483	1215.0745	69565.6297	-3263.9135
Piso 2	Bottom	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	0	-4050.2483	1215.0745	69565.6297	-7638.1816
Piso 2	Top	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	0	-4050.2483	1215.0745	69565.6297	-3263.9135
Piso 2	Bottom	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	0	-4050.2483	1215.0745	69565.6297	-7638.1816
Piso 2	Top	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	0	-1215.0745	-4050.2483	-19563.8934	10879.7115
Piso 2	Bottom	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	0	-1215.0745	-4050.2483	-19563.8934	25460.6053
Piso 2	Top	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	0	-1215.0745	-4050.2483	-19563.8934	10879.7115
Piso 2	Bottom	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	0	-1215.0745	-4050.2483	-19563.8934	25460.6053
Piso 2	Top	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	0	1215.0745	-4050.2483	-54626.1659	10879.7115
Piso 2	Bottom	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	0	1215.0745	-4050.2483	-54626.1659	25460.6053
Piso 2	Top	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	0	1215.0745	-4050.2483	-54626.1659	10879.7115
Piso 2	Bottom	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	0	1215.0745	-4050.2483	-54626.1659	25460.6053
Piso 2	Top	B.2.4-1	Combination		5852.5216	0	0	0	85151.3418
Piso 2	Bottom	B.2.4-1	Combination		6706.6947	0	0	0	92825.792
Piso 2	Top	B.2.4-2	Combination		6022.6958	0	0	0	91092.7257
Piso 2	Bottom	B.2.4-2	Combination		6754.8441	0	0	0	97670.8259
Piso 2	Top	B.2.4-4	Combination		5645.3525	0	0	0	84303.0277
Piso 2	Bottom	B.2.4-4	Combination		6377.5009	0	0	0	90881.1279

Story	Location	Output Case	Case Type	Step Type	P kN	VX kN	VY kN	T kN-m	MX kN-m
Piso 2	Top	B.2.4-5	Combination	Max	5645.3525	453.0716	14.9439	9342.1009	84336.6575
Piso 2	Bottom	B.2.4-5	Combination	Max	6377.5009	453.0716	14.9439	9342.1009	90956.3343
Piso 2	Top	B.2.4-5	Combination	Min	5645.3525	-453.0716	-14.9439	-9342.1009	84269.398
Piso 2	Bottom	B.2.4-5	Combination	Min	6377.5009	-453.0716	-14.9439	-9342.1009	90805.9216
Piso 2	Top	B.2.4-6	Combination		3762.3353	0	0	0	54740.1483
Piso 2	Bottom	B.2.4-6	Combination		4311.4466	0	0	0	59673.7235
Piso 2	Top	B.2.4-7	Combination	Max	3762.3353	453.0716	14.9439	9342.1009	54773.778
Piso 2	Bottom	B.2.4-7	Combination	Max	4311.4466	453.0716	14.9439	9342.1009	59748.9298
Piso 2	Top	B.2.4-7	Combination	Min	3762.3353	-453.0716	-14.9439	-9342.1009	54706.5186
Piso 2	Bottom	B.2.4-7	Combination	Min	4311.4466	-453.0716	-14.9439	-9342.1009	59598.5171
Piso 2	Top	EMVIgas	Combination	Max	6022.6958	453.0716	14.9439	9342.1009	91092.7257
Piso 2	Bottom	EMVIgas	Combination	Max	6754.8441	453.0716	14.9439	9342.1009	97670.8259
Piso 2	Top	EMVIgas	Combination	Min	3762.3353	-453.0716	-14.9439	-9342.1009	54706.5186
Piso 2	Bottom	EMVIgas	Combination	Min	4311.4466	-453.0716	-14.9439	-9342.1009	59598.5171
Piso 2	Top	EMViguetas	Combination		11875.2174	0	0	0	176244.0676
Piso 2	Bottom	EMViguetas	Combination		13461.5389	0	0	0	190496.6179
Piso 2	Top	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	5645.3525	-810.0497	-243.0149	9461.7224	84955.8104
Piso 2	Bottom	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	6377.5009	-810.0497	-243.0149	9461.7224	92408.7642
Piso 2	Top	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	5645.3525	-810.0497	-243.0149	9461.7224	84955.8104
Piso 2	Bottom	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	6377.5009	-810.0497	-243.0149	9461.7224	92408.7642
Piso 2	Top	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	5645.3525	-810.0497	243.0149	13913.1259	83650.245
Piso 2	Bottom	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	6377.5009	-810.0497	243.0149	13913.1259	89353.4916
Piso 2	Top	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	5645.3525	-810.0497	243.0149	13913.1259	83650.245
Piso 2	Bottom	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	6377.5009	-810.0497	243.0149	13913.1259	89353.4916
Piso 2	Top	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	5645.3525	-243.0149	-810.0497	-3912.7787	86478.97
Piso 2	Bottom	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	6377.5009	-243.0149	-810.0497	-3912.7787	95973.249
Piso 2	Top	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	5645.3525	-243.0149	-810.0497	-3912.7787	86478.97
Piso 2	Bottom	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	6377.5009	-243.0149	-810.0497	-3912.7787	95973.249
Piso 2	Top	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	5645.3525	243.0149	-810.0497	-10925.2332	86478.97
Piso 2	Bottom	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	6377.5009	243.0149	-810.0497	-10925.2332	95973.249
Piso 2	Top	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	5645.3525	243.0149	-810.0497	-10925.2332	86478.97
Piso 2	Bottom	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	6377.5009	243.0149	-810.0497	-10925.2332	95973.249
Piso 2	Top	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	3762.3353	-810.0497	-243.0149	9461.7224	55392.931
Piso 2	Bottom	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	4311.4466	-810.0497	-243.0149	9461.7224	61201.3598
Piso 2	Top	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	3762.3353	-810.0497	-243.0149	9461.7224	55392.931
Piso 2	Bottom	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	4311.4466	-810.0497	-243.0149	9461.7224	61201.3598
Piso 2	Top	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	3762.3353	-810.0497	243.0149	13913.1259	54087.3656
Piso 2	Bottom	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	4311.4466	-810.0497	243.0149	13913.1259	58146.0871
Piso 2	Top	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	3762.3353	-810.0497	243.0149	13913.1259	54087.3656
Piso 2	Bottom	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	4311.4466	-810.0497	243.0149	13913.1259	58146.0871
Piso 2	Top	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	3762.3353	-243.0149	-810.0497	-3912.7787	56916.0906
Piso 2	Bottom	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	4311.4466	-243.0149	-810.0497	-3912.7787	64765.8445
Piso 2	Top	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	3762.3353	-243.0149	-810.0497	-3912.7787	56916.0906
Piso 2	Bottom	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	4311.4466	-243.0149	-810.0497	-3912.7787	64765.8445
Piso 2	Top	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	3762.3353	243.0149	-810.0497	-10925.2332	56916.0906
Piso 2	Bottom	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	4311.4466	243.0149	-810.0497	-10925.2332	64765.8445
Piso 2	Top	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	3762.3353	243.0149	-810.0497	-10925.2332	56916.0906
Piso 2	Bottom	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	4311.4466	243.0149	-810.0497	-10925.2332	64765.8445
Piso 2	Top	EFVigas	Combination	Max	6022.6958	453.0716	243.0149	13913.1259	91092.7257
Piso 2	Bottom	EFVigas	Combination	Max	6754.8441	453.0716	243.0149	13913.1259	97670.8259
Piso 2	Top	EFVigas	Combination	Min	3762.3353	-810.0497	-810.0497	-10925.2332	54087.3656
Piso 2	Bottom	EFVigas	Combination	Min	4311.4466	-810.0497	-810.0497	-10925.2332	58146.0871
Piso 1	Top	Dead	LinStatic		9997.1951	0	0	0	131427.2271
Piso 1	Bottom	Dead	LinStatic		11134.3652	0	0	0	139346.3005
Piso 1	Top	Live	LinStatic		3179.0929	0	0	0	43340.343
Piso 1	Bottom	Live	LinStatic		3389.1965	0	0	0	43133.3553

Story	Location	Output Case	Case Type	Step Type	P kN	VX kN	VY kN	T kN-m	MX kN-m
Piso 1	Top	Sx	LinStatic		0	-6214.2874	0	84000.2814	0
Piso 1	Bottom	Sx	LinStatic		0	-6214.2874	0	84000.2814	0
Piso 1	Top	Sy	LinStatic		0	0	-6214.2874	-58373.5481	25460.6053
Piso 1	Bottom	Sy	LinStatic		0	0	-6214.2874	-58373.5481	49074.8973
Piso 1	Top	Sismo	LinRespSpec	Max	0	3352.4796	126.0904	63617.2195	376.0317
Piso 1	Bottom	Sismo	LinRespSpec	Max	0	3352.4796	126.0904	63617.2195	727.6167
Piso 1	Top	Ex	LinStatic	Max	0	-6214.2874	0	84000.2814	0
Piso 1	Bottom	Ex	LinStatic	Max	0	-6214.2874	0	84000.2814	0
Piso 1	Top	Ex	LinStatic	Min	0	-6214.2874	0	84000.2814	0
Piso 1	Bottom	Ex	LinStatic	Min	0	-6214.2874	0	84000.2814	0
Piso 1	Top	Ey	LinStatic	Max	0	0	-6214.2874	-58373.5481	25460.6053
Piso 1	Bottom	Ey	LinStatic	Max	0	0	-6214.2874	-58373.5481	49074.8973
Piso 1	Top	Ey	LinStatic	Min	0	0	-6214.2874	-58373.5481	25460.6053
Piso 1	Bottom	Ey	LinStatic	Min	0	0	-6214.2874	-58373.5481	49074.8973
Piso 1	Top	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	0	-6214.2874	-1864.2862	66488.217	7638.1816
Piso 1	Bottom	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	0	-6214.2874	-1864.2862	66488.217	14722.4692
Piso 1	Top	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	0	-6214.2874	-1864.2862	66488.217	7638.1816
Piso 1	Bottom	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	0	-6214.2874	-1864.2862	66488.217	14722.4692
Piso 1	Top	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	0	-6214.2874	1864.2862	101512.3458	-7638.1816
Piso 1	Bottom	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	0	-6214.2874	1864.2862	101512.3458	-14722.4692
Piso 1	Top	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	0	-6214.2874	1864.2862	101512.3458	-7638.1816
Piso 1	Bottom	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	0	-6214.2874	1864.2862	101512.3458	-14722.4692
Piso 1	Top	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	0	-1864.2862	-6214.2874	-33173.4637	25460.6053
Piso 1	Bottom	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	0	-1864.2862	-6214.2874	-33173.4637	49074.8973
Piso 1	Top	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	0	-1864.2862	-6214.2874	-33173.4637	25460.6053
Piso 1	Bottom	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	0	-1864.2862	-6214.2874	-33173.4637	49074.8973
Piso 1	Top	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	0	1864.2862	-6214.2874	-83573.6325	25460.6053
Piso 1	Bottom	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	0	1864.2862	-6214.2874	-83573.6325	49074.8973
Piso 1	Top	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	0	1864.2862	-6214.2874	-83573.6325	25460.6053
Piso 1	Bottom	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	0	1864.2862	-6214.2874	-83573.6325	49074.8973
Piso 1	Top	B.2.4-1	Combination		13996.0731	0	0	0	183998.1179
Piso 1	Bottom	B.2.4-1	Combination		15588.1113	0	0	0	195084.8207
Piso 1	Top	B.2.4-2	Combination		17083.1828	0	0	0	227057.2213
Piso 1	Bottom	B.2.4-2	Combination		18783.9526	0	0	0	236228.9291
Piso 1	Top	B.2.4-4	Combination		15175.727	0	0	0	201053.0155
Piso 1	Bottom	B.2.4-4	Combination		16750.4347	0	0	0	210348.9159
Piso 1	Top	B.2.4-5	Combination	Max	15175.727	670.4959	25.2181	12723.4439	201128.2219
Piso 1	Bottom	B.2.4-5	Combination	Max	16750.4347	670.4959	25.2181	12723.4439	210494.4392
Piso 1	Top	B.2.4-5	Combination	Min	15175.727	-670.4959	-25.2181	-12723.4439	200977.8092
Piso 1	Bottom	B.2.4-5	Combination	Min	16750.4347	-670.4959	-25.2181	-12723.4439	210203.3925
Piso 1	Top	B.2.4-6	Combination		8997.4756	0	0	0	118284.5044
Piso 1	Bottom	B.2.4-6	Combination		10020.9287	0	0	0	125411.6704
Piso 1	Top	B.2.4-7	Combination	Max	8997.4756	670.4959	25.2181	12723.4439	118359.7107
Piso 1	Bottom	B.2.4-7	Combination	Max	10020.9287	670.4959	25.2181	12723.4439	125557.1938
Piso 1	Top	B.2.4-7	Combination	Min	8997.4756	-670.4959	-25.2181	-12723.4439	118209.2981
Piso 1	Bottom	B.2.4-7	Combination	Min	10020.9287	-670.4959	-25.2181	-12723.4439	125266.1471
Piso 1	Top	EMVIgas	Combination	Max	17083.1828	670.4959	25.2181	12723.4439	227057.2213
Piso 1	Bottom	EMVIgas	Combination	Max	18783.9526	670.4959	25.2181	12723.4439	236228.9291
Piso 1	Top	EMVIgas	Combination	Min	8997.4756	-670.4959	-25.2181	-12723.4439	118209.2981
Piso 1	Bottom	EMVIgas	Combination	Min	10020.9287	-670.4959	-25.2181	-12723.4439	125266.1471
Piso 1	Top	EMViguetas	Combination		31079.2559	0	0	0	411055.3393
Piso 1	Bottom	EMViguetas	Combination		34372.0638	0	0	0	431313.7497
Piso 1	Top	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	15175.727	-1242.8575	-372.8572	13297.6434	202580.6518
Piso 1	Bottom	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	16750.4347	-1242.8575	-372.8572	13297.6434	213293.4097
Piso 1	Top	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	15175.727	-1242.8575	-372.8572	13297.6434	202580.6518
Piso 1	Bottom	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	16750.4347	-1242.8575	-372.8572	13297.6434	213293.4097

Story	Location	Output Case	Case Type	Step Type	P kN	VX kN	VY kN	T kN-m	MX kN-m
Piso 1	Top	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	15175.727	-1242.8575	372.8572	20302.4692	199525.3792
Piso 1	Bottom	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	16750.4347	-1242.8575	372.8572	20302.4692	207404.422
Piso 1	Top	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	15175.727	-1242.8575	372.8572	20302.4692	199525.3792
Piso 1	Bottom	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	16750.4347	-1242.8575	372.8572	20302.4692	207404.422
Piso 1	Top	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	15175.727	-372.8572	-1242.8575	-6634.6927	206145.1366
Piso 1	Bottom	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	16750.4347	-372.8572	-1242.8575	-6634.6927	220163.8953
Piso 1	Top	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	15175.727	-372.8572	-1242.8575	-6634.6927	206145.1366
Piso 1	Bottom	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	16750.4347	-372.8572	-1242.8575	-6634.6927	220163.8953
Piso 1	Top	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	15175.727	372.8572	-1242.8575	-16714.7265	206145.1366
Piso 1	Bottom	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	16750.4347	372.8572	-1242.8575	-16714.7265	220163.8953
Piso 1	Top	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	15175.727	372.8572	-1242.8575	-16714.7265	206145.1366
Piso 1	Bottom	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	16750.4347	372.8572	-1242.8575	-16714.7265	220163.8953
Piso 1	Top	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	8997.4756	-1242.8575	-372.8572	13297.6434	119812.1407
Piso 1	Bottom	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	10020.9287	-1242.8575	-372.8572	13297.6434	128356.1643
Piso 1	Top	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	8997.4756	-1242.8575	-372.8572	13297.6434	119812.1407
Piso 1	Bottom	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	10020.9287	-1242.8575	-372.8572	13297.6434	128356.1643
Piso 1	Top	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	8997.4756	-1242.8575	372.8572	20302.4692	116756.8681
Piso 1	Bottom	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	10020.9287	-1242.8575	372.8572	20302.4692	122467.1766
Piso 1	Top	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	8997.4756	-1242.8575	372.8572	20302.4692	116756.8681
Piso 1	Bottom	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	10020.9287	-1242.8575	372.8572	20302.4692	122467.1766
Piso 1	Top	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	8997.4756	-372.8572	-1242.8575	-6634.6927	123376.6255
Piso 1	Bottom	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	10020.9287	-372.8572	-1242.8575	-6634.6927	135226.6499
Piso 1	Top	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	8997.4756	-372.8572	-1242.8575	-6634.6927	123376.6255
Piso 1	Bottom	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	10020.9287	-372.8572	-1242.8575	-6634.6927	135226.6499
Piso 1	Top	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	8997.4756	372.8572	-1242.8575	-16714.7265	123376.6255
Piso 1	Bottom	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	10020.9287	372.8572	-1242.8575	-16714.7265	135226.6499
Piso 1	Top	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	8997.4756	372.8572	-1242.8575	-16714.7265	123376.6255
Piso 1	Bottom	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	10020.9287	372.8572	-1242.8575	-16714.7265	135226.6499
Piso 1	Top	EFVigas	Combination	Max	17083.1828	670.4959	372.8572	20302.4692	227057.2213
Piso 1	Bottom	EFVigas	Combination	Max	18783.9526	670.4959	372.8572	20302.4692	236228.9291
Piso 1	Top	EFVigas	Combination	Min	8997.4756	-1242.8575	-1242.8575	-16714.7265	116756.8681
Piso 1	Bottom	EFVigas	Combination	Min	10020.9287	-1242.8575	-1242.8575	-16714.7265	122467.1766

Table 5.4 - Story Forces (Part 2 of 2)

Story	Location	MY kN-m
Cubierta	Top	-4086.4224
Cubierta	Bottom	-5800.7669
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-551.7983
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-494.7865
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	0
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	178.0679
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-494.7865
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-494.7865
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	0
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	0
Cubierta	Top	0

Story	Location	MY kN-m
Cubierta	Bottom	-494.7865
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-494.7865
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-494.7865
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-494.7865
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-148.4359
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	-148.4359
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	148.4359
Cubierta	Top	0
Cubierta	Bottom	148.4359
Cubierta	Top	-5720.9914
Cubierta	Bottom	-8121.0737
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7843.7976
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7512.7186
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7477.105
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7548.3322
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5220.6902
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5185.0767
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5256.3038
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5185.0767
Cubierta	Top	-5720.9914
Cubierta	Bottom	-8121.0737
Cubierta	Top	-10624.6982
Cubierta	Bottom	-15964.8713
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7611.6759
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7611.6759
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7611.6759
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7611.6759
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7542.4058
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7542.4058
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7483.0314
Cubierta	Top	-4903.7069
Cubierta	Bottom	-7483.0314
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5319.6475
Cubierta	Top	-3677.7802

Story	Location	MY kN-m
Cubierta	Bottom	-5319.6475
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5319.6475
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5319.6475
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5250.3774
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5250.3774
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5191.0031
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5191.0031
Cubierta	Top	-3677.7802
Cubierta	Bottom	-5185.0767
Cubierta	Top	-5720.9914
Cubierta	Bottom	-8121.0737
Piso 3	Top	-23655.7645
Piso 3	Bottom	-29800.9586
Piso 3	Top	-2261.6794
Piso 3	Bottom	-2261.6794
Piso 3	Top	-494.7865
Piso 3	Bottom	-10879.7115
Piso 3	Top	0
Piso 3	Bottom	0
Piso 3	Top	178.0679
Piso 3	Bottom	6366.9097
Piso 3	Top	-494.7865
Piso 3	Bottom	-10879.7115
Piso 3	Top	-494.7865
Piso 3	Bottom	-10879.7115
Piso 3	Top	0
Piso 3	Bottom	0
Piso 3	Top	0
Piso 3	Bottom	0
Piso 3	Top	-494.7865
Piso 3	Bottom	-10879.7115
Piso 3	Top	-494.7865
Piso 3	Bottom	-10879.7115
Piso 3	Top	-494.7865
Piso 3	Bottom	-10879.7115
Piso 3	Top	-494.7865
Piso 3	Bottom	-10879.7115
Piso 3	Top	-148.4359
Piso 3	Bottom	-3263.9135
Piso 3	Top	-148.4359
Piso 3	Bottom	-3263.9135
Piso 3	Top	148.4359
Piso 3	Bottom	3263.9135
Piso 3	Top	148.4359
Piso 3	Bottom	3263.9135
Piso 3	Top	-33118.0703
Piso 3	Bottom	-41721.342
Piso 3	Top	-32005.6045
Piso 3	Bottom	-39379.8374
Piso 3	Top	-30648.5968

Story	Location	MY kN-m
Piso 3	Bottom	-38022.8297
Piso 3	Top	-30612.9833
Piso 3	Bottom	-36749.4478
Piso 3	Top	-30684.2104
Piso 3	Bottom	-39296.2117
Piso 3	Top	-21290.1881
Piso 3	Bottom	-26820.8627
Piso 3	Top	-21254.5745
Piso 3	Bottom	-25547.4808
Piso 3	Top	-21325.8016
Piso 3	Bottom	-28094.2447
Piso 3	Top	-21254.5745
Piso 3	Bottom	-25547.4808
Piso 3	Top	-33118.0703
Piso 3	Bottom	-41721.342
Piso 3	Top	-65123.6748
Piso 3	Bottom	-81101.1794
Piso 3	Top	-30747.5541
Piso 3	Bottom	-40198.772
Piso 3	Top	-30747.5541
Piso 3	Bottom	-40198.772
Piso 3	Top	-30747.5541
Piso 3	Bottom	-40198.772
Piso 3	Top	-30747.5541
Piso 3	Bottom	-40198.772
Piso 3	Top	-30678.284
Piso 3	Bottom	-38675.6124
Piso 3	Top	-30678.284
Piso 3	Bottom	-38675.6124
Piso 3	Top	-30618.9097
Piso 3	Bottom	-37370.047
Piso 3	Top	-30618.9097
Piso 3	Bottom	-37370.047
Piso 3	Top	-21389.1453
Piso 3	Bottom	-28996.805
Piso 3	Top	-21389.1453
Piso 3	Bottom	-28996.805
Piso 3	Top	-21389.1453
Piso 3	Bottom	-28996.805
Piso 3	Top	-21389.1453
Piso 3	Bottom	-28996.805
Piso 3	Top	-21319.8752
Piso 3	Bottom	-27473.6454
Piso 3	Top	-21319.8752
Piso 3	Bottom	-27473.6454
Piso 3	Top	-21260.5009
Piso 3	Bottom	-26168.08
Piso 3	Top	-21260.5009
Piso 3	Bottom	-26168.08
Piso 3	Top	-21254.5745
Piso 3	Bottom	-25547.4808
Piso 3	Top	-33118.0703
Piso 3	Bottom	-41721.342
Piso 2	Top	-37541.3022
Piso 2	Bottom	-43584.3282
Piso 2	Top	-4586.0946

Story	Location	MY kN-m
Piso 2	Bottom	-4586.0946
Piso 2	Top	-10879.7115
Piso 2	Bottom	-25460.6053
Piso 2	Top	0
Piso 2	Bottom	0
Piso 2	Top	6366.9097
Piso 2	Bottom	14437.8511
Piso 2	Top	-10879.7115
Piso 2	Bottom	-25460.6053
Piso 2	Top	-10879.7115
Piso 2	Bottom	-25460.6053
Piso 2	Top	0
Piso 2	Bottom	0
Piso 2	Top	0
Piso 2	Bottom	0
Piso 2	Top	-10879.7115
Piso 2	Bottom	-25460.6053
Piso 2	Top	-10879.7115
Piso 2	Bottom	-25460.6053
Piso 2	Top	-10879.7115
Piso 2	Bottom	-25460.6053
Piso 2	Top	-10879.7115
Piso 2	Bottom	-25460.6053
Piso 2	Top	-3263.9135
Piso 2	Bottom	-7638.1816
Piso 2	Top	-3263.9135
Piso 2	Bottom	-7638.1816
Piso 2	Top	3263.9135
Piso 2	Bottom	7638.1816
Piso 2	Top	3263.9135
Piso 2	Bottom	7638.1816
Piso 2	Top	-52557.8231
Piso 2	Bottom	-61018.0595
Piso 2	Top	-52387.314
Piso 2	Bottom	-59638.9453
Piso 2	Top	-49635.6573
Piso 2	Bottom	-56887.2885
Piso 2	Top	-48362.2753
Piso 2	Bottom	-53999.7183
Piso 2	Top	-50909.0392
Piso 2	Bottom	-59774.8587
Piso 2	Top	-33787.172
Piso 2	Bottom	-39225.8954
Piso 2	Top	-32513.79
Piso 2	Bottom	-36338.3252
Piso 2	Top	-35060.5539
Piso 2	Bottom	-42113.4656
Piso 2	Top	-32513.79
Piso 2	Bottom	-36338.3252
Piso 2	Top	-52557.8231
Piso 2	Bottom	-61018.0595
Piso 2	Top	-104945.1371
Piso 2	Bottom	-120657.0049
Piso 2	Top	-51811.5996
Piso 2	Bottom	-61979.4096
Piso 2	Top	-51811.5996

Story	Location	MY kN-m
Piso 2	Bottom	-61979.4096
Piso 2	Top	-51811.5996
Piso 2	Bottom	-61979.4096
Piso 2	Top	-51811.5996
Piso 2	Bottom	-61979.4096
Piso 2	Top	-50288.44
Piso 2	Bottom	-58414.9248
Piso 2	Top	-50288.44
Piso 2	Bottom	-58414.9248
Piso 2	Top	-48982.8746
Piso 2	Bottom	-55359.6522
Piso 2	Top	-48982.8746
Piso 2	Bottom	-55359.6522
Piso 2	Top	-35963.1143
Piso 2	Bottom	-44318.0165
Piso 2	Top	-35963.1143
Piso 2	Bottom	-44318.0165
Piso 2	Top	-35963.1143
Piso 2	Bottom	-44318.0165
Piso 2	Top	-35963.1143
Piso 2	Bottom	-44318.0165
Piso 2	Top	-34439.9547
Piso 2	Bottom	-40753.5317
Piso 2	Top	-34439.9547
Piso 2	Bottom	-40753.5317
Piso 2	Top	-33134.3893
Piso 2	Bottom	-37698.2591
Piso 2	Top	-33134.3893
Piso 2	Bottom	-37698.2591
Piso 2	Top	-32513.79
Piso 2	Bottom	-36338.3252
Piso 2	Top	-52557.8231
Piso 2	Bottom	-61979.4096
Piso 1	Top	-94759.1647
Piso 1	Bottom	-105939.8583
Piso 1	Top	-29650.5724
Piso 1	Bottom	-31747.4059
Piso 1	Top	-25460.6053
Piso 1	Bottom	-49074.8973
Piso 1	Top	0
Piso 1	Bottom	0
Piso 1	Top	14437.8511
Piso 1	Bottom	25843.2961
Piso 1	Top	-25460.6053
Piso 1	Bottom	-49074.8973
Piso 1	Top	-25460.6053
Piso 1	Bottom	-49074.8973
Piso 1	Top	0
Piso 1	Bottom	0
Piso 1	Top	0
Piso 1	Bottom	0
Piso 1	Top	-25460.6053
Piso 1	Bottom	-49074.8973
Piso 1	Top	-25460.6053
Piso 1	Bottom	-49074.8973
Piso 1	Top	-25460.6053

Story	Location	MY kN-m
Piso 1	Bottom	-49074.8973
Piso 1	Top	-25460.6053
Piso 1	Bottom	-49074.8973
Piso 1	Top	-7638.1816
Piso 1	Bottom	-14722.4692
Piso 1	Top	-7638.1816
Piso 1	Bottom	-14722.4692
Piso 1	Top	7638.1816
Piso 1	Bottom	14722.4692
Piso 1	Top	7638.1816
Piso 1	Bottom	14722.4692
Piso 1	Top	-132662.8306
Piso 1	Bottom	-148315.8016
Piso 1	Top	-161151.9136
Piso 1	Bottom	-177923.6794
Piso 1	Top	-143361.5701
Piso 1	Bottom	-158875.2359
Piso 1	Top	-140473.9999
Piso 1	Bottom	-153706.5766
Piso 1	Top	-146249.1403
Piso 1	Bottom	-164043.8951
Piso 1	Top	-85283.2483
Piso 1	Bottom	-95345.8725
Piso 1	Top	-82395.6781
Piso 1	Bottom	-90177.2133
Piso 1	Top	-88170.8185
Piso 1	Bottom	-100514.5317
Piso 1	Top	-82395.6781
Piso 1	Bottom	-90177.2133
Piso 1	Top	-161151.9136
Piso 1	Bottom	-177923.6794
Piso 1	Top	-293814.7442
Piso 1	Bottom	-326239.481
Piso 1	Top	-148453.6912
Piso 1	Bottom	-168690.2153
Piso 1	Top	-148453.6912
Piso 1	Bottom	-168690.2153
Piso 1	Top	-148453.6912
Piso 1	Bottom	-168690.2153
Piso 1	Top	-148453.6912
Piso 1	Bottom	-168690.2153
Piso 1	Top	-144889.2064
Piso 1	Bottom	-161819.7297
Piso 1	Top	-144889.2064
Piso 1	Bottom	-161819.7297
Piso 1	Top	-141833.9338
Piso 1	Bottom	-155930.742
Piso 1	Top	-141833.9338
Piso 1	Bottom	-155930.742
Piso 1	Top	-90375.3693
Piso 1	Bottom	-105160.8519
Piso 1	Top	-90375.3693
Piso 1	Bottom	-105160.8519
Piso 1	Top	-90375.3693
Piso 1	Bottom	-105160.8519
Piso 1	Top	-90375.3693

Story	Location	MY kN-m
Piso 1	Bottom	-105160.8519
Piso 1	Top	-86810.8846
Piso 1	Bottom	-98290.3663
Piso 1	Top	-86810.8846
Piso 1	Bottom	-98290.3663
Piso 1	Top	-83755.6119
Piso 1	Bottom	-92401.3786
Piso 1	Top	-83755.6119
Piso 1	Bottom	-92401.3786
Piso 1	Top	-82395.6781
Piso 1	Bottom	-90177.2133
Piso 1	Top	-161151.9136
Piso 1	Bottom	-177923.6794

5.3 Point Results

Table 5.5 - Joint Reactions

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	1	69	Dead	LinStatic		-11.5978	2.6436	221.2779	-2.828	-14.4535	-0.0207
Base	1	69	Live	LinStatic		-6.271	0.915	30.3025	-0.9625	-7.7528	-0.0715
Base	1	69	Sx	LinStatic		-32.8003	105.1724	123.7685	-240.8632	-75.9818	15.3
Base	1	69	Sy	LinStatic		1.7841	-89.4297	-378.4306	288.7212	7.553	-2.7363
Base	1	69	Sismo	LinRespSpec	Max	16.4867	74.4971	104.0725	174.9902	38.7415	11.2913
Base	1	69	Ex	LinStatic	Max	-32.8003	105.1724	123.7685	-240.8632	-75.9818	15.3
Base	1	69	Ex	LinStatic	Min	-32.8003	105.1724	123.7685	-240.8632	-75.9818	15.3
Base	1	69	Ey	LinStatic	Max	1.7841	-89.4297	-378.4306	288.7212	7.553	-2.7363
Base	1	69	Ey	LinStatic	Min	1.7841	-89.4297	-378.4306	288.7212	7.553	-2.7363
Base	1	69	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-32.2651	78.3435	10.2393	-154.2469	-73.7159	14.4791
Base	1	69	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-32.2651	78.3435	10.2393	-154.2469	-73.7159	14.4791
Base	1	69	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-33.3355	132.0013	237.2977	-327.4796	-78.2477	16.1209
Base	1	69	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-33.3355	132.0013	237.2977	-327.4796	-78.2477	16.1209
Base	1	69	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-8.056	-57.878	-341.3001	216.4622	-15.2416	1.8537
Base	1	69	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-8.056	-57.878	-341.3001	216.4622	-15.2416	1.8537
Base	1	69	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	11.6242	-120.9814	-415.5611	360.9802	30.3475	-7.3263
Base	1	69	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	11.6242	-120.9814	-415.5611	360.9802	30.3475	-7.3263
Base	1	69	B.2.4-1	Combination		-16.2369	3.701	309.789	-3.9592	-20.2349	-0.029
Base	1	69	B.2.4-2	Combination		-23.951	4.6363	314.0175	-4.9336	-29.7488	-0.1393
Base	1	69	B.2.4-4	Combination		-20.1884	4.0873	295.836	-4.3561	-25.0971	-0.0964
Base	1	69	B.2.4-5	Combination	Max	-16.891	18.9867	316.6505	30.642	-17.3488	2.1619
Base	1	69	B.2.4-5	Combination	Min	-23.4857	-10.8121	275.0215	-39.3541	-32.8454	-2.3547
Base	1	69	B.2.4-6	Combination		-10.438	2.3792	199.1501	-2.5452	-13.0082	-0.0187
Base	1	69	B.2.4-7	Combination	Max	-7.1407	17.2786	219.9646	32.4529	-5.2599	2.2396
Base	1	69	B.2.4-7	Combination	Min	-13.7354	-12.5202	178.3356	-37.5432	-20.7565	-2.2769
Base	1	69	EMVlgas	Combination	Max	-7.1407	18.9867	316.6505	32.4529	-5.2599	2.2396
Base	1	69	EMVlgas	Combination	Min	-23.951	-12.5202	178.3356	-39.3541	-32.8454	-2.3547
Base	1	69	EMViguetas	Combination		-40.1879	8.3373	623.8065	-8.8928	-49.9837	-0.1683
Base	1	69	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-26.6414	19.756	297.8838	-35.2055	-39.8403	2.7994
Base	1	69	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-26.6414	19.756	297.8838	-35.2055	-39.8403	2.7994
Base	1	69	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-26.8555	30.4875	343.2955	-69.852	-40.7466	3.1278
Base	1	69	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-26.8555	30.4875	343.2955	-69.852	-40.7466	3.1278
Base	1	69	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-21.7996	-7.4883	227.576	38.9364	-28.1454	0.2743
Base	1	69	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-21.7996	-7.4883	227.576	38.9364	-28.1454	0.2743
Base	1	69	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-17.8635	-20.109	212.7237	67.84	-19.0276	-1.5616
Base	1	69	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-17.8635	-20.109	212.7237	67.84	-19.0276	-1.5616

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	1	69	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-16.891	18.0479	201.198	-33.3946	-27.7514	2.8772
Base	1	69	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-16.891	18.0479	201.198	-33.3946	-27.7514	2.8772
Base	1	69	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-17.1051	28.7795	246.6096	-68.0411	-28.6577	3.2055
Base	1	69	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-17.1051	28.7795	246.6096	-68.0411	-28.6577	3.2055
Base	1	69	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-12.0492	-9.1964	130.8901	40.7473	-16.0565	0.3521
Base	1	69	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-12.0492	-9.1964	130.8901	40.7473	-16.0565	0.3521
Base	1	69	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-8.1132	-21.8171	116.0379	69.6508	-6.9387	-1.4839
Base	1	69	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-8.1132	-21.8171	116.0379	69.6508	-6.9387	-1.4839
Base	1	69	EFVigas	Combination	Max	-7.1407	30.4875	343.2955	69.6508	-5.2599	3.2055
Base	1	69	EFVigas	Combination	Min	-26.8555	-21.8171	116.0379	-69.852	-40.7466	-2.2769
Base	2	67	Dead	LinStatic		-1.6842	2.5245	210.8582	-2.2417	-2.1209	0.0671
Base	2	67	Live	LinStatic		0.0692	0.9727	67.6078	-0.9955	0.0621	0.0111
Base	2	67	Sx	LinStatic		-40.6336	2.5612	11.0082	-4.1891	-85.7535	14.4346
Base	2	67	Sy	LinStatic		-7.5763	-205.3805	-87.7767	429.6959	-11.3376	-0.3862
Base	2	67	Sismo	LinRespSpec	Max	21.912	3.1854	6.1947	6.5298	45.6376	10.6804
Base	2	67	Ex	LinStatic	Max	-40.6336	2.5612	11.0082	-4.1891	-85.7535	14.4346
Base	2	67	Ex	LinStatic	Min	-40.6336	2.5612	11.0082	-4.1891	-85.7535	14.4346
Base	2	67	Ey	LinStatic	Max	-7.5763	-205.3805	-87.7767	429.6959	-11.3376	-0.3862
Base	2	67	Ey	LinStatic	Min	-7.5763	-205.3805	-87.7767	429.6959	-11.3376	-0.3862
Base	2	67	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-42.9065	-59.053	-15.3248	124.7197	-89.1548	14.3187
Base	2	67	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-42.9065	-59.053	-15.3248	124.7197	-89.1548	14.3187
Base	2	67	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-38.3607	64.1754	37.3412	-133.0979	-82.3522	14.5504
Base	2	67	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-38.3607	64.1754	37.3412	-133.0979	-82.3522	14.5504
Base	2	67	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-19.7664	-204.6122	-84.4743	428.4392	-37.0636	3.9442
Base	2	67	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-19.7664	-204.6122	-84.4743	428.4392	-37.0636	3.9442
Base	2	67	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	4.6138	-206.1489	-91.0792	430.9527	14.3885	-4.7165
Base	2	67	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	4.6138	-206.1489	-91.0792	430.9527	14.3885	-4.7165
Base	2	67	B.2.4-1	Combination		-2.3579	3.5342	295.2014	-3.1384	-2.9692	0.094
Base	2	67	B.2.4-2	Combination		-1.9103	4.5857	361.2023	-4.2829	-2.4457	0.0984
Base	2	67	B.2.4-4	Combination		-1.9519	4.002	320.6376	-3.6856	-2.483	0.0917
Base	2	67	B.2.4-5	Combination	Max	2.4305	4.6391	321.8766	-2.3796	6.6445	2.2278
Base	2	67	B.2.4-5	Combination	Min	-6.3342	3.365	319.3987	-4.9915	-11.6105	-2.0444
Base	2	67	B.2.4-6	Combination		-1.5158	2.272	189.7723	-2.0175	-1.9088	0.0604
Base	2	67	B.2.4-7	Combination	Max	2.8666	2.9091	191.0113	-0.7116	7.2187	2.1965
Base	2	67	B.2.4-7	Combination	Min	-5.8982	1.6349	188.5334	-3.3235	-11.0363	-2.0757
Base	2	67	EMVIgas	Combination	Max	2.8666	4.6391	361.2023	-0.7116	7.2187	2.2278
Base	2	67	EMVIgas	Combination	Min	-6.3342	1.6349	188.5334	-4.9915	-11.6105	-2.0757
Base	2	67	EMViguetas	Combination		-4.2682	8.1199	656.4037	-7.4212	-5.4149	0.1923
Base	2	67	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-10.5332	-7.8086	317.5727	21.2584	-20.3139	2.9554
Base	2	67	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-10.5332	-7.8086	317.5727	21.2584	-20.3139	2.9554
Base	2	67	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-9.624	16.8371	328.1059	-30.3051	-18.9534	3.0018
Base	2	67	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-9.624	16.8371	328.1059	-30.3051	-18.9534	3.0018
Base	2	67	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-5.9051	-36.9204	303.7428	82.0023	-9.8957	0.8805
Base	2	67	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-5.9051	-36.9204	303.7428	82.0023	-9.8957	0.8805
Base	2	67	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-1.0291	-37.2277	302.4218	82.505	0.3947	-0.8516
Base	2	67	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-1.0291	-37.2277	302.4218	82.505	0.3947	-0.8516
Base	2	67	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-10.0971	-9.5386	186.7074	22.9264	-19.7398	2.9242
Base	2	67	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-10.0971	-9.5386	186.7074	22.9264	-19.7398	2.9242
Base	2	67	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-9.1879	15.1071	197.2406	-28.6371	-18.3792	2.9705
Base	2	67	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-9.1879	15.1071	197.2406	-28.6371	-18.3792	2.9705
Base	2	67	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-5.4691	-38.6504	172.8775	83.6703	-9.3215	0.8493
Base	2	67	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-5.4691	-38.6504	172.8775	83.6703	-9.3215	0.8493
Base	2	67	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-0.593	-38.9578	171.5565	84.173	0.9689	-0.8829
Base	2	67	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-0.593	-38.9578	171.5565	84.173	0.9689	-0.8829
Base	2	67	EFVigas	Combination	Max	2.8666	16.8371	361.2023	84.173	7.2187	3.0018
Base	2	67	EFVigas	Combination	Min	-10.5332	-38.9578	171.5565	-30.3051	-20.3139	-2.0757

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	3	65	Dead	LinStatic		9.0001	1.2054	208.4619	-0.1384	11.1206	0.1663
Base	3	65	Live	LinStatic		4.9296	0.1128	28.1848	0.2156	6.0622	0.0934
Base	3	65	Sx	LinStatic		-33.6573	-99.7791	-125.3037	226.724	-77.13	15.1062
Base	3	65	Sy	LinStatic		0.2595	-98.2023	-324.6971	306.8354	-4.5522	3.8128
Base	3	65	Sismo	LinRespSpec	Max	16.6599	72.1397	100.0684	169.2517	38.9468	11.2261
Base	3	65	Ex	LinStatic	Max	-33.6573	-99.7791	-125.3037	226.724	-77.13	15.1062
Base	3	65	Ex	LinStatic	Min	-33.6573	-99.7791	-125.3037	226.724	-77.13	15.1062
Base	3	65	Ey	LinStatic	Max	0.2595	-98.2023	-324.6971	306.8354	-4.5522	3.8128
Base	3	65	Ey	LinStatic	Min	0.2595	-98.2023	-324.6971	306.8354	-4.5522	3.8128
Base	3	65	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-33.5795	-129.2397	-222.7129	318.7746	-78.4957	16.2501
Base	3	65	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-33.5795	-129.2397	-222.7129	318.7746	-78.4957	16.2501
Base	3	65	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-33.7352	-70.3184	-27.8946	134.6734	-75.7643	13.9624
Base	3	65	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-33.7352	-70.3184	-27.8946	134.6734	-75.7643	13.9624
Base	3	65	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-9.8377	-128.136	-362.2882	374.8526	-27.6912	8.3447
Base	3	65	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-9.8377	-128.136	-362.2882	374.8526	-27.6912	8.3447
Base	3	65	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	10.3567	-68.2686	-287.106	238.8182	18.5868	-0.7191
Base	3	65	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	10.3567	-68.2686	-287.106	238.8182	18.5868	-0.7191
Base	3	65	B.2.4-1	Combination		12.6002	1.6876	291.8466	-0.1938	15.5688	0.2328
Base	3	65	B.2.4-2	Combination		18.6876	1.627	295.25	0.1788	23.0442	0.3491
Base	3	65	B.2.4-4	Combination		15.7298	1.5594	278.3391	0.0495	19.4069	0.293
Base	3	65	B.2.4-5	Combination	Max	19.0618	15.9873	298.3527	33.8998	27.1962	2.5382
Base	3	65	B.2.4-5	Combination	Min	12.3978	-12.8686	258.3254	-33.8009	11.6175	-1.9522
Base	3	65	B.2.4-6	Combination		8.1001	1.0849	187.6157	-0.1246	10.0085	0.1497
Base	3	65	B.2.4-7	Combination	Max	11.4321	15.5128	207.6294	33.7258	17.7979	2.3949
Base	3	65	B.2.4-7	Combination	Min	4.7681	-13.343	167.602	-33.9749	2.2192	-2.0955
Base	3	65	EMVIgas	Combination	Max	19.0618	15.9873	298.3527	33.8998	27.1962	2.5382
Base	3	65	EMVIgas	Combination	Min	4.7681	-13.343	167.602	-33.9749	2.2192	-2.0955
Base	3	65	EMViguetas	Combination		31.2877	3.3147	587.0966	-0.015	38.613	0.5819
Base	3	65	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	9.0139	-24.2886	233.7965	63.8044	3.7077	3.543
Base	3	65	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	9.0139	-24.2886	233.7965	63.8044	3.7077	3.543
Base	3	65	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	8.9827	-12.5043	272.7602	26.9842	4.254	3.0855
Base	3	65	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	8.9827	-12.5043	272.7602	26.9842	4.254	3.0855
Base	3	65	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	13.7622	-24.0678	205.8814	75.02	13.8686	1.962
Base	3	65	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	13.7622	-24.0678	205.8814	75.02	13.8686	1.962
Base	3	65	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	17.8011	-12.0944	220.9179	47.8131	23.1242	0.1492
Base	3	65	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	17.8011	-12.0944	220.9179	47.8131	23.1242	0.1492
Base	3	65	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	1.3842	-24.7631	143.0731	63.6304	-5.6906	3.3997
Base	3	65	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	1.3842	-24.7631	143.0731	63.6304	-5.6906	3.3997
Base	3	65	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	1.3531	-12.9788	182.0368	26.8101	-5.1444	2.9422
Base	3	65	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	1.3531	-12.9788	182.0368	26.8101	-5.1444	2.9422
Base	3	65	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	6.1326	-24.5423	115.158	74.8459	4.4703	1.8186
Base	3	65	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	6.1326	-24.5423	115.158	74.8459	4.4703	1.8186
Base	3	65	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	10.1714	-12.5688	130.1945	47.6391	13.7259	0.0059
Base	3	65	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	10.1714	-12.5688	130.1945	47.6391	13.7259	0.0059
Base	3	65	EFVigas	Combination	Max	18.6876	15.5128	295.25	75.02	23.1242	3.543
Base	3	65	EFVigas	Combination	Min	1.3531	-24.7631	115.158	-33.9749	-5.6906	-2.0955
Base	4	79	Dead	LinStatic		19.2655	-1.2539	284.8481	2.8923	23.2994	0.2004
Base	4	79	Live	LinStatic		11.4014	-0.1859	55.3175	0.5712	13.8737	0.0762
Base	4	79	Sx	LinStatic		-58.7604	-114.9374	-57.6809	245.6139	-168.9002	16.4921
Base	4	79	Sy	LinStatic		9.6952	-141.0866	33.4662	360.3662	7.5839	0.0549
Base	4	79	Sismo	LinRespSpec	Max	43.0129	85.2186	32.4443	186.0243	114.6673	11.8607
Base	4	79	Ex	LinStatic	Max	-58.7604	-114.9374	-57.6809	245.6139	-168.9002	16.4921
Base	4	79	Ex	LinStatic	Min	-58.7604	-114.9374	-57.6809	245.6139	-168.9002	16.4921
Base	4	79	Ey	LinStatic	Max	9.6952	-141.0866	33.4662	360.3662	7.5839	0.0549
Base	4	79	Ey	LinStatic	Min	9.6952	-141.0866	33.4662	360.3662	7.5839	0.0549
Base	4	79	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-55.8519	-157.2633	-47.641	353.7238	-166.6251	16.5086

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	4	79	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-55.8519	-157.2633	-47.641	353.7238	-166.6251	16.5086
Base	4	79	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-61.669	-72.6114	-67.7208	137.504	-171.1754	16.4756
Base	4	79	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-61.669	-72.6114	-67.7208	137.504	-171.1754	16.4756
Base	4	79	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-7.9329	-175.5678	16.162	434.0504	-43.0862	5.0026
Base	4	79	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-7.9329	-175.5678	16.162	434.0504	-43.0862	5.0026
Base	4	79	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	27.3233	-106.6054	50.7705	286.682	58.254	-4.8927
Base	4	79	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	27.3233	-106.6054	50.7705	286.682	58.254	-4.8927
Base	4	79	B.2.4-1	Combination		26.9717	-1.7554	398.7873	4.0492	32.6192	0.2806
Base	4	79	B.2.4-2	Combination		41.3608	-1.802	430.3256	4.3848	50.1572	0.3624
Base	4	79	B.2.4-4	Combination		34.52	-1.6905	397.1352	4.042	41.833	0.3167
Base	4	79	B.2.4-5	Combination	Max	43.1225	15.3532	403.624	41.2469	64.7665	2.6888
Base	4	79	B.2.4-5	Combination	Min	25.9174	-18.7342	390.6463	-33.1628	18.8995	-2.0554
Base	4	79	B.2.4-6	Combination		17.3389	-1.1285	256.3633	2.6031	20.9695	0.1804
Base	4	79	B.2.4-7	Combination	Max	25.9415	15.9153	262.8521	39.8079	43.903	2.5525
Base	4	79	B.2.4-7	Combination	Min	8.7364	-18.1722	249.8744	-34.6018	-1.964	-2.1917
Base	4	79	EMVIgas	Combination	Max	43.1225	15.9153	430.3256	41.2469	64.7665	2.6888
Base	4	79	EMVIgas	Combination	Min	8.7364	-18.7342	249.8744	-34.6018	-1.964	-2.1917
Base	4	79	EMViguetas	Combination		68.3325	-3.5574	829.113	8.434	82.7764	0.643
Base	4	79	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	23.3496	-33.1432	387.607	74.7868	8.508	3.6184
Base	4	79	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	23.3496	-33.1432	387.607	74.7868	8.508	3.6184
Base	4	79	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	22.1862	-16.2128	383.591	31.5428	7.5979	3.6118
Base	4	79	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	22.1862	-16.2128	383.591	31.5428	7.5979	3.6118
Base	4	79	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	32.9334	-36.8041	400.3676	90.8521	33.2158	1.3172
Base	4	79	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	32.9334	-36.8041	400.3676	90.8521	33.2158	1.3172
Base	4	79	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	39.9846	-23.0116	407.2893	61.3784	53.4838	-0.6618
Base	4	79	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	39.9846	-23.0116	407.2893	61.3784	53.4838	-0.6618
Base	4	79	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	6.1686	-32.5811	246.8351	73.3478	-12.3555	3.4821
Base	4	79	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	6.1686	-32.5811	246.8351	73.3478	-12.3555	3.4821
Base	4	79	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	5.0051	-15.6507	242.8191	30.1039	-13.2656	3.4755
Base	4	79	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	5.0051	-15.6507	242.8191	30.1039	-13.2656	3.4755
Base	4	79	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	15.7524	-36.242	259.5957	89.4132	12.3523	1.1809
Base	4	79	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	15.7524	-36.242	259.5957	89.4132	12.3523	1.1809
Base	4	79	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	22.8036	-22.4496	266.5174	59.9395	32.6203	-0.7981
Base	4	79	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	22.8036	-22.4496	266.5174	59.9395	32.6203	-0.7981
Base	4	79	EFVigas	Combination	Max	41.3608	15.9153	430.3256	90.8521	53.4838	3.6184
Base	4	79	EFVigas	Combination	Min	5.0051	-36.8041	242.8191	-34.6018	-13.2656	-2.1917
Base	5	77	Dead	LinStatic		-0.3663	-0.6111	265.7456	1.8439	-0.8322	0.0749
Base	5	77	Live	LinStatic		-0.0576	-0.1231	137.4582	0.4063	-0.2045	0.0222
Base	5	77	Sx	LinStatic		-116.47	-28.2608	33.2257	88.3365	-240.0302	13.9535
Base	5	77	Sy	LinStatic		-5.395	-92.2259	9.6648	292.7793	-9.6333	0.6011
Base	5	77	Sismo	LinRespSpec	Max	74.3016	21.9605	19.4578	69.511	153.6731	10.5328
Base	5	77	Ex	LinStatic	Max	-116.47	-28.2608	33.2257	88.3365	-240.0302	13.9535
Base	5	77	Ex	LinStatic	Min	-116.47	-28.2608	33.2257	88.3365	-240.0302	13.9535
Base	5	77	Ey	LinStatic	Max	-5.395	-92.2259	9.6648	292.7793	-9.6333	0.6011
Base	5	77	Ey	LinStatic	Min	-5.395	-92.2259	9.6648	292.7793	-9.6333	0.6011
Base	5	77	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-118.0885	-55.9285	36.1252	176.1703	-242.9202	14.1338
Base	5	77	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-118.0885	-55.9285	36.1252	176.1703	-242.9202	14.1338
Base	5	77	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-114.8515	-0.593	30.3263	0.5027	-237.1402	13.7732
Base	5	77	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-114.8515	-0.593	30.3263	0.5027	-237.1402	13.7732
Base	5	77	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-40.336	-100.7041	19.6325	319.2802	-81.6424	4.7871
Base	5	77	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-40.336	-100.7041	19.6325	319.2802	-81.6424	4.7871
Base	5	77	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	29.546	-83.7476	-0.3029	266.2783	62.3758	-3.585
Base	5	77	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	29.546	-83.7476	-0.3029	266.2783	62.3758	-3.585
Base	5	77	B.2.4-1	Combination		-0.5129	-0.8556	372.0438	2.5814	-1.1651	0.1049
Base	5	77	B.2.4-2	Combination		-0.5317	-0.9303	538.8278	2.8628	-1.3258	0.1255
Base	5	77	B.2.4-4	Combination		-0.4972	-0.8564	456.3529	2.619	-1.2031	0.1122

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	5	77	B.2.4-5	Combination	Max	14.3631	3.5357	460.2444	16.5212	29.5315	2.2187
Base	5	77	B.2.4-5	Combination	Min	-15.3575	-5.2485	452.4613	-11.2832	-31.9378	-1.9944
Base	5	77	B.2.4-6	Combination		-0.3297	-0.55	239.171	1.6595	-0.749	0.0674
Base	5	77	B.2.4-7	Combination	Max	14.5306	3.8421	243.0626	15.5617	29.9856	2.174
Base	5	77	B.2.4-7	Combination	Min	-15.19	-4.9421	235.2794	-12.2427	-31.4836	-2.0391
Base	5	77	EMVIgas	Combination	Max	14.5306	3.8421	538.8278	16.5212	29.9856	2.2187
Base	5	77	EMVIgas	Combination	Min	-15.3575	-5.2485	235.2794	-12.2427	-31.9378	-2.0391
Base	5	77	EMViguetas	Combination		-1.0446	-1.7858	910.8716	5.4442	-2.491	0.2304
Base	5	77	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-24.1149	-12.0421	463.5779	37.853	-49.7872	2.9389
Base	5	77	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-24.1149	-12.0421	463.5779	37.853	-49.7872	2.9389
Base	5	77	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-23.4675	-0.975	462.4181	2.7195	-48.6312	2.8668
Base	5	77	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-23.4675	-0.975	462.4181	2.7195	-48.6312	2.8668
Base	5	77	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-8.5644	-20.9972	460.2794	66.475	-17.5316	1.0696
Base	5	77	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-8.5644	-20.9972	460.2794	66.475	-17.5316	1.0696
Base	5	77	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	5.412	-17.606	456.2923	55.8746	11.272	-0.6048
Base	5	77	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	5.412	-17.606	456.2923	55.8746	11.272	-0.6048
Base	5	77	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-23.9474	-11.7357	246.396	36.8936	-49.3331	2.8942
Base	5	77	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-23.9474	-11.7357	246.396	36.8936	-49.3331	2.8942
Base	5	77	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-23.3	-0.6686	245.2363	1.76	-48.1771	2.8221
Base	5	77	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-23.3	-0.6686	245.2363	1.76	-48.1771	2.8221
Base	5	77	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-8.3969	-20.6908	243.0975	65.5155	-17.0775	1.0249
Base	5	77	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-8.3969	-20.6908	243.0975	65.5155	-17.0775	1.0249
Base	5	77	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	5.5795	-17.2995	239.1104	54.9152	11.7261	-0.6495
Base	5	77	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	5.5795	-17.2995	239.1104	54.9152	11.7261	-0.6495
Base	5	77	EFVigas	Combination	Max	14.5306	3.8421	538.8278	66.475	29.9856	2.9389
Base	5	77	EFVigas	Combination	Min	-24.1149	-20.9972	235.2794	-12.2427	-49.7872	-2.0391
Base	6	75	Dead	LinStatic		-0.7673	-1.6305	323.0157	2.8889	-1.2509	0.0598
Base	6	75	Live	LinStatic		-0.1645	-0.3365	137.2587	0.6219	-0.2782	0.0132
Base	6	75	Sx	LinStatic		-106.613	1.1025	1.4085	-2.3995	-228.0732	14.8873
Base	6	75	Sy	LinStatic		-1.8835	-243.3043	47.6539	477.1786	-3.427	0.3082
Base	6	75	Sismo	LinRespSpec	Max	68.694	3.756	1.6936	7.3244	146.8276	10.9796
Base	6	75	Ex	LinStatic	Max	-106.613	1.1025	1.4085	-2.3995	-228.0732	14.8873
Base	6	75	Ex	LinStatic	Min	-106.613	1.1025	1.4085	-2.3995	-228.0732	14.8873
Base	6	75	Ey	LinStatic	Max	-1.8835	-243.3043	47.6539	477.1786	-3.427	0.3082
Base	6	75	Ey	LinStatic	Min	-1.8835	-243.3043	47.6539	477.1786	-3.427	0.3082
Base	6	75	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-107.1781	-71.8888	15.7046	140.7541	-229.1013	14.9798
Base	6	75	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-107.1781	-71.8888	15.7046	140.7541	-229.1013	14.9798
Base	6	75	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-106.048	74.0937	-12.8877	-145.5531	-227.0451	14.7949
Base	6	75	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-106.048	74.0937	-12.8877	-145.5531	-227.0451	14.7949
Base	6	75	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-33.8674	-242.9736	48.0764	476.4588	-71.849	4.7744
Base	6	75	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-33.8674	-242.9736	48.0764	476.4588	-71.849	4.7744
Base	6	75	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	30.1004	-243.635	47.2314	477.8985	64.995	-4.158
Base	6	75	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	30.1004	-243.635	47.2314	477.8985	64.995	-4.158
Base	6	75	B.2.4-1	Combination		-1.0742	-2.2827	452.222	4.0444	-1.7512	0.0838
Base	6	75	B.2.4-2	Combination		-1.184	-2.4951	607.2327	4.4617	-1.9461	0.0929
Base	6	75	B.2.4-4	Combination		-1.0852	-2.2932	524.8775	4.0886	-1.7792	0.085
Base	6	75	B.2.4-5	Combination	Max	12.6536	-1.542	525.2162	5.5534	27.5863	2.2809
Base	6	75	B.2.4-5	Combination	Min	-14.824	-3.0443	524.5388	2.6237	-31.1447	-2.1109
Base	6	75	B.2.4-6	Combination		-0.6905	-1.4675	290.7141	2.6	-1.1258	0.0539
Base	6	75	B.2.4-7	Combination	Max	13.0483	-0.7163	291.0528	4.0649	28.2398	2.2498
Base	6	75	B.2.4-7	Combination	Min	-14.4293	-2.2187	290.3754	1.1351	-30.4913	-2.1421
Base	6	75	EMVIgas	Combination	Max	13.0483	-0.7163	607.2327	5.5534	28.2398	2.2809
Base	6	75	EMVIgas	Combination	Min	-14.824	-3.0443	290.3754	1.1351	-31.1447	-2.1421
Base	6	75	EMViguetas	Combination		-2.2581	-4.7778	1059.4547	8.5061	-3.6973	0.1767
Base	6	75	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-22.5209	-16.6709	528.0184	32.2394	-47.5995	3.081
Base	6	75	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-22.5209	-16.6709	528.0184	32.2394	-47.5995	3.081

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	6	75	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-22.2948	12.5256	522.3	-25.0221	-47.1882	3.044
Base	6	75	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-22.2948	12.5256	522.3	-25.0221	-47.1882	3.044
Base	6	75	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-7.8587	-50.8879	534.4928	99.3803	-16.149	1.0399
Base	6	75	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-7.8587	-50.8879	534.4928	99.3803	-16.149	1.0399
Base	6	75	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	4.9348	-51.0202	534.3238	99.6683	11.2198	-0.7466
Base	6	75	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	4.9348	-51.0202	534.3238	99.6683	11.2198	-0.7466
Base	6	75	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-22.1262	-15.8452	293.855	30.7508	-46.946	3.0498
Base	6	75	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-22.1262	-15.8452	293.855	30.7508	-46.946	3.0498
Base	6	75	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-21.9001	13.3513	288.1366	-26.5106	-46.5348	3.0128
Base	6	75	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-21.9001	13.3513	288.1366	-26.5106	-46.5348	3.0128
Base	6	75	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-7.464	-50.0622	300.3294	97.8918	-15.4956	1.0087
Base	6	75	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-7.464	-50.0622	300.3294	97.8918	-15.4956	1.0087
Base	6	75	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	5.3296	-50.1945	300.1604	98.1797	11.8732	-0.7777
Base	6	75	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	5.3296	-50.1945	300.1604	98.1797	11.8732	-0.7777
Base	6	75	EFVigas	Combination	Max	13.0483	13.3513	607.2327	99.6683	28.2398	3.081
Base	6	75	EFVigas	Combination	Min	-22.5209	-51.0202	288.1366	-26.5106	-47.5995	-2.1421
Base	7	73	Dead	LinStatic		3.6765	-0.3962	277.1207	1.1341	4.3042	0.0449
Base	7	73	Live	LinStatic		2.2098	-0.07	144.3488	0.2489	2.7091	0.0045
Base	7	73	Sx	LinStatic		-115.0893	28.877	-23.2244	-91.1078	-238.4026	13.9728
Base	7	73	Sy	LinStatic		2.6483	-89.6092	6.9803	285.5143	3.9218	0.4823
Base	7	73	Sismo	LinRespSpec	Max	73.4331	21.0261	13.3511	67.0712	152.6698	10.5204
Base	7	73	Ex	LinStatic	Max	-115.0893	28.877	-23.2244	-91.1078	-238.4026	13.9728
Base	7	73	Ex	LinStatic	Min	-115.0893	28.877	-23.2244	-91.1078	-238.4026	13.9728
Base	7	73	Ey	LinStatic	Max	2.6483	-89.6092	6.9803	285.5143	3.9218	0.4823
Base	7	73	Ey	LinStatic	Min	2.6483	-89.6092	6.9803	285.5143	3.9218	0.4823
Base	7	73	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-114.2948	1.9942	-21.1303	-5.4535	-237.226	14.1175
Base	7	73	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-114.2948	1.9942	-21.1303	-5.4535	-237.226	14.1175
Base	7	73	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-115.8838	55.7597	-25.3185	-176.762	-239.5791	13.8281
Base	7	73	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-115.8838	55.7597	-25.3185	-176.762	-239.5791	13.8281
Base	7	73	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-31.8785	-80.9461	0.0129	258.1819	-67.599	4.6741
Base	7	73	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-31.8785	-80.9461	0.0129	258.1819	-67.599	4.6741
Base	7	73	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	37.1751	-98.2723	13.9476	312.8466	75.4425	-3.7096
Base	7	73	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	37.1751	-98.2723	13.9476	312.8466	75.4425	-3.7096
Base	7	73	B.2.4-1	Combination		5.1471	-0.5546	387.969	1.5878	6.0259	0.0629
Base	7	73	B.2.4-2	Combination		7.9475	-0.5874	563.503	1.7592	9.4996	0.0611
Base	7	73	B.2.4-4	Combination		6.6216	-0.5454	476.8937	1.6098	7.8742	0.0584
Base	7	73	B.2.4-5	Combination	Max	21.3082	3.6598	479.5639	15.0241	38.4081	2.1624
Base	7	73	B.2.4-5	Combination	Min	-8.065	-4.7506	474.2235	-11.8044	-22.6598	-2.0457
Base	7	73	B.2.4-6	Combination		3.3089	-0.3565	249.4086	1.0207	3.8738	0.0404
Base	7	73	B.2.4-7	Combination	Max	17.9955	3.8487	252.0789	14.435	34.4078	2.1445
Base	7	73	B.2.4-7	Combination	Min	-11.3777	-4.5618	246.7384	-12.3935	-26.6602	-2.0637
Base	7	73	EMVIgas	Combination	Max	21.3082	3.8487	563.503	15.0241	38.4081	2.1624
Base	7	73	EMVIgas	Combination	Min	-11.3777	-4.7506	246.7384	-12.3935	-26.6602	-2.0637
Base	7	73	EMViguetas	Combination		13.0946	-1.142	951.472	3.347	15.5256	0.1239
Base	7	73	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-16.2374	-0.1466	472.6676	0.5191	-39.571	2.8819
Base	7	73	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-16.2374	-0.1466	472.6676	0.5191	-39.571	2.8819
Base	7	73	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-16.5552	10.6065	471.83	-33.7426	-40.0416	2.824
Base	7	73	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-16.5552	10.6065	471.83	-33.7426	-40.0416	2.824
Base	7	73	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	0.2459	-16.7346	476.8963	53.2462	-5.6456	0.9932
Base	7	73	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	0.2459	-16.7346	476.8963	53.2462	-5.6456	0.9932
Base	7	73	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	14.0566	-20.1998	479.6832	64.1792	22.9627	-0.6835
Base	7	73	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	14.0566	-20.1998	479.6832	64.1792	22.9627	-0.6835
Base	7	73	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-19.5501	0.0423	245.1826	-0.07	-43.5714	2.8639
Base	7	73	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-19.5501	0.0423	245.1826	-0.07	-43.5714	2.8639
Base	7	73	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-19.8679	10.7954	244.3449	-34.3317	-44.042	2.806
Base	7	73	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-19.8679	10.7954	244.3449	-34.3317	-44.042	2.806

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	7	73	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-3.0668	-16.5458	249.4112	52.6571	-9.646	0.9752
Base	7	73	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-3.0668	-16.5458	249.4112	52.6571	-9.646	0.9752
Base	7	73	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	10.7439	-20.011	252.1982	63.59	18.9623	-0.7015
Base	7	73	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	10.7439	-20.011	252.1982	63.59	18.9623	-0.7015
Base	7	73	EFVigas	Combination	Max	17.9955	10.7954	563.503	64.1792	34.4078	2.8819
Base	7	73	EFVigas	Combination	Min	-19.8679	-20.1998	244.3449	-34.3317	-44.042	-2.0637
Base	8	71	Dead	LinStatic		-23.8376	-0.4366	299.6754	0.9603	-29.5253	0.0024
Base	8	71	Live	LinStatic		-14.2401	0.0963	63.3125	0.0274	-17.5052	-0.0314
Base	8	71	Sx	LinStatic		-55.5439	122.0397	46.9743	-261.8588	-165.0603	16.5241
Base	8	71	Sy	LinStatic		-11.1763	-131.3652	39.465	340.6012	-11.6657	0.7769
Base	8	71	Sismo	LinRespSpec	Max	41.4241	88.1607	26.2507	192.4354	112.6978	11.8771
Base	8	71	Ex	LinStatic	Max	-55.5439	122.0397	46.9743	-261.8588	-165.0603	16.5241
Base	8	71	Ex	LinStatic	Min	-55.5439	122.0397	46.9743	-261.8588	-165.0603	16.5241
Base	8	71	Ey	LinStatic	Max	-11.1763	-131.3652	39.465	340.6012	-11.6657	0.7769
Base	8	71	Ey	LinStatic	Min	-11.1763	-131.3652	39.465	340.6012	-11.6657	0.7769
Base	8	71	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-58.8968	82.6301	58.8138	-159.6784	-168.56	16.7571
Base	8	71	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-58.8968	82.6301	58.8138	-159.6784	-168.56	16.7571
Base	8	71	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-52.191	161.4492	35.1348	-364.0391	-161.5606	16.291
Base	8	71	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-52.191	161.4492	35.1348	-364.0391	-161.5606	16.291
Base	8	71	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-27.8395	-94.7533	53.5573	262.0436	-61.1838	5.7341
Base	8	71	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-27.8395	-94.7533	53.5573	262.0436	-61.1838	5.7341
Base	8	71	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	5.4869	-167.9771	25.3727	419.1589	37.8524	-4.1803
Base	8	71	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	5.4869	-167.9771	25.3727	419.1589	37.8524	-4.1803
Base	8	71	B.2.4-1	Combination		-33.3727	-0.6112	419.5455	1.3444	-41.3355	0.0033
Base	8	71	B.2.4-2	Combination		-51.3893	-0.3698	460.9104	1.1963	-63.4387	-0.0474
Base	8	71	B.2.4-4	Combination		-42.8452	-0.4276	422.9229	1.1798	-52.9356	-0.0286
Base	8	71	B.2.4-5	Combination	Max	-34.5604	17.2045	428.1731	39.6669	-30.396	2.3468
Base	8	71	B.2.4-5	Combination	Min	-51.1301	-18.0597	417.6728	-37.3073	-75.4752	-2.404
Base	8	71	B.2.4-6	Combination		-21.4539	-0.3929	269.7079	0.8643	-26.5728	0.0021
Base	8	71	B.2.4-7	Combination	Max	-13.169	17.2392	274.958	39.3514	-4.0332	2.3775
Base	8	71	B.2.4-7	Combination	Min	-29.7387	-18.025	264.4577	-37.6228	-49.1124	-2.3733
Base	8	71	EMVIgas	Combination	Max	-13.169	17.2392	460.9104	39.6669	-4.0332	2.3775
Base	8	71	EMVIgas	Combination	Min	-51.3893	-18.0597	264.4577	-37.6228	-75.4752	-2.404
Base	8	71	EMViguetas	Combination		-84.762	-0.981	880.456	2.5407	-104.7742	-0.0441
Base	8	71	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-54.6246	16.0984	434.6857	-30.7559	-86.6476	3.3228
Base	8	71	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-54.6246	16.0984	434.6857	-30.7559	-86.6476	3.3228
Base	8	71	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-53.2834	31.8623	429.9499	-71.628	-85.2477	3.2296
Base	8	71	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-53.2834	31.8623	429.9499	-71.628	-85.2477	3.2296
Base	8	71	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-48.4131	-19.3782	433.6344	53.5885	-65.1724	1.1182
Base	8	71	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-48.4131	-19.3782	433.6344	53.5885	-65.1724	1.1182
Base	8	71	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-41.7479	-34.023	427.9975	85.0116	-45.3651	-0.8647
Base	8	71	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-41.7479	-34.023	427.9975	85.0116	-45.3651	-0.8647
Base	8	71	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-33.2332	16.1331	281.4706	-31.0714	-60.2848	3.3535
Base	8	71	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-33.2332	16.1331	281.4706	-31.0714	-60.2848	3.3535
Base	8	71	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-31.8921	31.8969	276.7348	-71.9435	-58.8849	3.2603
Base	8	71	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-31.8921	31.8969	276.7348	-71.9435	-58.8849	3.2603
Base	8	71	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-27.0218	-19.3436	280.4193	53.273	-38.8096	1.1489
Base	8	71	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-27.0218	-19.3436	280.4193	53.273	-38.8096	1.1489
Base	8	71	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-20.3565	-33.9883	274.7824	84.6961	-19.0023	-0.8339
Base	8	71	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-20.3565	-33.9883	274.7824	84.6961	-19.0023	-0.8339
Base	8	71	EFVigas	Combination	Max	-13.169	31.8969	460.9104	85.0116	-4.0332	3.3535
Base	8	71	EFVigas	Combination	Min	-54.6246	-34.023	264.4577	-71.9435	-86.6476	-2.3733
Base	9	89	Dead	LinStatic		-22.962	0.5025	298.5428	-0.276	-28.7002	0.2255
Base	9	89	Live	LinStatic		-13.9709	0.6017	63.2927	-0.641	-17.2341	0.094
Base	9	89	Sx	LinStatic		-71.8332	119.5724	114.0957	-257.8128	-246.6349	16.0977
Base	9	89	Sy	LinStatic		-6.1996	-127.877	-11.3439	337.5816	-8.8742	0.694

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	9	89	Sismo	LinRespSpec	Max	58.087	87.0506	75.7714	191.0786	177.2655	12.2662
Base	9	89	Ex	LinStatic	Max	-71.8332	119.5724	114.0957	-257.8128	-246.6349	16.0977
Base	9	89	Ex	LinStatic	Min	-71.8332	119.5724	114.0957	-257.8128	-246.6349	16.0977
Base	9	89	Ey	LinStatic	Max	-6.1996	-127.877	-11.3439	337.5816	-8.8742	0.694
Base	9	89	Ey	LinStatic	Min	-6.1996	-127.877	-11.3439	337.5816	-8.8742	0.694
Base	9	89	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-73.6931	81.2093	110.6925	-156.5384	-249.2972	16.3059
Base	9	89	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-73.6931	81.2093	110.6925	-156.5384	-249.2972	16.3059
Base	9	89	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-69.9733	157.9355	117.4989	-359.0873	-243.9727	15.8895
Base	9	89	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-69.9733	157.9355	117.4989	-359.0873	-243.9727	15.8895
Base	9	89	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-27.7496	-92.0052	22.8848	260.2377	-82.8647	5.5233
Base	9	89	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-27.7496	-92.0052	22.8848	260.2377	-82.8647	5.5233
Base	9	89	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	15.3503	-163.7487	-45.5726	414.9254	65.1162	-4.1353
Base	9	89	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	15.3503	-163.7487	-45.5726	414.9254	65.1162	-4.1353
Base	9	89	B.2.4-1	Combination		-32.1468	0.7036	417.9599	-0.3864	-40.1803	0.3158
Base	9	89	B.2.4-2	Combination		-49.9078	1.5658	459.5196	-1.3568	-62.0148	0.421
Base	9	89	B.2.4-4	Combination		-41.5253	1.2047	421.544	-0.9722	-51.6743	0.3646
Base	9	89	B.2.4-5	Combination	Max	-29.9079	18.6149	436.6983	37.2435	-16.2212	2.8179
Base	9	89	B.2.4-5	Combination	Min	-53.1427	-16.2054	406.3897	-39.1879	-87.1274	-2.0886
Base	9	89	B.2.4-6	Combination		-20.6658	0.4523	268.6885	-0.2484	-25.8302	0.203
Base	9	89	B.2.4-7	Combination	Max	-9.0484	17.8624	283.8428	37.9673	9.6229	2.6562
Base	9	89	B.2.4-7	Combination	Min	-32.2832	-16.9578	253.5342	-38.4641	-61.2833	-2.2503
Base	9	89	EMVIgas	Combination	Max	-9.0484	18.6149	459.5196	37.9673	9.6229	2.8179
Base	9	89	EMVIgas	Combination	Min	-53.1427	-16.9578	253.5342	-39.1879	-87.1274	-2.2503
Base	9	89	EMViguetas	Combination		-82.0546	2.2693	877.4796	-1.7432	-102.195	0.7368
Base	9	89	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-56.2639	17.4466	443.6825	-32.2799	-101.5338	3.6258
Base	9	89	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-56.2639	17.4466	443.6825	-32.2799	-101.5338	3.6258
Base	9	89	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-55.5199	32.7918	445.0438	-72.7897	-100.4688	3.5425
Base	9	89	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-55.5199	32.7918	445.0438	-72.7897	-100.4688	3.5425
Base	9	89	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-47.0752	-17.1963	426.121	51.0753	-68.2473	1.4693
Base	9	89	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-47.0752	-17.1963	426.121	51.0753	-68.2473	1.4693
Base	9	89	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-38.4552	-31.545	412.4295	82.0129	-38.6511	-0.4625
Base	9	89	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-38.4552	-31.545	412.4295	82.0129	-38.6511	-0.4625
Base	9	89	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-35.4044	16.6941	290.827	-31.5561	-75.6896	3.4642
Base	9	89	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-35.4044	16.6941	290.827	-31.5561	-75.6896	3.4642
Base	9	89	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-34.6604	32.0394	292.1883	-72.0659	-74.6247	3.3809
Base	9	89	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-34.6604	32.0394	292.1883	-72.0659	-74.6247	3.3809
Base	9	89	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-26.2157	-17.9488	273.2655	51.7991	-42.4031	1.3076
Base	9	89	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-26.2157	-17.9488	273.2655	51.7991	-42.4031	1.3076
Base	9	89	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-17.5957	-32.2974	259.574	82.7367	-12.8069	-0.6241
Base	9	89	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-17.5957	-32.2974	259.574	82.7367	-12.8069	-0.6241
Base	9	89	EFVigas	Combination	Max	-9.0484	32.7918	459.5196	82.7367	9.6229	3.6258
Base	9	89	EFVigas	Combination	Min	-56.2639	-32.2974	253.5342	-72.7897	-101.5338	-2.2503
Base	10	87	Dead	LinStatic		3.2528	-0.2657	276.5644	0.9909	3.5431	0.0868
Base	10	87	Live	LinStatic		2.1203	-0.0221	144.1342	0.1988	2.5451	0.0242
Base	10	87	Sx	LinStatic		-189.9764	28.3206	-47.8972	-89.5803	-391.6554	13.9547
Base	10	87	Sy	LinStatic		-1.1962	-90.3887	2.184	289.5941	-3.1647	0.1486
Base	10	87	Sismo	LinRespSpec	Max	128.4737	20.9125	30.6904	66.8726	265.5954	10.7036
Base	10	87	Ex	LinStatic	Max	-189.9764	28.3206	-47.8972	-89.5803	-391.6554	13.9547
Base	10	87	Ex	LinStatic	Min	-189.9764	28.3206	-47.8972	-89.5803	-391.6554	13.9547
Base	10	87	Ey	LinStatic	Max	-1.1962	-90.3887	2.184	289.5941	-3.1647	0.1486
Base	10	87	Ey	LinStatic	Min	-1.1962	-90.3887	2.184	289.5941	-3.1647	0.1486
Base	10	87	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-190.3353	1.204	-47.242	-2.7021	-392.6048	13.9993
Base	10	87	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-190.3353	1.204	-47.242	-2.7021	-392.6048	13.9993
Base	10	87	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-189.6175	55.4372	-48.5524	-176.4585	-390.706	13.9101
Base	10	87	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-189.6175	55.4372	-48.5524	-176.4585	-390.706	13.9101
Base	10	87	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-58.1891	-81.8925	-12.1852	262.72	-120.6613	4.335

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	10	87	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-58.1891	-81.8925	-12.1852	262.72	-120.6613	4.335
Base	10	87	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	55.7967	-98.8849	16.5531	316.4682	114.3319	-4.0378
Base	10	87	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	55.7967	-98.8849	16.5531	316.4682	114.3319	-4.0378
Base	10	87	B.2.4-1	Combination		4.5539	-0.372	387.1902	1.3873	4.9603	0.1216
Base	10	87	B.2.4-2	Combination		7.2959	-0.3542	562.492	1.5072	8.3238	0.143
Base	10	87	B.2.4-4	Combination		6.0237	-0.3409	476.0115	1.3879	6.7968	0.1284
Base	10	87	B.2.4-5	Combination	Max	31.7184	3.8416	482.1496	14.7624	59.9159	2.2691
Base	10	87	B.2.4-5	Combination	Min	-19.6711	-4.5234	469.8734	-11.9866	-46.3223	-2.0123
Base	10	87	B.2.4-6	Combination		2.9275	-0.2391	248.908	0.8918	3.1888	0.0782
Base	10	87	B.2.4-7	Combination	Max	28.6223	3.9434	255.0461	14.2664	56.3078	2.2189
Base	10	87	B.2.4-7	Combination	Min	-22.7672	-4.4216	242.7699	-12.4827	-49.9303	-2.0625
Base	10	87	EMVIgas	Combination	Max	31.7184	3.9434	562.492	14.7624	59.9159	2.2691
Base	10	87	EMVIgas	Combination	Min	-22.7672	-4.5234	242.7699	-12.4827	-49.9303	-2.0625
Base	10	87	EMViguetas	Combination		11.8498	-0.7262	949.6822	2.8945	13.2841	0.2645
Base	10	87	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-32.0434	-0.1001	466.5631	0.8475	-71.7242	2.9283
Base	10	87	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-32.0434	-0.1001	466.5631	0.8475	-71.7242	2.9283
Base	10	87	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-31.8998	10.7465	466.301	-33.9038	-71.3444	2.9105
Base	10	87	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-31.8998	10.7465	466.301	-33.9038	-71.3444	2.9105
Base	10	87	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-5.6141	-16.7194	473.5745	53.9319	-17.3355	0.9954
Base	10	87	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-5.6141	-16.7194	473.5745	53.9319	-17.3355	0.9954
Base	10	87	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	17.183	-20.1179	479.3221	64.6815	29.6632	-0.6791
Base	10	87	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	17.183	-20.1179	479.3221	64.6815	29.6632	-0.6791
Base	10	87	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-35.1395	0.0017	239.4596	0.3514	-75.3322	2.878
Base	10	87	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-35.1395	0.0017	239.4596	0.3514	-75.3322	2.878
Base	10	87	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-34.996	10.8483	239.1975	-34.3999	-74.9525	2.8602
Base	10	87	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-34.996	10.8483	239.1975	-34.3999	-74.9525	2.8602
Base	10	87	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-8.7103	-16.6176	246.4709	53.4358	-20.9435	0.9452
Base	10	87	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-8.7103	-16.6176	246.4709	53.4358	-20.9435	0.9452
Base	10	87	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	14.0869	-20.0161	252.2186	64.1855	26.0551	-0.7294
Base	10	87	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	14.0869	-20.0161	252.2186	64.1855	26.0551	-0.7294
Base	10	87	EFVigas	Combination	Max	28.6223	10.8483	562.492	64.6815	56.3078	2.9283
Base	10	87	EFVigas	Combination	Min	-35.1395	-20.1179	239.1975	-34.3999	-75.3322	-2.0625
Base	11	85	Dead	LinStatic		-1.0325	-0.9781	320.3338	2.1093	-1.818	0.056
Base	11	85	Live	LinStatic		-0.353	-0.2162	137.3122	0.4823	-0.5655	0.0125
Base	11	85	Sx	LinStatic		-176.1181	1.5487	-1.0779	-2.9937	-374.5128	14.7901
Base	11	85	Sy	LinStatic		-2.7132	-239.1924	-17.6473	473.4879	-5.643	0.4474
Base	11	85	Sismo	LinRespSpec	Max	119.9508	3.5718	0.9698	7.0953	255.0305	11.2334
Base	11	85	Ex	LinStatic	Max	-176.1181	1.5487	-1.0779	-2.9937	-374.5128	14.7901
Base	11	85	Ex	LinStatic	Min	-176.1181	1.5487	-1.0779	-2.9937	-374.5128	14.7901
Base	11	85	Ey	LinStatic	Max	-2.7132	-239.1924	-17.6473	473.4879	-5.643	0.4474
Base	11	85	Ey	LinStatic	Min	-2.7132	-239.1924	-17.6473	473.4879	-5.643	0.4474
Base	11	85	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-176.9321	-70.209	-6.3721	139.0527	-376.2057	14.9243
Base	11	85	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-176.9321	-70.209	-6.3721	139.0527	-376.2057	14.9243
Base	11	85	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-175.3042	73.3064	4.2163	-145.0401	-372.8199	14.6559
Base	11	85	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-175.3042	73.3064	4.2163	-145.0401	-372.8199	14.6559
Base	11	85	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-55.5486	-238.7278	-17.9707	472.5898	-117.9969	4.8844
Base	11	85	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-55.5486	-238.7278	-17.9707	472.5898	-117.9969	4.8844
Base	11	85	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	50.1223	-239.657	-17.3239	474.386	106.7108	-3.9897
Base	11	85	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	50.1223	-239.657	-17.3239	474.386	106.7108	-3.9897
Base	11	85	B.2.4-1	Combination		-1.4455	-1.3694	448.4673	2.953	-2.5453	0.0784
Base	11	85	B.2.4-2	Combination		-1.8039	-1.5196	604.1	3.3028	-3.0865	0.0872
Base	11	85	B.2.4-4	Combination		-1.592	-1.3899	521.7127	3.0135	-2.7472	0.0797
Base	11	85	B.2.4-5	Combination	Max	22.3981	-0.6756	521.9067	4.4325	48.2589	2.3264
Base	11	85	B.2.4-5	Combination	Min	-25.5822	-2.1043	521.5187	1.5944	-53.7533	-2.167
Base	11	85	B.2.4-6	Combination		-0.9292	-0.8803	288.3004	1.8984	-1.6362	0.0504
Base	11	85	B.2.4-7	Combination	Max	23.0609	-0.1659	288.4943	3.3174	49.3699	2.2971

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	11	85	B.2.4-7	Combination	Min	-24.9194	-1.5947	288.1064	0.4793	-52.6423	-2.1963
Base	11	85	EMVIgas	Combination	Max	23.0609	-0.1659	604.1	4.4325	49.3699	2.3264
Base	11	85	EMVIgas	Combination	Min	-25.5822	-2.1043	288.1064	0.4793	-53.7533	-2.1963
Base	11	85	EMViguetas	Combination		-3.2493	-2.889	1052.5673	6.2559	-5.6317	0.1656
Base	11	85	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-36.9785	-15.4317	520.4383	30.824	-77.9883	3.0646
Base	11	85	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-36.9785	-15.4317	520.4383	30.824	-77.9883	3.0646
Base	11	85	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-36.6529	13.2714	522.556	-25.9946	-77.3111	3.0109
Base	11	85	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-36.6529	13.2714	522.556	-25.9946	-77.3111	3.0109
Base	11	85	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-12.7018	-49.1355	518.1186	97.5314	-26.3465	1.0566
Base	11	85	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-12.7018	-49.1355	518.1186	97.5314	-26.3465	1.0566
Base	11	85	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	8.4324	-49.3213	518.2479	97.8907	18.595	-0.7182
Base	11	85	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	8.4324	-49.3213	518.2479	97.8907	18.595	-0.7182
Base	11	85	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-36.3157	-14.9221	287.026	29.7089	-76.8774	3.0353
Base	11	85	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-36.3157	-14.9221	287.026	29.7089	-76.8774	3.0353
Base	11	85	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-35.9901	13.781	289.1436	-27.1096	-76.2002	2.9816
Base	11	85	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-35.9901	13.781	289.1436	-27.1096	-76.2002	2.9816
Base	11	85	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-12.039	-48.6259	284.7062	96.4163	-25.2356	1.0273
Base	11	85	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-12.039	-48.6259	284.7062	96.4163	-25.2356	1.0273
Base	11	85	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	9.0952	-48.8117	284.8356	96.7756	19.7059	-0.7475
Base	11	85	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	9.0952	-48.8117	284.8356	96.7756	19.7059	-0.7475
Base	11	85	EFVigas	Combination	Max	23.0609	13.781	604.1	97.8907	49.3699	3.0646
Base	11	85	EFVigas	Combination	Min	-36.9785	-49.3213	284.7062	-27.1096	-77.9883	-2.1963
Base	12	83	Dead	LinStatic		-0.8625	-0.4983	266.5764	1.6903	-1.684	0.0427
Base	12	83	Live	LinStatic		-0.1781	-0.0918	137.8082	0.3662	-0.4078	0.009
Base	12	83	Sx	LinStatic		-192.5952	-27.5994	66.2493	86.5417	-394.8378	13.9822
Base	12	83	Sy	LinStatic		-4.9283	-93.9089	5.919	299.2041	-9.1267	0.9853
Base	12	83	Sismo	LinRespSpec	Max	130.2304	21.8568	42.7193	69.3876	267.7019	10.7495
Base	12	83	Ex	LinStatic	Max	-192.5952	-27.5994	66.2493	86.5417	-394.8378	13.9822
Base	12	83	Ex	LinStatic	Min	-192.5952	-27.5994	66.2493	86.5417	-394.8378	13.9822
Base	12	83	Ey	LinStatic	Max	-4.9283	-93.9089	5.919	299.2041	-9.1267	0.9853
Base	12	83	Ey	LinStatic	Min	-4.9283	-93.9089	5.919	299.2041	-9.1267	0.9853
Base	12	83	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-194.0737	-55.772	68.025	176.303	-397.5758	14.2778
Base	12	83	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-194.0737	-55.772	68.025	176.303	-397.5758	14.2778
Base	12	83	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-191.1167	0.5733	64.4736	-3.2195	-392.0998	13.6866
Base	12	83	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-191.1167	0.5733	64.4736	-3.2195	-392.0998	13.6866
Base	12	83	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-62.7068	-102.1887	25.7938	325.1666	-127.5781	5.1799
Base	12	83	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-62.7068	-102.1887	25.7938	325.1666	-127.5781	5.1799
Base	12	83	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	52.8503	-85.6291	-13.9558	273.2416	109.3246	-3.2094
Base	12	83	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	52.8503	-85.6291	-13.9558	273.2416	109.3246	-3.2094
Base	12	83	B.2.4-1	Combination		-1.2075	-0.6977	373.2069	2.3665	-2.3577	0.0597
Base	12	83	B.2.4-2	Combination		-1.32	-0.7448	540.3847	2.6144	-2.6733	0.0656
Base	12	83	B.2.4-4	Combination		-1.2131	-0.6898	457.6998	2.3947	-2.4286	0.0602
Base	12	83	B.2.4-5	Combination	Max	24.8329	3.6816	466.2437	16.2722	51.1117	2.2101
Base	12	83	B.2.4-5	Combination	Min	-27.2592	-5.0611	449.1559	-11.4829	-55.969	-2.0897
Base	12	83	B.2.4-6	Combination		-0.7763	-0.4485	239.9187	1.5213	-1.5156	0.0384
Base	12	83	B.2.4-7	Combination	Max	25.2698	3.9229	248.4626	15.3988	52.0247	2.1883
Base	12	83	B.2.4-7	Combination	Min	-26.8224	-4.8199	231.3749	-12.3562	-55.056	-2.1115
Base	12	83	EMVIgas	Combination	Max	25.2698	3.9229	540.3847	16.2722	52.0247	2.2101
Base	12	83	EMVIgas	Combination	Min	-27.2592	-5.0611	231.3749	-12.3562	-55.969	-2.1115
Base	12	83	EMViguetas	Combination		-2.5275	-1.4425	913.5916	4.9809	-5.031	0.1253
Base	12	83	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-40.0279	-11.8442	471.3048	37.6553	-81.9438	2.9158
Base	12	83	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-40.0279	-11.8442	471.3048	37.6553	-81.9438	2.9158
Base	12	83	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-39.4365	-0.5751	470.5945	1.7508	-80.8486	2.7975
Base	12	83	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-39.4365	-0.5751	470.5945	1.7508	-80.8486	2.7975
Base	12	83	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-13.7545	-21.1275	462.8586	67.428	-27.9443	1.0962
Base	12	83	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-13.7545	-21.1275	462.8586	67.428	-27.9443	1.0962

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	12	83	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	9.3569	-17.8156	454.9086	57.043	19.4363	-0.5817
Base	12	83	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	9.3569	-17.8156	454.9086	57.043	19.4363	-0.5817
Base	12	83	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-39.591	-11.6029	253.5237	36.7819	-81.0308	2.894
Base	12	83	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-39.591	-11.6029	253.5237	36.7819	-81.0308	2.894
Base	12	83	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-38.9996	-0.3339	252.8134	0.8774	-79.9356	2.7757
Base	12	83	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-38.9996	-0.3339	252.8134	0.8774	-79.9356	2.7757
Base	12	83	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-13.3176	-20.8862	245.0775	66.5546	-27.0313	1.0744
Base	12	83	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-13.3176	-20.8862	245.0775	66.5546	-27.0313	1.0744
Base	12	83	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	9.7938	-17.5743	237.1276	56.1696	20.3493	-0.6035
Base	12	83	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	9.7938	-17.5743	237.1276	56.1696	20.3493	-0.6035
Base	12	83	EFVigas	Combination	Max	25.2698	3.9229	540.3847	67.428	52.0247	2.9158
Base	12	83	EFVigas	Combination	Min	-40.0279	-21.1275	231.3749	-12.3562	-81.9438	-2.1115
Base	13	81	Dead	LinStatic		20.5582	-0.7894	280.3977	2.2721	24.6464	0.0199
Base	13	81	Live	LinStatic		11.8676	0.0249	54.692	0.2888	14.3928	-0.016
Base	13	81	Sx	LinStatic		-76.4052	-113.1978	-134.324	242.5236	-252.119	16.1784
Base	13	81	Sy	LinStatic		5.9165	-141.6315	-6.2087	363.8824	3.6174	0.3955
Base	13	81	Sismo	LinRespSpec	Max	60.4416	84.9048	88.3036	185.9289	180.3304	12.3292
Base	13	81	Ex	LinStatic	Max	-76.4052	-113.1978	-134.324	242.5236	-252.119	16.1784
Base	13	81	Ex	LinStatic	Min	-76.4052	-113.1978	-134.324	242.5236	-252.119	16.1784
Base	13	81	Ey	LinStatic	Max	5.9165	-141.6315	-6.2087	363.8824	3.6174	0.3955
Base	13	81	Ey	LinStatic	Min	5.9165	-141.6315	-6.2087	363.8824	3.6174	0.3955
Base	13	81	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-74.6302	-155.6872	-136.1866	351.6883	-251.0338	16.2971
Base	13	81	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-74.6302	-155.6872	-136.1866	351.6883	-251.0338	16.2971
Base	13	81	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-78.1801	-70.7083	-132.4613	133.3589	-253.2043	16.0598
Base	13	81	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-78.1801	-70.7083	-132.4613	133.3589	-253.2043	16.0598
Base	13	81	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-17.005	-175.5909	-46.5059	436.6395	-72.0183	5.249
Base	13	81	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-17.005	-175.5909	-46.5059	436.6395	-72.0183	5.249
Base	13	81	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	28.8381	-107.6722	34.0885	291.1253	79.2531	-4.458
Base	13	81	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	28.8381	-107.6722	34.0885	291.1253	79.2531	-4.458
Base	13	81	B.2.4-1	Combination		28.7815	-1.1051	392.5568	3.1809	34.5049	0.0279
Base	13	81	B.2.4-2	Combination		43.6579	-0.9074	423.9845	3.1886	52.604	-0.0017
Base	13	81	B.2.4-4	Combination		36.5374	-0.9223	391.1693	3.0153	43.9684	0.0079
Base	13	81	B.2.4-5	Combination	Max	48.6257	16.0586	408.83	40.2011	80.0345	2.4737
Base	13	81	B.2.4-5	Combination	Min	24.4491	-17.9033	373.5086	-34.1705	7.9023	-2.4579
Base	13	81	B.2.4-6	Combination		18.5024	-0.7104	252.358	2.0449	22.1817	0.0179
Base	13	81	B.2.4-7	Combination	Max	30.5907	16.2705	270.0187	39.2307	58.2478	2.4838
Base	13	81	B.2.4-7	Combination	Min	6.4141	-17.6914	234.6972	-35.1409	-13.8843	-2.4479
Base	13	81	EMVIgas	Combination	Max	48.6257	16.2705	423.9845	40.2011	80.0345	2.4838
Base	13	81	EMVIgas	Combination	Min	6.4141	-17.9033	234.6972	-35.1409	-13.8843	-2.4579
Base	13	81	EMViguetas	Combination		72.4394	-2.0125	816.5413	6.3695	87.1089	0.0262
Base	13	81	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	21.6114	-32.0598	363.932	73.353	-6.2384	3.2673
Base	13	81	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	21.6114	-32.0598	363.932	73.353	-6.2384	3.2673
Base	13	81	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	20.9014	-15.064	364.677	29.6871	-6.6725	3.2199
Base	13	81	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	20.9014	-15.064	364.677	29.6871	-6.6725	3.2199
Base	13	81	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	33.1364	-36.0405	381.8681	90.3432	29.5647	1.0577
Base	13	81	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	33.1364	-36.0405	381.8681	90.3432	29.5647	1.0577
Base	13	81	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	42.305	-22.4568	397.987	61.2404	59.819	-0.8837
Base	13	81	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	42.305	-22.4568	397.987	61.2404	59.819	-0.8837
Base	13	81	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	3.5763	-31.8479	225.1206	72.3825	-28.025	3.2773
Base	13	81	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	3.5763	-31.8479	225.1206	72.3825	-28.025	3.2773
Base	13	81	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	2.8664	-14.8521	225.8657	28.7166	-28.4591	3.2299
Base	13	81	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	2.8664	-14.8521	225.8657	28.7166	-28.4591	3.2299
Base	13	81	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	15.1014	-35.8286	243.0568	89.3728	7.7781	1.0677
Base	13	81	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	15.1014	-35.8286	243.0568	89.3728	7.7781	1.0677
Base	13	81	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	24.27	-22.2449	259.1757	60.2699	38.0324	-0.8737
Base	13	81	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	24.27	-22.2449	259.1757	60.2699	38.0324	-0.8737

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	13	81	EFVigas	Combination	Max	43.6579	16.2705	423.9845	90.3432	59.819	3.2773
Base	13	81	EFVigas	Combination	Min	2.8664	-36.0405	225.1206	-35.1409	-28.4591	-2.4479
Base	14	91	Dead	LinStatic		-17.9254	-2.2931	475.7589	3.0879	-23.0401	0.0968
Base	14	91	Live	LinStatic		-10.8748	-1.1438	148.1173	1.4502	-13.6003	0.0411
Base	14	91	Sx	LinStatic		-89.8219	118.1943	589.2338	-253.9423	-330.43	13.8883
Base	14	91	Sy	LinStatic		2.0523	-139.6005	193.8889	352.4146	-1.2612	0.653
Base	14	91	Sismo	LinRespSpec	Max	74.7769	87.3142	398.4978	190.5305	241.1289	10.8995
Base	14	91	Ex	LinStatic	Max	-89.8219	118.1943	589.2338	-253.9423	-330.43	13.8883
Base	14	91	Ex	LinStatic	Min	-89.8219	118.1943	589.2338	-253.9423	-330.43	13.8883
Base	14	91	Ey	LinStatic	Max	2.0523	-139.6005	193.8889	352.4146	-1.2612	0.653
Base	14	91	Ey	LinStatic	Min	2.0523	-139.6005	193.8889	352.4146	-1.2612	0.653
Base	14	91	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-89.2062	76.3141	647.4004	-148.2179	-330.8083	14.0842
Base	14	91	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-89.2062	76.3141	647.4004	-148.2179	-330.8083	14.0842
Base	14	91	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-90.4376	160.0744	531.0671	-359.6667	-330.0516	13.6924
Base	14	91	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-90.4376	160.0744	531.0671	-359.6667	-330.0516	13.6924
Base	14	91	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-24.8942	-104.1423	370.659	276.232	-100.3902	4.8195
Base	14	91	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-24.8942	-104.1423	370.659	276.232	-100.3902	4.8195
Base	14	91	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	28.9989	-175.0588	17.1188	428.5973	97.8678	-3.5134
Base	14	91	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	28.9989	-175.0588	17.1188	428.5973	97.8678	-3.5134
Base	14	91	B.2.4-1	Combination		-25.0956	-3.2103	666.0625	4.323	-32.2561	0.1355
Base	14	91	B.2.4-2	Combination		-38.9101	-4.5819	807.8984	6.0258	-49.4085	0.1819
Base	14	91	B.2.4-4	Combination		-32.3852	-3.8956	719.028	5.1557	-41.2484	0.1572
Base	14	91	B.2.4-5	Combination	Max	-17.4299	13.5673	798.7276	43.2618	6.9774	2.3371
Base	14	91	B.2.4-5	Combination	Min	-47.3406	-21.3584	639.3284	-32.9504	-89.4741	-2.0227
Base	14	91	B.2.4-6	Combination		-16.1329	-2.0638	428.183	2.7791	-20.7361	0.0871
Base	14	91	B.2.4-7	Combination	Max	-1.1775	15.3991	507.8826	40.8852	27.4897	2.267
Base	14	91	B.2.4-7	Combination	Min	-31.0882	-19.5266	348.4835	-35.327	-68.9619	-2.0928
Base	14	91	EMVIgas	Combination	Max	-1.1775	15.3991	807.8984	43.2618	27.4897	2.3371
Base	14	91	EMVIgas	Combination	Min	-47.3406	-21.3584	348.4835	-35.327	-89.4741	-2.0928
Base	14	91	EMViguetas	Combination		-64.0057	-7.7922	1473.9609	10.3488	-81.6646	0.3174
Base	14	91	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-50.2265	11.3673	848.5081	-24.4879	-107.41	2.9741
Base	14	91	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-50.2265	11.3673	848.5081	-24.4879	-107.41	2.9741
Base	14	91	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-50.4728	28.1193	825.2414	-66.7777	-107.2587	2.8957
Base	14	91	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-50.4728	28.1193	825.2414	-66.7777	-107.2587	2.8957
Base	14	91	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-37.3641	-24.724	793.1598	60.4021	-61.3264	1.1211
Base	14	91	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-37.3641	-24.724	793.1598	60.4021	-61.3264	1.1211
Base	14	91	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-26.5855	-38.9073	722.4518	90.8751	-21.6748	-0.5455
Base	14	91	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-26.5855	-38.9073	722.4518	90.8751	-21.6748	-0.5455
Base	14	91	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-33.9741	13.199	557.6631	-26.8645	-86.8977	2.9039
Base	14	91	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-33.9741	13.199	557.6631	-26.8645	-86.8977	2.9039
Base	14	91	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-34.2204	29.9511	534.3964	-69.1543	-86.7464	2.8256
Base	14	91	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-34.2204	29.9511	534.3964	-69.1543	-86.7464	2.8256
Base	14	91	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-21.1117	-22.8922	502.3148	58.0255	-40.8141	1.051
Base	14	91	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-21.1117	-22.8922	502.3148	58.0255	-40.8141	1.051
Base	14	91	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-10.3331	-37.0756	431.6068	88.4985	-1.1625	-0.6156
Base	14	91	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-10.3331	-37.0756	431.6068	88.4985	-1.1625	-0.6156
Base	14	91	EFVigas	Combination	Max	-1.1775	29.9511	848.5081	90.8751	27.4897	2.9741
Base	14	91	EFVigas	Combination	Min	-50.4728	-38.9073	348.4835	-69.1543	-107.41	-2.0928
Base	15	97	Dead	LinStatic		4.0329	-1.8937	586.7588	2.9862	4.1457	0.067
Base	15	97	Live	LinStatic		2.0998	0.0027	159.9315	0.1673	2.4224	0.0138
Base	15	97	Sx	LinStatic		-137.1772	40.0921	-388.4749	-103.3187	-387.972	13.6013
Base	15	97	Sy	LinStatic		1.3347	-33.9745	-78.6681	222.2764	-2.1915	0.3704
Base	15	97	Sismo	LinRespSpec	Max	104.4499	28.4977	272.7455	75.5838	280.0233	10.6939
Base	15	97	Ex	LinStatic	Max	-137.1772	40.0921	-388.4749	-103.3187	-387.972	13.6013
Base	15	97	Ex	LinStatic	Min	-137.1772	40.0921	-388.4749	-103.3187	-387.972	13.6013
Base	15	97	Ey	LinStatic	Max	1.3347	-33.9745	-78.6681	222.2764	-2.1915	0.3704

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	15	97	Ey	LinStatic	Min	1.3347	-33.9745	-78.6681	222.2764	-2.1915	0.3704
Base	15	97	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-136.7768	29.8998	-412.0753	-36.6358	-388.6295	13.7124
Base	15	97	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-136.7768	29.8998	-412.0753	-36.6358	-388.6295	13.7124
Base	15	97	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-137.5776	50.2844	-364.8744	-170.0016	-387.3146	13.4902
Base	15	97	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-137.5776	50.2844	-364.8744	-170.0016	-387.3146	13.4902
Base	15	97	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-39.8184	-21.9468	-195.2106	191.2808	-118.5831	4.4508
Base	15	97	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-39.8184	-21.9468	-195.2106	191.2808	-118.5831	4.4508
Base	15	97	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	42.4879	-46.0021	37.8743	253.272	114.2001	-3.71
Base	15	97	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	42.4879	-46.0021	37.8743	253.272	114.2001	-3.71
Base	15	97	B.2.4-1	Combination		5.646	-2.6511	821.4623	4.1807	5.804	0.0938
Base	15	97	B.2.4-2	Combination		8.1991	-2.2681	960.001	3.8512	8.8507	0.1025
Base	15	97	B.2.4-4	Combination		6.9392	-2.2697	864.0421	3.7508	7.3972	0.0942
Base	15	97	B.2.4-5	Combination	Max	27.8292	3.4298	918.5912	18.8676	63.4019	2.233
Base	15	97	B.2.4-5	Combination	Min	-13.9508	-7.9692	809.493	-11.366	-48.6074	-2.0446
Base	15	97	B.2.4-6	Combination		3.6296	-1.7043	528.0829	2.6876	3.7311	0.0603
Base	15	97	B.2.4-7	Combination	Max	24.5196	3.9952	582.632	17.8043	59.7358	2.1991
Base	15	97	B.2.4-7	Combination	Min	-17.2604	-7.4038	473.5338	-12.4292	-52.2735	-2.0784
Base	15	97	EMVIgas	Combination	Max	27.8292	3.9952	960.001	18.8676	63.4019	2.233
Base	15	97	EMVIgas	Combination	Min	-17.2604	-7.9692	473.5338	-12.4292	-52.2735	-2.0784
Base	15	97	EMViguetas	Combination		13.8451	-4.9192	1781.4633	8.0319	14.6547	0.1963
Base	15	97	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-20.4161	3.7102	781.627	-3.5764	-70.3287	2.8367
Base	15	97	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-20.4161	3.7102	781.627	-3.5764	-70.3287	2.8367
Base	15	97	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-20.5763	7.7872	791.0672	-30.2495	-70.0657	2.7922
Base	15	97	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-20.5763	7.7872	791.0672	-30.2495	-70.0657	2.7922
Base	15	97	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-1.0245	-6.6591	825	42.0069	-16.3194	0.9844
Base	15	97	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-1.0245	-6.6591	825	42.0069	-16.3194	0.9844
Base	15	97	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	15.4368	-11.4701	871.6169	54.4052	30.2373	-0.6478
Base	15	97	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	15.4368	-11.4701	871.6169	54.4052	30.2373	-0.6478
Base	15	97	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-23.7258	4.2757	445.6679	-4.6396	-73.9948	2.8028
Base	15	97	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-23.7258	4.2757	445.6679	-4.6396	-73.9948	2.8028
Base	15	97	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-23.8859	8.3526	455.108	-31.3127	-73.7318	2.7584
Base	15	97	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-23.8859	8.3526	455.108	-31.3127	-73.7318	2.7584
Base	15	97	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-4.3341	-6.0937	489.0408	40.9437	-19.9855	0.9505
Base	15	97	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-4.3341	-6.0937	489.0408	40.9437	-19.9855	0.9505
Base	15	97	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	12.1272	-10.9047	535.6578	53.342	26.5712	-0.6817
Base	15	97	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	12.1272	-10.9047	535.6578	53.342	26.5712	-0.6817
Base	15	97	EFVigas	Combination	Max	24.5196	8.3526	960.001	54.4052	59.7358	2.8367
Base	15	97	EFVigas	Combination	Min	-23.8859	-11.4701	445.6679	-31.3127	-73.9948	-2.0784
Base	16	99	Dead	LinStatic		-2.6864	-2.2868	316.9209	3.7593	-4.0543	0.0546
Base	16	99	Live	LinStatic		-1.1822	-0.7833	134.2146	1.1924	-1.6268	0.0092
Base	16	99	Sx	LinStatic		-266.3978	1.2074	-0.6858	-2.6001	-545.6852	13.9036
Base	16	99	Sy	LinStatic		-5.5482	-236.1369	17.1295	470.9498	-10.8301	0.5314
Base	16	99	Sismo	LinRespSpec	Max	186.466	3.6617	0.5678	7.1813	382.6375	10.8465
Base	16	99	Ex	LinStatic	Max	-266.3978	1.2074	-0.6858	-2.6001	-545.6852	13.9036
Base	16	99	Ex	LinStatic	Min	-266.3978	1.2074	-0.6858	-2.6001	-545.6852	13.9036
Base	16	99	Ey	LinStatic	Max	-5.5482	-236.1369	17.1295	470.9498	-10.8301	0.5314
Base	16	99	Ey	LinStatic	Min	-5.5482	-236.1369	17.1295	470.9498	-10.8301	0.5314
Base	16	99	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-268.0622	-69.6337	4.4531	138.6848	-548.9342	14.063
Base	16	99	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-268.0622	-69.6337	4.4531	138.6848	-548.9342	14.063
Base	16	99	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-264.7333	72.0485	-5.8246	-143.8851	-542.4362	13.7442
Base	16	99	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-264.7333	72.0485	-5.8246	-143.8851	-542.4362	13.7442
Base	16	99	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-85.4676	-235.7747	16.9238	470.1698	-174.5357	4.7025
Base	16	99	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-85.4676	-235.7747	16.9238	470.1698	-174.5357	4.7025
Base	16	99	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	74.3711	-236.4992	17.3352	471.7299	152.8755	-3.6396
Base	16	99	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	74.3711	-236.4992	17.3352	471.7299	152.8755	-3.6396
Base	16	99	B.2.4-1	Combination		-3.761	-3.2016	443.6892	5.263	-5.6761	0.0765

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	16	99	B.2.4-2	Combination		-5.1152	-3.9975	595.0485	6.419	-7.4681	0.0803
Base	16	99	B.2.4-4	Combination		-4.4059	-3.5275	514.5197	5.7035	-6.492	0.0748
Base	16	99	B.2.4-5	Combination	Max	32.8873	-2.7951	514.6333	7.1398	70.0355	2.2441
Base	16	99	B.2.4-5	Combination	Min	-41.6991	-4.2598	514.4061	4.2673	-83.0195	-2.0945
Base	16	99	B.2.4-6	Combination		-2.4178	-2.0582	285.2288	3.3833	-3.6489	0.0492
Base	16	99	B.2.4-7	Combination	Max	34.8754	-1.3258	285.3424	4.8196	72.8786	2.2185
Base	16	99	B.2.4-7	Combination	Min	-39.711	-2.7905	285.1152	1.9471	-80.1764	-2.1201
Base	16	99	EMVIgas	Combination	Max	34.8754	-1.3258	595.0485	7.1398	72.8786	2.2441
Base	16	99	EMVIgas	Combination	Min	-41.6991	-4.2598	285.1152	1.9471	-83.0195	-2.1201
Base	16	99	EMViguetas	Combination		-8.8761	-7.199	1038.7377	11.6819	-13.1442	0.1568
Base	16	99	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-58.0183	-17.4542	515.4103	33.4405	-116.2789	2.8874
Base	16	99	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-58.0183	-17.4542	515.4103	33.4405	-116.2789	2.8874
Base	16	99	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-57.3525	10.8822	513.3548	-23.0735	-114.9793	2.8236
Base	16	99	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-57.3525	10.8822	513.3548	-23.0735	-114.9793	2.8236
Base	16	99	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-21.4994	-50.6824	517.9045	99.7375	-41.3992	1.0153
Base	16	99	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-21.4994	-50.6824	517.9045	99.7375	-41.3992	1.0153
Base	16	99	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	10.4684	-50.8273	517.9867	100.0495	24.0831	-0.6532
Base	16	99	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	10.4684	-50.8273	517.9867	100.0495	24.0831	-0.6532
Base	16	99	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-56.0302	-15.9849	286.1194	31.1203	-113.4358	2.8618
Base	16	99	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-56.0302	-15.9849	286.1194	31.1203	-113.4358	2.8618
Base	16	99	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-55.3644	12.3515	284.0639	-25.3937	-112.1361	2.798
Base	16	99	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-55.3644	12.3515	284.0639	-25.3937	-112.1361	2.798
Base	16	99	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-19.5113	-49.2131	288.6135	97.4173	-38.556	0.9897
Base	16	99	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-19.5113	-49.2131	288.6135	97.4173	-38.556	0.9897
Base	16	99	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	12.4564	-49.358	288.6958	97.7293	26.9262	-0.6787
Base	16	99	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	12.4564	-49.358	288.6958	97.7293	26.9262	-0.6787
Base	16	99	EFVigas	Combination	Max	34.8754	12.3515	595.0485	100.0495	72.8786	2.8874
Base	16	99	EFVigas	Combination	Min	-58.0183	-50.8273	284.0639	-25.3937	-116.2789	-2.1201
Base	17	105	Dead	LinStatic		0.3433	-8.1957	889.1739	10.911	-0.2608	0.0574
Base	17	105	Live	LinStatic		0.9161	-2.9485	284.1715	3.7835	0.9366	0.0109
Base	17	105	Sx	LinStatic		-139.7593	-42.1349	636.6286	103.426	-391.566	13.5959
Base	17	105	Sy	LinStatic		1.2986	-21.0057	-189.8739	213.6132	-2.8814	0.8301
Base	17	105	Sismo	LinRespSpec	Max	106.0769	29.4773	447.9077	78.1901	282.3698	10.7597
Base	17	105	Ex	LinStatic	Max	-139.7593	-42.1349	636.6286	103.426	-391.566	13.5959
Base	17	105	Ex	LinStatic	Min	-139.7593	-42.1349	636.6286	103.426	-391.566	13.5959
Base	17	105	Ey	LinStatic	Max	1.2986	-21.0057	-189.8739	213.6132	-2.8814	0.8301
Base	17	105	Ey	LinStatic	Min	1.2986	-21.0057	-189.8739	213.6132	-2.8814	0.8301
Base	17	105	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-139.3698	-48.4367	579.6665	167.5099	-392.4304	13.8449
Base	17	105	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-139.3698	-48.4367	579.6665	167.5099	-392.4304	13.8449
Base	17	105	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-140.1489	-35.8332	693.5908	39.342	-390.7015	13.3468
Base	17	105	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-140.1489	-35.8332	693.5908	39.342	-390.7015	13.3468
Base	17	105	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-40.6292	-33.6462	1.1147	244.641	-120.3512	4.9089
Base	17	105	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-40.6292	-33.6462	1.1147	244.641	-120.3512	4.9089
Base	17	105	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	43.2264	-8.3652	-380.8624	182.5854	114.5884	-3.2486
Base	17	105	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	43.2264	-8.3652	-380.8624	182.5854	114.5884	-3.2486
Base	17	105	B.2.4-1	Combination		0.4806	-11.474	1244.8435	15.2754	-0.3652	0.0804
Base	17	105	B.2.4-2	Combination		1.8777	-14.5524	1521.683	19.1468	1.1855	0.0864
Base	17	105	B.2.4-4	Combination		1.3281	-12.7833	1351.1802	16.8767	0.6236	0.0799
Base	17	105	B.2.4-5	Combination	Max	22.5434	-6.8879	1440.7617	32.5147	57.0975	2.2318
Base	17	105	B.2.4-5	Combination	Min	-19.8873	-18.6788	1261.5986	1.2387	-55.8504	-2.0721
Base	17	105	B.2.4-6	Combination		0.309	-7.3761	800.2565	9.8199	-0.2348	0.0517
Base	17	105	B.2.4-7	Combination	Max	21.5244	-1.4807	889.8381	25.4579	56.2392	2.2036
Base	17	105	B.2.4-7	Combination	Min	-20.9064	-13.2716	710.675	-5.8181	-56.7087	-2.1002
Base	17	105	EMVIgas	Combination	Max	22.5434	-1.4807	1521.683	32.5147	57.0975	2.2318
Base	17	105	EMVIgas	Combination	Min	-20.9064	-18.6788	710.675	-5.8181	-56.7087	-2.1002
Base	17	105	EMViguetas	Combination		2.3583	-26.0264	2766.5266	34.4222	0.8203	0.1668

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	17	105	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-26.5459	-22.4706	1467.1135	50.3787	-77.8625	2.8488
Base	17	105	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-26.5459	-22.4706	1467.1135	50.3787	-77.8625	2.8488
Base	17	105	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-26.7017	-19.95	1489.8983	24.7451	-77.5167	2.7492
Base	17	105	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-26.7017	-19.95	1489.8983	24.7451	-77.5167	2.7492
Base	17	105	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-6.7978	-19.5125	1351.4031	65.8049	-23.4467	1.0616
Base	17	105	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-6.7978	-19.5125	1351.4031	65.8049	-23.4467	1.0616
Base	17	105	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	9.9733	-14.4564	1275.0077	53.3938	23.5412	-0.5699
Base	17	105	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	9.9733	-14.4564	1275.0077	53.3938	23.5412	-0.5699
Base	17	105	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-27.565	-17.0635	916.1898	43.3219	-78.7208	2.8207
Base	17	105	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-27.565	-17.0635	916.1898	43.3219	-78.7208	2.8207
Base	17	105	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-27.7208	-14.5428	938.9747	17.6883	-78.3751	2.7211
Base	17	105	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-27.7208	-14.5428	938.9747	17.6883	-78.3751	2.7211
Base	17	105	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-7.8169	-14.1054	800.4795	58.7481	-24.305	1.0335
Base	17	105	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-7.8169	-14.1054	800.4795	58.7481	-24.305	1.0335
Base	17	105	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	8.9543	-9.0492	724.084	46.337	22.6829	-0.598
Base	17	105	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	8.9543	-9.0492	724.084	46.337	22.6829	-0.598
Base	17	105	EFVigas	Combination	Max	21.5244	-1.4807	1521.683	65.8049	56.2392	2.8488
Base	17	105	EFVigas	Combination	Min	-27.7208	-22.4706	710.675	-5.8181	-78.7208	-2.1002
Base	18	107	Dead	LinStatic		17.4803	-1.9239	358.7131	3.673	20.8976	-0.0508
Base	18	107	Live	LinStatic		10.0631	-0.7227	93.2118	1.2038	12.2208	-0.0264
Base	18	107	Sx	LinStatic		-92.5914	-109.8063	-715.6367	236.234	-334.3031	14.0145
Base	18	107	Sy	LinStatic		2.4378	-141.6127	8.5555	366.5393	-1.8408	0.4448
Base	18	107	Sismo	LinRespSpec	Max	76.4416	83.5378	502.1529	183.7003	243.5914	11.0467
Base	18	107	Ex	LinStatic	Max	-92.5914	-109.8063	-715.6367	236.234	-334.3031	14.0145
Base	18	107	Ex	LinStatic	Min	-92.5914	-109.8063	-715.6367	236.234	-334.3031	14.0145
Base	18	107	Ey	LinStatic	Max	2.4378	-141.6127	8.5555	366.5393	-1.8408	0.4448
Base	18	107	Ey	LinStatic	Min	2.4378	-141.6127	8.5555	366.5393	-1.8408	0.4448
Base	18	107	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-91.86	-152.2901	-713.07	346.1958	-334.8554	14.1479
Base	18	107	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-91.86	-152.2901	-713.07	346.1958	-334.8554	14.1479
Base	18	107	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-93.3228	-67.3225	-718.2033	126.2722	-333.7509	13.881
Base	18	107	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-93.3228	-67.3225	-718.2033	126.2722	-333.7509	13.881
Base	18	107	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-25.3396	-174.5546	-206.1355	437.4095	-102.1317	4.6491
Base	18	107	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-25.3396	-174.5546	-206.1355	437.4095	-102.1317	4.6491
Base	18	107	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	30.2153	-108.6709	223.2465	295.6691	98.4501	-3.7596
Base	18	107	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	30.2153	-108.6709	223.2465	295.6691	98.4501	-3.7596
Base	18	107	B.2.4-1	Combination		24.4725	-2.6935	502.1984	5.1422	29.2566	-0.0712
Base	18	107	B.2.4-2	Combination		37.0774	-3.465	579.5946	6.3336	44.6304	-0.1032
Base	18	107	B.2.4-4	Combination		31.0395	-3.0314	523.6675	5.6113	37.2979	-0.0874
Base	18	107	B.2.4-5	Combination	Max	46.3278	13.6762	624.0981	42.3514	86.0162	2.122
Base	18	107	B.2.4-5	Combination	Min	15.7512	-19.739	423.2369	-31.1287	-11.4204	-2.2967
Base	18	107	B.2.4-6	Combination		15.7323	-1.7315	322.8418	3.3057	18.8078	-0.0457
Base	18	107	B.2.4-7	Combination	Max	31.0206	14.976	423.2724	40.0457	67.5261	2.1636
Base	18	107	B.2.4-7	Combination	Min	0.444	-18.4391	222.4112	-33.4344	-29.9105	-2.2551
Base	18	107	EMVIgas	Combination	Max	46.3278	14.976	624.0981	42.3514	86.0162	2.1636
Base	18	107	EMVIgas	Combination	Min	0.444	-19.739	222.4112	-33.4344	-29.9105	-2.2967
Base	18	107	EMViguetas	Combination		61.5498	-6.1585	1081.793	11.4757	73.887	-0.1744
Base	18	107	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	12.6675	-33.4894	381.0535	74.8505	-29.6732	2.7422
Base	18	107	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	12.6675	-33.4894	381.0535	74.8505	-29.6732	2.7422
Base	18	107	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	12.375	-16.4959	380.0269	30.8658	-29.4523	2.6888
Base	18	107	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	12.375	-16.4959	380.0269	30.8658	-29.4523	2.6888
Base	18	107	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	25.9716	-37.9423	482.4404	93.0932	16.8716	0.8424
Base	18	107	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	25.9716	-37.9423	482.4404	93.0932	16.8716	0.8424
Base	18	107	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	37.0826	-24.7656	568.3168	64.7451	56.9879	-0.8393
Base	18	107	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	37.0826	-24.7656	568.3168	64.7451	56.9879	-0.8393
Base	18	107	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-2.6397	-32.1896	180.2278	72.5448	-48.1632	2.7838
Base	18	107	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-2.6397	-32.1896	180.2278	72.5448	-48.1632	2.7838

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	18	107	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-2.9323	-15.196	179.2012	28.5601	-47.9423	2.7305
Base	18	107	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-2.9323	-15.196	179.2012	28.5601	-47.9423	2.7305
Base	18	107	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	10.6644	-36.6425	281.6147	90.7876	-1.6185	0.8841
Base	18	107	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	10.6644	-36.6425	281.6147	90.7876	-1.6185	0.8841
Base	18	107	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	21.7753	-23.4657	367.4911	62.4395	38.4979	-0.7977
Base	18	107	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	21.7753	-23.4657	367.4911	62.4395	38.4979	-0.7977
Base	18	107	EFVigas	Combination	Max	37.0826	14.976	579.5946	93.0932	67.5261	2.7838
Base	18	107	EFVigas	Combination	Min	-2.9323	-37.9423	179.2012	-33.4344	-48.1632	-2.2551
Base	19	93	Dead	LinStatic		-15.0416	-0.7708	191.2338	1.3051	-19.6683	0.0015
Base	19	93	Live	LinStatic		-7.1609	0.1231	37.1313	-0.073	-9.0212	-0.0144
Base	19	93	Sx	LinStatic		-172.6242	101.7898	259.3281	-231.8282	-482.5707	12.0466
Base	19	93	Sy	LinStatic		-3.3822	-113.6053	215.7353	320.0207	-9.3406	0.4232
Base	19	93	Sismo	LinRespSpec	Max	131.2579	75.4623	174.9483	174.717	353.5368	9.6381
Base	19	93	Ex	LinStatic	Max	-172.6242	101.7898	259.3281	-231.8282	-482.5707	12.0466
Base	19	93	Ex	LinStatic	Min	-172.6242	101.7898	259.3281	-231.8282	-482.5707	12.0466
Base	19	93	Ey	LinStatic	Max	-3.3822	-113.6053	215.7353	320.0207	-9.3406	0.4232
Base	19	93	Ey	LinStatic	Min	-3.3822	-113.6053	215.7353	320.0207	-9.3406	0.4232
Base	19	93	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-173.6388	67.7082	324.0487	-135.822	-485.3728	12.1735
Base	19	93	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-173.6388	67.7082	324.0487	-135.822	-485.3728	12.1735
Base	19	93	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-171.6095	135.8714	194.6075	-327.8344	-479.7685	11.9196
Base	19	93	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-171.6095	135.8714	194.6075	-327.8344	-479.7685	11.9196
Base	19	93	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-55.1695	-83.0683	293.5337	250.4722	-154.1118	4.0372
Base	19	93	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-55.1695	-83.0683	293.5337	250.4722	-154.1118	4.0372
Base	19	93	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	48.405	-144.1422	137.9368	389.5691	135.4306	-3.1907
Base	19	93	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	48.405	-144.1422	137.9368	389.5691	135.4306	-3.1907
Base	19	93	B.2.4-1	Combination		-21.0582	-1.0791	267.7273	1.8271	-27.5356	0.0021
Base	19	93	B.2.4-2	Combination		-29.5073	-0.7279	288.8906	1.4492	-38.0359	-0.0213
Base	19	93	B.2.4-4	Combination		-25.2108	-0.8018	266.6119	1.493	-32.6231	-0.0126
Base	19	93	B.2.4-5	Combination	Max	1.0408	14.2906	301.6015	36.4364	38.0842	1.915
Base	19	93	B.2.4-5	Combination	Min	-51.4624	-15.8943	231.6222	-33.4504	-103.3305	-1.9402
Base	19	93	B.2.4-6	Combination		-13.5374	-0.6937	172.1104	1.1746	-17.7015	0.0014
Base	19	93	B.2.4-7	Combination	Max	12.7142	14.3987	207.1001	36.118	53.0059	1.929
Base	19	93	B.2.4-7	Combination	Min	-39.789	-15.7862	137.1208	-33.7688	-88.4088	-1.9263
Base	19	93	EMVIgas	Combination	Max	12.7142	14.3987	301.6015	36.4364	53.0059	1.929
Base	19	93	EMVIgas	Combination	Min	-51.4624	-15.8943	137.1208	-33.7688	-103.3305	-1.9402
Base	19	93	EMViguetas	Combination		-50.5655	-1.8071	556.618	3.2763	-65.5715	-0.0192
Base	19	93	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-59.9386	12.7398	331.4216	-25.6714	-129.6977	2.4221
Base	19	93	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-59.9386	12.7398	331.4216	-25.6714	-129.6977	2.4221
Base	19	93	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-59.5327	26.3725	305.5334	-64.0738	-128.5768	2.3713
Base	19	93	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-59.5327	26.3725	305.5334	-64.0738	-128.5768	2.3713
Base	19	93	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-36.2447	-17.4155	325.3186	51.5875	-63.4455	0.7948
Base	19	93	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-36.2447	-17.4155	325.3186	51.5875	-63.4455	0.7948
Base	19	93	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-15.5298	-29.6303	294.1992	79.4069	-5.537	-0.6508
Base	19	93	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-15.5298	-29.6303	294.1992	79.4069	-5.537	-0.6508
Base	19	93	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-48.2652	12.8479	236.9202	-25.9898	-114.776	2.4361
Base	19	93	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-48.2652	12.8479	236.9202	-25.9898	-114.776	2.4361
Base	19	93	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-47.8593	26.4806	211.0319	-64.3923	-113.6552	2.3853
Base	19	93	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-47.8593	26.4806	211.0319	-64.3923	-113.6552	2.3853
Base	19	93	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-24.5713	-17.3074	230.8172	51.269	-48.5238	0.8088
Base	19	93	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-24.5713	-17.3074	230.8172	51.269	-48.5238	0.8088
Base	19	93	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-3.8564	-29.5222	199.6978	79.0884	9.3847	-0.6368
Base	19	93	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-3.8564	-29.5222	199.6978	79.0884	9.3847	-0.6368
Base	19	93	EFVigas	Combination	Max	12.7142	26.4806	331.4216	79.4069	53.0059	2.4361
Base	19	93	EFVigas	Combination	Min	-59.9386	-29.6303	137.1208	-64.3923	-129.6977	-1.9263
Base	20	95	Dead	LinStatic		11.0506	10.7471	594.1376	-12.518	12.3978	0.0421
Base	20	95	Live	LinStatic		1.8197	5.3462	144.8354	-6.4234	2.012	0.0118

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	20	95	Sx	LinStatic		-234.4514	51.06	-108.3965	-115.7946	-559.0988	13.0716
Base	20	95	Sy	LinStatic		-5.5144	-113.3447	-151.766	319.4279	-12.2099	0.3042
Base	20	95	Sismo	LinRespSpec	Max	173.6209	37.549	77.8901	86.7065	407.2523	10.4219
Base	20	95	Ex	LinStatic	Max	-234.4514	51.06	-108.3965	-115.7946	-559.0988	13.0716
Base	20	95	Ex	LinStatic	Min	-234.4514	51.06	-108.3965	-115.7946	-559.0988	13.0716
Base	20	95	Ey	LinStatic	Max	-5.5144	-113.3447	-151.766	319.4279	-12.2099	0.3042
Base	20	95	Ey	LinStatic	Min	-5.5144	-113.3447	-151.766	319.4279	-12.2099	0.3042
Base	20	95	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-236.1057	17.0566	-153.9263	-19.9662	-562.7618	13.1628
Base	20	95	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-236.1057	17.0566	-153.9263	-19.9662	-562.7618	13.1628
Base	20	95	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-232.7971	85.0634	-62.8667	-211.6229	-555.4358	12.9803
Base	20	95	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-232.7971	85.0634	-62.8667	-211.6229	-555.4358	12.9803
Base	20	95	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-75.8498	-98.0267	-184.285	284.6896	-179.9395	4.2257
Base	20	95	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-75.8498	-98.0267	-184.285	284.6896	-179.9395	4.2257
Base	20	95	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	64.821	-128.6627	-119.2471	354.1663	155.5197	-3.6172
Base	20	95	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	64.821	-128.6627	-119.2471	354.1663	155.5197	-3.6172
Base	20	95	B.2.4-1	Combination		15.4709	15.046	831.7926	-17.5252	17.357	0.059
Base	20	95	B.2.4-2	Combination		16.1723	21.4505	944.7017	-25.2991	18.0967	0.0695
Base	20	95	B.2.4-4	Combination		15.0804	18.2428	857.8005	-21.445	16.8895	0.0624
Base	20	95	B.2.4-5	Combination	Max	49.8046	25.7526	873.3785	-4.1037	98.3399	2.1468
Base	20	95	B.2.4-5	Combination	Min	-19.6437	10.733	842.2225	-38.7863	-64.561	-2.022
Base	20	95	B.2.4-6	Combination		9.9456	9.6724	534.7238	-11.2662	11.1581	0.0379
Base	20	95	B.2.4-7	Combination	Max	44.6697	17.1822	550.3019	6.0751	92.6085	2.1223
Base	20	95	B.2.4-7	Combination	Min	-24.7786	2.1626	519.1458	-28.6075	-70.2924	-2.0465
Base	20	95	EMVIgas	Combination	Max	49.8046	25.7526	944.7017	6.0751	98.3399	2.1468
Base	20	95	EMVIgas	Combination	Min	-24.7786	2.1626	519.1458	-38.7863	-70.2924	-2.0465
Base	20	95	EMViguetas	Combination		31.6431	36.4964	1776.4943	-42.8243	35.4537	0.1285
Base	20	95	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-32.1407	21.6541	827.0152	-25.4383	-95.6629	2.695
Base	20	95	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-32.1407	21.6541	827.0152	-25.4383	-95.6629	2.695
Base	20	95	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-31.479	35.2554	845.2272	-63.7696	-94.1977	2.6585
Base	20	95	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-31.479	35.2554	845.2272	-63.7696	-94.1977	2.6585
Base	20	95	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-0.0895	-1.3626	820.9435	35.4929	-19.0984	0.9076
Base	20	95	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-0.0895	-1.3626	820.9435	35.4929	-19.0984	0.9076
Base	20	95	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	28.0446	-7.4898	833.9511	49.3882	47.9934	-0.661
Base	20	95	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	28.0446	-7.4898	833.9511	49.3882	47.9934	-0.661
Base	20	95	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-37.2756	13.0837	503.9386	-15.2594	-101.3943	2.6705
Base	20	95	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-37.2756	13.0837	503.9386	-15.2594	-101.3943	2.6705
Base	20	95	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-36.6138	26.6851	522.1505	-53.5908	-99.9291	2.634
Base	20	95	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-36.6138	26.6851	522.1505	-53.5908	-99.9291	2.634
Base	20	95	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-5.2244	-9.9329	497.8669	45.6717	-24.8298	0.8831
Base	20	95	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-5.2244	-9.9329	497.8669	45.6717	-24.8298	0.8831
Base	20	95	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	22.9098	-16.0601	510.8744	59.5671	42.262	-0.6855
Base	20	95	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	22.9098	-16.0601	510.8744	59.5671	42.262	-0.6855
Base	20	95	EFVigas	Combination	Max	44.6697	35.2554	944.7017	59.5671	92.6085	2.695
Base	20	95	EFVigas	Combination	Min	-37.2756	-16.0601	497.8669	-63.7696	-101.3943	-2.0465
Base	21	117	Dead	LinStatic		1.2956	-11.282	220.4436	14.5878	0.1688	0.1208
Base	21	117	Live	LinStatic		-0.297	-5.4412	42.5888	6.8448	-0.6869	0.0338
Base	21	117	Sx	LinStatic		-222.835	52.5255	281.9526	-116.8558	-595.4509	11.9448
Base	21	117	Sy	LinStatic		-11.4819	-120.0986	224.0593	327.2485	-22.8847	0.497
Base	21	117	Sismo	LinRespSpec	Max	169.0349	38.9233	203.8695	88.0361	441.3344	9.7692
Base	21	117	Ex	LinStatic	Max	-222.835	52.5255	281.9526	-116.8558	-595.4509	11.9448
Base	21	117	Ex	LinStatic	Min	-222.835	52.5255	281.9526	-116.8558	-595.4509	11.9448
Base	21	117	Ey	LinStatic	Max	-11.4819	-120.0986	224.0593	327.2485	-22.8847	0.497
Base	21	117	Ey	LinStatic	Min	-11.4819	-120.0986	224.0593	327.2485	-22.8847	0.497
Base	21	117	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-226.2795	16.4959	349.1704	-18.6813	-602.3163	12.0939
Base	21	117	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-226.2795	16.4959	349.1704	-18.6813	-602.3163	12.0939
Base	21	117	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-219.3904	88.555	214.7348	-215.0303	-588.5855	11.7957

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	21	117	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-219.3904	88.555	214.7348	-215.0303	-588.5855	11.7957
Base	21	117	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-78.3324	-104.3409	308.6451	292.1917	-201.52	4.0804
Base	21	117	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-78.3324	-104.3409	308.6451	292.1917	-201.52	4.0804
Base	21	117	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	55.3686	-135.8562	139.4735	362.3052	155.7505	-3.0864
Base	21	117	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	55.3686	-135.8562	139.4735	362.3052	155.7505	-3.0864
Base	21	117	B.2.4-1	Combination		1.8138	-15.7949	308.621	20.423	0.2364	0.1691
Base	21	117	B.2.4-2	Combination		1.0796	-22.2444	332.6744	28.4571	-0.8965	0.199
Base	21	117	B.2.4-4	Combination		1.2578	-18.9797	307.1211	24.3502	-0.4843	0.1787
Base	21	117	B.2.4-5	Combination	Max	35.0647	-11.195	347.895	41.9574	87.7826	2.1325
Base	21	117	B.2.4-5	Combination	Min	-32.5492	-26.7643	266.3472	6.743	-88.7512	-1.7751
Base	21	117	B.2.4-6	Combination		1.166	-10.1538	198.3992	13.129	0.152	0.1087
Base	21	117	B.2.4-7	Combination	Max	34.973	-2.3692	239.1731	30.7363	88.4188	2.0625
Base	21	117	B.2.4-7	Combination	Min	-32.6409	-17.9385	157.6253	-4.4782	-88.1149	-1.8451
Base	21	117	EMVIgas	Combination	Max	35.0647	-2.3692	347.895	41.9574	88.4188	2.1325
Base	21	117	EMVIgas	Combination	Min	-32.6409	-26.7643	157.6253	-4.4782	-88.7512	-1.8451
Base	21	117	EMViguetas	Combination		2.8934	-38.0392	641.2954	48.8801	-0.6601	0.368
Base	21	117	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-43.9982	-15.6805	376.9552	20.614	-120.9476	2.5975
Base	21	117	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-43.9982	-15.6805	376.9552	20.614	-120.9476	2.5975
Base	21	117	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-42.6203	-1.2687	350.0681	-18.6559	-118.2014	2.5378
Base	21	117	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-42.6203	-1.2687	350.0681	-18.6559	-118.2014	2.5378
Base	21	117	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-14.4087	-39.8479	368.8501	82.7886	-40.7883	0.9948
Base	21	117	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-14.4087	-39.8479	368.8501	82.7886	-40.7883	0.9948
Base	21	117	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	12.3315	-46.1509	335.0158	96.8112	30.6658	-0.4386
Base	21	117	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	12.3315	-46.1509	335.0158	96.8112	30.6658	-0.4386
Base	21	117	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-44.0899	-6.8547	268.2333	9.3928	-120.3113	2.5275
Base	21	117	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-44.0899	-6.8547	268.2333	9.3928	-120.3113	2.5275
Base	21	117	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-42.712	7.5572	241.3462	-29.877	-117.5651	2.4678
Base	21	117	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-42.712	7.5572	241.3462	-29.877	-117.5651	2.4678
Base	21	117	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-14.5004	-31.022	260.1282	71.5674	-40.152	0.9248
Base	21	117	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-14.5004	-31.022	260.1282	71.5674	-40.152	0.9248
Base	21	117	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	12.2397	-37.3251	226.2939	85.5901	31.3021	-0.5086
Base	21	117	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	12.2397	-37.3251	226.2939	85.5901	31.3021	-0.5086
Base	21	117	EFVigas	Combination	Max	34.973	7.5572	376.9552	96.8112	88.4188	2.5975
Base	21	117	EFVigas	Combination	Min	-44.0899	-46.1509	157.6253	-29.877	-120.9476	-1.8451
Base	22	115	Dead	LinStatic		-4.949	-8.7627	334.8786	11.756	-7.3924	0.0789
Base	22	115	Live	LinStatic		-3.4843	-4.0736	81.6972	5.248	-4.603	0.0207
Base	22	115	Sx	LinStatic		-317.0788	2.3853	-32.9431	-4.112	-713.0638	12.7347
Base	22	115	Sy	LinStatic		-11.7891	-181.5209	181.9047	404.5635	-23.8297	0.8844
Base	22	115	Sismo	LinRespSpec	Max	235.1288	2.9756	22.8712	6.2199	525.3897	10.2609
Base	22	115	Ex	LinStatic	Max	-317.0788	2.3853	-32.9431	-4.112	-713.0638	12.7347
Base	22	115	Ex	LinStatic	Min	-317.0788	2.3853	-32.9431	-4.112	-713.0638	12.7347
Base	22	115	Ey	LinStatic	Max	-11.7891	-181.5209	181.9047	404.5635	-23.8297	0.8844
Base	22	115	Ey	LinStatic	Min	-11.7891	-181.5209	181.9047	404.5635	-23.8297	0.8844
Base	22	115	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-320.6155	-52.071	21.6283	117.2571	-720.2127	13.0001
Base	22	115	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-320.6155	-52.071	21.6283	117.2571	-720.2127	13.0001
Base	22	115	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-313.542	56.8415	-87.5145	-125.481	-705.9149	12.4694
Base	22	115	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-313.542	56.8415	-87.5145	-125.481	-705.9149	12.4694
Base	22	115	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-106.9128	-180.8053	172.0217	403.3299	-237.7489	4.7048
Base	22	115	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-106.9128	-180.8053	172.0217	403.3299	-237.7489	4.7048
Base	22	115	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	83.3345	-182.2365	191.7876	405.7971	190.0894	-2.936
Base	22	115	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	83.3345	-182.2365	191.7876	405.7971	190.0894	-2.936
Base	22	115	B.2.4-1	Combination		-6.9285	-12.2678	468.83	16.4585	-10.3494	0.1105
Base	22	115	B.2.4-2	Combination		-11.5137	-17.033	532.5699	22.5041	-16.2358	0.1279
Base	22	115	B.2.4-4	Combination		-9.4231	-14.5889	483.5516	19.3553	-13.4739	0.1154
Base	22	115	B.2.4-5	Combination	Max	37.6027	-13.9937	488.1258	20.5993	91.604	2.1676
Base	22	115	B.2.4-5	Combination	Min	-56.4489	-15.184	478.9773	18.1113	-118.5519	-1.9368

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	22	115	B.2.4-6	Combination		-4.4541	-7.8864	301.3907	10.5804	-6.6532	0.071
Base	22	115	B.2.4-7	Combination	Max	42.5717	-7.2913	305.965	11.8244	98.4248	2.1232
Base	22	115	B.2.4-7	Combination	Min	-51.4798	-8.4815	296.8165	9.3365	-111.7311	-1.9811
Base	22	115	EMVIgas	Combination	Max	42.5717	-7.2913	532.5699	22.5041	98.4248	2.1676
Base	22	115	EMVIgas	Combination	Min	-56.4489	-17.033	296.8165	9.3365	-118.5519	-1.9811
Base	22	115	EMViguetas	Combination		-18.4423	-29.3008	1001.3999	38.9626	-26.5852	0.2383
Base	22	115	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-73.5462	-25.0031	487.8772	42.8067	-157.5165	2.7154
Base	22	115	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-73.5462	-25.0031	487.8772	42.8067	-157.5165	2.7154
Base	22	115	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-72.1315	-3.2206	466.0487	-5.7409	-154.6569	2.6093
Base	22	115	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-72.1315	-3.2206	466.0487	-5.7409	-154.6569	2.6093
Base	22	115	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-30.8057	-50.7499	517.9559	100.0213	-61.0237	1.0564
Base	22	115	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-30.8057	-50.7499	517.9559	100.0213	-61.0237	1.0564
Base	22	115	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	7.2438	-51.0362	521.9091	100.5147	24.5439	-0.4718
Base	22	115	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	7.2438	-51.0362	521.9091	100.5147	24.5439	-0.4718
Base	22	115	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-68.5772	-18.3006	305.7164	34.0319	-150.6957	2.671
Base	22	115	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-68.5772	-18.3006	305.7164	34.0319	-150.6957	2.671
Base	22	115	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-67.1625	3.4819	283.8878	-14.5158	-147.8361	2.5649
Base	22	115	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-67.1625	3.4819	283.8878	-14.5158	-147.8361	2.5649
Base	22	115	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-25.8366	-44.0475	335.7951	91.2464	-54.2029	1.012
Base	22	115	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-25.8366	-44.0475	335.7951	91.2464	-54.2029	1.012
Base	22	115	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	12.2128	-44.3337	339.7483	91.7399	31.3647	-0.5162
Base	22	115	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	12.2128	-44.3337	339.7483	91.7399	31.3647	-0.5162
Base	22	115	EFVigas	Combination	Max	42.5717	3.4819	532.5699	100.5147	98.4248	2.7154
Base	22	115	EFVigas	Combination	Min	-73.5462	-51.0362	283.8878	-14.5158	-157.5165	-1.9811
Base	23	113	Dead	LinStatic		0.2248	6.4095	560.9576	-5.9673	-0.8188	0.04
Base	23	113	Live	LinStatic		0.8952	1.9055	152.7297	-1.8324	0.8037	0.0157
Base	23	113	Sx	LinStatic		-275.4351	-28.5956	619.7991	86.512	-664.2337	13.0788
Base	23	113	Sy	LinStatic		-21.9567	-20.2904	192.5318	216.0818	-36.6402	0.955
Base	23	113	Sismo	LinRespSpec	Max	205.4921	21.5291	482.0891	67.9311	489.9694	10.5366
Base	23	113	Ex	LinStatic	Max	-275.4351	-28.5956	619.7991	86.512	-664.2337	13.0788
Base	23	113	Ex	LinStatic	Min	-275.4351	-28.5956	619.7991	86.512	-664.2337	13.0788
Base	23	113	Ey	LinStatic	Max	-21.9567	-20.2904	192.5318	216.0818	-36.6402	0.955
Base	23	113	Ey	LinStatic	Min	-21.9567	-20.2904	192.5318	216.0818	-36.6402	0.955
Base	23	113	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-282.0221	-34.6827	677.5586	151.3365	-675.2258	13.3653
Base	23	113	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-282.0221	-34.6827	677.5586	151.3365	-675.2258	13.3653
Base	23	113	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-268.8481	-22.5085	562.0396	21.6874	-653.2416	12.7922
Base	23	113	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-268.8481	-22.5085	562.0396	21.6874	-653.2416	12.7922
Base	23	113	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-104.5872	-28.8691	378.4715	242.0354	-235.9103	4.8786
Base	23	113	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-104.5872	-28.8691	378.4715	242.0354	-235.9103	4.8786
Base	23	113	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	60.6739	-11.7117	6.5921	190.1283	162.6299	-2.9686
Base	23	113	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	60.6739	-11.7117	6.5921	190.1283	162.6299	-2.9686
Base	23	113	B.2.4-1	Combination		0.3147	8.9733	785.3407	-8.3542	-1.1464	0.056
Base	23	113	B.2.4-2	Combination		1.7021	10.7403	917.5167	-10.0926	0.3033	0.0731
Base	23	113	B.2.4-4	Combination		1.1649	9.597	825.8789	-8.9931	-0.1789	0.0637
Base	23	113	B.2.4-5	Combination	Max	42.2634	13.9028	922.2967	4.5931	97.815	2.171
Base	23	113	B.2.4-5	Combination	Min	-39.9335	5.2911	729.4611	-22.5794	-98.1728	-2.0436
Base	23	113	B.2.4-6	Combination		0.2023	5.7686	504.8619	-5.3705	-0.7369	0.036
Base	23	113	B.2.4-7	Combination	Max	41.3007	10.0744	601.2797	8.2157	97.2569	2.1433
Base	23	113	B.2.4-7	Combination	Min	-40.8961	1.4628	408.444	-18.9568	-98.7308	-2.0713
Base	23	113	EMVIgas	Combination	Max	42.2634	13.9028	922.2967	8.2157	97.815	2.171
Base	23	113	EMVIgas	Combination	Min	-40.8961	1.4628	408.444	-22.5794	-98.7308	-2.0713
Base	23	113	EMViguetas	Combination		2.0168	19.7136	1702.8574	-18.4468	-0.843	0.1292
Base	23	113	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-55.2395	2.6604	961.3906	21.2742	-135.224	2.7368
Base	23	113	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-55.2395	2.6604	961.3906	21.2742	-135.224	2.7368
Base	23	113	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-52.6047	5.0953	938.2868	-4.6557	-130.8272	2.6222
Base	23	113	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-52.6047	5.0953	938.2868	-4.6557	-130.8272	2.6222

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	23	113	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-19.7525	3.8231	901.5732	39.4139	-47.361	1.0395
Base	23	113	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-19.7525	3.8231	901.5732	39.4139	-47.361	1.0395
Base	23	113	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	13.2997	7.2546	827.1973	29.0325	32.3471	-0.53
Base	23	113	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	13.2997	7.2546	827.1973	29.0325	32.3471	-0.53
Base	23	113	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-56.2021	-1.168	640.3736	24.8968	-135.7821	2.7091
Base	23	113	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-56.2021	-1.168	640.3736	24.8968	-135.7821	2.7091
Base	23	113	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-53.5673	1.2669	617.2698	-1.0331	-131.3853	2.5945
Base	23	113	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-53.5673	1.2669	617.2698	-1.0331	-131.3853	2.5945
Base	23	113	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-20.7151	-0.0052	580.5562	43.0365	-47.919	1.0118
Base	23	113	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-20.7151	-0.0052	580.5562	43.0365	-47.919	1.0118
Base	23	113	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	12.3371	3.4262	506.1803	32.6551	31.789	-0.5577
Base	23	113	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	12.3371	3.4262	506.1803	32.6551	31.789	-0.5577
Base	23	113	EFVigas	Combination	Max	41.3007	10.7403	961.3906	43.0365	97.2569	2.7368
Base	23	113	EFVigas	Combination	Min	-56.2021	-1.168	408.444	-18.9568	-135.7821	-2.0713
Base	24	111	Dead	LinStatic		7.7413	-2.5531	235.7201	4.717	8.6059	0.0508
Base	24	111	Live	LinStatic		4.565	0.0662	61.2897	0.3651	5.367	0.0264
Base	24	111	Sx	LinStatic		-192.871	-92.7514	-701.4989	212.6495	-563.4263	13.0931
Base	24	111	Sy	LinStatic		-22.6636	-101.4197	391.2964	319.7777	-37.1817	0.5859
Base	24	111	Sismo	LinRespSpec	Max	149.4003	70.2488	503.16	166.3267	418.9459	10.6571
Base	24	111	Ex	LinStatic	Max	-192.871	-92.7514	-701.4989	212.6495	-563.4263	13.0931
Base	24	111	Ex	LinStatic	Min	-192.871	-92.7514	-701.4989	212.6495	-563.4263	13.0931
Base	24	111	Ey	LinStatic	Max	-22.6636	-101.4197	391.2964	319.7777	-37.1817	0.5859
Base	24	111	Ey	LinStatic	Min	-22.6636	-101.4197	391.2964	319.7777	-37.1817	0.5859
Base	24	111	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-199.6701	-123.1773	-584.11	308.5828	-574.5808	13.2689
Base	24	111	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-199.6701	-123.1773	-584.11	308.5828	-574.5808	13.2689
Base	24	111	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-186.0719	-62.3254	-818.8879	116.7162	-552.2718	12.9173
Base	24	111	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-186.0719	-62.3254	-818.8879	116.7162	-552.2718	12.9173
Base	24	111	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-80.5249	-129.2452	180.8467	383.5725	-206.2096	4.5138
Base	24	111	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-80.5249	-129.2452	180.8467	383.5725	-206.2096	4.5138
Base	24	111	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	35.1977	-73.5943	601.7461	255.9828	131.8462	-3.342
Base	24	111	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	35.1977	-73.5943	601.7461	255.9828	131.8462	-3.342
Base	24	111	B.2.4-1	Combination		10.8379	-3.5743	330.0082	6.6038	12.0483	0.0711
Base	24	111	B.2.4-2	Combination		16.5935	-2.9578	380.9277	6.2445	18.9142	0.1033
Base	24	111	B.2.4-4	Combination		13.8546	-2.9975	344.1539	6.0255	15.694	0.0874
Base	24	111	B.2.4-5	Combination	Max	43.7346	11.0522	444.7859	39.2908	99.4832	2.2188
Base	24	111	B.2.4-5	Combination	Min	-16.0255	-17.0473	243.5219	-27.2399	-68.0951	-2.044
Base	24	111	B.2.4-6	Combination		6.9672	-2.2978	212.1481	4.2453	7.7453	0.0457
Base	24	111	B.2.4-7	Combination	Max	36.8473	11.752	312.7801	37.5106	91.5345	2.1771
Base	24	111	B.2.4-7	Combination	Min	-22.9129	-16.3475	111.5161	-29.0201	-76.0439	-2.0857
Base	24	111	EMVIgas	Combination	Max	43.7346	11.752	444.7859	39.2908	99.4832	2.2188
Base	24	111	EMVIgas	Combination	Min	-22.9129	-17.0473	111.5161	-29.0201	-76.0439	-2.0857
Base	24	111	EMViguetas	Combination		27.4314	-6.5321	710.9359	12.8483	30.9625	0.1744
Base	24	111	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-26.0795	-27.633	227.3319	67.742	-99.2221	2.7412
Base	24	111	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-26.0795	-27.633	227.3319	67.742	-99.2221	2.7412
Base	24	111	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-23.3598	-15.4626	180.3763	29.3687	-94.7603	2.6709
Base	24	111	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-23.3598	-15.4626	180.3763	29.3687	-94.7603	2.6709
Base	24	111	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-2.2504	-28.8466	380.3232	82.74	-25.5479	0.9902
Base	24	111	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-2.2504	-28.8466	380.3232	82.74	-25.5479	0.9902
Base	24	111	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	20.8941	-17.7164	464.5031	57.2221	42.0633	-0.581
Base	24	111	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	20.8941	-17.7164	464.5031	57.2221	42.0633	-0.581
Base	24	111	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-32.9668	-26.9332	95.3261	65.9618	-107.1708	2.6995
Base	24	111	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-32.9668	-26.9332	95.3261	65.9618	-107.1708	2.6995
Base	24	111	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-30.2472	-14.7629	48.3706	27.5885	-102.709	2.6292
Base	24	111	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-30.2472	-14.7629	48.3706	27.5885	-102.709	2.6292
Base	24	111	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-9.1378	-28.1468	248.3175	80.9598	-33.4966	0.9485
Base	24	111	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-9.1378	-28.1468	248.3175	80.9598	-33.4966	0.9485

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	24	111	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	14.0067	-17.0166	332.4974	55.4419	34.1145	-0.6227
Base	24	111	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	14.0067	-17.0166	332.4974	55.4419	34.1145	-0.6227
Base	24	111	EFVigas	Combination	Max	36.8473	11.752	464.5031	82.74	91.5345	2.7412
Base	24	111	EFVigas	Combination	Min	-32.9668	-28.8466	48.3706	-29.0201	-107.1708	-2.0857
Base	25	109	Dead	LinStatic		8.4006	-0.6657	562.5229	2.2916	9.9172	0.0317
Base	25	109	Live	LinStatic		7.5052	0.0139	165.3381	0.3761	9.1606	0.0111
Base	25	109	Sx	LinStatic		-129.4747	-108.4299	-513.8195	232.6711	-431.5059	12.9843
Base	25	109	Sy	LinStatic		-8.6949	-149.6103	-48.6613	378.4931	-17.0587	0.6696
Base	25	109	Sismo	LinRespSpec	Max	104.9935	83.6689	377.4836	183.2679	319.461	10.4464
Base	25	109	Ex	LinStatic	Max	-129.4747	-108.4299	-513.8195	232.6711	-431.5059	12.9843
Base	25	109	Ex	LinStatic	Min	-129.4747	-108.4299	-513.8195	232.6711	-431.5059	12.9843
Base	25	109	Ey	LinStatic	Max	-8.6949	-149.6103	-48.6613	378.4931	-17.0587	0.6696
Base	25	109	Ey	LinStatic	Min	-8.6949	-149.6103	-48.6613	378.4931	-17.0587	0.6696
Base	25	109	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-132.0832	-153.313	-528.4179	346.2191	-436.6235	13.1852
Base	25	109	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-132.0832	-153.313	-528.4179	346.2191	-436.6235	13.1852
Base	25	109	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-126.8663	-63.5469	-499.2212	119.1232	-426.3883	12.7834
Base	25	109	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-126.8663	-63.5469	-499.2212	119.1232	-426.3883	12.7834
Base	25	109	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-47.5373	-182.1392	-202.8071	448.2944	-146.5105	4.5649
Base	25	109	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-47.5373	-182.1392	-202.8071	448.2944	-146.5105	4.5649
Base	25	109	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	30.1475	-117.0813	105.4846	308.6917	112.3931	-3.2257
Base	25	109	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	30.1475	-117.0813	105.4846	308.6917	112.3931	-3.2257
Base	25	109	B.2.4-1	Combination		11.7608	-0.9319	787.5321	3.2082	13.8841	0.0443
Base	25	109	B.2.4-2	Combination		22.089	-0.7766	939.5685	3.3516	26.5576	0.0558
Base	25	109	B.2.4-4	Combination		17.5859	-0.7849	840.3656	3.126	21.0612	0.0491
Base	25	109	B.2.4-5	Combination	Max	38.5846	15.9489	915.8623	39.7795	84.9534	2.1384
Base	25	109	B.2.4-5	Combination	Min	-3.4128	-17.5187	764.8689	-33.5276	-42.8309	-2.0402
Base	25	109	B.2.4-6	Combination		7.5605	-0.5991	506.2706	2.0624	8.9255	0.0285
Base	25	109	B.2.4-7	Combination	Max	28.5592	16.1347	581.7674	38.716	72.8177	2.1178
Base	25	109	B.2.4-7	Combination	Min	-13.4382	-17.3329	430.7739	-34.5911	-54.9667	-2.0608
Base	25	109	EMVIgas	Combination	Max	38.5846	16.1347	939.5685	39.7795	84.9534	2.1384
Base	25	109	EMVIgas	Combination	Min	-13.4382	-17.5187	430.7739	-34.5911	-54.9667	-2.0608
Base	25	109	EMViguetas	Combination		33.8498	-1.7085	1727.1006	6.5598	40.4417	0.1001
Base	25	109	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-8.8307	-31.4475	734.682	72.3698	-66.2635	2.6861
Base	25	109	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-8.8307	-31.4475	734.682	72.3698	-66.2635	2.6861
Base	25	109	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-7.7874	-13.4943	740.5214	26.9506	-64.2164	2.6058
Base	25	109	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-7.7874	-13.4943	740.5214	26.9506	-64.2164	2.6058
Base	25	109	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	8.0784	-37.2127	799.8042	92.7849	-8.2408	0.9621
Base	25	109	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	8.0784	-37.2127	799.8042	92.7849	-8.2408	0.9621
Base	25	109	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	23.6154	-24.2012	861.4625	64.8643	43.5399	-0.596
Base	25	109	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	23.6154	-24.2012	861.4625	64.8643	43.5399	-0.596
Base	25	109	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-18.8561	-31.2617	400.587	71.3062	-78.3992	2.6655
Base	25	109	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-18.8561	-31.2617	400.587	71.3062	-78.3992	2.6655
Base	25	109	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-17.8127	-13.3085	406.4264	25.8871	-76.3522	2.5852
Base	25	109	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-17.8127	-13.3085	406.4264	25.8871	-76.3522	2.5852
Base	25	109	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-1.9469	-37.0269	465.7092	91.7213	-20.3766	0.9415
Base	25	109	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-1.9469	-37.0269	465.7092	91.7213	-20.3766	0.9415
Base	25	109	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	13.59	-24.0153	527.3675	63.8008	31.4041	-0.6166
Base	25	109	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	13.59	-24.0153	527.3675	63.8008	31.4041	-0.6166
Base	25	109	EFVigas	Combination	Max	28.5592	16.1347	939.5685	92.7849	72.8177	2.6861
Base	25	109	EFVigas	Combination	Min	-18.8561	-37.2127	400.587	-34.5911	-78.3992	-2.0608
Base	26	103	Dead	LinStatic		0.8087	-0.2182	264.5127	1.5526	0.249	0.0583
Base	26	103	Live	LinStatic		0.6987	0.0742	137.8775	0.2301	0.695	0.0178
Base	26	103	Sx	LinStatic		-330.0407	-26.966	113.6394	84.5337	-676.997	12.8837
Base	26	103	Sy	LinStatic		-6.768	-97.6795	-0.89	308.1189	-14.5406	1.3222
Base	26	103	Sismo	LinRespSpec	Max	237.2009	21.8764	82.2659	69.3501	486.9206	10.2367
Base	26	103	Ex	LinStatic	Max	-330.0407	-26.966	113.6394	84.5337	-676.997	12.8837

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	26	103	Ex	LinStatic	Min	-330.0407	-26.966	113.6394	84.5337	-676.997	12.8837
Base	26	103	Ey	LinStatic	Max	-6.768	-97.6795	-0.89	308.1189	-14.5406	1.3222
Base	26	103	Ey	LinStatic	Min	-6.768	-97.6795	-0.89	308.1189	-14.5406	1.3222
Base	26	103	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-332.0711	-56.2699	113.3724	176.9694	-681.3592	13.2803
Base	26	103	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-332.0711	-56.2699	113.3724	176.9694	-681.3592	13.2803
Base	26	103	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-328.0103	2.3378	113.9064	-7.902	-672.6348	12.487
Base	26	103	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-328.0103	2.3378	113.9064	-7.902	-672.6348	12.487
Base	26	103	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-105.7802	-105.7693	33.2019	333.479	-217.6397	5.1873
Base	26	103	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-105.7802	-105.7693	33.2019	333.479	-217.6397	5.1873
Base	26	103	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	92.2442	-89.5897	-34.9818	282.7588	188.5585	-2.5429
Base	26	103	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	92.2442	-89.5897	-34.9818	282.7588	188.5585	-2.5429
Base	26	103	B.2.4-1	Combination		1.1322	-0.3054	370.3178	2.1737	0.3485	0.0816
Base	26	103	B.2.4-2	Combination		2.0884	-0.1431	538.0193	2.2313	1.4107	0.0984
Base	26	103	B.2.4-4	Combination		1.6692	-0.1876	455.2928	2.0932	0.9937	0.0877
Base	26	103	B.2.4-5	Combination	Max	49.1094	4.1877	471.746	15.9633	98.3778	2.1351
Base	26	103	B.2.4-5	Combination	Min	-45.771	-4.5629	438.8396	-11.7768	-96.3904	-1.9596
Base	26	103	B.2.4-6	Combination		0.7279	-0.1963	238.0615	1.3974	0.2241	0.0524
Base	26	103	B.2.4-7	Combination	Max	48.168	4.1789	254.5146	15.2674	97.6082	2.0998
Base	26	103	B.2.4-7	Combination	Min	-46.7123	-4.5716	221.6083	-12.4726	-97.1601	-1.9949
Base	26	103	EMVIgas	Combination	Max	49.1094	4.1877	538.0193	15.9633	98.3778	2.1351
Base	26	103	EMVIgas	Combination	Min	-46.7123	-4.5716	221.6083	-12.4726	-97.1601	-1.9949
Base	26	103	EMViguetas	Combination		3.2207	-0.4485	908.3372	4.405	1.7592	0.18
Base	26	103	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-64.745	-11.4416	477.9673	37.4871	-135.2781	2.7438
Base	26	103	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-64.745	-11.4416	477.9673	37.4871	-135.2781	2.7438
Base	26	103	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-63.9329	0.28	478.0741	0.5128	-133.5333	2.5851
Base	26	103	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-63.9329	0.28	478.0741	0.5128	-133.5333	2.5851
Base	26	103	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-19.4868	-21.3414	461.9332	68.789	-42.5342	1.1252
Base	26	103	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-19.4868	-21.3414	461.9332	68.789	-42.5342	1.1252
Base	26	103	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	20.118	-18.1055	448.2965	58.645	38.7054	-0.4209
Base	26	103	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	20.118	-18.1055	448.2965	58.645	38.7054	-0.4209
Base	26	103	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-65.6864	-11.4503	260.7359	36.7912	-136.0478	2.7085
Base	26	103	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-65.6864	-11.4503	260.7359	36.7912	-136.0478	2.7085
Base	26	103	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-64.8742	0.2712	260.8427	-0.183	-134.3029	2.5498
Base	26	103	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-64.8742	0.2712	260.8427	-0.183	-134.3029	2.5498
Base	26	103	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-20.4282	-21.3502	244.7018	68.0932	-43.3039	1.0899
Base	26	103	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-20.4282	-21.3502	244.7018	68.0932	-43.3039	1.0899
Base	26	103	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	19.1767	-18.1143	231.0651	57.9491	37.9358	-0.4561
Base	26	103	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	19.1767	-18.1143	231.0651	57.9491	37.9358	-0.4561
Base	26	103	EFVigas	Combination	Max	48.168	4.1789	538.0193	68.789	97.6082	2.7438
Base	26	103	EFVigas	Combination	Min	-65.6864	-21.3502	221.6083	-12.4726	-136.0478	-1.9949
Base	27	101	Dead	LinStatic		-7.4354	2.9221	327.6741	-2.6508	-10.108	0.0669
Base	27	101	Live	LinStatic		-4.1774	1.9019	141.1665	-2.1174	-5.3389	0.0174
Base	27	101	Sx	LinStatic		-302.8063	1.8004	-44.7045	-3.3856	-642.9428	13.0848
Base	27	101	Sy	LinStatic		-7.13	-254.222	-89.8869	494.0829	-14.6373	0.7513
Base	27	101	Sismo	LinRespSpec	Max	217.7842	3.6561	34.096	7.1396	462.6261	10.4232
Base	27	101	Ex	LinStatic	Max	-302.8063	1.8004	-44.7045	-3.3856	-642.9428	13.0848
Base	27	101	Ex	LinStatic	Min	-302.8063	1.8004	-44.7045	-3.3856	-642.9428	13.0848
Base	27	101	Ey	LinStatic	Max	-7.13	-254.222	-89.8869	494.0829	-14.6373	0.7513
Base	27	101	Ey	LinStatic	Min	-7.13	-254.222	-89.8869	494.0829	-14.6373	0.7513
Base	27	101	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-304.9453	-74.4662	-71.6706	144.8393	-647.334	13.3102
Base	27	101	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-304.9453	-74.4662	-71.6706	144.8393	-647.334	13.3102
Base	27	101	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-300.6673	78.067	-17.7385	-151.6104	-638.5516	12.8594
Base	27	101	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-300.6673	78.067	-17.7385	-151.6104	-638.5516	12.8594
Base	27	101	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-97.9719	-253.6819	-103.2982	493.0672	-207.5201	4.6767
Base	27	101	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-97.9719	-253.6819	-103.2982	493.0672	-207.5201	4.6767
Base	27	101	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	83.7119	-254.7621	-76.4755	495.0985	178.2455	-3.1741

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	27	101	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	83.7119	-254.7621	-76.4755	495.0985	178.2455	-3.1741
Base	27	101	B.2.4-1	Combination		-10.4096	4.0909	458.7437	-3.7112	-14.1512	0.0936
Base	27	101	B.2.4-2	Combination		-15.6064	6.5495	619.0753	-6.5688	-20.6719	0.1082
Base	27	101	B.2.4-4	Combination		-13.1	5.4084	534.3754	-5.2984	-17.4685	0.0977
Base	27	101	B.2.4-5	Combination	Max	30.4569	6.1396	541.1946	-3.8704	75.0567	2.1823
Base	27	101	B.2.4-5	Combination	Min	-56.6568	4.6772	527.5562	-6.7263	-109.9937	-1.987
Base	27	101	B.2.4-6	Combination		-6.6919	2.6299	294.9067	-2.3857	-9.0972	0.0602
Base	27	101	B.2.4-7	Combination	Max	36.8649	3.3611	301.7259	-0.9578	83.428	2.1448
Base	27	101	B.2.4-7	Combination	Min	-50.2487	1.8987	288.0875	-3.8137	-101.6224	-2.0245
Base	27	101	EMVIgas	Combination	Max	36.8649	6.5495	619.0753	-0.9578	83.428	2.1823
Base	27	101	EMVIgas	Combination	Min	-56.6568	1.8987	288.0875	-6.7263	-109.9937	-2.0245
Base	27	101	EMViguetas	Combination		-26.0161	10.6404	1077.819	-10.2799	-34.8231	0.2018
Base	27	101	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-74.089	-9.4849	520.0413	23.6695	-146.9353	2.7597
Base	27	101	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-74.089	-9.4849	520.0413	23.6695	-146.9353	2.7597
Base	27	101	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-73.2334	21.0218	530.8277	-35.6205	-145.1788	2.6696
Base	27	101	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-73.2334	21.0218	530.8277	-35.6205	-145.1788	2.6696
Base	27	101	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-32.6944	-45.328	513.7158	93.3151	-58.9725	1.033
Base	27	101	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-32.6944	-45.328	513.7158	93.3151	-58.9725	1.033
Base	27	101	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	3.6424	-45.544	519.0803	93.7213	18.1806	-0.5371
Base	27	101	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	3.6424	-45.544	519.0803	93.7213	18.1806	-0.5371
Base	27	101	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-67.681	-12.2634	280.5726	26.5821	-138.564	2.7222
Base	27	101	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-67.681	-12.2634	280.5726	26.5821	-138.564	2.7222
Base	27	101	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-66.8254	18.2433	291.359	-32.7078	-136.8075	2.6321
Base	27	101	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-66.8254	18.2433	291.359	-32.7078	-136.8075	2.6321
Base	27	101	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-26.2863	-48.1065	274.247	96.2277	-50.6012	0.9955
Base	27	101	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-26.2863	-48.1065	274.247	96.2277	-50.6012	0.9955
Base	27	101	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	10.0505	-48.3225	279.6116	96.634	26.5519	-0.5746
Base	27	101	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	10.0505	-48.3225	279.6116	96.634	26.5519	-0.5746
Base	27	101	EFVigas	Combination	Max	36.8649	21.0218	619.0753	96.634	83.428	2.7597
Base	27	101	EFVigas	Combination	Min	-74.089	-48.3225	274.247	-35.6205	-146.9353	-2.0245
Base	28	61	Dead	LinStatic		13.3007	-5.2816	330.4332	0.9207	2.2133	0.4652
Base	28	61	Live	LinStatic		3.1541	-1.4503	67.8844	0.3808	0.4021	0.1442
Base	28	61	Sx	LinStatic		-163.7839	-19.9247	-736.9935	188.4864	-108.0239	23.3597
Base	28	61	Sy	LinStatic		654.6466	-545.0716	5076.3438	581.4119	83.4071	-10.035
Base	28	61	Sismo	LinRespSpec	Max	42.3253	70.3126	186.4304	147.2899	46.7673	14.5863
Base	28	61	Ex	LinStatic	Max	-163.7839	-19.9247	-736.9935	188.4864	-108.0239	23.3597
Base	28	61	Ex	LinStatic	Min	-163.7839	-19.9247	-736.9935	188.4864	-108.0239	23.3597
Base	28	61	Ey	LinStatic	Max	654.6466	-545.0716	5076.3438	581.4119	83.4071	-10.035
Base	28	61	Ey	LinStatic	Min	654.6466	-545.0716	5076.3438	581.4119	83.4071	-10.035
Base	28	61	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	32.6101	-183.4462	785.9096	362.9099	-83.0018	20.3492
Base	28	61	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	32.6101	-183.4462	785.9096	362.9099	-83.0018	20.3492
Base	28	61	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-360.1778	143.5968	-2259.8966	14.0628	-133.046	26.3701
Base	28	61	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-360.1778	143.5968	-2259.8966	14.0628	-133.046	26.3701
Base	28	61	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	605.5114	-551.049	4855.2457	637.9578	50.9999	-3.0271
Base	28	61	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	605.5114	-551.049	4855.2457	637.9578	50.9999	-3.0271
Base	28	61	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	703.7817	-539.0942	5297.4418	524.866	115.8142	-17.0428
Base	28	61	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	703.7817	-539.0942	5297.4418	524.866	115.8142	-17.0428
Base	28	61	B.2.4-1	Combination		18.6209	-7.3942	462.6065	1.289	3.0986	0.6513
Base	28	61	B.2.4-2	Combination		21.0074	-8.6583	505.1348	1.7141	3.2994	0.789
Base	28	61	B.2.4-4	Combination		19.1149	-7.7882	464.4042	1.4857	3.0581	0.7025
Base	28	61	B.2.4-5	Combination	Max	27.58	6.2743	501.6903	30.9436	12.4115	3.6197
Base	28	61	B.2.4-5	Combination	Min	10.6498	-21.8507	427.1181	-27.9723	-6.2954	-2.2148
Base	28	61	B.2.4-6	Combination		11.9706	-4.7534	297.3899	0.8287	1.9919	0.4187
Base	28	61	B.2.4-7	Combination	Max	20.4357	9.3091	334.676	30.2867	11.3454	3.3359
Base	28	61	B.2.4-7	Combination	Min	3.5055	-18.8159	260.1038	-28.6293	-7.3615	-2.4986
Base	28	61	EMVIgas	Combination	Max	27.58	9.3091	505.1348	30.9436	12.4115	3.6197

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	28	61	EMVIgas	Combination	Min	3.5055	-21.8507	260.1038	-28.6293	-7.3615	-2.4986
Base	28	61	EMViguetas	Combination		39.6283	-16.0525	967.7413	3.0032	6.398	1.4403
Base	28	61	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	25.6369	-44.4774	621.5861	74.0677	-13.5423	4.7723
Base	28	61	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	25.6369	-44.4774	621.5861	74.0677	-13.5423	4.7723
Base	28	61	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-52.9206	20.9312	12.4249	4.2982	-23.5511	5.9765
Base	28	61	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-52.9206	20.9312	12.4249	4.2982	-23.5511	5.9765
Base	28	61	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	140.2172	-117.998	1435.4534	129.0772	13.2581	0.097
Base	28	61	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	140.2172	-117.998	1435.4534	129.0772	13.2581	0.097
Base	28	61	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	159.8713	-115.607	1523.8926	106.4589	26.2209	-2.7061
Base	28	61	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	159.8713	-115.607	1523.8926	106.4589	26.2209	-2.7061
Base	28	61	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	18.4926	-41.4427	454.5718	73.4107	-14.6084	4.4885
Base	28	61	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	18.4926	-41.4427	454.5718	73.4107	-14.6084	4.4885
Base	28	61	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-60.065	23.9659	-154.5894	3.6412	-24.6173	5.6927
Base	28	61	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-60.065	23.9659	-154.5894	3.6412	-24.6173	5.6927
Base	28	61	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	133.0729	-114.9632	1268.439	128.4202	12.1919	-0.1867
Base	28	61	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	133.0729	-114.9632	1268.439	128.4202	12.1919	-0.1867
Base	28	61	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	152.7269	-112.5723	1356.8783	105.8019	25.1548	-2.9899
Base	28	61	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	152.7269	-112.5723	1356.8783	105.8019	25.1548	-2.9899
Base	28	61	EFVigas	Combination	Max	159.8713	23.9659	1523.8926	129.0772	26.2209	5.9765
Base	28	61	EFVigas	Combination	Min	-60.065	-117.998	-154.5894	-28.6293	-24.6173	-2.9899
Base	29	63	Dead	LinStatic		-11.5247	-5.275	327.5108	1.0274	-1.6601	-0.5281
Base	29	63	Live	LinStatic		-2.766	-1.2174	70.6168	0.1825	-0.3443	-0.152
Base	29	63	Sx	LinStatic		-150.8459	20.8198	626.4288	-187.1577	-102.7961	23.0759
Base	29	63	Sy	LinStatic		-632.058	-523.4562	4990.1502	562.8152	-80.1928	8.941
Base	29	63	Sismo	LinRespSpec	Max	35.0503	61.3316	169.4028	139.2875	45.5389	14.5806
Base	29	63	Ex	LinStatic	Max	-150.8459	20.8198	626.4288	-187.1577	-102.7961	23.0759
Base	29	63	Ex	LinStatic	Min	-150.8459	20.8198	626.4288	-187.1577	-102.7961	23.0759
Base	29	63	Ey	LinStatic	Max	-632.058	-523.4562	4990.1502	562.8152	-80.1928	8.941
Base	29	63	Ey	LinStatic	Min	-632.058	-523.4562	4990.1502	562.8152	-80.1928	8.941
Base	29	63	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-340.4633	-136.2171	2123.4738	-18.3131	-126.8539	25.7582
Base	29	63	1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-340.4633	-136.2171	2123.4738	-18.3131	-126.8539	25.7582
Base	29	63	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	38.7715	177.8566	-870.6163	-356.0022	-78.7382	20.3936
Base	29	63	1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	38.7715	177.8566	-870.6163	-356.0022	-78.7382	20.3936
Base	29	63	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-677.3118	-517.2103	5178.0788	506.6679	-111.0316	15.8638
Base	29	63	1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-677.3118	-517.2103	5178.0788	506.6679	-111.0316	15.8638
Base	29	63	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	-586.8042	-529.7021	4802.2215	618.9625	-49.354	2.0182
Base	29	63	1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	-586.8042	-529.7021	4802.2215	618.9625	-49.354	2.0182
Base	29	63	B.2.4-1	Combination		-16.1346	-7.3851	458.5152	1.4384	-2.3241	-0.7394
Base	29	63	B.2.4-2	Combination		-18.2554	-8.2779	505.9999	1.525	-2.543	-0.8769
Base	29	63	B.2.4-4	Combination		-16.5957	-7.5474	463.6298	1.4155	-2.3364	-0.7857
Base	29	63	B.2.4-5	Combination	Max	-9.5857	4.7189	497.5104	29.273	6.7714	2.1304
Base	29	63	B.2.4-5	Combination	Min	-23.6058	-19.8138	429.7493	-26.442	-11.4442	-3.7019
Base	29	63	B.2.4-6	Combination		-10.3723	-4.7475	294.7597	0.9247	-1.4941	-0.4753
Base	29	63	B.2.4-7	Combination	Max	-3.3622	7.5188	328.6403	28.7822	7.6137	2.4408
Base	29	63	B.2.4-7	Combination	Min	-17.3823	-17.0138	260.8792	-26.9328	-10.6018	-3.3914
Base	29	63	EMVIgas	Combination	Max	-3.3622	7.5188	505.9999	29.273	7.6137	2.4408
Base	29	63	EMVIgas	Combination	Min	-23.6058	-19.8138	260.8792	-26.9328	-11.4442	-3.7019
Base	29	63	EMViguetas	Combination		-34.39	-15.6629	964.5151	2.9634	-4.8671	-1.6163
Base	29	63	B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-84.6884	-34.7909	888.3246	-2.2472	-27.7072	4.3659
Base	29	63	B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-84.6884	-34.7909	888.3246	-2.2472	-27.7072	4.3659
Base	29	63	B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-8.8414	28.0239	289.5065	-69.785	-18.084	3.293
Base	29	63	B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-8.8414	28.0239	289.5065	-69.785	-18.084	3.293
Base	29	63	B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-152.0581	-110.9895	1499.2456	102.749	-24.5427	2.387
Base	29	63	B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-152.0581	-110.9895	1499.2456	102.749	-24.5427	2.387
Base	29	63	B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-133.9566	-113.4879	1424.0741	125.208	-12.2072	-0.3821
Base	29	63	B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-133.9566	-113.4879	1424.0741	125.208	-12.2072	-0.3821

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	29	63	B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-78.4649	-31.991	719.4545	-2.7379	-26.8649	4.6763
Base	29	63	B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-78.4649	-31.991	719.4545	-2.7379	-26.8649	4.6763
Base	29	63	B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-2.618	30.8238	120.6365	-70.2758	-17.2417	3.6034
Base	29	63	B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-2.618	30.8238	120.6365	-70.2758	-17.2417	3.6034
Base	29	63	B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-145.8346	-108.1896	1330.3755	102.2583	-23.7004	2.6974
Base	29	63	B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-145.8346	-108.1896	1330.3755	102.2583	-23.7004	2.6974
Base	29	63	B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-127.7331	-110.688	1255.2041	124.7172	-11.3649	-0.0717
Base	29	63	B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-127.7331	-110.688	1255.2041	124.7172	-11.3649	-0.0717
Base	29	63	EFVigas	Combination	Max	-2.618	30.8238	1499.2456	125.208	7.6137	4.6763
Base	29	63	EFVigas	Combination	Min	-152.0581	-113.4879	120.6365	-70.2758	-27.7072	-3.3914
Base	~360		Dead	LinStatic		-3.7254	4.1944	162.1539	-0.6951	-0.0037	0.0089
Base	~360		Live	LinStatic		-0.2238	0.6701	38.0228	-0.1532	0.0228	0.0024
Base	~360		Sx	LinStatic		-168.2529	63.7958	-422.5225	6.3829	-21.2268	-0.0191
Base	~360		Sy	LinStatic		692.1291	-343.8467	294.5392	88.0473	70.2593	-0.1912
Base	~360		Sismo	LinRespSpec	Max	52.5525	24.9469	139.1799	10.9283	5.5826	0.0438
Base	~360		Ex	LinStatic	Max	-168.2529	63.7958	-422.5225	6.3829	-21.2268	-0.0191
Base	~360		Ex	LinStatic	Min	-168.2529	63.7958	-422.5225	6.3829	-21.2268	-0.0191
Base	~360		Ey	LinStatic	Max	692.1291	-343.8467	294.5392	88.0473	70.2593	-0.1912
Base	~360		Ey	LinStatic	Min	692.1291	-343.8467	294.5392	88.0473	70.2593	-0.1912
Base	~360		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	39.3858	-39.3582	-334.1607	32.7971	-0.149	-0.0765
Base	~360		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	39.3858	-39.3582	-334.1607	32.7971	-0.149	-0.0765
Base	~360		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-375.8916	166.9499	-510.8842	-20.0313	-42.3046	0.0382
Base	~360		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-375.8916	166.9499	-510.8842	-20.0313	-42.3046	0.0382
Base	~360		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	641.6532	-324.7079	167.7824	89.9621	63.8912	-0.1969
Base	~360		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	641.6532	-324.7079	167.7824	89.9621	63.8912	-0.1969
Base	~360		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	742.6049	-362.9854	421.2959	86.1324	76.6273	-0.1855
Base	~360		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	742.6049	-362.9854	421.2959	86.1324	76.6273	-0.1855
Base	~360		B.2.4-1	Combination		-5.2156	5.8722	227.0155	-0.9732	-0.0052	0.0124
Base	~360		B.2.4-2	Combination		-4.8285	6.1055	255.4212	-1.0792	0.032	0.0145
Base	~360		B.2.4-4	Combination		-4.6943	5.7034	232.6075	-0.9873	0.0184	0.013
Base	~360		B.2.4-5	Combination	Max	5.8162	10.6928	260.4435	1.1983	1.1349	0.0218
Base	~360		B.2.4-5	Combination	Min	-15.2048	0.714	204.7715	-3.173	-1.0982	0.0043
Base	~360		B.2.4-6	Combination		-3.3529	3.775	145.9385	-0.6256	-0.0033	0.008
Base	~360		B.2.4-7	Combination	Max	7.1576	8.7643	173.7745	1.56	1.1132	0.0167
Base	~360		B.2.4-7	Combination	Min	-13.8634	-1.2144	118.1025	-2.8113	-1.1198	-0.0008
Base	~360		EMVIgas	Combination	Max	7.1576	10.6928	260.4435	1.56	1.1349	0.0218
Base	~360		EMVIgas	Combination	Min	-15.2048	-1.2144	118.1025	-3.173	-1.1198	-0.0008
Base	~360		EMViguetas	Combination		-10.0441	11.9776	482.4366	-2.0524	0.0269	0.0269
Base	~360		B.2.4-5 - 1	Combination	Max	3.1829	-2.1682	165.7753	5.5721	-0.0115	-0.0023
Base	~360		B.2.4-5 - 1	Combination	Min	3.1829	-2.1682	165.7753	5.5721	-0.0115	-0.0023
Base	~360		B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-79.8726	39.0934	130.4306	-4.9936	-8.4426	0.0207
Base	~360		B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-79.8726	39.0934	130.4306	-4.9936	-8.4426	0.0207
Base	~360		B.2.4-5 - 3	Combination	Max	123.6364	-59.2382	266.164	17.0051	12.7966	-0.0263
Base	~360		B.2.4-5 - 3	Combination	Min	123.6364	-59.2382	266.164	17.0051	12.7966	-0.0263
Base	~360		B.2.4-5 - 4	Combination	Max	143.8267	-66.8937	316.8667	16.2392	15.3438	-0.024
Base	~360		B.2.4-5 - 4	Combination	Min	143.8267	-66.8937	316.8667	16.2392	15.3438	-0.024
Base	~360		B.2.4-7 - 1	Combination	Max	4.5243	-4.0967	79.1064	5.9338	-0.0331	-0.0073
Base	~360		B.2.4-7 - 1	Combination	Min	4.5243	-4.0967	79.1064	5.9338	-0.0331	-0.0073
Base	~360		B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-78.5312	37.1649	43.7617	-4.6319	-8.4642	0.0156
Base	~360		B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-78.5312	37.1649	43.7617	-4.6319	-8.4642	0.0156
Base	~360		B.2.4-7 - 3	Combination	Max	124.9777	-61.1666	179.495	17.3668	12.7749	-0.0314
Base	~360		B.2.4-7 - 3	Combination	Min	124.9777	-61.1666	179.495	17.3668	12.7749	-0.0314
Base	~360		B.2.4-7 - 4	Combination	Max	145.1681	-68.8221	230.1977	16.6009	15.3222	-0.0291
Base	~360		B.2.4-7 - 4	Combination	Min	145.1681	-68.8221	230.1977	16.6009	15.3222	-0.0291
Base	~360		EFVigas	Combination	Max	145.1681	39.0934	316.8667	17.3668	15.3438	0.0207
Base	~360		EFVigas	Combination	Min	-79.8726	-68.8221	43.7617	-4.9936	-8.4642	-0.0314

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	~365		Dead	LinStatic		-6.2742	4.8924	133.9939	-1.0277	-0.0968	-0.0024
Base	~365		Live	LinStatic		-0.9719	1.0431	34.1622	-0.2496	0.0038	-0.0007
Base	~365		Sx	LinStatic		-219.4255	64.4159	-306.7054	-1.5203	-25.5743	0.0783
Base	~365		Sy	LinStatic		627.4274	-260.241	-1265.1707	78.8315	58.2328	-0.1931
Base	~365		Sismo	LinRespSpec	Max	58.8872	18.99	174.9236	5.8902	7.0312	0.0207
Base	~365		Ex	LinStatic	Max	-219.4255	64.4159	-306.7054	-1.5203	-25.5743	0.0783
Base	~365		Ex	LinStatic	Min	-219.4255	64.4159	-306.7054	-1.5203	-25.5743	0.0783
Base	~365		Ey	LinStatic	Max	627.4274	-260.241	-1265.1707	78.8315	58.2328	-0.1931
Base	~365		Ey	LinStatic	Min	627.4274	-260.241	-1265.1707	78.8315	58.2328	-0.1931
Base	~365		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-31.1973	-13.6564	-686.2566	22.1291	-8.1045	0.0203
Base	~365		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-31.1973	-13.6564	-686.2566	22.1291	-8.1045	0.0203
Base	~365		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-407.6537	142.4882	72.8458	-25.1698	-43.0441	0.1362
Base	~365		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-407.6537	142.4882	72.8458	-25.1698	-43.0441	0.1362
Base	~365		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	561.5997	-240.9162	-1357.1823	78.3754	50.5605	-0.1697
Base	~365		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	561.5997	-240.9162	-1357.1823	78.3754	50.5605	-0.1697
Base	~365		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	693.255	-279.5658	-1173.1591	79.2876	65.9051	-0.2166
Base	~365		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	693.255	-279.5658	-1173.1591	79.2876	65.9051	-0.2166
Base	~365		B.2.4-1	Combination		-8.7839	6.8494	187.5915	-1.4388	-0.1355	-0.0033
Base	~365		B.2.4-2	Combination		-9.0841	7.5399	215.4523	-1.6326	-0.1101	-0.004
Base	~365		B.2.4-4	Combination		-8.501	6.914	194.9549	-1.4828	-0.1124	-0.0035
Base	~365		B.2.4-5	Combination	Max	3.2765	10.712	229.9397	-0.3048	1.2939	0.0006
Base	~365		B.2.4-5	Combination	Min	-20.2784	3.116	159.9702	-2.6609	-1.5186	-0.0077
Base	~365		B.2.4-6	Combination		-5.6468	4.4032	120.5945	-0.9249	-0.0871	-0.0021
Base	~365		B.2.4-7	Combination	Max	6.1306	8.2012	155.5792	0.2531	1.3191	0.002
Base	~365		B.2.4-7	Combination	Min	-17.4243	0.6052	85.6098	-2.1029	-1.4934	-0.0063
Base	~365		EMVIgas	Combination	Max	6.1306	10.712	229.9397	0.2531	1.3191	0.002
Base	~365		EMVIgas	Combination	Min	-20.2784	0.6052	85.6098	-2.6609	-1.5186	-0.0077
Base	~365		EMViguetas	Combination		-17.868	14.3892	403.0438	-3.0714	-0.2456	-0.0073
Base	~365		B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-14.7404	4.1827	57.7036	2.943	-1.7333	0.0005
Base	~365		B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-14.7404	4.1827	57.7036	2.943	-1.7333	0.0005
Base	~365		B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-90.0317	35.4116	209.5241	-6.5168	-8.7212	0.0237
Base	~365		B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-90.0317	35.4116	209.5241	-6.5168	-8.7212	0.0237
Base	~365		B.2.4-5 - 3	Combination	Max	103.819	-41.2693	-76.4815	14.1922	9.9997	-0.0375
Base	~365		B.2.4-5 - 3	Combination	Min	103.819	-41.2693	-76.4815	14.1922	9.9997	-0.0375
Base	~365		B.2.4-5 - 4	Combination	Max	130.15	-48.9992	-39.6769	14.3747	13.0686	-0.0469
Base	~365		B.2.4-5 - 4	Combination	Min	130.15	-48.9992	-39.6769	14.3747	13.0686	-0.0469
Base	~365		B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-11.8863	1.6719	-16.6568	3.5009	-1.708	0.0019
Base	~365		B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-11.8863	1.6719	-16.6568	3.5009	-1.708	0.0019
Base	~365		B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-87.1776	32.9008	135.1637	-5.9589	-8.696	0.0251
Base	~365		B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-87.1776	32.9008	135.1637	-5.9589	-8.696	0.0251
Base	~365		B.2.4-7 - 3	Combination	Max	106.6731	-43.7801	-150.8419	14.7502	10.025	-0.0361
Base	~365		B.2.4-7 - 3	Combination	Min	106.6731	-43.7801	-150.8419	14.7502	10.025	-0.0361
Base	~365		B.2.4-7 - 4	Combination	Max	133.0042	-51.51	-114.0373	14.9326	13.0939	-0.0454
Base	~365		B.2.4-7 - 4	Combination	Min	133.0042	-51.51	-114.0373	14.9326	13.0939	-0.0454
Base	~365		EFVigas	Combination	Max	133.0042	35.4116	215.4523	14.9326	13.0939	0.0251
Base	~365		EFVigas	Combination	Min	-90.0317	-51.51	-150.8419	-6.5168	-8.7212	-0.0469
Base	~368		Dead	LinStatic		-5.1745	3.5032	113.1095	-0.9891	-0.1928	-0.0029
Base	~368		Live	LinStatic		-0.802	0.7823	30.772	-0.2373	-0.0258	-0.0009
Base	~368		Sx	LinStatic		-243.2245	45.4763	-162.15	-3.3268	-24.8022	0.0232
Base	~368		Sy	LinStatic		415.9745	-150.9743	-1961.0283	66.7913	35.7082	-0.0125
Base	~368		Sismo	LinRespSpec	Max	62.2936	11.3978	128.3909	2.9635	6.7557	0.006
Base	~368		Ex	LinStatic	Max	-243.2245	45.4763	-162.15	-3.3268	-24.8022	0.0232
Base	~368		Ex	LinStatic	Min	-243.2245	45.4763	-162.15	-3.3268	-24.8022	0.0232
Base	~368		Ey	LinStatic	Max	415.9745	-150.9743	-1961.0283	66.7913	35.7082	-0.0125
Base	~368		Ey	LinStatic	Min	415.9745	-150.9743	-1961.0283	66.7913	35.7082	-0.0125
Base	~368		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-118.4321	0.184	-750.4585	16.7106	-14.0897	0.0195

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	~368		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-118.4321	0.184	-750.4585	16.7106	-14.0897	0.0195
Base	~368		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-368.0168	90.7685	426.1585	-23.3642	-35.5147	0.027
Base	~368		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-368.0168	90.7685	426.1585	-23.3642	-35.5147	0.027
Base	~368		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	343.0072	-137.3314	-2009.6733	65.7933	28.2676	-0.0055
Base	~368		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	343.0072	-137.3314	-2009.6733	65.7933	28.2676	-0.0055
Base	~368		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	488.9419	-164.6172	-1912.3833	67.7894	43.1489	-0.0194
Base	~368		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	488.9419	-164.6172	-1912.3833	67.7894	43.1489	-0.0194
Base	~368		B.2.4-1	Combination		-7.2443	4.9045	158.3533	-1.3847	-0.27	-0.004
Base	~368		B.2.4-2	Combination		-7.4925	5.4555	184.9665	-1.5665	-0.2727	-0.0049
Base	~368		B.2.4-4	Combination		-7.0113	4.9861	166.5033	-1.4241	-0.2572	-0.0043
Base	~368		B.2.4-5	Combination	Max	5.4474	7.2657	192.1815	-0.8314	1.0939	-0.0031
Base	~368		B.2.4-5	Combination	Min	-19.47	2.7066	140.8252	-2.0168	-1.6083	-0.0055
Base	~368		B.2.4-6	Combination		-4.657	3.1529	101.7985	-0.8901	-0.1736	-0.0026
Base	~368		B.2.4-7	Combination	Max	7.8017	5.4325	127.4767	-0.2974	1.1776	-0.0014
Base	~368		B.2.4-7	Combination	Min	-17.1157	0.8733	76.1204	-1.4829	-1.5247	-0.0038
Base	~368		EMVIgas	Combination	Max	7.8017	7.2657	192.1815	-0.2974	1.1776	-0.0014
Base	~368		EMVIgas	Combination	Min	-19.47	0.8733	76.1204	-2.0168	-1.6083	-0.0055
Base	~368		EMViguetas	Combination		-14.7368	10.36	343.3198	-2.9512	-0.5427	-0.0089
Base	~368		B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-30.6978	5.0229	16.4116	1.918	-3.0752	-0.0005
Base	~368		B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-30.6978	5.0229	16.4116	1.918	-3.0752	-0.0005
Base	~368		B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-80.6147	23.1398	251.735	-6.097	-7.3601	0.001
Base	~368		B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-80.6147	23.1398	251.735	-6.097	-7.3601	0.001
Base	~368		B.2.4-5 - 3	Combination	Max	61.5901	-22.4801	-235.4313	11.7345	5.3963	-0.0054
Base	~368		B.2.4-5 - 3	Combination	Min	61.5901	-22.4801	-235.4313	11.7345	5.3963	-0.0054
Base	~368		B.2.4-5 - 4	Combination	Max	90.777	-27.9373	-215.9733	12.1337	8.3726	-0.0082
Base	~368		B.2.4-5 - 4	Combination	Min	90.777	-27.9373	-215.9733	12.1337	8.3726	-0.0082
Base	~368		B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-28.3434	3.1897	-48.2932	2.452	-2.9915	0.0013
Base	~368		B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-28.3434	3.1897	-48.2932	2.452	-2.9915	0.0013
Base	~368		B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-78.2604	21.3066	187.0302	-5.563	-7.2765	0.0028
Base	~368		B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-78.2604	21.3066	187.0302	-5.563	-7.2765	0.0028
Base	~368		B.2.4-7 - 3	Combination	Max	63.9444	-24.3134	-300.1361	12.2685	5.48	-0.0037
Base	~368		B.2.4-7 - 3	Combination	Min	63.9444	-24.3134	-300.1361	12.2685	5.48	-0.0037
Base	~368		B.2.4-7 - 4	Combination	Max	93.1314	-29.7705	-280.6781	12.6677	8.4562	-0.0065
Base	~368		B.2.4-7 - 4	Combination	Min	93.1314	-29.7705	-280.6781	12.6677	8.4562	-0.0065
Base	~368		EFVigas	Combination	Max	93.1314	23.1398	251.735	12.6677	8.4562	0.0028
Base	~368		EFVigas	Combination	Min	-80.6147	-29.7705	-300.1361	-6.097	-7.3601	-0.0082
Base	~371		Dead	LinStatic		-2.0443	2.2675	101.8882	-0.8388	-0.0753	-0.0009
Base	~371		Live	LinStatic		-0.2422	0.5401	28.9628	-0.1958	0.018	-0.0002
Base	~371		Sx	LinStatic		-249.3786	16.4247	-31.8784	-2.0483	-25.2527	0.0191
Base	~371		Sy	LinStatic		142.8687	-81.8983	-2234.8921	58.3119	11.2777	-0.0011
Base	~371		Sismo	LinRespSpec	Max	64.7454	3.7445	60.1393	1.1359	7.2058	0.0074
Base	~371		Ex	LinStatic	Max	-249.3786	16.4247	-31.8784	-2.0483	-25.2527	0.0191
Base	~371		Ex	LinStatic	Min	-249.3786	16.4247	-31.8784	-2.0483	-25.2527	0.0191
Base	~371		Ey	LinStatic	Max	142.8687	-81.8983	-2234.8921	58.3119	11.2777	-0.0011
Base	~371		Ey	LinStatic	Min	142.8687	-81.8983	-2234.8921	58.3119	11.2777	-0.0011
Base	~371		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-206.518	-8.1448	-702.346	15.4453	-21.8694	0.0188
Base	~371		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-206.518	-8.1448	-702.346	15.4453	-21.8694	0.0188
Base	~371		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-292.2392	40.9942	638.5892	-19.5419	-28.636	0.0194
Base	~371		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-292.2392	40.9942	638.5892	-19.5419	-28.636	0.0194
Base	~371		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	68.0551	-76.9708	-2244.4556	57.6974	3.7019	0.0046
Base	~371		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	68.0551	-76.9708	-2244.4556	57.6974	3.7019	0.0046
Base	~371		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	217.6822	-86.8257	-2225.3285	58.9264	18.8535	-0.0068
Base	~371		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	217.6822	-86.8257	-2225.3285	58.9264	18.8535	-0.0068
Base	~371		B.2.4-1	Combination		-2.8621	3.1745	142.6435	-1.1743	-0.1055	-0.0012
Base	~371		B.2.4-2	Combination		-2.8407	3.5852	168.6063	-1.3197	-0.0616	-0.0014
Base	~371		B.2.4-4	Combination		-2.6954	3.2611	151.2287	-1.2023	-0.0724	-0.0013

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	~371		B.2.4-5	Combination	Max	10.2537	4.01	163.2565	-0.9751	1.3687	0.0002
Base	~371		B.2.4-5	Combination	Min	-15.6445	2.5122	139.2008	-1.4294	-1.5136	-0.0027
Base	~371		B.2.4-6	Combination		-1.8399	2.0407	91.6994	-0.7549	-0.0678	-0.0008
Base	~371		B.2.4-7	Combination	Max	11.1092	2.7896	103.7273	-0.5277	1.3734	0.0007
Base	~371		B.2.4-7	Combination	Min	-14.789	1.2918	79.6715	-0.982	-1.509	-0.0023
Base	~371		EMVIgas	Combination	Max	11.1092	4.01	168.6063	-0.5277	1.3734	0.0007
Base	~371		EMVIgas	Combination	Min	-15.6445	1.2918	79.6715	-1.4294	-1.5136	-0.0027
Base	~371		EMViguetas	Combination		-5.7027	6.7597	311.2498	-2.494	-0.1671	-0.0026
Base	~371		B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-43.999	1.6322	10.7594	1.8868	-4.4463	0.0025
Base	~371		B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-43.999	1.6322	10.7594	1.8868	-4.4463	0.0025
Base	~371		B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-61.1432	11.46	278.9465	-5.1106	-5.7996	0.0026
Base	~371		B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-61.1432	11.46	278.9465	-5.1106	-5.7996	0.0026
Base	~371		B.2.4-5 - 3	Combination	Max	10.9157	-12.1331	-297.6625	10.3372	0.6679	-0.0003
Base	~371		B.2.4-5 - 3	Combination	Min	10.9157	-12.1331	-297.6625	10.3372	0.6679	-0.0003
Base	~371		B.2.4-5 - 4	Combination	Max	40.8411	-14.104	-293.8371	10.583	3.6983	-0.0026
Base	~371		B.2.4-5 - 4	Combination	Min	40.8411	-14.104	-293.8371	10.583	3.6983	-0.0026
Base	~371		B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-43.1435	0.4118	-48.7698	2.3342	-4.4417	0.003
Base	~371		B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-43.1435	0.4118	-48.7698	2.3342	-4.4417	0.003
Base	~371		B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-60.2877	10.2396	219.4173	-4.6632	-5.795	0.0031
Base	~371		B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-60.2877	10.2396	219.4173	-4.6632	-5.795	0.0031
Base	~371		B.2.4-7 - 3	Combination	Max	11.7711	-13.3534	-357.1917	10.7846	0.6726	0.0001
Base	~371		B.2.4-7 - 3	Combination	Min	11.7711	-13.3534	-357.1917	10.7846	0.6726	0.0001
Base	~371		B.2.4-7 - 4	Combination	Max	41.6966	-15.3244	-353.3663	11.0304	3.7029	-0.0022
Base	~371		B.2.4-7 - 4	Combination	Min	41.6966	-15.3244	-353.3663	11.0304	3.7029	-0.0022
Base	~371		EFVigas	Combination	Max	41.6966	11.46	278.9465	11.0304	3.7029	0.0031
Base	~371		EFVigas	Combination	Min	-61.1432	-15.3244	-357.1917	-5.1106	-5.7996	-0.0026
Base	~374		Dead	LinStatic		1.3452	2.2596	101.7376	-0.866	0.0223	0.0007
Base	~374		Live	LinStatic		0.0074	0.5303	28.835	-0.199	-0.0361	0.0001
Base	~374		Sx	LinStatic		-246.3647	-14.3025	87.5817	0.5827	-24.8686	0.0192
Base	~374		Sy	LinStatic		-128.4534	-80.1543	-2224.5099	57.6042	-10.3758	0.0035
Base	~374		Sismo	LinRespSpec	Max	63.8733	3.8897	42.8464	0.8112	7.1306	0.0085
Base	~374		Ex	LinStatic	Max	-246.3647	-14.3025	87.5817	0.5827	-24.8686	0.0192
Base	~374		Ex	LinStatic	Min	-246.3647	-14.3025	87.5817	0.5827	-24.8686	0.0192
Base	~374		Ey	LinStatic	Max	-128.4534	-80.1543	-2224.5099	57.6042	-10.3758	0.0035
Base	~374		Ey	LinStatic	Min	-128.4534	-80.1543	-2224.5099	57.6042	-10.3758	0.0035
Base	~374		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-284.9008	-38.3488	-579.7713	17.8639	-27.9813	0.0202
Base	~374		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-284.9008	-38.3488	-579.7713	17.8639	-27.9813	0.0202
Base	~374		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-207.8287	9.7438	754.9347	-16.6986	-21.7558	0.0181
Base	~374		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-207.8287	9.7438	754.9347	-16.6986	-21.7558	0.0181
Base	~374		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-202.3628	-84.4451	-2198.2354	57.779	-17.8364	0.0092
Base	~374		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-202.3628	-84.4451	-2198.2354	57.779	-17.8364	0.0092
Base	~374		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	-54.544	-75.8635	-2250.7844	57.4294	-2.9153	-0.0023
Base	~374		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	-54.544	-75.8635	-2250.7844	57.4294	-2.9153	-0.0023
Base	~374		B.2.4-1	Combination		1.8833	3.1634	142.4326	-1.2124	0.0312	0.001
Base	~374		B.2.4-2	Combination		1.626	3.56	168.2211	-1.3577	-0.0311	0.001
Base	~374		B.2.4-4	Combination		1.6216	3.2418	150.9201	-1.2382	-0.0094	0.001
Base	~374		B.2.4-5	Combination	Max	14.3963	4.0197	159.4893	-1.076	1.4167	0.0026
Base	~374		B.2.4-5	Combination	Min	-11.1531	2.4639	142.3508	-1.4005	-1.4355	-0.0007
Base	~374		B.2.4-6	Combination		1.2107	2.0336	91.5638	-0.7794	0.02	0.0007
Base	~374		B.2.4-7	Combination	Max	13.9853	2.8116	100.1331	-0.6172	1.4461	0.0024
Base	~374		B.2.4-7	Combination	Min	-11.564	1.2557	82.9945	-0.9417	-1.4061	-0.001
Base	~374		EMVIgas	Combination	Max	14.3963	4.0197	168.2211	-0.6172	1.4461	0.0026
Base	~374		EMVIgas	Combination	Min	-11.564	1.2557	82.9945	-1.4005	-1.4355	-0.001
Base	~374		EMViguetas	Combination		3.5093	6.7234	310.6537	-2.5701	4.914E-05	0.002
Base	~374		B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-55.3585	-4.428	34.9658	2.3345	-5.6057	0.005
Base	~374		B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-55.3585	-4.428	34.9658	2.3345	-5.6057	0.005

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	~374		B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-39.9441	5.1906	301.907	-4.578	-4.3606	0.0046
Base	~374		B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-39.9441	5.1906	301.907	-4.578	-4.3606	0.0046
Base	~374		B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-38.851	-13.6472	-288.727	10.3176	-3.5767	0.0028
Base	~374		B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-38.851	-13.6472	-288.727	10.3176	-3.5767	0.0028
Base	~374		B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-9.2872	-11.9309	-299.2368	10.2476	-0.5925	0.0005
Base	~374		B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-9.2872	-11.9309	-299.2368	10.2476	-0.5925	0.0005
Base	~374		B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-55.7695	-5.6361	-24.3905	2.7934	-5.5762	0.0047
Base	~374		B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-55.7695	-5.6361	-24.3905	2.7934	-5.5762	0.0047
Base	~374		B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-40.3551	3.9824	242.5507	-4.1191	-4.3311	0.0043
Base	~374		B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-40.3551	3.9824	242.5507	-4.1191	-4.3311	0.0043
Base	~374		B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-39.2619	-14.8554	-348.0833	10.7764	-3.5473	0.0025
Base	~374		B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-39.2619	-14.8554	-348.0833	10.7764	-3.5473	0.0025
Base	~374		B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-9.6981	-13.1391	-358.5931	10.7065	-0.563	0.0002
Base	~374		B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-9.6981	-13.1391	-358.5931	10.7065	-0.563	0.0002
Base	~374		EFVigas	Combination	Max	13.9853	5.1906	301.907	10.7764	1.4461	0.005
Base	~374		EFVigas	Combination	Min	-55.7695	-14.8554	-358.5931	-4.578	-5.6057	-0.001
Base	~377		Dead	LinStatic		5.0945	3.6276	113.0507	-1.0598	0.0754	0.0038
Base	~377		Live	LinStatic		0.7907	0.8127	30.6435	-0.2507	-0.003	0.0011
Base	~377		Sx	LinStatic		-235.7057	-42.3769	207.4777	1.9575	-24.2065	0.0232
Base	~377		Sy	LinStatic		-394.41	-144.5932	-1932.8841	64.7132	-34.1006	0.014
Base	~377		Sismo	LinRespSpec	Max	58.2619	9.9075	111.6943	2.1992	6.7005	0.0073
Base	~377		Ex	LinStatic	Max	-235.7057	-42.3769	207.4777	1.9575	-24.2065	0.0232
Base	~377		Ex	LinStatic	Min	-235.7057	-42.3769	207.4777	1.9575	-24.2065	0.0232
Base	~377		Ey	LinStatic	Max	-394.41	-144.5932	-1932.8841	64.7132	-34.1006	0.014
Base	~377		Ey	LinStatic	Min	-394.41	-144.5932	-1932.8841	64.7132	-34.1006	0.014
Base	~377		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-354.0287	-85.7548	-372.3876	21.3715	-34.4367	0.0274
Base	~377		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-354.0287	-85.7548	-372.3876	21.3715	-34.4367	0.0274
Base	~377		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-117.3827	1.0011	787.3429	-17.4564	-13.9764	0.019
Base	~377		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-117.3827	1.0011	787.3429	-17.4564	-13.9764	0.019
Base	~377		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-465.1217	-157.3062	-1870.6408	65.3005	-41.3626	0.021
Base	~377		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-465.1217	-157.3062	-1870.6408	65.3005	-41.3626	0.021
Base	~377		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	-323.6983	-131.8801	-1995.1274	64.1259	-26.8387	0.0071
Base	~377		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	-323.6983	-131.8801	-1995.1274	64.1259	-26.8387	0.0071
Base	~377		B.2.4-1	Combination		7.1323	5.0786	158.2709	-1.4837	0.1056	0.0054
Base	~377		B.2.4-2	Combination		7.3786	5.6533	184.6903	-1.6729	0.0858	0.0064
Base	~377		B.2.4-4	Combination		6.9041	5.1657	166.3043	-1.5225	0.0875	0.0058
Base	~377		B.2.4-5	Combination	Max	18.5565	7.1472	188.6431	-1.0826	1.4276	0.0072
Base	~377		B.2.4-5	Combination	Min	-4.7482	3.1842	143.9654	-1.9623	-1.2526	0.0043
Base	~377		B.2.4-6	Combination		4.585	3.2648	101.7456	-0.9538	0.0679	0.0035
Base	~377		B.2.4-7	Combination	Max	16.2374	5.2463	124.0845	-0.514	1.408	0.0049
Base	~377		B.2.4-7	Combination	Min	-7.0673	1.2833	79.4067	-1.3937	-1.2722	0.002
Base	~377		EMVIgas	Combination	Max	18.5565	7.1472	188.6431	-0.514	1.4276	0.0072
Base	~377		EMVIgas	Combination	Min	-7.0673	1.2833	79.4067	-1.9623	-1.2722	0.002
Base	~377		EMViguetas	Combination		14.5108	10.7319	342.9613	-3.1567	0.1914	0.0118
Base	~377		B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-63.9016	-11.9852	91.8267	2.7518	-6.7998	0.0112
Base	~377		B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-63.9016	-11.9852	91.8267	2.7518	-6.7998	0.0112
Base	~377		B.2.4-5 - 2	Combination	Max	-16.5724	5.366	323.7728	-5.0138	-2.7077	0.0095
Base	~377		B.2.4-5 - 2	Combination	Min	-16.5724	5.366	323.7728	-5.0138	-2.7077	0.0095
Base	~377		B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-86.1202	-26.2955	-207.8239	11.5376	-8.185	0.0099
Base	~377		B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-86.1202	-26.2955	-207.8239	11.5376	-8.185	0.0099
Base	~377		B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-57.8355	-21.2103	-232.7212	11.3027	-5.2802	0.0072
Base	~377		B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-57.8355	-21.2103	-232.7212	11.3027	-5.2802	0.0072
Base	~377		B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-66.2207	-13.8862	27.2681	3.3205	-6.8195	0.0089
Base	~377		B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-66.2207	-13.8862	27.2681	3.3205	-6.8195	0.0089
Base	~377		B.2.4-7 - 2	Combination	Max	-18.8915	3.465	259.2142	-4.4451	-2.7274	0.0073
Base	~377		B.2.4-7 - 2	Combination	Min	-18.8915	3.465	259.2142	-4.4451	-2.7274	0.0073

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	~377		B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-88.4393	-28.1964	-272.3826	12.1063	-8.2046	0.0077
Base	~377		B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-88.4393	-28.1964	-272.3826	12.1063	-8.2046	0.0077
Base	~377		B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-60.1546	-23.1112	-297.2799	11.8714	-5.2998	0.0049
Base	~377		B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-60.1546	-23.1112	-297.2799	11.8714	-5.2998	0.0049
Base	~377		EFVigas	Combination	Max	16.2374	5.6533	323.7728	12.1063	1.408	0.0112
Base	~377		EFVigas	Combination	Min	-88.4393	-28.1964	-297.2799	-5.0138	-8.2046	0.002
Base	~380		Dead	LinStatic		8.0549	5.7412	134.9126	-1.2542	0.3441	0.0028
Base	~380		Live	LinStatic		1.5323	1.31	34.669	-0.3111	0.057	0.001
Base	~380		Sx	LinStatic		-208.2719	-59.9012	329.8766	0.2685	-24.1408	0.0723
Base	~380		Sy	LinStatic		-598.9117	-248.5188	-1231.8644	75.8378	-56.0172	0.1836
Base	~380		Sismo	LinRespSpec	Max	48.5333	13.6696	165.7936	4.851	6.4787	0.0203
Base	~380		Ex	LinStatic	Max	-208.2719	-59.9012	329.8766	0.2685	-24.1408	0.0723
Base	~380		Ex	LinStatic	Min	-208.2719	-59.9012	329.8766	0.2685	-24.1408	0.0723
Base	~380		Ey	LinStatic	Max	-598.9117	-248.5188	-1231.8644	75.8378	-56.0172	0.1836
Base	~380		Ey	LinStatic	Min	-598.9117	-248.5188	-1231.8644	75.8378	-56.0172	0.1836
Base	~380		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-387.9455	-134.4569	-39.6827	23.0198	-40.946	0.1274
Base	~380		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-387.9455	-134.4569	-39.6827	23.0198	-40.946	0.1274
Base	~380		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	-28.5984	14.6544	699.4359	-22.4829	-7.3357	0.0173
Base	~380		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	-28.5984	14.6544	699.4359	-22.4829	-7.3357	0.0173
Base	~380		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-661.3933	-266.4892	-1132.9014	75.9183	-63.2595	0.2053
Base	~380		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-661.3933	-266.4892	-1132.9014	75.9183	-63.2595	0.2053
Base	~380		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	-536.4301	-230.5485	-1330.8274	75.7572	-48.775	0.1619
Base	~380		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	-536.4301	-230.5485	-1330.8274	75.7572	-48.775	0.1619
Base	~380		B.2.4-1	Combination		11.2768	8.0377	188.8777	-1.7559	0.4817	0.0039
Base	~380		B.2.4-2	Combination		12.1174	8.9854	217.3655	-2.0028	0.5042	0.0049
Base	~380		B.2.4-4	Combination		11.1981	8.1994	196.5642	-1.8162	0.47	0.0043
Base	~380		B.2.4-5	Combination	Max	20.9047	10.9333	229.7229	-0.846	1.7657	0.0084
Base	~380		B.2.4-5	Combination	Min	1.4914	5.4655	163.4054	-2.7864	-0.8258	0.0003
Base	~380		B.2.4-6	Combination		7.2494	5.1671	121.4214	-1.1288	0.3097	0.0025
Base	~380		B.2.4-7	Combination	Max	16.956	7.901	154.5801	-0.1586	1.6054	0.0066
Base	~380		B.2.4-7	Combination	Min	-2.4573	2.4331	88.2627	-2.099	-0.986	-0.0015
Base	~380		EMVIgas	Combination	Max	20.9047	10.9333	229.7229	-0.1586	1.7657	0.0084
Base	~380		EMVIgas	Combination	Min	-2.4573	2.4331	88.2627	-2.7864	-0.986	-0.0015
Base	~380		EMViguetas	Combination		23.3942	17.023	406.2432	-3.7587	0.9859	0.0088
Base	~380		B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-66.391	-18.692	188.6276	2.7878	-7.7192	0.0298
Base	~380		B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-66.391	-18.692	188.6276	2.7878	-7.7192	0.0298
Base	~380		B.2.4-5 - 2	Combination	Max	5.4784	11.1303	336.4513	-6.3127	-0.9972	0.0078
Base	~380		B.2.4-5 - 2	Combination	Min	5.4784	11.1303	336.4513	-6.3127	-0.9972	0.0078
Base	~380		B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-121.0806	-45.0985	-30.0161	13.3675	-12.1819	0.0454
Base	~380		B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-121.0806	-45.0985	-30.0161	13.3675	-12.1819	0.0454
Base	~380		B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-96.088	-37.9103	-69.6013	13.3353	-9.285	0.0367
Base	~380		B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-96.088	-37.9103	-69.6013	13.3353	-9.285	0.0367
Base	~380		B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-70.3397	-21.7243	113.4848	3.4752	-7.8795	0.028
Base	~380		B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-70.3397	-21.7243	113.4848	3.4752	-7.8795	0.028
Base	~380		B.2.4-7 - 2	Combination	Max	1.5297	8.098	261.3086	-5.6254	-1.1574	0.006
Base	~380		B.2.4-7 - 2	Combination	Min	1.5297	8.098	261.3086	-5.6254	-1.1574	0.006
Base	~380		B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-125.0293	-48.1308	-105.1589	14.0549	-12.3422	0.0436
Base	~380		B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-125.0293	-48.1308	-105.1589	14.0549	-12.3422	0.0436
Base	~380		B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-100.0367	-40.9426	-144.7441	14.0226	-9.4453	0.0349
Base	~380		B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-100.0367	-40.9426	-144.7441	14.0226	-9.4453	0.0349
Base	~380		EFVigas	Combination	Max	16.956	11.1303	336.4513	14.0549	1.6054	0.0454
Base	~380		EFVigas	Combination	Min	-125.0293	-48.1308	-144.7441	-6.3127	-12.3422	-0.0015
Base	~383		Dead	LinStatic		4.9647	4.8215	162.7496	-0.7934	0.0478	-0.0116
Base	~383		Live	LinStatic		0.7726	0.9806	39.297	-0.2031	-0.0018	-0.0031
Base	~383		Sx	LinStatic		-159.1729	-60.2178	407.2413	-6.9901	-19.975	-0.0282
Base	~383		Sy	LinStatic		-660.6427	-327.8091	304.7323	84.6871	-67.4995	0.1815

Story	Label	Unique Name	Output Case	Case Type	Step Type	FX kN	FY kN	FZ kN	MX kN-m	MY kN-m	MZ kN-m
Base	~383		Sismo	LinRespSpec	Max	38.1541	16.5907	142.2891	9.7535	4.9253	0.0444
Base	~383		Ex	LinStatic	Max	-159.1729	-60.2178	407.2413	-6.9901	-19.975	-0.0282
Base	~383		Ex	LinStatic	Min	-159.1729	-60.2178	407.2413	-6.9901	-19.975	-0.0282
Base	~383		Ey	LinStatic	Max	-660.6427	-327.8091	304.7323	84.6871	-67.4995	0.1815
Base	~383		Ey	LinStatic	Min	-660.6427	-327.8091	304.7323	84.6871	-67.4995	0.1815
Base	~383		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Max	-357.3657	-158.5605	498.661	18.416	-40.2248	0.0262
Base	~383		1.0Ex+0.3Ey	LinStatic	Min	-357.3657	-158.5605	498.661	18.416	-40.2248	0.0262
Base	~383		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Max	39.0199	38.125	315.8216	-32.3962	0.2749	-0.0827
Base	~383		1.0Ex-0.3Ey	LinStatic	Min	39.0199	38.125	315.8216	-32.3962	0.2749	-0.0827
Base	~383		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Max	-708.3946	-345.8745	426.9047	82.5901	-73.492	0.173
Base	~383		1.0Ey+0.3Ex	LinStatic	Min	-708.3946	-345.8745	426.9047	82.5901	-73.492	0.173
Base	~383		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Max	-612.8909	-309.7438	182.56	86.7841	-61.507	0.19
Base	~383		1.0Ey-0.3Ex	LinStatic	Min	-612.8909	-309.7438	182.56	86.7841	-61.507	0.19
Base	~383		B.2.4-1	Combination		6.9506	6.7501	227.8494	-1.1108	0.0669	-0.0162
Base	~383		B.2.4-2	Combination		7.1937	7.3548	258.1747	-1.2771	0.0544	-0.0188
Base	~383		B.2.4-4	Combination		6.7302	6.7664	234.5965	-1.1552	0.0555	-0.017
Base	~383		B.2.4-5	Combination	Max	14.361	10.0845	263.0543	0.7955	1.0406	-0.0081
Base	~383		B.2.4-5	Combination	Min	-0.9006	3.4482	206.1387	-3.1059	-0.9295	-0.0258
Base	~383		B.2.4-6	Combination		4.4682	4.3393	146.4746	-0.7141	0.043	-0.0104
Base	~383		B.2.4-7	Combination	Max	12.099	7.6575	174.9324	1.2366	1.0281	-0.0016
Base	~383		B.2.4-7	Combination	Min	-3.1626	1.0212	118.0168	-2.6647	-0.942	-0.0193
Base	~383		EMVIgas	Combination	Max	14.361	10.0845	263.0543	1.2366	1.0406	-0.0016
Base	~383		EMVIgas	Combination	Min	-3.1626	1.0212	118.0168	-3.1059	-0.942	-0.0258
Base	~383		EMViguetas	Combination		14.1443	14.1048	486.0241	-2.3878	0.1214	-0.035
Base	~383		B.2.4-5 - 1	Combination	Max	-64.743	-24.9457	334.3287	2.528	-7.9894	-0.0117
Base	~383		B.2.4-5 - 1	Combination	Min	-64.743	-24.9457	334.3287	2.528	-7.9894	-0.0117
Base	~383		B.2.4-5 - 2	Combination	Max	14.5342	14.3914	297.7608	-7.6344	0.1105	-0.0335
Base	~383		B.2.4-5 - 2	Combination	Min	14.5342	14.3914	297.7608	-7.6344	0.1105	-0.0335
Base	~383		B.2.4-5 - 3	Combination	Max	-134.9487	-62.4085	319.9775	15.3628	-14.6429	0.0176
Base	~383		B.2.4-5 - 3	Combination	Min	-134.9487	-62.4085	319.9775	15.3628	-14.6429	0.0176
Base	~383		B.2.4-5 - 4	Combination	Max	-115.848	-55.1824	271.1085	16.2016	-12.2459	0.021
Base	~383		B.2.4-5 - 4	Combination	Min	-115.848	-55.1824	271.1085	16.2016	-12.2459	0.021
Base	~383		B.2.4-7 - 1	Combination	Max	-67.0049	-27.3728	246.2068	2.9691	-8.0019	-0.0052
Base	~383		B.2.4-7 - 1	Combination	Min	-67.0049	-27.3728	246.2068	2.9691	-8.0019	-0.0052
Base	~383		B.2.4-7 - 2	Combination	Max	12.2722	11.9643	209.6389	-7.1933	0.098	-0.027
Base	~383		B.2.4-7 - 2	Combination	Min	12.2722	11.9643	209.6389	-7.1933	0.098	-0.027
Base	~383		B.2.4-7 - 3	Combination	Max	-137.2107	-64.8356	231.8555	15.804	-14.6554	0.0242
Base	~383		B.2.4-7 - 3	Combination	Min	-137.2107	-64.8356	231.8555	15.804	-14.6554	0.0242
Base	~383		B.2.4-7 - 4	Combination	Max	-118.11	-57.6094	182.9866	16.6428	-12.2584	0.0276
Base	~383		B.2.4-7 - 4	Combination	Min	-118.11	-57.6094	182.9866	16.6428	-12.2584	0.0276
Base	~383		EFVigas	Combination	Max	14.5342	14.3914	334.3287	16.6428	1.0281	0.0276
Base	~383		EFVigas	Combination	Min	-137.2107	-64.8356	118.0168	-7.6344	-14.6554	-0.0335

5.4 Modal Results

Table 5.6 - Modal Periods And Frequencies

Case	Mode	Period sec	Frequency cyc/sec	CircFreq rad/sec	Eigenvalue rad2/sec2
Modal	1	0.513	1.948	12.2381	149.7701
Modal	2	0.422	2.368	14.8771	221.3287
Modal	3	0.316	3.167	19.8998	396.0008
Modal	4	0.229	4.362	27.4095	751.2813
Modal	5	0.202	4.942	31.0526	964.2623
Modal	6	0.19	5.254	33.0124	1089.8162
Modal	7	0.174	5.761	36.1968	1310.2082

Case	Mode	Period sec	Frequency cyc/sec	CircFreq rad/sec	Eigenvalue rad2/sec2
Modal	8	0.169	5.914	37.159	1380.7941
Modal	9	0.156	6.418	40.3261	1626.1929
Modal	10	0.107	9.358	58.795	3456.8485
Modal	11	0.103	9.696	60.9216	3711.4422
Modal	12	0.101	9.918	62.3143	3883.0753

Table 5.7 - Modal Participating Mass Ratios (Part 1 of 2)

Case	Mode	Period sec	UX	UY	UZ	SumUX	SumUY	SumUZ	RX	RY	RZ
Modal	1	0.513	0.4636	0.0003	0	0.4636	0.0003	0	0.0001	0.3437	0.2431
Modal	2	0.422	0.0001	0.6377	0	0.4637	0.638	0	0.4043	0.0001	0.0001
Modal	3	0.316	0.0008	0.0031	0	0.4645	0.6411	0	5.254E-06	0.0356	0.1737
Modal	4	0.229	0.0001	0.0735	0	0.4646	0.7146	0	0.0005	1.101E-05	0.0003
Modal	5	0.202	0.0053	1.791E-05	0	0.4699	0.7146	0	0.0002	0.0016	0.0026
Modal	6	0.19	0.0008	0.0227	0	0.4708	0.7373	0	0.0085	0.0001	0.0001
Modal	7	0.174	0.2298	0.0006	0	0.7005	0.738	0	0.0003	0.3672	0.0371
Modal	8	0.169	0.0377	1.599E-05	0	0.7382	0.738	0	0.0001	0.0214	0.043
Modal	9	0.156	0.0005	0.2402	0	0.7387	0.9782	0	0.554	0.0002	0.001
Modal	10	0.107	0.0054	0.0069	0	0.7442	0.9851	0	0.005	0.0028	0
Modal	11	0.103	0.0018	0.0005	0	0.746	0.9856	0	0.0008	0.0028	0.0096
Modal	12	0.101	0.0007	2.132E-05	0	0.7466	0.9856	0	0.0011	0	0.0025

Table 5.7 - Modal Participating Mass Ratios (Part 2 of 2)

Case	Mode	SumRX	SumRY	SumRZ
Modal	1	0.0001	0.3437	0.2431
Modal	2	0.4044	0.3438	0.2432
Modal	3	0.4044	0.3793	0.4169
Modal	4	0.4049	0.3794	0.4171
Modal	5	0.405	0.381	0.4198
Modal	6	0.4135	0.381	0.4199
Modal	7	0.4139	0.7482	0.457
Modal	8	0.414	0.7696	0.5
Modal	9	0.9679	0.7698	0.5009
Modal	10	0.9729	0.7726	0.5009
Modal	11	0.9737	0.7753	0.5106
Modal	12	0.9748	0.7753	0.5131

Table 5.8 - Modal Load Participation Ratios

Case	ItemType	Item	Static %	Dynamic %
Modal	Acceleration	UX	98.81	74.66
Modal	Acceleration	UY	99.94	98.56
Modal	Acceleration	UZ	0	0

Table 5.9 - Modal Direction Factors

Case	Mode	Period sec	UX	UY	UZ	RZ
Modal	1	0.513	0.839	0.001	0	0.16
Modal	2	0.422	0	0.997	0	0.003
Modal	3	0.316	0.047	0.012	0	0.941
Modal	4	0.229	0.002	0.992	0	0.007
Modal	5	0.202	0.289	0.004	0	0.707
Modal	6	0.19	0.032	0.9	0	0.068
Modal	7	0.174	0.727	0.001	0	0.272

Case	Mode	Period sec	UX	UY	UZ	RZ
Modal	8	0.169	0.269	0.004	0	0.727
Modal	9	0.156	0.001	0.994	0	0.005
Modal	10	0.107	0.351	0.541	0	0.108
Modal	11	0.103	0.792	0.051	0	0.157
Modal	12	0.101	0.11	0.736	0	0.154