MEGACONSTRUCCIONES MEDELLÍN S.A.S

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO N°: 48 **FT-SST-048**

SG-SST

FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES

Fecha:	Septiembre 15/2024
Versión:	001

Pagina 1 de 1

CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE					
Se encuentra el extintor en su sitio?	C	002									
La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)?	C										
El acceso al extintor está libre de obstáculos?	C										
Tiene el sello de seguridad?	C										
Tiene el pasador (pin) de seguridad?	C										
La pintura está en buen estado?	C										
El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes?	C										
La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento?	C										
Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor?	C										
El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared?	C										

NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.

umple NC = No cumple

			DIA	MES	AÑO
INSPECCIONADA	CASA DE CULTURA MANRIQUE	FECHA DE INSPECCION	09	05	2025
ONSABLE	FATIMA OMAR	FIRMA			

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S	FORMATO N°: 48	FT-SST-048	
	SG-SST		
FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES		Fecha:	Septiembre 15/2024
		Versión:	001
		Pagina 1 de 1	

ITEM	CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
		C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE					
1	Se encuentra el extintor en su sitio?	C	ABC									
2	La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)?	C										
3	El acceso al extintor está libre de obstáculos?	C										
4	Tiene el sello de seguridad?	C										
5	Tiene el pasador (pin) de seguridad?	C										
6	La pintura está en buen estado?	C										
7	El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes?	C										
8	La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento?	C										
9	Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor?	C										
10	El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared?	C										

NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.

C = Cumple NC = No cumple

			DIA	MES	AÑO
AREA INSPECCIONADA	ESCUELA DE MUSICA PEDREGAL	FECHA DE INSPECCION	13	05	2025
RESPONSABLE	FATIMA DUMAR	FIRMA			

Powered by CamScanner

MEGACONSTRUCCIONES MEDELLIN S.A.S		SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO											
		FORMATO N°: 48								FT-SST-048			
		SG-SST											
		FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES								Fecha:	Septiembre 15/2024		
										Versión:	001		
										Pagina 1 de 1			
ITEM	CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE	
		C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE						
1	Se encuentra el extintor en su sitio?	C	ABC										
2	La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)?	C											
3	El acceso al extintor está libre de obstáculos?	C											
4	Tiene el sello de seguridad?	C											
5	Tiene el pasador (pin) de seguridad?	C											
6	La pintura está en buen estado?	C											
7	El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes?	C											
8	La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento?	C											
9	Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor?	C											
10	El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared?	C											
NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.													
C = Cumple NC = No cumple													
AREA INSPECCIONADA		CASA DE CULTURA ALICA						FECHA DE INSPECCION		DIA	MES	AÑO	
										20	05	2025	
RESPONSABLE		TATIANA DUMAR						FIRMA					

Powered by CamScanner

	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		
MEGACONSTRUCCIONES	FORMATO N°: 48	FT-SST-048	
	SG-SST		
	FORMATO INSPECCIÓN Y CONTROL DE EXTINTORES	Fecha:	Septiembre 15/2024
		Versión:	001
		Pagina 1 de 1	

ITEM	CONCEPTO	EXTINTOR 1		EXTINTOR 2		EXTINTOR 3		OBSERVACIONES	ACCIÓN DE MEJORA	RESPONSABLE	SEGUIMIENTO	CIERRE
		C/NC	CLASE	C/NC	CLASE	C/NC	CLASE					
1	Se encuentra el extintor en su sitio?	C	ABC									
2	La lectura de presión está dentro del rango operable (franja verde)?	C										
3	El acceso al extintor está libre de obstáculos?	C										
4	Tiene el sello de seguridad?	C										
5	Tiene el pasador (pin) de seguridad?	C										
6	La pintura está en buen estado?	C										
7	El cilindro presenta abolladuras, roturas, oxidación o golpes?	C										
8	La válvula presenta oxidación, hay daños en la manija, deformaciones que impidan su funcionamiento?	C										
9	Las calcomanías de instrucción y la señalización se encuentran legibles y al frente del extintor?	C										
10	El soporte del extintor se encuentra fijo a la pared?	C										

NOTA: cada 2 meses los extintores deben agitarse balanceandólos e invirtiendolo en su posición durante 1 (un) minuto, para garantizar que permanezca su fluidez, sin compactarse.

C = Cumple NC = No cumple

			DIA	MES	AÑO
AREA INSPECCIONADA	ESCUELA DE MUSICA MONTECARLO	FECHA DE INSPECCION	23	05	2025
RESPONSABLE	TATIANA DUMAR	FIRMA			

Powered by CamScanner