ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INSPECCIÓN ASCENSORES	Código: FOR-TH-068 Versión: 0 Fecha: Memo I2019028310 – 14/06/2019 Página 1 de 1

Fecha de inspección y hora: 30-01-2024	**Unidad Operativa**	C.C.	Gratitud	**Localidad:**	Suba	
Inspección realizada por: Miguel Hinkapie	**Cuenta con certificación de uso y carga**			**SI** X		**No**
Capacidad del ascensor en kilogramos: 800	**Capacidad del Ascensor en número de personas:**			10		

LISTA DE CHEQUEO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CRITERIO				OBSERVACIONES
		B	R	M	N/A	
1	Mecanismo de apertura de la puerta	X				
2	Dispositivo de control de operación	X				
3	Interruptor de parada	X				
4	Alarma y sistema de comunicación bidireccional	X				
5	Fuerza de cierre de la puerta	X				
6	Iluminación	X				
7	Acceso al ascensor	X				
8	Paredes y techo de la cabina	X				
9	Dispositivo de control manual	X				
10	Altura de piso a techo	X				
11	Limpieza	X				
12	Ventilación	X				
13	Placa de capacidad	X				
14	Fuerza de arranque	X				
15	El ascensor cuenta con programa de mantenimiento	X				
16	Se tiene cronograma de mantenimiento preventivo	X				

OBSERVACIONES

Miguel Hinkapie

Firma responsable inspección

Firma responsable unidad operativa

Powered by CamScanner

ELEVATOR

CONTROL SYSTEM S.A.S

PARA EMERGENCIAS COMUNICARSE
TELÉFONO: 6017653442 - 318 758 1832
24 HORAS
Cra. 74 A No. 73A - 36
BOGOTA, D.C. COLOMBIA

CERTIFICADO DE MANTENIMIENTO Y REPORTE TÉCNICO

70872

FECHA: 30 | 1 | 2024

EDIFICIO: Hogar Gratitud TORRE 1 ASCENSOR 1 HORA DE ENTRADA: 8 HORA DE SALIDA: 10

DETALLES DEL SERVICIO EFECTUADO AL EQUIPO — MANTENIMIENTO ☐ REPARACIÓN ☐ SERVICIO ☐ ORDEN DE SERVICIO

REVISIÓN MENSUAL

- Sistema de Citófono ☑
- Fotocelda y/o cortina ☑
- Pulsadores e indicadores de Hall y Cabina ☑
- Circuito de Insp. y seguridades en todo el equipo ☑
- Nivelación ☑
- Alumbrado de cabina ☑
- Limpieza a cuarto de máquina ☑
- Limpieza a techo de cabina ☑
- Limpieza a PIT (foso) ☑

PUERTA DE HALL Y CABINA

- Contactos eléctricos ☑
- Limpieza y ajuste cerraduras, micros, mecanismos de cierre y holguras en puertas. ☑
- Operador de puertas ☑

CUADRO DE MANIOBRA

- Relevos y contactores ☑
- Fusibles, cableado y conexiones ☑
- Fuentes, inversor de fases y UPS ☑
- Sistema de rescate ARD ☑
- Breaker y tapas en cuarto de máquina ☑

MÁQUINA DE TRACCIÓN Y REGULADOR DE VELOCIDAD

- Ajuste de freno ☑
- Nivel de aceite en máquina y chumaceras ☑
- Limpieza y verificación de poleas ☑
- Limpieza y estado de cables de tracción ☑
- Funcionamiento de regulador de velocidad ☑

DUCTO DE ASCENSOR

- Limpieza y lubricación general de guías, vigas, cabeceros, quicios ☑
- Limpieza y lubricación de mecanismos de bloque de seguro ☑
- Limpieza y estado de contrapeso y laterales de cabina ☑
- Limpieza y estado de sistema de paracaidas ☑

ASCENSORES HIDRÁULICOS

- Motor impulsor y ruidos ☑
- Funcionamiento de electroválvulas ☑
- Verificación de pistón y retenedores ☑
- Válvula de seguridad ☑
- Acople, llaves y manguera ☑
- Nivel de aceite en unidad hidráulica ☑

ESCALERA Y/O RAMPA ELÉCTRICA

- Revisión, tensión y tracción pasamanos ☑
- Ajuste de peines en placas ☑
- Estado de poleas, engranajes y cadenas ☑

OBSERVACIONES: Se realiza visto del mes de enero

FIRMA DEL TÉCNICO: Angel Angel Hurtado
NOMBRE: Angel Angel Hurtado
C.C.: 7539756.

FIRMA RECIBIDO
NOMBRE: Yorlina Mam
C.C.:

CÓDIGO: MI-ST-PR-01-FO-03
VERSIÓN: 1
FECHA: 2022- 02 - 16

IMPRESO POR: INFINITAPUBLICIDAD TEL: 301 276 4637

Escaneado con CamScanner