INFORME DE ACTIVIDADES

PROYECTO: **RAMA JUDICIAL**
PERIODO: **marzo-26**

ID	Creado	Cliente	Mantenimiento	Objeto	Fecha Programacion	Estatus	Fecha Cierre	Responsable
C83-06725	27/01/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 14 salón 1: se solicita cambio de silla , la cual se encuentra en mal estado		Aprobado		POSTVENTA
C83-07014	16/02/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 17 servidora Gina Naranjo: se solicita la desconexión de dos luminarias ubicadas en el área donde labora la servidora, teniendo en cuenta que padece migrañas y la intensidad de dicha iluminación le ha generado la exacerbación de sus síntomas, e incluso el inicio de episodios de dolor. desconexión de la luminaria	24/03/2026	Realizado	24/03/2026	POSTVENTA
C83-07055	18/02/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 22 ofic de la Directora de División Servicios Administrativos: se solicita la instalación lo antes posible de unas películas en las ventanas ubicadas en el despacho, Lo anterior, en atención a que la luz natural incide directamente en el desarrollo de las labores diarias de dicha oficina, ocasionando afectaciones en la salud de quien labora allí		Solicitado		POSTVENTA
C83-07063	18/02/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 22 oficina de la Directora Unidad Administrativa: se solicita la instalación lo antes posible de unas películas en las ventanas ubicadas en el despacho, Lo anterior, en atención a que la luz natural incide directamente en el desarrollo de las labores diarias de dicha oficina, ocasionando afectaciones en la salud de quien labora allí		Solicitado		POSTVENTA
C83-07147	24/02/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 22 oficina Dra. Eliana Vargas: se solicita el cambio de luminaria	20/03/2026	Firmado	20/03/2026	POSTVENTA
C83-07148	24/02/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 22 entrando a la Unidad Administrativa : se solicita el cambio de luminaria	20/03/2026	Firmado	20/03/2026	POSTVENTA
C83-07165	25/02/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 22 servidor Néstor Méndez : se solicita el arreglo de la silla, la cual presenta desprendimiento de unos de sus rodachines	3/03/2026	Realizado	3/03/2026	POSTVENTA
C83-07166	25/02/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 22 servidor Juan Esteban Aristizabal : se solicita el arreglo de la silla, la cual presenta desprendimiento de unos de sus rodachines	3/03/2026	Realizado	3/03/2026	POSTVENTA
C83-07235	4/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 21 oficina Dra. Liliana Rodriguez: se solicita cambio de luminaria, la cual se encuentra fuera de servicio	4/03/2026	Realizado	4/03/2026	POSTVENTA
C83-07255	5/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 18 zona privada: se solicita revisar el cuarto de ventilación del piso 18, ya que se encuentra apagado.	5/03/2026	Realizado	5/03/2026	POSTVENTA
C83-07270	9/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 19 : Solicitamos amablemente su colaboración para gestionar una brigada de mantenimiento de las sillas utilizadas en el piso 19 de la Unidad de Presupuesto, dado que se presentan las siguientes condiciones: Daño en los descansabrazos, Daño en ruedas de las sillas y Daño en los soportes (patos) o demás estructura, estos daños fueron evidenciados a 15 servidores el pasado viernes 06-03-2026	9/03/2026	Realizado	9/03/2026	POSTVENTA
C83-07345	13/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 10 cafeteria: se solicita el arreglo de la puerta del mueble de la cocina (bisagras)		Aprobado		POSTVENTA
C83-07429	20/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 13 baño mujeres: se solicita revisión y arreglo del extractor		Aprobado		POSTVENTA
C83-07430	20/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 18 oficina Dra. Martha Gomez : se solicita una inspección urgente a los vidrios de la oficina, toda vez que el dia de hoy uno de ellos presenta una ondulación y considerando las características de este podría correrse el riesgo de que el mismo estalle.		Solicitado		POSTVENTA
C83-07460	24/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 20 baño hombres : se solicita la revisión y arreglo de la chapa de la puerta,ya que me informan que, al cerrarse, la puerta no queda bien ajustada		Aprobado		POSTVENTA
C83-07475	25/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 19 servidor Julio Mario Duque : se solicita la revisión y arreglo de la cajonera, la cual presenta dificultades para abrir y cerrar		Aprobado		POSTVENTA
C83-07588	7/04/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	CORRECTIVO	piso 15 : se solicita el cambio del vidrio del escritorio de la servidora Claudia Araque, el cual se encuentra vencido en la parte inferior izquierda		Aprobado		POSTVENTA
C84-07016	16/02/2026	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se requiere el reemplazo del vidrio de la oficina de la contadora en el Piso 6. Se requiere urgenetemente pues amenaza caida con los riesgos que esto implica para la servidora judicial		Solicitado		POSTVENTA
C84-07169	26/02/2026	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se solicita el cambio de la chapa de la cajonera No. 23 del piso 7; lo anterior pues el servidor encargado extravió la llave.	3/03/2026	Realizado	3/03/2026	POSTVENTA
C84-07265	6/03/2026	Rama Judicial (Sec Cundinamarca)	CORRECTIVO	Se requiere el cambio de la silla de la servidora Karen Alexandra Torres por recomendaciones del área de bienestar y salud en el trabajo que adjunto.	9/03/2026	Realizado	9/03/2026	POSTVENTA
C93-06952	11/02/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5 : Solicitud respetuosa para cambio bombillo baño de Hombres.	3/03/2026	Firmado	3/03/2026	POSTVENTA
C93-07009	16/02/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 8-Solicitud respetuosa para arreglo puerta de cocineta ubicada en el cuarto de cafetería, adjunto fotografía.	3/03/2026	Firmado	3/03/2026	POSTVENTA
C93-07090	19/02/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud respetuosa para de Ajuste dispensador de papel a la pared del baño interno sala de lactancia, se adjunta fotografía	3/03/2026	Firmado	3/03/2026	POSTVENTA
C93-07124	23/02/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud respetuosa para revisión y arreglo según el caso, de la Cortina Ubicada en el Juzgado 118.	3/03/2026	Firmado	3/03/2026	POSTVENTA
C93-07227	3/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud respetuosa para revisión de presión de agua de descargue baños sala de lactancia, se adjunta video.	11/03/2026	Firmado	11/03/2026	POSTVENTA
C93-07228	3/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud de pegado guarda escoba junto a el juzgado 112.	11/03/2026	Firmado	11/03/2026	POSTVENTA
C93-07229	3/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud de instalación letrero Juzgado 110	4/03/2026	Realizado	4/03/2026	POSTVENTA
C93-07230	3/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud de instalación letrero Juzgado 112	4/03/2026	Realizado	4/03/2026	POSTVENTA
C93-07256	5/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 5: Solicitud de ajuste aro de baño de hombres.	5/03/2026	Realizado	5/03/2026	POSTVENTA
C93-07518	26/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 3: Solicitud arreglo de una silla sala de audiencias 9.		Aprobado		POSTVENTA
C93-07547	27/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	PISO 9: Solicitud respetuosa de revisión cajoneras puesto 17.		Aprobado		POSTVENTA
C93-07548	27/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud respetuosa para revison de chapa y llave Puesto 43.		Aprobado		POSTVENTA
C93-07581	7/04/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 12: Solicitud respetuosa , pero urgente para cambio de chapa de la puerta de la Oficina del Señor Director Seccional Bogota.		Aprobado		POSTVENTA
C93-07582	7/04/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	CORRECTIVO	Piso 9: Solicitud respetuosa para cambio de bombillo lampara Derecha de Ingreso al piso por puerta de Vidrio.		Solicitado		POSTVENTA
ACTA	6/03/2026	Rama Judicial (Sec Bogotá)	PREVENTIVO	AIRES ACONDICIONADOS CT PISO 10	6/03/2026	Finalizado	6/03/2026	POSTVENTA
ACTA	27/03/2026	Rama Judicial (Sec Ejecutiva)	PREVENTIVO	MOBILIARIO	27/03/2026	Finalizado	27/03/2026	POSTVENTA

MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

FAMOCDEPANEL

Through Ideas

ACTA DE ENTREGA

F-GSP-04 REV 1 /OCTUBRE 2018

PROYECTO: Rama Judicial

MANTENIMIENTO PREVENTIVO [X] MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

DATOS CLIENTE

NOMBRE SOLICITANTE: JAIME BOHANEGRAN

CARGO: SUPERVISOR TECNICO DENT

TELEFONO:

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Se realiza mantenimiento equipo precisión #1	PISO 10
2	se realiza mantenimiento equipo precisión #2.	PISO 10
3	se realiza mantenimiento drycooler #1	PISO 6
4	Se realiza mantenimiento drycooler #2	PISO 6
	6 equipos cuartos tecnicos	

Como constancia de la solucion de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

CIERRE SERVICIO POSTVENTA

ELABORADO POR	RECIBIDO POR	FECHA DE RECIBIDO
FIRMA Brayan Perez	FIRMA	06-Marzo-2026
NOMBRE Brayan Perez	NOMBRE JAIME BOHANEGRAN	
CEDULA 1023876924	CÉDULA 93203984	

Jefe Cuadrilla 2 Fierro
Profesional de apoyo

Powered by CamScanner

Bogotá

PROCEDIMIENTO DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO RAMA JUDICIAL
REQUISITOS DE INGRESO SG-SST

Paso a paso mantenimiento preventivo de 2 equipos dry cooler 6to piso

PASO A PASO DEL PROCEDIMIENTO

	Actividad	¿Fue realizada?		
		Si	No	N.P.
1	Inspección visual.	✓		
2	Revisión de parte eléctrica y mecánica del sistema.	✓		
3	Des energizar el sistema (dejar el totalizador eléctrico en off).	✓		
4	Limpieza del serpentín.	✓		
5	Limpieza de la parte eléctrica.	✓		
6	Limpieza del ventilador.	✓		
7	Lavado de filtros.	✓		
8	Revisión y limpieza de las bombas de agua.	✓		
9	Purga y limpieza del sistema hidráulico.	✓		
10	Limpieza de la carcasa del equipo.	✓		
11	Verificar parámetros de voltaje, amperaje, velocidad de suministro y retorno de aire, temperatura de suministro y de retorno del aire, temperatura de la tubería de suministro y de retorno y calentamiento de la caracola.	✓		
12	Puesta en funcionamiento.	✓		

Observaciones

Equipo operando de manera normal.

06-Marzo-2026

David Carvajal
TECNICO EDIFICIO

Brayan Perez

Powered by CamScanner

Paso a paso mantenimiento preventivo de 2 Equipos de Precisión 10mo Piso

PASO A PASO DEL PROCEDIMIENTO

	Actividad	¿Fue realizada?		
		Si	No	N.P.
1	Inspección visual.	✓		
2	Revisión del panel de control para identificar alarmas o posibles fallas en el sistema.	✓		
3	Revisión de los componentes eléctricos.	✓		
4	Toma de parámetros del equipo.	✓		
5	Des energizar el sistema (dejar el totalizador eléctrico en off).	✓		
6	Revisar la bandeja de drenaje.	✓		
7	Limpieza del serpentín.	✓		
8	Limpieza de la parte eléctrica.	✓		
9	Limpieza de la carcasa del equipo.	✓		
10	Verificar parámetros de voltaje, amperaje, velocidad de suministro y retorno de aire, temperatura de suministro y de retorno del aire y temperatura de la tubería de suministro y de retorno.	✓		
11	Puesta en funcionamiento.	✓		
	Observaciones			
	Equipo operando de manera normal. 06 - Marzo - 2026			

*El dry cooler y el equipo de precisión trabajan como un sistema o en conjunto.

Daniel Carvajal
técnico aire. ACD edificio

Brayan Perez

Firma del técnico.

Firma de la persona que recibe.

Powered by CamScanner

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

ACTA DE ENTREGA PROYECTO
F-GC-05 Rev. 1 / Octubre 2018

FECHA DE INICIO	27 DD	03 MM	2026 AA	FECHA DE FINALIZACION	27 DD	03 MM	2026 AA

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

PROYECTO	RAMAJUDICIAL SECCIONAL EJECUTIVA		
RAZÓN SOCIAL CLIENTE	RAMAJUDICIA	NIT	
NOMBRE SUPERVISOR	JAIME BOCANEGRA	CARGO	
DIRECCIÓN	Cra 7 # 27 - 18	TELEFONO	

TIPO DE SERVICIO

OP: 26030507

ENTREGA DE PROYECTO				INSTALACIÓN OBRA	MANTENIMIENTO	GARANTÍA
PARCIAL		TOTAL	X		X	

INFORMACIÓN FAMOC DEPANEL SA

ASESOR / EJECUTOR/INSTALADOR	GABRIEL HERNANDEZ

En la ciudad de Bogota el día 27 del mes 03 del año 2026 se reunieron en las instalaciones de RAMAJUDICIAL, el señor (a) GABRIEL HERNANDEZ en representación de **Famoc Depanel S.A.**, y el señor (a) JAIME BOCANEGRA, en representación de RAMAJUDICIAL y en calidad de Supervisor del contrato referenciado, con el fin de realizar entrega del proyecto en mención. Se procedió a la verificación y revisión de productos y servicios mencionados en el cuadro de cantidades efectuando el recibo a satisfacción.
Si la presente acta es de tipo *parcial* el cliente será responsable del uso correcto y conservarción del producto.

CUADRO DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNI.	CANTIDAD SOLICITADA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIONES
	NOTA Se rialisa mantenimiento preventivo de las sillas de los pisos 23-22-21-20-19-18 17-16-15-14-13-11-10 y se dieron las sillas de esos pisos funcionando y con los ajustes		15	15	Rodachinas
			1	1	base nilon silla piso 15
	Nota las 15 Rodachinas fueron combiada en las sillas de la sede				

CALIFIQUE MI PRESENTACION PERSONAL		CALIFIQUE MI SERVICIO	

CIERRE DE ACTA

ENTREGA	RECIBE
FIRMA	FIRMA
NOMBRE GABRIEL HERNANDEZ	NOMBRE JAIME BOCANEGRA
CARGO MANTENIMIENTO	CARGO SUPERVISOR TECNICO DEAJ
	FECHA RECIBIDO 27-03-2026

CS Escaneado con CamScanner

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2026-02-24


Ticket: C83-07147

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	1 suministro y cambio de un panel led de 18w luz 4000k en Oficina de eliana vargas piso 22	C83-07147

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Juanita Tibavizco Juanita Tibavizco 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	2026-03-20

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo
Acta de Entrega
2026-02-24


Ticket: C83-07148

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Ejecutiva)
Teléfono: 3106526127

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	1 suministro y cambio de un panel led de 18w luz 4000k en entrada piso 22	C83-07148

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Juanita Tibavizco Juanita Tibavizco 3183124551	 Rama Judicial (sec Ejecutiva) 3106526127	2026-03-20

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2026-02-11

Ticket: C93-06952

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	1 suministro y cambio de un panel led de 18w luz 4000k en baño de damas piso 5	C93-06952

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Juanita Tibavizco Juanita Tibavizco 3183124551	 Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	2026-03-03

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado





FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2026-02-16

Ticket: C93-07009

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	Arreglo y cambio de bisagras de la puerta del mueble la cafetería de piso 8.	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Juanita Tibavizco		2026-03-03
Juanita Tibavizco 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

PDF Adjunto

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2026-02-19

Ticket: C93-07090

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	arreglo y ajuste de dispensador de papel del baño de área de lactancia	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Juanita Tibavizco		2026-03-03
Juanita Tibavizco 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo



Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2026-02-23

Ticket: C93-07124

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	desmonte cambio de mecanismo. e instalación de solar Screen de juzgado 118 de piso 5	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Juanita Tibavizco		2026-03-03
Juanita Tibavizco 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado




FAMOC DEPANEL
Through Ideas

Mantenimiento Correctivo Acta de Entrega

2026-03-03

Ticket: C93-07227

Datos del Cliente

Nombre: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Proyecto: Rama Judicial (Sec Bogotá)
Teléfono: 3015673671

Actividades		
Nº	**Descripción**	**Observación**
1	se revisa entrada de precio de agua de válvula regulación y válvula entrada que funcionando piso 5 baño mujeres también se revisa un fluxometro del baño mujeres piso 5 funcionando	

Como constancia de la solución de la postventa, se firma a entera satisfacción por parte del Cliente o el Supervisor del contrato

Cierre servicio postventa		
Elaborado por:	**Recibido por:**	**Fecha de recibido:**
Juanita Tibavizco		2026-03-11
Juanita Tibavizco 3183124551	Rama Judicial (sec Bogotá) 3015673671	

Evidencia Estado Correctivo

Evidencias Estado Finalizado