REFRICENTER DEL LLANO
SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO

Calle 39 No. 17 – 48. Br. Santa Helena 1.
Cel: 313 263 0143/311 244 3720
Villavicencio, Meta

INFORME DE EJECUCION DEL CONTRATO

Villavicencio, abril 21 de 2026

Señores
INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO LLERAS CAMARGO
Ciudad

INFORMACION DEL CONTRATO:

CONTRATO No. _____

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS.

OBJETO: contrato de prestación de servicios, para el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados descritos a continuación, ubicados en la institución educativa Alberto Lleras Camargo, Sede Betty Camacho de Rangel, Narciso Matus y la sede Cataluña de Villavicencio.

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo piso techo, marca Ever Well, de 60 mil BTU, ubicado en una de las salas de sistemas así: mantenimiento preventivo, nivelación de gas, revisión de presiones, reparación del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo mini Split, marca CIAC, de 24 mil BTU, ubicado en una de las salas de sistemas así: nivelación de gas, revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo mini Split, marca MIDEA, de 24 mil BTU, ubicado en una de las salas de sistemas así: suministro de capacitor de marcha del motor ventilador de la condensadora, nivelación de gas, revisión de presiones, reparación del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Mini Split, de 24 mil BTU, ubicado en rectoría, así: carga de gas, suministro de capacitor de marcha, revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Mini Split, de 24 mil BTU, ubicado en secretaria, así: suministro e instalación de sensores de temperatura y capacitor de marcha, carga de gas, revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

REFRICENTER DEL LLANO
SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO



Calle 39 No. 17 – 48. Br. Santa Helena 1.
Cel: 313 263 0143/311 244 3720
Villavicencio, Meta

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo ventana, marca LG, de 24 mil BTU, ubicado en audiovisuales, así: suministro de capacitor de marcha, revisión de presiones, reparación del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo ventana, marca LG, de 24 mil BTU, ubicado en audiovisuales, así: suministro e instalación de capacitor de marcha, y encendido eléctrico, revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo ventana, marca LG, de 5 mil TU, ubicado en el área de sonido, así: revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Mini Split, marca LG de 24 mil BTU, ubicado en contabilidad, así: suministro e instalación de capacitor de marcha, nivelación de gas, revisión de presiones, reparación del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Mini Split, marca LG de 24 mil BTU, ubicado en la oficina de asopadres, así: revisión de presiones, reparación del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

SEDE BETTY CAMACHO:
Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo ventana, marca LG, de 12 mil BTU, así: revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Mini Split, marca Ever Well, de 24 mil BTU, así: revisión de presiones, carga de gas, reparación del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo Mini Split, marca Ever Well, de 24 mil BTU, así: revisión de presiones, nivelación de gas, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

SEDE CATALUÑA:
Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Mini Split, marca Kalley, de 12 mil BTU, así: suministro e instalación capacitor de marcha de la condensadora, nivelación de gas, revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo mini Split, marca Panasonic, de 24 mil BTU, así: nivelación de gas, revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo ventana, marca LG, de 12 mil BTU, así: revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mail:refricenterdellano@hotmail.com

REFRICENTER DEL LLANO
SERVICIO TÉCNICO A DOMICILIO



Calle 39 No. 17 – 48. Br. Santa Helena 1.
Cel: 313 263 0143/311 244 3720
Villavicencio, Meta

SEDE NARCISO MATUS:
Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo ventana, marca York, de 24 mil BTU, así: revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo de aire acondicionado tipo ventana, marca York, de 24 mil BTU, así: revisión de presiones, suministro de capacitor de marcha, reparación del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

Mantenimiento preventivo y correctivo de aire acondicionado tipo Mini Split, marca LG, de 24 mil BTU, así: suministro de capacitor de marcha, carga de gas, revisión de presiones, revisión del sistema eléctrico y limpieza general del equipo.

EJECUCION: se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los aires acondicionados, objeto del contrato en el tiempo estipulado, en la sede principal de la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo, Sede Betty Camacho De Rangel y la sede Cataluña.

VALOR DEL CONTRATO: seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000) M/CTE.

ANEXOS: se entrega evidencia fotográfica de los servicios realizados y las respectivas actas de entrega.

SUGERENCIAS: se recomienda la realización de los mantenimientos preventivos periódicos a los aires acondicionados, en la Institución Educativa Alberto Lleras Camargo y las demás sedes, esto con el fin de evitar daños futuros y garantizar el buen funcionamiento de los equipos.

Cordialmente,

SANDRA PATRICIA RESTREPO SANCHEZ
Contratista

Mail:refricenterdellano@hotmail.com