MITSUBISHI ELECTRIC
Changes for the Better

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

SEMANA TERMINADA EN	FECHA ACEPTACIÓN MANTENIMIENTO	RUTA N°
5 de abril de 2026	31 de marzo de 2026	IBE_TR01
EDIFICIO	**TORRE**	**CIUDAD**
PALACIO DE JUSTICIA DEL GUAMO		Ibague R.

NOMBRE TÉCNICOS	HORAS ORDINARI.	HORAS EXTRA DIURNA	HORAS EXTRAS NOCTURNAS	HORAS EXTRAS FEST.	HORAS EXTRAS FEST.	HORAS TRANS.	TOTAL HORAS
CONTRERAS OMAR ENRIQUE	1,5	0	0	0	0	0,5	2

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ASCENSORES

Descripción	1	2	3	4	5	6
1. Condiciones Generales cuarto de máquinas	✓					
2. Condiciones cada aparato de máquinas	✓					
2.1 Máquina de tracción - motor y polea deflecto	✓					
2.2 Panel de control	✓					
2.3 Freno electromagnético	✓					
2.4 Gobernador	✓					
3. Condiciones de operación de carro	✓					
4. Condición de operación de puertas	✓					
5. Condición cada aparato relacionado con el carr	✓					
5.1 Botoneras	✓					
5.2 Indicador de Posición	✓					
5.3 Luz de cabina	O					
5.4 Luz de emergencia	O					
6. Aparatos de intercomunicación	✓					
7. Apariencia de los componentes de cabina	✓					
8. Apariencia de los componentes de hall	✓					
9. Condiciones cada aparato relacionados con el h	✓					
9.1 Botones	✓					
9.2 Indicador de posición	✓					
10 Condiciones generales del pit	O					
11 Límites superior e inferior	✓					
12 Seguro de carro	✓					
13 Cables y rieles	✓					
14 Correas	✓					
15. Válvula, bombas	/					
16. Niveles de aceite y fugas de tuberías	/					
17. Émbolo hidráulico	/					
18. Operación EER(Emergencia de terremotos)	/					
19. Operación FER(Emergencia de fuego)	✓					
20. Operación OEPS	✓					
21. Operación MELD	✓					

MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESCALERAS

Descripción	1	2	3	4	5	6

Items en buenas condiciones marcados con ✓

Items realizados durante el servicio de mantenimiento marcarlos con O

Items que necesitan reparacion o reemplazo marcarlos con X

Items que no son aplicables marcarlos con /

ITEM	EQ.	MEC	NIE	ORDEN	HORA MILITAR		
					FECHA	HORA INICIO	HORA FIN
1	1	MEC2021008MX	5013962	42885901	31/03/2026	12:00:00	13:30:00

OBSERVACIONES:

× BRAYAN C

×

Nombre del Cliente Brayan caicedo

Nombre Técnico Encargado CONTRERAS ECHAVEZ OMAR ENRIQ