Ibagué – Tolima 06 de mayo del 2026

Señora Teniente Coronel.
**LINA JOHANA ROJAS GALVIS**
Gerente del Proyecto

**ASUNTO**: EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026, CUYO OBJETO ES CONTRATAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR, LOTE N° 1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE CADENAS DE FRIO, PLANTAS ELÉCTRICAS, LAVADORAS, CENTRAL DE VACIO, SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADOS EN ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA). LOTE N°2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PERSONAS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADO EN ESM BAS06 (IBAGUE), Y LOTE N° 3 CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTOS SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADO EN ESM BAS06 (IBAGUE), CON EL FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD LOS EQUIPOS PARA LA VIGENCIA 2026".

Respetuosamente me permito informar mediante la evaluación técnica el resultado de las ofertas presentadas, dentro del proceso N° MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

**OFERTA A EVALUAR LOTE 01**

Nombre de la oferta: PRESENTACION PROPUESTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 143 – MDN -DIGSA – DISANEJC - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-IBAGUÉ – 2026
Número del proceso: MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026
Presentada el 23 de abril de 2026
Oferente SILICOM S.A.S
Número de documento NIT 901.064.828 –4
Representante Legal: SAIDY JIMENA PLAZAS MARLES
C.C 36065757 de Neiva

2.1.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN de la INVITACION PUBLICA MC- MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

RESUMEN DE LA EVALUACION:

| N° | DESCRIPCION DE LA EVALUACIÓN | CUMPLE | | REQUERIDO | OBSERVACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | SI | NO | | |
| 1 | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMULARIO N°2 | X | | | VER EVALUACIÓN TÉCNICA |
| 2 | 2.1.2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES | | | X | VER EVALUACIÓN TÉCNICA |
| 3 | EXPERIENCIA | X | | | VER EVALUACIÓN TÉCNICA |

**ANEXO No. 2**
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO**

El presente documento se diligencia en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral **2.3.** de la invitación pública, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación (CCE-EICP-MA-04, versión 3 del 29 de septiembre de 2023) de Colombia Compra Eficiente.

**INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:** Frente a cada ítem de las especificaciones técnicas relacionadas a continuación, el proponente deberá indicar expresamente, en la columna destinada para tal efecto, si **CUMPLE** o **NO CUMPLE** con el requerimiento descrito. La marcación deberá realizarse de forma clara, sin enmendaduras ni tachaduras. La omisión de la marcación en uno o más ítems, o la indicación de **NO CUMPLE** en cualquiera de ellos, implicará la evaluación del lote correspondiente como **NO CUMPLE** en su totalidad, sin que ello afecte la habilitación del proponente en los demás lotes a los que se presente.

**NOTA:** El proponente que participe en más de un lote deberá diligenciar un Anexo No. 2 independiente por cada lote ofertado.

**LOTE 2: CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADO EN ESM BAS06 (IBAGUE) PARA LA VIGENCIA 2026**

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES**
**EJÉRCITO NACIONAL**
**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06**

| LOTE N° 1: MANTENIMIENTO EN SITIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO | | | |
|---|---|---|---|
| 1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA) | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| ÍTEM | NOMBRE | MARCAS | MODELO / REFERENCIA | CODIGO UNSPSC | CODIGO DANE | CODIGO SAP MTTO | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIRE ACONDICIONADO | TRANE, | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE, ELECTROLUX, LG, YORK, SAMSUMG | 12000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 3 | AIRE ACONDICIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | AIRE ACONDICIONADO | SAMSUMG | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 5 | AIRE CENTRAL | TRANE - SAMSUMG | UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR - MARCA TRANE - MODELO - FWH0062N1AA1 : | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS EN SITIO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:<br>*07 UNIDADES FANCOIL TIPO PARED 1 TR - MARCA TRANE - MODELO - FWH0062N1AA1:<br>LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | AIRE CENTRAL | TRANE - SAMSUMG | UNIDAD FANCOIL OCULTO 1.5 / 0.8 TR - MARCA TRANE - MODELO - HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS EN SITIO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:<br>*13 UNIDADES FANCOIL OCULTO 1.5 / 0.8 TR - MARCA TRANE - MODELO - HFC04<br>LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOSEQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE. Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 7 | AIRE CENTRAL | TRANE - SAMSUMG | *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */399 CFM<br>*UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */240 CFM<br>*UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -12 */950 CFM<br>*UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */270 CFM<br>*UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */644 CFM<br>*UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */751 CFM<br>*UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>*07 UNIDADES EXTRACTORES DE AIRE DE LAS REFERENCIAS CRVT -15-12-18:<br>LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS CON LAS REJILLAS DE SALIDA Y AJUSTE DE LAS MISMAS, AJUSTE SELLO DE TAPAS, Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | AIRE CENTRAL | TRANE - SAMSUMG | *MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-120 *MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-090 *MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>*03 MANEJADORAS 1,2,3 AIREFLEX 10.0TR, 12.5TR y 04.0TR - MARCA TRANE:<br>LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE, LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS CON LAS REJILLAS DE SALIDA Y AJUSTE DE LAS MISMAS, AJUSTE SELLO HERMETICO DE PUERTAS Y/O TAPAS, Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| | CONGELADOR HORIZONTAL | VESTFROST | MF114 | | | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- Revisión de voltajes y porcentajes de desfase<br>- Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación<br>- Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo<br>- Pruebas de los dispositivos de seguridad<br>- Limpieza y ajuste de contactores<br>- Revisión y medición de Capacitores<br>- Revisión, y pruebas de protecciones de sobre tensión, sobre intensidad e inversión de fase<br>- Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales<br>- Suministro y aplicada silicona | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST | VLS354 | | | | | | - revisión y pruebas de alarmas- Lubricación de rodamientos<br>- Limpieza de ventiladores- Revisión, ajuste de prisioneros<br>- revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique)<br>- Revisión de balanceo de ventiladores- Medición de presiones de evaporación y condensación (cuando aplique)<br>- Limpieza de serpentines de evaporación y condensación(cuando aplique)<br>- Revisión de escapes de refrigerante<br>- Limpieza de puerta y paredes del equipo<br>- Lavado de serpentín y desincrustación con producto químico<br>- Limpieza y revisión de bandeja de condensados<br>- Pruebas de fugas (cuando aplique)<br>- Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión.<br>- Revisión de filtro secador<br>- Limpieza general y profunda de las unidades con productos exclusivos para lavado de serpentines sin maltratar las láminas de aluminio, peinado / barrido de las láminas de aluminio (disipadoras de calor) para mejorar el rendimiento de las unidades<br>- Ajuste de parámetros en setpoint según fines uso y requerimiento de la entidad<br>- Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 9 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST | VLS504 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST | MK 204 | | | | | | | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST | 94 LITROS | | | | | | | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG | SR 42NMB | | | | | | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- Revisión de voltajes y porcentajes de desfase<br>- Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación<br>- Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo<br>- Pruebas de los dispositivos de seguridad<br>- Limpieza y ajuste de contactores<br>- Revisión y medición de Capacitores<br>- Revisión, y pruebas de protecciones de sobre tensión, sobre intensidad e inversión de fase<br>- Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales<br>- Suministro y aplicada silicona | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEVERA VERTICAL | HAIER | HYCD 262 | | | | | | - revisión y pruebas de alarmas- Lubricación de rodamientos<br>- Limpieza de ventiladores- Revisión, ajuste de prisioneros<br>- revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique)<br>- Revisión de balanceo de ventiladores- Medición de presiones de evaporación y condensación (cuando aplique)<br>- Limpieza de serpentines de evaporación y condensación(cuando aplique)<br>- Revisión de escapes de refrigerante<br>- Limpieza de puerta y paredes del equipo<br>- Lavado de serpentín y desincrustación con producto químico<br>- Limpieza y revisión de bandeja de condensados<br>- Pruebas de fugas (cuando aplique)<br>- Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión.<br>- Revisión de filtro secador<br>- Limpieza general y profunda de las unidades con productos exclusivos para lavado de serpentines sin maltratar las láminas de aluminio, peinado / barrido de las láminas de aluminio (disipadoras de calor) para mejorar el rendimiento de las unidades<br>- Ajuste de parámetros en setpoint según fines uso y requerimiento de la entidad<br>- Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| | NEVERA VERTICAL | ELECTROLUX | 14 PIES | | | | | | | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 10 | NEVERA VERTICAL | NO REGISTRA | 8 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEVERA VERTICAL | HACEB | MINI BAR | | | | | | | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| | NEVERA VERTICAL | CHALLENGER | 10 PIES | | | | | | | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 12 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 13 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 15 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 16 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | AIRE ACONDICIONADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 18 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 20 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 21 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 23 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 24 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 26 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 28 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 29 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA ) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 31 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 32 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 34 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZA DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 36 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 /110 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 37 | AIRE ACONDICIO-NADO | BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX | 12000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVO EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 39 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 41 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 42 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 44 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 45 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 47 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 49 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 50 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA ) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 52 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 54 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 55 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 57 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZO DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 58 | AIRE ACONDI-CIONADO | HACEB, SAMSUMG | 18000BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 60 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 62 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 63 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2400 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZO DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 65 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 67 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 68 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 70 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 71 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 73 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 75 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 76 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 78 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 79 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 81 | AIRE ACONDI-CIONADO | CUALQUIER MARCA | 24000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 82 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

CONTINUACION EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

| 1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 84 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA ) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 86 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 87 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 89 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 90 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

CONTINUACION EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMICO RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 92 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE CAUCHO DEL COMPRESOR | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 94 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 95 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 97 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 98 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 20002256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 100 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 20002256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO | | | |
| 101 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN | | | |
| 102 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 20002256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS | | | |
| 103 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 72101511 | 87156 | 20002256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR | | | |
| 104 | AIRE ACONDI-CIONADO | TRANE | 9000 BTU | 721015111 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE | | | |

| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 106 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR | | | |
| 107 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE | | | |
| 108 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN220 O SU EQUIVALENTE | | | |
| 109 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | |
| 110 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN551 O SU EQUIVALENTE | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | |
| 112 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR | | | |
| 113 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 114 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 115 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA | | | |
| 116 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA | | | |
| 117 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO | | | |
| 118 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN | | | |
| 119 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS | | | |
| 120 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR | | | |
| 121 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 123 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 2MTS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 124 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERIA DE COBRE TRAMO POR 2MTS | | | |
| 125 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 126 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 127 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 128 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 129 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 130 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 131 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO, REMOVER OXIDO Y CORROSIÓN Y TERMINADO PINTURA BASE GRIS | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UA862W/D156484P38 CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE 250 VOLTIOS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 133 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UB990W CONTROL DE PRESIÓN DE 250 VOLTIOS | | | |
| 134 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE TEMPERATURA A 250 VOLTIOS | | | |
| 135 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO | | | |
| 136 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS | | | |
| 137 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | TRANE | *60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD | | | |
| 138 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE | | | |
| 139 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR | | | |
| 140 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 141 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN220 O SU EQUIVALENTE | | CUMPLE SE EVIDENCI | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | A DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 143 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN551 O SU EQUIVALENTE | | | |
| 144 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | |
| 145 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR | | | |
| 146 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR | | | |
| 147 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA | | | |
| 148 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA | | | |
| 149 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 150 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES | |
| 151 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS | | TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 153 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR | | | |
| 154 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE | | | |
| 155 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 156 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 2MTS | | | |
| 157 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERIA DE COBRE TRAMO POR 2MTS | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 158 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 159 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 160 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 161 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 162 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA | | | |
| 164 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO, REMOVER OXIDO Y CORROSIÓN Y TERMINADO PINTURA BASE GRIS | | | |
| 165 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UA862W/D156484P38 CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE 250 VOLTIOS | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 166 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UB990W CONTROL DE PRESIÓN DE 250 VOLTIOS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 167 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE TEMPERATURA A 250 VOLTIOS | | | |
| 168 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO | | | |
| 169 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS | | | |
| 170 | AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL | SAMSUMG | *48.000 BTU-MODELO: MOV-48 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 171 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR | | DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 173 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE | | | |
| 174 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL ORIGINAL | | | |
| 175 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | |
| 176 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DEL BLOWER RECOMENDADO FABRICANTE | | | |
| 177 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BLOWER RECOMENDADO FABRICANTE | | | |
| 178 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO GUATA ESPESOR 3 CM X 1 | | | |
| 179 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPA DE AISLAMIENTO (NO FIBRA DE VIDRIO) RECOMENDADO FABRICANTE | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 181 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR ETAPA CONDENSADORA | | | |
| 182 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR RECOMENDADO FABRICANTE | | | |
| 183 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA | | | |
| 184 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA | | | |
| 185 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO DE REFRIGERANTE, Y ACCESORIOS DE LA ETAPA | | | |
| 186 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN | | | |
| 187 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍA EL RUBATEX TRAMO 1 MTS | | | |
| 188 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR | | | |

| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 190 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS | | | |
| 191 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO DE SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 1MTS | | | |
| 192 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE ALTA PRESIÓN TRAMO POR 2MTS | | | |
| 193 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE BAJA PRESIÓN TRAMO POR 2MTS | | | |
| 194 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS | | | |
| 195 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 196 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | CUMPLE SE EVIDENCIA | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 198 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | | |
| 199 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | | |
| 200 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO | | | |
| 201 | AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE | SAMSUMG | AK060HARDDCC | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 202 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECWGRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS SOLDADAS REF. K215D-46V-TR3 Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADO POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 203 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECWGRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACÍO Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MÍNIMO DE 5 HORAS | | | |
| 204 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECWGRMB | 721015111 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR ETAPA CONDENSADORA HORIZONTAL | | | |
| 205 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECWGRMB | 721015111 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA CIRCUITO DE AGUA AL TANQUE DE 100 LTS | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA | | | |
| 207 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 208 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO REFRIGERANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 209 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LLAVES DE CORTE Y/O PASO | | | |
| 210 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍA EL RUBATEX TRAMO 1 MTS | | | |
| 211 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS | | | |
| 212 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO | | | |
| 213 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE TRAMO POR 2MTS | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 214 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO EN PARTES AFECTADAS POR EL OXIDO Y CORROSIÓN, INCLUYE REMOVER Y PINTURA BASE GRIS EN EL CHASIS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 215 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | | |
| 216 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | | |
| 217 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | | |
| 218 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 | | | |
| 220 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD | | | |
| 221 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO PARA REFRIGERACIÓN | | | |
| 222 | AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR | TRANE | CGAK1502ECW GRMB | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 223 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE BLANCO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 224 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO | | | |
| 225 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO" | | | |
| 226 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | | |
| 227 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | | |
| 228 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | | |
| 229 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | | |
| 230 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL) | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL COMPACTIBLE CON LOS CONTROLES REMOTOS ACTUALES (INALÁMBRICOS) | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 232 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DEL BLOWER RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 233 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE TUBERÍA PARA DRENAJE TRAMO X 2MTS | | | |
| 234 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO | | | |
| 235 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO | | | |
| 236 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE | | | |
| 237 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | | |
| 238 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO | | | |
| 239 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO | | | |
| 240 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR | TRANE | FWH0062N1AA1 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE REJILLAS DIFUSORA | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE BLANCO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 242 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO | | | |
| 243 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO" | | | |
| 244 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | | |
| 245 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | | |
| 246 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | | |
| 247 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A | | | |
| 248 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL) | | | |
| 249 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL COMPACTIBLE CON LOS CONTROLES REMOTOS ACTUALES (INALÁMBRICOS) | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 250 | AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DEL BLOWER RECOMENDADO POR FABRICANTE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO | |
| 251 | AIRE CENTRAL : | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE TUBERÍA PARA DRENAJE TRAMO X 2MTS | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | AIRE CENTRAL : | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 253 | AIRE CENTRAL : | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO | | | |
| 254 | AIRE CENTRAL : | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE | | | |
| 255 | AIRE CENTRAL : | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE | | | |
| 256 | AIRE CENTRAL : | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO | | | |
| 257 | AIRE CENTRAL : | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO | | | |
| 258 | AIRE CENTRAL : | TRANE | HFC04 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE REJILLAS DIFUSORA | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 259 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 260 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | | |
| 261 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO | | | |
| 262 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN | | | |
| 263 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |
| 265 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO | | | |
| 266 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS. | | | |
| 267 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 268 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 269 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME | | | |
| 270 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO | | | |
| 271 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 272 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS | | | |
| 273 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN | | | |
| 275 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL | | | |
| 276 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 277 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 278 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP | | | |
| 279 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP | | | |
| 280 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM | | | |
| 281 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL | | | |
| 282 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD | | | |
| 283 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN | | | |
| 284 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR | TRANE | TEC4-120 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE | | | |

| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 286 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | | |
| 287 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO | | | |
| 288 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN | | | |
| 289 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R | | | |
| 290 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |
| 291 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO | | | |
| 292 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS. | | | |
| 293 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 294 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM | | CUMPLE SE EVIDENCI | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME | | A DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 296 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO | | | |
| 297 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 298 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS | | | |
| 299 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE | | | |
| 300 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN | | | |
| 301 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL | | | |
| 302 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 303 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO | |
| 304 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP | | | |
| 305 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM | | CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 307 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL | | | |
| 308 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD | | | |
| 309 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN | | | |
| 310 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR | TRANE | TEC4-090 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 311 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 312 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | | |
| 313 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO | | | |
| 314 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN | | | |
| 315 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R | | | |
| 316 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 317 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO | | | |
| 318 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS. | | | |
| 319 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 320 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 321 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME | | | |
| 322 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO | | | |
| 323 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 324 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS | | | |
| 325 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE | | | |
| 326 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN | | | |
| 327 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 329 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 330 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP | | | |
| 331 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP | | | |
| 332 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM | | | |
| 333 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL | | | |
| 334 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD | | | |
| 335 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN | | | |
| 336 | AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR | TRANE | TEC4-048 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 337 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */399 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | CUMPLE SE | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */399 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 339 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */399 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |
| 340 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */399 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES | | | |
| 341 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */399 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 342 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */399 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE | | | |
| 343 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */399 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD | | | |
| 344 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */399 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE | | | |
| 345 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 346 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 347 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |
| 348 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES | | | |
| 349 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 350 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD | | | |
| 352 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */240 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE | | | |
| 353 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -12 */950 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 354 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -12 */950 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 355 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -12 */950 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |
| 356 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -12 */950 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES | | | |
| 357 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -12 */950 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 358 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -12 */950 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE | | | |
| 359 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -12 */950 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD | | | |
| 360 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -12 */950 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE | | | |
| 361 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */270 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 362 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */270 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO | |
| 363 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */270 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 364 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */270 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES | | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 365 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */270 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 366 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */270 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE | | | |
| 367 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */270 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD | | | |
| 368 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -18 */270 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE | | | |
| 369 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */644 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 370 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */644 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 371 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */644 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |
| 372 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */644 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES | | | |
| 373 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */644 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 374 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */644 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE | | | |
| 375 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */644 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD | | | |
| 376 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */644 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */751 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 378 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */751 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 379 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */751 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES | | | |
| 380 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */751 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES | | | |
| 381 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */751 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | | |
| 382 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */751 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE | | | |
| 383 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */751 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD | | | |
| 384 | AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR | TRANE | CRVT -15 */751 CFM | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | • MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 385 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE COMPRESOR | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO | |
| 386 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMOSTATO | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL RELAY O TÉRMICO | | CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 388 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CAPACITOR | | | |
| 389 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR TIPO PANEL | | | |
| 390 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL INTERNO | | | |
| 391 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BISAGRAS. | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 392 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE CUBIERTAS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO | |
| 393 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CUERPO/CILINDRO DE CERRADURA CON LLAVE | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 394 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE PATAS EN PLASTICO ABS | | CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 395 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BOTÓN DE TERMOSTATO | | | |
| 396 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE REJILLA DE MOTOR | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 397 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANIJA COMPLETA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 398 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CUERTA DEL CONGELADOR | | | |
| 399 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR. | | | |
| 400 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMOCUPLA | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA DE 0.6LTS | | | |
| 402 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (LED INDICADOR) | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 403 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (FILAMENTO) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 404 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO. | | | |
| 405 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO . | | | |
| 406 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO. | | | |
| 407 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA DE LA NEVERA | | | |
| 409 | NEVERA VERTICAL | SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB | MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL MOTOR VENTILADOR | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 410 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE COMPRESOR | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 411 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMOSTATO | | | |
| 412 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL RELAY O TÉRMICO RELAY | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CAPACITOR | | | |
| 414 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR TIPO PANEL | | | |
| 415 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL INTERNO | | | |
| 416 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BISAGRAS | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE CUBIERTAS PARA BISAGRA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 418 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CUERPO/CILINDRO DE CERRADURA CON LLAVE | | | |
| 419 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE PATAS | | | |
| 420 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BOTÓN DE TERMOSTATO | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE REJILLA DE MOTOR | | | |
| 422 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANIJA COMPLETA | | | |
| 423 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE ICOPORES PARED DE HIELO | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 424 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 425 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMOCUPLA | | DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 426 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA DE 0.6LTS | | | |
| 427 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (LED INDICADOR) | | | |
| 428 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL PAQUETES FRÍOS | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA/TAPA AZUL | | | |
| 430 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 431 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CANASTILLAS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 432 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SUPRESORES DE PICOS | | | |
| 434 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ELEVADOR DE VOLTAJE | | | |
| 435 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MK204 (VESTFROST) | | | |
| 436 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MK304 (VESTFROST) | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MF114 (VESTFROST) | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 438 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A . | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 439 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO. | | | |
| 440 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO. | | | |
| 442 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA. | | | |
| 443 | REFRIGERADOR HORIZONTAL | VESTFROST / HAIER | MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL MOTOR VENTILADOR | | | |
| 444 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EMPAQUETADURA DE PUERTA | | | |
| 1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ), ESM BIPAT (HONDA) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 445 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A . | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
| 446 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO. | | | |
| 447 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO. | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 448 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO. | | DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 449 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA. | | | |
| 450 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) | | | |
| 451 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SUPRESORES DE PICOS | | | |
| 452 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ELEVADOR DE VOLTAJE | | | |
| 453 | CONGENALDOR HORIZONTAL | VESTFROST | MODELO: MF 114 | 72101511 | 87156 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MF114 (VESTFROST) | | | |
| 1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 454 | PLANTA ELECTRICA | POWER SYSTEMS | PLANTA ELECTRICA MARCA PEL POWER SYSTEMS COMPUESTA POR: *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16 *TANQUE CAP. 340 GALONES SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA: *01 GABINETE N° 01 PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON: *02 TRANSFERENCIA MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS *02 TEMPORIZADORES ELECTRONICO | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO A PERIODICIDAD DE HORAS 555 DE TRABAJO, REMPLAZO DE: 01 FILTRO LUBRICANTE REF. CH10929, 01 FILTRO ELEMENTO REF. UK03J14-SEV551F/4, 01 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE REF. CH10930, FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE REF. CH10931, 17 1/4 GALÓN DE ACEITE 15W/40 VISCOSIDAD 149, CORREAS, LAVADO DE RADIADOR, COMPROBACIÓN SEÑALES A TRANSFERENCIA, COMPROBACIÓN SEÑALES DE RED PÚBLICA , OTRAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE SISTEMA QUE LLEVEN PUESTA A PUNTO INCLUYENDO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CALIDAD DE ENERGÍA Y ALTA DISPONIBILIDAD, ASIMISMO, REALIZANDO PRUEBAS CON CARGA Y SIN CARGA MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETES Y COMPONENTES DE LAS TRANSFERENCIAS MOTORIZADAS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | S REF. ABB CT-ERE<br>*01 INTERRUPTOR AUTOMATICO REF. ABB SACE TMAX T6<br>*05 CIRCUITO BREACKER REF. SH201 C6<br>*01 TOTALIZADOR REF.3VT1712-2DB36-0AA0<br>*01 SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAGE REF. AC4100M-F<br>*02 PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE<br>*02 PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES<br>*01 MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC)<br>*01 GABINETE N° 02 PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON:<br>*02 TRANSFERENCIA MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS<br>*01 TOTALIZADOR REF.SACE FORMULA AN 400 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *01 TOTALIZADOR ABB REF. TMAX XT1B 160 *01 MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC) *02 PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE *02 PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES | | | | | | | | | |
| 455 | HONDA ES 6500 | MODELO MOTOR GX360 | MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3 MÁXIMA POTENCIA 6.5 KVA SISTEMA DE IGNICIÓN BOBINA TRANSISTORIZADA SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 16,5 L NAFTA | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO A PERIODICIDAD DE HORAS 2000 DE TRABAJO, REMPLAZO DE: 01 FILTRO LUBRICANTE , 01 FILTRO PARA AIRE , 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, REMPLAZO DE ACEITE, OTRAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE SISTEMA QUE LLEVEN PUESTA A PUNTO INCLUYENDO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CALIDAD DE ENERGÍA Y ALTA DISPONIBILIDAD, ASIMISMO, REALIZANDO PRUEBAS CON CARGA Y SIN CARGA | | | |
| 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 457 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 17 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRANSFERENCIA MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 18 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR REF.SACE FORMULA AN 400 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | | |
| 459 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 19 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR ABB REF. TMAX XT1B 160 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 460 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 20 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC) Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | | |
| 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 461 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 21 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 462 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 22 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES | | | |
| 463 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 23 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR REF.3VT1712-2DB36-0AA0 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 464 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 24 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAGE REF. AC4100M-F Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 465 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 25 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO REF. ABB SACE TMAX T6 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 26 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CARGADOR DE BATERIAS 07 AMP/H Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 467 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 27 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 08 SOPORTES DE TANQUE DESPEGUE DEL PISO QUE REDUZCAN LA VIBRACIÓN ALTURA MÍNIMA 5 CM | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 468 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 28 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA DE MOTOR | | | |
| 469 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 29 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BATERÍA 1250A/H | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 30 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SANBLASTING AL TANQUE, TRATAMIENTO AL OXIDO Y CORROSIÓN TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE A TEMPERATURA Y QUÍMICOS | | | |
| 2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL ) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 471 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 31 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SINCRONIZACIÓN Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | PLANTA ELECTRICA | PEL POWER SYSTEMS | *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 32 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPROGRAMACIÓN DE TARJETA DE CONTROL CON MODULO PARA EXPORTAR DATOS RS232 / ETHERNET / USB | | | |
| 473 | PLANTA ELECTRICA | HONDA ES 6500 | MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SISTEMA DE IGNICIÓN BOBINA TRANSISTORIZADA Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | |
| 474 | PLANTA ELECTRICA | HONDA ES 6501 | MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | |
| 475 | PLANTA ELECTRICA | HONDA ES 6502 | MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BATERÍA 450A/H | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476 | PLANTA ELECTRICA | HONDA ES 6503 | MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3 | 721515 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SINCRONIZACIÓN Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | |
| 3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 477 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE<br>- MEDICIÓN DE AMPERAJES O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN<br>- ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO<br>- PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD<br>- LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES<br>- REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES<br>- REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE<br>- REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES<br>- REVISIÓN, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE ELECTRO VÁLVULA S<br>- REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS<br>- LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS<br>- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE BOMBA DE DRENAJE<br>- REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS<br>- REVISIÓN, AJUSTE DE TAPA Y/O PUERTAS<br>- REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE)<br>- REVISIÓN DE BALANCEO DE CANASTA<br>- LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO<br>- PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE)<br>- AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES, REVISIÓN.<br>- OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE. | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI:<br>- REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE<br>- MEDICIÓN DE AMPERAJES O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN<br>- ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO<br>- PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD<br>- LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES<br>- REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES<br>- REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE<br>- REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES<br>- REVISIÓN, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE ELECTRO VÁLVULA S<br>- REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS<br>- LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS<br>- LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE BOMBA DE DRENAJE<br>- REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS<br>- REVISIÓN, AJUSTE DE TAPA Y/O PUERTAS<br>- REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE)<br>- REVISIÓN DE BALANCEO DE CANASTA<br>- LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO<br>- PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE)<br>- AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES, REVISIÓN.<br>- OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE. | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 479 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 480 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR PRINCIPAL | | | |
| 481 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR | | | |
| 482 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNA (01) ELECTRO VÁLVULA | | | |
| 483 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UN (01) SOPORTE DE CANASTA | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 484 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y BALANCEO Y NIVEL DE CANASTA | | | |
| 485 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TARJETA DE CONTROL | | | |
| 486 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL | | | |
| 487 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO | | | |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 488 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TECLADO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 489 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS DE CONTROL | | | |
| 490 | LAVADORA | SAMSUMG | 19 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA DURABILIDAD CON LOS TERMINALES TRAMO POR DOS (02) METROS (DRENAJE) | | | |
| 491 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREA | | | |
| 492 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR PRINCIPAL | | | |
| 493 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR | | | |
| 494 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNA (01) ELECTRO VÁLVULA | | | |
| 495 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UN (01) SOPORTE DE CANASTA | | | |
| 496 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y BALANCEO Y NIVEL DE CANASTA | | | |
| 3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | - SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TARJETA DE CONTROL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 498 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL | | | |
| 499 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO | | | |
| 500 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TECLADO | | | |
| 501 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS DE CONTROL | | | |
| 502 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA DURABILIDAD CON LOS TERMINALES TRAMO POR DOS (02) METROS (DRENAJE) | | | |
| 503 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE EXTRACTOR DE CALOR | | | |
| 504 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RESISTENCIA | | | |
| 505 | LAVADORA | CHALLENGER | 22 LB | 731521 | 87159 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPAQUE DE PUERTA | | | |
| 4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION NEGATIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 507 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE 3 HP | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 509 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO SIN GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 510 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO CON GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA ANTIRRETORNO EN BRONCE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ORING´S PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 ESCUDO PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON - VACÍO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 514 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RESORTE PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 02 TORNILLOS PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 516 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE PRESIÓN DANFOSS Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA (PRESOSTATO INDUSTRIAL PRESIÓN NEGATIVA) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO DE CONTROL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 518 | CENTRAL DE VACIO | SIN MARCA | * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP<br>* TABLERO AUTOMATIZADO<br>* SISTEMA DE ALARMAS: 05<br>* CAJAS DE CORTE VACÍO: 05<br>* PUNTOS DE VACÍO: 50<br>*COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA MECÁNICO DE VACÍO MODELO 15-310 HIDRAL Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 520 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA CENTRIFUGO CON EMPAQUETADURA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA REF.. IA2H - 25-2 MOTOR DE 18.5HP | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR REF. MC-12B Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 524 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 526 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1,1/5" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 527 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 2" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 528 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE POTENCIA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE SEÑALES CONTROL FPA-1000: 1 | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 530 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO 01 SENSOR DE HUMO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO 01 ALARMA SONORA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTROL DE ACTIVACIÓN MANUAL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO SIN GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 534 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO CON GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA ANTIRRETORNO EN BRONCE | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 536 | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | SISTEMA CONTRAINCENDIOS | *BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1<br><br>*ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | 721015 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE PRESIÓN DANFOSS Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA (PRESOSTATO INDUSTRIAL PRESIÓN POSITIVA) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 6) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 | PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES, FILTROS QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 538 | PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO DE 01 CARTUCHO CLEAN & CELAN Y/O SU EQUIVALENTE QUE GARANTICE SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |
| 6) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 DOSIFICADORA REF.C-660P-115VAC Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 FILTRO DESOLORIZADOR Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA PLÁSTICA PARA DOSIFICADORA Y/O SISTEMA DE DOSIFICACIÓN | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 542 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 Y/O SISTEMA DE FILTRACIÓN LENTO Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 BREACKER REF: EP06 C32 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 544 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |
| 6) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE) | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 545 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C36 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RELE TÉRMICO REF.. CHNT NH2-25 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 547 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR INDUSTRIAL REF. CHNT NC1 2510 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36<br>*02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25<br>*02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210<br>*03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510<br>*OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548 | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES | PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR:<br>*01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO<br>*01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN<br>*03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC<br>*01 FILTRO DESOLORIZADOR<br>*01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP<br>*01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO<br>*01 PRESIPITADOR QUIMICO<br>*01 BREACKER REF EP06 C32<br>*03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32<br>*01 INTERRUPTOR | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR INDUSTRIAL REF. CHNT NC1 3210 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | | | | | | | |
| 7) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 549 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES, FILTROS QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 550 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO MOTOR DE 7,5 HP | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 552 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VARIADOR DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 DE REF. 43376 (EBCHQ) | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 554 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 SENSOR DE PRESIÓN REF.P51-200-G-A | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 7) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 TRATAMIENTO PARA EL OXIDO TERMINADO EN PINTURA BASE GRIS Y PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 556 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1,1/5" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 559 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 2" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1/2" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1,1/5" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |
| 7) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | | | | | | | | | | | REQUERIDO | CUMPLE | NO CUMPLE |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 2" | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 564 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTO DE BLOCK REF. M22-K10 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 565 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR REF. XPOLE MMCM-32/3 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 566 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR REF. XPOLE MMCM-6/ Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RELAY 5A 250VAC/ Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE DE PASO EN BRONCE DE 4” | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 569 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE DE PASO EN BRONCE DE 2” | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 570 | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA | *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA | 721540 | 87152 | 2000256 | SEGÚN NECESIDAD | UNIDAD | MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VALVULA SISTEMA HIDROFLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF | |

# ANEXO No. 2.1
# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

**INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO:** Las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento se encuentran organizadas por ítems o puntos específicos. Respecto de cada uno de ellos, el proponente deberá:

**1.** Indicar expresamente, en la columna destinada para tal efecto, si **CUMPLE** o **NO CUMPLE** con el requerimiento descrito.

**2.** Acreditar el cumplimiento de cada ítem mediante **documento independiente y separado**, suscrito por el representante legal bajo la gravedad de juramento, en el que se desarrolle de manera expresa y detallada la forma en que el proponente satisface el contenido, las condiciones y los requerimientos particulares establecidos para ese ítem en los estudios previos y la invitación pública. No se admitirán certificaciones genéricas que no den respuesta puntual a cada requerimiento.

La marcación deberá realizarse de forma clara, sin enmendaduras ni tachaduras. La omisión de la marcación, la ausencia del documento independiente de acreditación, o la indicación de **NO CUMPLE** en cualquiera de los ítems, implicará la evaluación del lote correspondiente como **NO CUMPLE** en su totalidad, sin que ello afecte la habilitación del proponente en los demás lotes a los que se presente.

**NOTA:** El proponente que participe en más de un lote deberá diligenciar un Anexo No. 2.1 independiente por cada lote ofertado, junto con los documentos de acreditación correspondientes a cada ítem del lote respectivo.

| **LOTE N° 1 – MANTENIMIENTO EN SITIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOPITALARIO** | | | **REQUERIDO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
|---|---|---|---|---|---|
| **No.** | **ÍTEM** | **CRITERIOS** | | | |
| **1** | **PERSONAL IDÓNEO** | El oferente deberá acreditar disponibilidad de personal técnico idóneo suficiente para garantizar la correcta ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas objeto del lote, así:<br>• Un (1) técnico, tecnólogo o profesional en refrigeración, electromecánica o áreas afines, con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de sistemas HVAC y/o cadena de frío.<br>• Un (1) técnico o profesional electricista o electromecánico con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de plantas eléctricas y sistemas de transferencia automática. Cuando la normativa lo exija, deberá acreditar matrícula profesional vigente. | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | • Un (1) técnico o profesional en mecánica, electromecánica o mantenimiento industrial con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de sistemas hidromecánicos o industriales hospitalarios o similares.<br><br>La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones laborales o contractuales.<br>Un mismo profesional podrá acreditar más de un perfil siempre que cumpla la experiencia exigida para cada componente. | | | |
| **3** | **TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO TELEFONICO Y SOPORTE EN SITIO** | El oferente debe comprometerse mediante carta firmada por el representante legal a tener disponibilidad telefónica con respuesta de servicio Técnico inmediata en el horario relacionado, en el caso de la prestación de los servicios en sitio se coordinara con el personal de mantenimiento, operador del equipo y futuro contratista la intervención del equipo con el fin de no afectar el funcionamiento del servicio y/o colocar en operatividad el equipo, además debe disponer de mínimo dos líneas servicio telefónico incluyendo una teléfono fijo y una móvil, un correo institucional disponibles para servicio técnico especializado en el área del objeto a contratar, una vez realizado se genera la orden de servicio la cual tendrá un consecutivo por parte del supervisor de contrato.<br>El oferente deberá garantizar atención 7x24 para plantas eléctricas y sistemas críticos. Para los demás equipos, atención dentro de las 24 horas siguientes al reporte.<br><br>El tiempo máximo de atención en sitio para fallas críticas no podrá superar 4 horas. | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |
| **4** | **CONCEPTOS TÉCNICOS** | El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde se comprometa, a que emitira diagnóstico técnico escrito cuando el supervisor lo requiera, indicando estado del equipo y recomendación de reparación o baja, sin costo adicional. | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **MANEJO Y RECOMENDACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS** | El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a brindar orientación básica al personal de mantenimiento institucional sobre operación segura posterior a la intervención, sin costo adicional. | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |
| **6** | **DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO** | El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde afirma que tiene disponibilidad de herramientas e instrumentos de medición adecuados. Los equipos de medición deberán encontrarse calibrados conforme a estándares técnicos vigentes cuando aplique. | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |
| **7** | **REPORTES DE SERVICIO** | El oferente **por cada servicio y/o visita realizada** donde se intervenga el equipo y/o bien, deberá entregar el informe técnico de servicio y/o reporte de servicio y/o reporte técnico totalmente diligenciado con las respectivas firmas por cada equipo. Sin generar costo adicional a la entidad<br>**Clases de servicios:**<br>**Servicios de mantenimiento Preventivo:** son aquellas intervenciones que están sujetas a una programación de mantenimiento periódico para mantener la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas.<br>**Servicios de mantenimiento con repuestos:** son aquellas intervenciones que se realizan a los equipos y/o sistemas donde se remplazar piezas, partes, accesorios no incluidos en el mantenimiento preventivo, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas.<br>**Servicios de mantenimiento sin repuestos:** son aquellos servicios donde no se instalan partes, piezas, accesorios etc, sin embargo, se realizan ajustes en sus componentes y/o sensores y/o parámetros establecidos, siendo un servicio diferente a reprogramación de tarjetas y/o PLC, | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas. | | | |
| **9** | **PRESTACIÓN DEL SERVICIO** | El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a tener disponibilidad de tiempo, recurso humano, herramientas e insumos para realizar los diferentes servicios, donde el supervisor estable el cronograma de mantenimiento para el desarrollo de los servicios preventivos, toda vez que se genera traumatismo en la misionalidad de los dispensarios. | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |
| **10** | **DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y/O TRATAMIENTOS AMBIENTALES** | El contratista deberá garantizar manejo adecuado de residuos peligrosos conforme a la normativa ambiental vigente. La disposición final deberá acreditarse cuando aplique. | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |
| **11** | **CERTIFICACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS** | El oferente debe presentar junto con su oferta documento donde garantice que los repuestos que se requieran para cumplir con la prestación del servicio son nuevos y originales; no empleara repuestos de segundo uso o re manufacturados, ni alterados y deberán ser instalados previa autorización del supervisor.<br>•Los repuestos que por su diseño y/o complejidad estén fabricados con una fecha de vencimiento especifica, la garantía de estos deberá ser igual a la del fabricante.<br>•Los repuestos como componentes electrónicos la garantía estará sujeta a su embalaje original con su respectivo certificado de calidad y/o sello de conservación original.<br>•Los repuestos como piezas mecánicas, electromecánicas, plásticas, cauchos y/o similares tendrán una garantía de seis (6) meses | NO SE EVIDENCIA DOCUMENTDONDE SE DESCRIBA EL REQUERIMIENTO TECNICO, SE REQUIERE AL OFERENTE QUE ALLEGUE LA INFORMACION | | |

GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA.

DOCUMENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE DEBERA SER ANEXADO JUNTO CON LA OFERTA Y PUBLICADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II.

| **GARANTIA TECNICA LOTES 1:**<br>**(Sistemas HVAC, energía, hidromecánicos e industriales hospitalarios)** | **REQUERIDO** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** |
|---|---|---|---|
| ***Garantía Técnica del Servicio***<br><br>***El oferente deberá presentar con su propuesta una carta suscrita por el representante legal en la que se comprometa a otorgar una garantía técnica mínima de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cada intervención o instalación realizada.***<br><br>***La garantía deberá cubrir:***<br><br>• Los repuestos suministrados e instalados por el contratista.<br>• La mano de obra ejecutada.<br>• Fallas derivadas de instalación incorrecta, ensamble inadecuado, calibración defectuosa o intervención técnica deficiente.<br>• Cualquier afectación a componentes mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos intervenidos.<br><br>La garantía aplicará únicamente respecto de las actividades ejecutadas por el contratista y no cubrirá:<br><br>• Desgaste normal por uso.<br>• Manipulación indebida por terceros.<br>• Fallas originadas en eventos externos no atribuibles al contratista.<br><br>En caso de presentarse una falla cubierta por la garantía, el contratista deberá realizar las intervenciones correctivas necesarias hasta restablecer el funcionamiento adecuado del sistema, sin costo adicional para la entidad. | | CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO GARANTIA TEC.PDF<br><br>Y<br><br>TIEMPO DE RESPUESTA GARANTIA TÉCNICA.PDF | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ntratista asumirá los costos de desplazamiento de personal co, herramientas, equipos y demás recursos necesarios para er la garantía en las diferentes ESM.<br><br>**Tiempo de Respuesta – Garantía Técnica**<br><br>El oferente deberá comprometerse a los siguientes tiempos máximos de respuesta en sitio:<br>• Para sistemas generales del lote: dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte formal de la novedad.<br>• Para equipos de energía de reserva y transferencia automática: dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte, dada su criticidad operativa.<br>• El tiempo de respuesta se contará a partir del reporte realizado por la entidad vía telefónica o correo electrónico institucional. | | | |

## EXPERIENCIA

Cumplimiento de la experiencia habilitante requerida. Para tal efecto diligenciará el **FORMULARIO** de la invitación pública “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes parámetros:

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | REQU | CUMPLE | |
|---|---|---|---|
| | | SI | NO |
| **<u>EXPERIENCIA LOTE 1 MANTENIMIENTO EN SITIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOPITALARIO</u>**<br>El oferente debe acreditar experiencia mediante mínimo un (1) contrato o certificación de contrato ejecutado, **donde se evidencie experiencia en la prestación del servicio de mantenimiento de acuerdo al lote a ofertar** y cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto asignado, soportada de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción celebrados con entidades públicas y/o privadas, donde los servicios prestados correspondan al entorno Hospitalario<br>Lo anterior se verificará a través de certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información:<br>1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante.<br>2. NIT de la empresa contratante.<br>3. Cargo de quien expide la certificación.<br>4. Fecha de la certificación. | | CUMPLE SE EVIDNCIA DOCUMENTO<br><br>EXP.PDF | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Nombre o razón social del contratista.<br>6. Objeto del contrato.<br>7. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato.<br>8. Valor del Contrato. (Valor contrato principal más adiciones, sobre las cuáles se efectuará la respectiva verificación)<br><br>La certificación debe venir debidamente suscrita por el representante legal de la empresa.<br>Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos, valor.<br><br>Cuando se trate de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se requiere que los integrantes cumplan con la experiencia expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), de conformidad al índice de participación y de los integrantes en las condiciones anteriormente descritas, y así la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia individual de los integrantes deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) de los requisitos solicitados.<br><br>**NOTA 1**: Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección.<br>**NOTA 2.** No se aceptan auto certificaciones.<br>**NOTA 3.** Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, un extremo de estos podrá certificar toda la experiencia requerida | | | |

**CONCLUSIÓN DE LA REEVALUACIÓN**

El comité técnico Evaluador determina que la subsanación de la oferta presentada por el oferente: SILICOM SAS NO SE HABILITA TECNICAMENTE ya que la documentación requerida en pliegos no se evidencia se REQUIERE al oferente que allegue esta documentacion.

**TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO**
Comité Técnico Evaluador
MINIMA CUANTIA -143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026