Ibagué – Tolima 08 de mayo del 2026

Señora Teniente Coronel.
LINA JOHANA ROJAS GALVIS
Gerente del Proyecto

ASUNTO: SEGUNDA EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO DE MINIMA CUANTÍA N° MC-143-DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026, CUYO OBJETO ES CONTRATAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO, Y CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR, LOTE N° 1 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS Y EQUIPOS DE CADENAS DE FRIO, PLANTAS ELÉCTRICAS, LAVADORAS, CENTRAL DE VACIO, SISTEMA CONTRAINCENDIOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA PERTENECIENTES A LOS ESTABLECIMIENTOS SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADOS EN ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA). LOTE N°2 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PREVENTIVO, CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE TRANSPORTE VERTICAL DE PERSONAS PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADO EN ESM BAS06 (IBAGUE), Y LOTE N° 3 CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTOS SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADO EN ESM BAS06 (IBAGUE), CON EL FIN DE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y DISPONIBILIDAD LOS EQUIPOS PARA LA VIGENCIA 2026".

Respetuosamente me permito informar mediante la evaluación técnica el resultado de las ofertas presentadas, dentro del proceso N° MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

OFERTA A EVALUAR LOTE 01

Nombre de la oferta: PRESENTACION PROPUESTA PROCESO DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA No. 143 – MDN -DIGSA – DISANEJC - CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE-CENAC-IBAGUÉ – 2026
Número del proceso: MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026
Presentada el 23 de abril de 2026
Oferente SILICOM S.A.S
Número de documento NIT 901.064.828 –4
Representante Legal: SAIDY JIMENA PLAZAS MARLES
C.C 36065757 de Neiva

2.1.2 DOCUMENTOS DE CONTENIDO TÉCNICO OBJETO DE VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN de la INVITACION PUBLICA MC- MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

RESUMEN DE LA EVALUACION:

N°	DESCRIPCION DE LA EVALUACIÓN	CUMPLE		REQUERIDO	OBSERVACIÓN
		SI	NO		
1	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORMULARIO N°2	X			VER EVALUACIÓN TÉCNICA
2	2.1.2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS ADICIONALES	X			VER EVALUACIÓN TÉCNICA
3	EXPERIENCIA	X			VER EVALUACIÓN TÉCNICA

ANEXO No. 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

El presente documento se diligencia en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral **2.3.** de la invitación pública, en concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y el Manual para Determinar y Verificar los Requisitos Habilitantes en los Procesos de Contratación (CCE-EICP-MA-04, versión 3 del 29 de septiembre de 2023) de Colombia Compra Eficiente.

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: Frente a cada ítem de las especificaciones técnicas relacionadas a continuación, el proponente deberá indicar expresamente, en la columna destinada para tal efecto, si **CUMPLE** o **NO CUMPLE** con el requerimiento descrito. La marcación deberá realizarse de forma clara, sin enmendaduras ni tachaduras. La omisión de la marcación en uno o más ítems, o la indicación de **NO CUMPLE** en cualquiera de ellos, implicará la evaluación del lote correspondiente como **NO CUMPLE** en su totalidad, sin que ello afecte la habilitación del proponente en los demás lotes a los que se presente.

NOTA: El proponente que participe en más de un lote deberá diligenciar un Anexo No. 2 independiente por cada lote ofertado.

LOTE 2: CERTIFICACIÓN DE ASCENSOR PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO SANIDAD MILITAR DE LA REGIONAL 5 UBICADO EN ESM BAS06 (IBAGUE) PARA LA VIGENCIA 2026

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06

LOTE N° 1: MANTENIMIENTO EN SITIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO			
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)	REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

ÍTEM	NOMBRE	MARCAS	MODELO / REFERENCIA	CODIGO UNSPSC	CODIGO DANE	CODIGO SAP MTTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO			
1	AIRE ACONDICIONADO	TRANE,	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

2	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, ELECTROLUX, LG, YORK, SAMSUMG	12000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
3	AIRE ACONDICIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

4	AIRE ACONDICIONADO	SAMSUMG	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - LIMPIEZA DE SERPENTÍN UNIDAD EXTERNA - LIMPIEZA SERPENTÍN UNIDAD INTERNA - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE / REPARACION DE CUBIERTA / TAPA - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN Y MEDICION DE CAPACITORES - MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA - REVISION DE NIVELES DE ACEITE (APLICA CON VIDRIO NIVEL DEL COMPRESOR) - REVISION Y BARRIDO MANGUERA DE DESAGUE, INCLUYE REMPLAZO DE CINTA VINILO - LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA DE LAS UNIDADES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE SERPENTINES SIN MALTRATAR LAS LAMINAS DE ALUNIMIO,PEINADO / BARRIDO DE LAS LAMINAS DE ALUMINIO (DISIPADORAS DE CALOR) PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO DE LAS UNIDADES - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
5	AIRE CENTRAL	TRANE - SAMSUMG	UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR - MARCA TRANE - MODELO - FWH0062N1AA1 :	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS EN SITIO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: *07 UNIDADES FANCOIL TIPO PARED 1 TR - MARCA TRANE - MODELO - FWH0062N1AA1: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

6	AIRE CENTRAL	TRANE - SAMSUMG	UNIDAD FANCOIL OCULTO 1.5 / 0.8 TR - MARCA TRANE - MODELO - HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO QUE INCLUYE MANO DE OBRA, INSUMOS EN SITIO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: *13 UNIDADES FANCOIL OCULTO 1.5 / 0.8 TR - MARCA TRANE - MODELO - HFC04 LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOSEQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE. Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
7	AIRE CENTRAL	TRANE - SAMSUMG	*UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */399 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */240 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -12 */950 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */270 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */644 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -15 */751 CFM *UNIDAD EXTRACTOR MODELO CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: *07 UNIDADES EXTRACTORES DE AIRE DE LAS REFERENCIAS CRVT -15-12-18: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS CON LAS REJILLAS DE SALIDA Y AJUSTE DE LAS MISMAS, AJUSTE SELLO DE TAPAS, Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

8	AIRE CENTRAL	TRANE - SAMSUMG	*MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-120 *MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-090 *MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR - MARCA TRANE - MODELO - TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: *03 MANEJADORAS 1,2,3 AIREFLEX 10.0TR, 12.5TR y 04.0TR - MARCA TRANE: LIMPIEZA GENERAL Y PROFUNDA LIMPIEZA EXTERNA, LIMPIEZA INTERNA DE LAS DIFERENTES PARTES CON PRODUCTOS EXCLUSIVOS PARA LAVADO DE ESTOS EQUIPOS, LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES Y/O PARTES MOVILES, REVISION Y AJUSTE DE TAPA, SENSORES DE TEMPERATURA Y/O TERMOSTATO, CONEXION EN LAS BORNERAS, TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE Y AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO LIMPIEZA Y AHUSTE DEL BLOWER, MEDICION PRESIÓN DEL REFRIGERANTE EN ALTA Y BAJA, SONDEO DE DRENAJE, LIMPIEZA PROFUNDA DE DUCTOS CON LAS REJILLAS DE SALIDA Y AJUSTE DE LAS MISMAS, AJUSTE SELLO HERMETICO DE PUERTAS Y/O TAPAS, Y DEMAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL L), ESM BIPAT (HONDA) (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
	CONGELADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MF114						SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Revisión de voltajes y porcentajes de desfase - Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación - Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo - Pruebas de los dispositivos de seguridad - Limpieza y ajuste de contactores - Revisión y medición de Capacitores - Revisión, y pruebas de protecciones de sobre tensión, sobre intensidad e inversión de fase - Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales - Suministro y aplicada silicona		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	VLS354						- revisión y pruebas de alarmas- Lubricación de rodamientos - Limpieza de ventiladores- Revisión, ajuste de prisioneros - revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique) - Revisión de balanceo de ventiladores- Medición de presiones de evaporación y condensación (cuando aplique) - Limpieza de serpentines de evaporación y condensación(cuando aplique) - Revisión de escapes de refrigerante - Limpieza de puerta y paredes del equipo - Lavado de serpentín y desincrustación con producto químico - Limpieza y revisión de bandeja de condensados - Pruebas de fugas (cuando aplique) - Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión. - Revisión de filtro secador - Limpieza general y profunda de las unidades con productos exclusivos para lavado de serpentines sin maltratar las láminas de aluminio, peinado / barrido de las láminas de aluminio (disipadoras de calor) para mejorar el rendimiento de las unidades - Ajuste de parámetros en setpoint según fines uso y requerimiento de la entidad - Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
9	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	VLS504	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD			CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	MK 204								CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST	94 LITROS								CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG	SR 42NMB						SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - Revisión de voltajes y porcentajes de desfase - Medición de amperajes o medición de corriente de cada componente en operación - Análisis de mediciones eléctricas, cotejo con datos de placa de los componentes de cada equipo - Pruebas de los dispositivos de seguridad - Limpieza y ajuste de contactores - Revisión y medición de Capacitores - Revisión, y pruebas de protecciones de sobre tensión, sobre intensidad e inversión de fase - Revisión, ajuste de cableado eléctrico y terminales - Suministro y aplicada silicona		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

	NEVERA VERTICAL	HAIER	HYCD 262						- revisión y pruebas de alarmas- Lubricación de rodamientos - Limpieza de ventiladores- Revisión, ajuste de prisioneros - revisión y ajuste de alineación de poleas (cuando aplique) - Revisión de balanceo de ventiladores- Medición de presiones de evaporación y condensación (cuando aplique) - Limpieza de serpentines de evaporación y condensación(cuando aplique) - Revisión de escapes de refrigerante - Limpieza de puerta y paredes del equipo - Lavado de serpentín y desincrustación con producto químico - Limpieza y revisión de bandeja de condensados - Pruebas de fugas (cuando aplique) - Al gabinete / chasis revisión de ajuste estructural, revisión de soportes, revisión. - Revisión de filtro secador - Limpieza general y profunda de las unidades con productos exclusivos para lavado de serpentines sin maltratar las láminas de aluminio, peinado / barrido de las láminas de aluminio (disipadoras de calor) para mejorar el rendimiento de las unidades - Ajuste de parámetros en setpoint según fines uso y requerimiento de la entidad - Otras RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE ESTE SISTEMA que garanticen su optima operación y/o funcionamiento confiable y seguro		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
	NEVERA VERTICAL	ELECTROLUX	14 PIES								CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
10	NEVERA VERTICAL	NO REGISTRA	8 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD			CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

	NEVERA VERTICAL	HACEB	MINI BAR								CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
	NEVERA VERTICAL	CHALLENGER	10 PIES								CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

11	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
12	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
13	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

14	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
15	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
16	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

17	AIRE ACONDICIONADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
18	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

19	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
20	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
21	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

22	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
23	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
24	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

25	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
26	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

27	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
28	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
29	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

30	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
31	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
32	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

33	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
34	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

35	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZA DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
36	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 /110 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
37	AIRE ACONDICIO-NADO	BLUELINE, LG , SAMSUMG, YORK Y ELECTROLUX	12000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVO EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
38	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
39	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

40	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
41	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
42	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

43	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
44	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
45	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

46	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
47	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

48	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
49	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
50	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

51	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
52	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

53	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
54	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
55	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

56	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
57	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZO DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
58	AIRE ACONDI-CIONADO	HACEB, SAMSUMG	18000BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
59	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
60	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

61	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
62	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
63	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

64	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO REMPLAZO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA PARA DESINSTALAR EQUIPO A RENOVAR Y LA INSTALACIÓN EN SITIO DE AIRE ACONDICIONADO DE 2400 BTU TECNOLOGÍA CONVENCIONAL Y/O INVERTER CON EL REMPLAZO DE LOS PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
65	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TECNOLOGÍA INVERTER Y/O CONVENCIONAL, EL SERVICIO INCLUYE MANO DE OBRA, PUNTO ELÉCTRICO 220 VAC CAL. 12, CAJA PRINCIPAL A 35 MTS NORMA RETIE, ACCESORIOS DE SOBREPONER Y TUBERÍA ELÉCTRICA, PIE'S DE AMIGO PARA EL MONTAJE CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA COLOCARLO EN PUESTA EN FUNCIONAMIENTO ACORDE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

66	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
67	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
68	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

69	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
70	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
71	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

72	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
73	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

74	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD CONDENSADORA (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
75	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - UNIDAD EVAPORADORA CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
76	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

77	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
78	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
79	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE MANGUERA PARA DRENAJE X 2MTS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

80	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
81	AIRE ACONDI-CIONADO	CUALQUIER MARCA	24000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
82	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE INVERTER)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

CONTINUACION EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

1) MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
83	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DEL REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR CON CARGA REFRIGERANTE Y ACCESORIOS Y CAPILAR RECOMENDADO POR FABRICANTE (AIRE CONVENCIONAL)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
84	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

85	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CABLEADO DE UNIDAD CONDENSADORA A LA EVAPORADORA DE ACUERDO A RECOMENDADO POR FABRICANTE (COLORES REGLAMENTARIOS Y CAPACIDAD DE CARGA)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
86	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD EXTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
87	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

88	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
89	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE RELAY RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
90	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

CONTINUACION EVALUACIÓN TÉCNICA DEL PROCESO MC-143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
91	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMICO RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
92	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE CAUCHO DEL COMPRESOR		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

93	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
94	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
95	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

96	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
97	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
98	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
99	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	20002256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
100	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	20002256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO			
101	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN			
102	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	20002256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS			
103	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	72101511	87156	20002256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR			
104	AIRE ACONDI-CIONADO	TRANE	9000 BTU	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE			

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
105	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
106	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR			
107	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE			
108	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN220 O SU EQUIVALENTE			
109	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO			
110	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN551 O SU EQUIVALENTE			

111	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO			
112	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR			
113	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
114	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
115	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA			
116	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA			
117	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO			
118	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN			
119	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS			
120	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR			
121	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE			

122	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
123	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 2MTS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
124	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERIA DE COBRE TRAMO POR 2MTS			
125	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
126	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
127	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
128	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
129	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
130	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
131	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO, REMOVER OXIDO Y CORROSIÓN Y TERMINADO PINTURA BASE GRIS			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

132	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UA862W/D156484P38 CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE 250 VOLTIOS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
133	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UB990W CONTROL DE PRESIÓN DE 250 VOLTIOS			
134	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE TEMPERATURA A 250 VOLTIOS			
135	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO			
136	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS			
137	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	TRANE	*60.000 BTU-MODELO: 4TTA3060D3000CA	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD			
138	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE			
139	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR			
140	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
141	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN220 O SU EQUIVALENTE		CUMPLE SE EVIDENCI	

142	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO		A DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
143	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL REF ZN551 O SU EQUIVALENTE			
144	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL GENÉRICA COMPACTIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO			
145	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR Y VENTILADOR			
146	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR			
147	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA			
148	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA			
149	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO Y ACCESORIOS DE LA ETAPA			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
150	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS DE LA UNIDAD DE CONDENSADO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES	
151	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN			

152	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍAS EL RUBATEX TRAMO 1 MTS		TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
153	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR			
154	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR REF. XMCO-407-EBBB O SU EQUIVALENTE			
155	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
156	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 2MTS			
157	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERIA DE COBRE TRAMO POR 2MTS			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
158	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS DE UNA UNIDAD CONDENSADORA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
159	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
160	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
161	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
162	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			

163	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410 DE UNA UNIDAD CONDENSADORA			
164	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO, REMOVER OXIDO Y CORROSIÓN Y TERMINADO PINTURA BASE GRIS			
165	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UA862W/D156484P38 CONTROL DE BAJA PRESIÓN DE 250 VOLTIOS			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
166	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE BAJA PRESIÓN REF. ACB-2UB990W CONTROL DE PRESIÓN DE 250 VOLTIOS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
167	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SENSOR CONTROL DE TEMPERATURA A 250 VOLTIOS			
168	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO			
169	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS			
170	AIRE CENTRAL - CONDESADORA DE FLUJO VERTICAL	SAMSUMG	*48.000 BTU-MODELO: MOV-48	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
171	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA	

172	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNIDAD COMPRESOR		DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
173	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR XMCO-322-EBBCT O SU EQUIVALENTE			
174	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL ORIGINAL			
175	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE ACTUALIZACIÓN SISTEMA DE CONTROL CON TODOS LOS ACCESORIOS Y/O COMPONENTES NECESARIOS DE UNA CONDENSADORA VERTICAL QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO			
176	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DEL BLOWER RECOMENDADO FABRICANTE			
177	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BLOWER RECOMENDADO FABRICANTE			
178	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO GUATA ESPESOR 3 CM X 1			
179	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPA DE AISLAMIENTO (NO FIBRA DE VIDRIO) RECOMENDADO FABRICANTE			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

180	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACION Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MINIMO DE 5 HORAS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
181	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR ETAPA CONDENSADORA			
182	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DEL MOTOR RECOMENDADO FABRICANTE			
183	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA			
184	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA			
185	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO DE REFRIGERANTE, Y ACCESORIOS DE LA ETAPA			
186	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN			
187	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍA EL RUBATEX TRAMO 1 MTS			
188	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PROTECTOR DEL VENTILADOR			

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
189	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTACTOR		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
190	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS			
191	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO DE SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO DE LA UNIDAD TRAMO POR 1MTS			
192	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE ALTA PRESIÓN TRAMO POR 2MTS			
193	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE BAJA PRESIÓN TRAMO POR 2MTS			
194	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO PARA EL OXIDO EN EL CHASIS			
195	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
196	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410		CUMPLE SE EVIDENCIA	

197	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410		DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
198	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410			
199	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410			
200	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO			
201	AIRE CENTRAL:*AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE	SAMSUMG	AK060HARDDCC	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
202	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS SOLDADAS REF. K215D-46V-TR3 Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADO POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
203	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL CIRCUITO Y SERPENTÍN CON EL SISTEMA DE DETECCIÓN CON NITRÓGENO DE IGUAL FORMA PRUEBAS DE VACÍO Y/O ESTANQUEIDAD CON TIEMPO MÍNIMO DE 5 HORAS			
204	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR ETAPA CONDENSADORA HORIZONTAL			
205	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECWGRMB	721015111	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA CIRCUITO DE AGUA AL TANQUE DE 100 LTS			

206	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE BAJA			
207	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VÁLVULA DE ALTA			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
208	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO REFRIGERANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
209	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LLAVES DE CORTE Y/O PASO			
210	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EN TUBERÍA EL RUBATEX TRAMO 1 MTS			
211	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TODOS LOS TERMINALES ENCAPSULADOS / RECUBIERTOS			
212	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EL CABLEADO ALIMENTACIÓN Y SEÑALES DEL CIRCUITO ELÉCTRICO			
213	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TUBERÍA DE COBRE TRAMO POR 2MTS			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
214	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE TRATAMIENTO EN PARTES AFECTADAS POR EL OXIDO Y CORROSIÓN, INCLUYE REMOVER Y PINTURA BASE GRIS EN EL CHASIS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
215	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410			
216	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 40 % DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410			
217	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410			
218	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410			

219	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410			
220	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL COMPRESOR Y SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD			
221	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO PARA REFRIGERACIÓN			
222	AIRE CENTRAL : CHILLER 150 TR	TRANE	CGAK1502ECW GRMB	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINAL CON VÁLVULA GUSANILLO			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
223	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE BLANCO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
224	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO			
225	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO"			
226	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A			
227	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A			
228	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A			
229	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A			
230	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)			

231	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL COMPACTIBLE CON LOS CONTROLES REMOTOS ACTUALES (INALÁMBRICOS)			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
232	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DEL BLOWER RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
233	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE TUBERÍA PARA DRENAJE TRAMO X 2MTS			
234	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO			
235	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO			
236	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE			
237	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE			
238	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO			
239	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO			
240	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL TIPO PARED 1 TR	TRANE	FWH0062N1AA1	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE REJILLAS DIFUSORA			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

241	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE CORRESPONDIENTE A TRATAMIENTO PARA REMOVER O POR OXIDO, DETENER OXIDACIÓN Y CON SU RESPECTIVA PINTURA ANTICORROSIVA CON ACABADO EN ESMALTE BLANCO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
242	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO			
243	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A CARGA DE GAS REFRIGERANTE DE ACUERDO A LA FICHA DE LA UNIDAD CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS (KIT - "TUERCAS-VÁLVULAS-GUSANILLO"			
244	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 30% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A			
245	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 20% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A			
246	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE RECARGA DEL 10% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A			
247	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL 100% DE LA TOTALIDAD DEL GAS REFRIGERANTE REF R410A			
248	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL CON SU RESPECTIVO CONTROL REMOTO (AIRE CONVENCIONAL)			
249	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL COMPACTIBLE CON LOS CONTROLES REMOTOS ACTUALES (INALÁMBRICOS)			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
250	AIRE CENTRAL : *UNIDAD FANCOIL OCULTO	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO CORRESPONDIENTE A REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE DEL BLOWER RECOMENDADO POR FABRICANTE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
251	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE TUBERÍA PARA DRENAJE TRAMO X 2MTS			

252	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE INTERNO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
253	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE REMPLAZO DE SENSOR DE TEMPERATURA RECOMENDADO POR FABRICANTE EXTERNO			
254	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTACTOR RECOMENDADO POR FABRICANTE			
255	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE SERPENTÍN DE UNIDAD INTERNA RECOMENDADO POR FABRICANTE			
256	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO DE: REMPLAZO DE CONTROL REMOTO RECOMENDADO POR FABRICANTE / GENÉRICO QUE DISPONGA DE TODAS LAS FUNCIONES DEL EQUIPO			
257	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO CON RECUBRIMIENTO PARA EL OXIDO			
258	AIRE CENTRAL :	TRANE	HFC04	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO REMPLAZO CON INSTALACIÓN DE REJILLAS DIFUSORA			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
259	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
260	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER			
261	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO			
262	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN			
263	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R			

264	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			
265	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO			
266	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS.			
267	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
268	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
269	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME			
270	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO			
271	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
272	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS			
273	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE			

274	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN			
275	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL			
276	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
277	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
278	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP			
279	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP			
280	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM			
281	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL			
282	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD			
283	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN			
284	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 10.0TR	TRANE	TEC4-120	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE			

1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
285	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
286	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER			
287	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO			
288	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN			
289	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R			
290	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			
291	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO			
292	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS.			
293	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
294	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM		CUMPLE SE EVIDENCI	

295	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME		A DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
296	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO			
297	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
298	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS			
299	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE			
300	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN			
301	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL			
302	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
303	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO	
304	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP			
305	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP			

306	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM		CUMPLIMIENTO.PDF	
307	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL			
308	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD			
309	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN			
310	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 2 AIREFLEX 12.5TR	TRANE	TEC4-090	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
311	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
312	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER			
313	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE REPARACIÓN DE FUGAS EN EL SERPENTÍN, TUBERÍA RACORES Y VÁLVULAS, CON EL MÉTODO DE DETECCIÓN POR MEDIO DE NITRÓGENO, REALIZANDO BARRIDO Y VACÍO			
314	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SERPENTÍN			
315	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO TRANSFORMADOR 24 VAC / 220 VAC R			
316	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			

317	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL PROGRAMABLE CON SU RESPECTIVO CABLEADO			
318	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE AJUSTE DE CHASIS, BISAGRAS, TAPAS, REMPLAZO DE EMPAQUES DE PUERTA Y TORNILLERÍA Y/O REMACHES DETERIORADOS.			
319	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO GUATA X 3 CM ESPESOR X 1 MTS			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
320	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO TIPO HEPA USO HOSPITALARIO - QUIRÓFANOS AREA DE LA ETAPA (COMPARTIMIENTO) ALTO 60 CM - PROFUNDIDAD 10 CM - LARGO 120 CM		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
321	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 1METRO DE MANTO TÉRMICO AISLANTE PARA DUCTOS DE VENTILACIÓN CON SU RESPECTIVO EMPALME			
322	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRAMO DE 1 METRO DE DUCTO EN LAMINA ZINCADA Y/O ICOPOR DE ALTA DENSIDAD Y/O DUCTO CIRCULAR TODOS CON SU MANTO TÉRMICO			
323	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
324	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREAS			
325	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR DE ARRANQUE			
326	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SERPENTÍN			
327	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TUBERÍA 1/2" O 5/16" DE COBRE POR METRO LINEAL			

328	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
329	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CHASIS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
330	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1 HP			
331	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 1.5 HP			
332	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE 200V/1/60 DE 3/4 HP, FLA 4, 1075 RPM			
333	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL			
334	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DE PISO DE LA UNIDAD			
335	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPALMES EN MANEJADORA Y DUCTOS DE VENTILACIÓN			
336	AIRE CENTRAL : MANEJADORA 1 AIREFLEX 04.0TR	TRANE	TEC4-048	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SEGUROS DE PUERTA CON LLAVE			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
337	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER		CUMPLE SE	

338	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER		EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
339	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			
340	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES			
341	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
342	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE			
343	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD			
344	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */399 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE			
345	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
346	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
347	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			
348	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES			
349	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
350	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE			

351	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD			
352	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */240 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE			
353	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
354	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
355	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			
356	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES			
357	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
358	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE			
359	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD			
360	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -12 */950 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE			
361	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
362	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO	
363	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			

364	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
365	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
366	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE			
367	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD			
368	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -18 */270 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE			
369	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
370	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
371	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			
372	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES			
373	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
374	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE			
375	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD			
376	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */644 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE			

377	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BLOWER			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
378	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO EN SITIO QUE INCLUYE PESA(S) Y BALANCEO DEL BLOWER		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
379	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMINALES Y EMPALMES			
380	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BUJES			
381	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS			
382	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO PARA EL OXIDO CON RECUBRIMIENTO EN PINTURA BASE			
383	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SOPORTES DEL MOTOR Y SOPORTES DE PISO Y//O ANCLAJE DE LA UNIDAD			
384	AIRE CENTRAL : UNIDAD EXTRACTOR	TRANE	CRVT -15 */751 CFM	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	• MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL ELÉCTRICO Y DE CONTROL PROGRAMABLE			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
385	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE COMPRESOR		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO	
386	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMOSTATO			

387	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL RELAY O TÉRMICO		CUMPLIMIENTO.PDF	
388	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CAPACITOR			
389	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR TIPO PANEL			
390	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL INTERNO			
391	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BISAGRAS.			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
392	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE CUBIERTAS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO	
393	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CUERPO/CILINDRO DE CERRADURA CON LLAVE			

394	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE PATAS EN PLASTICO ABS		CUMPLIMIENTO.PDF	
395	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BOTÓN DE TERMOSTATO			
396	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE REJILLA DE MOTOR			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
397	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANIJA COMPLETA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
398	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CUERTA DEL CONGELADOR			
399	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR.			
400	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMOCUPLA			

401	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA DE 0.6LTS			
402	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (LED INDICADOR)			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
403	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (FILAMENTO)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
404	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.			
405	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO .			
406	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.			
407	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO			

408	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA DE LA NEVERA			
409	NEVERA VERTICAL	SAMSUNG - ELECTROLUX - CHALLENGER - SIN MARCA - HACEB	MOD. SR 42NMB MOD. 14 PIES MOD. 8 PIES MOD. MINI BAR MOD. 10 PIES	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL MOTOR VENTILADOR			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
410	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE COMPRESOR		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
411	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMOSTATO			
412	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL RELAY O TÉRMICO RELAY			

413	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CAPACITOR			
414	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR TIPO PANEL			
415	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL INTERNO			
416	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BISAGRAS			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

417	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE CUBIERTAS PARA BISAGRA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
418	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CUERPO/CILINDRO DE CERRADURA CON LLAVE			
419	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE PATAS			
420	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL BOTÓN DE TERMOSTATO			

421	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE REJILLA DE MOTOR			
422	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANIJA COMPLETA			
423	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL JUEGO DE ICOPORES PARED DE HIELO			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
424	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL VENTILADOR		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	

425	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TERMOCUPLA		DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
426	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA DE 0.6LTS			
427	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TESTIGO (LED INDICADOR)			
428	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL PAQUETES FRÍOS			

429	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 PILA/TAPA AZUL			
430	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ESTABILIZADOR DE VOLTAJE			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
431	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CANASTILLAS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
432	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)			

433	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SUPRESORES DE PICOS			
434	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ELEVADOR DE VOLTAJE			
435	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MK204 (VESTFROST)			
436	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MK304 (VESTFROST)			

437	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MF114 (VESTFROST)			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
438	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A .		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
439	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.			
440	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.			

441	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.			
442	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA.			
443	REFRIGERADOR HORIZONTAL	VESTFROST / HAIER	MODELO: VLS354 MODELO: VLS504 MODELO: MK 204 MODELO: 94 LITROS MODELO: HYCD 262	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL MOTOR VENTILADOR			
444	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO EMPAQUETADURA DE PUERTA			
1) MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS EN SITIO DE AIRES ACONDICIONADOS, AIRE CENTRAL Y EQUIPOS PARA CADENAS DE FRIO - VACUNACIÓN PAI -NO PAI, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL), ESM BIPAT (HONDA)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
445	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 100% CARGA COMPLETA DE GAS R134A .		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
446	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EL CAMBIO DEL REEMPLAZO DEL 50% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.			
447	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 20% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.			

448	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL REEMPLAZO DEL 10% CARGA COMPLETA DE GAS R134A CON FILTRO.		DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
449	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL CORRECCIÓN DE FUGA EN SERPENTÍN UNIDAD EVAPORADORA.			
450	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL TERMÓMETRO DIGITAL DE MÁXIMAS Y MÍNIMAS (CON CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN)			
451	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL SUPRESORES DE PICOS			
452	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DEL ELEVADOR DE VOLTAJE			
453	CONGENALDOR HORIZONTAL	VESTFROST	MODELO: MF 114	72101511	87156	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BASE EN ALUMINIO, FORMA EN L DE 3 * 6 ½ CM PARA MODELO MF114 (VESTFROST)			
1) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

454	PLANTA ELECTRICA	POWER SYSTEMS	PLANTA ELECTRICA MARCA PEL POWER SYSTEMS COMPUESTA POR: *MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16 *TANQUE CAP. 340 GALONES SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA: *01 GABINETE N° 01 PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON: *02 TRANSFERENCIA MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS *02 TEMPORIZADORES ELECTRONICO	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO A PERIODICIDAD DE HORAS 555 DE TRABAJO, REMPLAZO DE: 01 FILTRO LUBRICANTE REF. CH10929, 01 FILTRO ELEMENTO REF. UK03J14-SEV551F/4, 01 FILTRO PRIMARIO DE COMBUSTIBLE REF. CH10930, FILTRO SECUNDARIO DE COMBUSTIBLE REF. CH10931, 17 1/4 GALÓN DE ACEITE 15W/40 VISCOSIDAD 149, CORREAS, LAVADO DE RADIADOR, COMPROBACIÓN SEÑALES A TRANSFERENCIA, COMPROBACIÓN SEÑALES DE RED PÚBLICA , OTRAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE SISTEMA QUE LLEVEN PUESTA A PUNTO INCLUYENDO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CALIDAD DE ENERGÍA Y ALTA DISPONIBILIDAD, ASIMISMO, REALIZANDO PRUEBAS CON CARGA Y SIN CARGA MODO MANUAL Y AUTOMÁTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GABINETES Y COMPONENTES DE LAS TRANSFERENCIAS MOTORIZADAS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			S REF. ABB CT-ERE *01 INTERRUPTOR AUTOMATICO REF. ABB SACE TMAX T6 *05 CIRCUITO BREACKER REF. SH201 C6 *01 TOTALIZADOR REF.3VT1712-2DB36-0AA0 *01 SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAGE REF. AC4100M-F *02 PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE *02 PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES *01 MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC) *01 GABINETE N° 02 PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA CON: *02 TRANSFERENCIA MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS *01 TOTALIZADOR REF.SACE FORMULA AN 400									

			*01 TOTALIZADOR ABB REF. TMAX XT1B 160 *01 MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC) *02 PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE *02 PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES									
455	HONDA ES 6500	MODELO MOTOR GX360	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3 MÁXIMA POTENCIA 6.5 KVA SISTEMA DE IGNICIÓN BOBINA TRANSISTORIZADA SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO CAPACIDAD TANQUE COMBUSTIBLE 16,5 L NAFTA	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE ACUERDO A PERIODICIDAD DE HORAS 2000 DE TRABAJO, REMPLAZO DE: 01 FILTRO LUBRICANTE , 01 FILTRO PARA AIRE , 01 FILTRO DE COMBUSTIBLE, REMPLAZO DE ACEITE, OTRAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE EN OTROS COMPONENTES Y PARTES DE SISTEMA QUE LLEVEN PUESTA A PUNTO INCLUYENDO RENDIMIENTO DE COMBUSTIBLE, CALIDAD DE ENERGÍA Y ALTA DISPONIBILIDAD, ASIMISMO, REALIZANDO PRUEBAS CON CARGA Y SIN CARGA			
2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

456	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 16 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
457	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 17	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TRANSFERENCIA MOTORIZADA REF. ABB SACE TMAX PR22DS Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD			

458	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 18	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR REF.SACE FORMULA AN 400 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD			
459	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 19	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR ABB REF. TMAX XT1B 160 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD			

460	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 20	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MODULO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA (PLC) Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD			
2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
461	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 21	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PILOTOS DE 30MM ROJO Y VERDE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

462	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 22	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS PARA CONTROL 30MM TRES POSICIONES			
463	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 23	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TOTALIZADOR REF.3VT1712-2DB36-0AA0 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

464	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 24	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SUPRESOR DE PICOS DE VOLTAGE REF. AC4100M-F Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
465	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 25	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE INTERRUPTOR AUTOMATICO REF. ABB SACE TMAX T6 Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

466	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 26	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CARGADOR DE BATERIAS 07 AMP/H Y/O EQUIVALENTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y COMPATIBILIDAD		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
467	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 27	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 08 SOPORTES DE TANQUE DESPEGUE DEL PISO QUE REDUZCAN LA VIBRACIÓN ALTURA MÍNIMA 5 CM			

468	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 28	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA DE MOTOR			
469	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 29	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BATERÍA 1250A/H			

470	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 30	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SANBLASTING AL TANQUE, TRATAMIENTO AL OXIDO Y CORROSIÓN TERMINADO CON PINTURA RESISTENTE A TEMPERATURA Y QUÍMICOS			
2) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE ENERGIA DE RESERVA Y TRANSFERENCIA ELECTRICA AUTOMATICA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE :ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
471	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 31	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SINCRONIZACIÓN Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

472	PLANTA ELECTRICA	PEL POWER SYSTEMS	*MOTOR DIESEL - MARCA PERKINS - MODELO 2506C-E15TAG3 - SN MGDF5061-B12072A *GENERADOR - MARCA STANFORD - MODELO HCI534D - SN M15C109072 *TARJETA DE CONTROL - MARCA COMAP - MODELO INTELILITE MRS 32	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPROGRAMACIÓN DE TARJETA DE CONTROL CON MODULO PARA EXPORTAR DATOS RS232 / ETHERNET / USB			
473	PLANTA ELECTRICA	HONDA ES 6500	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SISTEMA DE IGNICIÓN BOBINA TRANSISTORIZADA Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO			
474	PLANTA ELECTRICA	HONDA ES 6501	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO SISTEMA DE ARRANQUE MANUAL/ELÉCTRICO Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO			
475	PLANTA ELECTRICA	HONDA ES 6502	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BATERÍA 450A/H			

476	PLANTA ELECTRICA	HONDA ES 6503	MODELO MOTOR GX360 TIPO OHV 4 TIEMPOS – REFRIGERADO POR LIQUIDO CILINDRADA 359 CM3	721515	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y SINCRONIZACIÓN Y REMPLAZO DE EMPAQUETADURA Y/O SU EQUIVALENTE RECOMENDADA POR FABRICANTE QUE GARANTICE EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO			
3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
477	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE - MEDICIÓN DE AMPERAJES O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN - ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO - PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES - REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES - REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE - REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES - REVISIÓN, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE ELECTRO VÁLVULA S - REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS - LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE BOMBA DE DRENAJE - REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS - REVISIÓN, AJUSTE DE TAPA Y/O PUERTAS - REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE) - REVISIÓN DE BALANCEO DE CANASTA - LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO - PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE) - AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES, REVISIÓN. - OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
3) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

478	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: - REVISIÓN DE VOLTAJES Y PORCENTAJES DE DESFASE - MEDICIÓN DE AMPERAJES O MEDICIÓN DE CORRIENTE DE CADA COMPONENTE EN OPERACIÓN - ANÁLISIS DE MEDICIONES ELÉCTRICAS, COTEJO CON DATOS DE PLACA DE LOS COMPONENTES DE CADA EQUIPO - PRUEBAS DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD - LIMPIEZA Y AJUSTE DE SENSORES - REVISIÓN Y MEDICIÓN DE CAPACITORES - REVISIÓN, Y PRUEBAS DE PROTECCIONES DE SOBRE TENSIÓN, SOBRE INTENSIDAD E INVERSIÓN DE FASE - REVISIÓN, AJUSTE DE CABLEADO ELÉCTRICO Y TERMINALES - REVISIÓN, LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE ELECTRO VÁLVULA S - REVISIÓN Y PRUEBAS DE ALARMAS - LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS - LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE BOMBA DE DRENAJE - REVISIÓN, AJUSTE DE PRISIONEROS - REVISIÓN, AJUSTE DE TAPA Y/O PUERTAS - REVISIÓN Y AJUSTE DE ALINEACIÓN DE POLEAS (CUANDO APLIQUE) - REVISIÓN DE BALANCEO DE CANASTA - LIMPIEZA DE PUERTA Y PAREDES DEL EQUIPO - PRUEBAS DE FUGAS (CUANDO APLIQUE) - AL GABINETE / CHASIS REVISIÓN DE AJUSTE ESTRUCTURAL, REVISIÓN DE SOPORTES, REVISIÓN. - OTRAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE.		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
479	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
480	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR PRINCIPAL			
481	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR			
482	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNA (01) ELECTRO VÁLVULA			
483	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UN (01) SOPORTE DE CANASTA			

484	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y BALANCEO Y NIVEL DE CANASTA			
485	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TARJETA DE CONTROL			
486	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL			
487	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE
488	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TECLADO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
489	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS DE CONTROL			
490	LAVADORA	SAMSUMG	19 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA DURABILIDAD CON LOS TERMINALES TRAMO POR DOS (02) METROS (DRENAJE)			
491	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CORREA			
492	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR PRINCIPAL			
493	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CAPACITOR			
494	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UNA (01) ELECTRO VÁLVULA			
495	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE UN (01) SOPORTE DE CANASTA			
496	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y BALANCEO Y NIVEL DE CANASTA			
3) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO PARA EQUIPOS DE LAVANDERÍA, SEGÚN NECESIDAD EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE: ESM BAS06 (IBAGUE), ESM BICAI (CHAPARRAL)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

497	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	- SERVICIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A TODO COSTO DE: TARJETA DE CONTROL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
498	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REPARACIÓN DE TARJETA DE CONTROL			
499	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y TRATAMIENTO EXTERNO ANTICORROSIVO DE OXIDACIONES CON ACABADO EN PINTURA SEGÚN APLIQUE EL USO			
500	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE TECLADO			
501	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE PERILLAS DE CONTROL			
502	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA DE ALTA DURABILIDAD CON LOS TERMINALES TRAMO POR DOS (02) METROS (DRENAJE)			
503	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MOTOR DE EXTRACTOR DE CALOR			
504	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RESISTENCIA			
505	LAVADORA	CHALLENGER	22 LB	731521	87159	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE EMPAQUE DE PUERTA			
4) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

506	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION NEGATIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

507	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE 3 HP		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

508	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

509	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO SIN GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

510	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO CON GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

511	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA ANTIRRETORNO EN BRONCE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

512	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE ORING´S PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

513	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 ESCUDO PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON - VACÍO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

514	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RESORTE PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

515	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 02 TORNILLOS PUNTO ACOPLE TIPO CHEMETRON		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
4) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA DE VACIO HOSPITALARIO, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

516	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE PRESIÓN DANFOSS Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA (PRESOSTATO INDUSTRIAL PRESIÓN NEGATIVA)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

517	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA DE CONTROL AUTOMATIZADO DE CONTROL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

518	CENTRAL DE VACIO	SIN MARCA	* VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * VA12/35 HIDRAL + MOTOR 3HP * TABLERO AUTOMATIZADO * SISTEMA DE ALARMAS: 05 * CAJAS DE CORTE VACÍO: 05 * PUNTOS DE VACÍO: 50 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA MECÁNICO DE VACÍO MODELO 15-310 HIDRAL Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

519	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

520	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE SISTEMA CENTRIFUGO CON EMPAQUETADURA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

521	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA REF.. IA2H - 25-2 MOTOR DE 18.5HP		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

522	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO DE MOTOR DE BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

523	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR REF. MC-12B Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

524	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

525	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

526	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1,1/5"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

527	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 2"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

528	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE POTENCIA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

529	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y ACTUALIZACIÓN DE TABLERO DE CONTROL DE SEÑALES CONTROL FPA-1000: 1		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

530	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO 01 SENSOR DE HUMO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

531	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO 01 ALARMA SONORA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

532	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTROL DE ACTIVACIÓN MANUAL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

533	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO SIN GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

534	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANÓMETRO CON GLICERINA EN ACERO INOXIDABLE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

535	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA ANTIRRETORNO EN BRONCE		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
5) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

536	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	SISTEMA CONTRAINCENDIOS	*BOMBA CENTRIFUGA REF. IA2H - 25-2 MOTOR 18.5HP *BOMBA VERTICAL VSE 2 11- CON MOTOR 3HP *TABLERO AUTOMATIZADO *GABINETES :02 *TABLERO DE CONTROLFPA-1000: 1 *ASPERSORES: 170 *SENSOR HUMO: 35 *OTROS SENSORES 6 *ALARMAS LUCES: 10 *ALARMAS SONORAS: 3 *MANUAL ACTIVACIÓN: 6 *COMPONENTES DE LA RED HIDRAULICA, TUBERIA, CHEQUES, LLAVES DE PASO Y OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO	721015	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE CONTROL DE PRESIÓN DANFOSS Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA (PRESOSTATO INDUSTRIAL PRESIÓN POSITIVA)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
6) MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

537	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES, FILTROS QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

538	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE FILTRO DE 01 CARTUCHO CLEAN & CELAN Y/O SU EQUIVALENTE QUE GARANTICE SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								
6) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

539	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 DOSIFICADORA REF.C-660P-115VAC Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

540	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 FILTRO DESOLORIZADOR Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

541	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE MANGUERA PLÁSTICA PARA DOSIFICADORA Y/O SISTEMA DE DOSIFICACIÓN		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

542	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 Y/O SISTEMA DE FILTRACIÓN LENTO Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

543	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 BREACKER REF: EP06 C32 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

544	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								
6) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGÚN NECESIDAD EN ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD MILITAR BAS06 (IBAGUE)										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

545	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR AUTOMÁTICOS TERMOMAGNÉTICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C36 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

546	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RELE TÉRMICO REF.. CHNT NH2-25 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

547	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR INDUSTRIAL REF. CHNT NC1 2510 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								

548	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES COMPUESTA POR: *01 GABINETE DE CONTROL AUTOMATIZADO *01 ETAPA DE FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAN *03 DOSIFICADORAS REF.C-660P-115VAC *01 FILTRO DESOLORIZADOR *01 SISTEMA DE BOMBEO CENTRIFUGO CON MOTOR WEG 1 HP *01 SISTEMA DE FILTRACION LENTO *01 PRESIPITADOR QUIMICO *01 BREACKER REF EP06 C32 *03 INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS REF.CHNT NB1 C32 *01 INTERRUPTOR	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTOR INDUSTRIAL REF. CHNT NC1 3210 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

			ES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS DE 3 POLOS REF.CHNT NB1 C36 *02 RELE TERMICO REF. CHNT NH2-25 *02 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 3210 *03 CONTACTORES INDUSTRIALES REF. CHNT NC1 2510 *OTROS COMPONENTES QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO								
7) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA										REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

549	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN SITIO QUE MANO DE OBRA CON LOS INSUMOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA REALIZAR TODAS LAS RUTINAS PROPIAS ASI: LIMPIEZA PROFUNDA DE COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS - LUBRICACIÓN DE BUJES/RODAMIENTOS DE MOTORES, PARTES MOVILES - REVISION Y AJUSTE DE COMPONENTES - REVISIÓN Y AJUSTE DE SENSORES DE PRESION POSITIVA - REVISION Y AJUSTE DE CONEXION EN LAS BORNERAS - TOMA MEDIDAS DE VOLTAJE - TOMA MEDIDAS DE AMPERAJE DURANTE LAS DIFERENTES ETAPAS DEL CICLO - REVISIÓN Y AJUSTE DE LOS CONTACTORES - REVISIÓN, LUBRICACION INTERNA DEL SISTEMA CENTRIFUGO - REMPLAZO DE SELLOS Y/O EMPAQUES, FILTROS QUE SE REQUIERAN Y LAS DEMAS ACTIVIDADES RECOMENDADAS POR EL FABRICANTE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

550	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE RODAMIENTOS		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

551	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE BOBINADO MOTOR DE 7,5 HP		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

552	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VARIADOR DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

553	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 DE REF. 43376 (EBCHQ)		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

554	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 SENSOR DE PRESIÓN REF.P51-200-G-A		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
7) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

555	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 TRATAMIENTO PARA EL OXIDO TERMINADO EN PINTURA BASE GRIS Y PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

556	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1/2"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

557	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

558	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 1,1/5"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

559	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE CORTE EN BRONCE DE 2"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

560	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1/2"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

561	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

562	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 1,1/5"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	
7) MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO DE: SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA											REQUERIDO	CUMPLE	NO CUMPLE

563	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 VÁLVULA CHECKER DE 2"		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

564	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 CONTACTO DE BLOCK REF. M22-K10 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

565	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR REF. XPOLE MMCM-32/3 Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

566	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 INTERRUPTOR REF. XPOLE MMCM-6/ Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

567	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 RELAY 5A 250VAC/ Y/O SU EQUIVALENTE COMPATIBLE CON EL SISTEMA ACTUAL		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

568	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE DE PASO EN BRONCE DE 4”		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

569	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE 01 LLAVE DE PASO EN BRONCE DE 2”		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

570	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	SISTEMA DE BOMBEO RED HIDRAULICA	*01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *01 MOTORES 7.5 HP - ** MARCA: SIEMENS ** REF. IE0536 *TABLE DE AUTOTATIZACIÓN: 02 VARIADORES DE FRECUENCIA YASKAWUA(IQPUMP'MICRO) *FUENTE DE ALIMENTACION REF. 43376 (EBCHQ) *SENSOR DE PRESION REF.P51-200-G-A *OTROS COMPONENTES ELECTRICOS, ELECTRONICOS, MECANICOS, LLAVES DE PASO, QUE GARANTIZAN EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y DISTRUBUCION DEL AGUA	721540	87152	2000256	SEGÚN NECESIDAD	UNIDAD	MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN SITIO QUE INCLUYE MANO DE OBRA Y REMPLAZO DE VALVULA SISTEMA HIDROFLO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO.PDF	

ANEXO No. 2.1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADICIONALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO: Las especificaciones técnicas adicionales de obligatorio cumplimiento se encuentran organizadas por ítems o puntos específicos. Respecto de cada uno de ellos, el proponente deberá:

1. Indicar expresamente, en la columna destinada para tal efecto, si **CUMPLE** o **NO CUMPLE** con el requerimiento descrito.

2. Acreditar el cumplimiento de cada ítem mediante **documento independiente y separado**, suscrito por el representante legal bajo la gravedad de juramento, en el que se desarrolle de manera expresa y detallada la forma en que el proponente satisface el contenido, las condiciones y los requerimientos particulares establecidos para ese ítem en los estudios previos y la invitación pública. No se admitirán certificaciones genéricas que no den respuesta puntual a cada requerimiento.

La marcación deberá realizarse de forma clara, sin enmendaduras ni tachaduras. La omisión de la marcación, la ausencia del documento independiente de acreditación, o la indicación de **NO CUMPLE** en cualquiera de los ítems, implicará la evaluación del lote correspondiente como **NO CUMPLE** en su totalidad, sin que ello afecte la habilitación del proponente en los demás lotes a los que se presente.

NOTA: El proponente que participe en más de un lote deberá diligenciar un Anexo No. 2.1 independiente por cada lote ofertado, junto con los documentos de acreditación correspondientes a cada ítem del lote respectivo.

LOTE N° 1 – MANTENIMIENTO EN SITIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOPITALARIO			**REQUERIDO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
No.	**ÍTEM**	**CRITERIOS**			
1	**PERSONAL IDÓNEO**	El oferente deberá acreditar disponibilidad de personal técnico idóneo suficiente para garantizar la correcta ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas objeto del lote, así: • Un (1) técnico, tecnólogo o profesional en refrigeración, electromecánica o áreas afines, con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de sistemas HVAC y/o cadena de frío. • Un (1) técnico o profesional electricista o electromecánico con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de plantas eléctricas y sistemas de transferencia automática. Cuando la normativa lo exija, deberá acreditar matrícula profesional vigente.		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	

		• Un (1) técnico o profesional en mecánica, electromecánica o mantenimiento industrial con experiencia mínima de dos (2) años en mantenimiento de sistemas hidromecánicos o industriales hospitalarios o similares. La experiencia podrá acreditarse mediante certificaciones laborales o contractuales. Un mismo profesional podrá acreditar más de un perfil siempre que cumpla la experiencia exigida para cada componente.			
3	**TIEMPO DE RESPUESTA AL LLAMADO TELEFONICO Y SOPORTE EN SITIO**	El oferente debe comprometerse mediante carta firmada por el representante legal a tener disponibilidad telefónica con respuesta de servicio Técnico inmediata en el horario relacionado, en el caso de la prestación de los servicios en sitio se coordinara con el personal de mantenimiento, operador del equipo y futuro contratista la intervención del equipo con el fin de no afectar el funcionamiento del servicio y/o colocar en operatividad el equipo, además debe disponer de mínimo dos líneas servicio telefónico incluyendo una teléfono fijo y una móvil, un correo institucional disponibles para servicio técnico especializado en el área del objeto a contratar, una vez realizado se genera la orden de servicio la cual tendrá un consecutivo por parte del supervisor de contrato. El oferente deberá garantizar atención 7x24 para plantas eléctricas y sistemas críticos. Para los demás equipos, atención dentro de las 24 horas siguientes al reporte. El tiempo máximo de atención en sitio para fallas críticas no podrá superar 4 horas.		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	
4	**CONCEPTOS TÉCNICOS**	El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde se comprometa, a que emitira diagnóstico técnico escrito cuando el supervisor lo requiera, indicando estado del equipo y recomendación de reparación o baja, sin costo adicional.		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	
5	**MANEJO Y**	El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a brindar		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION	

	RECOMENDACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS	orientación básica al personal de mantenimiento institucional sobre operación segura posterior a la intervención, sin costo adicional.		REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	
6	**DISPONIBILIDAD DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO**	El oferente deberá anexar una carta firmada por el representante legal donde afirma que tiene disponibilidad de herramientas e instrumentos de medición adecuados. Los equipos de medición deberán encontrarse calibrados conforme a estándares técnicos vigentes cuando aplique.		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	
7	**REPORTES DE SERVICIO**	El oferente **por cada servicio y/o visita realizada** donde se intervenga el equipo y/o bien, deberá entregar el informe técnico de servicio y/o reporte de servicio y/o reporte técnico totalmente diligenciado con las respectivas firmas por cada equipo. Sin generar costo adicional a la entidad **Clases de servicios:** **Servicios de mantenimiento Preventivo:** son aquellas intervenciones que están sujetas a una programación de mantenimiento periódico para mantener la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas. **Servicios de mantenimiento con repuestos:** son aquellas intervenciones que se realizan a los equipos y/o sistemas donde se remplazar piezas, partes, accesorios no incluidos en el mantenimiento preventivo, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas tecnologías y/o sistemas. **Servicios de mantenimiento sin repuestos:** son aquellos servicios donde no se instalan partes, piezas, accesorios etc, sin embargo, se realizan ajustes en sus componentes y/o sensores y/o parámetros establecidos, siendo un servicio diferente a reprogramación de tarjetas y/o PLC, con el fin de colocar el equipo a punto, disponiendo de la confiabilidad, rendimiento y seguridad de estas		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	

		tecnologías y/o sistemas.			
9	**PRESTACIÓN DEL SERVICIO**	El Oferente debe entregar en la oferta: Una carta firmada por el representante legal donde se comprometa a tener disponibilidad de tiempo, recurso humano, herramientas e insumos para realizar los diferentes servicios, donde el supervisor estable el cronograma de mantenimiento para el desarrollo de los servicios preventivos, toda vez que se genera traumatismo en la misionalidad de los dispensarios.		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	
10	**DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS Y/O TRATAMIENTOS AMBIENTALES**	El contratista deberá garantizar manejo adecuado de residuos peligrosos conforme a la normativa ambiental vigente. La disposición final deberá acreditarse cuando aplique.		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	
11	**CERTIFICACIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS**	El oferente debe presentar junto con su oferta documento donde garantice que los repuestos que se requieran para cumplir con la prestación del servicio son nuevos y originales; no empleara repuestos de segundo uso o re manufacturados, ni alterados y deberán ser instalados previa autorización del supervisor. •Los repuestos que por su diseño y/o complejidad estén fabricados con una fecha de vencimiento especifica, la garantía de estos deberá ser igual a la del fabricante. •Los repuestos como componentes electrónicos la garantía estará sujeta a su embalaje original con su respectivo certificado de calidad y/o sello de conservación original. •Los repuestos como piezas mecánicas, electromecánicas, plásticas, cauchos y/o similares tendrán una garantía de seis (6) meses		CUMPLE YA QUE SUBSANA DOCUMENTACION REQUERIDA EN PLIEGOSANEXA DOCUMENTO TEC ADICIONALES.PDF	

GARANTÍA TÉCNICA Y TÉRMINO DE RESPUESTA.

DOCUMENTO DE CARÁCTER OBLIGATORIO QUE DEBERA SER ANEXADO JUNTO CON LA OFERTA Y PUBLICADO EN LA PLATAFORMA TRANSACCIONAL DEL SECOP II.

GARANTIA TECNICA LOTES 1: **(Sistemas HVAC, energía, hidromecánicos e industriales hospitalarios)**	**REQUERIDO**	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
Garantía Técnica del Servicio ***El oferente deberá presentar con su propuesta una carta suscrita por el representante legal en la que se comprometa a otorgar una garantía técnica mínima de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de cada intervención o instalación realizada.*** ***La garantía deberá cubrir:*** • Los repuestos suministrados e instalados por el contratista. • La mano de obra ejecutada. • Fallas derivadas de instalación incorrecta, ensamble inadecuado, calibración defectuosa o intervención técnica deficiente. • Cualquier afectación a componentes mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos o electrónicos intervenidos. La garantía aplicará únicamente respecto de las actividades ejecutadas por el contratista y no cubrirá: • Desgaste normal por uso. • Manipulación indebida por terceros. • Fallas originadas en eventos externos no atribuibles al contratista. En caso de presentarse una falla cubierta por la garantía, el contratista deberá realizar las intervenciones correctivas necesarias hasta restablecer el funcionamiento adecuado del sistema, sin costo adicional para la entidad.		CUMPLE SE EVIDENCIA DOCUMENTO GARANTIA TEC.PDF Y TIEMPO DE RESPUESTA GARANTIA TÉCNICA.PDF	

ntratista asumirá los costos de desplazamiento de personal co, herramientas, equipos y demás recursos necesarios para er la garantía en las diferentes ESM. **Tiempo de Respuesta – Garantía Técnica** El oferente deberá comprometerse a los siguientes tiempos máximos de respuesta en sitio: • Para sistemas generales del lote: dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al reporte formal de la novedad. • Para equipos de energía de reserva y transferencia automática: dentro de las cuatro (4) horas siguientes al reporte, dada su criticidad operativa. • El tiempo de respuesta se contará a partir del reporte realizado por la entidad vía telefónica o correo electrónico institucional.			

EXPERIENCIA

Cumplimiento de la experiencia habilitante requerida. Para tal efecto diligenciará el **FORMULARIO** de la invitación pública “EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PROPONENTE”, de acuerdo con los siguientes parámetros:

DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	REQU	CUMPLE	
		SI	NO
EXPERIENCIA LOTE 1 MANTENIMIENTO EN SITIO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOPITALARIO El oferente debe acreditar experiencia mediante mínimo un (1) contrato o certificación de contrato ejecutado, **donde se evidencie experiencia en la prestación del servicio de mantenimiento de acuerdo al lote a ofertar** y cuya sumatoria debe ser igual o superior al 100% del valor del presupuesto asignado, soportada de contratos ejecutados y recibidos a satisfacción celebrados con entidades públicas y/o privadas, donde los servicios prestados correspondan al entorno Hospitalario Lo anterior se verificará a través de certificaciones que deben contener como mínimo la siguiente información: 1. Nombre o razón social de la empresa o persona contratante. 2. NIT de la empresa contratante. 3. Cargo de quien expide la certificación. 4. Fecha de la certificación.		CUMPLE SE EVIDNCIA DOCUMENTO EXP.PDF	

5. Nombre o razón social del contratista. 6. Objeto del contrato. 7. Fecha de terminación del contrato o plazo del contrato. 8. Valor del Contrato. (Valor contrato principal más adiciones, sobre las cuáles se efectuará la respectiva verificación) La certificación debe venir debidamente suscrita por el representante legal de la empresa. Si la certificación incluye varios contratos, se debe identificar en forma precisa si son contratos adicionales al principal o son contratos nuevos, indicando en cada uno de ellos sus plazos, valor. Cuando se trate de consorcio, unión temporal o promesa de sociedad futura se requiere que los integrantes cumplan con la experiencia expresada en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV), de conformidad al índice de participación y de los integrantes en las condiciones anteriormente descritas, y así la sumatoria de los porcentajes de acreditación de la experiencia individual de los integrantes deberá ser igual o superior al cien por ciento (100%) de los requisitos solicitados. **NOTA 1**: Únicamente se podrá acreditar la experiencia requerida cuando el oferente haya desarrollado de manera directa las actividades que constituyen tal experiencia para el presente proceso de selección. **NOTA 2.** No se aceptan auto certificaciones. **NOTA 3.** Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, un extremo de estos podrá certificar toda la experiencia requerida			

CONCLUSIÓN DE LA REEVALUACIÓN

El comité técnico Evaluador determina que la subsanación de la oferta presentada por el oferente: SILICOM SAS SE HABILITA TECNICAMENTE ya que la documentación requerida en pliegos se evidencia EN LA SUBSANACION.

TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
Comité Técnico Evaluador
MINIMA CUANTIA -143- DISANEJC-CENACIBAGUÉ-2026